Table 3.3.1.1-1 (page 1 of 3)
Reactor Protection System Instrumentation

FUNCTION	APPLICABLE MODES OR OTHER SPECIFIED CONDITIONS	REQUIRED CHANNELS PER TRIP SYSTEM	CONDITIONS REFERENCED FROM REQUIRED ACTION D.1	SURVEILLANCE REQUIREMENTS	ALLOWABLE VALUE
1. Intermediate Range Monitors					
a. Neutron Flux — High	2	3	G	SR 3.3.1.1.1 SR 3.3.1.1.3 SR 3.3.1.1.4 SR 3.3.1.1.5 SR 3.3.1.1.6 SR 3.3.1.1.12 SR 3.3.1.1.13 SR 3.3.1.1.15	≤ 121/125 divisions of full scale
	5[a]	3	H	SR 3.3.1.1.1 SR 3.3.1.1.3 SR 3.3.1.1.4 SR 3.3.1.1.12 SR 3.3.1.1.13 SR 3.3.1.1.15	≤ 121/125 divisions of full scale
b. Inop	2	3	G	SR 3.3.1.1.3 SR 3.3.1.1.4 SR 3.3.1.1.13	NA
	5[a]	3	H	SR 3.3.1.1.3 SR 3.3.1.1.4 SR 3.3.2.2.13	NA
2. Average Power Range Monitors					
a. Neutron Flux — High (Startup)	2	2	G	SR 3.3.1.1.1 SR 3.3.1.1.3 SR 3.3.1.1.4 SR 3.3.1.1.6 SR 3.3.1.1.8 SR 3.3.1.1.10 SR 3.3.1.1.13 SR 3.3.1.1.15	≤ 14.5% RTP
b. Neutron Flux-High (Flow Biased)	1	2	F	SR 3.3.1.1.1 SR 3.3.1.1.2 SR 3.3.1.1.4 SR 3.3.1.1.7 SR 3.3.1.1.8 SR 3.3.1.1.9 SR 3.3.1.1.10 SR 3.3.1.1.12 SR 3.3.1.1.13 SR 3.3.1.1.15	≤ 0.66 W + 71.5% RTP and ≤ 119.0% RTP[b]

(continued)

(a) With any control rod withdrawn from a core cell containing one or more fuel assemblies.

(b) 0.66 W + 71.5% - 0.66 ΔW RTP when reset for single loop operation per LCO 3.4.1, "Recirculation Loops Operating."