Appendix A

Power Distribution Monitoring Factors

Table	Description	Page
TABLE A-1	F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) NORMAL OPERATION	2
TABLE A-2	M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION	182
TABLE A-3	F-DEL-H & M-DEL-H VALUES NORMAL OPERATION	206
TABLE A-4	F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) POWER ESCALATION	214
TABLE A-5	M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION	262
TABLE A-6	F-DEL-H & M-DEL-H VALUES POWER ESCALATION	268

TABLE A-1

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4927	.5570	.5366	.6164	.5309	.4947	.5230	.3170
	3.6567	3.4841	3.5581	3.0566	3.5256	3.7375	3.5080	5.7237
9	.5570	.6237	.5487	.5340	.5935	.5324	.5170	.3237
	3.4841	3.1322	3.5629	3.5320	3.1620	3.5275	3.5688	5.6079
10	.5366	.5482	.5298	.6016	.5244	.5695	.5231	.3117
	3.5581	3.5645	3.6672	3.2071	3.6490	3.3607	3.6179	5.9253
11	.6164	.5340	.6014	.5396	.5788	.5061	.4767	.2716
	3.0566	3.5324	3.2079	3.6279	3.2598	3.7890	4.0648	7.0356
12	.5309	.5935	.5243	.5784	.5085	.4777	.3791	
	3.5256	3.1622	3.6497	3.2609	3.4856	3.7056	4.9405	
13	.4947	.5324	.5695	.5060	.4776	.3860	.2361	
	3.7375	3.5269	3.3602	3.7901	3.7058	4.5087	7.7370	
14	.5230	.5172	.5233	.4768	.3791	.2363		
	3.5080	3.5670	3.6163	4.0643	4.9407	7.7311		
15	.3170	.3245	.3121	.2718	F-SUB-Q			
	5.7237	5.5954	5.9184	7.0294	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0444	1.2265	1.1416	1.3754	1.0708	1.0972	1.2059	.6836
	1.7979	1.6111	1.7114	1.4046	1.7781	1.7114	1.5527	2.7097
9	1.2265	1.3570	1.2019	1.1267	1.2414	1.0908	1.2242	.6748
	1.6111	1.4557	1.6470	1.7118	1.5428	1.7413	1.5376	2.7550
10	1.1416	1.2000	1.1060	1.2690	1.0795	1.1662	1.1783	.6403
	1.7114	1.6478	1.7766	1.5457	1.8168	1.6781	1.6364	2.9429
11	1.3754	1.1264	1.2686	1.1112	1.2467	1.0908	1.1234	.5700
	1.4046	1.7122	1.5461	1.7640	1.5324	1.7545	1.7361	3.4203
12	1.0708	1.2413	1.0793	1.2462	1.1125	1.1817	.7993	
	1.7781	1.5429	1.8171	1.5327	1.6693	1.5700	2.3860	
13	1.0972	1.0910	1.1663	1.0907	1.1816	.8760	.5337	
	1.7114	1.7409	1.6778	1.7549	1.5704	2.0872	3.4976	
14	1.2059	1.2248	1.1788	1.1236	.7994	.5341		
	1.5527	1.5368	1.6356	1.7359	2.3860	3.4952		
15	.6836	.6763	.6410	.5702	F-SUB-Q			
	2.7097	2.7488	2.9394	3.4190	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2949	1.4352	1.3602	1.3977	1.2167	1.2777	1.2749	.7685
	1.5332	1.3999	1.4695	1.4019	1.5843	1.4883	1.4904	2.4423
9	1.4352	1.4108	1.4006	1.3204	1.3334	1.2559	1.3178	.7716
	1.3999	1.4250	1.4194	1.4836	1.4512	1.5299	1.4441	2.4415
10	1.3602	1.3985	1.3282	1.3255	1.2201	1.2244	1.2132	.7145
	1.4695	1.4201	1.4997	1.4942	1.6281	1.6067	1.5995	2.6763
11	1.3977	1.3202	1.3251	1.2253	1.2543	1.2429	1.2923	.6633
	1.4019	1.4837	1.4946	1.6144	1.5387	1.5579	1.5267	2.9840
12	1.2167	1.3334	1.2199	1.2526	1.2742	1.3102	.9643	
	1.5843	1.4513	1.6283	1.5409	1.5070	1.4603	2.0116	
13	1.2777	1.2563	1.2245	1.2427	1.3096	1.0492	.6394	
	1.4883	1.5294	1.6065	1.5583	1.4610	1.8090	2.9794	
14	1.2749	1.3185	1.2138	1.2925	.9644	.6397		
	1.4904	1.4435	1.5987	1.5265	2.0117	2.9780		
15	.7685	.7736	.7151	.6632	F-SUB-Q			
	2.4423	2.4353	2.6727	2.9838	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4169	1.5762	1.5050	1.5359	1.2962	1.3826	1.3920	.7960
	1.4308	1.2965	1.3570	1.3011	1.5077	1.3924	1.3823	2.3896
9	1.5762	1.5537	1.5247	1.4406	1.4468	1.3523	1.4331	.8098
	1.2965	1.3162	1.3202	1.3803	1.3561	1.4378	1.3439	2.3573
10	1.5050	1.5222	1.4690	1.4434	1.3026	1.3105	1.3003	.7448
	1.3570	1.3209	1.3750	1.3915	1.5471	1.5222	1.5132	2.6217
11	1.5359	1.4398	1.4430	1.2859	1.3575	1.3440	1.4254	.6969
	1.3011	1.3807	1.3919	1.5644	1.4511	1.4690	1.4032	2.8807
12	1.2962	1.4467	1.3024	1.3549	1.3736	1.4507	1.0469	
	1.5077	1.3562	1.5472	1.4546	1.4299	1.3466	1.8864	
13	1.3826	1.3528	1.3107	1.3437	1.4497	1.1439	.6865	
	1.3924	1.4372	1.5220	1.4695	1.3476	1.6985	2.8330	
14	1.3920	1.4338	1.3006	1.4256	1.0469	.6866		
	1.3823	1.3433	1.5123	1.4031	1.8866	2.8324		
15	.7960	.8121	.7455	.6961	F-SUB-Q			
	2.3896	2.3507	2.6188	2.8837	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4626	1.6355	1.5545	1.5981	1.3275	1.4216	1.4434	.8111
	1.4149	1.2721	1.3372	1.2713	1.4970	1.3751	1.3537	2.3834
9	1.6355	1.6221	1.5702	1.4820	1.4973	1.3866	1.4865	.8259
	1.2721	1.2846	1.3025	1.3636	1.3322	1.4247	1.3156	2.3485
10	1.5545	1.5679	1.5093	1.4924	1.3300	1.3510	1.3544	.7595
	1.3372	1.3032	1.3606	1.3680	1.5399	1.5000	1.4830	2.6115
11	1.5981	1.4813	1.4920	1.3073	1.4106	1.3878	1.4891	.7164
	1.2713	1.3640	1.3684	1.5673	1.4265	1.4518	1.3674	2.8446
12	1.3275	1.4972	1.3299	1.4069	1.4179	1.5190	1.0888	
	1.4970	1.3323	1.5400	1.4304	1.4152	1.3136	1.8507	
13	1.4216	1.3871	1.3512	1.3872	1.5175	1.1887	.7080	
	1.3751	1.4241	1.4997	1.4525	1.3149	1.6711	2.8086	
14	1.4434	1.4872	1.3546	1.4892	1.0887	.7081		
	1.3537	1.3149	1.4820	1.3674	1.8511	2.8085		
15	.8111	.8284	.7603	.7154	F-SUB-Q			
	2.3834	2.3416	2.6085	2.8482	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4813	1.6619	1.5757	1.6248	1.3412	1.4386	1.4667	.8203
	1.4181	1.2706	1.3426	1.2742	1.5109	1.3842	1.3568	2.4017
9	1.6619	1.6523	1.5876	1.4996	1.5192	1.4010	1.5119	.8343
	1.2706	1.2800	1.3113	1.3728	1.3383	1.4369	1.3172	2.3686
10	1.5757	1.5865	1.5240	1.5119	1.3423	1.3698	1.3835	.7679
	1.3426	1.3120	1.3724	1.3754	1.5526	1.5051	1.4813	2.6269
11	1.6248	1.4991	1.5115	1.3159	1.4375	1.4104	1.5232	.7294
	1.2742	1.3732	1.3758	1.5842	1.4305	1.4585	1.3605	2.8292
12	1.3412	1.5191	1.3422	1.4334	1.4409	1.5541	1.1119	
	1.5109	1.3384	1.5527	1.4347	1.4229	1.3139	1.8495	
13	1.4386	1.4016	1.3700	1.4096	1.5523	1.2131	.7193	
	1.3842	1.4362	1.5048	1.4594	1.3155	1.6783	2.8316	
14	1.4667	1.5127	1.3837	1.5232	1.1117	.7193		
	1.3568	1.3165	1.4803	1.3606	1.8500	2.8318		
15	.8203	.8369	.7688	.7283	F-SUB-Q			
	2.4017	2.3612	2.6237	2.8333	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5020	1.6916	1.5998	1.6589	1.3595	1.4626	1.4988	.8232
	1.4216	1.2625	1.3355	1.2748	1.5252	1.3919	1.3571	2.4466
9	1.6916	1.6870	1.6115	1.5216	1.5497	1.4220	1.5450	.8410
	1.2625	1.2686	1.3186	1.3828	1.3415	1.4470	1.3171	2.4011
10	1.5998	1.6105	1.5443	1.5402	1.3598	1.3969	1.4185	.7749
	1.3355	1.3194	1.3815	1.3778	1.5610	1.5039	1.4763	2.6526
11	1.6589	1.5212	1.5398	1.3311	1.4716	1.4390	1.5642	.7356
	1.2748	1.3831	1.3781	1.5921	1.4243	1.4586	1.3397	2.8340
12	1.3595	1.5497	1.3597	1.4673	1.4697	1.5947	1.1281	
	1.5252	1.3416	1.5611	1.4287	1.4235	1.3060	1.8593	
13	1.4626	1.4227	1.3972	1.4380	1.5927	1.2316	.7240	
	1.3919	1.4463	1.5036	1.4596	1.3078	1.6869	2.8717	
14	1.4988	1.5458	1.4187	1.5642	1.1277	.7239		
	1.3571	1.3163	1.4753	1.3398	1.8599	2.8724		
15	.8232	.8436	.7757	.7346	F-SUB-Q			
	2.4466	2.3933	2.6495	2.8381	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5122	1.7079	1.6131	1.6769	1.3693	1.4764	1.5169	.8256
	1.4375	1.2756	1.3528	1.2913	1.5544	1.4145	1.3752	2.5017
9	1.7079	1.7047	1.6240	1.5338	1.5656	1.4335	1.5643	.8446
	1.2756	1.2799	1.3361	1.4060	1.3622	1.4716	1.3338	2.4498
10	1.6131	1.6231	1.5541	1.5538	1.3689	1.4110	1.4396	.7792
	1.3528	1.3368	1.3987	1.3944	1.5761	1.5176	1.4820	2.6936
11	1.6769	1.5334	1.5534	1.3403	1.4919	1.4563	1.5898	.7407
	1.2913	1.4063	1.3948	1.6028	1.4257	1.4603	1.3386	2.8602
12	1.3693	1.5656	1.3688	1.4873	1.4872	1.6196	1.1389	
	1.5544	1.3622	1.5762	1.4303	1.4287	1.3078	1.8643	
13	1.4764	1.4342	1.4112	1.4552	1.6172	1.2439	.7270	
	1.4145	1.4708	1.5174	1.4615	1.3098	1.7011	2.9030	
14	1.5169	1.5655	1.4397	1.5897	1.1384	.7268		
	1.3752	1.3330	1.4819	1.3387	1.8651	2.9040		
15	.8256	.8474	.7798	.7395	F-SUB-Q			
	2.5017	2.4417	2.6904	2.8643	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5238	1.7261	1.6283	1.6984	1.3805	1.4919	1.5375	.8263
	1.4752	1.3009	1.3763	1.3092	1.5888	1.4415	1.3967	2.5723
9	1.7261	1.7254	1.6390	1.5473	1.5848	1.4471	1.5862	.8478
	1.3009	1.3030	1.3582	1.4337	1.3856	1.5000	1.3541	2.5097
10	1.6283	1.6380	1.5661	1.5713	1.3794	1.4279	1.4615	.7831
	1.3763	1.3591	1.4230	1.4138	1.5999	1.5343	1.4925	2.7456
11	1.6984	1.5469	1.5709	1.3510	1.5146	1.4745	1.6164	.7435
	1.3092	1.4341	1.4141	1.6321	1.4405	1.4786	1.3493	2.9029
12	1.3805	1.5848	1.3793	1.5097	1.5058	1.6458	1.1456	
	1.5888	1.3856	1.6000	1.4452	1.4503	1.3193	1.8988	
13	1.4919	1.4479	1.4281	1.4732	1.6432	1.2542	.7285	
	1.4415	1.4992	1.5340	1.4799	1.3214	1.7292	2.9647	
14	1.5375	1.5875	1.4616	1.6163	1.1451	.7281		
	1.3967	1.3533	1.4924	1.3495	1.8997	2.9661		
15	.8263	.8507	.7837	.7425	F-SUB-Q			
	2.5723	2.5012	2.7425	2.9068	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5134	1.7156	1.6185	1.6823	1.3715	1.4827	1.5242	.8302
	1.5397	1.3495	1.4294	1.3663	1.6552	1.4999	1.4563	2.6448
9	1.7156	1.7097	1.6275	1.5390	1.5688	1.4370	1.5745	.8468
	1.3495	1.3560	1.4135	1.4902	1.4475	1.5609	1.4093	2.5937
10	1.6185	1.6264	1.5539	1.5539	1.3705	1.4140	1.4525	.7830
	1.4294	1.4144	1.4810	1.4753	1.6584	1.5826	1.5387	2.8244
11	1.6823	1.5386	1.5535	1.3408	1.5037	1.4673	1.6073	.7491
	1.3663	1.4906	1.4757	1.6969	1.5003	1.5356	1.3902	2.9558
12	1.3715	1.5688	1.3704	1.4986	1.4989	1.6370	1.1535	
	1.6552	1.4475	1.6585	1.5055	1.5082	1.3716	1.9451	
13	1.4827	1.4377	1.4143	1.4659	1.6342	1.2570	.7315	
	1.4999	1.5600	1.5826	1.5365	1.3739	1.7845	3.0490	
14	1.5242	1.5758	1.4525	1.6072	1.1529	.7311		
	1.4563	1.4081	1.5386	1.3904	1.9462	3.0506		
15	.8302	.8497	.7836	.7481	F-SUB-Q			
	2.6448	2.5848	2.8212	2.9596	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5299	1.7415	1.6396	1.7154	1.3878	1.5057	1.5558	.8262
	1.5376	1.3448	1.4279	1.3638	1.6843	1.5337	1.4807	2.7549
9	1.7415	1.7408	1.6497	1.5580	1.5990	1.4572	1.6067	.8489
	1.3448	1.3463	1.4181	1.5017	1.4634	1.5974	1.4315	2.6808
10	1.6396	1.6487	1.5726	1.5823	1.3857	1.4420	1.4835	.7857
	1.4279	1.4190	1.4891	1.4807	1.6908	1.6012	1.5550	2.9071
11	1.7154	1.5577	1.5819	1.3567	1.5365	1.4924	1.6448	.7472
	1.3638	1.5021	1.4811	1.7297	1.5139	1.5515	1.4013	3.0596
12	1.3878	1.5990	1.3856	1.5312	1.5242	1.6735	1.1573	
	1.6843	1.4634	1.6909	1.5191	1.5305	1.3850	1.9957	
13	1.5057	1.4580	1.4420	1.4909	1.6704	1.2659	.7292	
	1.5337	1.5965	1.6012	1.5525	1.3875	1.8306	3.1479	
14	1.5558	1.6081	1.4835	1.6446	1.1565	.7287		
	1.4807	1.4303	1.5550	1.4015	1.9969	3.1499		
15	.8262	.8519	.7862	.7462	F-SUB-Q			
	2.7549	2.6714	2.9047	3.0634	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5299	1.7454	1.6420	1.7207	1.3891	1.5099	1.5623	.8251
	1.5468	1.3499	1.4333	1.3653	1.6870	1.5476	1.4957	2.8206
9	1.7454	1.7449	1.6518	1.5604	1.6034	1.4597	1.6144	.8483
	1.3499	1.3511	1.4229	1.5049	1.4630	1.6043	1.4493	2.7459
10	1.6420	1.6507	1.5727	1.5847	1.3863	1.4491	1.4920	.7859
	1.4333	1.4239	1.4955	1.4841	1.6958	1.6253	1.5786	2.9820
11	1.7207	1.5600	1.5843	1.3570	1.5446	1.4986	1.6564	.7480
	1.3653	1.5052	1.4845	1.7430	1.5367	1.5796	1.4238	3.1376
12	1.3891	1.6033	1.3862	1.5391	1.5304	1.6843	1.1611	
	1.6870	1.4631	1.6959	1.5422	1.5522	1.4105	2.0374	
13	1.5099	1.4605	1.4491	1.4970	1.6810	1.2694	.7284	
	1.5476	1.6034	1.6254	1.5807	1.4132	1.8723	3.2517	
14	1.5623	1.6158	1.4920	1.6561	1.1602	.7279		
	1.4957	1.4480	1.5786	1.4241	2.0388	3.2541		
15	.8251	.8514	.7864	.7471	F-SUB-Q			
	2.8206	2.7361	2.9799	3.1414	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5152	1.7303	1.6277	1.7016	1.3770	1.4980	1.5473	.8255
	1.5692	1.3680	1.4522	1.3853	1.7055	1.5627	1.5128	2.8236
9	1.7303	1.7256	1.6363	1.5482	1.5851	1.4468	1.6007	.8449
	1.3680	1.3724	1.4416	1.5215	1.4832	1.6212	1.4636	2.7604
10	1.6277	1.6353	1.5569	1.5650	1.3744	1.4380	1.4810	.7835
	1.4522	1.4426	1.5160	1.5074	1.7146	1.6420	1.5946	2.9929
11	1.7016	1.5478	1.5646	1.3441	1.5315	1.4896	1.6453	.7503
	1.3853	1.5218	1.5077	1.7661	1.5566	1.5948	1.4381	3.1316
12	1.3770	1.5851	1.3743	1.5258	1.5203	1.6728	1.1638	
	1.7055	1.4832	1.7147	1.5624	1.5695	1.4262	2.0400	
13	1.4980	1.4477	1.4379	1.4885	1.6694	1.2678	.7283	
	1.5627	1.6202	1.6421	1.5960	1.4291	1.8822	3.2625	
14	1.5473	1.6021	1.4810	1.6449	1.1629	.7277		
	1.5128	1.4623	1.5946	1.4384	2.0415	3.2652		
15	.8255	.8480	.7840	.7492	F-SUB-Q			
	2.8236	2.7503	2.9909	3.1359	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5224	1.7457	1.6398	1.7249	1.3858	1.5136	1.5717	.8181
	1.5634	1.3538	1.4357	1.3588	1.6786	1.5344	1.4772	2.8066
9	1.7457	1.7462	1.6485	1.5587	1.6065	1.4593	1.6255	.8434
	1.3538	1.3529	1.4240	1.5008	1.4506	1.5935	1.4304	2.7261
10	1.6398	1.6474	1.5666	1.5844	1.3822	1.4602	1.5057	.7828
	1.4357	1.4249	1.4973	1.4776	1.6900	1.6078	1.5605	2.9584
11	1.7249	1.5584	1.5840	1.3524	1.5569	1.5106	1.6759	.7455
	1.3588	1.5011	1.4779	1.7465	1.5303	1.5706	1.4079	3.1163
12	1.3858	1.6065	1.3822	1.5511	1.5379	1.7015	1.1621	
	1.6786	1.4506	1.6900	1.5360	1.5522	1.4033	2.0351	
13	1.5136	1.4602	1.4600	1.5093	1.6978	1.2706	.7227	
	1.5344	1.5925	1.6078	1.5718	1.4063	1.8768	3.2636	
14	1.5717	1.6270	1.5056	1.6755	1.1611	.7220		
	1.4772	1.4291	1.5606	1.4082	2.0367	3.2666		
15	.8181	.8466	.7834	.7447	F-SUB-Q			
	2.8066	2.7160	2.9557	3.1193	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5169	1.7444	1.6373	1.7269	1.3831	1.5150	1.5770	.8127
	1.5134	1.3063	1.3858	1.3082	1.6202	1.4788	1.4203	2.7234
9	1.7444	1.7463	1.6452	1.5565	1.6083	1.4584	1.6316	.8397
	1.3063	1.3043	1.3750	1.4482	1.3964	1.5372	1.3749	2.6389
10	1.6373	1.6441	1.5622	1.5841	1.3791	1.4659	1.5133	.7802
	1.3858	1.3758	1.4464	1.4237	1.6315	1.5441	1.4974	2.8586
11	1.7269	1.5561	1.5837	1.3493	1.5634	1.5167	1.6867	.7424
	1.3082	1.4485	1.4240	1.6866	1.4717	1.5095	1.3495	3.0125
12	1.3831	1.6083	1.3790	1.5574	1.5410	1.7104	1.1598	
	1.6202	1.3964	1.6316	1.4772	1.4972	1.3499	1.9645	
13	1.5150	1.4594	1.4658	1.5153	1.7065	1.2692	.7180	
	1.4788	1.5362	1.5442	1.5107	1.3529	1.8123	3.1590	
14	1.5770	1.6332	1.5131	1.6862	1.1587	.7173		
	1.4203	1.3736	1.4975	1.3498	1.9662	3.1622		
15	.8127	.8430	.7807	.7417	F-SUB-Q			
	2.7234	2.6289	2.8568	3.0152	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5049	1.7346	1.6265	1.7178	1.3740	1.5082	1.5714	.8087
	1.4712	1.2670	1.3457	1.2696	1.5755	1.4351	1.3774	2.6464
9	1.7346	1.7362	1.6347	1.5472	1.5998	1.4504	1.6268	.8353
	1.2670	1.2656	1.3354	1.4064	1.3563	1.4933	1.3323	2.5650
10	1.6265	1.6336	1.5507	1.5741	1.3701	1.4620	1.5100	.7766
	1.3457	1.3361	1.4063	1.3834	1.5861	1.4947	1.4485	2.7745
11	1.7178	1.5469	1.5737	1.3398	1.5591	1.5134	1.6847	.7403
	1.2696	1.4067	1.3837	1.6389	1.4231	1.4584	1.3034	2.9175
12	1.3740	1.5998	1.3701	1.5529	1.5357	1.7077	1.1582	
	1.5755	1.3562	1.5861	1.4286	1.4488	1.3031	1.8968	
13	1.5082	1.4514	1.4618	1.5119	1.7035	1.2651	.7142	
	1.4351	1.4923	1.4949	1.4598	1.3061	1.7522	3.0620	
14	1.5714	1.6284	1.5099	1.6841	1.1571	.7134		
	1.3774	1.3310	1.4487	1.3038	1.8985	3.0654		
15	.8087	.8386	.7771	.7396	F-SUB-Q			
	2.6464	2.5552	2.7733	2.9207	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4841	1.7124	1.6049	1.6926	1.3569	1.4912	1.5513	.8067
	1.4989	1.2905	1.3721	1.2974	1.6078	1.4626	1.4062	2.6759
9	1.7124	1.7103	1.6134	1.5288	1.5763	1.4328	1.6077	.8297
	1.2905	1.2921	1.3619	1.4333	1.3871	1.5232	1.3585	2.6041
10	1.6049	1.6123	1.5293	1.5492	1.3534	1.4453	1.4933	.7719
	1.3721	1.3627	1.4354	1.4157	1.6173	1.5220	1.4741	2.8127
11	1.6926	1.5285	1.5489	1.3225	1.5399	1.4990	1.6670	.7397
	1.2974	1.4336	1.4160	1.6699	1.4474	1.4795	1.3248	2.9409
12	1.3569	1.5763	1.3534	1.5335	1.5195	1.6892	1.1562	
	1.6078	1.3870	1.6174	1.4533	1.4706	1.3224	1.9098	
13	1.4912	1.4338	1.4451	1.4975	1.6850	1.2583	.7113	
	1.4626	1.5222	1.5223	1.4810	1.3256	1.7685	3.0900	
14	1.5513	1.6093	1.4931	1.6664	1.1551	.7105		
	1.4062	1.3572	1.4743	1.3252	1.9116	3.0936		
15	.8067	.8330	.7724	.7389	F-SUB-Q			
	2.6759	2.5940	2.8153	2.9464	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4864	1.7229	1.6127	1.7120	1.3615	1.5032	1.5726	.7964
	1.4322	1.2334	1.3152	1.2381	1.5521	1.4091	1.3476	2.6369
9	1.7229	1.7269	1.6214	1.5345	1.5945	1.4419	1.6289	.8258
	1.2334	1.2307	1.3075	1.3794	1.3277	1.4683	1.3020	2.5451
10	1.6127	1.6204	1.5351	1.5658	1.3576	1.4629	1.5134	.7684
	1.3152	1.3082	1.3798	1.3533	1.5599	1.4555	1.4075	2.7460
11	1.7120	1.5342	1.5655	1.3276	1.5612	1.5146	1.6925	.7314
	1.2381	1.3797	1.3536	1.6034	1.3728	1.4118	1.2608	2.8892
12	1.3615	1.5945	1.3575	1.5547	1.5327	1.7126	1.1475	
	1.5521	1.3277	1.5599	1.3785	1.3989	1.2532	1.8563	
13	1.5032	1.4429	1.4627	1.5130	1.7082	1.2553	.7025	
	1.4091	1.4673	1.4557	1.4132	1.2564	1.7036	3.0237	
14	1.5726	1.6305	1.5132	1.6919	1.1463	.7016		
	1.3476	1.3006	1.4076	1.2613	1.8582	3.0274		
15	.7964	.8291	.7689	.7308	F-SUB-Q			
	2.6369	2.5350	2.7448	2.8913	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4746	1.7134	1.6026	1.7031	1.3525	1.4979	1.5675	.7905
	1.3849	1.1926	1.2735	1.1988	1.5065	1.3636	1.3041	2.5708
9	1.7134	1.7164	1.6127	1.5252	1.5863	1.4355	1.6238	.8206
	1.1926	1.1910	1.2656	1.3370	1.2868	1.4223	1.2597	2.4777
10	1.6026	1.6117	1.5254	1.5574	1.3495	1.4568	1.5078	.7631
	1.2735	1.2664	1.3372	1.3112	1.5130	1.4092	1.3617	2.6704
11	1.7031	1.5249	1.5571	1.3202	1.5561	1.5102	1.6882	.7261
	1.1988	1.3373	1.3115	1.5523	1.3239	1.3625	1.2176	2.8087
12	1.3525	1.5864	1.3494	1.5496	1.5277	1.7077	1.1403	
	1.5065	1.2868	1.5131	1.3294	1.3472	1.2075	1.7986	
13	1.4979	1.4366	1.4566	1.5086	1.7032	1.2476	.6959	
	1.3636	1.4212	1.4094	1.3639	1.2107	1.6475	2.9407	
14	1.5675	1.6255	1.5076	1.6874	1.1391	.6950		
	1.3041	1.2584	1.3619	1.2180	1.8005	2.9444		
15	.7905	.8240	.7637	.7256	F-SUB-Q			
	2.5708	2.4676	2.6686	2.8103	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4438	1.6766	1.5689	1.6568	1.3264	1.4706	1.5283	.7887
	1.3684	1.1797	1.2598	1.1941	1.4900	1.3470	1.2974	2.5028
9	1.6766	1.6692	1.5822	1.4963	1.5440	1.4098	1.5845	.8132
	1.1797	1.1858	1.2497	1.3208	1.2822	1.4046	1.2521	2.4283
10	1.5689	1.5812	1.4960	1.5170	1.3266	1.4197	1.4685	.7551
	1.2598	1.2505	1.3212	1.3050	1.4925	1.4019	1.3552	2.6203
11	1.6568	1.4960	1.5166	1.2986	1.5174	1.4796	1.6441	.7229
	1.1941	1.3211	1.3053	1.5285	1.3140	1.3463	1.2110	2.7382
12	1.3264	1.5440	1.3266	1.5110	1.5001	1.6653	1.1319	
	1.4900	1.2822	1.4925	1.3195	1.3272	1.1978	1.7553	
13	1.4706	1.4108	1.4195	1.4780	1.6610	1.2319	.6904	
	1.3470	1.4036	1.4021	1.3477	1.2009	1.6148	2.8736	
14	1.5283	1.5862	1.4683	1.6434	1.1307	.6895		
	1.2974	1.2508	1.3553	1.2114	1.7570	2.8771		
15	.7887	.8165	.7556	.7222	F-SUB-Q			
	2.5028	2.4184	2.6185	2.7404	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4281	1.6610	1.5554	1.6420	1.3192	1.4671	1.5212	.7758
	1.3486	1.1605	1.2389	1.1753	1.4621	1.3175	1.2721	2.4862
9	1.6610	1.6486	1.5732	1.4853	1.5355	1.4077	1.5779	.8058
	1.1605	1.1706	1.2255	1.2980	1.2582	1.3727	1.2267	2.3944
10	1.5554	1.5722	1.4882	1.5101	1.3260	1.4103	1.4578	.7460
	1.2389	1.2263	1.2954	1.2791	1.4569	1.3768	1.3315	2.5907
11	1.6420	1.4849	1.5097	1.3048	1.5123	1.4716	1.6320	.7076
	1.1753	1.2983	1.2794	1.4833	1.2847	1.3191	1.1892	2.7320
12	1.3192	1.5355	1.3259	1.5064	1.5014	1.6522	1.1065	
	1.4621	1.2582	1.4570	1.2898	1.2919	1.1761	1.7510	
13	1.4671	1.4087	1.4101	1.4702	1.6482	1.2102	.6727	
	1.3175	1.3717	1.3769	1.3204	1.1789	1.6023	2.8786	
14	1.5212	1.5796	1.4576	1.6315	1.1054	.6720		
	1.2721	1.2254	1.3316	1.1895	1.7527	2.8818		
15	.7758	.8090	.7465	.7074	F-SUB-Q			
	2.4862	2.3846	2.5881	2.7325	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3545	1.5749	1.4723	1.5585	1.2784	1.4070	1.4530	.7598
	1.3958	1.2010	1.2848	1.2154	1.4816	1.3490	1.3075	2.4953
9	1.5749	1.5632	1.4960	1.4249	1.4727	1.3556	1.5159	.7860
	1.2010	1.2115	1.2651	1.3283	1.2880	1.3999	1.2534	2.4128
10	1.4723	1.4950	1.4199	1.4431	1.3000	1.3680	1.4037	.7310
	1.2848	1.2659	1.3330	1.3141	1.4589	1.3931	1.3569	2.5968
11	1.5585	1.4246	1.4427	1.2943	1.4602	1.4195	1.5491	.6822
	1.2154	1.3286	1.3145	1.4672	1.3044	1.3409	1.2292	2.7850
12	1.2784	1.4727	1.2999	1.4554	1.4655	1.5725	1.0487	
	1.4816	1.2880	1.4590	1.3069	1.2979	1.2117	1.8140	
13	1.4070	1.3565	1.3678	1.4175	1.5688	1.1540	.6380	
	1.3490	1.3989	1.3929	1.3427	1.2145	1.6493	2.9834	
14	1.4530	1.5175	1.4036	1.5486	1.0477	.6374		
	1.3075	1.2521	1.3569	1.2295	1.8157	2.9862		
15	.7599	.7892	.7319	.6823	F-SUB-Q			
	2.4953	2.4032	2.5937	2.7846	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1331	1.3417	1.2195	1.5370	1.1222	1.1995	1.3747	.6869
	1.6484	1.3925	1.5327	1.2162	1.6673	1.5635	1.3643	2.7302
9	1.3417	1.5044	1.2627	1.2028	1.3642	1.1712	1.4074	.6923
	1.3925	1.2416	1.4803	1.5546	1.3729	1.6008	1.3331	2.7093
10	1.2195	1.2592	1.1593	1.3733	1.1440	1.2996	1.3576	.6540
	1.5327	1.4844	1.6132	1.3631	1.6387	1.4454	1.3829	2.8703
11	1.5370	1.2026	1.3730	1.1735	1.4373	1.2400	1.3415	.5912
	1.2162	1.5549	1.3634	1.5982	1.3059	1.5157	1.4016	3.1785
12	1.1222	1.3643	1.1436	1.4362	1.3035	1.4489	.8788	
	1.6673	1.3729	1.6392	1.3069	1.4407	1.2980	2.1395	
13	1.1995	1.1718	1.2996	1.2383	1.4460	.9936	.5418	
	1.5635	1.6000	1.4453	1.5177	1.3006	1.8927	3.4756	
14	1.3747	1.4088	1.3583	1.3412	.8780	.5414		
	1.3643	1.3317	1.3820	1.4019	2.1413	3.4781		
15	.6869	.6948	.6547	.5915	F-SUB-Q			
	2.7302	2.6993	2.8670	3.1771	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5095	.5560	.5270	.6215	.5217	.4943	.5426	.3081
	3.6444	3.3387	3.5249	2.9894	3.5647	3.7722	3.4373	6.0588
9	.5560	.6267	.5323	.5244	.5927	.5325	.5436	.3161
	3.3387	2.9619	3.4884	3.5441	3.1400	3.4994	3.4320	5.9072
10	.5270	.5311	.5175	.5963	.5189	.5796	.5504	.3048
	3.5249	3.4967	3.5949	3.1228	3.5893	3.2191	3.3907	6.1288
11	.6215	.5243	.5961	.5334	.6119	.5223	.5112	.2740
	2.9894	3.5446	3.1240	3.4958	3.0489	3.5758	3.6544	6.8278
12	.5217	.5927	.5186	.6114	.5692	.5534	.3985	
	3.5647	3.1401	3.5912	3.0512	3.2762	3.3783	4.6936	
13	.4943	.5326	.5795	.5217	.5525	.4292	.2355	
	3.7722	3.4987	3.2199	3.5801	3.3838	4.3578	7.9599	
14	.5426	.5441	.5507	.5112	.3981	.2354		
	3.4373	3.4289	3.3889	3.6548	4.6975	7.9633		
15	.3081	.3173	.3053	.2743	F-SUB-Q			
	6.0588	5.8832	6.1192	6.8211	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4018	.4566	.4450	.5164	.4478	.4241	.4502	.2743
	4.4074	4.2164	4.2520	3.6078	4.1219	4.3031	4.0242	6.5377
9	.4566	.5132	.4530	.4500	.5071	.4529	.4481	.2804
	4.2164	3.7677	4.2062	4.1404	3.6641	4.0997	4.0770	6.3986
10	.4450	.4528	.4478	.5139	.4465	.4936	.4540	.2714
	4.2520	4.2079	4.2767	3.7247	4.2662	3.8366	4.1200	6.7297
11	.5164	.4499	.5137	.4583	.5009	.4350	.4177	.2374
	3.6078	4.1415	3.7257	4.1717	3.7182	4.3313	4.5770	7.9547
12	.4478	.5070	.4464	.5006	.4345	.4166	.3274	
	4.1219	3.6644	4.2670	3.7194	4.0501	4.2031	5.6537	
13	.4241	.4529	.4936	.4349	.4166	.3336	.2051	
	4.3031	4.0990	3.8361	4.3324	4.2035	5.1624	8.8050	
14	.4502	.4483	.4541	.4177	.3274	.2052		
	4.0242	4.0750	4.1183	4.5767	5.6540	8.7994		
15	.2743	.2810	.2716	.2376	F-SUB-Q			
	6.5376	6.3848	6.7223	7.9478	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8762	1.0367	.9812	1.1761	.9305	.9623	1.0586	.6066
	2.1290	1.8918	1.9703	1.6175	2.0229	1.9280	1.7479	3.0200
9	1.0367	1.1454	1.0200	.9802	1.0927	.9656	1.0767	.6025
	1.8918	1.7147	1.9056	1.9389	1.7368	1.9593	1.7279	3.0514
10	.9812	1.0185	.9745	1.1144	.9620	1.0466	1.0486	.5731
	1.9703	1.9065	2.0043	1.7504	2.0234	1.8515	1.8183	3.2520
11	1.1761	.9799	1.1141	.9819	1.1086	.9725	.9990	.5101
	1.6175	1.9393	1.7508	1.9620	1.7085	1.9565	1.9304	3.7769
12	.9305	1.0926	.9618	1.1081	.9836	1.0455	.7031	
	2.0229	1.7369	2.0238	1.7088	1.8573	1.7590	2.6852	
13	.9623	.9658	1.0467	.9723	1.0454	.7700	.4725	
	1.9280	1.9588	1.8513	1.9569	1.7595	2.3547	3.9126	
14	1.0586	1.0772	1.0490	.9992	.7031	.4727		
	1.7479	1.7271	1.8175	1.9302	2.6853	3.9103		
15	.6066	.6038	.5738	.5102	F-SUB-Q			
	3.0200	3.0448	3.2483	3.7756	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1065	1.2543	1.2039	1.3010	1.1049	1.1662	1.1889	.7183
	1.7841	1.5931	1.6298	1.4861	1.7293	1.6140	1.5807	2.5886
9	1.2543	1.2653	1.2303	1.1931	1.2351	1.1487	1.2405	.7229
	1.5931	1.5794	1.5973	1.6282	1.5546	1.6570	1.5250	2.5817
10	1.2039	1.2297	1.1949	1.2193	1.1456	1.1689	1.1521	.6746
	1.6298	1.5981	1.6550	1.6122	1.7196	1.6683	1.6679	2.8052
11	1.3010	1.1927	1.2190	1.1450	1.2118	1.1533	1.2101	.6186
	1.4861	1.6287	1.6127	1.7035	1.5888	1.6679	1.6159	3.1633
12	1.1049	1.2350	1.1454	1.2114	1.1973	1.2348	.8779	
	1.7293	1.5548	1.7198	1.5905	1.5930	1.5408	2.1911	
13	1.1662	1.1490	1.1690	1.1531	1.2342	.9599	.5832	
	1.6140	1.6565	1.6680	1.6683	1.5416	1.9623	3.2391	
14	1.1889	1.2411	1.1527	1.2103	.8779	.5834		
	1.5807	1.5241	1.6670	1.6158	2.1913	3.2378		
15	.7183	.7246	.6753	.6184	F-SUB-Q			
	2.5886	2.5754	2.8017	3.1644	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2276	1.4001	1.3337	1.4674	1.2158	1.3030	1.3496	.7756
	1.6451	1.4542	1.4942	1.3383	1.5959	1.4654	1.4128	2.4348
9	1.4001	1.4302	1.3675	1.3188	1.3896	1.2763	1.4070	.7900
	1.4542	1.4241	1.4591	1.4959	1.4032	1.5134	1.3638	2.3986
10	1.3337	1.3667	1.3214	1.3694	1.2556	1.3075	1.2949	.7333
	1.4942	1.4599	1.5198	1.4580	1.5941	1.5148	1.5061	2.6410
11	1.4674	1.3184	1.3690	1.2542	1.3656	1.2887	1.3836	.6731
	1.3383	1.4963	1.4583	1.5844	1.4365	1.5227	1.4377	2.9518
12	1.2158	1.3895	1.2554	1.3639	1.3398	1.4162	.9798	
	1.5959	1.4033	1.5943	1.4383	1.4578	1.3747	2.0024	
13	1.3030	1.2768	1.3076	1.2883	1.4152	1.0753	.6422	
	1.4654	1.5128	1.5145	1.5233	1.3757	1.7955	3.0074	
14	1.3496	1.4079	1.2955	1.3837	.9797	.6423		
	1.4128	1.3629	1.5053	1.4377	2.0027	3.0068		
15	.7756	.7920	.7339	.6728	F-SUB-Q			
	2.4348	2.3923	2.6383	2.9528	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2802	1.4700	1.3965	1.5590	1.2741	1.3736	1.4389	.8145
	1.6135	1.4140	1.4532	1.2819	1.5517	1.4151	1.3488	2.3620
9	1.4700	1.5149	1.4288	1.3814	1.4734	1.3411	1.5024	.8303
	1.4140	1.3728	1.4220	1.4544	1.3479	1.4666	1.2994	2.3245
10	1.3965	1.4279	1.3779	1.4459	1.3161	1.3884	1.3840	.7706
	1.4532	1.4227	1.4842	1.4061	1.5485	1.4499	1.4334	2.5578
11	1.5590	1.3810	1.4455	1.3162	1.4594	1.3643	1.4833	.7109
	1.2819	1.4548	1.4065	1.5439	1.3753	1.4709	1.3688	2.8422
12	1.2741	1.4733	1.3159	1.4574	1.4212	1.5189	1.0405	
	1.5517	1.3479	1.5486	1.3772	1.4064	1.3112	1.9279	
13	1.3736	1.3417	1.3886	1.3637	1.5175	1.1423	.6765	
	1.4151	1.4659	1.4492	1.4716	1.3125	1.7313	2.9250	
14	1.4389	1.5034	1.3847	1.4833	1.0403	.6765		
	1.3488	1.2985	1.4326	1.3688	1.9284	2.9249		
15	.8145	.8325	.7713	.7104	F-SUB-Q			
	2.3621	2.3181	2.5551	2.8437	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3060	1.5064	1.4315	1.6117	1.3097	1.4174	1.4937	.8429
	1.6113	1.4049	1.4474	1.2666	1.5434	1.4010	1.3273	2.3329
9	1.5064	1.5586	1.4617	1.4178	1.5224	1.3809	1.5631	.8581
	1.4049	1.3585	1.4189	1.4462	1.3330	1.4551	1.2749	2.2980
10	1.4315	1.4608	1.4080	1.4882	1.3550	1.4393	1.4425	.7973
	1.4474	1.4197	1.4824	1.3943	1.5342	1.4191	1.4025	2.5181
11	1.6117	1.4174	1.4878	1.3567	1.5191	1.4133	1.5476	.7393
	1.2666	1.4465	1.3946	1.5304	1.3522	1.4524	1.3366	2.7816
12	1.3097	1.5223	1.3548	1.5169	1.4745	1.5836	1.0817	
	1.5434	1.3330	1.5344	1.3542	1.3876	1.2883	1.8966	
13	1.4174	1.3815	1.4395	1.4125	1.5818	1.1865	.6993	
	1.4010	1.4544	1.4183	1.4534	1.2899	1.7108	2.9029	
14	1.4937	1.5641	1.4433	1.5476	1.0814	.6992		
	1.3273	1.2740	1.4016	1.3367	1.8972	2.9033		
15	.8429	.8605	.7980	.7385	F-SUB-Q			
	2.3329	2.2914	2.5146	2.7843	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3296	1.5411	1.4647	1.6654	1.3440	1.4619	1.5512	.8608
	1.6127	1.3929	1.4483	1.2564	1.5434	1.3935	1.3111	2.3440
9	1.5411	1.6020	1.4947	1.4526	1.5735	1.4212	1.6262	.8800
	1.3929	1.3411	1.4202	1.4448	1.3226	1.4498	1.2557	2.2979
10	1.4647	1.4938	1.4383	1.5336	1.3927	1.4923	1.5017	.8184
	1.4483	1.4209	1.4843	1.3822	1.5256	1.3944	1.3778	2.5123
11	1.6654	1.4522	1.5332	1.3972	1.5801	1.4627	1.6139	.7573
	1.2564	1.4451	1.3823	1.5187	1.3315	1.4378	1.2998	2.7585
12	1.3440	1.5734	1.3925	1.5776	1.5272	1.6492	1.1123	
	1.5434	1.3226	1.5257	1.3339	1.3725	1.2670	1.8865	
13	1.4619	1.4219	1.4925	1.4617	1.6470	1.2210	.7133	
	1.3935	1.4490	1.3937	1.4389	1.2687	1.7035	2.9171	
14	1.5512	1.6273	1.5025	1.6139	1.1118	.7132		
	1.3111	1.2548	1.3769	1.2999	1.8872	2.9179		
15	.8608	.8826	.8192	.7569	F-SUB-Q			
	2.3440	2.2911	2.5097	2.7603	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3417	1.5607	1.4851	1.6987	1.3666	1.4923	1.5898	.8751
	1.6322	1.4072	1.4661	1.2672	1.5637	1.4062	1.3176	2.3742
9	1.5607	1.6261	1.5141	1.4746	1.6057	1.4480	1.6690	.8960
	1.4072	1.3514	1.4378	1.4620	1.3340	1.4645	1.2583	2.3228
10	1.4851	1.5132	1.4556	1.5649	1.4178	1.5293	1.5424	.8339
	1.4661	1.4386	1.4996	1.3862	1.5294	1.3927	1.3760	2.5282
11	1.6987	1.4743	1.5647	1.4244	1.6214	1.4970	1.6597	.7720
	1.2672	1.4624	1.3863	1.5180	1.3225	1.4296	1.2903	2.7567
12	1.3666	1.6057	1.4177	1.6188	1.5638	1.6941	1.1353	
	1.5637	1.3340	1.5295	1.3250	1.3669	1.2586	1.8812	
13	1.4923	1.4487	1.5301	1.4958	1.6916	1.2464	.7239	
	1.4062	1.4637	1.3920	1.4308	1.2605	1.7066	2.9302	
14	1.5898	1.6702	1.5433	1.6596	1.1349	.7237		
	1.3176	1.2574	1.3751	1.2904	1.8821	2.9313		
15	.8751	.8986	.8347	.7716	F-SUB-Q			
	2.3742	2.3158	2.5255	2.7582	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3529	1.5794	1.5040	1.7314	1.3870	1.5205	1.6268	.8850
	1.6773	1.4324	1.4906	1.2844	1.5938	1.4278	1.3320	2.4276
9	1.5794	1.6500	1.5331	1.4949	1.6372	1.4731	1.7098	.9086
	1.4324	1.3724	1.4617	1.4883	1.3523	1.4877	1.2687	2.3668
10	1.5040	1.5322	1.4722	1.5958	1.4404	1.5659	1.5802	.8463
	1.4906	1.4625	1.5247	1.3975	1.5465	1.3999	1.3832	2.5641
11	1.7314	1.4945	1.5956	1.4489	1.6604	1.5283	1.7028	.7823
	1.2844	1.4887	1.3977	1.5392	1.3320	1.4431	1.2937	2.7868
12	1.3870	1.6371	1.4402	1.6577	1.5972	1.7369	1.1532	
	1.5938	1.3524	1.5466	1.3351	1.3830	1.2654	1.9072	
13	1.5205	1.4739	1.5667	1.5270	1.7341	1.2668	.7312	
	1.4278	1.4868	1.3991	1.4444	1.2674	1.7303	2.9840	
14	1.6268	1.7111	1.5812	1.7026	1.1526	.7309		
	1.3320	1.2677	1.3823	1.2938	1.9082	2.9854		
15	.8850	.9114	.8471	.7820	F-SUB-Q			
	2.4276	2.3595	2.5614	2.7879	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3443	1.5712	1.5005	1.7245	1.3857	1.5217	1.6253	.8970
	1.7451	1.4856	1.5486	1.3384	1.6577	1.4825	1.3852	2.4867
9	1.5712	1.6374	1.5262	1.4927	1.6305	1.4726	1.7103	.9155
	1.4856	1.4261	1.5213	1.5455	1.4098	1.5449	1.3161	2.4374
10	1.5005	1.5254	1.4650	1.5891	1.4418	1.5676	1.5825	.8530
	1.5486	1.5222	1.5854	1.4522	1.5987	1.4459	1.4290	2.6297
11	1.7245	1.4923	1.5890	1.4490	1.6609	1.5314	1.7052	.7949
	1.3384	1.5459	1.4523	1.5931	1.3837	1.4938	1.3293	2.8293
12	1.3857	1.6304	1.4414	1.6581	1.6016	1.7389	1.1666	
	1.6577	1.4098	1.5989	1.3872	1.4343	1.3133	1.9507	
13	1.5217	1.4734	1.5684	1.5299	1.7360	1.2785	.7393	
	1.4825	1.5440	1.4451	1.4952	1.3155	1.7818	3.0619	
14	1.6253	1.7116	1.5835	1.7050	1.1659	.7389		
	1.3852	1.3150	1.4281	1.3294	1.9517	3.0635		
15	.8970	.9183	.8539	.7942	F-SUB-Q			
	2.4867	2.4297	2.6270	2.8317	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3552	1.5912	1.5190	1.7618	1.4053	1.5506	1.6669	.8977
	1.7705	1.5022	1.5706	1.3524	1.6931	1.5180	1.4089	2.5892
9	1.5912	1.6659	1.5460	1.5132	1.6663	1.4977	1.7560	.9226
	1.5022	1.4350	1.5437	1.5746	1.4293	1.5836	1.3357	2.5189
10	1.5190	1.5451	1.4820	1.6243	1.4639	1.6068	1.6235	.8602
	1.5706	1.5446	1.6115	1.4693	1.6321	1.4656	1.4480	2.7078
11	1.7618	1.5128	1.6243	1.4725	1.7032	1.5634	1.7534	.7961
	1.3524	1.5750	1.4694	1.6251	1.3965	1.5146	1.3408	2.9313
12	1.4053	1.6662	1.4636	1.7003	1.6351	1.7861	1.1764	
	1.6931	1.4293	1.6324	1.4003	1.4554	1.3244	2.0018	
13	1.5506	1.4986	1.6076	1.5618	1.7829	1.2920	.7396	
	1.5180	1.5827	1.4648	1.5161	1.3268	1.8286	3.1630	
14	1.6669	1.7573	1.6245	1.7531	1.1757	.7391		
	1.4089	1.3346	1.4471	1.3409	2.0029	3.1649		
15	.8977	.9256	.8610	.7959	F-SUB-Q			
	2.5892	2.5108	2.7050	2.9321	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3511	1.5906	1.5202	1.7690	1.4085	1.5589	1.6798	.9003
	1.7794	1.5064	1.5717	1.3492	1.6909	1.5242	1.4141	2.6299
9	1.5906	1.6668	1.5461	1.5169	1.6736	1.5034	1.7714	.9258
	1.5064	1.4378	1.5459	1.5729	1.4249	1.5837	1.3434	2.5597
10	1.5202	1.5452	1.4830	1.6321	1.4690	1.6200	1.6379	.8635
	1.5717	1.5468	1.6139	1.4661	1.6311	1.4728	1.4560	2.7567
11	1.7690	1.5165	1.6321	1.4774	1.7167	1.5739	1.7712	.7998
	1.3492	1.5733	1.4662	1.6284	1.4058	1.5306	1.3537	2.9843
12	1.4085	1.6735	1.4687	1.7136	1.6465	1.8027	1.1829	
	1.6909	1.4249	1.6312	1.4082	1.4674	1.3394	2.0334	
13	1.5589	1.5043	1.6208	1.5722	1.7993	1.2989	.7407	
	1.5242	1.5827	1.4720	1.5322	1.3419	1.8606	3.2516	
14	1.6798	1.7728	1.6390	1.7709	1.1821	.7401		
	1.4141	1.3423	1.4550	1.3539	2.0347	3.2539		
15	.9003	.9288	.8644	.7996	F-SUB-Q			
	2.6299	2.5513	2.7538	2.9849	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3336	1.5720	1.5060	1.7502	1.3966	1.5492	1.6673	.9033
	1.8038	1.5254	1.5869	1.3642	1.7061	1.5344	1.4255	2.6218
9	1.5720	1.6438	1.5288	1.5050	1.6556	1.4919	1.7600	.9247
	1.5254	1.4590	1.5639	1.5858	1.4408	1.5962	1.3520	2.5628
10	1.5060	1.5279	1.4680	1.6150	1.4589	1.6103	1.6288	.8629
	1.5869	1.5648	1.6311	1.4830	1.6439	1.4818	1.4642	2.7554
11	1.7502	1.5046	1.6150	1.4659	1.7051	1.5654	1.7620	.8045
	1.3642	1.5862	1.4831	1.6441	1.4192	1.5425	1.3628	2.9651
12	1.3966	1.6555	1.4586	1.7015	1.6384	1.7925	1.1857	
	1.7061	1.4408	1.6439	1.4218	1.4786	1.3509	2.0320	
13	1.5492	1.4929	1.6110	1.5636	1.7889	1.2993	.7415	
	1.5344	1.5952	1.4810	1.5442	1.3536	1.8650	3.2518	
14	1.6673	1.7614	1.6298	1.7617	1.1849	.7409		
	1.4255	1.3509	1.4632	1.3630	2.0333	3.2543		
15	.9033	.9279	.8638	.8037	F-SUB-Q			
	2.6218	2.5541	2.7525	2.9679	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3313	1.5761	1.5094	1.7690	1.4017	1.5623	1.6925	.8953
	1.7803	1.4965	1.5536	1.3268	1.6664	1.4979	1.3830	2.5865
9	1.5761	1.6554	1.5327	1.5107	1.6739	1.5013	1.7884	.9229
	1.4965	1.4248	1.5312	1.5503	1.3988	1.5593	1.3129	2.5128
10	1.5094	1.5319	1.4727	1.6334	1.4655	1.6349	1.6540	.8618
	1.5536	1.5321	1.5964	1.4416	1.6100	1.4404	1.4229	2.7030
11	1.7690	1.5104	1.6335	1.4735	1.7306	1.5818	1.7939	.7983
	1.3268	1.5507	1.4416	1.6196	1.3937	1.5191	1.3288	2.9328
12	1.4017	1.6739	1.4653	1.7259	1.6551	1.8223	1.1845	
	1.6664	1.3989	1.6100	1.3965	1.4611	1.3259	2.0158	
13	1.5623	1.5022	1.6349	1.5798	1.8184	1.3002	.7346	
	1.4979	1.5583	1.4396	1.5209	1.3286	1.8561	3.2384	
14	1.6925	1.7900	1.6551	1.7935	1.1835	.7340		
	1.3830	1.3118	1.4219	1.3290	2.0172	3.2411		
15	.8953	.9262	.8627	.7981	F-SUB-Q			
	2.5865	2.5042	2.7000	2.9331	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3170	1.5640	1.4988	1.7636	1.3933	1.5590	1.6942	.8880
	1.7250	1.4452	1.4999	1.2760	1.6080	1.4401	1.3256	2.5041
9	1.5640	1.6453	1.5208	1.5021	1.6693	1.4948	1.7920	.9172
	1.4452	1.3740	1.4794	1.4952	1.3454	1.5024	1.2569	2.4273
10	1.4988	1.5199	1.4623	1.6289	1.4579	1.6384	1.6572	.8570
	1.4999	1.4802	1.5414	1.3870	1.5528	1.3803	1.3622	2.6086
11	1.7636	1.5018	1.6291	1.4660	1.7321	1.5802	1.8008	.7931
	1.2760	1.4955	1.3870	1.5599	1.3351	1.4570	1.2684	2.8315
12	1.3933	1.6693	1.4577	1.7269	1.6535	1.8268	1.1795	
	1.6080	1.3454	1.5528	1.3382	1.4033	1.2687	1.9388	
13	1.5590	1.4958	1.6383	1.5781	1.8226	1.2949	.7276	
	1.4401	1.5014	1.3795	1.4588	1.2714	1.7849	3.1312	
14	1.6942	1.7937	1.6584	1.8004	1.1785	.7269		
	1.3256	1.2557	1.3612	1.2686	1.9402	3.1342		
15	.8880	.9205	.8579	.7930	F-SUB-Q			
	2.5041	2.4187	2.6057	2.8318	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2962	1.5428	1.4794	1.7439	1.3757	1.5445	1.6801	.8798
	1.6846	1.4082	1.4613	1.2409	1.5670	1.3987	1.2863	2.4340
9	1.5428	1.6231	1.5002	1.4840	1.6503	1.4782	1.7787	.9083
	1.4082	1.3389	1.4422	1.4559	1.3095	1.4619	1.2183	2.3602
10	1.4794	1.4994	1.4424	1.6102	1.4407	1.6264	1.6446	.8488
	1.4613	1.4429	1.5030	1.3503	1.5121	1.3390	1.3204	2.5352
11	1.7439	1.4837	1.6104	1.4480	1.7178	1.5661	1.7897	.7871
	1.2409	1.4562	1.3503	1.5175	1.2928	1.4115	1.2263	2.7448
12	1.3757	1.6503	1.4405	1.7125	1.6390	1.8143	1.1706	
	1.5670	1.3095	1.5120	1.2964	1.3594	1.2260	1.8761	
13	1.5445	1.4792	1.6263	1.5639	1.8100	1.2842	.7200	
	1.3987	1.4608	1.3381	1.4133	1.2287	1.7271	3.0387	
14	1.6801	1.7804	1.6458	1.7892	1.1695	.7193		
	1.2863	1.2171	1.3194	1.2265	1.8776	3.0418		
15	.8798	.9116	.8497	.7870	F-SUB-Q			
	2.4340	2.3517	2.5323	2.7451	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2662	1.5085	1.4486	1.7038	1.3471	1.5160	1.6457	.8712
	1.7273	1.4435	1.4970	1.2742	1.6064	1.4301	1.3179	2.4694
9	1.5085	1.5834	1.4669	1.4539	1.6121	1.4482	1.7437	.8956
	1.4435	1.3757	1.4795	1.4912	1.3454	1.4976	1.2469	2.4043
10	1.4486	1.4661	1.4103	1.5721	1.4115	1.5956	1.6132	.8370
	1.4970	1.4803	1.5421	1.3878	1.5485	1.3706	1.3508	2.5812
11	1.7038	1.4535	1.5724	1.4175	1.6826	1.5367	1.7564	.7808
	1.2742	1.4915	1.3878	1.5507	1.3162	1.4365	1.2515	2.7761
12	1.3471	1.6121	1.4113	1.6771	1.6086	1.7796	1.1577	
	1.6064	1.3454	1.5485	1.3204	1.3806	1.2453	1.8970	
13	1.5160	1.4492	1.5954	1.5345	1.7752	1.2677	.7117	
	1.4301	1.4965	1.3698	1.4385	1.2483	1.7424	3.0757	
14	1.6457	1.7453	1.6139	1.7559	1.1566	.7109		
	1.3179	1.2458	1.3498	1.2518	1.8987	3.0791		
15	.8712	.8989	.8379	.7802	F-SUB-Q			
	2.4694	2.3954	2.5782	2.7783	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2506	1.4963	1.4341	1.7001	1.3333	1.5072	1.6472	.8495
	1.6720	1.3969	1.4554	1.2293	1.5659	1.3896	1.2719	2.4520
9	1.4963	1.5776	1.4538	1.4398	1.6088	1.4372	1.7461	.8802
	1.3969	1.3251	1.4366	1.4509	1.2996	1.4564	1.2015	2.3677
10	1.4341	1.4530	1.3963	1.5681	1.3970	1.5950	1.6147	.8227
	1.4554	1.4374	1.4977	1.3388	1.5024	1.3197	1.3016	2.5365
11	1.7001	1.4395	1.5684	1.4041	1.6827	1.5298	1.7615	.7619
	1.2293	1.4512	1.3388	1.4988	1.2572	1.3806	1.1966	2.7423
12	1.3333	1.6088	1.3968	1.6773	1.6010	1.7827	1.1377	
	1.5659	1.2996	1.5026	1.2612	1.3229	1.1877	1.8488	
13	1.5072	1.4383	1.5949	1.5275	1.7781	1.2487	.6940	
	1.3896	1.4554	1.3203	1.3826	1.1908	1.6906	3.0227	
14	1.6472	1.7478	1.6146	1.7610	1.1365	.6932		
	1.2719	1.2003	1.3007	1.1969	1.8506	3.0263		
15	.8495	.8835	.8236	.7618	F-SUB-Q			
	2.4520	2.3588	2.5336	2.7426	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2209	1.4638	1.4020	1.6624	1.3018	1.4760	1.6137	.8286
	1.6469	1.3755	1.4353	1.2119	1.5472	1.3686	1.2523	2.4279
9	1.4638	1.5426	1.4219	1.4067	1.5727	1.4057	1.7108	.8595
	1.3755	1.3057	1.4161	1.4322	1.2824	1.4364	1.1825	2.3414
10	1.4020	1.4211	1.3633	1.5320	1.3639	1.5610	1.5813	.8030
	1.4353	1.4169	1.4791	1.3214	1.4832	1.3000	1.2828	2.5092
11	1.6624	1.4064	1.5323	1.3711	1.6473	1.4979	1.7271	.7436
	1.2119	1.4325	1.3214	1.4780	1.2343	1.3567	1.1756	2.7123
12	1.3018	1.5727	1.3636	1.6419	1.5676	1.7477	1.1120	
	1.5472	1.2824	1.4834	1.2384	1.2972	1.1645	1.8220	
13	1.4760	1.4068	1.5608	1.4956	1.7431	1.2209	.6764	
	1.3686	1.4353	1.3001	1.3588	1.1675	1.6626	2.9893	
14	1.6137	1.7125	1.5811	1.7266	1.1108	.6755		
	1.2523	1.1813	1.2818	1.1759	1.8238	2.9929		
15	.8286	.8628	.8039	.7435	F-SUB-Q			
	2.4279	2.3325	2.5063	2.7126	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1737	1.4055	1.3476	1.5824	1.2486	1.4169	1.5360	.8069
	1.6607	1.3890	1.4485	1.2351	1.5652	1.3832	1.2765	2.4221
9	1.4055	1.4703	1.3667	1.3500	1.4959	1.3493	1.6287	.8314
	1.3890	1.3284	1.4290	1.4478	1.3083	1.4519	1.2049	2.3512
10	1.3476	1.3659	1.3076	1.4575	1.3090	1.4851	1.5041	.7759
	1.4485	1.4298	1.4960	1.3469	1.4986	1.3251	1.3084	2.5223
11	1.5824	1.3497	1.4578	1.3150	1.5684	1.4358	1.6433	.7241
	1.2351	1.4481	1.3467	1.4932	1.2555	1.3708	1.1975	2.7047
12	1.2486	1.4959	1.3087	1.5631	1.5030	1.6652	1.0775	
	1.5652	1.3083	1.4988	1.2597	1.3097	1.1831	1.8226	
13	1.4169	1.3503	1.4850	1.4336	1.6609	1.1802	.6572	
	1.3832	1.4508	1.3252	1.3729	1.1862	1.6658	2.9849	
14	1.5360	1.6304	1.5040	1.6428	1.0765	.6564		
	1.2765	1.2037	1.3074	1.1979	1.8244	2.9884		
15	.8069	.8346	.7768	.7234	F-SUB-Q			
	2.4221	2.3423	2.5194	2.7074	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1326	1.3567	1.2991	1.5198	1.2027	1.3668	1.4777	.7663
	1.6804	1.4045	1.4671	1.2555	1.5870	1.3999	1.2955	2.4933
9	1.3567	1.4142	1.3225	1.3005	1.4396	1.3040	1.5673	.7951
	1.4045	1.3484	1.4418	1.4675	1.3275	1.4669	1.2221	2.4031
10	1.2991	1.3217	1.2640	1.4075	1.2644	1.4243	1.4431	.7417
	1.4671	1.4426	1.5109	1.3613	1.5140	1.3485	1.3304	2.5786
11	1.5198	1.3002	1.4077	1.2725	1.5103	1.3872	1.5796	.6854
	1.2555	1.4678	1.3612	1.5054	1.2714	1.3836	1.2152	2.7921
12	1.2027	1.4396	1.2641	1.5056	1.4520	1.6023	1.0241	
	1.5870	1.3275	1.5143	1.2754	1.3217	1.1988	1.8717	
13	1.3668	1.3050	1.4242	1.3852	1.5983	1.1250	.6223	
	1.3999	1.4658	1.3486	1.3857	1.2018	1.7047	3.0793	
14	1.4777	1.5689	1.4430	1.5792	1.0231	.6216		
	1.2955	1.2209	1.3293	1.2156	1.8734	3.0826		
15	.7663	.7982	.7426	.6854	F-SUB-Q			
	2.4933	2.3939	2.5756	2.7921	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0442	1.2473	1.1966	1.3896	1.1158	1.2585	1.3448	.7136
	1.7915	1.5011	1.5652	1.3491	1.6809	1.4937	1.3987	2.6332
9	1.2473	1.2901	1.2193	1.2048	1.3171	1.2077	1.4304	.7380
	1.5011	1.4523	1.5367	1.5563	1.4256	1.5569	1.3154	2.5463
10	1.1966	1.2186	1.1786	1.3040	1.1854	1.3085	1.3259	.6914
	1.5652	1.5376	1.5918	1.4429	1.5858	1.4407	1.4202	2.7202
11	1.3896	1.2045	1.3040	1.1951	1.3870	1.2851	1.4339	.6328
	1.3491	1.5567	1.4430	1.5738	1.3586	1.4663	1.3145	2.9740
12	1.1158	1.3171	1.1851	1.3845	1.3473	1.4579	.9350	
	1.6809	1.4257	1.5863	1.3610	1.3980	1.2935	2.0143	
13	1.2585	1.2084	1.3086	1.2833	1.4545	1.0305	.5697	
	1.4937	1.5560	1.4399	1.4683	1.2965	1.8281	3.3082	
14	1.3448	1.4319	1.3269	1.4336	.9342	.5692		
	1.3987	1.3141	1.4192	1.3149	2.0160	3.3112		
15	.7136	.7408	.6922	.6329	F-SUB-Q			
	2.6332	2.5367	2.7172	2.9735	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8505	1.0212	.9673	1.2431	.9294	1.0242	1.1915	.6061
	2.1753	1.8124	1.9143	1.4908	1.9948	1.8143	1.5599	3.0676
9	1.0212	1.1617	.9927	.9907	1.1638	1.0102	1.2298	.6131
	1.8124	1.5934	1.8661	1.8710	1.5954	1.8392	1.5121	3.0326
10	.9673	.9921	.9720	1.1799	.9961	1.1600	1.2035	.5822
	1.9143	1.8671	1.9078	1.5735	1.8647	1.6043	1.5457	3.1960
11	1.2431	.9904	1.1796	1.0158	1.2541	1.0678	1.1678	.5222
	1.4908	1.8715	1.5738	1.8293	1.4829	1.7434	1.5948	3.5663
12	.9294	1.1639	.9958	1.2532	1.1245	1.2419	.7503	
	1.9948	1.5954	1.8654	1.4839	1.6545	1.4998	2.4825	
13	1.0242	1.0107	1.1601	1.0665	1.2396	.8430	.4658	
	1.8143	1.8383	1.6042	1.7456	1.5027	2.2095	4.0052	
14	1.1915	1.2309	1.2041	1.1676	.7497	.4655		
	1.5599	1.5108	1.5449	1.5951	2.4845	4.0080		
15	.6061	.6153	.5828	.5225	F-SUB-Q			
	3.0676	3.0219	3.1926	3.5648	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3775	.4162	.4059	.4922	.4171	.4130	.4584	.2637
	4.8769	4.4246	4.5383	3.7429	4.4205	4.4758	4.0331	7.0221
9	.4162	.4721	.4065	.4203	.4891	.4425	.4640	.2703
	4.4246	3.8981	4.5331	4.3895	3.7752	4.1745	3.9859	6.8490
10	.4059	.4065	.4191	.4959	.4294	.4935	.4718	.2621
	4.5383	4.5336	4.4004	3.7221	4.2995	3.7471	3.9205	7.0688
11	.4922	.4203	.4957	.4428	.5151	.4349	.4379	.2351
	3.7429	4.3894	3.7233	4.1737	3.5892	4.2535	4.2277	7.8897
12	.4171	.4892	.4292	.5147	.4721	.4644	.3329	
	4.4205	3.7749	4.3015	3.5919	3.9149	3.9886	5.5684	
13	.4130	.4426	.4934	.4344	.4637	.3563	.1982	
	4.4758	4.1737	3.7480	4.2570	3.9947	5.2017	9.3758	
14	.4584	.4644	.4720	.4378	.3326	.1981		
	4.0331	3.9824	3.9185	4.2282	5.5727	9.3798		
15	.2637	.2714	.2624	.2353	F-SUB-Q			
	7.0221	6.8223	7.0584	7.8823	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3835	.4369	.4282	.4983	.4339	.4134	.4402	.2686
	4.5687	4.3654	4.3968	3.7194	4.2328	4.3919	4.1008	6.6560
9	.4369	.4915	.4356	.4356	.4935	.4406	.4392	.2746
	4.3654	3.9045	4.3379	4.2557	3.7540	4.2005	4.1492	6.5130
10	.4282	.4354	.4341	.4994	.4350	.4828	.4448	.2662
	4.3968	4.3397	4.3906	3.8157	4.3645	3.9089	4.1915	6.8378
11	.4983	.4355	.4992	.4460	.4892	.4242	.4107	.2333
	3.7194	4.2567	3.8166	4.2507	3.7847	4.4073	4.6337	8.0668
12	.4339	.4934	.4349	.4890	.4225	.4090	.3202	
	4.2328	3.7542	4.3651	3.7858	4.1475	4.2639	5.7567	
13	.4134	.4406	.4828	.4241	.4089	.3262	.2013	
	4.3919	4.1998	3.9083	4.4084	4.2643	5.2582	8.9359	
14	.4402	.4394	.4449	.4107	.3202	.2014		
	4.1008	4.1472	4.1898	4.6334	5.7571	8.9303		
15	.2686	.2752	.2665	.2334	F-SUB-Q			
	6.6560	6.4991	6.8304	8.0600	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8383	.9941	.9469	1.1325	.9037	.9397	1.0326	.5950
	2.2080	1.9580	2.0287	1.6657	2.0733	1.9674	1.7858	3.0696
9	.9941	1.0983	.9802	.9523	1.0650	.9446	1.0512	.5919
	1.9580	1.7768	1.9650	1.9855	1.7755	1.9993	1.7638	3.0967
10	.9469	.9790	.9508	1.0846	.9414	1.0270	1.0270	.5638
	2.0287	1.9658	2.0446	1.7920	2.0572	1.8807	1.8504	3.2959
11	1.1325	.9520	1.0843	.9585	1.0838	.9539	.9798	.5021
	1.6657	1.9858	1.7924	1.9943	1.7393	1.9882	1.9599	3.8242
12	.9037	1.0649	.9412	1.0833	.9610	1.0228	.6879	
	2.0733	1.7756	2.0580	1.7396	1.8870	1.7915	2.7342	
13	.9397	.9448	1.0270	.9538	1.0227	.7526	.4637	
	1.9674	1.9987	1.8804	1.9886	1.7920	2.4006	3.9715	
14	1.0326	1.0517	1.0273	.9799	.6879	.4640		
	1.7858	1.7629	1.8496	1.9598	2.7344	3.9692		
15	.5950	.5931	.5644	.5022	F-SUB-Q			
	3.0696	3.0901	3.2922	3.8229	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0601	1.2082	1.1646	1.2778	1.0809	1.1462	1.1743	.7113
	1.8484	1.6419	1.6749	1.5049	1.7597	1.6363	1.5949	2.6064
9	1.2082	1.2267	1.1910	1.1591	1.2135	1.1291	1.2297	.7166
	1.6419	1.6171	1.6406	1.6598	1.5751	1.6795	1.5333	2.5964
10	1.1646	1.1904	1.1570	1.1973	1.1290	1.1612	1.1444	.6708
	1.6749	1.6414	1.6998	1.6345	1.7384	1.6733	1.6755	2.8133
11	1.2778	1.1588	1.1972	1.1297	1.2071	1.1394	1.1984	.6133
	1.5049	1.6602	1.6347	1.7142	1.5905	1.6818	1.6256	3.1795
12	1.0809	1.2134	1.1288	1.2067	1.1849	1.2236	.8630	
	1.7597	1.5752	1.7385	1.5920	1.6037	1.5492	2.2207	
13	1.1462	1.1295	1.1613	1.1392	1.2230	.9444	.5749	
	1.6363	1.6789	1.6730	1.6822	1.5499	1.9875	3.2742	
14	1.1743	1.2303	1.1448	1.1985	.8630	.5751		
	1.5949	1.5325	1.6747	1.6255	2.2209	3.2730		
15	.7113	.7183	.6713	.6128	F-SUB-Q			
	2.6064	2.5902	2.8098	3.1813	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1768	1.3512	1.2932	1.4498	1.1953	1.2860	1.3412	.7731
	1.7037	1.4963	1.5320	1.3474	1.6160	1.4795	1.4167	2.4350
9	1.3512	1.3911	1.3254	1.2855	1.3734	1.2603	1.4038	.7883
	1.4963	1.4537	1.4969	1.5213	1.4132	1.5271	1.3624	2.3964
10	1.2932	1.3247	1.2824	1.3483	1.2452	1.3093	1.2959	.7342
	1.5320	1.4977	1.5574	1.4730	1.6007	1.5071	1.4998	2.6290
11	1.4498	1.2851	1.3479	1.2501	1.3696	1.2786	1.3775	.6707
	1.3474	1.5217	1.4732	1.5823	1.4266	1.5293	1.4387	2.9509
12	1.1953	1.3733	1.2451	1.3681	1.3348	1.4100	.9664	
	1.6160	1.4133	1.6008	1.4282	1.4577	1.3756	2.0229	
13	1.2860	1.2607	1.3094	1.2782	1.4091	1.0614	.6349	
	1.4795	1.5265	1.5068	1.5299	1.3766	1.8129	3.0313	
14	1.3412	1.4045	1.2965	1.3776	.9663	.6351		
	1.4167	1.3616	1.4990	1.4387	2.0233	3.0307		
15	.7731	.7903	.7348	.6706	F-SUB-Q			
	2.4350	2.3903	2.6264	2.9510	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2272	1.4184	1.3555	1.5435	1.2561	1.3596	1.4350	.8151
	1.6715	1.4559	1.4884	1.2878	1.5670	1.4245	1.3477	2.3529
9	1.4184	1.4747	1.3867	1.3491	1.4610	1.3281	1.5041	.8317
	1.4559	1.4007	1.4569	1.4733	1.3531	1.4755	1.2936	2.3131
10	1.3555	1.3859	1.3393	1.4345	1.3105	1.3968	1.3914	.7747
	1.4884	1.4577	1.5184	1.4104	1.5486	1.4327	1.4208	2.5355
11	1.5435	1.3487	1.4340	1.3180	1.4699	1.3576	1.4811	.7107
	1.2878	1.4736	1.4106	1.5348	1.3600	1.4729	1.3658	2.8314
12	1.2561	1.4609	1.3103	1.4681	1.4208	1.5160	1.0284	
	1.5670	1.3531	1.5487	1.3618	1.4016	1.3089	1.9438	
13	1.3596	1.3287	1.3970	1.3569	1.5146	1.1297	.6701	
	1.4245	1.4748	1.4319	1.4737	1.3102	1.7445	2.9427	
14	1.4350	1.5049	1.3921	1.4812	1.0282	.6701		
	1.3477	1.2927	1.4200	1.3658	1.9443	2.9426		
15	.8151	.8339	.7754	.7105	F-SUB-Q			
	2.3529	2.3069	2.5329	2.8319	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2517	1.4530	1.3904	1.5978	1.2934	1.4057	1.4928	.8457
	1.6710	1.4479	1.4817	1.2703	1.5560	1.4078	1.3235	2.3180
9	1.4530	1.5178	1.4196	1.3878	1.5128	1.3704	1.5679	.8618
	1.4479	1.3864	1.4529	1.4615	1.3353	1.4610	1.2667	2.2810
10	1.3904	1.4188	1.3741	1.4892	1.3549	1.4523	1.4543	.8037
	1.4817	1.4536	1.5112	1.3892	1.5305	1.3981	1.3862	2.4896
11	1.5978	1.3875	1.4888	1.3622	1.5340	1.4087	1.5478	.7412
	1.2703	1.4618	1.3893	1.5179	1.3340	1.4524	1.3320	2.7637
12	1.2934	1.5127	1.3546	1.5319	1.4764	1.5827	1.0704	
	1.5560	1.3354	1.5306	1.3359	1.3809	1.2846	1.9104	
13	1.4057	1.3710	1.4525	1.4078	1.5809	1.1748	.6936	
	1.4078	1.4603	1.3973	1.4533	1.2861	1.7223	2.9177	
14	1.4928	1.5689	1.4550	1.5478	1.0701	.6935		
	1.3234	1.2658	1.3854	1.3320	1.9111	2.9181		
15	.8457	.8642	.8044	.7403	F-SUB-Q			
	2.3180	2.2747	2.4863	2.7668	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2735	1.4856	1.4227	1.6527	1.3284	1.4511	1.5517	.8650
	1.6739	1.4367	1.4826	1.2587	1.5549	1.3992	1.3062	2.3259
9	1.4856	1.5601	1.4518	1.4256	1.5649	1.4119	1.6332	.8851
	1.4367	1.3691	1.4541	1.4591	1.3240	1.4543	1.2462	2.2780
10	1.4227	1.4510	1.4105	1.5451	1.3969	1.5102	1.5171	.8262
	1.4826	1.4549	1.5078	1.3721	1.5159	1.3715	1.3598	2.4808
11	1.6527	1.4252	1.5448	1.4049	1.5977	1.4589	1.6153	.7598
	1.2587	1.4594	1.3722	1.5048	1.3126	1.4373	1.2948	2.7423
12	1.3284	1.5648	1.3965	1.5955	1.5300	1.6496	1.1011	
	1.5549	1.3241	1.5163	1.3145	1.3657	1.2628	1.9002	
13	1.4511	1.4126	1.5102	1.4579	1.6475	1.2092	.7078	
	1.3992	1.4536	1.3708	1.4384	1.2644	1.7153	2.9317	
14	1.5517	1.6342	1.5176	1.6152	1.1007	.7077		
	1.3062	1.2453	1.3589	1.2948	1.9009	2.9325		
15	.8650	.8876	.8270	.7596	F-SUB-Q			
	2.3259	2.2715	2.4782	2.7431	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2844	1.5039	1.4427	1.6869	1.3515	1.4820	1.5914	.8804
	1.6955	1.4525	1.5012	1.2688	1.5748	1.4116	1.3121	2.3539
9	1.5039	1.5833	1.4706	1.4503	1.5982	1.4402	1.6778	.9021
	1.4525	1.3802	1.4729	1.4760	1.3348	1.4685	1.2480	2.3010
10	1.4427	1.4698	1.4335	1.5812	1.4253	1.5517	1.5608	.8430
	1.5012	1.4736	1.5150	1.3706	1.5190	1.3684	1.3569	2.4944
11	1.6869	1.4499	1.5809	1.4335	1.6409	1.4936	1.6619	.7751
	1.2688	1.4764	1.3709	1.5037	1.3034	1.4295	1.2854	2.7384
12	1.3515	1.5981	1.4250	1.6385	1.5675	1.6953	1.1243	
	1.5748	1.3348	1.5194	1.3053	1.3602	1.2545	1.8954	
13	1.4820	1.4408	1.5524	1.4924	1.6929	1.2345	.7186	
	1.4116	1.4677	1.3677	1.4307	1.2563	1.7191	2.9459	
14	1.5914	1.6789	1.5614	1.6618	1.1238	.7183		
	1.3121	1.2471	1.3560	1.2856	1.8963	2.9469		
15	.8804	.9047	.8437	.7749	F-SUB-Q			
	2.3539	2.2943	2.4918	2.7391	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2945	1.5213	1.4609	1.7204	1.3722	1.5107	1.6292	.8911
	1.7434	1.4786	1.5272	1.2857	1.6052	1.4334	1.3266	2.4061
9	1.5213	1.6064	1.4889	1.4725	1.6317	1.4672	1.7201	.9156
	1.4786	1.4001	1.4980	1.5026	1.3524	1.4918	1.2580	2.3441
10	1.4609	1.4881	1.4543	1.6155	1.4505	1.5905	1.6008	.8561
	1.5272	1.4988	1.5344	1.3835	1.5387	1.3749	1.3636	2.5295
11	1.7204	1.4722	1.6153	1.4590	1.6814	1.5250	1.7054	.7860
	1.2857	1.5030	1.3837	1.5248	1.3134	1.4437	1.2888	2.7689
12	1.3722	1.6317	1.4501	1.6789	1.6015	1.7386	1.1420	
	1.6052	1.3522	1.5391	1.3154	1.3766	1.2617	1.9226	
13	1.5107	1.4679	1.5912	1.5237	1.7359	1.2547	.7259	
	1.4334	1.4910	1.3742	1.4450	1.2637	1.7441	3.0014	
14	1.6292	1.7213	1.6014	1.7053	1.1415	.7256		
	1.3266	1.2571	1.3627	1.2888	1.9236	3.0028		
15	.8911	.9183	.8569	.7858	F-SUB-Q			
	2.4061	2.3370	2.5269	2.7696	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2862	1.5134	1.4580	1.7144	1.3721	1.5129	1.6291	.9042
	1.8127	1.5340	1.5863	1.3397	1.6693	1.4883	1.3794	2.4640
9	1.5134	1.5944	1.4827	1.4728	1.6280	1.4688	1.7219	.9235
	1.5340	1.4565	1.5592	1.5602	1.4053	1.5492	1.3050	2.4134
10	1.4580	1.4819	1.4515	1.6122	1.4536	1.5942	1.6050	.8639
	1.5863	1.5601	1.5910	1.4288	1.5830	1.4196	1.4084	2.5938
11	1.7144	1.4724	1.6121	1.4604	1.6835	1.5288	1.7087	.7995
	1.3397	1.5606	1.4289	1.5779	1.3645	1.4945	1.3248	2.8104
12	1.3721	1.6280	1.4532	1.6809	1.6068	1.7412	1.1557	
	1.6693	1.4050	1.5833	1.3666	1.4279	1.3101	1.9666	
13	1.5129	1.4695	1.5950	1.5273	1.7383	1.2668	.7342	
	1.4883	1.5483	1.4188	1.4959	1.3123	1.7965	3.0807	
14	1.6291	1.7232	1.6056	1.7085	1.1551	.7339		
	1.3794	1.3040	1.4076	1.3250	1.9676	3.0823		
15	.9042	.9263	.8647	.7985	F-SUB-Q			
	2.4640	2.4061	2.5912	2.8139	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2961	1.5321	1.4758	1.7530	1.3916	1.5419	1.6716	.9056
	1.8477	1.5574	1.6138	1.3570	1.7078	1.5252	1.4038	2.5663
9	1.5321	1.6221	1.5016	1.4940	1.6656	1.4955	1.7692	.9313
	1.5574	1.4711	1.5868	1.5927	1.4291	1.5861	1.3249	2.4951
10	1.4758	1.5008	1.4721	1.6499	1.4767	1.6356	1.6479	.8717
	1.6138	1.5877	1.6202	1.4468	1.6162	1.4393	1.4278	2.6723
11	1.7530	1.4937	1.6498	1.4848	1.7273	1.5608	1.7573	.8008
	1.3570	1.5931	1.4469	1.6099	1.3780	1.5169	1.3375	2.9147
12	1.3916	1.6655	1.4764	1.7246	1.6409	1.7891	1.1655	
	1.7078	1.4292	1.6165	1.3802	1.4497	1.3218	2.0201	
13	1.5420	1.4961	1.6364	1.5592	1.7860	1.2801	.7345	
	1.5252	1.5854	1.4386	1.5184	1.3241	1.8452	3.1844	
14	1.6716	1.7705	1.6486	1.7570	1.1648	.7341		
	1.4038	1.3239	1.4269	1.3376	2.0213	3.1863		
15	.9056	.9342	.8726	.8006	F-SUB-Q			
	2.5663	2.4873	2.6697	2.9154	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2922	1.5316	1.4773	1.7619	1.3956	1.5512	1.6858	.9091
	1.8571	1.5619	1.6153	1.3530	1.7052	1.5311	1.4087	2.6041
9	1.5316	1.6233	1.5020	1.4985	1.6751	1.5030	1.7862	.9354
	1.5619	1.4739	1.5894	1.5907	1.4240	1.5863	1.3319	2.5332
10	1.4773	1.5011	1.4747	1.6595	1.4832	1.6508	1.6642	.8760
	1.6153	1.5902	1.6217	1.4449	1.6161	1.4448	1.4342	2.7172
11	1.7619	1.4982	1.6595	1.4912	1.7425	1.5719	1.7759	.8051
	1.3530	1.5911	1.4449	1.6127	1.3842	1.5318	1.3495	2.9638
12	1.3956	1.6750	1.4829	1.7397	1.6534	1.8066	1.1723	
	1.7052	1.4240	1.6164	1.3865	1.4605	1.3359	2.0508	
13	1.5512	1.5037	1.6516	1.5702	1.8033	1.2874	.7359	
	1.5311	1.5855	1.4441	1.5334	1.3383	1.8765	3.2716	
14	1.6858	1.7876	1.6648	1.7757	1.1716	.7354		
	1.4087	1.3308	1.4335	1.3496	2.0521	3.2738		
15	.9091	.9384	.8768	.8049	F-SUB-Q			
	2.6041	2.5251	2.7144	2.9644	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2760	1.5143	1.4645	1.7449	1.3857	1.5440	1.6751	.9135
	1.8822	1.5814	1.6304	1.3673	1.7194	1.5397	1.4190	2.5938
9	1.5143	1.6018	1.4863	1.4882	1.6600	1.4937	1.7767	.9356
	1.5814	1.4954	1.6073	1.6030	1.4379	1.5969	1.3396	2.5342
10	1.4645	1.4855	1.4613	1.6446	1.4749	1.6431	1.6569	.8764
	1.6304	1.6082	1.6379	1.4605	1.6279	1.4525	1.4414	2.7140
11	1.7449	1.4878	1.6446	1.4812	1.7322	1.5647	1.7682	.8110
	1.3673	1.6034	1.4605	1.6271	1.3966	1.5432	1.3580	2.9419
12	1.3857	1.6600	1.4746	1.7293	1.6467	1.7974	1.1761	
	1.7194	1.4379	1.6282	1.3990	1.4711	1.3471	2.0487	
13	1.5440	1.4945	1.6440	1.5630	1.7939	1.2888	.7373	
	1.5397	1.5961	1.4517	1.5449	1.3497	1.8802	3.2706	
14	1.6751	1.7781	1.6576	1.7679	1.1753	.7368		
	1.4190	1.3385	1.4405	1.3582	2.0500	3.2731		
15	.9135	.9387	.8773	.8100	F-SUB-Q			
	2.5938	2.5258	2.7112	2.9453	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2739	1.5186	1.4684	1.7660	1.3912	1.5581	1.7021	.9064
	1.8552	1.5498	1.5954	1.3290	1.6799	1.5038	1.3774	2.5600
9	1.5186	1.6136	1.4904	1.4949	1.6804	1.5051	1.8075	.9347
	1.5498	1.4583	1.5731	1.5671	1.3979	1.5611	1.3013	2.4859
10	1.4684	1.4896	1.4673	1.6649	1.4830	1.6689	1.6842	.8761
	1.5954	1.5739	1.6032	1.4249	1.5989	1.4126	1.4018	2.6636
11	1.7660	1.4945	1.6650	1.4903	1.7587	1.5817	1.8014	.8051
	1.3290	1.5674	1.4247	1.6037	1.3720	1.5203	1.3244	2.9121
12	1.3912	1.6804	1.4827	1.7558	1.6647	1.8286	1.1753	
	1.6799	1.3979	1.5991	1.3742	1.4540	1.3223	2.0333	
13	1.5581	1.5059	1.6698	1.5798	1.8248	1.2901	.7308	
	1.5038	1.5603	1.4118	1.5220	1.3249	1.8718	3.2582	
14	1.7021	1.8090	1.6851	1.8011	1.1744	.7302		
	1.3774	1.3002	1.4009	1.3246	2.0346	3.2609		
15	.9064	.9379	.8770	.8050	F-SUB-Q			
	2.5600	2.4776	2.6608	2.9124	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2607	1.5076	1.4590	1.7630	1.3841	1.5562	1.7063	.9000
	1.7983	1.4973	1.5403	1.2771	1.6204	1.4449	1.3192	2.4760
9	1.5076	1.6047	1.4797	1.4878	1.6780	1.5008	1.8133	.9301
	1.4973	1.4064	1.5201	1.5108	1.3433	1.5024	1.2446	2.3990
10	1.4590	1.4789	1.4585	1.6625	1.4771	1.6731	1.6905	.8723
	1.5403	1.5208	1.5471	1.3684	1.5394	1.3522	1.3404	2.5683
11	1.7630	1.4875	1.6627	1.4844	1.7615	1.5814	1.8097	.8007
	1.2771	1.5111	1.3683	1.5434	1.3142	1.4579	1.2640	2.8096
12	1.3841	1.6782	1.4769	1.7584	1.6646	1.8345	1.1712	
	1.6204	1.3432	1.5396	1.3164	1.3962	1.2650	1.9549	
13	1.5562	1.5016	1.6740	1.5793	1.8305	1.2858	.7242	
	1.4449	1.5015	1.3514	1.4587	1.2676	1.7997	3.1501	
14	1.7063	1.8148	1.6913	1.8093	1.1703	.7235		
	1.3192	1.2435	1.3397	1.2641	1.9563	3.1531		
15	.9000	.9333	.8732	.8005	F-SUB-Q			
	2.4760	2.3908	2.5655	2.8098	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2418	1.4881	1.4414	1.7453	1.3679	1.5433	1.6938	.8929
	1.7566	1.4594	1.5005	1.2414	1.5784	1.4026	1.2792	2.4045
9	1.4881	1.5842	1.4608	1.4713	1.6622	1.4858	1.8018	.9221
	1.4594	1.3710	1.4817	1.4705	1.3053	1.4606	1.2054	2.3308
10	1.4414	1.4601	1.4403	1.6455	1.4614	1.6614	1.6789	.8649
	1.5005	1.4825	1.5077	1.3298	1.4966	1.3104	1.2983	2.4940
11	1.7453	1.4710	1.6458	1.4679	1.7482	1.5686	1.8003	.7955
	1.2414	1.4708	1.3297	1.5003	1.2722	1.4118	1.2213	2.7218
12	1.3679	1.6626	1.4612	1.7450	1.6516	1.8237	1.1634	
	1.5784	1.3050	1.4967	1.2744	1.3518	1.2218	1.8908	
13	1.5433	1.4866	1.6624	1.5664	1.8195	1.2763	.7174	
	1.4026	1.4598	1.3096	1.4124	1.2245	1.7408	3.0550	
14	1.6938	1.8034	1.6798	1.7999	1.1624	.7167		
	1.2792	1.2044	1.2974	1.2215	1.8923	3.0581		
15	.8929	.9253	.8658	.7953	F-SUB-Q			
	2.4045	2.3226	2.4912	2.7220	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2141	1.4560	1.4126	1.7066	1.3413	1.5162	1.6599	.8850
	1.8015	1.4963	1.5371	1.2744	1.6168	1.4334	1.3100	2.4377
9	1.4560	1.5466	1.4297	1.4429	1.6263	1.4569	1.7679	.9101
	1.4963	1.4094	1.5199	1.5056	1.3394	1.4954	1.2332	2.3727
10	1.4126	1.4290	1.4096	1.6086	1.4336	1.6302	1.6467	.8537
	1.5371	1.5207	1.5463	1.3644	1.5302	1.3404	1.3272	2.5376
11	1.7066	1.4425	1.6089	1.4385	1.7137	1.5405	1.7683	.7904
	1.2744	1.5060	1.3642	1.5326	1.2951	1.4367	1.2460	2.7495
12	1.3413	1.6267	1.4332	1.7105	1.6223	1.7899	1.1516	
	1.6168	1.3391	1.5304	1.2975	1.3725	1.2409	1.9119	
13	1.5162	1.4578	1.6311	1.5383	1.7856	1.2611	.7097	
	1.4334	1.4946	1.3396	1.4392	1.2438	1.7555	3.0925	
14	1.6599	1.7695	1.6474	1.7678	1.1506	.7089		
	1.3100	1.2320	1.3263	1.2462	1.9135	3.0959		
15	.8850	.9134	.8546	.7895	F-SUB-Q			
	2.4377	2.3642	2.5348	2.7526	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1992	1.4445	1.3987	1.7038	1.3272	1.5075	1.6618	.8632
	1.7437	1.4475	1.4939	1.2285	1.5761	1.3923	1.2637	2.4192
9	1.4445	1.5412	1.4168	1.4290	1.6230	1.4460	1.7710	.8946
	1.4475	1.3570	1.4757	1.4642	1.2927	1.4519	1.1872	2.3354
10	1.3987	1.4161	1.3959	1.6047	1.4198	1.6289	1.6476	.8393
	1.4939	1.4764	1.5005	1.3109	1.4823	1.2916	1.2775	2.4922
11	1.7038	1.4287	1.6050	1.4252	1.7136	1.5335	1.7738	.7709
	1.2285	1.4645	1.3107	1.4793	1.2362	1.3793	1.1903	2.7163
12	1.3272	1.6234	1.4193	1.7098	1.6150	1.7936	1.1319	
	1.5761	1.2924	1.4824	1.2385	1.3133	1.1819	1.8611	
13	1.5075	1.4469	1.6299	1.5312	1.7891	1.2424	.6922	
	1.3923	1.4510	1.2908	1.3813	1.1849	1.7015	3.0359	
14	1.6618	1.7727	1.6485	1.7733	1.1308	.6913		
	1.2637	1.1861	1.2769	1.1906	1.8628	3.0394		
15	.8632	.8978	.8402	.7708	F-SUB-Q			
	2.4192	2.3269	2.4894	2.7166	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1709	1.4131	1.3671	1.6655	1.2953	1.4757	1.6270	.8417
	1.7169	1.4249	1.4727	1.2107	1.5566	1.3706	1.2435	2.3941
9	1.4131	1.5070	1.3854	1.3957	1.5857	1.4128	1.7346	.8732
	1.4249	1.3365	1.4541	1.4447	1.2751	1.4321	1.1677	2.3082
10	1.3671	1.3847	1.3622	1.5669	1.3857	1.5930	1.6107	.8189
	1.4727	1.4549	1.4816	1.2929	1.4625	1.2731	1.2585	2.4641
11	1.6655	1.3954	1.5672	1.3910	1.6769	1.5010	1.7387	.7521
	1.2107	1.4450	1.2927	1.4582	1.2133	1.3549	1.1688	2.6853
12	1.2953	1.5861	1.3852	1.6726	1.5806	1.7578	1.1063	
	1.5566	1.2748	1.4630	1.2161	1.2874	1.1584	1.8329	
13	1.4757	1.4136	1.5934	1.4987	1.7533	1.2146	.6745	
	1.3706	1.4313	1.2724	1.3569	1.1613	1.6724	3.0008	
14	1.6270	1.7363	1.6118	1.7382	1.1052	.6737		
	1.2435	1.1666	1.2576	1.1691	1.8346	3.0044		
15	.8417	.8765	.8198	.7520	F-SUB-Q			
	2.3941	2.2997	2.4614	2.6855	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1256	1.3562	1.3131	1.5827	1.2414	1.4148	1.5471	.8184
	1.7313	1.4391	1.4868	1.2354	1.5751	1.3862	1.2682	2.3906
9	1.3562	1.4356	1.3307	1.3379	1.5061	1.3523	1.6488	.8434
	1.4391	1.3602	1.4678	1.4615	1.3017	1.4508	1.1910	2.3202
10	1.3131	1.3300	1.3045	1.4879	1.3274	1.5133	1.5297	.7899
	1.4868	1.4686	1.5001	1.3198	1.4796	1.3003	1.2849	2.4797
11	1.5827	1.3376	1.4881	1.3319	1.5941	1.4371	1.6526	.7316
	1.2354	1.4619	1.3196	1.4750	1.2354	1.3700	1.1913	2.6790
12	1.2414	1.5065	1.3269	1.5904	1.5133	1.6724	1.0710	
	1.5751	1.3014	1.4802	1.2380	1.3010	1.1781	1.8345	
13	1.4148	1.3531	1.5132	1.4350	1.6682	1.1734	.6548	
	1.3862	1.4499	1.2995	1.3720	1.1811	1.6760	2.9975	
14	1.5471	1.6504	1.5308	1.6522	1.0700	.6541		
	1.2682	1.1899	1.2840	1.1916	1.8362	3.0009		
15	.8184	.8465	.7908	.7309	F-SUB-Q			
	2.3906	2.3115	2.4769	2.6817	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0843	1.3072	1.2627	1.5155	1.1912	1.3600	1.4832	.7739
	1.7546	1.4574	1.5092	1.2593	1.6028	1.4075	1.2913	2.4703
9	1.3072	1.3780	1.2845	1.2846	1.4423	1.3010	1.5809	.8032
	1.4574	1.3833	1.4844	1.4859	1.3268	1.4718	1.2121	2.3805
10	1.2627	1.2837	1.2559	1.4294	1.2752	1.4451	1.4625	.7517
	1.5092	1.4852	1.5208	1.3404	1.5018	1.3283	1.3115	2.5459
11	1.5155	1.2843	1.4295	1.2826	1.5286	1.3836	1.5836	.6898
	1.2593	1.4863	1.3403	1.4939	1.2561	1.3875	1.2124	2.7761
12	1.1912	1.4427	1.2747	1.5253	1.4564	1.6038	1.0150	
	1.6028	1.3265	1.5021	1.2585	1.3178	1.1975	1.8888	
13	1.3600	1.3018	1.4455	1.3816	1.5999	1.1154	.6184	
	1.4075	1.4710	1.3275	1.3894	1.2004	1.7196	3.0998	
14	1.4832	1.5824	1.4635	1.5832	1.0141	.6178		
	1.2913	1.2109	1.3106	1.2127	1.8905	3.1031		
15	.7739	.8062	.7525	.6898	F-SUB-Q			
	2.4703	2.3716	2.5430	2.7760	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9972	1.1983	1.1585	1.3764	1.0982	1.2445	1.3404	.7150
	1.8755	1.5622	1.6164	1.3621	1.7082	1.5110	1.4035	2.6295
9	1.1983	1.2506	1.1797	1.1828	1.3161	1.2018	1.4322	.7397
	1.5622	1.4978	1.5882	1.5853	1.4281	1.5649	1.3141	2.5422
10	1.1585	1.1791	1.1628	1.3106	1.1842	1.3188	1.3329	.6949
	1.6164	1.5890	1.6135	1.4355	1.5877	1.4290	1.4133	2.7083
11	1.3764	1.1825	1.3106	1.1932	1.3929	1.2731	1.4290	.6327
	1.3621	1.5857	1.4356	1.5765	1.3526	1.4802	1.3193	2.9763
12	1.0982	1.3162	1.1838	1.3906	1.3413	1.4498	.9225	
	1.7082	1.4280	1.5881	1.3549	1.4043	1.3005	2.0421	
13	1.2445	1.2025	1.3195	1.2714	1.4465	1.0165	.5636	
	1.5110	1.5640	1.4281	1.4821	1.3034	1.8535	3.3454	
14	1.3404	1.4336	1.3338	1.4287	.9217	.5631		
	1.4035	1.3128	1.4122	1.3196	2.0438	3.3484		
15	.7150	.7424	.6956	.6328	F-SUB-Q			
	2.6295	2.5329	2.7054	2.9758	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8103	.9758	.9330	1.2073	.9066	1.0059	1.1715	.6004
	2.2833	1.8971	1.9853	1.5354	2.0454	1.8481	1.5873	3.0991
9	.9758	1.1131	.9570	.9642	1.1466	.9959	1.2142	.6081
	1.8971	1.6630	1.9360	1.9228	1.6199	1.8661	1.5322	3.0602
10	.9330	.9565	.9500	1.1642	.9828	1.1525	1.1910	.5785
	1.9853	1.9370	1.9524	1.5949	1.8905	1.6152	1.5625	3.2188
11	1.2073	.9640	1.1640	1.0017	1.2371	1.0499	1.1501	.5177
	1.5354	1.9233	1.5952	1.8555	1.5034	1.7736	1.6200	3.5997
12	.9066	1.1467	.9824	1.2363	1.1063	1.2170	.7360	
	2.0454	1.6197	1.8912	1.5044	1.6820	1.5309	2.5316	
13	1.0059	.9964	1.1526	1.0486	1.2147	.8248	.4583	
	1.8481	1.8652	1.6151	1.7758	1.5337	2.2587	4.0730	
14	1.1715	1.2152	1.1916	1.1499	.7354	.4580		
	1.5873	1.5309	1.5617	1.6203	2.5336	4.0757		
15	.6004	.6102	.5791	.5180	F-SUB-Q			
	3.0991	3.0496	3.2155	3.5981	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3603	.3982	.3907	.4774	.4053	.4054	.4516	.2605
	5.1123	4.6269	4.7172	3.8628	4.5523	4.5635	4.0978	7.1143
9	.3982	.4526	.3927	.4104	.4811	.4342	.4584	.2671
	4.6269	4.0688	4.6981	4.4984	3.8407	4.2572	4.0382	6.9393
10	.3907	.3926	.4090	.4873	.4209	.4874	.4666	.2593
	4.7172	4.6985	4.5129	3.7904	4.3899	3.7965	3.9678	7.1511
11	.4774	.4104	.4871	.4339	.5067	.4273	.4333	.2326
	3.8627	4.4983	3.7916	4.2622	3.6506	4.3330	4.2758	7.9840
12	.4053	.4812	.4207	.5064	.4624	.4562	.3265	
	4.5523	3.8404	4.3918	3.6533	3.9998	4.0628	5.6824	
13	.4054	.4343	.4873	.4270	.4555	.3487	.1950	
	4.5635	4.2564	3.7974	4.3359	4.0689	5.3193	9.5385	
14	.4516	.4588	.4668	.4332	.3262	.1949		
	4.0978	4.0348	3.9659	4.2762	5.6865	9.5423		
15	.2605	.2681	.2597	.2328	F-SUB-Q			
	7.1143	6.9129	7.1408	7.9765	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3862	.4500	.4486	.5296	.4684	.4587	.4922	.3067
	4.4731	4.3121	4.3067	3.5812	4.0264	4.0593	3.7760	6.0023
9	.4500	.5084	.4633	.4712	.5381	.4853	.4956	.3151
	4.3121	3.8815	4.1752	4.0646	3.5559	3.9221	3.7970	5.8662
10	.4486	.4632	.4683	.5427	.4787	.5358	.5013	.3071
	4.3067	4.1764	4.1734	3.6088	4.0684	3.6148	3.8192	6.0990
11	.5296	.4711	.5425	.4869	.5383	.4740	.4697	.2724
	3.5812	4.0655	3.6104	3.9423	3.5070	4.0416	4.1556	7.0741
12	.4684	.5381	.4785	.5381	.4533	.4619	.3597	
	4.0264	3.5559	4.0686	3.5076	3.7993	3.8509	5.2590	
13	.4587	.4853	.5358	.4739	.4619	.3634	.2360	
	4.0592	3.9214	3.6146	4.0426	3.8512	4.8122	7.8280	
14	.4922	.4957	.5015	.4697	.3597	.2361		
	3.7760	3.7956	3.8182	4.1556	5.2595	7.8241		
15	.3067	.3156	.3073	.2726	F-SUB-Q			
	6.0023	5.8567	6.0939	7.0694	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8083	.9623	.9340	1.1238	.9239	.9811	1.0707	.6420
	2.3187	2.0562	2.1049	1.7191	2.0796	1.9347	1.7694	2.9248
9	.9623	1.0644	.9753	.9728	1.1037	.9984	1.1040	.6454
	2.0562	1.8738	2.0212	2.0022	1.7623	1.9415	1.7354	2.9191
10	.9340	.9749	.9775	1.1277	.9914	1.0968	1.0858	.6216
	2.1049	2.0218	2.0363	1.7566	1.9910	1.8019	1.7940	3.0804
11	1.1238	.9726	1.1273	1.0002	1.1284	1.0126	1.0420	.5553
	1.7191	2.0028	1.7574	1.9402	1.7061	1.9227	1.8851	3.5344
12	.9239	1.1036	.9911	1.1280	1.0001	1.0693	.7284	
	2.0796	1.7623	1.9916	1.7064	1.8290	1.7517	2.6433	
13	.9811	.9986	1.0968	1.0124	1.0691	.7869	.5098	
	1.9347	1.9411	1.8017	1.9230	1.7522	2.3464	3.7020	
14	1.0707	1.1044	1.0860	1.0421	.7284	.5101		
	1.7694	1.7348	1.7935	1.8852	2.6436	3.7003		
15	.6420	.6466	.6220	.5554	F-SUB-Q			
	2.9248	2.9138	3.0778	3.5336	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9909	1.1474	1.1191	1.3313	1.0954	1.1795	1.2758	.7710
	2.0058	1.7530	1.7789	1.4682	1.7755	1.6273	1.5016	2.4645
9	1.1474	1.2424	1.1563	1.1648	1.3002	1.1909	1.3167	.7821
	1.7530	1.6257	1.7257	1.6929	1.5135	1.6466	1.4712	2.4375
10	1.1191	1.1559	1.1771	1.3133	1.1922	1.2703	1.2915	.7456
	1.7789	1.7263	1.7126	1.5266	1.6748	1.5632	1.5251	2.5993
11	1.3313	1.1646	1.3128	1.1922	1.3346	1.2043	1.2755	.6755
	1.4682	1.6934	1.5273	1.6537	1.4676	1.6372	1.5572	2.9403
12	1.0954	1.3001	1.1919	1.3342	1.2482	1.2966	.8978	
	1.7755	1.5135	1.6753	1.4679	1.5532	1.4904	2.1789	
13	1.1795	1.1911	1.2703	1.2041	1.2962	.9779	.6214	
	1.6273	1.6462	1.5631	1.6376	1.4910	1.9601	3.0961	
14	1.2758	1.3172	1.2918	1.2756	.8977	.6216		
	1.5016	1.4705	1.5247	1.5573	2.1792	3.0951		
15	.7710	.7836	.7461	.6750	F-SUB-Q			
	2.4645	2.4327	2.5969	2.9422	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0719	1.2496	1.2142	1.4932	1.1953	1.2977	1.4424	.8285
	1.8917	1.6342	1.6578	1.3224	1.6447	1.4936	1.3407	2.3175
9	1.2496	1.3880	1.2572	1.2743	1.4653	1.3119	1.4926	.8517
	1.6342	1.4746	1.6048	1.5662	1.3563	1.5102	1.3127	2.2615
10	1.2142	1.2568	1.2875	1.4870	1.3109	1.4425	1.4700	.8109
	1.6578	1.6053	1.5833	1.3654	1.5445	1.4009	1.3525	2.4210
11	1.4932	1.2742	1.4865	1.3121	1.5183	1.3284	1.4416	.7297
	1.3224	1.5667	1.3659	1.5279	1.3123	1.5070	1.3950	2.7497
12	1.1953	1.4653	1.3106	1.5179	1.3872	1.4724	.9838	
	1.6447	1.3563	1.5449	1.3127	1.4257	1.3377	2.0199	
13	1.2977	1.3122	1.4426	1.3281	1.4717	1.0752	.6708	
	1.4936	1.5098	1.4008	1.5076	1.3385	1.8211	2.9216	
14	1.4424	1.4932	1.4704	1.4416	.9836	.6709		
	1.3407	1.3121	1.3521	1.3951	2.0203	2.9211		
15	.8285	.8534	.8114	.7291	F-SUB-Q			
	2.3175	2.2568	2.4193	2.7517	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0913	1.2791	1.2432	1.5565	1.2321	1.3414	1.5133	.8575
	1.8921	1.6229	1.6395	1.2841	1.6162	1.4625	1.2927	2.2673
9	1.2791	1.4401	1.2879	1.3177	1.5397	1.3616	1.5711	.8820
	1.6229	1.4431	1.5854	1.5366	1.3061	1.4724	1.2610	2.2108
10	1.2432	1.2874	1.3284	1.5659	1.3606	1.5276	1.5543	.8412
	1.6395	1.5859	1.5535	1.3164	1.5115	1.3363	1.2928	2.3615
11	1.5565	1.3176	1.5655	1.3601	1.6001	1.3798	1.5151	.7591
	1.2841	1.5366	1.3168	1.4991	1.2660	1.4770	1.3487	2.6724
12	1.2321	1.5398	1.3603	1.5997	1.4446	1.5453	1.0226	
	1.6162	1.3061	1.5119	1.2664	1.3940	1.2975	1.9766	
13	1.3414	1.3620	1.5277	1.3795	1.5443	1.1166	.6920	
	1.4625	1.4720	1.3361	1.4777	1.2984	1.7873	2.8869	
14	1.5133	1.5717	1.5546	1.5151	1.0224	.6921		
	1.2927	1.2605	1.2924	1.3488	1.9771	2.8868		
15	.8575	.8838	.8417	.7581	F-SUB-Q			
	2.2673	2.2060	2.3599	2.6755	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0889	1.2807	1.2472	1.5770	1.2425	1.3547	1.5391	.8726
	1.9233	1.6417	1.6572	1.2858	1.6270	1.4694	1.2893	2.2618
9	1.2807	1.4503	1.2938	1.3321	1.5688	1.3797	1.6033	.8944
	1.6417	1.4507	1.6011	1.5415	1.2998	1.4734	1.2522	2.2124
10	1.2472	1.2935	1.3400	1.5962	1.3791	1.5672	1.5908	.8544
	1.6572	1.6015	1.5605	1.3080	1.5113	1.3184	1.2788	2.3563
11	1.5770	1.3321	1.5958	1.3764	1.6325	1.3986	1.5488	.7748
	1.2858	1.5414	1.3083	1.5051	1.2618	1.4809	1.3392	2.6495
12	1.2425	1.5688	1.3789	1.6321	1.4658	1.5721	1.0392	
	1.6270	1.2997	1.5116	1.2623	1.3986	1.2998	1.9789	
13	1.3547	1.3801	1.5673	1.3983	1.5709	1.1326	.6996	
	1.4694	1.4730	1.3181	1.4814	1.3008	1.7996	2.9164	
14	1.5391	1.6039	1.5911	1.5488	1.0389	.6996		
	1.2893	1.2516	1.2784	1.3393	1.9795	2.9166		
15	.8726	.8964	.8549	.7738	F-SUB-Q			
	2.2618	2.2075	2.3547	2.6525	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0854	1.2819	1.2488	1.5980	1.2495	1.3657	1.5644	.8709
	1.9524	1.6524	1.6814	1.2915	1.6480	1.4846	1.2913	2.3087
9	1.2819	1.4627	1.2962	1.3417	1.5970	1.3936	1.6346	.8985
	1.6524	1.4465	1.6226	1.5558	1.2980	1.4832	1.2485	2.2436
10	1.2488	1.2959	1.3485	1.6249	1.3917	1.6031	1.6248	.8590
	1.6814	1.6231	1.5649	1.2954	1.5110	1.3046	1.2706	2.3816
11	1.5980	1.3417	1.6246	1.3881	1.6632	1.4139	1.5765	.7764
	1.2915	1.5558	1.2956	1.5167	1.2606	1.4830	1.3247	2.6767
12	1.2495	1.5971	1.3915	1.6628	1.4825	1.5983	1.0432	
	1.6480	1.2979	1.5113	1.2610	1.4079	1.3011	2.0046	
13	1.3657	1.3940	1.6031	1.4135	1.5969	1.1369	.6973	
	1.4846	1.4827	1.3045	1.4834	1.3023	1.8254	2.9803	
14	1.5644	1.6352	1.6252	1.5765	1.0429	.6972		
	1.2913	1.2480	1.2702	1.3247	2.0053	2.9808		
15	.8709	.9001	.8595	.7753	F-SUB-Q			
	2.3087	2.2385	2.3800	2.6802	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0767	1.2753	1.2436	1.6029	1.2481	1.3664	1.5728	.8695
	1.9925	1.6855	1.7166	1.3150	1.6864	1.5174	1.3131	2.3648
9	1.2753	1.4613	1.2930	1.3421	1.6071	1.3961	1.6470	.8984
	1.6855	1.4709	1.6540	1.5852	1.3153	1.5099	1.2640	2.2948
10	1.2436	1.2928	1.3474	1.6350	1.3942	1.6180	1.6394	.8593
	1.7166	1.6543	1.5905	1.3073	1.5297	1.3082	1.2813	2.4259
11	1.6029	1.3421	1.6347	1.3890	1.6749	1.4169	1.5881	.7763
	1.3150	1.5851	1.3075	1.5338	1.2662	1.4993	1.3347	2.7095
12	1.2481	1.6071	1.3940	1.6744	1.4866	1.6067	1.0429	
	1.6864	1.3152	1.5299	1.2667	1.4222	1.3123	2.0270	
13	1.3664	1.3966	1.6181	1.4165	1.6051	1.1359	.6937	
	1.5174	1.5094	1.3080	1.4997	1.3136	1.8560	3.0342	
14	1.5728	1.6476	1.6398	1.5880	1.0425	.6936		
	1.3131	1.2635	1.2809	1.3347	2.0277	3.0350		
15	.8695	.8996	.8599	.7753	F-SUB-Q			
	2.3648	2.2894	2.4243	2.7128	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0710	1.2720	1.2406	1.6110	1.2477	1.3678	1.5831	.8655
	2.0566	1.7275	1.7580	1.3423	1.7323	1.5574	1.3400	2.4405
9	1.2720	1.4643	1.2899	1.3429	1.6190	1.3990	1.6606	.8967
	1.7275	1.4958	1.6935	1.6200	1.3368	1.5435	1.2849	2.3617
10	1.2406	1.2897	1.3476	1.6471	1.3968	1.6335	1.6544	.8580
	1.7580	1.6938	1.6217	1.3266	1.5644	1.3207	1.2967	2.4867
11	1.6110	1.3430	1.6469	1.3902	1.6882	1.4201	1.5986	.7732
	1.3423	1.6199	1.3267	1.5701	1.2869	1.5318	1.3528	2.7717
12	1.2477	1.6191	1.3965	1.6877	1.4910	1.6170	1.0402	
	1.7323	1.3367	1.5647	1.2873	1.4540	1.3344	2.0788	
13	1.3678	1.3994	1.6337	1.4197	1.6153	1.1331	.6883	
	1.5574	1.5429	1.3205	1.5322	1.3358	1.9035	3.1246	
14	1.5831	1.6612	1.6547	1.5986	1.0398	.6881		
	1.3400	1.2843	1.2964	1.3528	2.0796	3.1255		
15	.8655	.8979	.8585	.7724	F-SUB-Q			
	2.4405	2.3561	2.4851	2.7746	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0560	1.2556	1.2270	1.5901	1.2354	1.3546	1.5637	.8721
	2.1371	1.7917	1.8292	1.4028	1.8065	1.6243	1.4011	2.5012
9	1.2556	1.4406	1.2854	1.3316	1.5997	1.3859	1.6425	.8948
	1.7917	1.5593	1.7484	1.6825	1.3936	1.6050	1.3388	2.4432
10	1.2270	1.2852	1.3334	1.6276	1.3863	1.6186	1.6373	.8564
	1.8292	1.7488	1.6847	1.3774	1.6152	1.3715	1.3477	2.5636
11	1.5901	1.3317	1.6274	1.3766	1.6688	1.4057	1.5859	.7785
	1.4028	1.6823	1.3775	1.6334	1.3435	1.5833	1.3979	2.8263
12	1.2354	1.5997	1.3860	1.6683	1.4781	1.5967	1.0402	
	1.8065	1.3935	1.6155	1.3439	1.5171	1.3956	2.1382	
13	1.3546	1.3864	1.6186	1.4053	1.5950	1.1304	.6886	
	1.6243	1.6044	1.3714	1.5835	1.3972	1.9708	3.2219	
14	1.5637	1.6432	1.6377	1.5859	1.0398	.6884		
	1.4011	1.3382	1.3474	1.3979	2.1389	3.2230		
15	.8721	.8961	.8569	.7776	F-SUB-Q			
	2.5012	2.4378	2.5619	2.8295	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0572	1.2611	1.2311	1.6128	1.2415	1.3637	1.5883	.8612
	2.2034	1.8440	1.8892	1.4349	1.8658	1.6758	1.4323	2.6294
9	1.2611	1.4586	1.2834	1.3393	1.6263	1.3965	1.6710	.8929
	1.8440	1.5931	1.8147	1.7347	1.4209	1.6509	1.3642	2.5386
10	1.2311	1.2831	1.3418	1.6543	1.3951	1.6474	1.6672	.8549
	1.8892	1.8150	1.7341	1.4026	1.6601	1.3938	1.3707	2.6580
11	1.6128	1.3394	1.6542	1.3852	1.6970	1.4174	1.6074	.7707
	1.4349	1.7345	1.4027	1.6765	1.3633	1.6209	1.4262	2.9527
12	1.2415	1.6264	1.3949	1.6965	1.4907	1.6215	1.0362	
	1.8658	1.4208	1.6604	1.3638	1.5515	1.4174	2.2122	
13	1.3637	1.3970	1.6475	1.4170	1.6197	1.1277	.6815	
	1.6758	1.6503	1.3936	1.6212	1.4190	2.0390	3.3487	
14	1.5883	1.6717	1.6676	1.6074	1.0358	.6812		
	1.4323	1.3636	1.3703	1.4262	2.2131	3.3500		
15	.8612	.8942	.8554	.7702	F-SUB-Q			
	2.6294	2.5350	2.6563	2.9549	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0527	1.2582	1.2288	1.6162	1.2405	1.3636	1.5930	.8603
	2.2203	1.8504	1.8888	1.4357	1.8680	1.6969	1.4528	2.6819
9	1.2582	1.4582	1.2824	1.3395	1.6318	1.3972	1.6781	.8925
	1.8504	1.5962	1.8138	1.7358	1.4250	1.6628	1.3835	2.5900
10	1.2288	1.2822	1.3411	1.6598	1.3962	1.6558	1.6756	.8547
	1.8888	1.8142	1.7381	1.4090	1.6768	1.4085	1.3891	2.7112
11	1.6162	1.3396	1.6597	1.3847	1.7033	1.4190	1.6139	.7708
	1.4357	1.7356	1.4090	1.6987	1.3834	1.6508	1.4488	3.0154
12	1.2405	1.6319	1.3960	1.7027	1.4925	1.6257	1.0357	
	1.8680	1.4249	1.6770	1.3836	1.5868	1.4552	2.2689	
13	1.3636	1.3977	1.6560	1.4188	1.6238	1.1268	.6790	
	1.6969	1.6622	1.4083	1.6510	1.4566	2.1016	3.4665	
14	1.5930	1.6787	1.6760	1.6138	1.0353	.6787		
	1.4528	1.3829	1.3887	1.4488	2.2698	3.4680		
15	.8603	.8938	.8553	.7702	F-SUB-Q			
	2.6819	2.5862	2.7094	3.0177	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0436 / 2.2274	1.2488 / 1.8546	1.2214 / 1.8899	1.6044 / 1.4389	1.2343 / 1.8673	1.3567 / 1.6956	1.5824 / 1.4544	.8684 / 2.6389
9	1.2488 / 1.8546	1.4434 / 1.6045	1.2822 / 1.8051	1.3341 / 1.7341	1.6207 / 1.4280	1.3903 / 1.6626	1.6690 / 1.3838	.8934 / 2.5706
10	1.2214 / 1.8899	1.2820 / 1.8053	1.3333 / 1.7399	1.6484 / 1.4130	1.3916 / 1.6755	1.6480 / 1.4100	1.6673 / 1.3893	.8558 / 2.6911
11	1.6044 / 1.4389	1.3343 / 1.7338	1.6484 / 1.4130	1.3773 / 1.7016	1.6926 / 1.3875	1.4127 / 1.6513	1.6090 / 1.4470	.7774 / 2.9722
12	1.2343 / 1.8673	1.6208 / 1.4279	1.3913 / 1.6758	1.6921 / 1.3877	1.4865 / 1.5877	1.6143 / 1.4595	1.0384 / 2.2533	
13	1.3567 / 1.6956	1.3908 / 1.6619	1.6481 / 1.4098	1.4124 / 1.6515	1.6123 / 1.4610	1.1274 / 2.0913	.6801 / 3.4440	
14	1.5824 / 1.4544	1.6697 / 1.3832	1.6677 / 1.3889	1.6089 / 1.4470	1.0380 / 2.2542	.6797 / 3.4457		
15	.8684 / 2.6389	.8948 / 2.5667	.8563 / 2.6893	.7766 / 2.9752	F-SUB-Q / M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0479 / 2.1978	1.2579 / 1.8269	1.2291 / 1.8651	1.6312 / 1.4096	1.2433 / 1.8435	1.3695 / 1.6742	1.6118 / 1.4247	.8603 / 2.6492
9	1.2579 / 1.8269	1.4653 / 1.5705	1.2837 / 1.7918	1.3455 / 1.7112	1.6514 / 1.3976	1.4045 / 1.6405	1.7024 / 1.3548	.8946 / 2.5539
10	1.2292 / 1.8651	1.2835 / 1.7921	1.3455 / 1.7154	1.6791 / 1.3836	1.4042 / 1.6557	1.6825 / 1.3777	1.7029 / 1.3581	.8572 / 2.6722
11	1.6312 / 1.4096	1.3457 / 1.7110	1.6792 / 1.3835	1.3894 / 1.6825	1.7249 / 1.3584	1.4300 / 1.6270	1.6360 / 1.4196	.7724 / 2.9738
12	1.2433 / 1.8435	1.6515 / 1.3974	1.4040 / 1.6559	1.7243 / 1.3586	1.5028 / 1.5664	1.6435 / 1.4292	1.0379 / 2.2449	
13	1.3695 / 1.6742	1.4050 / 1.6398	1.6827 / 1.3775	1.4298 / 1.6273	1.6414 / 1.4308	1.1282 / 2.0825	.6751 / 3.4431	
14	1.6118 / 1.4247	1.7032 / 1.3542	1.7033 / 1.3577	1.6360 / 1.4196	1.0374 / 2.2458	.6747 / 3.4449		
15	.8603 / 2.6492	.8960 / 2.5499	.8578 / 2.6704	.7719 / 2.9758	F-SUB-Q / M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0489	1.2621	1.2334	1.6456	1.2488	1.3771	1.6284	.8616
	2.1213	1.7584	1.7952	1.3528	1.7750	1.6135	1.3683	2.5598
9	1.2621	1.4752	1.2874	1.3529	1.6681	1.4128	1.7222	.8978
	1.7584	1.5075	1.7266	1.6467	1.3410	1.5802	1.3002	2.4628
10	1.2334	1.2872	1.3524	1.6957	1.4128	1.7034	1.7244	.8605
	1.7952	1.7268	1.6506	1.3279	1.5948	1.3215	1.3030	2.5755
11	1.6456	1.3532	1.6958	1.3967	1.7430	1.4408	1.6540	.7738
	1.3528	1.6464	1.3279	1.6221	1.3057	1.5667	1.3628	2.8706
12	1.2488	1.6683	1.4125	1.7425	1.5133	1.6595	1.0410	
	1.7750	1.3409	1.5950	1.3058	1.5143	1.3773	2.1665	
13	1.3771	1.4134	1.7036	1.4405	1.6572	1.1314	.6733	
	1.6135	1.5795	1.3213	1.5669	1.3789	2.0129	3.3326	
14	1.6284	1.7230	1.7248	1.6540	1.0405	.6729		
	1.3683	1.2996	1.3026	1.3628	2.1674	3.3347		
15	.8616	.8992	.8611	.7727	F-SUB-Q			
	2.5598	2.4589	2.5737	2.8747	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0502	1.2660	1.2375	1.6554	1.2533	1.3835	1.6391	.8670
	2.0562	1.7010	1.7363	1.3045	1.7162	1.5575	1.3179	2.4673
9	1.2660	1.4808	1.2940	1.3591	1.6784	1.4192	1.7352	.9029
	1.7010	1.4569	1.6664	1.5901	1.2921	1.5251	1.2505	2.3746
10	1.2375	1.2938	1.3575	1.7061	1.4197	1.7158	1.7380	.8654
	1.7363	1.6666	1.5947	1.2791	1.5375	1.2709	1.2523	2.4827
11	1.6554	1.3593	1.7062	1.4018	1.7549	1.4485	1.6666	.7797
	1.3045	1.5897	1.2790	1.5653	1.2558	1.5090	1.3099	2.7605
12	1.2533	1.6786	1.4195	1.7543	1.5218	1.6699	1.0472	
	1.7162	1.2919	1.5377	1.2559	1.4578	1.3241	2.0846	
13	1.3835	1.4198	1.7160	1.4482	1.6676	1.1374	.6764	
	1.5575	1.5245	1.2707	1.5092	1.3257	1.9371	3.2098	
14	1.6391	1.7359	1.7385	1.6665	1.0467	.6759		
	1.3179	1.2499	1.2520	1.3098	2.0855	3.2119		
15	.8670	.9043	.8659	.7792	F-SUB-Q			
	2.4673	2.3708	2.4809	2.7621	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0490	1.2659	1.2387	1.6542	1.2556	1.3857	1.6387	.8799
	2.0848	1.7233	1.7581	1.3225	1.7364	1.5750	1.3347	2.4623
9	1.2659	1.4763	1.3020	1.3617	1.6762	1.4211	1.7361	.9093
	1.7233	1.4804	1.6782	1.6076	1.3098	1.5424	1.2646	2.3874
10	1.2387	1.3018	1.3582	1.7037	1.4231	1.7151	1.7392	.8716
	1.7581	1.6784	1.6144	1.2959	1.5513	1.2862	1.2658	2.4952
11	1.6542	1.3620	1.7039	1.4031	1.7545	1.4508	1.6711	.7907
	1.3225	1.6072	1.2958	1.5807	1.2698	1.5230	1.3207	2.7543
12	1.2556	1.6764	1.4229	1.7539	1.5252	1.6690	1.0563	
	1.7364	1.3096	1.5515	1.2699	1.4684	1.3370	2.0880	
13	1.3857	1.4217	1.7152	1.4505	1.6666	1.1455	.6817	
	1.5750	1.5417	1.2860	1.5232	1.3387	1.9410	3.2164	
14	1.6387	1.7370	1.7397	1.6710	1.0557	.6812		
	1.3347	1.2640	1.2654	1.3207	2.0890	3.2188		
15	.8799	.9108	.8722	.7900	F-SUB-Q			
	2.4623	2.3835	2.4934	2.7568	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0599	1.2832	1.2532	1.6908	1.2694	1.4055	1.6776	.8742
	2.0039	1.6542	1.6912	1.2582	1.6712	1.5127	1.2700	2.4199
9	1.2832	1.5081	1.3094	1.3786	1.7146	1.4410	1.7788	.9134
	1.6542	1.4096	1.6224	1.5437	1.2443	1.4793	1.2013	2.3194
10	1.2532	1.3092	1.3765	1.7422	1.4410	1.7577	1.7833	.8755
	1.6912	1.6226	1.5477	1.2296	1.4868	1.2193	1.2007	2.4234
11	1.6908	1.3789	1.7424	1.4216	1.7961	1.4746	1.7061	.7864
	1.2582	1.5433	1.2294	1.5116	1.2016	1.4555	1.2569	2.7015
12	1.2694	1.7148	1.4407	1.7954	1.5491	1.7079	1.0588	
	1.6712	1.2441	1.4870	1.2020	1.3967	1.2659	2.0244	
13	1.4055	1.4416	1.7580	1.4743	1.7053	1.1504	.6780	
	1.5127	1.4787	1.2191	1.4558	1.2675	1.8734	3.1504	
14	1.6776	1.7796	1.7838	1.7061	1.0582	.6774		
	1.2700	1.2007	1.2003	1.2569	2.0254	3.1528		
15	.8742	.9150	.8761	.7852	F-SUB-Q			
	2.4199	2.3155	2.4216	2.7054	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0631	1.2894	1.2582	1.7001	1.2729	1.4122	1.6882	.8759
	1.9285	1.5926	1.6308	1.2105	1.6133	1.4566	1.2204	2.3383
9	1.2894	1.5159	1.3141	1.3829	1.7223	1.4462	1.7905	.9160
	1.5926	1.3568	1.5644	1.4887	1.1977	1.4254	1.1534	2.2386
10	1.2582	1.3139	1.3808	1.7493	1.4456	1.7661	1.7946	.8775
	1.6308	1.5647	1.4922	1.1829	1.4314	1.1723	1.1527	2.3390
11	1.7001	1.3833	1.7495	1.4259	1.8067	1.4816	1.7162	.7876
	1.2105	1.4883	1.1828	1.4537	1.1510	1.3987	1.2066	2.6088
12	1.2729	1.7225	1.4453	1.8058	1.5568	1.7188	1.0618	
	1.6133	1.1976	1.4316	1.1513	1.3362	1.2113	1.9483	
13	1.4122	1.4468	1.7663	1.4813	1.7161	1.1543	.6779	
	1.4566	1.4248	1.1721	1.3989	1.2130	1.7980	3.0414	
14	1.6882	1.7914	1.7952	1.7162	1.0612	.6774		
	1.2204	1.1528	1.1523	1.2066	1.9493	3.0438		
15	.8759	.9175	.8782	.7864	F-SUB-Q			
	2.3383	2.2348	2.3373	2.6127	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0532	1.2767	1.2465	1.6672	1.2582	1.3966	1.6552	.8811
	1.8938	1.5651	1.6026	1.2010	1.5888	1.4330	1.2106	2.2631
9	1.2767	1.4869	1.3098	1.3660	1.6833	1.4270	1.7539	.9119
	1.5651	1.3458	1.5277	1.4664	1.1917	1.4051	1.1446	2.1884
10	1.2465	1.3096	1.3623	1.7090	1.4275	1.7224	1.7557	.8729
	1.6026	1.5279	1.4713	1.1766	1.4083	1.1679	1.1448	2.2883
11	1.6672	1.3663	1.7092	1.4074	1.7683	1.4614	1.6859	.7910
	1.2010	1.4661	1.1765	1.4299	1.1407	1.3771	1.1932	2.5270
12	1.2582	1.6835	1.4272	1.7674	1.5376	1.6859	1.0602	
	1.5888	1.1916	1.4085	1.1411	1.3116	1.1971	1.8949	
13	1.3966	1.4277	1.7226	1.4612	1.6832	1.1512	.6788	
	1.4330	1.4045	1.1678	1.3774	1.1990	1.7487	2.9506	
14	1.6552	1.7549	1.7562	1.6859	1.0596	.6783		
	1.2106	1.1440	1.1444	1.1932	1.8959	2.9529		
15	.8811	.9134	.8735	.7903	F-SUB-Q			
	2.2631	2.1847	2.2865	2.5291	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0425	1.2640	1.2311	1.6430	1.2358	1.3772	1.6307	.8509
	1.8731	1.5472	1.5887	1.1925	1.5836	1.4221	1.2018	2.2944
9	1.2640	1.4673	1.2822	1.3419	1.6522	1.4035	1.7248	.8886
	1.5472	1.3346	1.5275	1.4608	1.1876	1.3976	1.1378	2.1984
10	1.2311	1.2820	1.3411	1.6761	1.4008	1.6852	1.7235	.8500
	1.5887	1.5277	1.4624	1.1728	1.4030	1.1666	1.1398	2.2998
11	1.6430	1.3422	1.6762	1.3848	1.7387	1.4393	1.6521	.7635
	1.1925	1.4605	1.1728	1.4201	1.1326	1.3664	1.1899	2.5618
12	1.2358	1.6524	1.4006	1.7378	1.5150	1.6622	1.0313	
	1.5836	1.1875	1.4033	1.1332	1.3000	1.1853	1.9037	
13	1.3772	1.4041	1.6855	1.4390	1.6596	1.1241	.6586	
	1.4221	1.3969	1.1664	1.3666	1.1871	1.7490	2.9736	
14	1.6307	1.7257	1.7240	1.6521	1.0308	.6581		
	1.2018	1.1372	1.1394	1.1899	1.9047	2.9757		
15	.8509	.8902	.8506	.7629	F-SUB-Q			
	2.2944	2.1946	2.2980	2.5636	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9843	1.1896	1.1580	1.5156	1.1577	1.2876	1.4994	.7956
	1.9527	1.6175	1.6622	1.2716	1.6638	1.4963	1.2854	2.4156
9	1.1896	1.3559	1.2001	1.2554	1.5183	1.3115	1.5835	.8275
	1.6175	1.4206	1.6058	1.5363	1.2711	1.4711	1.2186	2.3233
10	1.1580	1.1999	1.2555	1.5354	1.3083	1.5398	1.5784	.7921
	1.6622	1.6061	1.5365	1.2588	1.4770	1.2550	1.2233	2.4287
11	1.5156	1.2556	1.5353	1.2974	1.5989	1.3448	1.5179	.7099
	1.2716	1.5360	1.2588	1.4900	1.2102	1.4373	1.2730	2.7108
12	1.1577	1.5185	1.3080	1.5980	1.4154	1.5313	.9583	
	1.6638	1.2710	1.4773	1.2108	1.3669	1.2637	2.0140	
13	1.2876	1.3120	1.5400	1.3445	1.5291	1.0477	.6136	
	1.4963	1.4705	1.2548	1.4375	1.2655	1.8442	3.1392	
14	1.4994	1.5844	1.5789	1.5179	.9578	.6133		
	1.2854	1.2179	1.2228	1.2730	2.0150	3.1410		
15	.7956	.8290	.7927	.7093	F-SUB-Q			
	2.4156	2.3191	2.4268	2.7132	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8291	.9943	.9583	1.2544	.9690	1.0650	1.2325	.6673
	2.2917	1.9124	1.9854	1.5181	1.9647	1.7877	1.5447	2.8480
9	.9943	1.1450	1.0038	1.0379	1.2656	1.0926	1.3009	.6816
	1.9124	1.6619	1.8964	1.8361	1.5067	1.7446	1.4647	2.7892
10	.9583	1.0035	1.0316	1.2931	1.0802	1.2944	1.2947	.6570
	1.9854	1.8970	1.8478	1.4759	1.7670	1.4742	1.4726	2.8952
11	1.2544	1.0380	1.2930	1.0869	1.3280	1.1263	1.2287	.5860
	1.5181	1.8359	1.4761	1.7568	1.4384	1.6950	1.5528	3.2470
12	.9690	1.2657	1.0800	1.3274	1.1734	1.2618	.7834	
	1.9647	1.5065	1.7674	1.4390	1.6280	1.5137	2.4339	
13	1.0650	1.0930	1.2946	1.1259	1.2602	.8633	.5097	
	1.7877	1.7439	1.4739	1.6955	1.5157	2.2102	3.7363	
14	1.2325	1.3016	1.2951	1.2286	.7830	.5095		
	1.5447	1.4639	1.4721	1.5529	2.4350	3.7379		
15	.6673	.6831	.6574	.5862	F-SUB-Q			
	2.8480	2.7822	2.8930	3.2456	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3954	.4367	.4299	.5376	.4575	.4620	.5176	.3080
	4.7727	4.3231	4.3925	3.5145	4.1302	4.0892	3.6492	6.1274
9	.4367	.4992	.4489	.4683	.5604	.4990	.5319	.3174
	4.3231	3.7822	4.2106	4.0386	3.3747	3.7905	3.5530	5.9488
10	.4299	.4489	.4664	.5658	.4843	.5697	.5439	.3090
	4.3925	4.2114	4.0565	3.3447	3.9086	3.3225	3.4764	6.1112
11	.5376	.4683	.5657	.4916	.5777	.4909	.5088	.2789
	3.5145	4.0382	3.3454	3.8522	3.2789	3.8573	3.7193	6.7749
12	.4575	.5604	.4842	.5774	.5193	.5170	.3722	
	4.1302	3.3745	3.9095	3.2803	3.6475	3.6631	5.0848	
13	.4620	.4991	.5696	.4907	.5165	.3929	.2322	
	4.0892	3.7898	3.3229	3.8586	3.6669	4.8194	8.1467	
14	.5176	.5322	.5441	.5088	.3720	.2322		
	3.6492	3.5509	3.4753	3.7193	5.0870	8.1485		
15	.3080	.3178	.3094	.2792	F-SUB-Q			
	6.1274	5.9414	6.1043	6.7691	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4704	.5578	.5569	.6528	.5823	.5771	.6195	.4005
	3.4865	3.4661	3.5852	3.0061	3.3519	3.3461	3.1129	4.7746
9	.5578	.6258	.5764	.5849	.6669	.6060	.6248	.4125
	3.4661	3.1446	3.4639	3.3895	2.9668	3.2502	3.1242	4.6558
10	.5569	.5762	.5802	.6675	.5954	.6663	.6292	.4043
	3.5852	3.4647	3.4264	2.9468	3.2976	2.9674	3.1490	4.8290
11	.6528	.5848	.6673	.6014	.6637	.5922	.5956	.3623
	3.0061	3.3901	2.9477	3.1939	2.8379	3.2510	3.3032	5.4566
12	.5823	.6669	.5953	.6635	.5477	.5805	.4597	
	3.3519	2.9668	3.2984	2.8383	3.0162	3.0478	4.1314	
13	.5771	.6061	.6663	.5921	.5804	.4596	.3206	
	3.3461	3.2497	2.9677	3.2516	3.0479	3.7746	5.7657	
14	.6195	.6250	.6293	.5956	.4597	.3207		
	3.1129	3.1232	3.1483	3.3032	4.1317	5.7633		
15	.4005	.4130	.4045	.3625	F-SUB-Q			
	4.7746	4.6493	4.8257	5.4541	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8994	1.0642	1.0312	1.2346	1.0311	1.1027	1.1987	.7492
	2.0817	1.8757	1.9675	1.6132	1.9224	1.7788	1.6339	2.5940
9	1.0642	1.1738	1.0834	1.0841	1.2396	1.1234	1.2406	.7602
	1.8757	1.7206	1.8747	1.8572	1.6202	1.7805	1.5993	2.5647
10	1.0312	1.0831	1.0859	1.2553	1.1077	1.2439	1.2252	.7374
	1.9675	1.8751	1.8692	1.6037	1.8130	1.6223	1.6412	2.6925
11	1.2346	1.0839	1.2549	1.1114	1.2577	1.1396	1.1833	.6628
	1.6132	1.8576	1.6043	1.7729	1.5534	1.7401	1.6918	3.0437
12	1.0311	1.2396	1.1077	1.2573	1.1099	1.1955	.8381	
	1.9224	1.6202	1.8132	1.5536	1.6591	1.5870	2.3357	
13	1.1027	1.1235	1.2439	1.1394	1.1953	.8937	.6178	
	1.7788	1.7802	1.6225	1.7404	1.5873	2.0895	3.0973	
14	1.1987	1.2409	1.2253	1.1833	.8381	.6181		
	1.6339	1.5989	1.6409	1.6918	2.3359	3.0960		
15	.7492	.7614	.7377	.6629	F-SUB-Q			
	2.5940	2.5607	2.6912	3.0436	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0464	1.2019	1.1672	1.4147	1.1601	1.2526	1.3858	.8659
	1.9207	1.6963	1.7528	1.4191	1.7227	1.5778	1.4236	2.2626
9	1.2019	1.3325	1.2140	1.2326	1.4100	1.2756	1.4361	.8807
	1.6963	1.5397	1.6886	1.6484	1.4329	1.5808	1.3914	2.2313
10	1.1672	1.2137	1.2409	1.4396	1.2655	1.4219	1.4259	.8491
	1.7528	1.6889	1.6567	1.4189	1.6078	1.4389	1.4209	2.3574
11	1.4147	1.2325	1.4392	1.2590	1.4505	1.2879	1.3798	.7740
	1.4191	1.6485	1.4193	1.5958	1.3781	1.5693	1.4748	2.6387
12	1.1601	1.4100	1.2653	1.4501	1.3194	1.4013	.9840	
	1.7227	1.4329	1.6081	1.3783	1.4976	1.4056	2.0291	
13	1.2526	1.2758	1.4219	1.2878	1.4009	1.0619	.7187	
	1.5778	1.5805	1.4389	1.5695	1.4060	1.8401	2.7274	
14	1.3858	1.4364	1.4262	1.3798	.9839	.7189		
	1.4236	1.3910	1.4206	1.4749	2.0293	2.7265		
15	.8659	.8822	.8494	.7734	F-SUB-Q			
	2.2626	2.2276	2.3561	2.6406	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0918	1.2605	1.2175	1.5184	1.2174	1.3218	1.4971	.8957
	1.8810	1.6426	1.6924	1.3300	1.6519	1.5033	1.3240	2.1998
9	1.2605	1.4292	1.2694	1.2964	1.5296	1.3493	1.5586	.9250
	1.6426	1.4540	1.6260	1.5776	1.3321	1.5033	1.2881	2.1373
10	1.2175	1.2691	1.3052	1.5594	1.3388	1.5475	1.5520	.8904
	1.6924	1.6264	1.5932	1.3258	1.5398	1.3281	1.3119	2.2611
11	1.5184	1.2963	1.5591	1.3313	1.5773	1.3646	1.4939	.8079
	1.3300	1.5777	1.3261	1.5346	1.2881	1.5023	1.3771	2.5442
12	1.2174	1.5296	1.3386	1.5770	1.4067	1.5216	1.0367	
	1.6519	1.3320	1.5400	1.2883	1.4349	1.3208	1.9567	
13	1.3218	1.3495	1.5475	1.3645	1.5210	1.1226	.7463	
	1.5033	1.5030	1.3279	1.5025	1.3213	1.7799	2.6770	
14	1.4971	1.5590	1.5522	1.4939	1.0366	.7464		
	1.3240	1.2878	1.3117	1.3771	1.9570	2.6765		
15	.8957	.9264	.8908	.8069	F-SUB-Q			
	2.1998	2.1335	2.2599	2.5471	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0859	1.2566	1.2133	1.5316	1.2191	1.3244	1.5159	.9018
	1.9238	1.6724	1.7118	1.3283	1.6626	1.5104	1.3160	2.2010
9	1.2566	1.4392	1.2647	1.3001	1.5565	1.3554	1.5837	.9309
	1.6724	1.4638	1.6442	1.5850	1.3183	1.5071	1.2756	2.1409
10	1.2133	1.2644	1.3067	1.5830	1.3468	1.5780	1.5801	.8961
	1.7118	1.6445	1.6077	1.3234	1.5519	1.3074	1.2963	2.2622
11	1.5316	1.3001	1.5827	1.3357	1.6025	1.3721	1.5209	.8155
	1.3283	1.5849	1.3236	1.5530	1.2873	1.5154	1.3731	2.5372
12	1.2191	1.5565	1.3467	1.6022	1.4161	1.5426	1.0459	
	1.6626	1.3182	1.5521	1.2876	1.4495	1.3245	1.9696	
13	1.3244	1.3557	1.5779	1.3719	1.5418	1.1307	.7487	
	1.5104	1.5067	1.3072	1.5157	1.3252	1.7991	2.7168	
14	1.5159	1.5840	1.5803	1.5208	1.0458	.7487		
	1.3160	1.2752	1.2960	1.3731	1.9700	2.7165		
15	.9018	.9318	.8965	.8146	F-SUB-Q			
	2.2010	2.1370	2.2610	2.5397	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0665	1.2365	1.1942	1.5156	1.2032	1.3078	1.5030	.8988
	1.9805	1.7155	1.7542	1.3544	1.7013	1.5435	1.3387	2.2287
9	1.2365	1.4219	1.2485	1.2846	1.5469	1.3396	1.5728	.9232
	1.7155	1.4929	1.6812	1.6180	1.3373	1.5376	1.2943	2.1796
10	1.1942	1.2483	1.2887	1.5707	1.3329	1.5731	1.5719	.8888
	1.7542	1.6814	1.6394	1.3453	1.5833	1.3201	1.3121	2.2989
11	1.5156	1.2846	1.5705	1.3184	1.5904	1.3554	1.5149	.8120
	1.3544	1.6179	1.3455	1.5934	1.3153	1.5508	1.3898	2.5651
12	1.2032	1.5469	1.3328	1.5902	1.4004	1.5287	1.0392	
	1.7013	1.3372	1.5833	1.3156	1.4887	1.3590	2.0107	
13	1.3078	1.3399	1.5732	1.3552	1.5278	1.1212	.7406	
	1.5435	1.5372	1.3199	1.5511	1.3598	1.8491	2.7993	
14	1.5030	1.5731	1.5721	1.5149	1.0390	.7406		
	1.3387	1.2940	1.3118	1.3899	2.0111	2.7993		
15	.8988	.9241	.8892	.8111	F-SUB-Q			
	2.2287	2.1754	2.2978	2.5677	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0524	1.2230	1.1793	1.5086	1.1896	1.2946	1.4982	.8800
	2.0229	1.7384	1.7935	1.3764	1.7410	1.5782	1.3590	2.3047
9	1.2230	1.4151	1.2301	1.2716	1.5434	1.3274	1.5699	.9106
	1.7384	1.4995	1.7219	1.6516	1.3540	1.5680	1.3102	2.2372
10	1.1793	1.2299	1.2753	1.5659	1.3204	1.5752	1.5707	.8768
	1.7935	1.7222	1.6610	1.3505	1.6006	1.3295	1.3247	2.3538
11	1.5086	1.2716	1.5658	1.3044	1.5856	1.3434	1.5101	.8000
	1.3764	1.6515	1.3506	1.6259	1.3345	1.5720	1.3937	2.6187
12	1.1896	1.5435	1.3203	1.5855	1.3878	1.5230	1.0245	
	1.7410	1.3539	1.6008	1.3346	1.5202	1.3803	2.0611	
13	1.2946	1.3277	1.5754	1.3432	1.5221	1.1051	.7260	
	1.5782	1.5675	1.3293	1.5721	1.3812	1.8990	2.8914	
14	1.4982	1.5702	1.5708	1.5101	1.0243	.7260		
	1.3590	1.3098	1.3245	1.3938	2.0616	2.8916		
15	.8800	.9115	.8772	.7991	F-SUB-Q			
	2.3047	2.2329	2.3526	2.6215	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0391	1.2095	1.1650	1.4963	1.1758	1.2797	1.4864	.8683
	2.0599	1.7722	1.8297	1.4079	1.7886	1.6216	1.3910	2.3726
9	1.2095	1.4035	1.2153	1.2579	1.5327	1.3130	1.5595	.8994
	1.7722	1.5267	1.7567	1.6880	1.3797	1.6059	1.3367	2.3005
10	1.1650	1.2151	1.2610	1.5544	1.3063	1.5670	1.5613	.8664
	1.8297	1.7569	1.6969	1.3729	1.6319	1.3466	1.3461	2.4118
11	1.4963	1.2580	1.5543	1.2887	1.5738	1.3286	1.5001	.7907
	1.4079	1.6878	1.3730	1.6538	1.3506	1.5989	1.4148	2.6655
12	1.1758	1.5327	1.3062	1.5736	1.3730	1.5103	1.0123	
	1.7886	1.3796	1.6320	1.3509	1.5444	1.4006	2.0939	
13	1.2797	1.3134	1.5671	1.3283	1.5093	1.0913	.7147	
	1.6216	1.6055	1.3465	1.5991	1.4015	1.9393	2.9571	
14	1.4864	1.5598	1.5615	1.5000	1.0121	.7146		
	1.3910	1.3363	1.3459	1.4149	2.0944	2.9575		
15	.8683	.9004	.8668	.7898	F-SUB-Q			
	2.3726	2.2959	2.4106	2.6683	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0318	1.2026	1.1568	1.4925	1.1672	1.2707	1.4823	.8564
	2.1159	1.8144	1.8697	1.4380	1.8371	1.6664	1.4229	2.4545
9	1.2026	1.4009	1.2049	1.2496	1.5299	1.3043	1.5565	.8902
	1.8144	1.5505	1.7959	1.7257	1.4036	1.6435	1.3631	2.3702
10	1.1568	1.2046	1.2530	1.5511	1.2970	1.5656	1.5589	.8578
	1.8697	1.7963	1.7294	1.3968	1.6660	1.3663	1.3676	2.4762
11	1.4925	1.2498	1.5510	1.2786	1.5699	1.3197	1.4950	.7802
	1.4380	1.7256	1.3969	1.6963	1.3778	1.6363	1.4385	2.7341
12	1.1672	1.5299	1.2969	1.5698	1.3643	1.5055	1.0016	
	1.8371	1.4035	1.6660	1.3781	1.5819	1.4277	2.1504	
13	1.2707	1.3046	1.5657	1.3195	1.5045	1.0800	.7037	
	1.6664	1.6430	1.3661	1.6365	1.4288	1.9905	3.0475	
14	1.4823	1.5568	1.5591	1.4950	1.0014	.7036		
	1.4229	1.3628	1.3674	1.4385	2.1509	3.0481		
15	.8564	.8911	.8582	.7792	F-SUB-Q			
	2.4545	2.3660	2.4749	2.7375	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0197	1.1890	1.1440	1.4703	1.1544	1.2542	1.4585	.8617
	2.1846	1.8663	1.9333	1.4953	1.9045	1.7318	1.4831	2.5022
9	1.1890	1.3792	1.2016	1.2360	1.5064	1.2878	1.5325	.8856
	1.8663	1.6054	1.8423	1.7850	1.4580	1.7037	1.4168	2.4403
10	1.1440	1.2014	1.2371	1.5276	1.2822	1.5424	1.5353	.8533
	1.9333	1.8425	1.7887	1.4453	1.7198	1.4166	1.4188	2.5442
11	1.4703	1.2361	1.5276	1.2610	1.5456	1.3032	1.4788	.7824
	1.4953	1.7849	1.4453	1.7586	1.4290	1.6844	1.4808	2.7811
12	1.1544	1.5065	1.2821	1.5455	1.3471	1.4807	.9995	
	1.9045	1.4579	1.7199	1.4292	1.6456	1.4899	2.2009	
13	1.2542	1.2881	1.5425	1.3031	1.4796	1.0754	.7028	
	1.7318	1.7033	1.4164	1.6845	1.4911	2.0513	3.1284	
14	1.4585	1.5329	1.5355	1.4788	.9993	.7027		
	1.4831	1.4165	1.4186	1.4808	2.2014	3.1291		
15	.8617	.8866	.8537	.7816	F-SUB-Q			
	2.5022	2.4375	2.5430	2.7839	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0221	1.1945	1.1463	1.4852	1.1554	1.2571	1.4732	.8470
	2.2371	1.9097	1.9879	1.5254	1.9622	1.7823	1.5144	2.6251
9	1.1945	1.3957	1.1945	1.2388	1.5230	1.2910	1.5493	.8797
	1.9097	1.6321	1.9090	1.8355	1.4855	1.7492	1.4431	2.5308
10	1.1463	1.1944	1.2415	1.5440	1.2841	1.5611	1.5527	.8481
	1.9879	1.9092	1.8349	1.4708	1.7657	1.4408	1.4434	2.6322
11	1.4852	1.2389	1.5440	1.2633	1.5615	1.3072	1.4882	.7728
	1.5254	1.8353	1.4708	1.8010	1.4518	1.7241	1.5118	2.8945
12	1.1554	1.5231	1.2840	1.5614	1.3508	1.4952	.9910	
	1.9622	1.4854	1.7658	1.4520	1.6797	1.5093	2.2728	
13	1.2571	1.2913	1.5612	1.3071	1.4941	1.0679	.6935	
	1.7823	1.7487	1.4407	1.7243	1.5103	2.1158	3.2404	
14	1.4732	1.5496	1.5529	1.4882	.9908	.6933		
	1.5144	1.4428	1.4432	1.5118	2.2734	3.2412		
15	.8470	.8807	.8485	.7718	F-SUB-Q			
	2.6251	2.5279	2.6309	2.8981	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0210	1.1945	1.1451	1.4866	1.1536	1.2544	1.4733	.8452
	2.2784	1.9385	2.0143	1.5562	2.0013	1.8414	1.5704	2.7186
9	1.1945	1.3976	1.1939	1.2376	1.5246	1.2888	1.5505	.8776
	1.9385	1.6574	1.9393	1.8727	1.5253	1.8009	1.4938	2.6264
10	1.1451	1.1937	1.2401	1.5456	1.2819	1.5637	1.5545	.8462
	2.0143	1.9395	1.8731	1.5129	1.8206	1.4883	1.4918	2.7294
11	1.4866	1.2378	1.5456	1.2600	1.5625	1.3054	1.4896	.7719
	1.5562	1.8725	1.5128	1.8641	1.5022	1.7871	1.5636	2.9944
12	1.1536	1.5246	1.2818	1.5624	1.3487	1.4947	.9890	
	2.0013	1.5252	1.8206	1.5024	1.7398	1.5596	2.3533	
13	1.2544	1.2892	1.5638	1.3053	1.4936	1.0655	.6905	
	1.8414	1.8004	1.4881	1.7873	1.5607	2.1884	3.3565	
14	1.4733	1.5509	1.5547	1.4896	.9887	.6903		
	1.5704	1.4935	1.4916	1.5636	2.3539	3.3574		
15	.8452	.8786	.8466	.7710	F-SUB-Q			
	2.7186	2.6232	2.7280	2.9982	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0176	1.1899	1.1408	1.4769	1.1494	1.2475	1.4621	.8534
	2.2102	1.8845	1.9567	1.5174	1.9429	1.7913	1.5323	2.6014
9	1.1899	1.3880	1.1977	1.2332	1.5141	1.2828	1.5398	.8785
	1.8845	1.6172	1.8722	1.8208	1.4893	1.7533	1.4630	2.5355
10	1.1408	1.1975	1.2343	1.5352	1.2768	1.5537	1.5442	.8470
	1.9567	1.8724	1.8247	1.4780	1.7721	1.4574	1.4644	2.6391
11	1.4769	1.2334	1.5353	1.2522	1.5514	1.2992	1.4850	.7765
	1.5174	1.8206	1.4780	1.8170	1.4724	1.7507	1.5298	2.8885
12	1.1494	1.5141	1.2767	1.5514	1.3420	1.4828	.9922	
	1.9429	1.4892	1.7720	1.4724	1.7201	1.5544	2.2964	
13	1.2475	1.2831	1.5539	1.2991	1.4817	1.0671	.6922	
	1.7913	1.7528	1.4572	1.7507	1.5554	2.1582	3.2837	
14	1.4621	1.5402	1.5444	1.4850	.9919	.6920		
	1.5323	1.4626	1.4642	1.5297	2.2969	3.2847		
15	.8534	.8796	.8474	.7757	F-SUB-Q			
	2.6014	2.5323	2.6376	2.8910	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0236	1.2007	1.1484	1.4988	1.1558	1.2561	1.4839	.8433
	2.1415	1.8168	1.8907	1.4535	1.8783	1.7285	1.4664	2.5580
9	1.2007	1.4108	1.1963	1.2420	1.5377	1.2917	1.5641	.8775
	1.8168	1.5476	1.8221	1.7571	1.4249	1.6914	1.3988	2.4655
10	1.1484	1.1962	1.2443	1.5589	1.2847	1.5801	1.5694	.8465
	1.8907	1.8223	1.7585	1.4151	1.7110	1.3925	1.3996	2.5634
11	1.4988	1.2422	1.5589	1.2603	1.5745	1.3094	1.5017	.7708
	1.4535	1.7568	1.4150	1.7561	1.4105	1.6877	1.4698	2.8234
12	1.1558	1.5378	1.2846	1.5745	1.3519	1.5045	.9890	
	1.8783	1.4248	1.7109	1.4105	1.6621	1.4893	2.2378	
13	1.2561	1.2921	1.5802	1.3093	1.5034	1.0651	.6865	
	1.7285	1.6908	1.3922	1.6877	1.4903	2.1012	3.2133	
14	1.4839	1.5645	1.5696	1.5017	.9887	.6863		
	1.4664	1.3984	1.3994	1.4697	2.2382	3.2145		
15	.8433	.8785	.8469	.7700	F-SUB-Q			
	2.5580	2.4624	2.5620	2.8263	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0292	1.2090	1.1548	1.5126	1.1618	1.2625	1.4970	.8427
	2.0853	1.7671	1.8415	1.4119	1.8309	1.6856	1.4249	2.5062
9	1.2090	1.4247	1.2012	1.2496	1.5525	1.2988	1.5793	.8804
	1.7671	1.5015	1.7775	1.7112	1.3836	1.6485	1.3573	2.4057
10	1.1548	1.2010	1.2521	1.5738	1.2916	1.5970	1.5854	.8496
	1.8415	1.7776	1.7118	1.3737	1.6673	1.3497	1.3570	2.4992
11	1.5126	1.2498	1.5739	1.2662	1.5889	1.3174	1.5150	.7712
	1.4119	1.7109	1.3736	1.7116	1.3695	1.6426	1.4265	2.7600
12	1.1618	1.5526	1.2916	1.5889	1.3598	1.5174	.9919	
	1.8309	1.3835	1.6672	1.3695	1.6185	1.4449	2.1813	
13	1.2625	1.2992	1.5971	1.3174	1.5162	1.0682	.6855	
	1.6856	1.6479	1.3495	1.6426	1.4458	2.0475	3.1393	
14	1.4970	1.5797	1.5856	1.5150	.9916	.6852		
	1.4249	1.3570	1.3568	1.4264	2.1818	3.1405		
15	.8427	.8815	.8501	.7705	F-SUB-Q			
	2.5062	2.4026	2.4978	2.7623	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0362	1.2188	1.1632	1.5255	1.1699	1.2704	1.5084	.8526
	2.0310	1.7182	1.7922	1.3715	1.7816	1.6395	1.3837	2.4240
9	1.2188	1.4374	1.2126	1.2588	1.5657	1.3077	1.5922	.8874
	1.7182	1.4585	1.7254	1.6639	1.3427	1.6024	1.3173	2.3346
10	1.1632	1.2125	1.2608	1.5873	1.3004	1.6110	1.5987	.8563
	1.7922	1.7255	1.6651	1.3327	1.6203	1.3089	1.3165	2.4246
11	1.5255	1.2590	1.5874	1.2732	1.6019	1.3263	1.5286	.7805
	1.3715	1.6635	1.3326	1.6642	1.3281	1.5944	1.3819	2.6650
12	1.1699	1.5658	1.3003	1.6019	1.3689	1.5285	1.0003	
	1.7816	1.3426	1.6202	1.3281	1.5709	1.4004	2.1121	
13	1.2704	1.3081	1.6112	1.3263	1.5273	1.0767	.6913	
	1.6395	1.6019	1.3087	1.5944	1.4013	1.9826	3.0374	
14	1.5084	1.5926	1.5989	1.5286	1.0000	.6910		
	1.3837	1.3170	1.3163	1.3818	2.1125	3.0387		
15	.8526	.8885	.8568	.7797	F-SUB-Q			
	2.4240	2.3316	2.4233	2.6678	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0466	1.2286	1.1727	1.5343	1.1798	1.2791	1.5154	.8714
	2.0599	1.7495	1.8256	1.3995	1.8136	1.6696	1.4114	2.4305
9	1.2286	1.4448	1.2309	1.2695	1.5742	1.3209	1.6005	.8993
	1.7495	1.4891	1.7449	1.6930	1.3692	1.6305	1.3422	2.3600
10	1.1727	1.2308	1.2706	1.5962	1.3111	1.6203	1.6074	.8676
	1.8256	1.7450	1.6959	1.3581	1.6471	1.3326	1.3404	2.4506
11	1.5343	1.2697	1.5964	1.2817	1.6106	1.3363	1.5429	.7951
	1.3995	1.6927	1.3580	1.6921	1.3522	1.6193	1.4008	2.6774
12	1.1798	1.5743	1.3110	1.6106	1.3790	1.5350	1.0155	
	1.8136	1.3691	1.6470	1.3521	1.5899	1.4240	2.1263	
13	1.2791	1.3212	1.6205	1.3362	1.5338	1.0915	.7014	
	1.6696	1.6300	1.3324	1.6193	1.4250	1.9963	3.0565	
14	1.5154	1.6009	1.6076	1.5430	1.0152	.7011		
	1.4114	1.3418	1.3402	1.4007	2.1268	3.0579		
15	.8714	.9004	.8681	.7944	F-SUB-Q			
	2.4305	2.3569	2.4492	2.6795	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0650	1.2563	1.1961	1.5791	1.2022	1.3058	1.5600	.8693
	2.0037	1.6954	1.7749	1.3480	1.7650	1.6220	1.3589	2.4143
9	1.2563	1.4890	1.2454	1.2954	1.6216	1.3452	1.6488	.9098
	1.6954	1.4317	1.7085	1.6439	1.3166	1.5830	1.2905	2.3109
10	1.1961	1.2453	1.2978	1.6440	1.3369	1.6709	1.6567	.8782
	1.7749	1.7087	1.6435	1.3045	1.5996	1.2794	1.2877	2.3973
11	1.5791	1.2957	1.6442	1.3076	1.6581	1.3653	1.5809	.7968
	1.3480	1.6435	1.3043	1.6416	1.2980	1.5679	1.3525	2.6436
12	1.2022	1.6217	1.3368	1.6582	1.4087	1.5802	1.0246	
	1.7650	1.3165	1.5995	1.2979	1.5367	1.3643	2.0820	
13	1.3058	1.3456	1.6711	1.3653	1.5789	1.1032	.7034	
	1.6220	1.5825	1.2793	1.5679	1.3653	1.9465	3.0075	
14	1.5600	1.6492	1.6569	1.5810	1.0243	.7030		
	1.3589	1.2902	1.2875	1.3525	2.0825	3.0090		
15	.8693	.9110	.8787	.7961	F-SUB-Q			
	2.4143	2.3079	2.3960	2.6457	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0847	1.2816	1.2188	1.6122	1.2241	1.3305	1.5922	.8842
	1.9164	1.6238	1.7035	1.2906	1.6949	1.5571	1.3026	2.3278
9	1.2816	1.5207	1.2694	1.3198	1.6558	1.3709	1.6837	.9264
	1.6238	1.3699	1.6387	1.5768	1.2592	1.5172	1.2353	2.2249
10	1.2188	1.2692	1.3224	1.6787	1.3619	1.7071	1.6921	.8941
	1.7035	1.6388	1.5759	1.2465	1.5327	1.2225	1.2316	2.3076
11	1.6122	1.3201	1.6789	1.3313	1.6928	1.3919	1.6139	.8108
	1.2906	1.5764	1.2464	1.5723	1.2388	1.5005	1.2932	2.5462
12	1.2241	1.6559	1.3619	1.6929	1.4360	1.6127	1.0430	
	1.6949	1.2591	1.5327	1.2387	1.4629	1.3012	1.9973	
13	1.3305	1.3714	1.7073	1.3918	1.6114	1.1232	.7145	
	1.5571	1.5167	1.2224	1.5005	1.3022	1.8620	2.8983	
14	1.5922	1.6841	1.6924	1.6139	1.0427	.7142		
	1.3026	1.2350	1.2314	1.2931	1.9978	2.8998		
15	.8842	.9276	.8945	.8102	F-SUB-Q			
	2.3278	2.2220	2.3064	2.5482	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1051	1.2996	1.2365	1.6238	1.2413	1.3478	1.6018	.9155
	1.8476	1.5721	1.6498	1.2584	1.6422	1.5089	1.2703	2.2067
9	1.2996	1.5294	1.3008	1.3373	1.6652	1.3949	1.6939	.9462
	1.5721	1.3373	1.5707	1.5281	1.2285	1.4654	1.2040	2.1370
10	1.2365	1.3007	1.3391	1.6892	1.3805	1.7164	1.7024	.9122
	1.6498	1.5708	1.5281	1.2146	1.4830	1.1918	1.1997	2.2183
11	1.6238	1.3376	1.6893	1.3482	1.7036	1.4103	1.6324	.8356
	1.2584	1.5277	1.2145	1.5209	1.2055	1.4497	1.2524	2.4220
12	1.2413	1.6653	1.3804	1.7036	1.4564	1.6225	1.0684	
	1.6422	1.2284	1.4830	1.2055	1.4104	1.2641	1.9084	
13	1.3478	1.3952	1.7166	1.4102	1.6212	1.1489	.7340	
	1.5089	1.4651	1.1917	1.4497	1.2651	1.7791	2.7602	
14	1.6018	1.6943	1.7026	1.6324	1.0681	.7337		
	1.2703	1.2037	1.1995	1.2523	1.9089	2.7616		
15	.9155	.9475	.9127	.8350	F-SUB-Q			
	2.2067	2.1341	2.2171	2.4238	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1192	1.3252	1.2578	1.6545	1.2575	1.3700	1.6311	.9102
	1.7969	1.5199	1.5997	1.2175	1.5987	1.4630	1.2287	2.1873
9	1.3252	1.5595	1.3105	1.3559	1.6929	1.4092	1.7236	.9507
	1.5199	1.2928	1.5373	1.4858	1.1904	1.4274	1.1646	2.0953
10	1.2578	1.3104	1.3595	1.7180	1.3980	1.7437	1.7314	.9164
	1.5997	1.5374	1.4833	1.1759	1.4418	1.1543	1.1606	2.1744
11	1.6545	1.3562	1.7181	1.3679	1.7326	1.4321	1.6512	.8326
	1.2175	1.4854	1.1759	1.4759	1.1661	1.4053	1.2179	2.3926
12	1.2575	1.6930	1.3979	1.7327	1.4781	1.6536	1.0709	
	1.5987	1.1903	1.4419	1.1661	1.3664	1.2187	1.8721	
13	1.3700	1.4096	1.7439	1.4320	1.6522	1.1556	.7342	
	1.4630	1.4269	1.1542	1.4054	1.2196	1.7380	2.7129	
14	1.6311	1.7240	1.7317	1.6512	1.0706	.7339		
	1.2287	1.1644	1.1605	1.2179	1.8726	2.7142		
15	.9102	.9520	.9169	.8319	F-SUB-Q			
	2.1873	2.0925	2.1733	2.3946	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1008	1.3007	1.2332	1.6011	1.2260	1.3383	1.5737	.8832
	1.8065	1.5306	1.6136	1.2435	1.6215	1.4799	1.2579	2.2272
9	1.3007	1.5088	1.2809	1.3225	1.6255	1.3740	1.6609	.9210
	1.5306	1.3206	1.5544	1.5058	1.2245	1.4462	1.1931	2.1364
10	1.2332	1.2806	1.3266	1.6536	1.3606	1.6678	1.6645	.8882
	1.6136	1.5547	1.5024	1.2065	1.4631	1.1912	1.1915	2.2158
11	1.6011	1.3228	1.6536	1.3360	1.6694	1.3982	1.5874	.8045
	1.2435	1.5055	1.2065	1.4923	1.1946	1.4205	1.2501	2.4450
12	1.2260	1.6256	1.3605	1.6693	1.4431	1.5988	1.0371	
	1.6215	1.2245	1.4633	1.1947	1.3808	1.2428	1.9073	
13	1.3383	1.3745	1.6680	1.3981	1.5975	1.1236	.7124	
	1.4799	1.4458	1.1911	1.4206	1.2438	1.7631	2.7592	
14	1.5737	1.6614	1.6648	1.5874	1.0368	.7121		
	1.2579	1.1930	1.1913	1.2501	1.9078	2.7602		
15	.8832	.9223	.8887	.8042	F-SUB-Q			
	2.2272	2.1336	2.2147	2.4460	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9877	1.1576	1.0899	1.3878	1.0919	1.1839	1.3556	.7786
	1.9937	1.7018	1.8075	1.4197	1.8027	1.6554	1.4440	2.5001
9	1.1576	1.3178	1.1465	1.1628	1.4169	1.2171	1.4288	.7997
	1.7018	1.4959	1.7186	1.6953	1.3899	1.6156	1.3714	2.4349
10	1.0899	1.1463	1.1611	1.4327	1.1940	1.4406	1.4236	.7741
	1.8075	1.7190	1.6992	1.3776	1.6499	1.3639	1.3771	2.5157
11	1.3878	1.1630	1.4326	1.1902	1.4431	1.2418	1.3638	.6979
	1.4197	1.6951	1.3777	1.6575	1.3668	1.5813	1.4363	2.7884
12	1.0919	1.4170	1.1939	1.4429	1.2767	1.3838	.8984	
	1.8027	1.3898	1.6501	1.3670	1.5429	1.4191	2.1763	
13	1.1839	1.2174	1.4407	1.2416	1.3826	.9797	.6245	
	1.6554	1.6153	1.3638	1.5814	1.4203	1.9985	3.1130	
14	1.3556	1.4293	1.4239	1.3639	.8982	.6243		
	1.4440	1.3711	1.3770	1.4363	2.1769	3.1138		
15	.7786	.8010	.7745	.6981	F-SUB-Q			
	2.5001	2.4305	2.5145	2.7875	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5261	.5686	.5508	.6727	.5785	.5797	.6462	.4038
	3.7079	3.4325	3.5421	2.9003	3.3695	3.3477	2.9991	4.7771
9	.5686	.6442	.5736	.5868	.6955	.6181	.6624	.4155
	3.4325	3.0304	3.4044	3.3255	2.8028	3.1516	2.9274	4.6439
10	.5508	.5735	.5824	.6982	.6018	.7027	.6751	.4055
	3.5421	3.4049	3.3550	2.7979	3.2392	2.7715	2.8746	4.7587
11	.6727	.5869	.6981	.6059	.7033	.6086	.6403	.3709
	2.9003	3.3253	2.7983	3.2227	2.7756	3.1980	3.0324	5.1982
12	.5785	.6955	.6018	.7031	.6321	.6439	.4768	
	3.3695	2.8028	3.2397	2.7763	3.0869	3.0173	4.0605	
13	.5797	.6182	.7027	.6085	.6435	.5013	.3187	
	3.3477	3.1513	2.7714	3.1987	3.0194	3.8669	6.0467	
14	.6462	.6627	.6752	.6403	.4767	.3186		
	2.9991	2.9265	2.8742	3.0324	4.0616	6.0472		
15	.4038	.4160	.4059	.3712	F-SUB-Q			
	4.7771	4.6395	4.7546	5.1945	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4146	.5212	.5232	.6118	.5238	.4934	.5279	.3127
	4.1972	3.8452	3.7969	3.2327	3.7633	3.9826	3.7170	6.2124
9	.5212	.5858	.5233	.5245	.5864	.5211	.5193	.3193
	3.8452	3.4104	3.8026	3.7705	3.3628	3.7792	3.7789	6.0850
10	.5232	.5230	.5019	.5765	.5033	.5449	.5073	.3008
	3.7969	3.8044	3.9554	3.4410	3.9354	3.6000	3.8618	6.4604
11	.6118	.5244	.5764	.5053	.5116	.4537	.4435	.2517
	3.2327	3.7709	3.4420	3.9310	3.7348	4.3437	4.4080	7.6849
12	.5238	.5863	.5032	.5113	.4045	.3791	.3219	
	3.7633	3.3630	3.9363	3.7361	4.0053	4.2072	5.7118	
13	.4934	.5212	.5450	.4536	.3790	.2841	.1842	
	3.9826	3.7785	3.5995	4.3442	4.2081	5.1903	9.1024	
14	.5279	.5196	.5076	.4436	.3219	.1844		
	3.7170	3.7767	3.8599	4.4068	5.7123	9.0956		
15	.3127	.3201	.3012	.2520	F-SUB-Q			
	6.2124	6.0701	6.4523	7.6778	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8433	1.1586	1.1476	1.4048	1.0915	1.1387	1.2544	.6924
	2.0110	1.7789	1.7823	1.4535	1.8604	1.7828	1.6153	2.8970
9	1.1586	1.3184	1.1938	1.1420	1.2625	1.1144	1.2686	.6808
	1.7789	1.5636	1.7184	1.7867	1.6106	1.8219	1.5982	2.9457
10	1.1476	1.1931	1.1007	1.2567	1.0639	1.1455	1.1776	.6341
	1.7823	1.7193	1.8649	1.6299	1.9173	1.7679	1.7136	3.1612
11	1.4048	1.1417	1.2563	1.0731	1.1198	.9979	1.0684	.5424
	1.4535	1.7871	1.6304	1.9111	1.7167	1.9599	1.8864	3.6802
12	1.0915	1.2625	1.0637	1.1194	.8687	.9354	.6974	
	1.8604	1.6106	1.9177	1.7171	1.8620	1.7396	2.6968	
13	1.1387	1.1147	1.1457	.9979	.9354	.6415	.4259	
	1.7828	1.8214	1.7676	1.9605	1.7403	2.3477	4.0378	
14	1.2544	1.2694	1.1782	1.0688	.6975	.4262		
	1.6153	1.5972	1.7127	1.8858	2.6970	4.0350		
15	.6924	.6825	.6350	.5426	F-SUB-Q			
	2.8970	2.9385	3.1571	3.6787	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9987	1.3650	1.3649	1.4304	1.2483	1.3347	1.3303	.7822
	1.7152	1.5484	1.5340	1.4619	1.6641	1.5547	1.5609	2.6270
9	1.3650	1.3697	1.4150	1.3472	1.3680	1.2949	1.3728	.7830
	1.5484	1.5399	1.4810	1.5514	1.5221	1.6024	1.5117	2.6220
10	1.3649	1.4142	1.3331	1.3311	1.2106	1.2234	1.2293	.7111
	1.5340	1.4818	1.5774	1.5768	1.7225	1.6991	1.6833	2.8804
11	1.4304	1.3470	1.3307	1.1683	1.1503	1.1324	1.2325	.6354
	1.4619	1.5517	1.5773	1.7995	1.7266	1.7415	1.6845	3.2272
12	1.2483	1.3679	1.2104	1.1497	.9420	1.0640	.8481	
	1.6641	1.5222	1.7228	1.7292	1.6847	1.6236	2.2747	
13	1.3347	1.2953	1.2236	1.1326	1.0641	.7623	.5152	
	1.5547	1.6019	1.6989	1.7420	1.6246	2.0373	3.4413	
14	1.3303	1.3734	1.2301	1.2328	.8482	.5155		
	1.5609	1.5110	1.6823	1.6840	2.2749	3.4399		
15	.7822	.7852	.7121	.6355	F-SUB-Q			
	2.6270	2.6148	2.8763	3.2270	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0871	1.5083	1.5039	1.5697	1.3326	1.4467	1.4548	.8120
	1.6168	1.4525	1.4357	1.3758	1.6046	1.4685	1.4609	2.5909
9	1.5083	1.5098	1.5481	1.4721	1.4878	1.3988	1.4962	.8239
	1.4525	1.4431	1.3947	1.4627	1.4414	1.5230	1.4201	2.5538
10	1.5039	1.5472	1.4802	1.4555	1.2975	1.3148	1.3211	.7373
	1.4357	1.3955	1.4624	1.4857	1.6604	1.6323	1.6136	2.8625
11	1.5697	1.4716	1.4551	1.2310	1.2350	1.2318	1.3693	.6720
	1.3758	1.4631	1.4862	1.7684	1.6430	1.6586	1.5716	3.1601
12	1.3326	1.4877	1.2973	1.2345	1.0030	1.1953	.9327	
	1.6046	1.4414	1.6606	1.6471	1.6151	1.5122	2.1519	
13	1.4467	1.3993	1.3151	1.2319	1.1953	.8462	.5640	
	1.4685	1.5223	1.6319	1.6593	1.5135	1.9308	3.2982	
14	1.4548	1.4970	1.3220	1.3696	.9327	.5642		
	1.4609	1.4194	1.6125	1.5712	2.1522	3.2975		
15	.8120	.8263	.7381	.6713	F-SUB-Q			
	2.5909	2.5463	2.8590	3.1634	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1619	1.5891	1.5602	1.6409	1.3682	1.4891	1.5105	.8295
	1.6220	1.4475	1.4404	1.3683	1.6186	1.4763	1.4556	2.6254
9	1.5891	1.5909	1.6035	1.5211	1.5441	1.4369	1.5544	.8427
	1.4475	1.4390	1.4021	1.4705	1.4390	1.5363	1.4146	2.5866
10	1.5602	1.6026	1.5302	1.5138	1.3339	1.3639	1.3754	.7566
	1.4404	1.4029	1.4768	1.4890	1.6807	1.6350	1.6091	2.8945
11	1.6409	1.5206	1.5133	1.2670	1.2912	1.2928	1.4507	.6980
	1.3683	1.4710	1.4894	1.7967	1.6349	1.6615	1.5509	3.1585
12	1.3682	1.5441	1.3338	1.2908	1.0744	1.2920	.9946	
	1.6186	1.4391	1.6809	1.6396	1.6206	1.4953	2.1377	
13	1.4891	1.4375	1.3641	1.2929	1.2918	.9276	.6035	
	1.4763	1.5356	1.6346	1.6624	1.4969	1.9243	3.3079	
14	1.5105	1.5553	1.3764	1.4510	.9946	.6036		
	1.4556	1.4138	1.6080	1.5505	2.1382	3.3078		
15	.8295	.8454	.7575	.6971	F-SUB-Q			
	2.6254	2.5785	2.8910	3.1624	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2890	1.6580	1.5966	1.6805	1.3880	1.5103	1.5386	.8420
	1.6524	1.4705	1.4746	1.3956	1.6593	1.5057	1.4784	2.6767
9	1.6580	1.6508	1.6366	1.5498	1.5740	1.4568	1.5850	.8549
	1.4705	1.4678	1.4367	1.5058	1.4687	1.5707	1.4354	2.6392
10	1.5966	1.6356	1.5599	1.5465	1.3603	1.3952	1.4102	.7718
	1.4746	1.4376	1.5145	1.5216	1.7262	1.6691	1.6316	2.9467
11	1.6805	1.5493	1.5461	1.3000	1.3418	1.3472	1.5142	.7207
	1.3956	1.5063	1.5220	1.8400	1.6639	1.6955	1.5749	3.2148
12	1.3880	1.5739	1.3602	1.3415	1.2087	1.4092	1.0535	
	1.6593	1.4687	1.7263	1.6691	1.6555	1.5195	2.1684	
13	1.5103	1.4575	1.3955	1.3472	1.4085	1.0463	.6457	
	1.5057	1.5699	1.6687	1.6966	1.5215	1.9627	3.3835	
14	1.5386	1.5860	1.4112	1.5144	1.0533	.6457		
	1.4784	1.4345	1.6303	1.5746	2.1692	3.3839		
15	.8420	.8577	.7727	.7198	F-SUB-Q			
	2.6767	2.6305	2.9418	3.2188	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4788	1.7344	1.6500	1.7296	1.4131	1.5391	1.5764	.8481
	1.6870	1.4875	1.5243	1.4337	1.7144	1.5446	1.5074	2.7741
9	1.7344	1.7227	1.6772	1.5835	1.6136	1.4848	1.6245	.8655
	1.4875	1.4986	1.4848	1.5563	1.5073	1.6170	1.4635	2.7248
10	1.6500	1.6762	1.5969	1.5900	1.3934	1.4365	1.4530	.7859
	1.5243	1.4857	1.5676	1.5650	1.7848	1.7114	1.6652	3.0565
11	1.7296	1.5830	1.5896	1.3417	1.4180	1.4184	1.5885	.7376
	1.4337	1.5567	1.5655	1.9052	1.6854	1.7253	1.5809	3.3332
12	1.4131	1.6135	1.3932	1.4156	1.4043	1.5441	1.1091	
	1.7144	1.5073	1.7848	1.6908	1.6845	1.5369	2.2170	
13	1.5391	1.4856	1.4368	1.4180	1.5430	1.1639	.6843	
	1.5446	1.6161	1.7109	1.7267	1.5392	2.0064	3.4868	
14	1.5764	1.6255	1.4541	1.5885	1.1087	.6841		
	1.5074	1.4626	1.6639	1.5810	2.2179	3.4877		
15	.8481	.8684	.7868	.7366	F-SUB-Q			
	2.7741	2.7156	3.0525	3.3371	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5533	1.7841	1.6853	1.7599	1.4290	1.5569	1.5989	.8534
	1.7405	1.5342	1.6037	1.5036	1.8009	1.6132	1.5690	2.9084
9	1.7841	1.7749	1.7034	1.6056	1.6372	1.5023	1.6486	.8727
	1.5342	1.5429	1.5629	1.6366	1.5781	1.6934	1.5228	2.8534
10	1.6853	1.7023	1.6208	1.6168	1.4160	1.4630	1.4868	.7966
	1.6037	1.5638	1.6523	1.6431	1.8751	1.7849	1.7329	3.2020
11	1.7599	1.6052	1.6163	1.3705	1.5074	1.4788	1.6427	.7524
	1.5036	1.6370	1.6435	1.9537	1.7189	1.7599	1.6091	3.4912
12	1.4290	1.6372	1.4158	1.5025	1.5000	1.6363	1.1520	
	1.8009	1.5781	1.8751	1.7247	1.7231	1.5689	2.2634	
13	1.5569	1.5031	1.4633	1.4776	1.6338	1.2399	.7144	
	1.6132	1.6925	1.7837	1.7615	1.5714	2.0619	3.5892	
14	1.5989	1.6496	1.4870	1.6427	1.1515	.7142		
	1.5690	1.5218	1.7315	1.6093	2.2646	3.5906		
15	.8534	.8757	.7975	.7513	F-SUB-Q			
	2.9084	2.8434	3.1977	3.4955	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5910	1.8204	1.7136	1.7898	1.4443	1.5749	1.6225	.8561
	1.8261	1.5998	1.6994	1.5881	1.9065	1.6978	1.6450	3.0816
9	1.8204	1.8152	1.7274	1.6260	1.6620	1.5200	1.6739	.8785
	1.5998	1.6055	1.6578	1.7349	1.6629	1.7862	1.5964	3.0150
10	1.7136	1.7262	1.6423	1.6436	1.4359	1.4888	1.5247	.8050
	1.6994	1.6587	1.7550	1.7362	1.9845	1.8725	1.8165	3.3834
11	1.7898	1.6255	1.6431	1.3939	1.5657	1.5271	1.6897	.7624
	1.5881	1.7353	1.7366	2.0304	1.7725	1.8190	1.6554	3.6618
12	1.4443	1.6620	1.4358	1.5604	1.5557	1.7041	1.1799	
	1.9065	1.6629	1.9845	1.7786	1.7848	1.6157	2.3520	
13	1.5749	1.5208	1.4891	1.5257	1.7013	1.2843	.7337	
	1.6978	1.7851	1.8711	1.8208	1.6185	2.1386	3.7357	
14	1.6225	1.6754	1.5248	1.6896	1.1792	.7333		
	1.6450	1.5953	1.8149	1.6557	2.3533	3.7376		
15	.8561	.8815	.8059	.7614	F-SUB-Q			
	3.0816	3.0041	3.3787	3.6668	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5889	1.8148	1.7074	1.7744	1.4354	1.5641	1.6075	.8607
	1.9367	1.6906	1.7983	1.7280	2.0643	1.8317	1.7775	3.2773
9	1.8148	1.8051	1.7173	1.6187	1.6461	1.5097	1.6614	.8783
	1.6906	1.7010	1.7867	1.8809	1.8062	1.9303	1.7230	3.2257
10	1.7074	1.7162	1.6326	1.6287	1.4307	1.4793	1.5230	.8078
	1.7983	1.7879	1.8792	1.8753	2.1141	2.0031	1.9429	3.5990
11	1.7744	1.6182	1.6282	1.3927	1.5711	1.5343	1.6901	.7724
	1.7280	1.8814	1.8759	2.1624	1.8883	1.9312	1.7476	3.8070
12	1.4354	1.6460	1.4306	1.5656	1.5652	1.7146	1.1994	
	2.0643	1.8061	2.1143	1.8951	1.8989	1.7187	2.4669	
13	1.5641	1.5105	1.4793	1.5327	1.7115	1.3042	.7469	
	1.8317	1.9291	2.0031	1.9325	1.7218	2.2569	3.9238	
14	1.6075	1.6628	1.5230	1.6898	1.1987	.7465		
	1.7775	1.7218	1.9428	1.7479	2.4684	3.9260		
15	.8607	.8814	.8084	.7714	F-SUB-Q			
	3.2773	3.2139	3.5924	3.8120	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6061	1.8403	1.7274	1.8064	1.4500	1.5846	1.6373	.8557
	1.9720	1.7137	1.8242	1.7419	2.1682	1.9426	1.8734	3.5330
9	1.8403	1.8368	1.7380	1.6360	1.6752	1.5282	1.6924	.8796
	1.7137	1.7184	1.8111	1.9235	1.8781	2.0517	1.8167	3.4522
10	1.7274	1.7369	1.6503	1.6572	1.4463	1.5114	1.5578	.8116
	1.8242	1.8124	1.9098	1.9031	2.1828	2.0739	2.0095	3.8352
11	1.8064	1.6356	1.6568	1.4129	1.6116	1.5660	1.7325	.7719
	1.7419	1.9240	1.9036	2.2388	1.9544	1.9985	1.8035	4.0300
12	1.4500	1.6752	1.4462	1.6059	1.5975	1.7602	1.2077	
	2.1682	1.8781	2.1830	1.9614	1.9769	1.7811	2.5918	
13	1.5846	1.5291	1.5114	1.5649	1.7568	1.3203	.7491	
	1.9426	2.0504	2.0739	1.9999	1.7845	2.3758	4.1543	
14	1.6373	1.6939	1.5578	1.7322	1.2069	.7486		
	1.8734	1.8154	2.0095	1.8038	2.5935	4.1571		
15	.8557	.8828	.8121	.7709	F-SUB-Q			
	3.5330	3.4392	3.8326	4.0351	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6005	1.8371	1.7231	1.8048	1.4462	1.5826	1.6378	.8522
	2.0146	1.7471	1.8614	1.7746	2.2091	2.0133	1.9457	3.7409
9	1.8371	1.8342	1.7332	1.6323	1.6739	1.5252	1.6942	.8768
	1.7471	1.7512	1.8487	1.9619	1.9106	2.0938	1.8834	3.6390
10	1.7231	1.7320	1.6445	1.6545	1.4432	1.5164	1.5641	.8108
	1.8614	1.8500	1.9506	1.9398	2.2253	2.1207	2.0554	3.9611
11	1.8048	1.6319	1.6540	1.4117	1.6191	1.5731	1.7417	.7722
	1.7746	1.9624	1.9403	2.2871	1.9983	2.0502	1.8466	4.1643
12	1.4462	1.6739	1.4431	1.6131	1.6029	1.7706	1.2112	
	2.2091	1.9106	2.2255	2.0057	2.0205	1.8276	2.6664	
13	1.5826	1.5261	1.5163	1.5719	1.7669	1.3244	.7493	
	2.0133	2.0925	2.1208	2.0518	1.8314	2.4487	4.3243	
14	1.6378	1.6958	1.5640	1.7413	1.2103	.7488		
	1.9457	1.8817	2.0555	1.8470	2.6684	4.3276		
15	.8522	.8800	.8114	.7712	F-SUB-Q			
	3.7409	3.6255	3.9583	4.1694	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5762	1.8102	1.6983	1.7747	1.4261	1.5615	1.6134	.8491
	2.0813	1.8036	1.9204	1.8332	2.2733	2.0606	1.9933	3.7660
9	1.8102	1.8035	1.7069	1.6106	1.6463	1.5040	1.6709	.8697
	1.8036	1.8115	1.9075	2.0200	1.9719	2.1540	1.9339	3.6964
10	1.6983	1.7058	1.6191	1.6257	1.4242	1.4988	1.5462	.8057
	1.9204	1.9088	2.0133	2.0052	2.2891	2.1802	2.1131	4.0373
11	1.7747	1.6101	1.6253	1.3930	1.5996	1.5583	1.7227	.7721
	1.8332	2.0205	2.0057	2.3584	2.0607	2.1077	1.8989	4.2247
12	1.4261	1.6463	1.4241	1.5935	1.5864	1.7521	1.2100	
	2.2733	1.9719	2.2892	2.0687	2.0800	1.8831	2.7175	
13	1.5615	1.5049	1.4987	1.5570	1.7483	1.3187	.7478	
	2.0606	2.1526	2.1804	2.1095	1.8871	2.5073	4.4134	
14	1.6134	1.6724	1.5461	1.7222	1.2090	.7471		
	1.9933	1.9324	2.1132	1.8994	2.7197	4.4172		
15	.8491	.8729	.8063	.7710	F-SUB-Q			
	3.7660	3.6822	4.0345	4.2306	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5721	1.8126	1.6981	1.7864	1.4259	1.5672	1.6282	.8369
	2.0470	1.7639	1.8726	1.7690	2.1921	1.9964	1.9202	3.6796
9	1.8126	1.8119	1.7072	1.6103	1.6579	1.5071	1.6860	.8634
	1.7639	1.7620	1.8561	1.9569	1.8903	2.0764	1.8576	3.5725
10	1.6981	1.7060	1.6178	1.6352	1.4237	1.5135	1.5631	.8011
	1.8726	1.8572	1.9540	1.9266	2.2046	2.0900	2.0270	3.8820
11	1.7864	1.6099	1.6347	1.3939	1.6172	1.5710	1.7446	.7634
	1.7690	1.9573	1.9270	2.2791	1.9853	2.0369	1.8264	4.0854
12	1.4259	1.6579	1.4236	1.6109	1.5956	1.7720	1.2019	
	2.1921	1.8902	2.2046	1.9927	2.0183	1.8182	2.6467	
13	1.5672	1.5080	1.5133	1.5696	1.7680	1.3147	.7388	
	1.9964	2.0750	2.0900	2.0386	1.8221	2.4381	4.2784	
14	1.6282	1.6877	1.5630	1.7441	1.2008	.7381		
	1.9202	1.8558	2.0270	1.8269	2.6488	4.2824		
15	.8369	.8667	.8016	.7626	F-SUB-Q			
	3.6796	3.5589	3.8774	4.0893	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5534	1.7958	1.6813	1.7741	1.4125	1.5566	1.6216	.8260
	1.8844	1.6221	1.7247	1.6282	2.0271	1.8438	1.7696	3.4199
9	1.7958	1.7969	1.6897	1.5952	1.6473	1.4949	1.6798	.8541
	1.6221	1.6193	1.7123	1.8059	1.7429	1.9196	1.7121	3.3195
10	1.6813	1.6886	1.6004	1.6225	1.4104	1.5092	1.5601	.7936
	1.7247	1.7133	1.8036	1.7755	2.0373	1.9192	1.8593	3.5933
11	1.7741	1.5948	1.6221	1.3812	1.6126	1.5660	1.7432	.7557
	1.6282	1.8062	1.7759	2.1012	1.8234	1.8705	1.6725	3.7832
12	1.4125	1.6473	1.4103	1.6062	1.5876	1.7686	1.1915	
	2.0271	1.7429	2.0373	1.8304	1.8570	1.6696	2.4433	
13	1.5566	1.4959	1.5090	1.5645	1.7643	1.3046	.7298	
	1.8438	1.9183	1.9194	1.8723	1.6734	2.2511	3.9663	
14	1.6216	1.6815	1.5599	1.7426	1.1903	.7290		
	1.7696	1.7104	1.8594	1.6730	2.4454	3.9704		
15	.8260	.8575	.7941	.7550	F-SUB-Q			
	3.4199	3.3065	3.5910	3.7865	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5279	1.7698	1.6558	1.7499	1.3922	1.5372	1.6030	.8164
	1.7601	1.5136	1.6117	1.5218	1.8963	1.7189	1.6489	3.1922
9	1.7698	1.7711	1.6645	1.5726	1.6257	1.4749	1.6616	.8437
	1.5136	1.5116	1.6011	1.6891	1.6310	1.7949	1.5974	3.0973
10	1.6558	1.6634	1.5754	1.5994	1.3906	1.4939	1.5449	.7846
	1.6117	1.6020	1.6880	1.6614	1.9077	1.7911	1.7341	3.3628
11	1.7499	1.5723	1.5990	1.3614	1.5958	1.5503	1.7274	.7485
	1.5218	1.6894	1.6617	1.9646	1.6970	1.7406	1.5572	3.5317
12	1.3922	1.6257	1.3905	1.5893	1.5699	1.7517	1.1811	
	1.8963	1.6310	1.9078	1.7037	1.7287	1.5510	2.2713	
13	1.5372	1.4760	1.4937	1.5487	1.7474	1.2907	.7211	
	1.7189	1.7937	1.7912	1.7423	1.5547	2.0932	3.6978	
14	1.6030	1.6633	1.5447	1.7267	1.1799	.7203		
	1.6489	1.5958	1.7342	1.5576	2.2735	3.7020		
15	.8164	.8471	.7851	.7478	F-SUB-Q			
	3.1922	3.0851	3.3605	3.5350	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4934	1.7310	1.6193	1.7090	1.3635	1.5069	1.5691	.8084
	1.7347	1.4923	1.5894	1.5011	1.8635	1.6911	1.6254	3.1155
9	1.7310	1.7290	1.6281	1.5405	1.5885	1.4449	1.6281	.8319
	1.4923	1.4941	1.5775	1.6602	1.6063	1.7646	1.5716	3.0337
10	1.6193	1.6270	1.5403	1.5610	1.3626	1.4648	1.5152	.7742
	1.5894	1.5784	1.6659	1.6436	1.8827	1.7693	1.7122	3.3002
11	1.7090	1.5402	1.5606	1.3331	1.5631	1.5225	1.6947	.7425
	1.5011	1.6606	1.6439	1.9395	1.6731	1.7125	1.5355	3.4518
12	1.3635	1.5885	1.3626	1.5565	1.5404	1.7180	1.1696	
	1.8635	1.6063	1.8827	1.6800	1.7003	1.5261	2.2171	
13	1.5069	1.4459	1.4646	1.5209	1.7135	1.2735	.7130	
	1.6911	1.7634	1.7695	1.7142	1.5299	2.0475	3.6164	
14	1.5691	1.6297	1.5150	1.6939	1.1684	.7122		
	1.6254	1.5700	1.7123	1.5360	2.2194	3.6208		
15	.8084	.8353	.7747	.7416	F-SUB-Q			
	3.1155	3.0216	3.2978	3.4560	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4819	1.7253	1.6117	1.7131	1.3564	1.5056	1.5769	.7919
	1.6198	1.3911	1.4835	1.3946	1.7491	1.5825	1.5131	2.9797
9	1.7253	1.7298	1.6210	1.5324	1.5931	1.4415	1.6354	.8215
	1.3911	1.3886	1.4736	1.5548	1.4955	1.6525	1.4626	2.8767
10	1.6117	1.6200	1.5321	1.5641	1.3554	1.4705	1.5227	.7648
	1.4835	1.4745	1.5576	1.5278	1.7632	1.6464	1.5914	3.1159
11	1.7131	1.5321	1.5637	1.3271	1.5711	1.5247	1.7058	.7284
	1.3946	1.5551	1.5281	1.8223	1.5572	1.6004	1.4263	3.2810
12	1.3564	1.5931	1.3553	1.5644	1.5403	1.7265	1.1510	
	1.7491	1.4955	1.7632	1.5637	1.5873	1.4206	2.1098	
13	1.5056	1.4425	1.4702	1.5230	1.7218	1.2597	.6987	
	1.5825	1.6513	1.6466	1.6021	1.4242	1.9368	3.4598	
14	1.5769	1.6371	1.5224	1.7049	1.1497	.6978		
	1.5131	1.4611	1.5916	1.4268	2.1121	3.4641		
15	.7919	.8249	.7653	.7279	F-SUB-Q			
	2.9797	2.8650	3.1139	3.2833	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4571	1.7000	1.5873	1.6892	1.3363	1.4874	1.5585	.7800
	1.5412	1.3249	1.4153	1.3314	1.6748	1.5119	1.4455	2.8612
9	1.7000	1.7039	1.5980	1.5100	1.5716	1.4230	1.6163	.8102
	1.3249	1.3235	1.4061	1.4859	1.4297	1.5793	1.3966	2.7579
10	1.5873	1.5970	1.5093	1.5426	1.3362	1.4520	1.5041	.7538
	1.4153	1.4070	1.4874	1.4586	1.6846	1.5683	1.5149	2.9810
11	1.6892	1.5097	1.5422	1.3088	1.5526	1.5070	1.6864	.7176
	1.3314	1.4862	1.4589	1.7331	1.4769	1.5185	1.3545	3.1373
12	1.3363	1.5716	1.3361	1.5460	1.5220	1.7062	1.1343	
	1.6748	1.4297	1.6846	1.4831	1.5034	1.3472	2.0089	
13	1.4874	1.4240	1.4518	1.5053	1.7016	1.2416	.6869	
	1.5119	1.5781	1.5685	1.5201	1.3507	1.8431	3.3037	
14	1.5585	1.6180	1.5039	1.6855	1.1330	.6860		
	1.4455	1.3952	1.5151	1.3550	2.0110	3.3079		
15	.7800	.8135	.7543	.7171	F-SUB-Q			
	2.8612	2.7465	2.9789	3.1390	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4149	1.6491	1.5410	1.6295	1.3001	1.4481	1.5067	.7725
	1.5068	1.2973	1.3860	1.3134	1.6403	1.4798	1.4250	2.7585
9	1.6491	1.6429	1.5545	1.4692	1.5173	1.3861	1.5639	.7969
	1.2973	1.3043	1.3747	1.4535	1.4108	1.5447	1.3752	2.6763
10	1.5410	1.5535	1.4680	1.4903	1.3032	1.4034	1.4526	.7403
	1.3860	1.3756	1.4546	1.4369	1.6442	1.5429	1.4911	2.8926
11	1.6295	1.4688	1.4900	1.2772	1.5012	1.4638	1.6280	.7091
	1.3134	1.4538	1.4373	1.6861	1.4478	1.4824	1.3321	3.0236
12	1.3001	1.5173	1.3032	1.4948	1.4820	1.6494	1.1168	
	1.6403	1.4108	1.6442	1.4539	1.4628	1.3196	1.9362	
13	1.4481	1.3871	1.4032	1.4622	1.6450	1.2160	.6765	
	1.4798	1.5436	1.5431	1.4840	1.3231	1.7827	3.1840	
14	1.5067	1.5655	1.4524	1.6272	1.1156	.6756		
	1.4250	1.3738	1.4912	1.3326	1.9382	3.1879		
15	.7725	.8002	.7408	.7085	F-SUB-Q			
	2.7585	2.6653	2.8906	3.0261	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3883	1.6201	1.5151	1.6018	1.2829	1.4328	1.4874	.7543
	1.4753	1.2683	1.3543	1.2845	1.5992	1.4387	1.3887	2.7222
9	1.6201	1.6094	1.5331	1.4465	1.4969	1.3729	1.5445	.7838
	1.2683	1.2793	1.3396	1.4193	1.3756	1.5001	1.3391	2.6215
10	1.5151	1.5321	1.4487	1.4719	1.2924	1.3828	1.4301	.7260
	1.3543	1.3405	1.4168	1.3990	1.5939	1.5044	1.4546	2.8392
11	1.6018	1.4462	1.4716	1.2731	1.4838	1.4436	1.6021	.6889
	1.2845	1.4196	1.3993	1.6236	1.4046	1.4416	1.2988	2.9944
12	1.2829	1.4969	1.2923	1.4779	1.4709	1.6226	1.0830	
	1.5992	1.3756	1.5940	1.4101	1.4129	1.2856	1.9165	
13	1.4328	1.3739	1.3826	1.4421	1.6185	1.1849	.6544	
	1.4387	1.4990	1.5045	1.4431	1.2888	1.7546	3.1621	
14	1.4874	1.5461	1.4299	1.6015	1.0819	.6537		
	1.3887	1.3377	1.4547	1.2993	1.9184	3.1657		
15	.7543	.7870	.7265	.6888	F-SUB-Q			
	2.7222	2.6107	2.8359	2.9950	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3065	1.5238	1.4227	1.5081	1.2336	1.3631	1.4093	.7335
	1.5216	1.3082	1.3999	1.3234	1.6148	1.4681	1.4227	2.7216
9	1.5238	1.5137	1.4462	1.3769	1.4243	1.3117	1.4716	.7591
	1.3082	1.3195	1.3783	1.4473	1.4031	1.5244	1.3635	2.6313
10	1.4227	1.4452	1.3715	1.3956	1.2572	1.3303	1.3656	.7060
	1.3999	1.3792	1.4528	1.4320	1.5899	1.5161	1.4766	2.8336
11	1.5081	1.3765	1.3952	1.2531	1.4199	1.3797	1.5077	.6594
	1.3234	1.4477	1.4324	1.5991	1.4204	1.4600	1.3374	3.0395
12	1.2336	1.4243	1.2571	1.4152	1.4240	1.5312	1.0184	
	1.6148	1.4031	1.5900	1.4215	1.4135	1.3190	1.9772	
13	1.3631	1.3126	1.3301	1.3777	1.5275	1.1209	.6163	
	1.4681	1.5234	1.5159	1.4621	1.3222	1.7981	3.2616	
14	1.4093	1.4731	1.3655	1.5072	1.0174	.6157		
	1.4227	1.3621	1.4766	1.3378	1.9790	3.2647		
15	.7335	.7621	.7068	.6595	F-SUB-Q			
	2.7216	2.6208	2.8302	3.0391	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0831	1.2858	1.1677	1.4734	1.0734	1.1512	1.3210	.6577
	1.7959	1.5159	1.6688	1.3234	1.8156	1.7007	1.4832	2.9744
9	1.2858	1.4430	1.2094	1.1516	1.3086	1.1232	1.3532	.6630
	1.5159	1.3512	1.6118	1.6926	1.4940	1.7420	1.4491	2.9516
10	1.1677	1.2060	1.1096	1.3168	1.0971	1.2507	1.3060	.6264
	1.6688	1.6163	1.7570	1.4838	1.7839	1.5717	1.5034	3.1279
11	1.4734	1.1514	1.3166	1.1259	1.3829	1.1938	1.2927	.5668
	1.3234	1.6930	1.4841	1.7397	1.4205	1.6489	1.5240	3.4646
12	1.0734	1.3086	1.0966	1.3818	1.2544	1.3971	.8457	
	1.8156	1.4940	1.7846	1.4215	1.5674	1.4116	2.3295	
13	1.1512	1.1237	1.2507	1.1921	1.3943	.9565	.5192	
	1.7007	1.7411	1.5716	1.6511	1.4145	2.0610	3.7939	
14	1.3210	1.3546	1.3067	1.2924	.8449	.5188		
	1.4832	1.4477	1.5025	1.5243	2.3316	3.7966		
15	.6577	.6654	.6271	.5670	F-SUB-Q			
	2.9744	2.9406	3.1244	3.4631	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4798	.5237	.4961	.5852	.4912	.4666	.5123	.2904
	3.9823	3.6474	3.8513	3.2641	3.8942	4.1171	3.7495	6.6203
9	.5237	.5903	.5013	.4937	.5583	.5023	.5136	.2979
	3.6474	3.2344	3.8117	3.8721	3.4282	3.8210	3.7434	6.4544
10	.4961	.5000	.4875	.5622	.4894	.5476	.5203	.2875
	3.8513	3.8208	3.9278	3.4094	3.9205	3.5124	3.6982	6.6970
11	.5852	.4936	.5619	.5039	.5783	.4944	.4838	.2586
	3.2641	3.8726	3.4107	3.8170	3.3268	3.9031	3.9864	7.4630
12	.4912	.5583	.4891	.5778	.5379	.5240	.3770	
	3.8942	3.4283	3.9226	3.3294	3.5767	3.6861	5.1266	
13	.4666	.5024	.5474	.4937	.5231	.4062	.2223	
	4.1171	3.8203	3.5133	3.9078	3.6922	4.7602	8.7110	
14	.5123	.5141	.5205	.4837	.3767	.2222		
	3.7495	3.7400	3.6962	3.9869	5.1309	8.7148		
15	.2904	.2991	.2879	.2588	F-SUB-Q			
	6.6203	6.4281	6.6865	7.4558	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3301	.4179	.4253	.5065	.4376	.4219	.4536	.2704
	5.1658	4.7243	4.5946	3.8411	4.4264	4.5822	4.2563	7.0766
9	.4179	.4761	.4300	.4366	.4960	.4407	.4483	.2764
	4.7243	4.1338	4.5544	4.4536	3.9104	4.3961	4.3087	6.9242
10	.4253	.4298	.4206	.4862	.4225	.4714	.4408	.2619
	4.5946	4.5565	4.6484	4.0146	4.6046	4.0982	4.3756	7.3135
11	.5065	.4365	.4860	.4228	.4415	.3890	.3882	.2200
	3.8411	4.4548	4.0157	4.6299	4.2327	4.9604	4.9618	8.6656
12	.4376	.4960	.4224	.4412	.3447	.3300	.2769	
	4.4264	3.9107	4.6053	4.2340	4.6295	4.7515	6.5085	
13	.4219	.4407	.4714	.3890	.3300	.2443	.1592	
	4.5822	4.3953	4.0975	4.9620	4.7526	5.9198	*10.3134	
14	.4536	.4485	.4410	.3883	.2770	.1593		
	4.2563	4.3062	4.3736	4.9605	6.5092	*10.3069		
15	.2704	.2771	.2622	.2202	F-SUB-Q			
	7.0766	6.9075	7.3047	8.6578	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6931	.9556	.9685	1.1906	.9386	.9939	1.1007	.6148
	2.4363	2.1276	2.0801	1.6840	2.1282	2.0107	1.8130	3.2166
9	.9556	1.0948	1.0018	.9842	1.1029	.9732	1.1154	.6084
	2.1276	1.8578	2.0167	2.0375	1.8160	2.0527	1.7902	3.2501
10	.9685	1.0013	.9463	1.0900	.9376	1.0279	1.0513	.5684
	2.0801	2.0177	2.1337	1.8506	2.1363	1.9412	1.8911	3.4743
11	1.1906	.9840	1.0897	.9244	.9957	.8846	.9506	.4858
	1.6840	2.0379	1.8510	2.1869	1.8984	2.1757	2.0884	4.0501
12	.9386	1.1028	.9375	.9953	.7693	.8258	.6115	
	2.1282	1.8160	2.1366	1.8989	2.0609	1.9396	3.0221	
13	.9939	.9735	1.0281	.8846	.8257	.5608	.3749	
	2.0107	2.0521	1.9409	2.1764	1.9404	2.6382	4.4979	
14	1.1007	1.1161	1.0518	.9509	.6115	.3751		
	1.8130	1.7892	1.8902	2.0878	3.0224	4.4954		
15	.6148	.6098	.5692	.4860	F-SUB-Q			
	3.2166	3.2424	3.4700	4.0485	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8496	1.1638	1.1981	1.3231	1.1232	1.2138	1.2407	.7329
	2.0404	1.7922	1.7230	1.5567	1.8233	1.6842	1.6493	2.7667
9	1.1638	1.2162	1.2236	1.1989	1.2566	1.1776	1.2894	.7353
	1.7922	1.7098	1.6888	1.7149	1.6348	1.7365	1.5848	2.7543
10	1.1981	1.2230	1.1755	1.2091	1.1298	1.1665	1.1719	.6741
	1.7230	1.6897	1.7629	1.7113	1.8200	1.7578	1.7417	2.9992
11	1.3231	1.1985	1.2088	1.0834	1.1030	1.0564	1.1560	.5941
	1.5567	1.7154	1.7118	1.9111	1.7680	1.8555	1.7707	3.4051
12	1.1232	1.2566	1.1296	1.1025	.8963	.9894	.7700	
	1.8233	1.6350	1.8203	1.7700	1.7695	1.7028	2.4654	
13	1.2138	1.1781	1.1667	1.0565	.9894	.6944	.4670	
	1.6842	1.7359	1.7576	1.8561	1.7039	2.1991	3.7233	
14	1.2407	1.2902	1.1726	1.1563	.7700	.4673		
	1.6493	1.5838	1.7407	1.7701	2.4657	3.7220		
15	.7329	.7373	.6750	.5940	F-SUB-Q			
	2.7667	2.7471	2.9951	3.4061	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9403	1.3063	1.3325	1.4965	1.2401	1.3600	1.4124	.7941
	1.8980	1.6523	1.5983	1.4194	1.7028	1.5427	1.4860	2.6201
9	1.3063	1.3781	1.3658	1.3302	1.4189	1.3128	1.4672	.8066
	1.6523	1.5585	1.5603	1.5973	1.4933	1.6037	1.4312	2.5793
10	1.3325	1.3650	1.3061	1.3645	1.2442	1.3111	1.3229	.7292
	1.5983	1.5612	1.6350	1.5644	1.7090	1.6145	1.5915	2.8603
11	1.4965	1.3298	1.3641	1.1891	1.2411	1.1874	1.3320	.6513
	1.4194	1.5978	1.5648	1.7978	1.6135	1.7085	1.5911	3.2169
12	1.2401	1.4188	1.2441	1.2406	.9969	1.1483	.8697	
	1.7028	1.4934	1.7091	1.6156	1.6343	1.5331	2.2708	
13	1.3600	1.3134	1.3114	1.1875	1.1483	.7893	.5231	
	1.5427	1.6030	1.6136	1.7094	1.5345	2.0290	3.4819	
14	1.4124	1.4682	1.3238	1.3323	.8697	.5233		
	1.4860	1.4301	1.5904	1.5908	2.2713	3.4813		
15	.7941	.8089	.7300	.6511	F-SUB-Q			
	2.6201	2.5721	2.8562	3.2179	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0065	1.3880	1.4029	1.5971	1.3037	1.4364	1.5090	.8367
	1.8863	1.6334	1.5812	1.3816	1.6803	1.5152	1.4422	2.5805
9	1.3880	1.4700	1.4348	1.3998	1.5101	1.3838	1.5712	.8509
	1.6334	1.5294	1.5479	1.5762	1.4565	1.5794	1.3874	2.5392
10	1.4029	1.4340	1.3707	1.4494	1.3135	1.4032	1.4217	.7716
	1.5812	1.5488	1.6275	1.5365	1.6865	1.5617	1.5391	2.8092
11	1.5971	1.3993	1.4490	1.2573	1.3376	1.2778	1.4469	.6950
	1.3816	1.5766	1.5369	1.7748	1.5643	1.6719	1.5312	3.1346
12	1.3037	1.5100	1.3134	1.3372	1.0872	1.2687	.9442	
	1.6803	1.4566	1.6867	1.5674	1.5977	1.4815	2.2129	
13	1.4364	1.3845	1.4040	1.2778	1.2683	.8728	.5691	
	1.5152	1.5786	1.5608	1.6729	1.4832	1.9807	3.4243	
14	1.5090	1.5724	1.4226	1.4471	.9442	.5692		
	1.4422	1.3864	1.5380	1.5309	2.2136	3.4243		
15	.8367	.8534	.7724	.6947	F-SUB-Q			
	2.5805	2.5317	2.8060	3.1361	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1020	1.4562	1.4505	1.6605	1.3466	1.4867	1.5709	.8696
	1.9129	1.6526	1.6031	1.3888	1.6984	1.5201	1.4384	2.5788
9	1.4562	1.5331	1.4807	1.4465	1.5684	1.4314	1.6411	.8837
	1.6526	1.5445	1.5718	1.5926	1.4642	1.5904	1.3801	2.5398
10	1.4505	1.4798	1.4147	1.5053	1.3668	1.4737	1.4924	.8068
	1.6031	1.5727	1.6531	1.5493	1.7032	1.5540	1.5301	2.7995
11	1.6605	1.4461	1.5049	1.3159	1.4235	1.3563	1.5389	.7330
	1.3888	1.5930	1.5494	1.7868	1.5622	1.6771	1.5274	3.1307
12	1.3466	1.5683	1.3667	1.4231	1.2199	1.3994	1.0158	
	1.6984	1.4643	1.7033	1.5657	1.6017	1.4793	2.2099	
13	1.4867	1.4321	1.4746	1.3562	1.3987	.9862	.6179	
	1.5201	1.5895	1.5530	1.6783	1.4812	1.9880	3.4486	
14	1.5709	1.6424	1.4934	1.5391	1.0156	.6178		
	1.4384	1.3790	1.5290	1.5270	2.2107	3.4492		
15	.8696	.8864	.8080	.7322	F-SUB-Q			
	2.5788	2.5322	2.7952	3.1335	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2316	1.5337	1.4983	1.7264	1.3887	1.5377	1.6358	.8915
	1.9478	1.6667	1.6473	1.4125	1.7390	1.5436	1.4495	2.6388
9	1.5337	1.6045	1.5287	1.4929	1.6300	1.4801	1.7142	.9104
	1.6667	1.5785	1.6159	1.6308	1.4880	1.6213	1.3888	2.5892
10	1.4983	1.5278	1.4610	1.5696	1.4213	1.5464	1.5655	.8343
	1.6473	1.6168	1.7012	1.5742	1.7415	1.5657	1.5402	2.8708
11	1.7264	1.4925	1.5694	1.3796	1.5224	1.4416	1.6389	.7617
	1.4125	1.6312	1.5743	1.8044	1.5650	1.6895	1.5223	3.2062
12	1.3887	1.6299	1.4212	1.5220	1.4068	1.5655	1.0852	
	1.7390	1.4881	1.7416	1.5690	1.6123	1.4807	2.2363	
13	1.5377	1.4809	1.5473	1.4414	1.5644	1.1236	.6653	
	1.5436	1.6204	1.5647	1.6910	1.4829	2.0136	3.5216	
14	1.6358	1.7155	1.5666	1.6390	1.0848	.6651		
	1.4495	1.3876	1.5391	1.5224	2.2373	3.5227		
15	.8915	.9132	.8353	.7613	F-SUB-Q			
	2.6388	2.5811	2.8672	3.2073	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3368	1.5905	1.5324	1.7711	1.4187	1.5739	1.6808	.9097
	2.0110	1.7185	1.7269	1.4707	1.8161	1.6016	1.4970	2.7424
9	1.5905	1.6565	1.5623	1.5266	1.6720	1.5147	1.7659	.9309
	1.7185	1.6501	1.6956	1.7037	1.5479	1.6874	1.4324	2.6878
10	1.5324	1.5614	1.4938	1.6173	1.4625	1.5997	1.6191	.8575
	1.7269	1.6965	1.7865	1.6374	1.8163	1.6154	1.5879	2.9804
11	1.7711	1.5263	1.6172	1.4354	1.6268	1.5117	1.7168	.7869
	1.4707	1.7041	1.6374	1.8378	1.5849	1.7127	1.5404	3.3299
12	1.4187	1.6719	1.4623	1.6242	1.5656	1.7024	1.1436	
	1.8161	1.5480	1.8163	1.5891	1.6377	1.5003	2.2714	
13	1.5739	1.5156	1.6006	1.5104	1.7003	1.2296	.7059	
	1.6016	1.6863	1.6142	1.7143	1.5028	2.0570	3.6035	
14	1.6808	1.7673	1.6202	1.7167	1.1431	.7056		
	1.4970	1.4311	1.5867	1.5405	2.2725	3.6050		
15	.9097	.9338	.8584	.7865	F-SUB-Q			
	2.7424	2.6791	2.9767	3.3309	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3788	1.6311	1.5612	1.8121	1.4445	1.6061	1.7222	.9223
	2.1129	1.7870	1.8292	1.5464	1.9170	1.6801	1.5628	2.8911
9	1.6311	1.7042	1.5916	1.5558	1.7108	1.5456	1.8131	.9468
	1.7870	1.7117	1.7963	1.7991	1.6261	1.7743	1.4936	2.8262
10	1.5612	1.5906	1.5217	1.6604	1.4970	1.6469	1.6668	.8757
	1.8292	1.7973	1.8940	1.7195	1.9149	1.6853	1.6556	3.1330
11	1.8121	1.5555	1.6603	1.4916	1.7137	1.5806	1.7838	.8053
	1.5464	1.7995	1.7195	1.9030	1.6305	1.7658	1.5789	3.4854
12	1.4445	1.7107	1.4969	1.7109	1.6476	1.7969	1.1861	
	1.9170	1.6261	1.9149	1.6349	1.6928	1.5411	2.3506	
13	1.6061	1.5465	1.6478	1.5792	1.7939	1.2926	.7340	
	1.6801	1.7732	1.6841	1.7676	1.5437	2.1294	3.7417	
14	1.7222	1.8145	1.6679	1.7837	1.1855	.7336		
	1.5628	1.4922	1.6543	1.5791	2.3520	3.7436		
15	.9223	.9498	.8766	.8050	F-SUB-Q			
	2.8911	2.8169	3.1290	3.4867	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3823	1.6317	1.5614	1.8071	1.4449	1.6069	1.7198	.9355
	2.2491	1.8978	1.9777	1.6774	2.0722	1.8090	1.6849	3.0653
9	1.6317	1.7009	1.5887	1.5575	1.7058	1.5464	1.8137	.9550
	1.8978	1.8213	1.9413	1.9448	1.7626	1.9143	1.6083	3.0149
10	1.5614	1.5878	1.5197	1.6589	1.5032	1.6527	1.6723	.8858
	1.9777	1.9425	2.0236	1.8426	2.0280	1.8125	1.7803	3.3165
11	1.8071	1.5571	1.6588	1.5068	1.7362	1.6023	1.7983	.8231
	1.6774	1.9452	1.8428	2.0172	1.7340	1.8737	1.6597	3.6149
12	1.4449	1.7057	1.5031	1.7332	1.6743	1.8234	1.2135	
	2.0722	1.7627	2.0284	1.7389	1.7976	1.6377	2.4633	
13	1.6069	1.5473	1.6536	1.6007	1.8202	1.3257	.7542	
	1.8090	1.9130	1.8112	1.8756	1.6407	2.2439	3.9238	
14	1.7198	1.8152	1.6734	1.7981	1.2128	.7538		
	1.6849	1.6068	1.7788	1.6599	2.4647	3.9260		
15	.9355	.9581	.8867	.8224	F-SUB-Q			
	3.0653	3.0047	3.3109	3.6180	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3963	1.6537	1.5799	1.8441	1.4634	1.6340	1.7601	.9352
	2.3122	1.9444	2.0295	1.7360	2.1860	1.9228	1.7779	3.3062
9	1.6537	1.7321	1.6087	1.5782	1.7415	1.5706	1.8588	.9615
	1.9444	1.8570	1.9937	2.0293	1.8382	2.0354	1.6946	3.2289
10	1.5799	1.6077	1.5398	1.6961	1.5278	1.6938	1.7148	.8939
	2.0295	1.9949	2.0860	1.8918	2.1029	1.8871	1.8628	3.5462
11	1.8441	1.5778	1.6960	1.5368	1.7891	1.6429	1.8530	.8262
	1.7360	2.0298	1.8920	2.0909	1.7941	1.9463	1.7153	3.8332
12	1.4634	1.7414	1.5274	1.7856	1.7175	1.8825	1.2294	
	2.1860	1.8382	2.1031	1.7982	1.8704	1.6949	2.5884	
13	1.6340	1.5716	1.6947	1.6411	1.8789	1.3487	.7602	
	1.9228	2.0341	1.8871	1.9484	1.6981	2.3632	4.1565	
14	1.7601	1.8603	1.7159	1.8528	1.2286	.7597		
	1.7779	1.6930	1.8615	1.7156	2.5900	4.1591		
15	.9352	.9648	.8948	.8259	F-SUB-Q			
	3.3062	3.2178	3.5424	3.8342	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3896	1.6488	1.5764	1.8453	1.4622	1.6363	1.7667	.9352
	2.3628	1.9833	2.0657	1.7611	2.2189	1.9765	1.8300	3.4584
9	1.6488	1.7287	1.6040	1.5772	1.7436	1.5713	1.8679	.9622
	1.9833	1.8921	2.0312	2.0608	1.8628	2.0631	1.7331	3.3636
10	1.5764	1.6030	1.5382	1.7020	1.5310	1.7030	1.7249	.8959
	2.0657	2.0324	2.1230	1.9190	2.1348	1.9087	1.8830	3.6279
11	1.8453	1.5768	1.7020	1.5409	1.8032	1.6532	1.8688	.8293
	1.7611	2.0613	1.9191	2.1258	1.8201	1.9813	1.7453	3.9322
12	1.4622	1.7435	1.5307	1.7989	1.7290	1.8996	1.2362	
	2.2189	1.8628	2.1352	1.8243	1.9000	1.7270	2.6495	
13	1.6363	1.5722	1.7040	1.6512	1.8957	1.3572	.7630	
	1.9765	2.0618	1.9075	1.9836	1.7305	2.4231	4.3058	
14	1.7667	1.8695	1.7260	1.8684	1.2353	.7624		
	1.8300	1.7315	1.8817	1.7456	2.6513	4.3090		
15	.9352	.9655	.8968	.8291	F-SUB-Q			
	3.4584	3.3521	3.6239	3.9330	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3657	1.6217	1.5540	1.8161	1.4431	1.6180	1.7439	.9343
	2.4359	2.0409	2.1190	1.8103	2.2679	2.0137	1.8660	3.4679
9	1.6217	1.6967	1.5784	1.5571	1.7163	1.5515	1.8458	.9570
	2.0409	1.9511	2.0876	2.1101	1.9114	2.1093	1.7717	3.3991
10	1.5540	1.5774	1.5162	1.6777	1.5146	1.6875	1.7067	.8919
	2.1190	2.0888	2.1782	1.9710	2.1860	1.9519	1.9257	3.6798
11	1.8161	1.5567	1.6778	1.5234	1.7846	1.6383	1.8513	.8316
	1.8103	2.1106	1.9711	2.1829	1.8694	2.0318	1.7878	3.9651
12	1.4431	1.7162	1.5143	1.7799	1.7142	1.8821	1.2354	
	2.2679	1.9115	2.1861	1.8740	1.9481	1.7729	2.6932	
13	1.6180	1.5525	1.6875	1.6363	1.8781	1.3539	.7627	
	2.0137	2.1078	1.9508	2.0343	1.7767	2.4710	4.3770	
14	1.7439	1.8475	1.7079	1.8509	1.2344	.7620		
	1.8660	1.7700	1.9243	1.7881	2.6951	4.3805		
15	.9343	.9603	.8929	.8307	F-SUB-Q			
	3.4679	3.3872	3.6756	3.9689	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3550	1.6154	1.5476	1.8237	1.4391	1.6207	1.7585	.9208
	2.3369	1.9519	2.0254	1.7207	2.1698	1.9332	1.7816	3.3536
9	1.6154	1.6978	1.5722	1.5531	1.7244	1.5511	1.8632	.9497
	1.9519	1.8572	1.9955	2.0159	1.8156	2.0193	1.6877	3.2645
10	1.5476	1.5713	1.5120	1.6873	1.5128	1.7033	1.7223	.8862
	2.0254	1.9966	2.0785	1.8698	2.0889	1.8541	1.8294	3.5177
11	1.8237	1.5528	1.6874	1.5228	1.8011	1.6459	1.8736	.8211
	1.7207	2.0163	1.8698	2.0976	1.7911	1.9527	1.7053	3.8172
12	1.4391	1.7244	1.5125	1.7957	1.7217	1.9023	1.2275	
	2.1698	1.8156	2.0889	1.7957	1.8803	1.6990	2.6020	
13	1.6207	1.5522	1.7032	1.6437	1.8980	1.3478	.7524	
	1.9332	2.0180	1.8530	1.9551	1.7026	2.3891	4.2241	
14	1.7585	1.8649	1.7235	1.8732	1.2265	.7517		
	1.7816	1.6862	1.8281	1.7055	2.6039	4.2279		
15	.9208	.9531	.8871	.8209	F-SUB-Q			
	3.3536	3.2529	3.5137	3.8177	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3308	1.5908	1.5251	1.8042	1.4200	1.6048	1.7467	.9071
	2.1912	1.8254	1.8883	1.5925	2.0068	1.7791	1.6352	3.1079
9	1.5908	1.6748	1.5482	1.5329	1.7070	1.5329	1.8525	.9375
	1.8254	1.7345	1.8635	1.8694	1.6773	1.8676	1.5524	3.0163
10	1.5251	1.5473	1.4907	1.6709	1.4944	1.6947	1.7135	.8755
	1.8883	1.8645	1.9443	1.7433	1.9528	1.7196	1.6932	3.2735
11	1.8042	1.5326	1.6711	1.5044	1.7899	1.6323	1.8669	.8107
	1.5925	1.8698	1.7433	1.9565	1.6642	1.8174	1.5803	3.5747
12	1.4200	1.7070	1.4942	1.7844	1.7075	1.8930	1.2141	
	2.0068	1.6773	1.9528	1.6689	1.7501	1.5776	2.4280	
13	1.6048	1.5340	1.6946	1.6300	1.8885	1.3333	.7409	
	1.7791	1.8663	1.7184	1.8197	1.5811	2.2316	3.9628	
14	1.7467	1.8543	1.7140	1.8664	1.2130	.7401		
	1.6352	1.5509	1.6919	1.5806	2.4299	3.9668		
15	.9071	.9409	.8765	.8105	F-SUB-Q			
	3.1079	3.0053	3.2695	3.5751	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2998	1.5566	1.4935	1.7697	1.3913	1.5769	1.7180	.8923
	2.0653	1.7064	1.7554	1.4832	1.8747	1.6615	1.5261	2.9045
9	1.5565	1.6390	1.5152	1.5025	1.6744	1.5039	1.8235	.9217
	1.7064	1.6217	1.7330	1.7426	1.5645	1.7434	1.4458	2.8184
10	1.4935	1.5143	1.4592	1.6391	1.4657	1.6690	1.6882	.8611
	1.7554	1.7339	1.8110	1.6201	1.8167	1.5970	1.5727	3.0451
11	1.7697	1.5022	1.6394	1.4746	1.7610	1.6048	1.8402	.7990
	1.4832	1.7430	1.6200	1.8460	1.5652	1.7101	1.4768	3.3162
12	1.3913	1.6743	1.4653	1.7554	1.6790	1.8648	1.1959	
	1.8747	1.5645	1.8167	1.5700	1.6464	1.4818	2.2814	
13	1.5769	1.5049	1.6688	1.6025	1.8602	1.3123	.7284	
	1.6615	1.7421	1.5960	1.7129	1.4852	2.0982	3.7330	
14	1.7180	1.8253	1.6881	1.8397	1.1948	.7276		
	1.5261	1.4444	1.5714	1.4770	2.2833	3.7370		
15	.8923	.9251	.8621	.7988	F-SUB-Q			
	2.9045	2.8081	3.0415	3.3164	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2595	1.5091	1.4502	1.7142	1.3514	1.5344	1.6683	.8768
	2.0089	1.6715	1.7297	1.4676	1.8536	1.6423	1.5122	2.8489
9	1.5091	1.5855	1.4692	1.4598	1.6221	1.4610	1.7718	.9018
	1.6715	1.5927	1.7096	1.7201	1.5502	1.7240	1.4301	2.7745
10	1.4502	1.4683	1.4151	1.5874	1.4252	1.6234	1.6424	.8427
	1.7297	1.7106	1.7842	1.6016	1.7885	1.5760	1.5518	2.9876
11	1.7142	1.4595	1.5877	1.4317	1.7102	1.5612	1.7900	.7866
	1.4675	1.7205	1.6016	1.8019	1.5325	1.6709	1.4437	3.2220
12	1.3514	1.6221	1.4247	1.7045	1.6337	1.8130	1.1731	
	1.8536	1.5502	1.7884	1.5372	1.6084	1.4506	2.2079	
13	1.5344	1.4621	1.6233	1.5588	1.8083	1.2849	.7147	
	1.6423	1.7228	1.5750	1.6715	1.4541	2.0425	3.6248	
14	1.6683	1.7735	1.6423	1.7895	1.1719	.7138		
	1.5122	1.4287	1.5506	1.4440	2.2098	3.6288		
15	.8768	.9052	.8436	.7860	F-SUB-Q			
	2.8489	2.7641	2.9841	3.2245	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2335	1.4839	1.4234	1.6955	1.3261	1.5119	1.6549	.8481
	1.8910	1.5753	1.6390	1.3815	1.7608	1.5555	1.4229	2.7539
9	1.4839	1.5661	1.4434	1.4333	1.6049	1.4373	1.7583	.8791
	1.5753	1.4944	1.6180	1.6318	1.4604	1.6341	1.3441	2.6599
10	1.4234	1.4426	1.3893	1.5699	1.3991	1.6087	1.6294	.8217
	1.6390	1.6189	1.6890	1.5068	1.6954	1.4826	1.4587	2.8575
11	1.6955	1.4330	1.5701	1.4060	1.6951	1.5402	1.7790	.7614
	1.3815	1.6321	1.5068	1.6939	1.4206	1.5592	1.3457	3.0966
12	1.3261	1.6049	1.3986	1.6895	1.6114	1.7997	1.1429	
	1.7608	1.4604	1.6954	1.4252	1.4948	1.3420	2.0915	
13	1.5119	1.4384	1.6085	1.5378	1.7949	1.2548	.6915	
	1.5555	1.6329	1.4816	1.5618	1.3455	1.9181	3.4486	
14	1.6549	1.7601	1.6293	1.7784	1.1417	.6906		
	1.4229	1.3428	1.4576	1.3460	2.0935	3.4527		
15	.8481	.8824	.8226	.7613	F-SUB-Q			
	2.7539	2.6498	2.8541	3.0969	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1945	1.4393	1.3798	1.6437	1.2839	1.4675	1.6069	.8206
	1.8298	1.5252	1.5907	1.3413	1.7135	1.5106	1.3816	2.6879
9	1.4393	1.5185	1.3997	1.3885	1.5556	1.3937	1.7074	.8515
	1.5252	1.4477	1.5694	1.5860	1.4193	1.5880	1.3042	2.5924
10	1.3798	1.3989	1.3453	1.5210	1.3547	1.5605	1.5816	.7957
	1.5907	1.5703	1.6404	1.4636	1.6443	1.4380	1.4162	2.7825
11	1.6437	1.3882	1.5211	1.3611	1.6448	1.4946	1.7285	.7372
	1.3413	1.5864	1.4635	1.6394	1.3680	1.5034	1.2996	3.0112
12	1.2839	1.5556	1.3541	1.6393	1.5638	1.7484	1.1076	
	1.7135	1.4193	1.6445	1.3725	1.4377	1.2902	2.0220	
13	1.4675	1.3947	1.5603	1.4922	1.7437	1.2164	.6687	
	1.5106	1.5867	1.4392	1.5057	1.2936	1.8475	3.3380	
14	1.6069	1.7091	1.5814	1.7279	1.1064	.6678		
	1.3816	1.3029	1.4151	1.3000	2.0240	3.3421		
15	.8206	.8548	.7966	.7371	F-SUB-Q			
	2.6879	2.5824	2.7792	3.0115	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1397	1.3710	1.3157	1.5515	1.2218	1.3968	1.5164	.7930
	1.8233	1.5225	1.5874	1.3521	1.7146	1.5112	1.3942	2.6536
9	1.3710	1.4357	1.3348	1.3218	1.4677	1.3267	1.6111	.8173
	1.5225	1.4561	1.5660	1.5858	1.4323	1.5882	1.3155	2.5760
10	1.3157	1.3340	1.2801	1.4351	1.2893	1.4718	1.4912	.7628
	1.5874	1.5669	1.6398	1.4759	1.6414	1.4484	1.4293	2.7659
11	1.5515	1.3215	1.4353	1.2948	1.5524	1.4203	1.6299	.7123
	1.3521	1.5862	1.4757	1.6358	1.3738	1.5001	1.3085	2.9675
12	1.2218	1.4676	1.2888	1.5471	1.4863	1.6511	1.0644	
	1.7146	1.4323	1.6417	1.3785	1.4331	1.2943	1.9972	
13	1.3968	1.3278	1.4716	1.4180	1.6467	1.1660	.6448	
	1.5112	1.5870	1.4485	1.5024	1.2977	1.8263	3.2868	
14	1.5164	1.6128	1.4911	1.6294	1.0634	.6441		
	1.3942	1.3142	1.4281	1.3089	1.9991	3.2907		
15	.7930	.8205	.7637	.7116	F-SUB-Q			
	2.6536	2.5661	2.7627	2.9705	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0915	1.3131	1.2585	1.4782	1.1676	1.3362	1.4467	.7472
	1.8309	1.5282	1.5960	1.3645	1.7259	1.5191	1.4054	2.7128
9	1.3131	1.3702	1.2816	1.2632	1.4012	1.2718	1.5371	.7756
	1.5282	1.4670	1.5683	1.5955	1.4428	1.5932	1.3253	2.6143
10	1.2585	1.2808	1.2277	1.3747	1.2345	1.3996	1.4184	.7237
	1.5960	1.5692	1.6435	1.4792	1.6454	1.4629	1.4430	2.8069
11	1.4782	1.2629	1.3748	1.2427	1.4823	1.3605	1.5531	.6691
	1.3645	1.5959	1.4791	1.6359	1.3801	1.5021	1.3180	3.0402
12	1.1676	1.4011	1.2340	1.4776	1.4236	1.5750	1.0034	
	1.7259	1.4429	1.6457	1.3845	1.4348	1.3010	2.0345	
13	1.3362	1.2728	1.3994	1.3585	1.5710	1.1025	.6061	
	1.5191	1.5920	1.4631	1.5043	1.3043	1.8535	3.3614	
14	1.4467	1.5387	1.4183	1.5527	1.0024	.6054		
	1.4054	1.3239	1.4419	1.3184	2.0365	3.3650		
15	.7472	.7786	.7245	.6691	F-SUB-Q			
	2.7128	2.6042	2.8036	3.0402	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9993	1.1982	1.1504	1.3407	1.0749	1.2204	1.3056	.6906
	1.9441	1.6267	1.6959	1.4604	1.8207	1.6149	1.5118	2.8538
9	1.1982	1.2404	1.1727	1.1612	1.2718	1.1699	1.3909	.7145
	1.6267	1.5737	1.6649	1.6853	1.5433	1.6839	1.4212	2.7594
10	1.1504	1.1720	1.1359	1.2633	1.1475	1.2748	1.2904	.6695
	1.6959	1.6659	1.7241	1.5610	1.7159	1.5568	1.5346	2.9490
11	1.3407	1.1609	1.2632	1.1576	1.3497	1.2499	1.3977	.6131
	1.4604	1.6857	1.5611	1.7026	1.4685	1.5850	1.4202	3.2249
12	1.0749	1.2722	1.1472	1.3468	1.3100	1.4209	.9089	
	1.8207	1.5433	1.7164	1.4711	1.5111	1.3977	2.1803	
13	1.2204	1.1706	1.2747	1.2481	1.4175	1.0018	.5509	
	1.6149	1.6830	1.5559	1.5872	1.4010	1.9791	3.5945	
14	1.3056	1.3923	1.2914	1.3973	.9081	.5504		
	1.5118	1.4198	1.5334	1.4205	2.1823	3.5979		
15	.6906	.7173	.6703	.6132	F-SUB-Q			
	2.8538	2.7489	2.9456	3.2243	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8072	.9725	.9220	1.1888	.8876	.9841	1.1467	.5817
	2.3592	1.9632	2.0730	1.6122	2.1590	1.9608	1.6847	3.3219
9	.9725	1.1077	.9465	.9463	1.1169	.9695	1.1851	.5886
	1.9632	1.7249	2.0209	2.0248	1.7245	1.9881	1.6326	3.2839
10	.9220	.9459	.9286	1.1318	.9555	1.1185	1.1602	.5590
	2.0730	2.0220	2.0650	1.7007	2.0160	1.7320	1.6688	3.4615
11	1.1888	.9461	1.1315	.9752	1.2077	1.0290	1.1272	.5017
	1.6122	2.0253	1.7011	1.9773	1.6011	1.8832	1.7222	3.8638
12	.8876	1.1170	.9552	1.2069	1.0829	1.1986	.7229	
	2.1590	1.7243	2.0167	1.6023	1.7869	1.6197	2.6852	
13	.9841	.9700	1.1185	1.0277	1.1963	.8122	.4468	
	1.9608	1.9871	1.7319	1.8856	1.6227	2.3899	4.3468	
14	1.1467	1.1862	1.1609	1.1269	.7223	.4465		
	1.6847	1.6312	1.6679	1.7226	2.6874	4.3498		
15	.5817	.5907	.5596	.5019	F-SUB-Q			
	3.3219	3.2722	3.4577	3.8620	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3534	.3901	.3809	.4625	.3923	.3905	.4336	.2491
	5.3078	4.8130	4.9348	4.0657	4.8031	4.8576	4.3751	7.6336
9	.3901	.4425	.3816	.3958	.4615	.4179	.4393	.2554
	4.8130	4.2384	4.9288	4.7680	4.0969	4.5311	4.3226	7.4452
10	.3809	.3816	.3946	.4676	.4053	.4671	.4470	.2478
	4.9348	4.9294	4.7806	4.0397	4.6674	4.0636	4.2507	7.6837
11	.4625	.3958	.4674	.4189	.4875	.4119	.4153	.2224
	4.0657	4.7680	4.0410	4.5280	3.8917	4.6143	4.5842	8.5792
12	.3923	.4616	.4051	.4871	.4468	.4403	.3155	
	4.8031	4.0966	4.6696	3.8946	4.2466	4.3259	6.0477	
13	.3905	.4180	.4669	.4114	.4397	.3377	.1873	
	4.8576	4.5303	4.0645	4.6186	4.3326	5.6492	*10.2100	
14	.4336	.4397	.4472	.4152	.3152	.1872		
	4.3751	4.3188	4.2486	4.5847	6.0523	*10.2145		
15	.2491	.2564	.2482	.2226	F-SUB-Q			
	7.6336	7.4160	7.6723	8.5711	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3148	.3996	.4087	.4890	.4242	.4122	.4443	.2653
	5.3916	4.9319	4.7731	3.9715	4.5582	4.6844	4.3412	7.2089
9	.3996	.4571	.4142	.4228	.4824	.4289	.4396	.2712
	4.9319	4.2983	4.7199	4.5924	4.0153	4.5109	4.3886	7.0519
10	.4087	.4140	.4078	.4731	.4113	.4621	.4330	.2575
	4.7731	4.7220	4.7861	4.1200	4.7174	4.1765	4.4506	7.4333
11	.4890	.4227	.4730	.4098	.4322	.3802	.3825	.2166
	3.9715	4.5936	4.1211	4.7707	4.3083	5.0494	5.0309	8.7925
12	.4242	.4824	.4112	.4320	.3360	.3244	.2712	
	4.5582	4.0155	4.7181	4.3096	4.7425	4.8258	6.6336	
13	.4122	.4290	.4622	.3802	.3244	.2390	.1563	
	4.6844	4.5100	4.1759	5.0511	4.8270	6.0373	*10.4806	
14	.4443	.4399	.4332	.3826	.2712	.1564		
	4.3412	4.3861	4.4487	5.0297	6.6344	*10.4741		
15	.2653	.2718	.2578	.2168	F-SUB-Q			
	7.2089	7.0351	7.4246	8.7847	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6630	.9153	.9345	1.1515	.9120	.9714	1.0758	.6042
	2.5447	2.2174	2.1519	1.7386	2.1869	2.0546	1.8529	3.2699
9	.9153	1.0503	.9652	.9567	1.0759	.9510	1.0912	.5989
	2.2174	1.9327	2.0896	2.0927	1.8590	2.0974	1.8278	3.2986
10	.9345	.9647	.9237	1.0619	.9191	1.0114	1.0328	.5605
	2.1519	2.0906	2.1825	1.8940	2.1764	1.9705	1.9229	3.5205
11	1.1515	.9565	1.0616	.9032	.9768	.8700	.9355	.4792
	1.7386	2.0931	1.8945	2.2340	1.9312	2.2120	2.1217	4.1014
12	.9120	1.0758	.9189	.9764	.7537	.8096	.5989	
	2.1869	1.8591	2.1767	1.9316	2.0945	1.9767	3.0794	
13	.9714	.9513	1.0116	.8700	.8096	.5484	.3681	
	2.0546	2.0968	1.9701	2.2127	1.9775	2.6922	4.5704	
14	1.0758	1.0918	1.0333	.9357	.5990	.3684		
	1.8529	1.8268	1.9220	2.1211	3.0798	4.5679		
15	.6042	.6003	.5612	.4793	F-SUB-Q			
	3.2699	3.2910	3.5162	4.0999	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8167	1.1195	1.1584	1.3010	1.0998	1.1944	1.2278	.7274
	2.1281	1.8593	1.7785	1.5797	1.8593	1.7091	1.6642	2.7843
9	1.1195	1.1826	1.1837	1.1709	1.2365	1.1588	1.2810	.7307
	1.8593	1.7548	1.7425	1.7525	1.6589	1.7621	1.5930	2.7686
10	1.1584	1.1830	1.1377	1.1890	1.1149	1.1617	1.1665	.6719
	1.7785	1.7434	1.8154	1.7306	1.8414	1.7612	1.7473	3.0057
11	1.3010	1.1706	1.1888	1.0702	1.0999	1.0478	1.1474	.5904
	1.5797	1.7530	1.7309	1.9260	1.7682	1.8714	1.7785	3.4213
12	1.0998	1.2364	1.1147	1.0996	.8912	.9811	.7577	
	1.8593	1.6590	1.8416	1.7700	1.7809	1.7124	2.4996	
13	1.1944	1.1592	1.1619	1.0479	.9810	.6834	.4604	
	1.7091	1.7615	1.7603	1.8721	1.7135	2.2285	3.7664	
14	1.2278	1.2818	1.1672	1.1476	.7578	.4606		
	1.6642	1.5920	1.7463	1.7780	2.4999	3.7650		
15	.7274	.7326	.6728	.5901	F-SUB-Q			
	2.7843	2.7616	3.0018	3.4232	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9048	1.2582	1.2913	1.4802	1.2202	1.3439	1.4064	.7936
	1.9781	1.7103	1.6453	1.4316	1.7272	1.5586	1.4897	2.6181
9	1.2582	1.3447	1.3226	1.3019	1.4045	1.2976	1.4671	.8069
	1.7103	1.5927	1.6073	1.6250	1.5057	1.6196	1.4288	2.5749
10	1.2913	1.3219	1.2665	1.3465	1.2360	1.3162	1.3285	.7321
	1.6453	1.6082	1.6820	1.5784	1.7167	1.6000	1.5819	2.8446
11	1.4802	1.3015	1.3463	1.1835	1.2500	1.1833	1.3289	.6506
	1.4316	1.6254	1.5787	1.7939	1.6003	1.7156	1.5901	3.2132
12	1.2202	1.4044	1.2358	1.2497	.9989	1.1425	.8581	
	1.7272	1.5058	1.7169	1.6022	1.6333	1.5339	2.2943	
13	1.3439	1.2982	1.3164	1.1834	1.1424	.7784	.5167	
	1.5586	1.6188	1.5992	1.7165	1.5352	2.0490	3.5110	
14	1.4064	1.4681	1.3293	1.3292	.8581	.5169		
	1.4897	1.4278	1.5809	1.5898	2.2948	3.5104		
15	.7936	.8091	.7329	.6506	F-SUB-Q			
	2.6181	2.5678	2.8406	3.2133	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9665	1.3354	1.3606	1.5827	1.2863	1.4235	1.5078	.8395
	1.9657	1.6905	1.6255	1.3896	1.6995	1.5258	1.4403	2.5676
9	1.3354	1.4356	1.3910	1.3746	1.4996	1.3718	1.5764	.8545
	1.6905	1.5603	1.5921	1.5983	1.4635	1.5899	1.3799	2.5239
10	1.3606	1.3902	1.3317	1.4407	1.3097	1.4194	1.4338	.7778
	1.6255	1.5930	1.6687	1.5359	1.6869	1.5399	1.5222	2.7806
11	1.5827	1.3743	1.4405	1.2563	1.3536	1.2758	1.4470	.6964
	1.3896	1.5987	1.5361	1.7624	1.5453	1.6734	1.5240	3.1195
12	1.2863	1.4995	1.3095	1.3532	1.0907	1.2624	.9326	
	1.6995	1.4635	1.6870	1.5474	1.5909	1.4784	2.2307	
13	1.4235	1.3725	1.4202	1.2758	1.2620	.8595	.5623	
	1.5258	1.5891	1.5390	1.6745	1.4801	1.9958	3.4457	
14	1.5078	1.5776	1.4348	1.4472	.9325	.5623		
	1.4403	1.3789	1.5212	1.5236	2.2314	3.4458		
15	.8395	.8570	.7786	.6962	F-SUB-Q			
	2.5676	2.5167	2.7775	3.1199	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0532	1.3984	1.4072	1.6475	1.3307	1.4760	1.5729	.8746
	1.9945	1.7113	1.6467	1.3941	1.7148	1.5279	1.4335	2.5595
9	1.3984	1.4973	1.4360	1.4239	1.5605	1.4218	1.6496	.8896
	1.7113	1.5745	1.6153	1.6123	1.4681	1.5978	1.3699	2.5183
10	1.4072	1.4351	1.3785	1.5063	1.3659	1.4947	1.5091	.8154
	1.6467	1.6162	1.6885	1.5405	1.6992	1.5280	1.5092	2.7638
11	1.6475	1.4236	1.5061	1.3176	1.4435	1.3557	1.5405	.7361
	1.3941	1.6127	1.5407	1.7698	1.5397	1.6759	1.5158	3.1068
12	1.3307	1.5604	1.3658	1.4432	1.2202	1.3896	1.0034	
	1.7148	1.4682	1.6993	1.5420	1.5924	1.4742	2.2251	
13	1.4760	1.4225	1.4955	1.3557	1.3889	.9676	.6104	
	1.5279	1.5970	1.5271	1.6772	1.4762	2.0009	3.4660	
14	1.5729	1.6508	1.5101	1.5406	1.0032	.6103		
	1.4335	1.3688	1.5081	1.5154	2.2260	3.4666		
15	.8746	.8922	.8165	.7352	F-SUB-Q			
	2.5595	2.5109	2.7597	3.1100	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1554	1.4721	1.4533	1.7143	1.3732	1.5279	1.6392	.8978
	2.0317	1.7266	1.6917	1.4158	1.7542	1.5504	1.4435	2.6158
9	1.4721	1.5645	1.4824	1.4714	1.6227	1.4715	1.7249	.9176
	1.7266	1.6085	1.6602	1.6496	1.4909	1.6273	1.3771	2.5641
10	1.4533	1.4815	1.4306	1.5757	1.4221	1.5709	1.5853	.8441
	1.6917	1.6611	1.7328	1.5632	1.7350	1.5370	1.5169	2.8302
11	1.7143	1.4710	1.5755	1.3833	1.5463	1.4418	1.6412	.7652
	1.4158	1.6500	1.5633	1.7854	1.5418	1.6878	1.5146	3.1795
12	1.3732	1.6226	1.4220	1.5459	1.3870	1.5566	1.0722	
	1.7542	1.4909	1.7351	1.5441	1.6027	1.4749	2.2515	
13	1.5279	1.4723	1.5717	1.4416	1.5553	1.1034	.6576	
	1.5504	1.6264	1.5360	1.6892	1.4771	2.0269	3.5388	
14	1.6392	1.7262	1.5863	1.6413	1.0719	.6574		
	1.4435	1.3759	1.5158	1.5147	2.2525	3.5398		
15	.8978	.9203	.8450	.7650	F-SUB-Q			
	2.6158	2.5563	2.8268	3.1796	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2723	1.5269	1.4864	1.7596	1.4036	1.5645	1.6852	.9171
	2.0987	1.7810	1.7729	1.4723	1.8311	1.6082	1.4902	2.7163
9	1.5269	1.6138	1.5149	1.5056	1.6663	1.5069	1.7784	.9391
	1.7810	1.6826	1.7417	1.7225	1.5499	1.6929	1.4194	2.6598
10	1.4864	1.5140	1.4705	1.6252	1.4648	1.6272	1.6413	.8685
	1.7729	1.7426	1.8152	1.6246	1.8081	1.5840	1.5625	2.9355
11	1.7596	1.5052	1.6251	1.4438	1.6442	1.5110	1.7200	.7910
	1.4723	1.7228	1.6247	1.8180	1.5610	1.7113	1.5327	3.3001
12	1.4036	1.6662	1.4647	1.6417	1.5657	1.6996	1.1311	
	1.8311	1.5500	1.8081	1.5634	1.6279	1.4945	2.2874	
13	1.5645	1.5078	1.6281	1.5107	1.6974	1.2135	.6988	
	1.6082	1.6919	1.5830	1.7129	1.4969	2.0714	3.6221	
14	1.6852	1.7798	1.6424	1.7200	1.1306	.6986		
	1.4902	1.4182	1.5613	1.5329	2.2886	3.6236		
15	.9171	.9420	.8694	.7909	F-SUB-Q			
	2.7163	2.6515	2.9320	3.3002	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3141	1.5664	1.5142	1.8014	1.4295	1.5971	1.7274	.9305
	2.2057	1.8520	1.8777	1.5464	1.9326	1.6871	1.5558	2.8627
9	1.5664	1.6551	1.5432	1.5348	1.7091	1.5386	1.8271	.9558
	1.8520	1.7512	1.8451	1.8185	1.6240	1.7801	1.4797	2.7962
10	1.5142	1.5423	1.5043	1.6732	1.5016	1.6768	1.6909	.8876
	1.8777	1.8461	1.9149	1.7056	1.9049	1.6519	1.6288	3.0850
11	1.8013	1.5344	1.6730	1.5029	1.7361	1.5767	1.7880	.8100
	1.5464	1.8189	1.7056	1.8826	1.6068	1.7653	1.5711	3.4581
12	1.4295	1.7090	1.5013	1.7335	1.6515	1.7973	1.1741	
	1.9326	1.6236	1.9046	1.6093	1.6832	1.5357	2.3685	
13	1.5971	1.5394	1.6776	1.5753	1.7944	1.2785	.7276	
	1.6871	1.7789	1.6508	1.7670	1.5383	2.1455	3.7630	
14	1.7274	1.8285	1.6920	1.7878	1.1735	.7273		
	1.5558	1.4784	1.6275	1.5712	2.3698	3.7648		
15	.9305	.9588	.8885	.8098	F-SUB-Q			
	2.8627	2.7872	3.0812	3.4590	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3183	1.5673	1.5150	1.7973	1.4312	1.5995	1.7263	.9447
	2.3464	1.9671	2.0314	1.6764	2.0883	1.8154	1.6772	3.0344
9	1.5673	1.6526	1.5409	1.5374	1.7080	1.5432	1.8290	.9650
	1.9671	1.8662	1.9948	1.9649	1.7552	1.9203	1.5934	2.9821
10	1.5150	1.5400	1.5077	1.6819	1.5155	1.6846	1.6982	.8987
	2.0314	1.9960	2.0316	1.8093	2.0050	1.7760	1.7510	3.2648
11	1.7973	1.5370	1.6817	1.5202	1.7615	1.6000	1.8035	.8288
	1.6764	1.9653	1.8095	1.9956	1.7090	1.8734	1.6525	3.5862
12	1.4312	1.7079	1.5152	1.7587	1.6805	1.8257	1.2022	
	2.0883	1.7547	2.0055	1.7118	1.7878	1.6328	2.4823	
13	1.5995	1.5439	1.6854	1.5984	1.8225	1.3130	.7486	
	1.8154	1.9190	1.7747	1.8753	1.6357	2.2616	3.9472	
14	1.7263	1.8305	1.6992	1.8033	1.2015	.7482		
	1.6772	1.5919	1.7496	1.6527	2.4837	3.9493		
15	.9447	.9681	.8996	.8278	F-SUB-Q			
	3.0344	2.9724	3.2595	3.5907	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3314	1.5882	1.5326	1.8355	1.4494	1.6263	1.7673	.9449
	2.4222	2.0226	2.0898	1.7417	2.2043	1.9306	1.7679	3.2739
9	1.5882	1.6829	1.5599	1.5580	1.7459	1.5700	1.8755	.9721
	2.0226	1.9092	2.0538	2.0529	1.8311	2.0351	1.6795	3.1954
10	1.5326	1.5590	1.5302	1.7249	1.5430	1.7276	1.7425	.9073
	2.0898	2.0550	2.0962	1.8605	2.0793	1.8493	1.8328	3.4940
11	1.8355	1.5576	1.7248	1.5514	1.8161	1.6408	1.8588	.8320
	1.7417	2.0534	1.8606	2.0673	1.7643	1.9482	1.7096	3.8072
12	1.4494	1.7459	1.5427	1.8132	1.7248	1.8861	1.2182	
	2.2043	1.8308	2.0798	1.7672	1.8587	1.6909	2.6112	
13	1.6263	1.5708	1.7285	1.6391	1.8826	1.3362	.7548	
	1.9306	2.0341	1.8483	1.9503	1.6940	2.3840	4.1842	
14	1.7673	1.8771	1.7433	1.8585	1.2175	.7543		
	1.7679	1.6779	1.8316	1.7099	2.6129	4.1869		
15	.9449	.9753	.9082	.8318	F-SUB-Q			
	3.2739	3.1846	3.4904	3.8081	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3251	1.5835	1.5296	1.8380	1.4488	1.6299	1.7759	.9457
	2.4773	2.0647	2.1279	1.7666	2.2381	1.9826	1.8185	3.4173
9	1.5835	1.6800	1.5557	1.5577	1.7507	1.5730	1.8860	.9735
	2.0647	1.9466	2.0932	2.0853	1.8542	2.0632	1.7149	3.3218
10	1.5296	1.5548	1.5295	1.7324	1.5475	1.7386	1.7547	.9100
	2.1279	2.0944	2.1340	1.8857	2.1102	1.8677	1.8502	3.5681
11	1.8380	1.5573	1.7324	1.5567	1.8311	1.6517	1.8752	.8356
	1.7666	2.0858	1.8857	2.1021	1.7901	1.9807	1.7373	3.8987
12	1.4488	1.7510	1.5472	1.8281	1.7373	1.9042	1.2254	
	2.2381	1.8538	2.1106	1.7931	1.8886	1.7208	2.6698	
13	1.6299	1.5738	1.7395	1.6498	1.9004	1.3452	.7579	
	1.9826	2.0621	1.8666	1.9830	1.7241	2.4419	4.3297	
14	1.7759	1.8876	1.7554	1.8749	1.2246	.7574		
	1.8185	1.7134	1.8490	1.7375	2.6716	4.3328		
15	.9457	.9767	.9110	.8354	F-SUB-Q			
	3.4173	3.3107	3.5643	3.8995	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3029	1.5580	1.5088	1.8104	1.4314	1.6132	1.7542	.9458
	2.5529	2.1238	2.1826	1.8148	2.2870	2.0201	1.8555	3.4274
9	1.5580	1.6497	1.5317	1.5390	1.7271	1.5555	1.8652	.9692
	2.1238	2.0062	2.1512	2.1347	1.9028	2.1124	1.7535	3.3571
10	1.5088	1.5309	1.5090	1.7098	1.5324	1.7219	1.7383	.9069
	2.1826	2.1524	2.1891	1.9394	2.1629	1.9102	1.8925	3.6195
11	1.8104	1.5387	1.7098	1.5405	1.8135	1.6380	1.8589	.8389
	1.8148	2.1352	1.9394	2.1586	1.8389	2.0317	1.7800	3.9302
12	1.4314	1.7275	1.5321	1.8104	1.7237	1.8875	1.2254	
	2.2870	1.9024	2.1633	1.8420	1.9369	1.7673	2.7145	
13	1.6132	1.5563	1.7228	1.6360	1.8836	1.3429	.7582	
	2.0201	2.1113	1.9091	2.0341	1.7709	2.4907	4.4022	
14	1.7542	1.8668	1.7390	1.8585	1.2244	.7576		
	1.8555	1.7519	1.8912	1.7803	2.7164	4.4057		
15	.9458	.9725	.9079	.8379	F-SUB-Q			
	3.4274	3.3457	3.6156	3.9348	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2927	1.5522	1.5029	1.8199	1.4276	1.6165	1.7718	.9328
	2.4440	2.0281	2.0850	1.7256	2.1901	1.9421	1.7738	3.3206
9	1.5522	1.6511	1.5260	1.5359	1.7380	1.5572	1.8843	.9625
	2.0281	1.9055	2.0553	2.0407	1.8099	2.0209	1.6734	3.2309
10	1.5029	1.5251	1.5058	1.7207	1.5317	1.7377	1.7565	.9017
	2.0850	2.0564	2.0899	1.8463	2.0732	1.8182	1.8021	3.4667
11	1.8199	1.5356	1.7208	1.5408	1.8304	1.6459	1.8820	.8285
	1.7256	2.0411	1.8463	2.0780	1.7657	1.9569	1.7012	3.7917
12	1.4276	1.7383	1.5314	1.8272	1.7320	1.9087	1.2178	
	2.1901	1.8095	2.0735	1.7687	1.8733	1.6967	2.6275	
13	1.6165	1.5580	1.7386	1.6438	1.9046	1.3371	.7482	
	1.9421	2.0197	1.8172	1.9609	1.7002	2.4127	4.2556	
14	1.7718	1.8860	1.7575	1.8816	1.2169	.7475		
	1.7738	1.6719	1.8008	1.7014	2.6294	4.2593		
15	.9328	.9659	.9026	.8283	F-SUB-Q			
	3.3206	3.2197	3.4630	3.7921	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2701	1.5291	1.4819	1.8024	1.4096	1.6017	1.7618	.9198
	2.2913	1.8962	1.9414	1.5944	2.0237	1.7860	1.6262	3.0732
9	1.5291	1.6295	1.5033	1.5170	1.7230	1.5408	1.8751	.9510
	1.8962	1.7785	1.9172	1.8904	1.6737	1.8740	1.5376	2.9814
10	1.4819	1.5025	1.4858	1.7057	1.5156	1.7287	1.7495	.8916
	1.9414	1.9181	1.9531	1.7192	1.9353	1.6840	1.6659	3.2218
11	1.8024	1.5166	1.7059	1.5236	1.8195	1.6332	1.8762	.8185
	1.5945	1.8907	1.7191	1.9363	1.6393	1.8214	1.5754	3.5471
12	1.4096	1.7234	1.5151	1.8163	1.7189	1.9004	1.2052	
	2.0237	1.6733	1.9355	1.6421	1.7420	1.5740	2.4499	
13	1.6017	1.5417	1.7296	1.6310	1.8960	1.3234	.7370	
	1.7860	1.8727	1.6829	1.8221	1.5775	2.2518	3.9900	
14	1.7618	1.8768	1.7504	1.8757	1.2041	.7362		
	1.6262	1.5362	1.6647	1.5757	2.4518	3.9939		
15	.9198	.9544	.8926	.8184	F-SUB-Q			
	3.0732	2.9708	3.2180	3.5474	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2413	1.4971	1.4522	1.7694	1.3822	1.5750	1.7340	.9056
	2.1585	1.7703	1.8041	1.4836	1.8889	1.6662	1.5163	2.8685
9	1.4971	1.5956	1.4723	1.4880	1.6929	1.5130	1.8472	.9357
	1.7703	1.6560	1.7821	1.7608	1.5577	1.7453	1.4304	2.7826
10	1.4522	1.4715	1.4558	1.6748	1.4885	1.7025	1.7230	.8776
	1.8041	1.7830	1.8172	1.6035	1.8062	1.5622	1.5456	2.9940
11	1.7694	1.4877	1.6751	1.4946	1.7910	1.6066	1.8506	.8073
	1.4836	1.7611	1.6034	1.8250	1.5406	1.7060	1.4701	3.2864
12	1.3822	1.6933	1.4880	1.7877	1.6913	1.8732	1.1878	
	1.8889	1.5573	1.8060	1.5433	1.6374	1.4772	2.3000	
13	1.5750	1.5139	1.7034	1.6043	1.8687	1.3034	.7252	
	1.6662	1.7444	1.5612	1.7065	1.4807	2.1154	3.7546	
14	1.7340	1.8489	1.7239	1.8501	1.1868	.7244		
	1.5163	1.4291	1.5444	1.4703	2.3019	3.7585		
15	.9056	.9391	.8786	.8072	F-SUB-Q			
	2.8685	2.7726	2.9905	3.2865	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2038	1.4523	1.4111	1.7149	1.3440	1.5336	1.6836	.8906
	2.0977	1.7341	1.7767	1.4677	1.8654	1.6457	1.5023	2.8108
9	1.4523	1.5444	1.4286	1.4468	1.6420	1.4708	1.7959	.9162
	1.7341	1.6318	1.7573	1.7368	1.5411	1.7219	1.4137	2.7365
10	1.4111	1.4279	1.4129	1.6234	1.4484	1.6569	1.6740	.8594
	1.7767	1.7582	1.7889	1.5785	1.7722	1.5401	1.5236	2.9350
11	1.7149	1.4465	1.6237	1.4522	1.7404	1.5638	1.8012	.7959
	1.4677	1.7372	1.5782	1.7792	1.5063	1.6632	1.4364	3.1889
12	1.3440	1.6424	1.4479	1.7368	1.6466	1.8219	1.1659	
	1.8654	1.5407	1.7733	1.5091	1.5976	1.4447	2.2233	
13	1.5336	1.4717	1.6567	1.5615	1.8174	1.2770	.7120	
	1.6457	1.7209	1.5391	1.6638	1.4478	2.0567	3.6414	
14	1.6836	1.7976	1.6748	1.8007	1.1648	.7111		
	1.5023	1.4124	1.5225	1.4367	2.2252	3.6454		
15	.8906	.9195	.8604	.7950	F-SUB-Q			
	2.8108	2.7266	2.9316	3.1925	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1789	1.4281	1.3850	1.6968	1.3181	1.5107	1.6703	.8613
	1.9759	1.6351	1.6843	1.3815	1.7734	1.5589	1.4133	2.7168
9	1.4281	1.5256	1.4033	1.4204	1.6240	1.4467	1.7823	.8930
	1.6351	1.5336	1.6640	1.6481	1.4519	1.6309	1.3284	2.6234
10	1.3850	1.4026	1.3870	1.6052	1.4216	1.6416	1.6604	.8379
	1.6843	1.6649	1.6937	1.4796	1.6725	1.4486	1.4322	2.8073
11	1.6968	1.4201	1.6055	1.4260	1.7248	1.5424	1.7899	.7698
	1.3815	1.6484	1.4794	1.6729	1.3978	1.5596	1.3392	3.0675
12	1.3181	1.6244	1.4211	1.7202	1.6239	1.8086	1.1359	
	1.7734	1.4516	1.6730	1.4004	1.4852	1.3366	2.1068	
13	1.5107	1.4476	1.6415	1.5401	1.8039	1.2470	.6888	
	1.5589	1.6299	1.4478	1.5603	1.3399	1.9320	3.4655	
14	1.6703	1.7840	1.6614	1.7893	1.1348	.6879		
	1.4133	1.3271	1.4311	1.3395	2.1087	3.4695		
15	.8613	.8963	.8388	.7697	F-SUB-Q			
	2.7168	2.6137	2.8041	3.0677	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1417	1.3851	1.3421	1.6440	1.2754	1.4654	1.6193	.8329
	1.9131	1.5841	1.6358	1.3424	1.7270	1.5150	1.3739	2.6533
9	1.3851	1.4790	1.3604	1.3752	1.5726	1.4009	1.7296	.8644
	1.5841	1.4858	1.6152	1.6030	1.4123	1.5861	1.2897	2.5585
10	1.3421	1.3596	1.3421	1.5538	1.3753	1.5913	1.6077	.8108
	1.6358	1.6161	1.6463	1.4357	1.6234	1.4081	1.3912	2.7356
11	1.6440	1.3749	1.5540	1.3795	1.6725	1.4959	1.7382	.7449
	1.3424	1.6033	1.4355	1.6204	1.3472	1.5041	1.2942	2.9850
12	1.2754	1.5730	1.3748	1.6676	1.5749	1.7560	1.1005	
	1.7270	1.4119	1.6239	1.3503	1.4295	1.2859	2.0377	
13	1.4654	1.4018	1.5912	1.4935	1.7514	1.2084	.6658	
	1.5150	1.5851	1.4072	1.5076	1.2892	1.8618	3.3564	
14	1.6193	1.7313	1.6088	1.7377	1.0994	.6650		
	1.3739	1.2885	1.3902	1.2945	2.0396	3.3604		
15	.8329	.8677	.8117	.7448	F-SUB-Q			
	2.6533	2.5489	2.7325	2.9852	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0892	1.3187	1.2787	1.5489	1.2125	1.3928	1.5254	.8034
	1.9075	1.5828	1.6343	1.3561	1.7299	1.5180	1.3883	2.6243
9	1.3187	1.3975	1.2962	1.3074	1.4809	1.3297	1.6291	.8282
	1.5828	1.4959	1.6135	1.6052	1.4276	1.5908	1.3033	2.5470
10	1.2787	1.2954	1.2747	1.4629	1.3063	1.4982	1.5131	.7759
	1.6343	1.6143	1.6490	1.4494	1.6243	1.4240	1.4067	2.7246
11	1.5489	1.3071	1.4631	1.3097	1.5758	1.4195	1.6370	.7189
	1.3561	1.6055	1.4491	1.6202	1.3555	1.5032	1.3049	2.9456
12	1.2125	1.4812	1.3058	1.5714	1.4944	1.6555	1.0564	
	1.7299	1.4272	1.6248	1.3584	1.4276	1.2923	2.0154	
13	1.3928	1.3305	1.4981	1.4174	1.6512	1.1575	.6415	
	1.5180	1.5899	1.4231	1.5054	1.2956	1.8425	3.3088	
14	1.5254	1.6308	1.5142	1.6365	1.0553	.6407		
	1.3883	1.3020	1.4056	1.3052	2.0173	3.3125		
15	.8034	.8313	.7768	.7182	F-SUB-Q			
	2.6243	2.5374	2.7214	2.9485	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0414	1.2611	1.2199	1.4710	1.1540	1.3274	1.4497	.7538
	1.9197	1.5919	1.6479	1.3733	1.7490	1.5320	1.4050	2.6949
9	1.2611	1.3309	1.2412	1.2451	1.4064	1.2685	1.5483	.7825
	1.5919	1.5109	1.6207	1.6212	1.4456	1.6033	1.3183	2.5967
10	1.2199	1.2405	1.2174	1.3937	1.2444	1.4183	1.4339	.7325
	1.6479	1.6216	1.6601	1.4614	1.6377	1.4453	1.4267	2.7787
11	1.4710	1.2448	1.3938	1.2506	1.4979	1.3547	1.5547	.6724
	1.3733	1.6216	1.4613	1.6288	1.3680	1.5112	1.3191	3.0311
12	1.1540	1.4067	1.2439	1.4941	1.4256	1.5736	.9929	
	1.7490	1.4453	1.6383	1.3708	1.4353	1.3039	2.0597	
13	1.3274	1.2692	1.4182	1.3527	1.5697	1.0912	.6013	
	1.5320	1.6024	1.4444	1.5133	1.3071	1.8758	3.3940	
14	1.4497	1.5498	1.4350	1.5543	.9919	.6007		
	1.4050	1.3170	1.4257	1.3194	2.0615	3.3975		
15	.7538	.7854	.7333	.6724	F-SUB-Q			
	2.6949	2.5870	2.7755	3.0310	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9510	1.1472	1.1107	1.3250	1.0556	1.2047	1.2992	.6911
	2.0445	1.7004	1.7588	1.4803	1.8573	1.6392	1.5223	2.8586
9	1.1472	1.1986	1.1314	1.1374	1.2723	1.1622	1.3909	.7151
	1.7004	1.6300	1.7278	1.7234	1.5507	1.6986	1.4247	2.7635
10	1.1107	1.1307	1.1183	1.2673	1.1457	1.2813	1.2956	.6719
	1.7588	1.7288	1.7546	1.5589	1.7246	1.5494	1.5322	2.9451
11	1.3250	1.1371	1.2673	1.1538	1.3527	1.2361	1.3906	.6121
	1.4803	1.7239	1.5590	1.7119	1.4676	1.6059	1.4303	3.2375
12	1.0556	1.2724	1.1452	1.3504	1.3018	1.4101	.8951	
	1.8573	1.5506	1.7248	1.4700	1.5236	1.4106	2.2182	
13	1.2047	1.1628	1.2820	1.2344	1.4069	.9863	.5440	
	1.6392	1.6977	1.5485	1.6080	1.4138	2.0138	3.6469	
14	1.2992	1.3921	1.2963	1.3902	.8943	.5435		
	1.5223	1.4233	1.5311	1.4306	2.2201	3.6502		
15	.6911	.7177	.6727	.6122	F-SUB-Q			
	2.8586	2.7532	2.9418	3.2369	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7664	.9261	.8867	1.1517	.8638	.9647	1.1254	.5753
	2.4878	2.0643	2.1592	1.6674	2.2229	2.0046	1.7205	3.3670
9	.9261	1.0579	.9098	.9188	1.0981	.9541	1.1681	.5828
	2.0643	1.8086	2.1057	2.0894	1.7577	2.0248	1.6603	3.3246
10	.8867	.9094	.9055	1.1146	.9422	1.1094	1.1463	.5546
	2.1592	2.1068	2.1220	1.7308	2.0526	1.7502	1.6929	3.4976
11	1.1517	.9186	1.1143	.9598	1.1892	1.0097	1.1081	.4966
	1.6674	2.0899	1.7312	2.0134	1.6297	1.9232	1.7557	3.9127
12	.8638	1.0982	.9418	1.1884	1.0633	1.1722	.7078	
	2.2229	1.7575	2.0534	1.6308	1.8238	1.6595	2.7483	
13	.9647	.9545	1.1094	1.0085	1.1700	.7932	.4388	
	2.0046	2.0238	1.7501	1.9255	1.6626	2.4522	4.4353	
14	1.1254	1.1691	1.1469	1.1079	.7072	.4385		
	1.7205	1.6588	1.6920	1.7560	2.7504	4.4382		
15	.5753	.5848	.5551	.4968	F-SUB-Q			
	3.3670	3.3130	3.4939	3.9109	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3362	.3721	.3656	.4478	.3803	.3826	.4264	.2457
	5.5884	5.0547	5.1504	4.2127	4.9654	4.9696	4.4602	7.7576
9	.3721	.4229	.3680	.3857	.4530	.4093	.4332	.2519
	5.0547	4.4431	5.1283	4.9049	4.1834	4.6375	4.3940	7.5665
10	.3656	.3679	.3841	.4585	.3966	.4604	.4413	.2448
	5.1504	5.1300	4.9218	4.1295	4.7834	4.1319	4.3166	7.7969
11	.4478	.3857	.4583	.4096	.4786	.4037	.4102	.2196
	4.2127	4.9048	4.1309	4.6413	3.9731	4.7172	4.6522	8.7082
12	.3803	.4531	.3964	.4782	.4367	.4317	.3088	
	4.9654	4.1830	4.7856	3.9760	4.3550	4.4223	6.1921	
13	.3826	.4094	.4603	.4034	.4311	.3298	.1839	
	4.9696	4.6366	4.1328	4.7204	4.4289	5.7970	*10.4199	
14	.4264	.4336	.4415	.4101	.3086	.1838		
	4.4603	4.3904	4.3145	4.6527	6.1967	*10.4241		
15	.2457	.2529	.2451	.2198	F-SUB-Q			
	7.7576	7.5375	7.7855	8.7000	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3174	.4171	.4371	.5367	.4726	.4748	.5153	.3149
	5.4493	5.0420	4.7920	3.8913	4.4086	4.3865	4.0418	6.5665
9	.4171	.4835	.4512	.4681	.5439	.4905	.5131	.3222
	5.0420	4.3429	4.6380	4.4627	3.8302	4.2486	4.0580	6.4148
10	.4371	.4511	.4536	.5310	.4703	.5358	.5094	.3091
	4.7920	4.6395	4.6098	3.9366	4.4197	3.8772	4.0790	6.6819
11	.5367	.4680	.5309	.4606	.4949	.4397	.4556	.2633
	3.8913	4.4637	3.9374	4.5404	4.0289	4.6812	4.5324	7.7769
12	.4726	.5440	.4703	.4947	.3701	.3791	.3157	
	4.4086	3.8301	4.4199	4.0300	4.3892	4.4346	6.1593	
13	.4748	.4905	.5358	.4396	.3791	.2725	.1888	
	4.3865	4.2478	3.8768	4.6826	4.4356	5.6283	9.3760	
14	.5153	.5133	.5096	.4556	.3157	.1889		
	4.0418	4.0562	4.0778	4.5318	6.1602	9.3714		
15	.3149	.3228	.3094	.2635	F-SUB-Q			
	6.5665	6.4036	6.6758	7.7716	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6429	.8985	.9399	1.1763	.9609	1.0479	1.1563	.6775
	2.7507	2.4026	2.2839	1.8212	2.2240	2.0430	1.8508	3.1373
9	.8985	1.0377	.9803	.9994	1.1544	1.0419	1.1812	.6787
	2.4026	2.0791	2.1933	2.1425	1.8526	2.0497	1.8116	3.1297
10	.9399	.9799	.9776	1.1379	1.0022	1.1309	1.1397	.6408
	2.2839	2.1940	2.1964	1.8856	2.1276	1.8844	1.8673	3.3096
11	1.1763	.9991	1.1377	.9735	1.0630	.9657	1.0406	.5513
	1.8212	2.1431	1.8860	2.1916	1.9014	2.1626	2.0372	3.8109
12	.9609	1.1544	1.0022	1.0626	.8054	.8745	.6556	
	2.2240	1.8526	2.1276	1.9019	2.0507	1.9589	3.0152	
13	1.0479	1.0422	1.1311	.9657	.8745	.5869	.4161	
	2.0430	2.0492	1.8843	2.1631	1.9596	2.6714	4.3327	
14	1.1563	1.1817	1.1401	1.0408	.6557	.4163		
	1.8508	1.8108	1.8668	2.0369	3.0157	4.3308		
15	.6775	.6800	.6414	.5515	F-SUB-Q			
	3.1373	3.1236	3.3066	3.8100	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7808	1.0724	1.1322	1.4005	1.1456	1.2669	1.3848	.8182
	2.3728	2.0452	1.9285	1.5565	1.8990	1.7183	1.5744	2.6481
9	1.0724	1.2148	1.1689	1.2043	1.3675	1.2495	1.4166	.8273
	2.0452	1.8066	1.8697	1.8090	1.5917	1.7379	1.5362	2.6144
10	1.1322	1.1685	1.1833	1.3287	1.2099	1.3191	1.3623	.7731
	1.9285	1.8704	1.8466	1.6416	1.7951	1.6474	1.5885	2.7857
11	1.4005	1.2040	1.3285	1.1591	1.2581	1.1591	1.2807	.6746
	1.5565	1.8096	1.6420	1.8636	1.6328	1.8365	1.6861	3.1734
12	1.1456	1.3676	1.2099	1.2578	.9775	1.0645	.8105	
	1.8990	1.5917	1.7951	1.6332	1.7375	1.6634	2.4780	
13	1.2669	1.2499	1.3192	1.1592	1.0644	.7217	.5079	
	1.7183	1.7374	1.6468	1.8372	1.6642	2.2260	3.6141	
14	1.3848	1.4173	1.3628	1.2810	.8105	.5081		
	1.5744	1.5355	1.5880	1.6859	2.4785	3.6130		
15	.8182	.8291	.7739	.6742	F-SUB-Q			
	2.6481	2.6088	2.7830	3.1754	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8382	1.1649	1.2272	1.5696	1.2492	1.3924	1.5647	.8793
	2.2532	1.9192	1.8159	1.4170	1.7775	1.5893	1.4147	2.5038
9	1.1649	1.3550	1.2695	1.3148	1.5402	1.3752	1.6014	.9010
	1.9192	1.6520	1.7549	1.6914	1.4419	1.6109	1.3801	2.4408
10	1.2272	1.2691	1.2931	1.5008	1.3278	1.4945	1.5502	.8361
	1.8159	1.7555	1.7226	1.4835	1.6707	1.4815	1.4234	2.6225
11	1.5696	1.3144	1.5005	1.2682	1.4205	1.2824	1.4439	.7295
	1.4170	1.6920	1.4837	1.7343	1.4709	1.7026	1.5256	2.9963
12	1.2492	1.5403	1.3279	1.4202	1.0759	1.2005	.8879	
	1.7775	1.4418	1.6707	1.4713	1.6069	1.5040	2.3115	
13	1.3924	1.3757	1.4948	1.2824	1.2003	.7915	.5486	
	1.5893	1.6104	1.4812	1.7034	1.5050	2.0821	3.4294	
14	1.5647	1.6022	1.5508	1.4441	.8879	.5488		
	1.4147	1.3795	1.4229	1.5254	2.3121	3.4289		
15	.8793	.9030	.8368	.7290	F-SUB-Q			
	2.5038	2.4354	2.6205	2.9985	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8583	1.1909	1.2540	1.6316	1.2845	1.4350	1.6365	.9084
	2.2793	1.9278	1.8258	1.3970	1.7715	1.5818	1.3856	2.4851
9	1.1909	1.4032	1.2993	1.3546	1.6141	1.4241	1.6812	.9314
	1.9278	1.6416	1.7639	1.6841	1.4090	1.5932	1.3470	2.4221
10	1.2540	1.2989	1.3320	1.5752	1.3758	1.5829	1.6362	.8668
	1.8258	1.7645	1.7205	1.4502	1.6516	1.4310	1.3796	2.5895
11	1.6316	1.3545	1.5749	1.3099	1.4931	1.3366	1.5200	.7596
	1.3970	1.6841	1.4503	1.7218	1.4365	1.6883	1.4837	2.9450
12	1.2845	1.6143	1.3759	1.4929	1.1243	1.2594	.9249	
	1.7715	1.4089	1.6515	1.4370	1.5904	1.4764	2.2869	
13	1.4350	1.4246	1.5833	1.3367	1.2591	.8250	.5692	
	1.5818	1.5927	1.4306	1.6887	1.4776	2.0669	3.4230	
14	1.6365	1.6820	1.6368	1.5202	.9249	.5692		
	1.3856	1.3463	1.3791	1.4835	2.2876	3.4229		
15	.9084	.9336	.8675	.7587	F-SUB-Q			
	2.4851	2.4165	2.5876	2.9484	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8679	1.1976	1.2582	1.6502	1.2935	1.4470	1.6596	.9230
	2.3484	1.9772	1.8769	1.4225	1.8121	1.6088	1.4008	2.5087
9	1.1976	1.4158	1.3071	1.3690	1.6424	1.4417	1.7125	.9434
	1.9772	1.6810	1.8098	1.7191	1.4268	1.6215	1.3575	2.4525
10	1.2582	1.3068	1.3451	1.6050	1.3958	1.6249	1.6740	.8827
	1.8769	1.8101	1.7581	1.4698	1.6822	1.4380	1.3892	2.6215
11	1.6502	1.3690	1.6049	1.3278	1.5300	1.3641	1.5584	.7777
	1.4225	1.7190	1.4699	1.7548	1.4540	1.7180	1.5000	2.9780
12	1.2935	1.6426	1.3959	1.5298	1.1558	1.2936	.9486	
	1.8121	1.4267	1.6821	1.4546	1.6203	1.5017	2.3219	
13	1.4470	1.4422	1.6253	1.3641	1.2932	.8503	.5845	
	1.6088	1.6208	1.4376	1.7179	1.5032	2.1115	3.5040	
14	1.6596	1.7133	1.6746	1.5586	.9485	.5845		
	1.4008	1.3568	1.3887	1.4998	2.3227	3.5044		
15	.9230	.9456	.8836	.7769	F-SUB-Q			
	2.5087	2.4467	2.6188	2.9811	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8810	1.2126	1.2636	1.6720	1.3006	1.4562	1.6835	.9203
	2.4197	2.0203	1.9541	1.4639	1.8787	1.6596	1.4317	2.6091
9	1.2126	1.4386	1.3139	1.3817	1.6733	1.4578	1.7453	.9467
	2.0203	1.7365	1.8834	1.7805	1.4617	1.6734	1.3855	2.5366
10	1.2636	1.3137	1.3602	1.6393	1.4142	1.6692	1.7131	.8881
	1.9541	1.8839	1.8224	1.5077	1.7389	1.4636	1.4167	2.7175
11	1.6720	1.3818	1.6392	1.3491	1.5816	1.3953	1.5984	.7840
	1.4639	1.7804	1.5078	1.7976	1.4776	1.7473	1.5375	3.0972
12	1.3006	1.6734	1.4142	1.5813	1.1975	1.3512	.9708	
	1.8787	1.4615	1.7388	1.4782	1.6590	1.5288	2.3897	
13	1.4562	1.4583	1.6696	1.3953	1.3507	.8875	.6004	
	1.6596	1.6728	1.4632	1.7477	1.5304	2.1769	3.6357	
14	1.6835	1.7461	1.7137	1.5986	.9706	.6004		
	1.4317	1.3847	1.4162	1.5373	2.3905	3.6364		
15	.9203	.9490	.8888	.7831	F-SUB-Q			
	2.6091	2.5304	2.7154	3.1008	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9350	1.2339	1.2657	1.6797	1.3011	1.4558	1.6904	.9186
	2.5145	2.0995	2.0666	1.5375	1.9807	1.7440	1.4963	2.7429
9	1.2339	1.4567	1.3189	1.3882	1.6890	1.4649	1.7606	.9465
	2.0995	1.8164	1.9899	1.8758	1.5304	1.7592	1.4460	2.6650
10	1.2657	1.3186	1.3704	1.6623	1.4271	1.6958	1.7356	.8923
	2.0666	1.9902	1.9228	1.5732	1.8295	1.5257	1.4776	2.8553
11	1.6797	1.3883	1.6621	1.3694	1.6356	1.4234	1.6295	.7909
	1.5375	1.8757	1.5734	1.8514	1.5119	1.7984	1.5934	3.2587
12	1.3011	1.6891	1.4271	1.6354	1.2950	1.4407	1.0001	
	1.9807	1.5302	1.8293	1.5125	1.7068	1.5707	2.4596	
13	1.4558	1.4655	1.6962	1.4233	1.4398	.9647	.6252	
	1.7440	1.7584	1.5253	1.7988	1.5724	2.2536	3.7660	
14	1.6904	1.7614	1.7362	1.6296	.9999	.6251		
	1.4963	1.4452	1.4770	1.5935	2.4606	3.7670		
15	.9186	.9489	.8930	.7900	F-SUB-Q			
	2.7429	2.6584	2.8531	3.2622	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0074	1.2647	1.2717	1.6924	1.3036	1.4572	1.7003	.9147
	2.6461	2.1967	2.2009	1.6259	2.1052	1.8484	1.5766	2.9188
9	1.2647	1.4834	1.3256	1.3969	1.7086	1.4739	1.7783	.9452
	2.1967	1.8860	2.1203	1.9929	1.6147	1.8653	1.5222	2.8304
10	1.2717	1.3254	1.3842	1.6999	1.4432	1.7261	1.7602	.8954
	2.2009	2.1206	2.0256	1.6318	1.9227	1.6047	1.5548	3.0326
11	1.6924	1.3970	1.6997	1.3955	1.7021	1.4548	1.6630	.7956
	1.6259	1.9927	1.6320	1.9335	1.5680	1.8727	1.6505	3.4630
12	1.3036	1.7087	1.4433	1.7018	1.4232	1.5670	1.0320	
	2.1052	1.6145	1.9231	1.5687	1.7796	1.6294	2.5723	
13	1.4572	1.4744	1.7264	1.4547	1.5656	1.0624	.6525	
	1.8484	1.8645	1.6043	1.8731	1.6313	2.3563	3.9504	
14	1.7003	1.7791	1.7607	1.6631	1.0317	.6523		
	1.5766	1.5213	1.5542	1.6506	2.5734	3.9518		
15	.9147	.9475	.8960	.7948	F-SUB-Q			
	2.9188	2.8232	3.0301	3.4666	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0505	1.2736	1.2651	1.6729	1.2933	1.4419	1.6770	.9214
	2.8099	2.3282	2.3626	1.7655	2.2785	1.9980	1.7081	3.0954
9	1.2736	1.4780	1.3294	1.3913	1.6932	1.4644	1.7604	.9434
	2.3282	2.0100	2.2444	2.1403	1.7508	2.0178	1.6479	3.0327
10	1.2651	1.3291	1.3809	1.6999	1.4432	1.7182	1.7483	.8973
	2.3626	2.2448	2.1505	1.7320	2.0325	1.7051	1.6737	3.2351
11	1.6729	1.3914	1.6998	1.4100	1.7258	1.4648	1.6682	.8077
	1.7655	2.1401	1.7321	2.0601	1.6758	1.9817	1.7437	3.6064
12	1.2933	1.6933	1.4433	1.7255	1.5029	1.6248	1.0603	
	2.2785	1.7507	2.0329	1.6765	1.8979	1.7425	2.7089	
13	1.4419	1.4649	1.7185	1.4646	1.6232	1.1275	.6794	
	1.9980	2.0169	1.7049	1.9820	1.7445	2.4924	4.1577	
14	1.6770	1.7612	1.7488	1.6683	1.0599	.6792		
	1.7081	1.6470	1.6732	1.7438	2.7100	4.1593		
15	.9214	.9454	.8979	.8068	F-SUB-Q			
	3.0954	3.0248	3.2315	3.6105	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0680	1.2919	1.2730	1.6968	1.2989	1.4486	1.6993	.9083
	2.9202	2.4068	2.4410	1.8272	2.3875	2.1366	1.8098	3.3688
9	1.2920	1.5068	1.3317	1.4020	1.7230	1.4769	1.7897	.9411
	2.4068	2.0626	2.3328	2.2125	1.7978	2.0965	1.7276	3.2669
10	1.2730	1.3315	1.3962	1.7397	1.4628	1.7567	1.7829	.8974
	2.4410	2.3332	2.2225	1.7756	2.1090	1.7565	1.7313	3.4525
11	1.6968	1.4022	1.7396	1.4417	1.7789	1.4916	1.7020	.8037
	1.8272	2.2122	1.7757	2.1367	1.7274	2.0634	1.8099	3.8520
12	1.2989	1.7231	1.4626	1.7783	1.5515	1.6884	1.0734	
	2.3875	1.7976	2.1094	1.7280	1.9832	1.8145	2.8634	
13	1.4486	1.4774	1.7569	1.4914	1.6866	1.1572	.6889	
	2.1366	2.0957	1.7563	2.0638	1.8164	2.6445	4.4281	
14	1.6993	1.7906	1.7834	1.7020	1.0729	.6886		
	1.8098	1.7268	1.7308	1.8099	2.8646	4.4300		
15	.9083	.9425	.8980	.8032	F-SUB-Q			
	3.3688	3.2581	3.4501	3.8548	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0698	1.2926	1.2701	1.6962	1.2950	1.4431	1.6973	.9045
	2.9820	2.4552	2.4891	1.8570	2.4310	2.1740	1.8469	3.4698
9	1.2926	1.5086	1.3310	1.4011	1.7255	1.4749	1.7919	.9385
	2.4552	2.1003	2.3763	2.2523	1.8250	2.1336	1.7523	3.3483
10	1.2701	1.3307	1.3966	1.7482	1.4680	1.7646	1.7889	.8965
	2.4891	2.3767	2.2631	1.8055	2.1500	1.7826	1.7561	3.5120
11	1.6962	1.4012	1.7482	1.4495	1.7966	1.4983	1.7116	.8050
	1.8570	2.2520	1.8055	2.1832	1.7611	2.1040	1.8402	3.9164
12	1.2950	1.7256	1.4678	1.7960	1.5668	1.7082	1.0805	
	2.4310	1.8248	2.1504	1.7616	2.0269	1.8538	2.9265	
13	1.4431	1.4755	1.7649	1.4980	1.7061	1.1702	.6948	
	2.1740	2.1328	1.7823	2.1044	1.8558	2.7134	4.5621	
14	1.6973	1.7927	1.7894	1.7116	1.0800	.6945		
	1.8469	1.7514	1.7556	1.8402	2.9277	4.5642		
15	.9045	.9399	.8971	.8044	F-SUB-Q			
	3.4698	3.3431	3.5096	3.9194	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0609	1.2806	1.2584	1.6760	1.2837	1.4279	1.6758	.9086
	3.0580	2.5227	2.5547	1.9105	2.4918	2.2270	1.8958	3.4872
9	1.2806	1.4896	1.3269	1.3903	1.7060	1.4613	1.7728	.9353
	2.5227	2.1650	2.4245	2.3077	1.8767	2.1886	1.7991	3.4078
10	1.2584	1.3267	1.3851	1.7318	1.4603	1.7481	1.7722	.8946
	2.5547	2.4249	2.3233	1.8581	2.2044	1.8318	1.8031	3.5745
11	1.6760	1.3905	1.7318	1.4410	1.7843	1.4891	1.7022	.8103
	1.9105	2.3073	1.8581	2.2441	1.8135	2.1598	1.8863	3.9582
12	1.2837	1.7061	1.4601	1.7838	1.5613	1.6983	1.0842	
	2.4918	1.8765	2.2048	1.8141	2.0823	1.9105	2.9820	
13	1.4279	1.4618	1.7484	1.4888	1.6961	1.1742	.6986	
	2.2270	2.1877	1.8315	2.1601	1.9126	2.7728	4.6475	
14	1.6758	1.7736	1.7727	1.7021	1.0837	.6983		
	1.8958	1.7982	1.8025	1.8863	2.9832	4.6500		
15	.9086	.9368	.8952	.8094	F-SUB-Q			
	3.4872	3.4010	3.5720	3.9622	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0597	1.2832	1.2590	1.6925	1.2842	1.4306	1.6940	.8940
	2.9761	2.4593	2.4963	1.8659	2.4497	2.1925	1.8544	3.4836
9	1.2832	1.5039	1.3209	1.3935	1.7265	1.4661	1.7951	.9305
	2.4593	2.1028	2.3912	2.2715	1.8378	2.1599	1.7656	3.3723
10	1.2590	1.3207	1.3898	1.7539	1.4656	1.7746	1.7976	.8908
	2.4963	2.3916	2.2850	1.8280	2.1907	1.8003	1.7718	3.5450
11	1.6925	1.3938	1.7539	1.4467	1.8096	1.4993	1.7209	.8011
	1.8659	2.2711	1.8279	2.2368	1.7941	2.1472	1.8655	3.9627
12	1.2842	1.7266	1.4653	1.8088	1.5715	1.7222	1.0794	
	2.4497	1.8376	2.1906	1.7944	2.0806	1.8939	2.9876	
13	1.4306	1.4667	1.7748	1.4990	1.7198	1.1716	.6922	
	2.1925	2.1589	1.8000	2.1475	1.8961	2.7642	4.6044	
14	1.6940	1.7959	1.7981	1.7209	1.0789	.6918		
	1.8544	1.7647	1.7711	1.8654	2.9889	4.6071		
15	.8940	.9320	.8914	.8005	F-SUB-Q			
	3.4836	3.3629	3.5424	3.9653	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0534	1.2781	1.2535	1.6928	1.2792	1.4258	1.6957	.8879
	2.7274	2.2507	2.2969	1.7195	2.2642	2.0400	1.7233	3.2459
9	1.2781	1.5024	1.3145	1.3899	1.7288	1.4623	1.7994	.9263
	2.2507	1.9229	2.2013	2.0934	1.6961	2.0023	1.6395	3.1328
10	1.2535	1.3143	1.3861	1.7569	1.4629	1.7812	1.8043	.8873
	2.2969	2.2016	2.0988	1.6759	2.0140	1.6619	1.6399	3.2784
11	1.6928	1.3901	1.7570	1.4433	1.8146	1.4987	1.7258	.7968
	1.7195	2.0930	1.6758	2.0474	1.6420	1.9741	1.7150	3.6540
12	1.2792	1.7290	1.4626	1.8138	1.5708	1.7263	1.0753	
	2.2642	1.6959	2.0143	1.6422	1.9015	1.7265	2.7382	
13	1.4258	1.4629	1.7814	1.4984	1.7238	1.1676	.6867	
	2.0400	2.0015	1.6616	1.9744	1.7286	2.5325	4.2434	
14	1.6957	1.8003	1.8048	1.7257	1.0748	.6862		
	1.7233	1.6388	1.6394	1.7150	2.7396	4.2462		
15	.8879	.9277	.8880	.7956	F-SUB-Q			
	3.2459	3.1250	3.2761	3.6592	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0464	1.2712	1.2469	1.6867	1.2726	1.4185	1.6897	.8854
	2.5261	2.0820	2.1244	1.5843	2.0882	1.8820	1.5878	2.9916
9	1.2712	1.4950	1.3099	1.3835	1.7227	1.4550	1.7947	.9230
	2.0820	1.7780	2.0328	1.9344	1.5652	1.8505	1.5092	2.8845
10	1.2469	1.3097	1.3790	1.7510	1.4566	1.7765	1.8004	.8845
	2.1244	2.0331	1.9403	1.5456	1.8589	1.5326	1.5117	3.0275
11	1.6867	1.3838	1.7512	1.4357	1.8099	1.4927	1.7224	.7961
	1.5843	1.9340	1.5455	1.8900	1.5119	1.8215	1.5798	3.3675
12	1.2726	1.7228	1.4563	1.8091	1.5653	1.7216	1.0727	
	2.0882	1.5650	1.8592	1.5121	1.7524	1.5903	2.5232	
13	1.4185	1.4556	1.7768	1.4924	1.7190	1.1641	.6848	
	1.8820	1.8497	1.5324	1.8218	1.5923	2.3348	3.9170	
14	1.6897	1.7955	1.8009	1.7223	1.0721	.6843		
	1.5878	1.5084	1.5112	1.5799	2.5244	3.9198		
15	.8854	.9245	.8851	.7956	F-SUB-Q			
	2.9916	2.8797	3.0254	3.3696	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0381	1.2593	1.2363	1.6682	1.2622	1.4060	1.6709	.8898
	2.4565	2.0261	2.0592	1.5388	2.0241	1.8276	1.5452	2.8684
9	1.2593	1.4761	1.3054	1.3725	1.7024	1.4421	1.7761	.9206
	2.0261	1.7357	1.9628	1.8741	1.5212	1.7928	1.4645	2.7834
10	1.2363	1.3052	1.3671	1.7306	1.4453	1.7564	1.7820	.8822
	2.0592	1.9631	1.8873	1.5075	1.8059	1.4922	1.4674	2.9158
11	1.6682	1.3728	1.7307	1.4226	1.7906	1.4797	1.7089	.7997
	1.5388	1.8737	1.5074	1.8375	1.4707	1.7714	1.5350	3.2310
12	1.2622	1.7026	1.4451	1.7898	1.5527	1.7030	1.0716	
	2.0241	1.5210	1.8062	1.4714	1.6988	1.5470	2.4348	
13	1.4060	1.4427	1.7566	1.4795	1.7004	1.1613	.6843	
	1.8276	1.7920	1.4919	1.7717	1.5490	2.2536	3.7826	
14	1.6709	1.7770	1.7825	1.7089	1.0710	.6838		
	1.5452	1.4637	1.4669	1.5350	2.4361	3.7856		
15	.8898	.9221	.8828	.7990	F-SUB-Q			
	2.8684	2.7787	2.9136	3.2338	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0368	1.2639	1.2383	1.6869	1.2628	1.4105	1.6915	.8749
	2.2838	1.8789	1.9172	1.4196	1.8887	1.7017	1.4254	2.7282
9	1.2639	1.4927	1.2994	1.3748	1.7224	1.4461	1.7991	.9152
	1.8789	1.5977	1.8373	1.7438	1.4011	1.6664	1.3480	2.6155
10	1.2383	1.2993	1.3703	1.7503	1.4476	1.7800	1.8065	.8771
	1.9172	1.8376	1.7512	1.3869	1.6784	1.3697	1.3477	2.7361
11	1.6869	1.3752	1.7505	1.4258	1.8128	1.4874	1.7255	.7873
	1.4196	1.7434	1.3867	1.7092	1.3547	1.6408	1.4146	3.0562
12	1.2628	1.7226	1.4473	1.8119	1.5598	1.7237	1.0631	
	1.8887	1.4010	1.6786	1.3552	1.5742	1.4261	2.2922	
13	1.4105	1.4468	1.7803	1.4871	1.7210	1.1544	.6742	
	1.7017	1.6656	1.3695	1.6411	1.4280	2.1164	3.5920	
14	1.6916	1.8000	1.8070	1.7255	1.0624	.6736		
	1.4254	1.3473	1.3473	1.4146	2.2934	3.5948		
15	.8749	.9167	.8777	.7861	F-SUB-Q			
	2.7282	2.6111	2.7340	3.0606	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0304	1.2578	1.2310	1.6783	1.2531	1.4021	1.6836	.8678
	2.1596	1.7784	1.8191	1.3454	1.7959	1.6157	1.3512	2.5992
9	1.2578	1.4855	1.2911	1.3650	1.7114	1.4360	1.7908	.9084
	1.7784	1.5125	1.7433	1.6558	1.3287	1.5820	1.2762	2.4880
10	1.2310	1.2909	1.3607	1.7386	1.4368	1.7686	1.7976	.8703
	1.8191	1.7436	1.6612	1.3129	1.5895	1.2973	1.2751	2.6013
11	1.6783	1.3653	1.7388	1.4150	1.8033	1.4784	1.7169	.7808
	1.3454	1.6554	1.3128	1.6156	1.2764	1.5511	1.3367	2.9045
12	1.2531	1.7116	1.4365	1.8024	1.5507	1.7159	1.0553	
	1.7959	1.3286	1.5898	1.2768	1.4830	1.3441	2.1675	
13	1.4021	1.4366	1.7688	1.4781	1.7132	1.1465	.6679	
	1.6157	1.5813	1.2971	1.5513	1.3460	2.0018	3.4058	
14	1.6836	1.7917	1.7981	1.7168	1.0547	.6673		
	1.3512	1.2756	1.2747	1.3367	2.1686	3.4086		
15	.8678	.9100	.8710	.7796	F-SUB-Q			
	2.5992	2.4838	2.5993	2.9088	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0150	1.2341	1.2083	1.6292	1.2264	1.3728	1.6333	.8647
	2.0954	1.7280	1.7680	1.3211	1.7500	1.5739	1.3276	2.4907
9	1.2341	1.4433	1.2749	1.3352	1.6556	1.4028	1.7355	.8957
	1.7280	1.4837	1.6835	1.6137	1.3086	1.5434	1.2542	2.4080
10	1.2083	1.2747	1.3302	1.6811	1.4046	1.7063	1.7395	.8575
	1.7680	1.6838	1.6198	1.2919	1.5469	1.2795	1.2540	2.5184
11	1.6292	1.3355	1.6813	1.3829	1.7464	1.4433	1.6689	.7768
	1.3211	1.6133	1.2918	1.5713	1.2510	1.5107	1.3079	2.7831
12	1.2264	1.6557	1.4043	1.7455	1.5159	1.6656	1.0435	
	1.7500	1.3084	1.5471	1.2516	1.4394	1.3135	2.0837	
13	1.3728	1.4034	1.7066	1.4430	1.6629	1.1324	.6629	
	1.5739	1.5427	1.2793	1.5110	1.3155	1.9234	3.2626	
14	1.6333	1.7364	1.7400	1.6688	1.0429	.6623		
	1.3276	1.2535	1.2536	1.3080	2.0848	3.2651		
15	.8647	.8973	.8581	.7761	F-SUB-Q			
	2.4907	2.4038	2.5165	2.7853	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9934	1.2107	1.1826	1.5899	1.1932	1.3404	1.5927	.8274
	2.0584	1.6966	1.7408	1.3033	1.7329	1.5523	1.3103	2.5096
9	1.2107	1.4112	1.2365	1.2991	1.6089	1.3660	1.6890	.8647
	1.6966	1.4614	1.6719	1.5968	1.2958	1.5254	1.2395	2.4039
10	1.1826	1.2363	1.2964	1.6324	1.3648	1.6523	1.6898	.8273
	1.7408	1.6722	1.5992	1.2794	1.5308	1.2703	1.2411	2.5151
11	1.5899	1.2994	1.6324	1.3472	1.6997	1.4071	1.6189	.7429
	1.3033	1.5965	1.2793	1.5500	1.2342	1.4893	1.2961	2.8031
12	1.1932	1.6091	1.3645	1.6988	1.4783	1.6257	1.0055	
	1.7329	1.2956	1.5311	1.2348	1.4172	1.2918	2.0792	
13	1.3404	1.3666	1.6526	1.4068	1.6231	1.0954	.6376	
	1.5523	1.5248	1.2700	1.4896	1.2939	1.9105	3.2639	
14	1.5927	1.6900	1.6904	1.6189	1.0049	.6371		
	1.3103	1.2388	1.2406	1.2961	2.0803	3.2663		
15	.8274	.8663	.8279	.7424	F-SUB-Q			
	2.5096	2.3996	2.5131	2.8050	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9304	1.1297	1.1027	1.4526	1.1075	1.2414	1.4500	.7668
	2.1389	1.7682	1.8155	1.3857	1.8147	1.6287	1.3977	2.6349
9	1.1297	1.2922	1.1470	1.2039	1.4640	1.2640	1.5351	.7981
	1.7682	1.5510	1.7520	1.6741	1.3828	1.6009	1.3239	2.5334
10	1.1027	1.1468	1.2024	1.4804	1.2622	1.4940	1.5316	.7641
	1.8155	1.7523	1.6749	1.3691	1.6066	1.3629	1.3285	2.6485
11	1.4526	1.2041	1.4803	1.2501	1.5473	1.3019	1.4727	.6848
	1.3857	1.6737	1.3691	1.6211	1.3146	1.5621	1.3829	2.9574
12	1.1075	1.4641	1.2619	1.5464	1.3677	1.4831	.9258	
	1.8147	1.3827	1.6069	1.3153	1.4857	1.3734	2.1932	
13	1.2414	1.2646	1.4943	1.3016	1.4809	1.0119	.5893	
	1.6287	1.6002	1.3627	1.5623	1.3754	2.0082	3.4343	
14	1.4500	1.5359	1.5321	1.4726	.9254	.5889		
	1.3977	1.3232	1.3280	1.3829	2.1943	3.4363		
15	.7668	.7996	.7646	.6842	F-SUB-Q			
	2.6349	2.5289	2.6464	2.9601	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7765	.9349	.9035	1.1889	.9174	1.0159	1.1783	.6367
	2.5113	2.0921	2.1697	1.6553	2.1439	1.9472	1.6812	3.1085
9	.9349	1.0796	.9478	.9847	1.2066	1.0416	1.2463	.6508
	2.0921	1.8158	2.0715	2.0018	1.6399	1.8995	1.5930	3.0434
10	.9035	.9475	.9775	1.2319	1.0307	1.2407	1.2413	.6274
	2.1697	2.0722	2.0153	1.6063	1.9229	1.6022	1.6008	3.1591
11	1.1890	.9848	1.2317	1.0359	1.2699	1.0768	1.1782	.5597
	1.6553	2.0015	1.6065	1.9119	1.5638	1.8437	1.6887	3.5447
12	.9174	1.2067	1.0304	1.2693	1.1214	1.2082	.7490	
	2.1439	1.6398	1.9233	1.5645	1.7705	1.6466	2.6525	
13	1.0159	1.0420	1.2408	1.0765	1.2066	.8250	.4849	
	1.9472	1.8988	1.6020	1.8443	1.6487	2.4086	4.0892	
14	1.1783	1.2469	1.2417	1.1781	.7487	.4847		
	1.6812	1.5921	1.6003	1.6888	2.6538	4.0909		
15	.6367	.6520	.6279	.5599	F-SUB-Q			
	3.1085	3.0363	3.1567	3.5432	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3647	.4036	.3984	.5000	.4259	.4325	.4854	.2887
	5.2566	4.7567	4.8279	3.8559	4.5320	4.4817	3.9972	6.7274
9	.4036	.4619	.4171	.4368	.5240	.4673	.4996	.2978
	4.7567	4.1584	4.6236	4.4272	3.6961	4.1509	3.8891	6.5283
10	.3984	.4170	.4348	.5286	.4534	.5346	.5113	.2899
	4.8279	4.6245	4.4473	3.6631	4.2800	3.6348	3.8033	6.7067
11	.5000	.4369	.5285	.4600	.5415	.4606	.4786	.2617
	3.8559	4.4268	3.6639	4.2180	3.5871	4.2219	4.0691	7.4384
12	.4259	.5240	.4533	.5413	.4869	.4855	.3494	
	4.5320	3.6958	4.2810	3.5887	3.9912	4.0102	5.5746	
13	.4325	.4673	.5346	.4604	.4850	.3686	.2172	
	4.4817	4.1501	3.6352	4.2234	4.0144	5.2839	8.9640	
14	.4854	.4999	.5115	.4786	.3493	.2172		
	3.9972	3.8868	3.8020	4.0692	5.5771	8.9660		
15	.2887	.2982	.2903	.2620	F-SUB-Q			
	6.7274	6.5202	6.6990	7.4320	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3999	.5367	.5694	.6970	.6206	.6304	.6843	.4345
	5.5159	4.2622	4.0248	3.2954	3.6997	3.6443	3.3584	5.2665
9	.5367	.6246	.5905	.6124	.7122	.6469	.6824	.4454
	4.2622	3.6632	3.8784	3.7453	3.2188	3.5430	3.3628	5.1327
10	.5694	.5904	.5919	.6896	.6187	.7040	.6753	.4279
	4.0248	3.8793	3.8627	3.3171	3.6878	3.2427	3.3859	5.3305
11	.6970	.6123	.6895	.5982	.6401	.5767	.6087	.3694
	3.2954	3.7459	3.3176	3.8111	3.5354	3.9098	3.7147	6.1026
12	.6206	.7123	.6187	.6399	.4641	.5011	.4228	
	3.6997	3.2187	3.6879	3.5365	4.5732	4.4141	5.2467	
13	.6304	.6470	.7041	.5767	.5011	.3556	.2670	
	3.6443	3.5424	3.2425	3.9098	4.4144	5.7858	8.1345	
14	.6843	.6827	.6755	.6088	.4228	.2671		
	3.3584	3.3617	3.3850	3.7144	5.2467	8.1304		
15	.4345	.4461	.4282	.3697	F-SUB-Q			
	5.2665	5.1248	5.3265	6.0991	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7222	1.0357	1.0881	1.3594	1.1309	1.2400	1.3633	.8342
	3.0887	2.2474	2.1461	1.7178	2.0640	1.8870	1.7164	2.7947
9	1.0357	1.2043	1.1434	1.1695	1.3651	1.2354	1.3949	.8436
	2.2474	1.9350	2.0402	1.9965	1.7078	1.8875	1.6738	2.7611
10	1.0881	1.1432	1.1415	1.3342	1.1853	1.3565	1.3551	.7986
	2.1461	2.0407	2.0399	1.7459	1.9577	1.7136	1.7151	2.9057
11	1.3594	1.1692	1.3341	1.1346	1.2390	1.1463	1.2385	.6936
	1.7178	1.9970	1.7461	2.0459	1.8562	2.0029	1.8596	3.3091
12	1.1309	1.3652	1.1853	1.2387	.8991	1.0212	.7878	
	2.0640	1.7078	1.9577	1.8567	2.3685	2.1177	2.8701	
13	1.2400	1.2357	1.3567	1.1464	1.0212	.6925	.5233	
	1.8870	1.8871	1.7133	2.0028	2.1181	2.9359	4.1102	
14	1.3633	1.3954	1.3554	1.2386	.7878	.5235		
	1.7164	1.6733	1.7148	1.8594	2.8701	4.1084		
15	.8342	.8451	.7992	.6937	F-SUB-Q			
	2.7947	2.7564	2.9042	3.3085	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8282	1.1691	1.2351	1.5613	1.2752	1.4125	1.5803	.9672
	2.5014	2.0134	1.9071	1.5088	1.8469	1.6744	1.4967	2.4377
9	1.1691	1.3664	1.2848	1.3332	1.5589	1.4057	1.6186	.9803
	2.0134	1.7251	1.8355	1.7647	1.5088	1.6722	1.4548	2.4024
10	1.2351	1.2845	1.3066	1.5286	1.3571	1.5565	1.5804	.9233
	1.9071	1.8359	1.8026	1.5362	1.7271	1.5053	1.4821	2.5363
11	1.5613	1.3331	1.5285	1.2820	1.4251	1.3065	1.4513	.8120
	1.5088	1.7648	1.5364	1.8269	1.6322	1.7764	1.6024	2.8564
12	1.2752	1.5589	1.3572	1.4248	1.0393	1.1803	.9232	
	1.8469	1.5088	1.7271	1.6326	1.8917	1.7292	2.4478	
13	1.4125	1.4061	1.5567	1.3066	1.1804	.7905	.6064	
	1.6744	1.6718	1.5051	1.7764	1.7298	2.3457	3.4634	
14	1.5803	1.6192	1.5808	1.4515	.9232	.6066		
	1.4967	1.4543	1.4818	1.6023	2.4481	3.4622		
15	.9672	.9822	.9240	.8115	F-SUB-Q			
	2.4377	2.3980	2.5347	2.8581	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8577	1.2128	1.2806	1.6659	1.3308	1.4826	1.6980	.9961
	2.3139	1.9630	1.8590	1.4281	1.7879	1.6065	1.4026	2.3857
9	1.2128	1.4553	1.3356	1.3938	1.6765	1.4781	1.7467	1.0248
	1.9630	1.6358	1.7815	1.7050	1.4163	1.6056	1.3578	2.3149
10	1.2806	1.3353	1.3652	1.6424	1.4238	1.6892	1.7102	.9609
	1.8590	1.7819	1.7394	1.4437	1.6641	1.4004	1.3819	2.4539
11	1.6659	1.3938	1.6423	1.3411	1.5330	1.3796	1.5617	.8437
	1.4281	1.7051	1.4438	1.7651	1.4974	1.6967	1.5028	2.7751
12	1.3308	1.6767	1.4239	1.5327	1.0973	1.2692	.9662	
	1.7879	1.4162	1.6640	1.4977	1.6957	1.5583	2.3155	
13	1.4826	1.4785	1.6895	1.3797	1.2692	.8321	.6259	
	1.6065	1.6051	1.4002	1.6967	1.5590	2.1501	3.3060	
14	1.6980	1.7473	1.7106	1.5618	.9662	.6261		
	1.4026	1.3574	1.3816	1.5027	2.3158	3.3054		
15	.9961	1.0268	.9614	.8428	F-SUB-Q			
	2.3857	2.3105	2.4525	2.7782	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8613	1.1993	1.2644	1.6641	1.3203	1.4732	1.7033	.9948
	2.3352	1.9895	1.9137	1.4495	1.8262	1.6383	1.4154	2.4200
9	1.1993	1.4516	1.3186	1.3846	1.6893	1.4706	1.7577	1.0221
	1.9895	1.6678	1.8339	1.7400	1.4225	1.6331	1.3667	2.3525
10	1.2644	1.3183	1.3534	1.6491	1.4174	1.7103	1.7244	.9593
	1.9137	1.8344	1.7830	1.4574	1.6906	1.3971	1.3845	2.4841
11	1.6641	1.3846	1.6490	1.3324	1.5433	1.3780	1.5754	.8451
	1.4495	1.7399	1.4575	1.8025	1.4819	1.7186	1.5049	2.7971
12	1.3203	1.6895	1.4174	1.5431	1.1116	1.2768	.9676	
	1.8262	1.4224	1.6906	1.4822	1.6861	1.5394	2.3121	
13	1.4732	1.4711	1.7107	1.3781	1.2768	.8382	.6248	
	1.6383	1.6327	1.3969	1.7186	1.5403	2.1326	3.3071	
14	1.7033	1.7582	1.7248	1.5756	.9676	.6250		
	1.4154	1.3663	1.3842	1.5048	2.3126	3.3069		
15	.9948	1.0242	.9598	.8444	F-SUB-Q			
	2.4200	2.3478	2.4828	2.7998	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8501	1.1777	1.2329	1.6297	1.2906	1.4401	1.6715	.9828
	2.4222	2.0632	1.9927	1.5016	1.8963	1.6963	1.4599	2.4797
9	1.1777	1.4208	1.2912	1.3546	1.6616	1.4389	1.7278	1.0040
	2.0632	1.7333	1.9011	1.8058	1.4679	1.6934	1.4063	2.4227
10	1.2329	1.2911	1.3219	1.6197	1.3883	1.6884	1.6982	.9434
	1.9927	1.9014	1.8521	1.5071	1.7546	1.4367	1.4259	2.5629
11	1.6297	1.3547	1.6197	1.3032	1.5178	1.3595	1.5550	.8350
	1.5016	1.8057	1.5072	1.8613	1.5201	1.7772	1.5535	2.8832
12	1.2906	1.6618	1.3884	1.5177	1.1019	1.2575	.9551	
	1.8963	1.4678	1.7545	1.5204	1.7333	1.5794	2.3693	
13	1.4401	1.4394	1.6888	1.3597	1.2576	.8307	.6159	
	1.6963	1.6929	1.4364	1.7771	1.5805	2.1840	3.3968	
14	1.6715	1.7283	1.6987	1.5552	.9551	.6160		
	1.4599	1.4059	1.4256	1.5533	2.3698	3.3969		
15	.9828	1.0061	.9439	.8342	F-SUB-Q			
	2.4797	2.4179	2.5615	2.8861	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8298	1.1498	1.2071	1.6065	1.2640	1.4115	1.6494	.9535
	2.5093	2.1227	2.0905	1.5630	1.9866	1.7695	1.5111	2.6108
9	1.1498	1.4024	1.2613	1.3287	1.6419	1.4123	1.7077	.9810
	2.1227	1.8040	1.9996	1.8910	1.5244	1.7700	1.4565	2.5347
10	1.2071	1.2611	1.2970	1.5999	1.3625	1.6749	1.6810	.9231
	2.0905	1.9998	1.9404	1.5681	1.8371	1.4863	1.4775	2.6874
11	1.6065	1.3288	1.5999	1.2780	1.5008	1.3352	1.5376	.8168
	1.5630	1.8908	1.5681	1.9321	1.5668	1.8502	1.6171	3.0330
12	1.2640	1.6421	1.3626	1.5008	1.0797	1.2461	.9367	
	1.9866	1.5242	1.8370	1.5670	1.7994	1.6302	2.4683	
13	1.4115	1.4128	1.6753	1.3354	1.2461	.8162	.6028	
	1.7695	1.7694	1.4860	1.8504	1.6314	2.2781	3.5605	
14	1.6494	1.7083	1.6814	1.5379	.9367	.6028		
	1.5111	1.4560	1.4771	1.6169	2.4689	3.5608		
15	.9535	.9831	.9236	.8161	F-SUB-Q			
	2.6108	2.5294	2.6859	3.0358	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8163	1.1323	1.1852	1.5809	1.2398	1.3834	1.6219	.9335
	2.5992	2.2034	2.2141	1.6489	2.1024	1.8684	1.5889	2.7575
9	1.1323	1.3836	1.2386	1.3055	1.6180	1.3865	1.6824	.9613
	2.2034	1.8799	2.1188	2.0009	1.6065	1.8717	1.5317	2.6765
10	1.1852	1.2385	1.2752	1.5778	1.3390	1.6543	1.6587	.9065
	2.2141	2.1190	2.0553	1.6482	1.9443	1.5631	1.5542	2.8407
11	1.5809	1.3056	1.5778	1.2567	1.4829	1.3169	1.5197	.8038
	1.6489	2.0007	1.6483	1.9997	1.6160	1.9166	1.6893	3.2087
12	1.2398	1.6181	1.3392	1.4829	1.0646	1.2352	.9250	
	2.1024	1.6063	1.9442	1.6164	1.8613	1.6848	2.5510	
13	1.3834	1.3870	1.6546	1.3171	1.2352	.8082	.5960	
	1.8684	1.8711	1.5628	1.9168	1.6860	2.3682	3.7009	
14	1.6219	1.6830	1.6591	1.5199	.9250	.5960		
	1.5889	1.5312	1.5538	1.6894	2.5517	3.7014		
15	.9335	.9634	.9071	.8030	F-SUB-Q			
	2.7575	2.6708	2.8389	3.2117	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8135	1.1292	1.1743	1.5692	1.2246	1.3648	1.6063	.9153
	2.7169	2.3012	2.3527	1.7444	2.2341	1.9819	1.6775	2.9406
9	1.1292	1.3814	1.2252	1.2926	1.6080	1.3713	1.6698	.9459
	2.3012	1.9497	2.2540	2.1261	1.6985	1.9878	1.6173	2.8459
10	1.1743	1.2251	1.2656	1.5713	1.3269	1.6470	1.6495	.8946
	2.3527	2.2543	2.1569	1.7151	2.0496	1.6506	1.6417	3.0221
11	1.5692	1.2928	1.5713	1.2484	1.4846	1.3068	1.5146	.7927
	1.7444	2.1258	1.7152	2.0894	1.6799	2.0003	1.7566	3.4254
12	1.2246	1.6082	1.3270	1.4847	1.0647	1.2433	.9227	
	2.2341	1.6983	2.0496	1.6803	1.9409	1.7496	2.6687	
13	1.3648	1.3718	1.6473	1.3069	1.2432	.8139	.5965	
	1.9819	1.9870	1.6503	2.0006	1.7509	2.4742	3.8811	
14	1.6063	1.6704	1.6499	1.5148	.9227	.5965		
	1.6775	1.6167	1.6413	1.7566	2.6695	3.8819		
15	.9153	.9480	.8951	.7918	F-SUB-Q			
	2.9406	2.8397	3.0202	3.4297	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8382	1.1352	1.1621	1.5408	1.2072	1.3396	1.5709	.9161
	2.8490	2.4171	2.4909	1.8843	2.4027	2.1334	1.8111	3.1011
9	1.1352	1.3681	1.2236	1.2775	1.5798	1.3505	1.6373	.9365
	2.4171	2.0614	2.3573	2.2640	1.8241	2.1369	1.7460	3.0366
10	1.1621	1.2235	1.2528	1.5501	1.3140	1.6210	1.6216	.8886
	2.4909	2.3576	2.2750	1.8123	2.1596	1.7565	1.7605	3.2266
11	1.5408	1.2776	1.5501	1.2423	1.4833	1.3116	1.5052	.7969
	1.8843	2.2637	1.8124	2.2175	1.7836	2.1077	1.8469	3.5562
12	1.2072	1.5800	1.3141	1.4834	1.0987	1.2587	.9384	
	2.4027	1.8240	2.1598	1.7839	2.0596	1.8636	2.7961	
13	1.3396	1.3509	1.6213	1.3118	1.2584	.8506	.6150	
	2.1334	2.1364	1.7563	2.1079	1.8650	2.6006	4.0611	
14	1.5709	1.6379	1.6219	1.5054	.9383	.6149		
	1.8111	1.7454	1.7603	1.8469	2.7968	4.0621		
15	.9161	.9385	.8891	.7962	F-SUB-Q			
	3.1011	3.0298	3.2245	3.5598	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9102	1.1643	1.1694	1.5553	1.2068	1.3377	1.5800	.8973
	2.9616	2.4873	2.5718	1.9509	2.5198	2.2740	1.9154	3.3666
9	1.1643	1.4012	1.2216	1.2830	1.5985	1.3547	1.6523	.9273
	2.4873	2.1099	2.4586	2.3500	1.8875	2.2324	1.8380	3.2629
10	1.1694	1.2215	1.2655	1.5756	1.3234	1.6447	1.6420	.8840
	2.5718	2.4590	2.3589	1.8758	2.2577	1.8269	1.8339	3.4239
11	1.5553	1.2832	1.5757	1.2604	1.5399	1.3241	1.5296	.7916
	1.9509	2.3497	1.8758	2.3206	1.8523	2.2063	1.9285	3.7809
12	1.2068	1.5986	1.3235	1.5400	1.2034	1.3628	.9583	
	2.5198	1.8874	2.2577	1.8526	2.1558	1.9363	2.9505	
13	1.3377	1.3551	1.6450	1.3241	1.3621	.9317	.6351	
	2.2740	2.2318	1.8267	2.2065	1.9377	2.7503	4.3066	
14	1.5800	1.6528	1.6424	1.5297	.9582	.6350		
	1.9154	1.8375	1.8336	1.9285	2.9513	4.3078		
15	.8973	.9294	.8845	.7906	F-SUB-Q			
	3.3666	3.2554	3.4221	3.7856	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9829	1.1938	1.1735	1.5559	1.2039	1.3303	1.5736	.8923
	2.9488	2.4762	2.5608	1.9409	2.5100	2.2785	1.9276	3.4005
9	1.1938	1.4209	1.2268	1.2851	1.6024	1.3533	1.6511	.9234
	2.4762	2.0988	2.4492	2.3426	1.8805	2.2282	1.8313	3.2787
10	1.1735	1.2266	1.2730	1.5929	1.3295	1.6520	1.6462	.8833
	2.5608	2.4495	2.3534	1.8715	2.2551	1.8213	1.8299	3.4148
11	1.5559	1.2853	1.5929	1.2755	1.5845	1.3422	1.5467	.7956
	1.9409	2.3423	1.8715	2.3235	1.8568	2.2134	1.9301	3.7700
12	1.2039	1.6026	1.3296	1.5844	1.3085	1.4618	.9853	
	2.5100	1.8803	2.2550	1.8570	2.1878	1.9646	2.9722	
13	1.3303	1.3537	1.6523	1.3422	1.4608	1.0157	.6618	
	2.2785	2.2275	1.8210	2.2135	1.9660	2.7948	4.3523	
14	1.5736	1.6515	1.6466	1.5468	.9851	.6616		
	1.9276	1.8308	1.8296	1.9300	2.9729	4.3536		
15	.8923	.9246	.8838	.7946	F-SUB-Q			
	3.4005	3.2746	3.4129	3.7745	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0213	1.2078	1.1724	1.5435	1.1975	1.3177	1.5544	.8976
	2.9351	2.4832	2.5662	1.9517	2.5145	2.2867	1.9394	3.3576
9	1.2078	1.4230	1.2345	1.2820	1.5917	1.3465	1.6357	.9222
	2.4832	2.1119	2.4381	2.3482	1.8923	2.2360	1.8425	3.2667
10	1.1724	1.2344	1.2738	1.5950	1.3293	1.6434	1.6356	.8842
	2.5662	2.4384	2.3611	1.8842	2.2623	1.8326	1.8413	3.4039
11	1.5435	1.2822	1.5951	1.2854	1.6023	1.3500	1.5529	.8037
	1.9517	2.3478	1.8842	2.3337	1.8709	2.2236	1.9357	3.7400
12	1.1975	1.5918	1.3294	1.6022	1.3635	1.5063	1.0099	
	2.5145	1.8922	2.2622	1.8710	2.1968	1.9813	2.9614	
13	1.3177	1.3469	1.6436	1.3500	1.5052	1.0668	.6855	
	2.2867	2.2353	1.8323	2.2237	1.9827	2.7893	4.3362	
14	1.5544	1.6361	1.6359	1.5530	1.0096	.6853		
	1.9394	1.8419	1.8410	1.9356	2.9621	4.3376		
15	.8976	.9234	.8847	.8030	F-SUB-Q			
	3.3576	3.2625	3.4019	3.7433	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0330	1.2251	1.1793	1.5608	1.1997	1.3193	1.5680	.8821
	2.9446	2.4700	2.5541	1.9268	2.5021	2.2602	1.9022	3.3637
9	1.2251	1.4497	1.2326	1.2888	1.6124	1.3519	1.6542	.9172
	2.4700	2.0869	2.4483	2.3380	1.8695	2.2258	1.8177	3.2563
10	1.1793	1.2325	1.2844	1.6233	1.3375	1.6680	1.6580	.8817
	2.5541	2.4486	2.3533	1.8680	2.2577	1.8101	1.8186	3.4079
11	1.5608	1.2890	1.6233	1.2995	1.6378	1.3659	1.5736	.7984
	1.9268	2.3375	1.8678	2.3358	1.8549	2.2195	1.9261	3.7767
12	1.1997	1.6126	1.3375	1.6376	1.3937	1.5522	1.0171	
	2.5021	1.8693	2.2576	1.8550	2.1960	1.9630	2.9846	
13	1.3193	1.3523	1.6682	1.3659	1.5511	1.0861	.6918	
	2.2602	2.2250	1.8097	2.2196	1.9645	2.8076	4.3842	
14	1.5680	1.6546	1.6583	1.5736	1.0168	.6915		
	1.9022	1.8171	1.8182	1.9259	2.9853	4.3859		
15	.8821	.9183	.8822	.7976	F-SUB-Q			
	3.3637	3.2484	3.4059	3.7805	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0396	1.2317	1.1809	1.5657	1.1987	1.3162	1.5695	.8754
	2.7703	2.3348	2.4295	1.8449	2.3949	2.1805	1.8355	3.2539
9	1.2317	1.4599	1.2329	1.2905	1.6189	1.3516	1.6589	.9145
	2.3348	1.9768	2.3383	2.2434	1.8030	2.1526	1.7570	3.1355
10	1.1809	1.2327	1.2882	1.6342	1.3404	1.6770	1.6656	.8807
	2.4295	2.3385	2.2479	1.7922	2.1780	1.7512	1.7618	3.2832
11	1.5657	1.2908	1.6343	1.3065	1.6518	1.3718	1.5831	.7964
	1.8449	2.2430	1.7921	2.2413	1.7858	2.1431	1.8581	3.6373
12	1.1987	1.6191	1.3403	1.6516	1.4059	1.5710	1.0221	
	2.3949	1.8029	2.1779	1.7857	2.1175	1.8902	2.8671	
13	1.3162	1.3521	1.6772	1.3717	1.5698	1.0960	.6951	
	2.1805	2.1518	1.7509	2.1431	1.8915	2.6938	4.1760	
14	1.5695	1.6594	1.6658	1.5831	1.0218	.6948		
	1.8355	1.7565	1.7614	1.8580	2.8677	4.1777		
15	.8754	.9157	.8812	.7957	F-SUB-Q			
	3.2539	3.1284	3.2812	3.6403	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0421	1.2350	1.1817	1.5665	1.1976	1.3128	1.5669	.8781
	2.5636	2.1567	2.2449	1.7012	2.2122	2.0233	1.7031	3.0026
9	1.2350	1.4640	1.2367	1.2908	1.6200	1.3503	1.6580	.9144
	2.1567	1.8246	2.1564	2.0717	1.6638	1.9868	1.6251	2.8987
10	1.1817	1.2366	1.2893	1.6378	1.3414	1.6786	1.6661	.8814
	2.2449	2.1566	2.0786	1.6558	2.0151	1.6207	1.6296	3.0252
11	1.5665	1.2911	1.6379	1.3080	1.6564	1.3732	1.5872	.8014
	1.7012	2.0713	1.6556	2.0738	1.6495	1.9836	1.7165	3.3454
12	1.1976	1.6201	1.3413	1.6563	1.4104	1.5775	1.0273	
	2.2122	1.6637	2.0150	1.6494	1.9550	1.7433	2.6429	
13	1.3128	1.3507	1.6788	1.3731	1.5763	1.1029	.7005	
	2.0233	1.9861	1.6205	1.9836	1.7445	2.4810	3.8434	
14	1.5669	1.6585	1.6664	1.5873	1.0270	.7002		
	1.7031	1.6246	1.6293	1.7163	2.6435	3.8452		
15	.8781	.9156	.8818	.8006	F-SUB-Q			
	3.0026	2.8948	3.0234	3.3489	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0480	1.2347	1.1810	1.5601	1.1963	1.3083	1.5573	.8888
	2.4672	2.0897	2.1695	1.6519	2.1430	1.9661	1.6589	2.8753
9	1.2347	1.4589	1.2445	1.2898	1.6128	1.3527	1.6493	.9179
	2.0897	1.7723	2.0705	2.0023	1.6133	1.9230	1.5787	2.7955
10	1.1810	1.2444	1.2888	1.6322	1.3406	1.6714	1.6583	.8849
	2.1695	2.0707	2.0120	1.6074	1.9477	1.5695	1.5793	2.9117
11	1.5601	1.2901	1.6323	1.3069	1.6511	1.3715	1.5877	.8097
	1.6519	2.0018	1.6073	2.0081	1.6009	1.9211	1.6598	3.1975
12	1.1963	1.6129	1.3405	1.6509	1.4099	1.5725	1.0355	
	2.1430	1.6132	1.9476	1.6008	1.8856	1.6932	2.5405	
13	1.3083	1.3531	1.6716	1.3714	1.5712	1.1112	.7071	
	1.9661	1.9225	1.5692	1.9211	1.6944	2.3854	3.6944	
14	1.5573	1.6497	1.6585	1.5878	1.0352	.7067		
	1.6589	1.5783	1.5790	1.6596	2.5411	3.6962		
15	.8888	.9191	.8854	.8090	F-SUB-Q			
	2.8753	2.7917	2.9100	3.1998	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0527	1.2498	1.1920	1.5877	1.2057	1.3202	1.5843	.8769
	2.2920	1.9312	2.0163	1.5232	1.9966	1.8302	1.5314	2.7395
9	1.2498	1.4879	1.2460	1.3019	1.6427	1.3600	1.6792	.9185
	1.9312	1.6267	1.9386	1.8600	1.4844	1.7864	1.4539	2.6237
10	1.1920	1.2459	1.3017	1.6627	1.3522	1.7040	1.6894	.8863
	2.0163	1.9388	1.8636	1.4748	1.8073	1.4411	1.4515	2.7268
11	1.5877	1.3022	1.6629	1.3186	1.6815	1.3862	1.6090	.8032
	1.5232	1.8595	1.4747	1.8608	1.4691	1.7756	1.5298	3.0178
12	1.2057	1.6428	1.3521	1.6813	1.4256	1.6025	1.0347	
	1.9966	1.4843	1.8072	1.4689	1.7440	1.5521	2.3792	
13	1.3202	1.3605	1.7042	1.3861	1.6012	1.1127	.7031	
	1.8302	1.7858	1.4409	1.7756	1.5533	2.2225	3.4817	
14	1.5843	1.6796	1.6897	1.6091	1.0344	.7027		
	1.5314	1.4536	1.4512	1.5297	2.3798	3.4834		
15	.8769	.9197	.8867	.8026	F-SUB-Q			
	2.7395	2.6202	2.7253	3.0202	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0613	1.2613	1.2014	1.6022	1.2138	1.3295	1.5975	.8820
	2.1327	1.8028	1.8959	1.4312	1.8817	1.7243	1.4402	2.5862
9	1.2613	1.5029	1.2562	1.3115	1.6575	1.3701	1.6939	.9248
	1.8029	1.5187	1.8194	1.7499	1.3933	1.6803	1.3651	2.4722
10	1.2015	1.2560	1.3117	1.6781	1.3619	1.7198	1.7047	.8924
	1.8959	1.8196	1.7475	1.3763	1.6971	1.3507	1.3611	2.5669
11	1.6022	1.3118	1.6783	1.3278	1.6970	1.3971	1.6236	.8087
	1.4312	1.7495	1.3762	1.7376	1.3655	1.6600	1.4303	2.8380
12	1.2138	1.6577	1.3618	1.6968	1.4371	1.6174	1.0421	
	1.8817	1.3932	1.6972	1.3654	1.6115	1.4345	2.2148	
13	1.3295	1.3705	1.7200	1.3970	1.6161	1.1212	.7076	
	1.7243	1.6797	1.3506	1.6601	1.4356	2.0587	3.2410	
14	1.5975	1.6943	1.7050	1.6237	1.0418	.7072		
	1.4402	1.3648	1.3608	1.4302	2.2154	3.2428		
15	.8820	.9261	.8929	.8081	F-SUB-Q			
	2.5862	2.4689	2.5655	2.8401	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0736	1.2658	1.2061	1.5955	1.2175	1.3316	1.5883	.9033
	1.9984	1.6991	1.7861	1.3592	1.7794	1.6380	1.3774	2.4099
9	1.2658	1.4952	1.2737	1.3143	1.6478	1.3805	1.6839	.9345
	1.6991	1.4428	1.6970	1.6508	1.3245	1.5814	1.3021	2.3310
10	1.2061	1.2736	1.3146	1.6692	1.3650	1.7087	1.6946	.9008
	1.7861	1.6971	1.6486	1.3061	1.5992	1.2845	1.2952	2.4186
11	1.5955	1.3145	1.6694	1.3305	1.6883	1.4020	1.6234	.8247
	1.3592	1.6504	1.3060	1.6382	1.2953	1.5632	1.3507	2.6416
12	1.2175	1.6479	1.3649	1.6881	1.4413	1.6091	1.0563	
	1.7794	1.3244	1.5993	1.2953	1.5154	1.3609	2.0659	
13	1.3316	1.3808	1.7089	1.4020	1.6077	1.1349	.7200	
	1.6380	1.5810	1.2844	1.5631	1.3620	1.9221	3.0163	
14	1.5883	1.6844	1.6949	1.6235	1.0560	.7196		
	1.3774	1.3017	1.2950	1.3506	2.0665	3.0179		
15	.9033	.9358	.9013	.8241	F-SUB-Q			
	2.4099	2.3278	2.4172	2.6435	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0733	1.2773	1.2141	1.6076	1.2200	1.3385	1.5989	.8886
	1.9109	1.6117	1.6984	1.2897	1.6987	1.5582	1.3073	2.3452
9	1.2773	1.5084	1.2695	1.3180	1.6561	1.3768	1.6936	.9290
	1.6117	1.3684	1.6290	1.5744	1.2593	1.5144	1.2364	2.2446
10	1.2141	1.2694	1.3195	1.6785	1.3669	1.7157	1.7035	.8955
	1.6984	1.6292	1.5707	1.2412	1.5266	1.2215	1.2306	2.3285
11	1.6076	1.3183	1.6786	1.3346	1.6976	1.4053	1.6236	.8133
	1.2897	1.5741	1.2411	1.5611	1.2308	1.4894	1.2905	2.5647
12	1.2200	1.6562	1.3668	1.6974	1.4465	1.6217	1.0477	
	1.6987	1.2593	1.5267	1.2308	1.4439	1.2904	1.9928	
13	1.3385	1.3773	1.7159	1.4052	1.6204	1.1296	.7133	
	1.5582	1.5139	1.2213	1.4895	1.2915	1.8473	2.9179	
14	1.5989	1.6941	1.7038	1.6236	1.0474	.7129		
	1.3073	1.2360	1.2304	1.2904	1.9934	2.9193		
15	.8886	.9303	.8960	.8127	F-SUB-Q			
	2.3452	2.2415	2.3273	2.5668	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0454	1.2406	1.1782	1.5388	1.1770	1.2936	1.5257	.8537
	1.9005	1.6060	1.6941	1.3025	1.7034	1.5591	1.3245	2.3645
9	1.2406	1.4440	1.2275	1.2717	1.5724	1.3278	1.6137	.8908
	1.6060	1.3827	1.6302	1.5779	1.2814	1.5184	1.2540	2.2666
10	1.1782	1.2274	1.2739	1.5975	1.3158	1.6223	1.6191	.8592
	1.6941	1.6304	1.5733	1.2599	1.5329	1.2480	1.2507	2.3511
11	1.5388	1.2719	1.5975	1.2895	1.6173	1.3567	1.5437	.7781
	1.3025	1.5776	1.2599	1.5618	1.2479	1.4914	1.3120	2.5977
12	1.1770	1.5725	1.3157	1.6170	1.3968	1.5512	1.0043	
	1.7034	1.2813	1.5330	1.2479	1.4452	1.3041	2.0127	
13	1.2936	1.3282	1.6225	1.3566	1.5499	1.0873	.6857	
	1.5591	1.5179	1.2478	1.4915	1.3052	1.8581	2.9442	
14	1.5257	1.6142	1.6194	1.5437	1.0040	.6855		
	1.3245	1.2536	1.2505	1.3120	2.0132	2.9453		
15	.8537	.8921	.8597	.7778	F-SUB-Q			
	2.3645	2.2633	2.3497	2.5986	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9277	1.0910	1.0292	1.3170	1.0353	1.1298	1.2976	.7441
	2.0943	1.7838	1.8948	1.4851	1.8905	1.7419	1.5192	2.6534
9	1.0910	1.2453	1.0839	1.1044	1.3525	1.1615	1.3704	.7647
	1.7838	1.5650	1.8008	1.7735	1.4529	1.6933	1.4403	2.5828
10	1.0292	1.0836	1.1014	1.3658	1.1397	1.3821	1.3666	.7404
	1.8948	1.8012	1.7767	1.4371	1.7262	1.4275	1.4451	2.6685
11	1.3170	1.1045	1.3657	1.1347	1.3797	1.1895	1.3093	.6675
	1.4851	1.7733	1.4372	1.7321	1.4264	1.6590	1.5102	2.9627
12	1.0353	1.3526	1.1396	1.3794	1.2202	1.3258	.8598	
	1.8905	1.4528	1.7264	1.4266	1.6136	1.4892	2.2969	
13	1.1298	1.1618	1.3822	1.1894	1.3247	.9370	.5948	
	1.7419	1.6927	1.4274	1.6591	1.4905	2.1067	3.3235	
14	1.2976	1.3709	1.3668	1.3093	.8596	.5946		
	1.5192	1.4398	1.4448	1.5101	2.2975	3.3243		
15	.7441	.7659	.7408	.6677	F-SUB-Q			
	2.6534	2.5783	2.6669	2.9616	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4846	.5255	.5097	.6250	.5376	.5419	.6054	.3782
	3.9438	3.6434	3.7610	3.0733	3.5777	3.5687	3.1979	5.1345
9	.5255	.5960	.5322	.5458	.6495	.5780	.6216	.3896
	3.6434	3.2127	3.6088	3.5244	2.9693	3.3408	3.1170	4.9876
10	.5097	.5322	.5422	.6512	.5625	.6582	.6341	.3802
	3.7610	3.6093	3.5484	2.9578	3.4340	2.9373	3.0565	5.1113
11	.6250	.5458	.6511	.5655	.6575	.5701	.6016	.3478
	3.0733	3.5241	2.9582	3.4118	2.9353	3.3948	3.2248	5.5944
12	.5376	.6495	.5624	.6573	.5915	.6038	.4472	
	3.5777	2.9691	3.4344	2.9360	3.2669	3.2103	4.3432	
13	.5419	.5781	.6582	.5700	.6033	.4697	.2978	
	3.5687	3.3403	2.9372	3.3955	3.2120	4.1320	6.5370	
14	.6054	.6218	.6342	.6017	.4471	.2978		
	3.1979	3.1157	3.0558	3.2247	4.3443	6.5376		
15	.3782	.3900	.3806	.3481	F-SUB-Q			
	5.1345	4.9824	5.1064	5.5901	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4177	.5447	.5492	.6460	.5483	.5200	.5578	.3236
	4.7691	4.4478	4.4052	3.7361	4.3935	4.6202	4.3005	7.3632
9	.5447	.6152	.5498	.5499	.6159	.5444	.5487	.3304
	4.4478	3.9317	4.3992	4.3916	3.9095	4.4144	4.3679	7.2098
10	.5492	.5495	.5231	.6018	.5228	.5664	.5298	.3092
	4.4052	4.4016	4.6113	4.0021	4.6040	4.2166	4.5016	7.6772
11	.6460	.5499	.6016	.5222	.5233	.4643	.4594	.2557
	3.7361	4.3927	4.0033	4.6066	4.2102	4.9374	5.1526	9.2021
12	.5483	.6158	.5227	.5230	.3997	.3790	.3237	
	4.3935	3.9098	4.6050	4.2118	4.5284	4.6978	6.4845	
13	.5200	.5445	.5665	.4642	.3790	.2745	.1788	
	4.6202	4.4135	4.2158	4.9393	4.6995	5.8579	*10.4596	
14	.5578	.5491	.5301	.4596	.3238	.1790		
	4.3005	4.3650	4.4991	5.1512	6.4854	*10.4520		
15	.3236	.3313	.3097	.2560	F-SUB-Q			
	7.3632	7.1904	7.6670	9.1932	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8766	1.2467	1.2407	1.5270	1.1725	1.2336	1.3604	.7324
	2.2419	1.9816	2.0190	1.6393	2.1262	2.0212	1.8298	3.3737
9	1.2467	1.4226	1.2915	1.2329	1.3597	1.1998	1.3760	.7196
	1.9816	1.7637	1.9414	2.0316	1.8354	2.0771	1.8083	3.4296
10	1.2407	1.2908	1.1836	1.3452	1.1342	1.2183	1.2598	.6656
	2.0190	1.9425	2.1163	1.8585	2.2018	2.0328	1.9606	3.6966
11	1.5270	1.2325	1.3448	1.1374	1.1749	1.0517	1.1342	.5622
	1.6393	2.0322	1.8591	2.1946	1.9063	2.1697	2.1487	4.3337
12	1.1725	1.3596	1.1340	1.1745	.8823	.9614	.7187	
	2.1262	1.8355	2.2022	1.9069	2.0568	1.9091	3.0144	
13	1.2336	1.2003	1.2186	1.0521	.9615	.6373	.4218	
	2.0212	2.0764	2.0323	2.1706	1.9102	2.6074	4.5851	
14	1.3604	1.3770	1.2606	1.1346	.7188	.4222		
	1.8298	1.8070	1.9594	2.1486	3.0148	4.5821		
15	.7324	.7215	.6665	.5625	F-SUB-Q			
	3.3737	3.4207	3.6915	4.3318	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0456	1.4695	1.4753	1.5482	1.3404	1.4478	1.4413	.8274
	1.9199	1.7333	1.7411	1.6595	1.9074	1.7694	1.7770	3.0693
9	1.4695	1.4746	1.5311	1.4539	1.4720	1.3961	1.4872	.8279
	1.7333	1.7493	1.6789	1.7657	1.7409	1.8313	1.7211	3.0647
10	1.4753	1.5301	1.4337	1.4258	1.2882	1.3027	1.3159	.7459
	1.7411	1.6800	1.7961	1.8045	1.9832	1.9579	1.9327	3.3843
11	1.5482	1.4537	1.4254	1.2354	1.2065	1.1913	1.3040	.6574
	1.6595	1.7660	1.8051	2.0554	1.9250	1.9363	1.9039	3.8085
12	1.3404	1.4719	1.2880	1.2059	.9590	1.0971	.8716	
	1.9074	1.7410	1.9835	1.9288	1.8716	1.7934	2.5541	
13	1.4478	1.3966	1.3030	1.1915	1.0971	.7582	.5082	
	1.7694	1.8307	1.9575	1.9370	1.7948	2.2737	3.9253	
14	1.4413	1.4880	1.3169	1.3044	.8718	.5085		
	1.7770	1.7202	1.9313	1.9038	2.5545	3.9238		
15	.8274	.8303	.7471	.6575	F-SUB-Q			
	3.0693	3.0559	3.3792	3.8081	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1301	1.6014	1.6070	1.6802	1.4182	1.5575	1.5645	.8532
	1.8375	1.6480	1.6488	1.5794	1.8612	1.6911	1.6847	3.0676
9	1.6014	1.6048	1.6566	1.5718	1.5865	1.4966	1.6087	.8650
	1.6480	1.6583	1.5993	1.6846	1.6680	1.7600	1.6378	3.0215
10	1.6070	1.6555	1.5733	1.5425	1.3649	1.3859	1.4009	.7654
	1.6488	1.6003	1.6851	1.7197	1.9347	1.9028	1.8748	3.3843
11	1.6802	1.5713	1.5420	1.2811	1.2760	1.2759	1.4270	.6878
	1.5794	1.6851	1.7202	2.0449	1.8552	1.8716	1.7881	3.7673
12	1.4182	1.5864	1.3647	1.2755	1.0096	1.2101	.9420	
	1.8612	1.6681	1.9349	1.8600	1.8210	1.6947	2.4499	
13	1.5575	1.4973	1.3862	1.2761	1.2101	.8265	.5452	
	1.6911	1.7592	1.9023	1.8725	1.6963	2.1852	3.8103	
14	1.5645	1.6097	1.4020	1.4274	.9421	.5454		
	1.6847	1.6369	1.8733	1.7883	2.4504	3.8096		
15	.8532	.8678	.7667	.6871	F-SUB-Q			
	3.0676	3.0120	3.3792	3.7711	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1619	1.6429	1.6398	1.7297	1.4385	1.5863	1.6081	.8640
	1.8848	1.6734	1.6858	1.6003	1.9123	1.7295	1.7072	3.1574
9	1.6429	1.6525	1.6878	1.6005	1.6266	1.5197	1.6541	.8766
	1.6734	1.6830	1.6385	1.7258	1.6960	1.8081	1.6592	3.1088
10	1.6398	1.6868	1.5990	1.5797	1.3811	1.4173	1.4402	.7757
	1.6858	1.6396	1.7314	1.7543	1.9945	1.9401	1.9026	3.5022
11	1.7297	1.6001	1.5792	1.2980	1.3014	1.3072	1.4796	.7036
	1.6003	1.7264	1.7549	2.1223	1.8828	1.9144	1.8020	3.8256
12	1.4385	1.6266	1.3810	1.3010	1.0337	1.2584	.9751	
	1.9123	1.6960	1.9947	1.8884	1.8620	1.7104	2.4829	
13	1.5863	1.5205	1.4177	1.3074	1.2583	.8593	.5622	
	1.7295	1.8071	1.9396	1.9156	1.7125	2.2217	3.8943	
14	1.6081	1.6551	1.4414	1.4801	.9752	.5623		
	1.7072	1.6582	1.9011	1.8023	2.4837	3.8943		
15	.8640	.8796	.7771	.7028	F-SUB-Q			
	3.1574	3.0985	3.4977	3.8302	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1732	1.6532	1.6454	1.7416	1.4408	1.5906	1.6200	.8688
	1.9710	1.7479	1.7635	1.6677	2.0023	1.8034	1.7722	3.2866
9	1.6532	1.6650	1.6908	1.6051	1.6364	1.5216	1.6681	.8805
	1.7479	1.7556	1.7158	1.8056	1.7674	1.8880	1.7207	3.2384
10	1.6454	1.6897	1.5995	1.5869	1.3839	1.4274	1.4568	.7843
	1.7635	1.7169	1.8172	1.8320	2.0912	2.0212	1.9682	3.6277
11	1.7416	1.6046	1.5864	1.3040	1.3107	1.3237	1.5068	.7147
	1.6677	1.8061	1.8326	2.2363	1.9710	2.0093	1.8699	3.9672
12	1.4408	1.6364	1.3838	1.3104	1.0472	1.2838	.9949	
	2.0023	1.7675	2.0914	1.9774	1.9567	1.7874	2.5891	
13	1.5906	1.5224	1.4278	1.3239	1.2836	.8792	.5736	
	1.8034	1.8870	2.0206	2.0108	1.7899	2.3275	4.0905	
14	1.6200	1.6691	1.4580	1.5072	.9948	.5737		
	1.7722	1.7196	1.9666	1.8702	2.5902	4.0911		
15	.8688	.8835	.7856	.7138	F-SUB-Q			
	3.2866	3.2273	3.6214	3.9721	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1824	1.6737	1.6587	1.7659	1.4502	1.6045	1.6435	.8677
	2.0684	1.8141	1.8718	1.7586	2.1227	1.8978	1.8531	3.4876
9	1.6737	1.6908	1.7044	1.6173	1.6583	1.5332	1.6927	.8835
	1.8141	1.8316	1.8209	1.9157	1.8609	1.9941	1.7989	3.4236
10	1.6587	1.7034	1.6106	1.6078	1.3961	1.4499	1.4836	.7850
	1.8718	1.8221	1.9311	1.9336	2.2175	2.1239	2.0585	3.8579
11	1.7659	1.6168	1.6073	1.3115	1.3358	1.3533	1.5484	.7215
	1.7586	1.9163	1.9341	2.3612	2.0582	2.1087	1.9337	4.2105
12	1.4502	1.6583	1.3960	1.3355	1.0673	1.3252	1.0151	
	2.1227	1.8609	2.2175	2.0651	2.0516	1.8655	2.7301	
13	1.6045	1.5341	1.4503	1.3533	1.3248	.9026	.5847	
	1.8978	1.9929	2.1223	2.1106	1.8685	2.4571	4.3467	
14	1.6435	1.6938	1.4849	1.5488	1.0150	.5846		
	1.8531	1.7977	2.0567	1.9340	2.7314	4.3480		
15	.8677	.8866	.7861	.7207	F-SUB-Q			
	3.4876	3.4115	3.8526	4.2153	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2006	1.6940	1.6675	1.7790	1.4541	1.6098	1.6540	.8675
	2.2146	1.9429	2.0333	1.9039	2.3003	2.0440	1.9883	3.7634
9	1.6940	1.7103	1.7123	1.6242	1.6684	1.5379	1.7043	.8850
	1.9429	1.9572	1.9792	2.0795	2.0095	2.1537	1.9294	3.6902
10	1.6675	1.7113	1.6175	1.6194	1.4054	1.4640	1.5004	.7903
	2.0333	1.9804	2.1014	2.0945	2.4020	2.2788	2.2069	4.1586
11	1.7790	1.6238	1.6189	1.3209	1.3590	1.3827	1.5849	.7306
	1.9039	2.0800	2.0951	2.5037	2.1778	2.2304	2.0339	4.5376
12	1.4541	1.6684	1.4054	1.3588	1.0982	1.3719	1.0415	
	2.3003	2.0095	2.4020	2.1855	2.1807	1.9782	2.8878	
13	1.6098	1.5388	1.4644	1.3827	1.3714	.9391	.6030	
	2.0440	2.1524	2.2770	2.2327	1.9817	2.6251	4.6504	
14	1.6540	1.7055	1.5017	1.5852	1.0412	.6028		
	1.9883	1.9280	2.2049	2.0343	2.8895	4.6524		
15	.8675	.8882	.7914	.7296	F-SUB-Q			
	3.7634	3.6767	4.1528	4.5430	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2570	1.7377	1.6865	1.8032	1.4634	1.6204	1.6704	.8670
	2.4318	2.1117	2.2379	2.0844	2.5069	2.2100	2.1406	4.0743
9	1.7377	1.7492	1.7310	1.6387	1.6868	1.5487	1.7217	.8878
	2.1117	2.1250	2.1787	2.2813	2.1821	2.3342	2.0766	3.9833
10	1.6865	1.7299	1.6350	1.6417	1.4229	1.4868	1.5234	.7974
	2.2379	2.1800	2.3168	2.2908	2.6194	2.4508	2.3718	4.4818
11	1.8032	1.6383	1.6413	1.3384	1.4006	1.4261	1.6350	.7408
	2.0844	2.2818	2.2914	2.7082	2.3363	2.3946	2.1765	4.8975
12	1.4634	1.6867	1.4229	1.4004	1.1714	1.4529	1.0785	
	2.5069	2.1821	2.6194	2.3446	2.3506	2.1192	3.1191	
13	1.6204	1.5497	1.4872	1.4260	1.4518	1.0133	.6317	
	2.2100	2.3327	2.4489	2.3962	2.1231	2.8302	5.0232	
14	1.6704	1.7229	1.5247	1.6351	1.0781	.6314		
	2.1406	2.0751	2.3696	2.1770	3.1211	5.0258		
15	.8670	.8910	.7984	.7399	F-SUB-Q			
	4.0743	3.9685	4.4754	4.9026	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3764	1.7687	1.6869	1.7905	1.4529	1.6049	1.6505	.8704
	2.7237	2.3536	2.4789	2.3164	2.7585	2.4236	2.3519	4.3927
9	1.7687	1.7623	1.7252	1.6325	1.6691	1.5362	1.7033	.8866
	2.3536	2.3712	2.4180	2.5239	2.4109	2.5595	2.2783	4.3140
10	1.6869	1.7240	1.6310	1.6307	1.4237	1.4801	1.5161	.8017
	2.4789	2.4194	2.5708	2.5445	2.8784	2.6725	2.5868	4.7998
11	1.7905	1.6321	1.6303	1.3530	1.4213	1.4534	1.6554	.7556
	2.3164	2.5245	2.5452	3.0184	2.6072	2.6609	2.4056	5.2074
12	1.4529	1.6691	1.4236	1.4211	1.3127	1.5504	1.1268	
	2.7585	2.4108	2.8782	2.6168	2.6203	2.3617	3.4239	
13	1.6049	1.5371	1.4805	1.4527	1.5489	1.1306	.6703	
	2.4236	2.5579	2.6703	2.6629	2.3663	3.1266	5.5125	
14	1.6505	1.7045	1.5173	1.6554	1.1262	.6700		
	2.3519	2.2766	2.5844	2.4060	3.4262	5.5158		
15	.8704	.8899	.8031	.7547	F-SUB-Q			
	4.3927	4.2979	4.7908	5.2124	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5520	1.8337	1.7301	1.8307	1.4691	1.6246	1.6800	.8655
	2.8594	2.4695	2.6372	2.4777	2.9551	2.5703	2.4767	4.7162
9	1.8337	1.8251	1.7559	1.6555	1.7013	1.5561	1.7339	.8887
	2.4695	2.4782	2.6070	2.7136	2.5623	2.7270	2.4005	4.6057
10	1.7301	1.7547	1.6591	1.6680	1.4493	1.5155	1.5551	.8082
	2.6372	2.6084	2.7719	2.7179	3.0852	2.8305	2.7363	5.1737
11	1.8307	1.6551	1.6676	1.3869	1.5369	1.5289	1.7239	.7623
	2.4777	2.7142	2.7185	3.2786	2.8389	2.8966	2.6091	5.6330
12	1.4691	1.7013	1.4492	1.5320	1.5135	1.6816	1.1693	
	2.9551	2.5623	3.0850	2.8493	2.8724	2.5773	3.7829	
13	1.6246	1.5571	1.5158	1.5280	1.6796	1.2378	.7020	
	2.5703	2.7251	2.8281	2.8987	2.5825	3.4666	6.1437	
14	1.6800	1.7356	1.5552	1.7237	1.1685	.7015		
	2.4767	2.3986	2.7336	2.6098	3.7856	6.1479		
15	.8655	.8920	.8092	.7614	F-SUB-Q			
	4.7162	4.5880	5.1660	5.6379	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5958	1.8573	1.7427	1.8367	1.4677	1.6223	1.6804	.8627
	2.9750	2.5665	2.7355	2.5370	3.0617	2.7292	2.6349	5.0893
9	1.8573	1.8518	1.7602	1.6576	1.7033	1.5551	1.7372	.8870
	2.5665	2.5737	2.6745	2.7885	2.6580	2.8800	2.5597	4.9770
10	1.7427	1.7590	1.6631	1.6740	1.4556	1.5276	1.5784	.8110
	2.7355	2.6761	2.8542	2.8084	3.2415	3.0412	2.9419	5.5830
11	1.8367	1.6571	1.6735	1.4003	1.6021	1.5691	1.7562	.7697
	2.5370	2.7891	2.8090	3.3987	2.9478	3.0217	2.7186	6.0929
12	1.4677	1.7033	1.4556	1.5961	1.5827	1.7506	1.1998	
	3.0617	2.6579	3.2412	2.9591	2.9838	2.6890	3.9567	
13	1.6223	1.5561	1.5275	1.5680	1.7469	1.2956	.7253	
	2.7292	2.8780	3.0385	3.0242	2.6948	3.6316	6.5015	
14	1.6804	1.7389	1.5784	1.7559	1.1989	.7247		
	2.6349	2.5577	2.9389	2.7193	3.9599	6.5068		
15	.8627	.8904	.8120	.7688	F-SUB-Q			
	5.0893	4.9575	5.5746	6.0976	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5915	1.8433	1.7271	1.8107	1.4491	1.6002	1.6547	.8602
	3.1186	2.6826	2.7420	2.5519	3.0714	2.7337	2.6426	5.0368
9	1.8433	1.8351	1.7392	1.6393	1.6774	1.5348	1.7139	.8808
	2.6826	2.6948	2.6852	2.7955	2.6736	2.8889	2.5654	4.9531
10	1.7271	1.7380	1.6440	1.6508	1.4431	1.5214	1.5720	.8101
	2.7420	2.6867	2.8647	2.8252	3.2503	3.0504	2.9503	5.5720
11	1.8107	1.6389	1.6504	1.3994	1.6119	1.5758	1.7524	.7751
	2.5519	2.7961	2.8258	3.5200	3.0851	3.1495	2.8294	6.1527
12	1.4491	1.6774	1.4430	1.6055	1.5967	1.7665	1.2161	
	3.0714	2.6735	3.2500	3.0972	3.1199	2.8157	4.0831	
13	1.6002	1.5358	1.5213	1.5744	1.7626	1.3184	.7385	
	2.7337	2.8868	3.0476	3.1522	2.8219	3.7756	6.7141	
14	1.6547	1.7156	1.5719	1.7520	1.2151	.7378		
	2.6426	2.5634	2.9472	2.8301	4.0865	6.7201		
15	.8602	.8842	.8107	.7740	F-SUB-Q			
	5.0368	4.9333	5.5605	6.1583	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5940	1.8499	1.7295	1.8234	1.4485	1.6039	1.6681	.8476
	2.9963	2.5661	2.6893	2.4863	3.0089	2.6735	2.5698	4.9941
9	1.8499	1.8487	1.7406	1.6396	1.6892	1.5372	1.7283	.8744
	2.5661	2.5651	2.6333	2.7408	2.6020	2.8287	2.4967	4.8796
10	1.7295	1.7393	1.6446	1.6627	1.4454	1.5425	1.5955	.8079
	2.6893	2.6347	2.8096	2.7519	3.1864	2.9713	2.8730	5.5427
11	1.8234	1.6392	1.6623	1.4095	1.6437	1.5996	1.7828	.7695
	2.4863	2.7413	2.7524	3.3519	2.8942	2.9667	2.6581	6.0685
12	1.4485	1.6892	1.4453	1.6372	1.6200	1.8035	1.2172	
	3.0089	2.6018	3.1860	2.9055	2.9462	2.6426	3.8825	
13	1.6039	1.5383	1.5424	1.5981	1.7992	1.3286	.7377	
	2.6735	2.8265	2.9686	2.9693	2.6487	3.5730	6.3617	
14	1.6681	1.7301	1.5953	1.7823	1.2160	.7369		
	2.5698	2.4947	2.8699	2.6588	3.8860	6.3681		
15	.8476	.8779	.8085	.7687	F-SUB-Q			
	4.9941	4.8596	5.5332	6.0745	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5749	1.8311	1.7105	1.8081	1.4327	1.5892	1.6574	.8355
	2.7562	2.3580	2.4865	2.2948	2.7911	2.4900	2.3868	4.6554
9	1.8311	1.8323	1.7203	1.6219	1.6759	1.5220	1.7186	.8641
	2.3580	2.3555	2.4365	2.5356	2.4054	2.6301	2.3178	4.5363
10	1.7105	1.7191	1.6253	1.6485	1.4314	1.5396	1.5936	.8010
	2.4865	2.4378	2.5946	2.5338	2.9374	2.7398	2.6511	5.1218
11	1.8081	1.6216	1.6481	1.3996	1.6439	1.5980	1.7832	.7627
	2.2948	2.5360	2.5343	3.0858	2.6560	2.7228	2.4320	5.6105
12	1.4327	1.6759	1.4313	1.6372	1.6165	1.8058	1.2101	
	2.7911	2.4053	2.9370	2.6666	2.7082	2.4252	3.5814	
13	1.5892	1.5231	1.5394	1.5963	1.8014	1.3239	.7323	
	2.4900	2.6281	2.7373	2.7257	2.4310	3.2970	5.8932	
14	1.6574	1.7203	1.5934	1.7826	1.2089	.7315		
	2.3868	2.3159	2.6482	2.4327	3.5848	5.8997		
15	.8355	.8675	.8015	.7620	F-SUB-Q			
	4.6554	4.5175	5.1140	5.6154	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5456	1.7994	1.6799	1.7784	1.4084	1.5642	1.6331	.8238
	2.5544	2.1806	2.2603	2.0862	2.5452	2.2727	2.1776	4.2518
9	1.7994	1.8012	1.6898	1.5946	1.6494	1.4974	1.6946	.8517
	2.1806	2.1788	2.2159	2.3068	2.1914	2.4001	2.1141	4.1439
10	1.6799	1.6886	1.5959	1.6214	1.4086	1.5219	1.5757	.7911
	2.2603	2.2171	2.3603	2.3051	2.6751	2.4955	2.4145	4.6677
11	1.7784	1.5943	1.6210	1.3787	1.6262	1.5806	1.7644	.7549
	2.0862	2.3072	2.3055	2.8702	2.4647	2.5262	2.2545	5.0990
12	1.4084	1.6494	1.4086	1.6193	1.5978	1.7879	1.1992	
	2.5452	2.1912	2.6747	2.4748	2.5136	2.2490	3.3174	
13	1.5642	1.4985	1.5216	1.5789	1.7833	1.3103	.7245	
	2.2727	2.3982	2.4932	2.5289	2.2547	3.0599	5.4768	
14	1.6331	1.6964	1.5755	1.7636	1.1979	.7236		
	2.1776	2.1123	2.4119	2.2552	3.3207	5.4833		
15	.8238	.8551	.7916	.7541	F-SUB-Q			
	4.2518	4.1265	4.6601	5.1010	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5048	1.7525	1.6364	1.7296	1.3741	1.5267	1.5916	.8130
	2.4613	2.1023	2.1695	2.0099	2.4516	2.1927	2.1052	4.0676
9	1.7525	1.7511	1.6459	1.5558	1.6054	1.4610	1.6534	.8370
	2.1023	2.1055	2.1292	2.2162	2.1159	2.3147	2.0422	3.9794
10	1.6364	1.6448	1.5543	1.5767	1.3757	1.4875	1.5403	.7785
	2.1695	2.1303	2.2680	2.2222	2.5705	2.4054	2.3276	4.4484
11	1.7296	1.5555	1.5762	1.3465	1.5884	1.5475	1.7250	.7469
	2.0099	2.2166	2.2226	2.7722	2.3965	2.4444	2.1776	4.8397
12	1.3741	1.6054	1.3757	1.5816	1.5634	1.7484	1.1845	
	2.4516	2.1158	2.5702	2.4066	2.4384	2.1887	3.1839	
13	1.5267	1.4621	1.4872	1.5458	1.7438	1.2899	.7154	
	2.1927	2.3129	2.4033	2.4466	2.1938	2.9607	5.2821	
14	1.5916	1.6551	1.5400	1.7242	1.1832	.7145		
	2.1052	2.0405	2.3251	2.1783	3.1872	5.2886		
15	.8130	.8404	.7790	.7460	F-SUB-Q			
	4.0677	3.9626	4.4390	4.8423	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4854	1.7371	1.6197	1.7248	1.3602	1.5172	1.5912	.7929
	2.2557	1.9054	1.9885	1.8299	2.2564	2.0147	1.9243	3.8182
9	1.7371	1.7428	1.6300	1.5397	1.6021	1.4501	1.6522	.8229
	1.9054	1.9050	1.9488	2.0340	1.9318	2.1273	1.8679	3.7032
10	1.6197	1.6289	1.5382	1.5722	1.3621	1.4865	1.5407	.7659
	1.9885	1.9499	2.0764	2.0231	2.3583	2.1960	2.1243	4.1433
11	1.7248	1.5394	1.5718	1.3346	1.5895	1.5424	1.7279	.7298
	1.8299	2.0343	2.0235	2.5357	2.1849	2.2310	1.9639	4.4985
12	1.3602	1.6022	1.3620	1.5826	1.5562	1.7490	1.1607	
	2.2564	1.9316	2.3580	2.1942	2.2288	1.9926	2.9604	
13	1.5172	1.4511	1.4862	1.5406	1.7442	1.2708	.6986	
	2.0147	2.1256	2.1941	2.2329	1.9980	2.7357	4.9415	
14	1.5912	1.6539	1.5404	1.7270	1.1594	.6977		
	1.9243	1.8664	2.1221	1.9645	2.9633	4.9480		
15	.7929	.8263	.7664	.7293	F-SUB-Q			
	3.8182	3.6873	4.1367	4.4996	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4523	1.7015	1.5859	1.6910	1.3327	1.4901	1.5633	.7771
	2.0805	1.7761	1.8572	1.7105	2.1203	1.8929	1.8082	3.6042
9	1.7015	1.7067	1.5975	1.5086	1.5718	1.4234	1.6233	.8074
	1.7761	1.7740	1.8193	1.9043	1.8121	1.9966	1.7551	3.4887
10	1.5859	1.5964	1.5067	1.5422	1.3357	1.4599	1.5134	.7513
	1.8572	1.8203	1.9381	1.8897	2.2030	2.0569	1.9903	3.8871
11	1.6910	1.5083	1.5418	1.3095	1.5622	1.5157	1.6983	.7155
	1.7105	1.9046	1.8900	2.3578	2.0126	2.0633	1.8297	4.2013
12	1.3327	1.5719	1.3357	1.5555	1.5294	1.7188	1.1378	
	2.1203	1.8120	2.2028	2.0211	2.0509	1.8389	2.7434	
13	1.4901	1.4244	1.4596	1.5139	1.7140	1.2460	.6837	
	1.8929	1.9949	2.0551	2.0653	1.8443	2.5340	4.5841	
14	1.5633	1.6250	1.5131	1.6974	1.1365	.6828		
	1.8082	1.7536	1.9883	1.8303	2.7463	4.5900		
15	.7771	.8107	.7518	.7151	F-SUB-Q			
	3.6042	3.4737	3.8812	4.2022	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4021	1.6404	1.5308	1.6214	1.2892	1.4417	1.5019	.7653
	2.0020	1.6871	1.7785	1.6534	2.0418	1.8261	1.7573	3.4242
9	1.6404	1.6357	1.5448	1.4592	1.5086	1.3782	1.5606	.7897
	1.6871	1.6946	1.7406	1.8267	1.7578	1.9214	1.7043	3.3344
10	1.5308	1.5437	1.4571	1.4814	1.2954	1.4023	1.4524	.7338
	1.7785	1.7416	1.8523	1.8222	2.1017	1.9875	1.9254	3.6955
11	1.6214	1.4589	1.4810	1.2707	1.5012	1.4630	1.6287	.7032
	1.6534	1.8271	1.8226	2.2323	1.9375	1.9843	1.7514	3.9532
12	1.2892	1.5086	1.2953	1.4948	1.4801	1.6509	1.1136	
	2.0418	1.7577	2.1016	1.9458	1.9583	1.7681	2.6026	
13	1.4417	1.3792	1.4021	1.4613	1.6464	1.2131	.6699	
	1.8261	1.9199	1.9859	1.9865	1.7728	2.4024	4.3323	
14	1.5019	1.5623	1.4521	1.6279	1.1124	.6690		
	1.7573	1.7028	1.9236	1.7518	2.6054	4.3378		
15	.7653	.7930	.7343	.7026	F-SUB-Q			
	3.4242	3.3202	3.6881	3.9554	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3670	1.6008	1.4949	1.5834	1.2641	1.4167	1.4726	.7427
	1.8875	1.6035	1.7040	1.5882	1.9626	1.7547	1.6929	3.3387
9	1.6008	1.5919	1.5134	1.4275	1.4787	1.3561	1.5306	.7719
	1.6035	1.6184	1.6636	1.7537	1.6892	1.8408	1.6400	3.2249
10	1.4949	1.5124	1.4287	1.4538	1.2765	1.3723	1.4200	.7152
	1.7040	1.6647	1.7677	1.7408	1.9957	1.8956	1.8455	3.5608
11	1.5834	1.4271	1.4534	1.2585	1.4738	1.4328	1.5914	.6790
	1.5882	1.7542	1.7412	2.0994	1.8403	1.8732	1.6668	3.8296
12	1.2641	1.4787	1.2764	1.4679	1.4591	1.6127	1.0728	
	1.9626	1.6892	1.9957	1.8475	1.8535	1.6918	2.5035	
13	1.4167	1.3571	1.3721	1.4312	1.6086	1.1744	.6442	
	1.7547	1.8393	1.8950	1.8749	1.6956	2.3326	4.2224	
14	1.4726	1.5322	1.4198	1.5908	1.0717	.6435		
	1.6929	1.6381	1.8438	1.6673	2.5059	4.2270		
15	.7427	.7751	.7157	.6788	F-SUB-Q			
	3.3387	3.2113	3.5559	3.8297	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2781	1.4952	1.3945	1.4803	1.2072	1.3382	1.3849	.7175
	1.9044	1.6242	1.7265	1.6039	1.9626	1.7773	1.7214	3.3117
9	1.4952	1.4867	1.4179	1.3494	1.3971	1.2866	1.4475	.7427
	1.6242	1.6391	1.6886	1.7672	1.7059	1.8538	1.6561	3.2097
10	1.3945	1.4169	1.3435	1.3690	1.2331	1.3103	1.3456	.6906
	1.7265	1.6896	1.7865	1.7581	1.9610	1.8806	1.8312	3.5104
11	1.4803	1.3490	1.3686	1.2301	1.3993	1.3585	1.4861	.6455
	1.6039	1.7676	1.7586	2.0250	1.7866	1.8621	1.6909	3.8247
12	1.2072	1.3971	1.2330	1.3946	1.4021	1.5103	1.0017	
	1.9626	1.7059	1.9612	1.7879	1.8031	1.6881	2.5305	
13	1.3382	1.2875	1.3101	1.3564	1.5066	1.1031	.6028	
	1.7773	1.8525	1.8794	1.8648	1.6922	2.3212	4.2428	
14	1.3849	1.4490	1.3455	1.4856	1.0007	.6022		
	1.7214	1.6543	1.8297	1.6914	2.5329	4.2469		
15	.7175	.7457	.6914	.6455	F-SUB-Q			
	3.3117	3.1966	3.5059	3.8238	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0508	1.2507	1.1347	1.4335	1.0419	1.1201	1.2864	.6383
	2.2188	1.8583	2.0290	1.6039	2.1975	2.0538	1.7892	3.6074
9	1.2507	1.4048	1.1756	1.1190	1.2737	1.0924	1.3187	.6434
	1.8583	1.6548	1.9679	2.0554	1.8113	2.1212	1.7529	3.5881
10	1.1347	1.1723	1.0778	1.2815	1.0674	1.2202	1.2731	.6079
	2.0290	1.9692	2.1457	1.8134	2.1931	1.9331	1.8417	3.8374
11	1.4335	1.1188	1.2812	1.0958	1.3495	1.1649	1.2619	.5504
	1.6039	2.0558	1.8137	2.1818	1.7866	2.0826	1.9058	4.3219
12	1.0419	1.2737	1.0669	1.3484	1.2239	1.3652	.8247	
	2.1975	1.8113	2.1934	1.7879	1.9790	1.7898	2.9568	
13	1.1201	1.0929	1.2202	1.1632	1.3623	.9333	.5040	
	2.0538	2.1198	1.9326	2.0855	1.7935	2.6294	4.8781	
14	1.2865	1.3200	1.2738	1.2615	.8239	.5036		
	1.7892	1.7510	1.8406	1.9062	2.9595	4.8818		
15	.6383	.6458	.6086	.5506	F-SUB-Q			
	3.6074	3.5745	3.8308	4.3198	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4590	.5011	.4746	.5596	.4699	.4469	.4904	.2775
	4.8911	4.4670	4.6859	3.9618	4.7274	4.9884	4.5413	8.0498
9	.5011	.5647	.4796	.4721	.5339	.4811	.4919	.2847
	4.4670	3.9572	4.6591	4.7071	4.1656	4.6764	4.5663	7.8506
10	.4746	.4784	.4666	.5380	.4688	.5248	.4986	.2749
	4.6859	4.6701	4.8294	4.1931	4.8400	4.3265	4.5421	8.2210
11	.5596	.4721	.5378	.4834	.5546	.4748	.4642	.2473
	3.9618	4.7068	4.1939	4.7679	4.1827	4.8933	4.9621	9.3044
12	.4699	.5339	.4685	.5541	.5160	.5030	.3617	
	4.7274	4.1656	4.8406	4.1860	4.5016	4.6840	6.5133	
13	.4469	.4812	.5246	.4742	.5021	.3898	.2126	
	4.9884	4.6754	4.3260	4.8960	4.6919	6.0789	*11.1932	
14	.4904	.4924	.4988	.4641	.3614	.2125		
	4.5413	4.5618	4.5396	4.9626	6.5186	*11.1983		
15	.2775	.2859	.2753	.2475	F-SUB-Q			
	8.0498	7.8183	8.2077	9.2950	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3259	.4286	.4399	.5297	.4544	.4433	.4796	.2801
	5.9823	5.5561	5.4005	4.4695	5.1953	5.3093	4.9012	8.3375
9	.4286	.4917	.4445	.4532	.5178	.4589	.4740	.2864
	5.5561	4.8347	5.3416	5.2230	4.5595	5.1369	4.9560	8.1550
10	.4399	.4443	.4327	.5039	.4366	.4905	.4621	.2699
	5.4004	5.3443	5.4648	4.6864	5.4069	4.7771	5.0655	8.6324
11	.5297	.4531	.5037	.4343	.4517	.3985	.4032	.2241
	4.4695	5.2242	4.6878	5.4317	4.7404	5.5826	5.7681	*10.3104
12	.4544	.5177	.4365	.4514	.3404	.3302	.2790	
	5.1953	4.5599	5.4078	4.7422	5.2060	5.2836	7.3537	
13	.4433	.4590	.4906	.3984	.3302	.2360	.1548	
	5.3093	5.1358	4.7762	5.5855	5.2856	6.6607	*11.8081	
14	.4796	.4743	.4624	.4033	.2790	.1549		
	4.9012	4.9528	5.0629	5.7665	7.3550	*11.8009		
15	.2801	.2872	.2702	.2243	F-SUB-Q			
	8.3375	8.1336	8.6214	*10.3007	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7042	1.0065	1.0300	1.2811	1.0000	1.0743	1.1958	.6519
	2.7737	2.4201	2.3900	1.9150	2.4452	2.2762	2.0420	3.7200
9	1.0065	1.1618	1.0655	1.0505	1.1827	1.0441	1.2124	.6447
	2.4200	2.1263	2.3140	2.3353	2.0717	2.3425	2.0134	3.7572
10	1.0300	1.0649	1.0012	1.1592	.9954	1.0972	1.1314	.5989
	2.3900	2.3153	2.4536	2.1185	2.4542	2.2177	2.1440	4.0356
11	1.2811	1.0502	1.1589	.9752	1.0476	.9364	1.0141	.5057
	1.9149	2.3358	2.1191	2.4491	2.0900	2.3948	2.3561	4.7360
12	1.0000	1.1827	.9952	1.0472	.7821	.8510	.6320	
	2.4452	2.0717	2.4546	2.0907	2.2643	2.1176	3.3597	
13	1.0743	1.0445	1.0974	.9365	.8511	.5579	.3726	
	2.2762	2.3417	2.2171	2.3958	2.1187	2.9188	5.0866	
14	1.1958	1.2133	1.1320	1.0145	.6321	.3728		
	2.0420	2.0121	2.1428	2.3560	3.3603	5.0838		
15	.6519	.6464	.5997	.5060	F-SUB-Q			
	3.7200	3.7477	4.0302	4.7340	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8713	1.2292	1.2760	1.4216	1.1989	1.3154	1.3468	.7784
	2.3308	2.0466	1.9815	1.7773	2.0969	1.9121	1.8692	3.2087
9	1.2292	1.2906	1.3038	1.2809	1.3457	1.2665	1.4014	.7809
	2.0466	1.9687	1.9409	1.9685	1.8740	1.9831	1.7917	3.1955
10	1.2760	1.3030	1.2455	1.2849	1.2003	1.2457	1.2631	.7112
	1.9815	1.9420	2.0348	1.9709	2.0942	2.0077	1.9802	3.4917
11	1.4216	1.2805	1.2845	1.1402	1.1609	1.1182	1.2311	.6188
	1.7773	1.9690	1.9718	2.1402	1.9547	2.0492	1.9832	3.9857
12	1.1989	1.3456	1.2001	1.1603	.9163	1.0267	.7962	
	2.0969	1.8741	2.0944	1.9569	1.9522	1.8691	2.7505	
13	1.3154	1.2670	1.2465	1.1184	1.0267	.6949	.4641	
	1.9121	1.9823	2.0065	2.0501	1.8705	2.4417	4.2254	
14	1.3468	1.4025	1.2640	1.2315	.7963	.4644		
	1.8692	1.7904	1.9788	1.9832	2.7510	4.2240		
15	.7784	.7831	.7123	.6187	F-SUB-Q			
	3.2087	3.1867	3.4867	3.9868	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9662	1.3675	1.4075	1.5959	1.3143	1.4651	1.5245	.8394
	2.1983	1.9121	1.8570	1.6379	1.9789	1.7693	1.7020	3.0714
9	1.3675	1.4492	1.4431	1.4078	1.5090	1.4025	1.5848	.8523
	1.9121	1.8127	1.8115	1.8537	1.7294	1.8500	1.6349	3.0213
10	1.4075	1.4422	1.3718	1.4378	1.3104	1.3923	1.4159	.7643
	1.8570	1.8126	1.9063	1.8199	1.9868	1.8599	1.8279	3.3616
11	1.5959	1.4074	1.4374	1.2382	1.2923	1.2426	1.4033	.6731
	1.6379	1.8542	1.8205	2.0384	1.8071	1.9126	1.8033	3.8002
12	1.3143	1.5089	1.3103	1.2917	1.0171	1.1767	.8886	
	1.9789	1.7295	1.9870	1.8108	1.8274	1.7051	2.5658	
13	1.4651	1.4032	1.3932	1.2428	1.1767	.7834	.5128	
	1.7693	1.8491	1.8587	1.9137	1.7069	2.2815	3.9980	
14	1.5245	1.5861	1.4169	1.4037	.8886	.5130		
	1.7020	1.6336	1.8266	1.8034	2.5665	3.9975		
15	.8394	.8548	.7655	.6729	F-SUB-Q			
	3.0714	3.0123	3.3564	3.8012	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0115	1.4255	1.4625	1.6840	1.3678	1.5334	1.6147	.8781
	2.2312	1.9210	1.8711	1.6249	1.9912	1.7658	1.6781	3.0690
9	1.4255	1.5216	1.4959	1.4655	1.5893	1.4635	1.6813	.8921
	1.9210	1.8075	1.8291	1.8635	1.7193	1.8549	1.6102	3.0178
10	1.4625	1.4949	1.4196	1.5076	1.3648	1.4798	1.5054	.8006
	1.8711	1.8303	1.9286	1.8176	1.9997	1.8321	1.7993	3.3606
11	1.6840	1.4651	1.5071	1.2862	1.3639	1.3117	1.4980	.7094
	1.6249	1.8640	1.8182	2.0541	1.7861	1.9093	1.7738	3.7828
12	1.3678	1.5892	1.3647	1.3636	1.0785	1.2604	.9423	
	1.9912	1.7194	1.9998	1.7905	1.8224	1.6806	2.5489	
13	1.5334	1.4643	1.4808	1.3118	1.2600	.8364	.5418	
	1.7658	1.8539	1.8309	1.9107	1.6828	2.2700	4.0035	
14	1.6147	1.6828	1.5065	1.4984	.9423	.5419		
	1.6781	1.6088	1.7979	1.7739	2.5499	4.0036		
15	.8781	.8949	.8018	.7091	F-SUB-Q			
	3.0690	3.0085	3.3553	3.7845	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0341	1.4515	1.4885	1.7279	1.3966	1.5708	1.6644	.9050
	2.3206	1.9921	1.9542	1.6823	2.0723	1.8269	1.7247	3.1568
9	1.4515	1.5543	1.5192	1.4968	1.6312	1.4966	1.7374	.9182
	1.9921	1.8806	1.9145	1.9391	1.7793	1.9249	1.6513	3.1092
10	1.4885	1.5183	1.4410	1.5422	1.3976	1.5343	1.5609	.8299
	1.9542	1.9157	2.0204	1.8867	2.0769	1.8758	1.8416	3.4422
11	1.7279	1.4964	1.5420	1.3165	1.4096	1.3574	1.5587	.7373
	1.6823	1.9396	1.8869	2.1250	1.8350	1.9704	1.8065	3.8731
12	1.3966	1.6311	1.3975	1.4093	1.1195	1.3144	.9804	
	2.0723	1.7794	2.0771	1.8399	1.8799	1.7260	2.6176	
13	1.5708	1.4975	1.5354	1.3575	1.3139	.8726	.5634	
	1.8269	1.9238	1.8745	1.9721	1.7285	2.3396	4.1386	
14	1.6644	1.7389	1.5621	1.5590	.9803	.5635		
	1.7247	1.6499	1.8401	1.8067	2.6188	4.1394		
15	.9050	.9212	.8312	.7367	F-SUB-Q			
	3.1568	3.0993	3.4366	3.8764	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0491	1.4798	1.5152	1.7751	1.4252	1.6094	1.7175	.9205
	2.4288	2.0618	2.0745	1.7667	2.1909	1.9181	1.7970	3.3371
9	1.4798	1.5916	1.5454	1.5279	1.6770	1.5315	1.7970	.9382
	2.0618	1.9848	2.0336	2.0506	1.8671	2.0268	1.7171	3.2730
10	1.5152	1.5445	1.4654	1.5890	1.4319	1.5913	1.6190	.8452
	2.0745	2.0348	2.1484	1.9780	2.1906	1.9491	1.9125	3.6406
11	1.7751	1.5276	1.5889	1.3487	1.4632	1.4086	1.6268	.7564
	1.7667	2.0511	1.9782	2.2133	1.8947	2.0466	1.8413	4.0801
12	1.4252	1.6769	1.4318	1.4629	1.1596	1.3771	1.0137	
	2.1909	1.8671	2.1906	1.8999	1.9505	1.7820	2.7338	
13	1.6094	1.5324	1.5924	1.4086	1.3764	.9073	.5817	
	1.9181	2.0256	1.9477	2.0485	1.7850	2.4474	4.3597	
14	1.7175	1.7986	1.6203	1.6271	1.0135	.5816		
	1.7970	1.7155	1.9109	1.8415	2.7353	4.3611		
15	.9205	.9413	.8466	.7561	F-SUB-Q			
	3.3371	3.2623	3.6346	4.0815	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0669	1.5023	1.5330	1.8037	1.4436	1.6337	1.7506	.9331
	2.5992	2.2053	2.2555	1.9075	2.3715	2.0636	1.9242	3.5911
9	1.5023	1.6164	1.5622	1.5485	1.7051	1.5541	1.8359	.9527
	2.2053	2.1165	2.2134	2.2208	2.0129	2.1862	1.8357	3.5179
10	1.5330	1.5612	1.4817	1.6210	1.4579	1.6317	1.6599	.8613
	2.2555	2.2147	2.3396	2.1310	2.3659	2.0815	2.0416	3.9117
11	1.8037	1.5482	1.6209	1.3767	1.5086	1.4535	1.6824	.7747
	1.9075	2.2214	2.1311	2.3310	1.9886	2.1496	1.9264	4.3373
12	1.4436	1.7051	1.4579	1.5083	1.2038	1.4391	1.0493	
	2.3715	2.0129	2.3660	1.9943	2.0542	1.8732	2.8717	
13	1.6337	1.5550	1.6329	1.4535	1.4382	.9498	.6047	
	2.0636	2.1847	2.0800	2.1519	1.8765	2.5961	4.6309	
14	1.7506	1.8375	1.6612	1.6826	1.0490	.6045		
	1.9242	1.8339	2.0398	1.9267	2.8734	4.6330		
15	.9331	.9559	.8623	.7744	F-SUB-Q			
	3.5911	3.5060	3.9051	4.3395	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1070	1.5400	1.5550	1.8363	1.4629	1.6582	1.7841	.9420
	2.8554	2.3878	2.4673	2.0661	2.5676	2.2199	2.0605	3.8632
9	1.5400	1.6513	1.5845	1.5707	1.7364	1.5780	1.8752	.9650
	2.3878	2.2858	2.4227	2.4118	2.1719	2.3571	1.9643	3.7742
10	1.5550	1.5836	1.5037	1.6582	1.4875	1.6734	1.7017	.8770
	2.4673	2.4241	2.5426	2.3009	2.5468	2.2275	2.1835	4.1930
11	1.8363	1.5703	1.6581	1.4133	1.5691	1.5076	1.7467	.7917
	2.0661	2.4123	2.3011	2.5143	2.1305	2.3075	2.0568	4.6408
12	1.4629	1.7363	1.4874	1.5688	1.2798	1.5353	1.0934	
	2.5676	2.1715	2.5470	2.1365	2.2126	2.0032	3.0915	
13	1.6582	1.5790	1.6745	1.5075	1.5342	1.0218	.6359	
	2.2199	2.3555	2.2258	2.3101	2.0069	2.7953	4.9933	
14	1.7841	1.8769	1.7030	1.7469	1.0930	.6357		
	2.0605	1.9624	2.1815	2.0572	3.0934	4.9960		
15	.9420	.9683	.8781	.7915	F-SUB-Q			
	3.8632	3.7613	4.1874	4.6426	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2049	1.5654	1.5567	1.8283	1.4602	1.6539	1.7752	.9532
	3.1827	2.6626	2.7150	2.2703	2.8026	2.4222	2.2543	4.1463
9	1.5654	1.6557	1.5833	1.5702	1.7281	1.5753	1.8704	.9714
	2.6626	2.5530	2.6736	2.6377	2.3762	2.5692	2.1432	4.0694
10	1.5567	1.5824	1.5054	1.6591	1.4975	1.6792	1.7060	.8906
	2.7150	2.6751	2.8205	2.5274	2.7907	2.4167	2.3701	4.4615
11	1.8283	1.5698	1.6590	1.4339	1.6058	1.5422	1.7761	.8125
	2.2703	2.6383	2.5274	2.7936	2.3782	2.5695	2.2633	4.9773
12	1.4602	1.7280	1.4974	1.6054	1.4242	1.6380	1.1442	
	2.8026	2.3759	2.7902	2.3853	2.4671	2.2343	3.3965	
13	1.6539	1.5763	1.6803	1.5419	1.6364	1.1408	.6774	
	2.4222	2.5674	2.4149	2.5724	2.2387	3.0886	5.4788	
14	1.7752	1.8721	1.7073	1.7761	1.1437	.6771		
	2.2543	2.1411	2.3680	2.2637	3.3986	5.4820		
15	.9532	.9747	.8920	.8119	F-SUB-Q			
	4.1463	4.0554	4.4539	4.9798	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3193	1.6213	1.5814	1.8679	1.4793	1.6786	1.8137	.9520
	3.4170	2.8521	2.9070	2.4088	2.9939	2.5618	2.3651	4.4346
9	1.6213	1.7061	1.6097	1.5929	1.7653	1.5999	1.9153	.9777
	2.8521	2.7215	2.8593	2.8186	2.5159	2.7318	2.2502	4.3285
10	1.5814	1.6087	1.5331	1.7042	1.5289	1.7258	1.7528	.8987
	2.9070	2.8608	3.0129	2.6790	2.9811	2.5498	2.4973	4.7997
11	1.8679	1.5925	1.7041	1.4822	1.6979	1.6071	1.8544	.8217
	2.4088	2.8192	2.6790	3.0480	2.5942	2.8125	2.4649	5.3672
12	1.4793	1.7652	1.5289	1.6949	1.6192	1.7949	1.1922	
	2.9939	2.5156	2.9805	2.6018	2.7068	2.4382	3.7572	
13	1.6786	1.6009	1.7269	1.6067	1.7920	1.2582	.7119	
	2.5618	2.7298	2.5477	2.8158	2.4432	3.4299	6.1122	
14	1.8137	1.9171	1.7542	1.8542	1.1915	.7115		
	2.3651	2.2479	2.4948	2.4654	3.7597	6.1163		
15	.9520	.9811	.8998	.8215	F-SUB-Q			
	4.4346	4.3132	4.7931	5.3666	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3613	1.6414	1.5844	1.8723	1.4793	1.6798	1.8183	.9518
	3.5500	2.9564	2.9484	2.4477	3.0528	2.6590	2.4554	4.6618
9	1.6414	1.7220	1.6119	1.5948	1.7695	1.6015	1.9242	.9786
	2.9564	2.8183	2.9086	2.8709	2.5733	2.8226	2.3471	4.5586
10	1.5844	1.6109	1.5414	1.7154	1.5388	1.7405	1.7672	.9041
	2.9484	2.9101	3.0783	2.7484	3.0825	2.6685	2.6149	5.0863
11	1.8723	1.5944	1.7153	1.5268	1.7839	1.6419	1.8919	.8311
	2.4477	2.8715	2.7483	3.1408	2.6690	2.9072	2.5508	5.7491
12	1.4793	1.7695	1.5387	1.7801	1.7069	1.8818	1.2259	
	3.0528	2.5732	3.0821	2.6770	2.7881	2.5248	3.9081	
13	1.6798	1.6026	1.7416	1.6400	1.8779	1.3259	.7381	
	2.6590	2.8204	2.6662	2.9108	2.5302	3.5731	6.4352	
14	1.8183	1.9260	1.7685	1.8917	1.2251	.7376		
	2.4554	2.3446	2.6123	2.5513	3.9110	6.4402		
15	.9518	.9821	.9051	.8309	F-SUB-Q			
	4.6618	4.5419	5.0767	5.7475	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3565	1.6268	1.5661	1.8443	1.4609	1.6595	1.7924	.9506
	3.6913	3.0668	2.9578	2.4615	3.0619	2.6583	2.4589	4.6047
9	1.6268	1.7036	1.5907	1.5764	1.7431	1.5817	1.9001	.9734
	3.0668	2.8551	2.9229	2.8784	2.5879	2.8296	2.3500	4.5260
10	1.5661	1.5897	1.5264	1.6946	1.5275	1.7252	1.7510	.9026
	2.9578	2.9245	3.0907	2.7642	3.0898	2.6726	2.6181	5.0099
11	1.8443	1.5760	1.6946	1.5308	1.7990	1.6529	1.8885	.8381
	2.4615	2.8790	2.7640	3.2623	2.7818	3.0222	2.6427	5.6855
12	1.4609	1.7430	1.5272	1.7940	1.7261	1.9003	1.2423	
	3.0619	2.5878	3.0894	2.7897	2.9036	2.6326	4.0206	
13	1.6595	1.5828	1.7262	1.6508	1.8961	1.3529	.7530	
	2.6583	2.8274	2.6702	3.0260	2.6384	3.6990	6.6187	
14	1.7924	1.9019	1.7523	1.8881	1.2414	.7524		
	2.4589	2.3474	2.6154	2.6431	4.0237	6.6242		
15	.9506	.9769	.9036	.8373	F-SUB-Q			
	4.6047	4.5091	5.0002	5.6882	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3521	1.6246	1.5601	1.8512	1.4557	1.6588	1.8036	.9357
	3.4864	2.8898	2.8878	2.3887	2.9893	2.5916	2.3816	4.5461
9	1.6246	1.7094	1.5853	1.5720	1.7503	1.5797	1.9149	.9651
	2.8898	2.7469	2.8543	2.8103	2.5098	2.7629	2.2770	4.4414
10	1.5601	1.5843	1.5249	1.7097	1.5319	1.7420	1.7668	.8977
	2.8878	2.8557	3.0184	2.6820	3.0209	2.5939	2.5396	4.9647
11	1.8512	1.5716	1.7097	1.5395	1.8306	1.6724	1.9180	.8299
	2.3887	2.8107	2.6816	3.0697	2.6030	2.8397	2.4666	5.6282
12	1.4557	1.7503	1.5314	1.8249	1.7480	1.9372	1.2431	
	2.9893	2.5097	3.0203	2.6108	2.7347	2.4608	3.8042	
13	1.6588	1.5808	1.7419	1.6701	1.9327	1.3611	.7509	
	2.5916	2.7607	2.5915	2.8434	2.4664	3.4904	6.2579	
14	1.8036	1.9167	1.7681	1.9175	1.2421	.7502		
	2.3816	2.2744	2.5367	2.4670	3.8073	6.2638		
15	.9357	.9686	.8987	.8297	F-SUB-Q			
	4.5460	4.4245	4.9548	5.6290	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3283	1.5988	1.5352	1.8276	1.4335	1.6375	1.7859	.9197
	3.2637	2.6991	2.6550	2.1957	2.7599	2.4006	2.2002	4.2189
9	1.5988	1.6852	1.5588	1.5486	1.7292	1.5573	1.8984	.9507
	2.6991	2.5335	2.6253	2.5885	2.3085	2.5542	2.1002	4.1105
10	1.5352	1.5579	1.5027	1.6939	1.5153	1.7328	1.7537	.8862
	2.6550	2.6265	2.7711	2.4567	2.7737	2.3808	2.3321	4.5798
11	1.8276	1.5483	1.6940	1.5234	1.8233	1.6618	1.9112	.8196
	2.1957	2.5889	2.4564	2.8618	2.4151	2.6394	2.2869	5.1621
12	1.4335	1.7291	1.5148	1.8176	1.7376	1.9324	1.2323	
	2.7599	2.3084	2.7732	2.4225	2.5418	2.2821	3.5448	
13	1.6375	1.5585	1.7327	1.6593	1.9277	1.3516	.7428	
	2.4006	2.5521	2.3786	2.6448	2.2876	3.2559	5.8612	
14	1.7859	1.9002	1.7550	1.9107	1.2312	.7420		
	2.2002	2.0978	2.3295	2.2874	3.5479	5.8673		
15	.9197	.9542	.8872	.8195	F-SUB-Q			
	4.2189	4.0946	4.5708	5.1603	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2950	1.5604	1.4992	1.7867	1.4002	1.6026	1.7494	.9018
	3.0738	2.5376	2.4638	2.0376	2.5661	2.2305	2.0433	3.9203
9	1.5604	1.6452	1.5213	1.5134	1.6908	1.5227	1.8611	.9318
	2.5376	2.3501	2.4376	2.4040	2.1441	2.3745	1.9487	3.8209
10	1.4992	1.5204	1.4677	1.6588	1.4844	1.7025	1.7234	.8696
	2.4638	2.4388	2.5738	2.2802	2.5751	2.2077	2.1617	4.2502
11	1.7867	1.5130	1.6590	1.4913	1.7919	1.6317	1.8794	.8065
	2.0376	2.4044	2.2799	2.7007	2.2732	2.4867	2.1492	4.7719
12	1.4002	1.6907	1.4838	1.7861	1.7066	1.9014	1.2127	
	2.5661	2.1440	2.5747	2.2803	2.3930	2.1463	3.3333	
13	1.6026	1.5238	1.7023	1.6292	1.8965	1.3301	.7308	
	2.2305	2.3725	2.2056	2.4933	2.1518	3.0636	5.5225	
14	1.7494	1.8630	1.7233	1.8789	1.2116	.7300		
	2.0433	1.9465	2.1594	2.1496	3.3363	5.5287		
15	.9018	.9353	.8706	.8063	F-SUB-Q			
	3.9203	3.8060	4.2417	4.7704	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2505	1.5068	1.4498	1.7230	1.3545	1.5518	1.6902	.8824
	3.0180	2.4944	2.4171	2.0073	2.5235	2.1943	2.0150	3.8241
9	1.5068	1.5851	1.4691	1.4642	1.6309	1.4727	1.7992	.9079
	2.4944	2.3122	2.3942	2.3609	2.1139	2.3369	1.9197	3.7416
10	1.4498	1.4682	1.4182	1.6007	1.4381	1.6492	1.6696	.8479
	2.4171	2.3952	2.5279	2.2462	2.5271	2.1717	2.1261	4.1211
11	1.7230	1.4639	1.6009	1.4431	1.7341	1.5817	1.8205	.7914
	2.0073	2.3613	2.2458	2.6638	2.2510	2.4546	2.1149	4.6235
12	1.3545	1.6312	1.4376	1.7283	1.6548	1.8420	1.1858	
	2.5235	2.1138	2.5266	2.2584	2.3643	2.1264	3.2624	
13	1.5518	1.4738	1.6490	1.5792	1.8371	1.2986	.7157	
	2.1943	2.3349	2.1697	2.4557	2.1315	3.0172	5.4238	
14	1.6902	1.8010	1.6694	1.8199	1.1846	.7148		
	2.0150	1.9175	2.1237	2.1154	3.2655	5.4302		
15	.8824	.9113	.8488	.7908	F-SUB-Q			
	3.8241	3.7268	4.1129	4.6251	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2187	1.4739	1.4155	1.6950	1.3220	1.5199	1.6667	.8491
	2.8177	2.3046	2.2732	1.8774	2.3814	2.0672	1.8863	3.6750
9	1.4739	1.5577	1.4357	1.4300	1.6050	1.4406	1.7747	.8803
	2.3046	2.1551	2.2491	2.2245	1.9783	2.2019	1.7951	3.5661
10	1.4155	1.4349	1.3854	1.5754	1.4046	1.6254	1.6473	.8227
	2.2732	2.2502	2.3761	2.0979	2.3783	2.0310	1.9869	3.9431
11	1.6950	1.4297	1.5756	1.4102	1.7101	1.5523	1.7991	.7625
	1.8774	2.2248	2.0977	2.5016	2.0977	2.2776	1.9464	4.4108
12	1.3220	1.6050	1.4041	1.7044	1.6238	1.8188	1.1497	
	2.3814	1.9783	2.3779	2.1046	2.2091	1.9784	3.0894	
13	1.5199	1.4417	1.6252	1.5497	1.8138	1.2623	.6897	
	2.0672	2.1999	2.0291	2.2785	1.9837	2.8484	5.1818	
14	1.6667	1.7765	1.6471	1.7985	1.1485	.6888		
	1.8863	1.7930	1.9848	1.9467	3.0922	5.1882		
15	.8491	.8838	.8236	.7624	F-SUB-Q			
	3.6750	3.5518	3.9372	4.4095	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1739	1.4215	1.3643	1.6333	1.2725	1.4657	1.6077	.8168
	2.6651	2.2019	2.1832	1.8087	2.2998	1.9965	1.8220	3.5655
9	1.4215	1.5017	1.3843	1.3772	1.5466	1.3883	1.7118	.8478
	2.2018	2.0609	2.1584	2.1440	1.9079	2.1248	1.7320	3.4537
10	1.3643	1.3835	1.3339	1.5175	1.3521	1.5668	1.5887	.7922
	2.1832	2.1595	2.2819	2.0167	2.2860	1.9570	1.9147	3.8068
11	1.6333	1.3769	1.5176	1.3574	1.6493	1.4971	1.7367	.7342
	1.8087	2.1444	2.0165	2.3736	1.9830	2.1751	1.8614	4.2409
12	1.2725	1.5467	1.3516	1.6437	1.5662	1.7559	1.1077	
	2.2998	1.9078	2.2857	1.9896	2.0866	1.8714	2.9354	
13	1.4657	1.3894	1.5667	1.4946	1.7510	1.2166	.6636	
	1.9965	2.1229	1.9552	2.1760	1.8765	2.7052	4.9279	
14	1.6077	1.7136	1.5885	1.7361	1.1065	.6628		
	1.8220	1.7299	1.9126	1.8618	2.9383	4.9340		
15	.8168	.8511	.7931	.7340	F-SUB-Q			
	3.5655	3.4397	3.8011	4.2397	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1138	1.3460	1.2931	1.5318	1.2038	1.3858	1.5068	.7844
	2.6302	2.1364	2.1529	1.8084	2.2844	1.9870	1.8296	3.5009
9	1.3460	1.4113	1.3122	1.3031	1.4508	1.3132	1.6039	.8087
	2.1364	2.0330	2.1276	2.1250	1.9102	2.1102	1.7372	3.4116
10	1.2931	1.3114	1.2617	1.4228	1.2788	1.4676	1.4875	.7548
	2.1529	2.1288	2.2500	2.0096	2.2542	1.9573	1.9169	3.7340
11	1.5318	1.3027	1.4230	1.2832	1.5463	1.4132	1.6260	.7051
	1.8084	2.1255	2.0094	2.3459	1.9684	2.1385	1.8355	4.1232
12	1.2038	1.4513	1.2783	1.5410	1.4789	1.6468	1.0578	
	2.2844	1.9101	2.2540	1.9751	2.0549	1.8554	2.8724	
13	1.3858	1.3142	1.4674	1.4109	1.6423	1.1589	.6364	
	1.9870	2.1085	1.9556	2.1391	1.8603	2.6368	4.7858	
14	1.5068	1.6056	1.4873	1.6255	1.0567	.6356		
	1.8296	1.7352	1.9149	1.8357	2.8752	4.7915		
15	.7844	.8119	.7557	.7043	F-SUB-Q			
	3.5009	3.3979	3.7267	4.1261	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0603	1.2809	1.2289	1.4495	1.1426	1.3161	1.4269	.7341
	2.5442	2.0970	2.1393	1.8108	2.2828	1.9883	1.8366	3.5616
9	1.2809	1.3383	1.2517	1.2370	1.3761	1.2501	1.5186	.7622
	2.0970	2.0088	2.1054	2.1205	1.9101	2.1031	1.7411	3.4436
10	1.2289	1.2510	1.2022	1.3535	1.2159	1.3852	1.4043	.7112
	2.1393	2.1067	2.2263	1.9958	2.2327	1.9591	1.9203	3.7695
11	1.4495	1.2367	1.3536	1.2230	1.4658	1.3439	1.5377	.6578
	1.8108	2.1210	1.9957	2.2872	1.9510	2.1019	1.8176	4.1664
12	1.1426	1.3765	1.2154	1.4610	1.4062	1.5592	.9902	
	2.2828	1.9101	2.2326	1.9563	2.0322	1.8453	2.8637	
13	1.3161	1.2510	1.3851	1.3418	1.5552	1.0881	.5944	
	1.9883	2.1013	1.9575	2.1026	1.8493	2.6617	4.8411	
14	1.4269	1.5202	1.4041	1.5372	.9892	.5937		
	1.8366	1.7391	1.9184	1.8179	2.8661	4.8460		
15	.7341	.7652	.7120	.6578	F-SUB-Q			
	3.5616	3.4298	3.7642	4.1652	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9646	1.1609	1.1158	1.3052	1.0445	1.1930	1.2779	.6737
	2.6540	2.1986	2.2545	1.9264	2.3973	2.1089	1.9714	3.7362
9	1.1609	1.2032	1.1377	1.1291	1.2427	1.1428	1.3633	.6972
	2.1986	2.1225	2.2165	2.2274	2.0333	2.2165	1.8615	3.6226
10	1.1158	1.1370	1.1046	1.2346	1.1217	1.2516	1.2659	.6533
	2.2545	2.2178	2.3155	2.1012	2.3148	2.0649	2.0309	3.9341
11	1.3052	1.1288	1.2345	1.1310	1.3243	1.2251	1.3726	.5984
	1.9264	2.2279	2.1012	2.3391	2.0272	2.1892	1.9387	4.3730
12	1.0445	1.2431	1.1212	1.3211	1.2840	1.3956	.8903	
	2.3973	2.0333	2.3148	2.0307	2.0899	1.9381	3.0186	
13	1.1930	1.1435	1.2515	1.2234	1.3922	.9814	.5366	
	2.1089	2.2148	2.0633	2.1921	1.9427	2.7695	5.0587	
14	1.2779	1.3647	1.2669	1.3722	.8895	.5361		
	1.9714	1.8594	2.0290	1.9390	3.0210	5.0632		
15	.6737	.6998	.6540	.5985	F-SUB-Q			
	3.7362	3.6084	3.9288	4.3713	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7731	.9343	.8869	1.1471	.8554	.9533	1.1123	.5626
	3.1827	2.6265	2.7455	2.1209	2.8393	2.5615	2.1974	4.3474
9	.9343	1.0657	.9106	.9122	1.0814	.9385	1.1511	.5693
	2.6265	2.3035	2.6807	2.6706	2.2769	2.6259	2.1448	4.3086
10	.8869	.9101	.8953	1.0955	.9257	1.0873	1.1273	.5408
	2.7455	2.6822	2.7589	2.2821	2.7234	2.3093	2.2134	4.5897
11	1.1471	.9120	1.0953	.9445	1.1732	.9996	1.0961	.4856
	2.1209	2.6712	2.2825	2.6991	2.1880	2.5808	2.3349	5.2093
12	.8554	1.0815	.9253	1.1723	1.0517	1.1658	.7019	
	2.8393	2.2764	2.7242	2.1895	2.4510	2.2291	3.6930	
13	.9533	.9389	1.0873	.9983	1.1635	.7887	.4317	
	2.5615	2.6244	2.3085	2.5839	2.2333	3.3099	6.0535	
14	1.1123	1.1521	1.1279	1.0958	.7013	.4314		
	2.1974	2.1426	2.2118	2.3349	3.6958	6.0575		
15	.5626	.5714	.5414	.4858	F-SUB-Q			
	4.3474	4.2928	4.5818	5.2059	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 75 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3341	.3693	.3610	.4388	.3728	.3726	.4136	.2373
	7.1161	6.4202	6.5387	5.3677	6.3384	6.3721	5.7298	*10.0172
9	.3693	.4187	.3618	.3765	.4395	.3985	.4194	.2433
	6.4202	5.6572	6.5348	6.3186	5.4306	6.0196	5.7044	9.7736
10	.3610	.3618	.3752	.4450	.3863	.4460	.4270	.2362
	6.5387	6.5355	6.4070	5.4284	6.3023	5.4410	5.6534	*10.1867
11	.4388	.3765	.4449	.4000	.4654	.3936	.3971	.2120
	5.3677	6.3183	5.4301	6.2016	5.3311	6.2534	6.1866	*11.5613
12	.3728	.4395	.3861	.4651	.4268	.4209	.3015	
	6.3384	5.4297	6.3051	5.3349	5.8208	5.9624	8.3284	
13	.3726	.3986	.4458	.3931	.4203	.3227	.1783	
	6.3721	6.0179	5.4386	6.2559	5.9716	7.8233	*14.1983	
14	.4136	.4197	.4272	.3970	.3012	.1783		
	5.7298	5.6988	5.6498	6.1863	8.3344	*14.2041		
15	.2373	.2443	.2365	.2122	F-SUB-Q			
	*10.0172	9.7345	*10.1701	*11.5483	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3100	.4094	.4228	.5126	.4416	.4351	.4721	.2763
	6.2796	5.8280	5.6314	4.6283	5.3596	5.4286	4.9962	8.4853
9	.4094	.4720	.4283	.4397	.5053	.4486	.4672	.2825
	5.8280	5.0485	5.5571	5.3987	4.6868	5.2719	5.0449	8.2975
10	.4228	.4281	.4205	.4920	.4265	.4833	.4566	.2668
	5.6314	5.5598	5.6376	4.8131	5.5421	4.8634	5.1442	8.7636
11	.5126	.4396	.4919	.4222	.4438	.3910	.3991	.2218
	4.6283	5.4001	4.8145	5.5354	4.8196	5.6808	5.8431	*10.4507
12	.4416	.5053	.4264	.4435	.3326	.3254	.2740	
	5.3596	4.6870	5.5430	4.8214	5.3137	5.3640	7.4905	
13	.4351	.4487	.4834	.3910	.3254	.2311	.1523	
	5.4286	5.2708	4.8626	5.6834	5.3660	6.7897	*11.9932	
14	.4721	.4676	.4569	.3992	.2741	.1524		
	4.9962	5.0417	5.1415	5.8415	7.4918	*11.9859		
15	.2763	.2833	.2671	.2220	F-SUB-Q			
	8.4853	8.2760	8.7526	*10.4411	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6704	.9618	.9938	1.2421	.9743	1.0544	1.1748	.6442
	2.9152	2.5359	2.4824	1.9804	2.5165	2.3259	2.0847	3.7767
9	.9618	1.1141	1.0264	1.0233	1.1580	1.0243	1.1923	.6382
	2.5359	2.2212	2.4075	2.4035	2.1215	2.3942	2.0535	3.8082
10	.9938	1.0258	.9786	1.1342	.9791	1.0856	1.1182	.5939
	2.4824	2.4088	2.5143	2.1691	2.5008	2.2450	2.1754	4.0830
11	1.2421	1.0230	1.1339	.9533	1.0312	.9247	1.0016	.5014
	1.9804	2.4041	2.1697	2.4877	2.1213	2.4330	2.3903	4.7898
12	.9743	1.1580	.9790	1.0308	.7668	.8356	.6208	
	2.5165	2.1215	2.5012	2.1220	2.2991	2.1566	3.4213	
13	1.0544	1.0247	1.0860	.9248	.8356	.5448	.3664	
	2.3259	2.3934	2.2442	2.4341	2.1577	2.9771	5.1657	
14	1.1748	1.1931	1.1189	1.0020	.6208	.3666		
	2.0847	2.0521	2.1742	2.3903	3.4219	5.1630		
15	.6442	.6398	.5947	.5016	F-SUB-Q			
	3.7767	3.7988	4.0776	4.7878	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8316	1.1796	1.2340	1.4018	1.1771	1.2997	1.3394	.7770
	2.4460	2.1340	2.0528	1.8059	2.1408	1.9397	1.8840	3.2238
9	1.1796	1.2544	1.2612	1.2541	1.3284	1.2509	1.3997	.7804
	2.1340	2.0282	2.0101	2.0149	1.9027	2.0124	1.7982	3.2064
10	1.2340	1.2605	1.2072	1.2700	1.1888	1.2515	1.2652	.7130
	2.0528	2.0112	2.1002	1.9898	2.1183	2.0032	1.9815	3.4923
11	1.4018	1.2537	1.2697	1.1299	1.1621	1.1140	1.2292	.6182
	1.8059	2.0154	1.9902	2.1500	1.9515	2.0661	1.9916	3.9982
12	1.1771	1.3284	1.1887	1.1616	.9101	1.0185	.7860	
	2.1408	1.9028	2.1186	1.9536	1.9625	1.8779	2.7865	
13	1.2997	1.2514	1.2522	1.1142	1.0185	.6826	.4584	
	1.9397	2.0115	2.0021	2.0670	1.8793	2.4726	4.2714	
14	1.3394	1.4008	1.2661	1.2296	.7861	.4586		
	1.8840	1.7969	1.9802	1.9917	2.7871	4.2700		
15	.7770	.7825	.7140	.6179	F-SUB-Q			
	3.2238	3.1977	3.4874	4.0002	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9249	1.3152	1.3646	1.5829	1.2969	1.4535	1.5255	.8437
	2.3047	1.9891	1.9179	1.6535	2.0088	1.7864	1.7037	3.0624
9	1.3152	1.4143	1.3978	1.3841	1.4987	1.3915	1.5931	.8573
	1.9891	1.8589	1.8725	1.8871	1.7441	1.8678	1.6291	3.0095
10	1.3646	1.3970	1.3307	1.4264	1.3067	1.4110	1.4308	.7718
	1.9179	1.8736	1.9661	1.8329	1.9947	1.8379	1.8115	3.3351
11	1.5829	1.3837	1.4262	1.2368	1.3072	1.2447	1.4072	.6760
	1.6535	1.8876	1.8332	2.0308	1.7900	1.9184	1.8007	3.7886
12	1.2969	1.4986	1.3066	1.3068	1.0202	1.1737	.8803	
	2.0088	1.7443	1.9949	1.7922	1.8236	1.7042	2.5899	
13	1.4535	1.3922	1.4119	1.2448	1.1737	.7730	.5080	
	1.7864	1.8669	1.8368	1.9195	1.7059	2.3019	4.0283	
14	1.5255	1.5944	1.4319	1.4076	.8803	.5082		
	1.7037	1.6278	1.8102	1.8008	2.5906	4.0277		
15	.8437	.8598	.7730	.6760	F-SUB-Q			
	3.0624	3.0008	3.3301	3.7885	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9720	1.3712	1.4192	1.6738	1.3530	1.5252	1.6208	.8856
	2.3381	1.9985	1.9290	1.6351	2.0147	1.7766	1.6731	3.0464
9	1.3712	1.4868	1.4505	1.4449	1.5831	1.4557	1.6952	.9005
	1.9985	1.8498	1.8870	1.8912	1.7273	1.8661	1.5981	2.9927
10	1.4192	1.4496	1.3817	1.5065	1.3659	1.5058	1.5275	.8115
	1.9290	1.8882	1.9807	1.8167	1.9982	1.8011	1.7739	3.3180
11	1.6738	1.4445	1.5063	1.2903	1.3881	1.3167	1.5068	.7145
	1.6351	1.8917	1.8169	2.0363	1.7625	1.9089	1.7654	3.7558
12	1.3530	1.5830	1.3658	1.3878	1.0897	1.2617	.9352	
	2.0147	1.7274	1.9984	1.7656	1.8118	1.6752	2.5669	
13	1.5252	1.4565	1.5068	1.3168	1.2614	.8285	.5377	
	1.7766	1.8651	1.7999	1.9103	1.6773	2.2851	4.0252	
14	1.6208	1.6966	1.5286	1.5073	.9352	.5378		
	1.6731	1.5968	1.7726	1.7656	2.5679	4.0253		
15	.8856	.9033	.8128	.7145	F-SUB-Q			
	3.0464	2.9836	3.3129	3.7561	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9944	1.3949	1.4444	1.7192	1.3828	1.5642	1.6729	.9143
	2.4328	2.0729	2.0121	1.6888	2.0920	1.8340	1.7155	3.1248
9	1.3949	1.5187	1.4732	1.4769	1.6269	1.4906	1.7537	.9285
	2.0729	1.9222	1.9724	1.9638	1.7832	1.9319	1.6351	3.0745
10	1.4444	1.4723	1.4070	1.5503	1.4009	1.5642	1.5866	.8427
	2.0121	1.9736	2.0662	1.8742	2.0692	1.8380	1.8100	3.3881
11	1.7192	1.4766	1.5502	1.3217	1.4374	1.3637	1.5690	.7438
	1.6888	1.9643	1.8744	2.1010	1.8064	1.9663	1.7952	3.8333
12	1.3828	1.6268	1.4008	1.4371	1.1335	1.3161	.9729	
	2.0920	1.7833	2.0693	1.8094	1.8657	1.7180	2.6326	
13	1.5642	1.4915	1.5652	1.3638	1.3156	.8650	.5591	
	1.8340	1.9308	1.8368	1.9680	1.7206	2.3523	4.1556	
14	1.6729	1.7552	1.5878	1.5695	.9728	.5591		
	1.7155	1.6337	1.8085	1.7954	2.6338	4.1564		
15	.9143	.9314	.8440	.7431	F-SUB-Q			
	3.1248	3.0649	3.3828	3.8371	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0063	1.4190	1.4686	1.7664	1.4108	1.6025	1.7261	.9304
	2.5470	2.1464	2.1347	1.7706	2.2093	1.9235	1.7855	3.2981
9	1.4190	1.5530	1.4969	1.5071	1.6717	1.5253	1.8141	.9490
	2.1464	2.0276	2.0938	2.0744	1.8659	2.0316	1.6980	3.2317
10	1.4686	1.4960	1.4331	1.5973	1.4351	1.6227	1.6461	.8585
	2.1347	2.0951	2.1895	1.9619	2.1788	1.9064	1.8765	3.5775
11	1.7664	1.5067	1.5971	1.3546	1.4912	1.4131	1.6350	.7621
	1.7706	2.0749	1.9620	2.1859	1.8640	2.0419	1.8286	4.0349
12	1.4108	1.6717	1.4350	1.4909	1.1716	1.3751	1.0035	
	2.2093	1.8655	2.1789	1.8681	1.9358	1.7730	2.7495	
13	1.6025	1.5262	1.6238	1.4131	1.3744	.8961	.5754	
	1.9235	2.0304	1.9051	2.0439	1.7759	2.4610	4.3768	
14	1.7261	1.8157	1.6474	1.6355	1.0034	.5753		
	1.7855	1.6965	1.8750	1.8288	2.7510	4.3782		
15	.9304	.9520	.8599	.7621	F-SUB-Q			
	3.2981	3.2214	3.5718	4.0348	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0179	1.4353	1.4834	1.7938	1.4280	1.6262	1.7585	.9431
	2.7267	2.2962	2.3197	1.9086	2.3899	2.0683	1.9111	3.5461
9	1.4353	1.5735	1.5105	1.5260	1.7003	1.5468	1.8526	.9636
	2.2962	2.1782	2.2779	2.2450	2.0038	2.1902	1.8139	3.4706
10	1.4834	1.5096	1.4525	1.6279	1.4596	1.6632	1.6867	.8740
	2.3197	2.2792	2.3710	2.1086	2.3372	2.0337	2.0015	3.8400
11	1.7938	1.5257	1.6278	1.3798	1.5332	1.4537	1.6853	.7795
	1.9086	2.2455	2.1090	2.3021	1.9562	2.1452	1.9139	4.2929
12	1.4280	1.7007	1.4595	1.5330	1.2088	1.4279	1.0341	
	2.3899	2.0033	2.3380	1.9598	2.0389	1.8638	2.8889	
13	1.6262	1.5478	1.6643	1.4538	1.4271	.9302	.5944	
	2.0683	2.1887	2.0323	2.1474	1.8671	2.6115	4.6503	
14	1.7585	1.8543	1.6880	1.6857	1.0338	.5943		
	1.9111	1.8123	1.9998	1.9142	2.8906	4.6523		
15	.9431	.9667	.8751	.7795	F-SUB-Q			
	3.5461	3.4592	3.8337	4.2940	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0422	1.4633	1.5020	1.8247	1.4459	1.6499	1.7916	.9519
	2.9953	2.4843	2.5209	2.0514	2.5725	2.2126	2.0336	3.7951
9	1.4633	1.6030	1.5293	1.5463	1.7344	1.5695	1.8915	.9757
	2.4843	2.3431	2.4771	2.4231	2.1438	2.3485	1.9307	3.7046
10	1.5020	1.5284	1.4778	1.6632	1.4871	1.7044	1.7276	.8893
	2.5208	2.4785	2.5538	2.2646	2.5173	2.1647	2.1295	4.0950
11	1.8247	1.5460	1.6631	1.4125	1.5878	1.5021	1.7438	.7953
	2.0514	2.4236	2.2651	2.4842	2.0971	2.3048	2.0437	4.5961
12	1.4459	1.7348	1.4870	1.5875	1.2658	1.5055	1.0713	
	2.5725	2.1432	2.5180	2.1021	2.1976	1.9947	3.1127	
13	1.6499	1.5705	1.7055	1.5020	1.5045	.9838	.6203	
	2.2126	2.3469	2.1631	2.3073	1.9984	2.8146	5.0184	
14	1.7916	1.8931	1.7289	1.7440	1.0710	.6201		
	2.0336	1.9289	2.1277	2.0439	3.1146	5.0211		
15	.9519	.9789	.8904	.7952	F-SUB-Q			
	3.7951	3.6922	4.0898	4.5973	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1102	1.4811	1.5020	1.8154	1.4430	1.6459	1.7825	.9633
	3.3335	2.7698	2.7740	2.2538	2.8101	2.4180	2.2292	4.0813
9	1.4811	1.6036	1.5266	1.5452	1.7299	1.5664	1.8859	.9820
	2.7698	2.6221	2.7324	2.6515	2.3444	2.5636	2.1108	4.0022
10	1.5020	1.5257	1.4831	1.6635	1.4961	1.7099	1.7314	.9036
	2.7740	2.7336	2.8355	2.4912	2.7507	2.3525	2.3158	4.3655
11	1.8154	1.5448	1.6635	1.4307	1.6201	1.5328	1.7695	.8157
	2.2538	2.6520	2.4912	2.7601	2.3423	2.5668	2.2508	4.9008
12	1.4430	1.7303	1.4960	1.6198	1.3753	1.5889	1.1170	
	2.8101	2.3438	2.7502	2.3482	2.4522	2.2270	3.4202	
13	1.6459	1.5674	1.7110	1.5326	1.5875	1.0791	.6578	
	2.4180	2.5619	2.3507	2.5696	2.2313	3.1122	5.5101	
14	1.7825	1.8876	1.7327	1.7696	1.1165	.6574		
	2.2292	2.1089	2.3138	2.2511	3.4223	5.5134		
15	.9633	.9853	.9051	.8148	F-SUB-Q			
	4.0813	3.9888	4.3582	4.9052	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2046	1.5355	1.5254	1.8551	1.4615	1.6704	1.8236	.9624
	3.5949	2.9781	2.9774	2.3955	3.0101	2.5646	2.3408	4.3759
9	1.5355	1.6496	1.5515	1.5674	1.7711	1.5907	1.9318	.9886
	2.9781	2.8054	2.9299	2.8407	2.4873	2.7338	2.2220	4.2683
10	1.5254	1.5506	1.5149	1.7092	1.5285	1.7579	1.7791	.9111
	2.9774	2.9311	3.0343	2.6482	2.9468	2.4887	2.4473	4.7091
11	1.8551	1.5671	1.7091	1.4755	1.7037	1.5978	1.8476	.8245
	2.3955	2.8413	2.6481	3.0101	2.5500	2.8143	2.4552	5.3027
12	1.4615	1.7715	1.5286	1.7033	1.5562	1.7497	1.1654	
	3.0101	2.4866	2.9462	2.5541	2.6873	2.4321	3.7895	
13	1.6704	1.5918	1.7590	1.5974	1.7470	1.2046	.6931	
	2.5646	2.7319	2.4868	2.8175	2.4369	3.4598	6.1529	
14	1.8236	1.9335	1.7804	1.8475	1.1647	.6927		
	2.3408	2.2198	2.4451	2.4556	3.7921	6.1569		
15	.9624	.9919	.9121	.8244	F-SUB-Q			
	4.3760	4.2536	4.7029	5.3020	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2793	1.5610	1.5298	1.8609	1.4627	1.6725	1.8303	.9630
	3.7375	3.0895	3.0327	2.4437	3.0767	2.6646	2.4357	4.6006
9	1.5610	1.6659	1.5553	1.5706	1.7803	1.5971	1.9422	.9903
	3.0895	2.8954	2.9920	2.9019	2.5662	2.8281	2.3192	4.4956
10	1.5298	1.5543	1.5256	1.7242	1.5416	1.7751	1.7954	.9174
	3.0327	2.9932	3.1169	2.7218	3.0530	2.6048	2.5632	4.9884
11	1.8609	1.5703	1.7242	1.5269	1.7879	1.6353	1.8886	.8350
	2.4437	2.9025	2.7216	3.1035	2.6243	2.9049	2.5372	5.6758
12	1.4627	1.7807	1.5417	1.7849	1.6902	1.8596	1.2036	
	3.0767	2.5653	3.0523	2.6287	2.7699	2.5150	3.9369	
13	1.6725	1.5980	1.7762	1.6349	1.8563	1.2924	.7235	
	2.6646	2.8260	2.6025	2.9085	2.5202	3.6000	6.4702	
14	1.8303	1.9439	1.7968	1.8884	1.2028	.7230		
	2.4357	2.3168	2.5607	2.5377	3.9397	6.4750		
15	.9630	.9937	.9185	.8348	F-SUB-Q			
	4.6006	4.4796	4.9792	5.6743	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2836	1.5530	1.5149	1.8357	1.4469	1.6542	1.8061	.9631
	3.8830	3.2034	3.0455	2.4606	3.0888	2.6663	2.4414	4.5471
9	1.5530	1.6482	1.5376	1.5550	1.7594	1.5830	1.9203	.9864
	3.2034	2.9175	3.0085	2.9123	2.5804	2.8378	2.3242	4.4665
10	1.5149	1.5367	1.5144	1.7196	1.5416	1.7628	1.7821	.9175
	3.0455	3.0097	3.1310	2.7395	3.0616	2.6106	2.5683	4.9175
11	1.8357	1.5546	1.7195	1.5401	1.8165	1.6425	1.8902	.8440
	2.4606	2.9128	2.7392	3.2252	2.7363	3.0218	2.6301	5.6156
12	1.4469	1.7598	1.5411	1.8133	1.7234	1.8917	1.2253	
	3.0888	2.5795	3.0608	2.7410	2.8867	2.6246	4.0526	
13	1.6542	1.5839	1.7638	1.6409	1.8877	1.3305	.7428	
	2.6663	2.8356	2.6083	3.0255	2.6301	3.7291	6.6583	
14	1.8060	1.9221	1.7833	1.8899	1.2244	.7421		
	2.4414	2.3218	2.5657	2.6298	4.0556	6.6637		
15	.9631	.9898	.9185	.8431	F-SUB-Q			
	4.5471	4.4502	4.9083	5.6195	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2837	1.5545	1.5113	1.8459	1.4431	1.6552	1.8212	.9491
	3.6625	3.0151	2.9721	2.3866	3.0153	2.6009	2.3641	4.4890
9	1.5545	1.6574	1.5345	1.5527	1.7713	1.5858	1.9380	.9791
	3.0151	2.8269	2.9371	2.8428	2.5055	2.7716	2.2528	4.3833
10	1.5113	1.5336	1.5161	1.7409	1.5511	1.7809	1.8022	.9138
	2.9721	2.9382	3.0563	2.6582	2.9945	2.5350	2.4930	4.8730
11	1.8459	1.5523	1.7410	1.5544	1.8548	1.6677	1.9238	.8369
	2.3866	2.8432	2.6578	3.0390	2.5662	2.8448	2.4595	5.5648
12	1.4431	1.7717	1.5506	1.8515	1.7530	1.9368	1.2299	
	3.0153	2.5045	2.9936	2.5706	2.7238	2.4577	3.8418	
13	1.6552	1.5867	1.7820	1.6654	1.9325	1.3447	.7437	
	2.6009	2.7694	2.5326	2.8458	2.4630	3.5256	6.3063	
14	1.8212	1.9398	1.8032	1.9234	1.2289	.7430		
	2.3641	2.2503	2.4904	2.4599	3.8448	6.3121		
15	.9491	.9826	.9148	.8368	F-SUB-Q			
	4.4890	4.3669	4.8635	5.5625	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2640	1.5328	1.4896	1.8258	1.4231	1.6359	1.8061	.9342
	3.4289	2.8161	2.7327	2.1951	2.7850	2.4098	2.1846	4.1687
9	1.5328	1.6370	1.5113	1.5321	1.7539	1.5675	1.9241	.9659
	2.8161	2.5871	2.7019	2.6192	2.3058	2.5635	2.0788	4.0596
10	1.4896	1.5104	1.4970	1.7290	1.5378	1.7701	1.7937	.9037
	2.7327	2.7029	2.8020	2.4358	2.7524	2.3279	2.2911	4.4991
11	1.8258	1.5317	1.7292	1.5422	1.8518	1.6612	1.9207	.8281
	2.1951	2.6196	2.4354	2.8319	2.3798	2.6449	2.2800	5.1070
12	1.4231	1.7543	1.5373	1.8484	1.7475	1.9375	1.2221	
	2.7850	2.3049	2.7517	2.3840	2.5304	2.2781	3.5784	
13	1.6359	1.5684	1.7712	1.6588	1.9329	1.3394	.7377	
	2.4098	2.5614	2.3258	2.6459	2.2836	3.2873	5.9053	
14	1.8061	1.9259	1.7948	1.9202	1.2210	.7370		
	2.1846	2.0765	2.2887	2.2804	3.5813	5.9113		
15	.9342	.9694	.9047	.8280	F-SUB-Q			
	4.1687	4.0443	4.4905	5.1052	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2346	1.4986	1.4570	1.7877	1.3921	1.6032	1.7711	.9173
	3.2293	2.6470	2.5365	2.0377	2.5894	2.2389	2.0292	3.8724
9	1.4986	1.6003	1.4774	1.4995	1.7189	1.5356	1.8889	.9480
	2.6470	2.4007	2.5090	2.4326	2.1409	2.3831	1.9285	3.7727
10	1.4570	1.4766	1.4649	1.6965	1.5092	1.7392	1.7622	.8880
	2.5365	2.5100	2.6014	2.2604	2.5552	2.1582	2.1233	4.1744
11	1.7877	1.4992	1.6967	1.5128	1.8236	1.6343	1.8919	.8161
	2.0377	2.4330	2.2601	2.6710	2.2393	2.4888	2.1414	4.7211
12	1.3921	1.7193	1.5086	1.8196	1.7199	1.9103	1.2051	
	2.5894	2.1401	2.5545	2.2433	2.3812	2.1417	3.3634	
13	1.6032	1.5365	1.7400	1.6319	1.9056	1.3212	.7276	
	2.2389	2.3811	2.1563	2.4897	2.1471	3.0917	5.5604	
14	1.7711	1.8907	1.7632	1.8914	1.2039	.7268		
	2.0292	1.9263	2.1211	2.1418	3.3664	5.5664		
15	.9173	.9515	.8890	.8160	F-SUB-Q			
	3.8724	3.7582	4.1664	4.7195	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1943	1.4494	1.4111	1.7261	1.3490	1.5541	1.7116	.8987
	3.1713	2.6033	2.4892	2.0089	2.5469	2.2027	2.0030	3.7771
9	1.4494	1.5435	1.4289	1.4529	1.6608	1.4872	1.8282	.9247
	2.6033	2.3631	2.4646	2.3895	2.1111	2.3456	1.9000	3.6942
10	1.4111	1.4281	1.4177	1.6398	1.4643	1.6869	1.7047	.8669
	2.4892	2.4655	2.5546	2.2266	2.5079	2.1231	2.0883	4.0483
11	1.7261	1.4525	1.6401	1.4663	1.7675	1.5866	1.8350	.8025
	2.0089	2.3899	2.2263	2.6345	2.2167	2.4472	2.1066	4.5724
12	1.3490	1.6612	1.4637	1.7632	1.6702	1.8531	1.1802	
	2.5469	2.1103	2.5073	2.2208	2.3526	2.1221	3.2918	
13	1.5541	1.4881	1.6868	1.5841	1.8484	1.2921	.7138	
	2.2027	2.3436	2.1212	2.4481	2.1266	3.0441	5.4607	
14	1.7116	1.8299	1.7057	1.8344	1.1791	.7129		
	2.0030	1.8978	2.0861	2.1058	3.2947	5.4669		
15	.8987	.9282	.8679	.8015	F-SUB-Q			
	3.7771	3.6799	4.0405	4.5757	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1649	1.4187	1.3785	1.6994	1.3165	1.5224	1.6885	.8649
	2.9620	2.4060	2.3439	1.8807	2.4061	2.0773	1.8767	3.6329
9	1.4187	1.5179	1.3971	1.4195	1.6344	1.4554	1.8043	.8969
	2.4060	2.2054	2.3193	2.2539	1.9785	2.2127	1.7780	3.5243
10	1.3785	1.3963	1.3855	1.6144	1.4307	1.6632	1.6825	.8414
	2.3439	2.3201	2.4018	2.0820	2.3635	1.9874	1.9535	3.8781
11	1.6994	1.4192	1.6146	1.4335	1.7438	1.5577	1.8143	.7730
	1.8807	2.2543	2.0817	2.4759	2.0690	2.2724	1.9409	4.3706
12	1.3165	1.6348	1.4302	1.7386	1.6396	1.8311	1.1450	
	2.4061	1.9778	2.3629	2.0733	2.2002	1.9758	3.1192	
13	1.5224	1.4563	1.6630	1.5552	1.8263	1.2568	.6883	
	2.0773	2.2108	1.9856	2.2732	1.9809	2.8769	5.2217	
14	1.6885	1.8060	1.6835	1.8137	1.1438	.6875		
	1.8767	1.7760	1.9515	1.9412	3.1218	5.2280		
15	.8649	.9003	.8423	.7728	F-SUB-Q			
	3.6329	3.5104	3.8724	4.3692	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1227	1.3689	1.3289	1.6372	1.2670	1.4677	1.6266	.8318
	2.8053	2.3019	2.2548	1.8159	2.3274	2.0094	1.8173	3.5302
9	1.3689	1.4639	1.3472	1.3669	1.5736	1.4013	1.7395	.8634
	2.3019	2.1124	2.2302	2.1760	1.9115	2.1389	1.7181	3.4187
10	1.3289	1.3464	1.3337	1.5543	1.3766	1.6027	1.6191	.8098
	2.2548	2.2310	2.3092	2.0050	2.2770	1.9184	1.8857	3.7508
11	1.6372	1.3666	1.5544	1.3794	1.6814	1.5021	1.7511	.7441
	1.8159	2.1763	2.0047	2.3535	1.9588	2.1741	1.8587	4.2103
12	1.2670	1.5740	1.3761	1.6762	1.5812	1.7675	1.1033	
	2.3275	1.9108	2.2764	1.9625	2.0812	1.8714	2.9679	
13	1.4677	1.4022	1.6026	1.4997	1.7628	1.2115	.6624	
	2.0094	2.1370	1.9167	2.1750	1.8765	2.7354	4.9719	
14	1.6266	1.7411	1.6201	1.7506	1.1022	.6616		
	1.8173	1.7162	1.8837	1.8586	2.9706	4.9779		
15	.8318	.8667	.8108	.7440	F-SUB-Q			
	3.5302	3.4052	3.7454	4.2090	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0656	1.2961	1.2590	1.5332	1.1977	1.3860	1.5204	.7976
	2.7721	2.2348	2.2283	1.8214	2.3168	2.0048	1.8298	3.4758
9	1.2961	1.3756	1.2765	1.2920	1.4726	1.3219	1.6272	.8224
	2.2348	2.0929	2.2034	2.1621	1.9182	2.1299	1.7282	3.3863
10	1.2590	1.2758	1.2597	1.4546	1.2997	1.4989	1.5130	.7705
	2.2283	2.2043	2.2824	2.0039	2.2539	1.9247	1.8932	3.6895
11	1.5332	1.2917	1.4548	1.3018	1.5742	1.4165	1.6380	.7140
	1.8214	2.1625	2.0037	2.3328	1.9498	2.1421	1.8365	4.1042
12	1.1977	1.4729	1.2992	1.5694	1.4910	1.6555	1.0528	
	2.3168	1.9175	2.2534	1.9536	2.0552	1.8604	2.9103	
13	1.3860	1.3227	1.4988	1.4143	1.6512	1.1535	.6349	
	2.0048	2.1281	1.9231	2.1426	1.8652	2.6712	4.8377	
14	1.5204	1.6288	1.5142	1.6376	1.0517	.6341		
	1.8298	1.7262	1.8913	1.8365	2.9130	4.8433		
15	.7976	.8255	.7713	.7132	F-SUB-Q			
	3.4758	3.3731	3.6825	4.1068	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0131	1.2320	1.1938	1.4464	1.1325	1.3117	1.4347	.7433
	2.6867	2.2000	2.2226	1.8315	2.3268	2.0156	1.8454	3.5548
9	1.2320	1.3020	1.2148	1.2224	1.3890	1.2524	1.5350	.7718
	2.2000	2.0746	2.1898	2.1674	1.9288	2.1334	1.7406	3.4367
10	1.1938	1.2141	1.1954	1.3765	1.2297	1.4087	1.4233	.7226
	2.2226	2.1909	2.2672	2.0017	2.2470	1.9380	1.9071	3.7477
11	1.4464	1.2221	1.3766	1.2347	1.4859	1.3423	1.5442	.6634
	1.8315	2.1679	2.0016	2.2887	1.9408	2.1169	1.8271	4.1703
12	1.1325	1.3893	1.2293	1.4817	1.4125	1.5624	.9828	
	2.3268	1.9282	2.2466	1.9443	2.0426	1.8583	2.9126	
13	1.3117	1.2532	1.4086	1.3402	1.5584	1.0802	.5915	
	2.0156	2.1316	1.9364	2.1176	1.8622	2.7065	4.9116	
14	1.4347	1.5366	1.4244	1.5438	.9819	.5909		
	1.8454	1.7387	1.9052	1.8273	2.9149	4.9165		
15	.7433	.7747	.7234	.6634	F-SUB-Q			
	3.5548	3.4232	3.7426	4.1691	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9195	1.1136	1.0798	1.2936	1.0289	1.1817	1.2761	.6767
	2.8130	2.3152	2.3545	1.9651	2.4613	2.1531	1.9966	3.7628
9	1.1136	1.1650	1.1002	1.1091	1.2472	1.1392	1.3687	.7003
	2.3152	2.2066	2.3167	2.2931	2.0613	2.2613	1.8766	3.6478
10	1.0798	1.0995	1.0906	1.2426	1.1240	1.2613	1.2763	.6582
	2.3545	2.3179	2.3728	2.1273	2.3509	2.0663	2.0387	3.9491
11	1.2936	1.1088	1.2425	1.1310	1.3313	1.2156	1.3703	.5997
	1.9651	2.2936	2.1272	2.3658	2.0374	2.2287	1.9628	4.4117
12	1.0289	1.2472	1.1235	1.3291	1.2802	1.3893	.8797	
	2.4613	2.0607	2.3506	2.0408	2.1192	1.9674	3.0878	
13	1.1817	1.1398	1.2620	1.2139	1.3861	.9694	.5316	
	2.1531	2.2597	2.0647	2.2294	1.9718	2.8341	5.1607	
14	1.2761	1.3699	1.2769	1.3699	.8789	.5311		
	1.9966	1.8746	2.0369	1.9630	3.0902	5.1651		
15	.6767	.7029	.6589	.5997	F-SUB-Q			
	3.7628	3.6337	3.9439	4.4099	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7354	.8915	.8550	1.1147	.8351	.9379	1.0957	.5586
	3.3828	2.7833	2.8810	2.2087	2.9436	2.6351	2.2578	4.4324
9	.8915	1.0200	.8776	.8884	1.0669	.9269	1.1389	.5659
	2.7833	2.4333	2.8140	2.7754	2.3367	2.6916	2.1965	4.3876
10	.8550	.8771	.8757	1.0825	.9162	1.0825	1.1181	.5387
	2.8810	2.8155	2.8558	2.3415	2.7907	2.3474	2.2589	4.6664
11	1.1147	.8882	1.0823	.9328	1.1593	.9843	1.0815	.4825
	2.2087	2.7761	2.3418	2.7661	2.2410	2.6514	2.3942	5.3046
12	.8351	1.0670	.9158	1.1585	1.0362	1.1440	.6897	
	2.9436	2.3362	2.7915	2.2425	2.5170	2.2979	3.8018	
13	.9379	.9273	1.0825	.9831	1.1419	.7728	.4254	
	2.6351	2.6901	2.3466	2.6546	2.3021	3.4170	6.2133	
14	1.0957	1.1398	1.1187	1.0813	.6891	.4251		
	2.2578	2.1943	2.2573	2.3942	3.8046	6.2173		
15	.5586	.5679	.5392	.4827	F-SUB-Q			
	4.4324	4.3718	4.6585	5.3011	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3185	.3531	.3475	.4264	.3626	.3665	.4083	.2350
	7.5525	6.7958	6.8761	5.5983	6.5997	6.5610	5.8787	*10.2427
9	.3531	.4011	.3503	.3681	.4330	.3917	.4152	.2410
	6.7958	5.9774	6.8519	6.5724	5.5836	6.2023	5.8354	9.9940
10	.3475	.3502	.3665	.4379	.3801	.4414	.4232	.2343
	6.8761	6.8526	6.6450	5.5893	6.5080	5.5633	5.7770	*10.3995
11	.4264	.3681	.4378	.3927	.4587	.3871	.3938	.2102
	5.5983	6.5721	5.5910	6.3996	5.4780	6.4352	6.3173	*11.8046
12	.3626	.4330	.3800	.4584	.4187	.4142	.2962	
	6.5997	5.5826	6.5155	5.4819	6.0078	6.1334	8.5789	
13	.3665	.3918	.4413	.3868	.4136	.3163	.1757	
	6.5610	6.2006	5.5609	6.4376	6.1425	8.0780	*14.5785	
14	.4083	.4156	.4234	.3937	.2960	.1757		
	5.8787	5.8298	5.7733	6.3169	8.5847	*14.5841		
15	.2350	.2419	.2346	.2104	F-SUB-Q			
	*10.2427	9.9549	*10.3828	*11.7912	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.2844	.3750	.4052	.5192	.4550	.4277	.3853	.2206
	6.5489	6.0507	5.7101	4.5573	5.1973	5.0820	4.6407	7.7001
9	.3750	.4198	.4062	.4455	.5338	.4753	.4767	.2876
	6.0507	5.1675	5.5150	5.2584	4.4378	4.9316	4.6477	7.5170
10	.4052	.4061	.3560	.4960	.4630	.5335	.5017	.2917
	5.7101	5.5169	5.4426	4.5835	5.1604	4.4731	4.6685	7.8333
11	.5192	.4453	.4959	.4234	.4937	.4471	.4668	.2623
	4.5573	5.2595	4.5845	5.2410	4.5437	5.2149	5.0154	8.8775
12	.4550	.5338	.4630	.4935	.3636	.3900	.3242	
	5.1973	4.4376	5.1605	4.5452	4.9623	4.9938	6.9808	
13	.4277	.4754	.5335	.4470	.3900	.2742	.1906	
	5.0820	4.9304	4.4726	5.2161	4.9955	6.4118	*10.8845	
14	.3853	.4769	.5018	.4668	.3242	.1907		
	4.6407	4.6454	4.6668	5.0155	6.9814	*10.8793		
15	.2206	.2878	.2918	.2625	F-SUB-Q			
	7.7001	7.5028	7.8256	8.8732	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5922	.8478	.9060	1.1846	.9610	.9706	.8776	.4993
	3.2510	2.8163	2.6660	2.0821	2.5642	2.3109	2.0746	3.6039
9	.8478	.9438	.9099	.9921	1.1760	1.0486	1.1364	.6214
	2.8163	2.4188	2.5482	2.4690	2.0979	2.3268	2.0250	3.5924
10	.9060	.9097	.7723	1.1090	1.0250	1.1725	1.1662	.6288
	2.6660	2.5491	2.5323	2.1446	2.4250	2.1145	2.0899	3.8041
11	1.1846	.9918	1.1088	.9334	1.1008	1.0228	1.1030	.5666
	2.0821	2.4697	2.1451	2.4532	2.0999	2.3879	2.2132	4.3145
12	.9610	1.1760	1.0249	1.1006	.8119	.9250	.6921	
	2.5642	2.0978	2.4251	2.1006	2.2710	2.1620	3.3893	
13	.9706	1.0488	1.1727	1.0228	.9249	.6029	.4290	
	2.3109	2.3262	2.1141	2.3882	2.1631	2.9899	4.9604	
14	.8776	1.1369	1.1666	1.1031	.6921	.4293		
	2.0746	2.0240	2.0891	2.2133	3.3900	4.9584		
15	.4993	.6219	.6292	.5667	F-SUB-Q			
	3.6039	3.5849	3.8002	4.3143	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7313	1.0374	1.1189	1.4400	1.1702	1.1990	1.1385	.6538
	2.8116	2.3999	2.2514	1.7806	2.1898	1.9471	1.7660	3.0423
9	1.0374	1.1395	1.1278	1.2238	1.4222	1.2861	1.4098	.7788
	2.3999	2.1078	2.1770	2.0832	1.8029	1.9732	1.7195	3.0040
10	1.1189	1.1274	.9825	1.3315	1.2599	1.3864	1.4257	.7772
	2.2514	2.1778	2.1339	1.8709	2.0456	1.8514	1.7792	3.2080
11	1.4400	1.2234	1.3313	1.1390	1.3218	1.2432	1.3761	.7043
	1.7806	2.0839	1.8713	2.0917	1.8086	2.0272	1.8422	3.5966
12	1.1702	1.4223	1.2599	1.3215	.9932	1.1320	.8625	
	2.1898	1.8028	2.0456	1.8091	1.9284	1.8409	2.7916	
13	1.1990	1.2865	1.3866	1.2432	1.1319	.7422	.5259	
	1.9471	1.9726	1.8507	2.0275	1.8420	2.4970	4.1475	
14	1.1385	1.4105	1.4262	1.3763	.8625	.5262		
	1.7660	1.7186	1.7785	1.8423	2.7923	4.1464		
15	.6538	.7795	.7778	.7038	F-SUB-Q			
	3.0423	2.9971	3.2046	3.5996	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8007	1.1535	1.2414	1.6433	1.2990	1.3579	1.4242	.8016
	2.7027	2.2806	2.1416	1.6377	2.0706	1.8202	1.6059	2.9095
9	1.1535	1.3242	1.2581	1.3630	1.6306	1.4448	1.6591	.8876
	2.2806	1.9467	2.0636	1.9674	1.6498	1.8476	1.5605	2.8337
10	1.2414	1.2575	1.1665	1.5482	1.4033	1.6040	1.6549	.8660
	2.1416	2.0643	2.0108	1.7075	1.9231	1.6797	1.6097	3.0515
11	1.6433	1.3625	1.5479	1.2770	1.5066	1.3840	1.5639	.7702
	1.6377	1.9676	1.7078	1.9717	1.6500	1.8852	1.6765	3.4164
12	1.2990	1.6307	1.4034	1.5063	1.1012	1.2757	.9457	
	2.0706	1.6496	1.9230	1.6506	1.8057	1.6850	2.6351	
13	1.3579	1.4453	1.6044	1.3840	1.2756	.8107	.5664	
	1.8202	1.8470	1.6793	1.8854	1.6863	2.3632	3.9791	
14	1.4242	1.6599	1.6555	1.5641	.9457	.5666		
	1.6059	1.5596	1.6090	1.6765	2.6359	3.9786		
15	.8016	.8889	.8666	.7697	F-SUB-Q			
	2.9095	2.8269	3.0491	3.4194	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8335	1.2024	1.2940	1.7337	1.3559	1.4889	1.6875	.9152
	2.7862	2.3327	2.1919	1.6435	2.0995	1.8411	1.5994	2.9327
9	1.2024	1.4218	1.3232	1.4270	1.7334	1.5217	1.7994	.9598
	2.3327	1.9669	2.1100	1.9904	1.6408	1.8595	1.5498	2.8557
10	1.2940	1.3226	1.3497	1.6633	1.4701	1.7187	1.7752	.9157
	2.1919	2.1107	2.0432	1.6987	1.9344	1.6491	1.5871	3.0624
11	1.7337	1.4265	1.6631	1.3571	1.5909	1.4448	1.6521	.8080
	1.6435	1.9904	1.6989	1.9961	1.6434	1.8838	1.6576	3.4034
12	1.3559	1.7335	1.4702	1.5907	1.1532	1.3291	.9804	
	2.0995	1.6406	1.9343	1.6440	1.8221	1.6863	2.6560	
13	1.4889	1.5223	1.7192	1.4449	1.3290	.8363	.5818	
	1.8411	1.8588	1.6487	1.8840	1.6878	2.3902	4.0417	
14	1.6875	1.8003	1.7759	1.6524	.9803	.5819		
	1.5994	1.5490	1.5865	1.6576	2.6570	4.0418		
15	.9152	.9612	.9164	.8071	F-SUB-Q			
	2.9327	2.8488	3.0600	3.4080	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8475	1.2251	1.3130	1.7684	1.3784	1.5520	1.7878	.9745
	2.9385	2.4519	2.3033	1.7047	2.1829	1.9156	1.6544	3.0259
9	1.2251	1.4602	1.3633	1.4548	1.7766	1.5545	1.8664	1.0003
	2.4519	2.0614	2.2089	2.0698	1.6880	1.9228	1.5965	2.9553
10	1.3130	1.3630	1.4039	1.7122	1.4975	1.7728	1.8301	.9420
	2.3033	2.2094	2.1347	1.7560	1.9912	1.6744	1.6197	3.1436
11	1.7684	1.4549	1.7121	1.3929	1.6228	1.4724	1.6886	.8283
	1.7047	2.0697	1.7562	2.0857	1.7059	1.9467	1.7052	3.4861
12	1.3784	1.7768	1.4976	1.6226	1.1743	1.3424	.9923	
	2.1829	1.6879	1.9911	1.7066	1.9040	1.7592	2.7632	
13	1.5520	1.5551	1.7733	1.4726	1.3422	.8427	.5855	
	1.9156	1.9221	1.6740	1.9469	1.7610	2.5036	4.2381	
14	1.7878	1.8674	1.8308	1.6889	.9923	.5856		
	1.6544	1.5956	1.6191	1.7052	2.7643	4.2387		
15	.9745	1.0028	.9431	.8274	F-SUB-Q			
	3.0259	2.9480	3.1412	3.4904	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8472	1.2305	1.3196	1.7930	1.3881	1.5790	1.8387	.9878
	3.1146	2.5758	2.4099	1.7644	2.2753	1.9931	1.7104	3.1818
9	1.2305	1.4823	1.3748	1.4677	1.8079	1.5713	1.9102	1.0170
	2.5758	2.1531	2.3137	2.1527	1.7401	1.9942	1.6345	3.0800
10	1.3196	1.3745	1.4230	1.7439	1.5100	1.8133	1.8693	.9496
	2.4099	2.3142	2.2259	1.8077	2.0746	1.7169	1.6608	3.2634
11	1.7930	1.4678	1.7438	1.4066	1.6466	1.4819	1.7123	.8297
	1.7644	2.1526	1.8078	2.2039	1.7890	2.0388	1.7725	3.6667
12	1.3881	1.8081	1.5102	1.6465	1.1798	1.3536	.9907	
	2.2753	1.7399	2.0745	1.7897	2.0114	1.8475	2.9331	
13	1.5790	1.5720	1.8138	1.4822	1.3534	.8399	.5807	
	1.9931	1.9934	1.7164	2.0389	1.8496	2.6611	4.5281	
14	1.8387	1.9112	1.8701	1.7126	.9906	.5807		
	1.7104	1.6336	1.6601	1.7724	2.9343	4.5291		
15	.9878	1.0196	.9504	.8288	F-SUB-Q			
	3.1818	3.0723	3.2609	3.6714	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8428	1.2240	1.3111	1.7897	1.3811	1.5768	1.8459	.9880
	3.3569	2.7772	2.5866	1.8825	2.4335	2.1153	1.8023	3.3632
9	1.2240	1.4792	1.3687	1.4618	1.8088	1.5663	1.9164	1.0170
	2.7772	2.3002	2.4762	2.3045	1.8477	2.1289	1.7292	3.2605
10	1.3111	1.3684	1.4183	1.7451	1.5043	1.8200	1.8752	.9475
	2.5866	2.4767	2.3794	1.9267	2.1980	1.8063	1.7549	3.4726
11	1.7897	1.4620	1.7450	1.4008	1.6472	1.4784	1.7126	.8261
	1.8825	2.3043	1.9268	2.3546	1.8995	2.1781	1.8796	3.8835
12	1.3811	1.8091	1.5045	1.6471	1.1775	1.3496	.9841	
	2.4335	1.8475	2.1979	1.9004	2.1490	1.9711	3.1282	
13	1.5768	1.5670	1.8206	1.4787	1.3494	.8355	.5754	
	2.1153	2.1281	1.8058	2.1781	1.9735	2.8614	4.8663	
14	1.8459	1.9175	1.8760	1.7130	.9840	.5754		
	1.8023	1.7282	1.7543	1.8793	3.1296	4.8677		
15	.9880	1.0197	.9483	.8252	F-SUB-Q			
	3.3632	3.2521	3.4701	3.8880	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8417	1.2151	1.3005	1.7843	1.3705	1.5669	1.8440	.9787
	3.6894	3.0203	2.7863	2.0074	2.6068	2.2911	1.9443	3.6562
9	1.2151	1.4753	1.3572	1.4519	1.8061	1.5564	1.9153	1.0092
	3.0203	2.4871	2.6817	2.4676	1.9676	2.2733	1.8434	3.5233
10	1.3005	1.3569	1.4094	1.7433	1.4942	1.8213	1.8750	.9399
	2.7863	2.6822	2.5745	2.0535	2.3642	1.9218	1.8614	3.7027
11	1.7843	1.4521	1.7433	1.3916	1.6479	1.4665	1.7087	.8174
	2.0074	2.4673	2.0536	2.5676	2.0578	2.3570	2.0222	4.1967
12	1.3705	1.8064	1.4944	1.6479	1.1804	1.3503	.9757	
	2.6068	1.9674	2.3639	2.0588	2.3425	2.1351	3.4112	
13	1.5669	1.5571	1.8219	1.4668	1.3500	.8356	.5697	
	2.2911	2.2723	1.9213	2.3568	2.1377	3.1213	5.3155	
14	1.8440	1.9165	1.8758	1.7091	.9757	.5697		
	1.9443	1.8424	1.8606	2.0218	3.4128	5.3175		
15	.9787	1.0118	.9407	.8167	F-SUB-Q			
	3.6562	3.5179	3.6998	4.2005	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8473	1.2007	1.2750	1.7413	1.3437	1.5341	1.7996	.9768
	4.0972	3.3121	3.0769	2.2290	2.8825	2.4988	2.1244	3.9027
9	1.2007	1.4403	1.3402	1.4248	1.7632	1.5243	1.8707	.9969
	3.3121	2.7512	2.9297	2.7271	2.1852	2.5143	2.0291	3.8104
10	1.2750	1.3400	1.3814	1.7034	1.4667	1.7805	1.8325	.9346
	3.0769	2.9302	2.8339	2.2808	2.6230	2.1343	2.0617	4.0368
11	1.7413	1.4250	1.7034	1.3664	1.6148	1.4570	1.6764	.8157
	2.2290	2.7267	2.2808	2.8551	2.3122	2.5947	2.2518	4.5763
12	1.3437	1.7635	1.4669	1.6148	1.1853	1.3288	.9693	
	2.8825	2.1849	2.6227	2.3132	2.6268	2.3993	3.7734	
13	1.5341	1.5250	1.7811	1.4573	1.3284	.8382	.5691	
	2.4988	2.5131	2.1336	2.5942	2.4024	3.4663	5.8623	
14	1.7996	1.8719	1.8333	1.6768	.9692	.5690		
	2.1244	2.0280	2.0608	2.2513	3.7752	5.8647		
15	.9768	.9996	.9357	.8149	F-SUB-Q			
	3.9027	3.8003	4.0322	4.5805	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8396	1.1896	1.2668	1.7452	1.3340	1.5248	1.8041	.9537
	4.3675	3.5624	3.4219	2.4587	3.2079	2.7572	2.3186	4.3616
9	1.1896	1.4458	1.3246	1.4170	1.7703	1.5173	1.8783	.9834
	3.5624	3.0271	3.2757	3.0357	2.4078	2.7926	2.2236	4.2232
10	1.2668	1.3244	1.3760	1.7116	1.4588	1.7922	1.8425	.9177
	3.4219	3.2762	3.1484	2.5162	2.9261	2.3475	2.2658	4.5124
11	1.7452	1.4172	1.7117	1.3597	1.6256	1.4405	1.6804	.7999
	2.4587	3.0352	2.5162	3.0818	2.4689	2.9095	2.4892	5.1495
12	1.3340	1.7706	1.4590	1.6256	1.1833	1.3416	.9589	
	3.2079	2.4074	2.9256	2.4700	2.8452	2.5968	4.1399	
13	1.5248	1.5180	1.7929	1.4408	1.3411	.8368	.5620	
	2.7572	2.7911	2.3466	2.9088	2.5998	3.8324	6.5415	
14	1.8041	1.8795	1.8434	1.6808	.9588	.5619		
	2.3186	2.2222	2.2647	2.4886	4.1418	6.5444		
15	.9537	.9861	.9185	.7995	F-SUB-Q			
	4.3616	4.2116	4.5085	5.1522	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8326	1.1793	1.2533	1.7292	1.3191	1.5060	1.7861	.9425
	4.5726	3.7250	3.5647	2.5705	3.3532	2.9362	2.4808	4.6883
9	1.1793	1.4338	1.3120	1.4030	1.7555	1.5009	1.8624	.9721
	3.7250	3.1629	3.4209	3.1827	2.5421	2.9654	2.3920	4.5499
10	1.2533	1.3118	1.3631	1.6994	1.4446	1.7808	1.8296	.9088
	3.5647	3.4214	3.3043	2.6513	3.1013	2.5235	2.4468	4.8942
11	1.7292	1.4033	1.6995	1.3473	1.6173	1.4313	1.6706	.7936
	2.5705	3.1821	2.6511	3.2158	2.5717	3.0768	2.6820	5.6458
12	1.3191	1.7558	1.4448	1.6173	1.1775	1.3372	.9534	
	3.3532	2.5416	3.1007	2.5726	2.9708	2.7110	4.3216	
13	1.5060	1.5017	1.7815	1.4316	1.3366	.8348	.5600	
	2.9362	2.9637	2.5224	3.0774	2.7142	4.0115	6.8454	
14	1.7861	1.8635	1.8305	1.6710	.9533	.5598		
	2.4808	2.3904	2.4454	2.6820	4.3235	6.8488		
15	.9425	.9748	.9096	.7931	F-SUB-Q			
	4.6883	4.5371	4.8895	5.6482	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8305	1.1702	1.2358	1.6981	1.2998	1.4800	1.7508	.9408
	4.7340	3.8496	3.5889	2.5976	3.3779	2.9552	2.5010	4.6391
9	1.1702	1.4096	1.3016	1.3845	1.7242	1.4776	1.8294	.9621
	3.8496	3.1943	3.4253	3.2045	2.5700	2.9904	2.4133	4.5448
10	1.2358	1.3014	1.3450	1.6722	1.4262	1.7525	1.8001	.9050
	3.5889	3.4258	3.3294	2.6795	3.1242	2.5494	2.4704	4.8636
11	1.6981	1.3848	1.6723	1.3318	1.5969	1.4284	1.6519	.7949
	2.5976	3.2037	2.6793	3.3771	2.7111	3.1634	2.7341	5.6135
12	1.2998	1.7245	1.4264	1.5969	1.1759	1.3250	.9538	
	3.3779	2.5694	3.1235	2.7115	3.1270	2.8622	4.4969	
13	1.4800	1.4784	1.7532	1.4287	1.3244	.8378	.5634	
	2.9552	2.9887	2.5482	3.1623	2.8656	4.1938	7.1102	
14	1.7508	1.8305	1.8009	1.6523	.9537	.5632		
	2.5010	2.4116	2.4690	2.7331	4.4989	7.1141		
15	.9408	.9648	.9061	.7942	F-SUB-Q			
	4.6391	4.5318	4.8573	5.6172	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8297	1.1709	1.2369	1.7115	1.2979	1.4777	1.7630	.9228
	4.4951	3.6816	3.5385	2.5514	3.3439	2.9314	2.4614	4.6724
9	1.1709	1.4276	1.2966	1.3870	1.7420	1.4802	1.8470	.9539
	3.6816	3.1179	3.4011	3.1698	2.5269	2.9654	2.3757	4.5336
10	1.2369	1.2964	1.3516	1.6938	1.4311	1.7775	1.8232	.8971
	3.5385	3.4014	3.2861	2.6315	3.0993	2.5064	2.4303	4.8867
11	1.7115	1.3873	1.6939	1.3390	1.6275	1.4279	1.6736	.7869
	2.5514	3.1690	2.6311	3.2627	2.6055	3.1314	2.6992	5.6462
12	1.2979	1.7424	1.4313	1.6275	1.1883	1.3597	.9586	
	3.3439	2.5263	3.0986	2.6069	3.0160	2.7384	4.3625	
13	1.4777	1.4810	1.7781	1.4282	1.3591	.8515	.5677	
	2.9314	2.9636	2.5052	3.1320	2.7417	4.0379	6.8366	
14	1.7630	1.8482	1.8240	1.6739	.9585	.5674		
	2.4614	2.3740	2.4288	2.6982	4.3646	6.8409		
15	.9228	.9566	.8978	.7865	F-SUB-Q			
	4.6724	4.5204	4.8817	5.6480	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8502	1.1864	1.2383	1.7151	1.2951	1.4719	1.7628	.9162
	4.0942	3.3464	3.2645	2.3708	3.1199	2.7634	2.3203	4.4057
9	1.1864	1.4424	1.2980	1.3892	1.7495	1.4803	1.8529	.9492
	3.3464	2.8391	3.1415	2.9432	2.3544	2.7777	2.2338	4.2654
10	1.2383	1.2978	1.3584	1.7076	1.4374	1.7922	1.8356	.8965
	3.2646	3.1419	3.0320	2.4232	2.8875	2.3400	2.2767	4.5707
11	1.7151	1.3896	1.7077	1.3510	1.6641	1.4419	1.6943	.7881
	2.3708	2.9424	2.4231	2.9643	2.3600	2.8436	2.4638	5.2589
12	1.2951	1.7498	1.4376	1.6642	1.2329	1.4166	.9777	
	3.1199	2.3539	2.8869	2.3602	2.7402	2.4843	3.9773	
13	1.4719	1.4811	1.7928	1.4420	1.4155	.8946	.5840	
	2.7634	2.7761	2.3390	2.8441	2.4875	3.6853	6.2668	
14	1.7628	1.8540	1.8364	1.6946	.9775	.5837		
	2.3203	2.2323	2.2755	2.4639	3.9793	6.2712		
15	.9162	.9519	.8972	.7871	F-SUB-Q			
	4.4057	4.2529	4.5663	5.2647	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9258	1.2144	1.2436	1.7173	1.2944	1.4672	1.7587	.9154
	3.7411	3.0505	2.9312	2.1277	2.8061	2.4880	2.0870	3.9618
9	1.2144	1.4619	1.3065	1.3939	1.7545	1.4821	1.8549	.9489
	3.0505	2.5546	2.8155	2.6426	2.1137	2.4975	2.0062	3.8384
10	1.2436	1.3063	1.3683	1.7288	1.4475	1.8032	1.8437	.8994
	2.9312	2.8158	2.7207	2.1816	2.5929	2.0992	2.0425	4.1069
11	1.7173	1.3942	1.7290	1.3701	1.7165	1.4655	1.7167	.7962
	2.1277	2.6419	2.1813	2.7166	2.1583	2.6031	2.2436	4.7092
12	1.2944	1.7547	1.4476	1.7163	1.3592	1.5239	1.0103	
	2.8061	2.1132	2.5923	2.1586	2.5088	2.2749	3.6403	
13	1.4672	1.4828	1.8038	1.4656	1.5223	.9895	.6137	
	2.4880	2.4961	2.0983	2.6035	2.2779	3.3753	5.7399	
14	1.7587	1.8560	1.8445	1.7170	1.0099	.6133		
	2.0870	2.0049	2.0414	2.2428	3.6422	5.7442		
15	.9154	.9508	.9001	.7959	F-SUB-Q			
	3.9618	3.8271	4.1029	4.7105	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9976	1.2397	1.2465	1.7090	1.2915	1.4589	1.7433	.9229
	3.5391	2.9036	2.7764	2.0229	2.6614	2.3652	1.9891	3.7182
9	1.2397	1.4721	1.3169	1.3957	1.7473	1.4797	1.8448	.9509
	2.9037	2.4267	2.6524	2.5030	2.0115	2.3709	1.9087	3.6300
10	1.2465	1.3167	1.3754	1.7409	1.4548	1.8023	1.8395	.9041
	2.7764	2.6527	2.5764	2.0723	2.4551	1.9956	1.9409	3.8638
11	1.7090	1.3961	1.7412	1.3944	1.7606	1.4892	1.7319	.8100
	2.0229	2.5023	2.0720	2.5920	2.0634	2.4686	2.1215	4.4053
12	1.2915	1.7476	1.4549	1.7605	1.4806	1.6272	1.0468	
	2.6614	2.0110	2.4546	2.0636	2.3982	2.1847	3.4521	
13	1.4589	1.4805	1.8027	1.4893	1.6252	1.0853	.6465	
	2.3652	2.3696	1.9947	2.4678	2.1876	3.2189	5.4612	
14	1.7433	1.8458	1.8402	1.7321	1.0464	.6460		
	1.9891	1.9074	1.9398	2.1208	3.4538	5.4655		
15	.9229	.9526	.9048	.8093	F-SUB-Q			
	3.7182	3.6192	3.8588	4.4081	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0278	1.2710	1.2602	1.7379	1.2990	1.4679	1.7690	.9100
	3.2189	2.6036	2.5309	1.8300	2.4350	2.1613	1.8019	3.4709
9	1.2710	1.5119	1.3241	1.4097	1.7801	1.4941	1.8772	.9495
	2.6036	2.1845	2.4315	2.2826	1.8180	2.1615	1.7254	3.3505
10	1.2602	1.3239	1.3951	1.7880	1.4746	1.8439	1.8781	.9051
	2.5309	2.4317	2.3414	1.8689	2.2380	1.7988	1.7503	3.5681
11	1.7379	1.4101	1.7882	1.4337	1.8302	1.5182	1.7734	.8062
	1.8300	2.2819	1.8687	2.3572	1.8539	2.2340	1.9134	4.0854
12	1.2990	1.7804	1.4745	1.8299	1.5574	1.7224	1.0680	
	2.4350	1.8176	2.2376	1.8540	2.1858	1.9804	3.1710	
13	1.4679	1.4949	1.8443	1.5181	1.7201	1.1391	.6627	
	2.1613	2.1603	1.7980	2.2342	1.9832	2.9649	5.0887	
14	1.7690	1.8783	1.8788	1.7734	1.0674	.6621		
	1.8019	1.7243	1.7494	1.9128	3.1725	5.0929		
15	.9100	.9511	.9058	.8051	F-SUB-Q			
	3.4709	3.3404	3.5647	4.0901	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0408	1.2806	1.2614	1.7363	1.2945	1.4623	1.7633	.9046
	2.9558	2.4129	2.3520	1.7038	2.2747	2.0196	1.6821	3.2548
9	1.2806	1.5198	1.3255	1.4082	1.7777	1.4909	1.8744	.9456
	2.4129	2.0132	2.2598	2.1262	1.6930	2.0157	1.6073	3.1376
10	1.2614	1.3253	1.3972	1.7942	1.4799	1.8439	1.8780	.9029
	2.3520	2.2600	2.1737	1.7352	2.0824	1.6728	1.6276	3.3327
11	1.7363	1.4086	1.7944	1.4482	1.8512	1.5262	1.7812	.8061
	1.7038	2.1255	1.7349	2.1734	1.7118	2.0749	1.7651	3.8057
12	1.2945	1.7779	1.4796	1.8503	1.5847	1.7541	1.0791	
	2.2747	1.6926	2.0820	1.7120	1.9975	1.8114	2.9297	
13	1.4623	1.4916	1.8442	1.5259	1.7516	1.1627	.6730	
	2.0196	2.0145	1.6721	2.0748	1.8140	2.7228	4.6804	
14	1.7633	1.8754	1.8787	1.7813	1.0786	.6724		
	1.6821	1.6062	1.6267	1.7648	2.9312	4.6842		
15	.9046	.9472	.9036	.8049	F-SUB-Q			
	3.2548	3.1280	3.3295	3.8105	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0370	1.2647	1.2432	1.6894	1.2699	1.4329	1.7111	.9022
	2.8056	2.2619	2.2427	1.6481	2.1838	1.9424	1.6330	3.0803
9	1.2647	1.4847	1.3147	1.3823	1.7242	1.4603	1.8188	.9339
	2.2619	1.9205	2.1411	2.0366	1.6411	1.9359	1.5584	2.9982
10	1.2432	1.3145	1.3734	1.7445	1.4561	1.7847	1.8215	.8922
	2.2427	2.1414	2.0764	1.6676	1.9898	1.6219	1.5762	3.1737
11	1.6894	1.3827	1.7446	1.4285	1.8099	1.5001	1.7403	.8058
	1.6481	2.0360	1.6674	2.0743	1.6538	1.9597	1.6870	3.5796
12	1.2699	1.7244	1.4559	1.8089	1.5662	1.7219	1.0776	
	2.1838	1.6408	1.9895	1.6539	1.9104	1.7450	2.7799	
13	1.4329	1.4609	1.7850	1.4999	1.7194	1.1644	.6773	
	1.9424	1.9349	1.6213	1.9595	1.7475	2.5726	4.4098	
14	1.7111	1.8198	1.8221	1.7403	1.0770	.6768		
	1.6330	1.5573	1.5754	1.6868	2.7814	4.4133		
15	.9022	.9356	.8929	.8052	F-SUB-Q			
	3.0803	2.9890	3.1696	3.5817	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0154	1.2433	1.2181	1.6483	1.2348	1.3977	1.6660	.8626
	2.6606	2.1666	2.1732	1.6069	2.1369	1.8975	1.5976	3.0754
9	1.2433	1.4540	1.2767	1.3458	1.6755	1.4217	1.7683	.9012
	2.1666	1.8523	2.0927	1.9869	1.6041	1.8888	1.5240	2.9631
10	1.2181	1.2765	1.3399	1.6963	1.4175	1.7283	1.7686	.8611
	2.1732	2.0930	2.0136	1.6212	1.9379	1.5868	1.5403	3.1344
11	1.6483	1.3461	1.6964	1.3955	1.7670	1.4648	1.6901	.7718
	1.6069	1.9864	1.6211	1.9955	1.5877	1.8995	1.6438	3.5487
12	1.2348	1.6757	1.4172	1.7661	1.5330	1.6878	1.0423	
	2.1369	1.6038	1.9377	1.5879	1.8433	1.6837	2.6957	
13	1.3977	1.4224	1.7286	1.4645	1.6852	1.1327	.6556	
	1.8975	1.8878	1.5864	1.8997	1.6860	2.5205	4.3291	
14	1.6660	1.7693	1.7693	1.6901	1.0417	.6551		
	1.5976	1.5229	1.5395	1.6437	2.6970	4.3320		
15	.8626	.9028	.8617	.7712	F-SUB-Q			
	3.0754	2.9540	3.1315	3.5506	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9509	1.1588	1.1342	1.5024	1.1439	1.2908	1.5117	.7973
	2.7147	2.2212	2.2437	1.6964	2.2222	1.9808	1.6965	3.2134
9	1.1588	1.3296	1.1827	1.2448	1.5208	1.3126	1.6021	.8298
	2.2212	1.9343	2.1705	2.0642	1.6979	1.9665	1.6179	3.1036
10	1.1342	1.1825	1.2410	1.5357	1.3092	1.5586	1.5984	.7937
	2.2437	2.1708	2.0839	1.7109	2.0114	1.6857	1.6359	3.2761
11	1.5024	1.2450	1.5356	1.2941	1.6070	1.3534	1.5346	.7104
	1.6964	2.0637	1.7109	2.0526	1.6652	1.9701	1.7323	3.7058
12	1.1439	1.5210	1.3089	1.6061	1.4178	1.5394	.9596	
	2.2222	1.6977	2.0112	1.6659	1.8916	1.7541	2.7996	
13	1.2908	1.3132	1.5588	1.3531	1.5371	1.0471	.6067	
	1.9808	1.9655	1.6852	1.9703	1.7564	2.5864	4.4589	
14	1.5117	1.6030	1.5990	1.5346	.9591	.6063		
	1.6965	1.6169	1.6351	1.7320	2.8009	4.4615		
15	.7973	.8313	.7943	.7098	F-SUB-Q			
	3.2135	3.0941	3.2731	3.7086	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7907	.9551	.9252	1.2230	.9429	1.0506	1.2208	.6585
	3.1499	2.6027	2.6718	2.0234	2.6206	2.3675	2.0413	3.7904
9	.9551	1.1053	.9716	1.0131	1.2465	1.0760	1.2925	.6732
	2.6027	2.2497	2.5568	2.4608	2.0099	2.3279	1.9455	3.7205
10	.9252	.9714	1.0042	1.2705	1.0638	1.2862	1.2874	.6486
	2.6718	2.5575	2.4951	1.9946	2.3945	1.9742	1.9674	3.8995
11	1.2230	1.0132	1.2704	1.0677	1.3119	1.1127	1.2203	.5780
	2.0234	2.4604	1.9948	2.4087	1.9701	2.3152	2.1065	4.4240
12	.9429	1.2466	1.0636	1.3113	1.1573	1.2480	.7732	
	2.6206	2.0096	2.3944	1.9708	2.2395	2.0906	3.3696	
13	1.0506	1.0764	1.2864	1.1124	1.2464	.8505	.4978	
	2.3675	2.3268	1.9737	2.3158	2.0931	3.0775	5.2663	
14	1.2208	1.2932	1.2878	1.2202	.7728	.4975		
	2.0413	1.9443	1.9665	2.1062	3.3711	5.2685		
15	.6585	.6744	.6491	.5783	F-SUB-Q			
	3.7904	3.7092	3.8960	4.4215	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3679	.4079	.4035	.5079	.4329	.4417	.4963	.2950
	6.5689	5.9129	5.9601	4.7374	5.5647	5.4799	4.8831	8.2449
9	.4079	.4671	.4231	.4446	.5343	.4769	.5111	.3044
	5.9129	5.1636	5.7254	5.4716	4.5539	5.1216	4.7772	8.0474
10	.4035	.4230	.4421	.5381	.4623	.5461	.5233	.2963
	5.9601	5.7264	5.5298	4.5621	5.3353	4.5091	4.6983	8.2827
11	.5079	.4446	.5380	.4685	.5522	.4701	.4896	.2672
	4.7374	5.4709	4.5629	5.3105	4.5190	5.3009	5.0850	9.3090
12	.4329	.5343	.4621	.5519	.4966	.4952	.3565	
	5.5647	4.5533	5.3351	4.5206	5.0533	5.1147	7.1077	
13	.4417	.4770	.5460	.4700	.4947	.3756	.2207	
	5.4799	5.1204	4.5084	5.3021	5.1201	6.7731	*11.5664	
14	.4963	.5114	.5234	.4895	.3563	.2206		
	4.8831	4.7741	4.6963	5.0846	7.1102	*11.5689		
15	.2950	.3048	.2967	.2674	F-SUB-Q			
	8.2449	8.0217	8.2724	9.2998	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3477	.4636	.5033	.6479	.5751	.5429	.4815	.2843
	5.3740	5.1250	4.8102	3.8562	4.3526	4.2247	3.8575	6.1757
9	.4636	.5161	.5032	.5610	.6798	.6075	.6162	.3832
	5.1250	4.3643	4.6192	4.4041	3.6954	4.1062	3.8458	6.0136
10	.5034	.5031	.4368	.6259	.5981	.6889	.6527	.3971
	4.8102	4.6204	4.5612	3.8598	4.1737	3.6254	3.8058	6.2447
11	.6479	.5608	.6258	.5428	.6439	.5927	.6233	.3657
	3.8562	4.4048	3.8604	4.4555	3.8269	4.1553	3.9694	6.7280
12	.5751	.6798	.5980	.6438	.4655	.5331	.4462	
	4.3526	3.6956	4.1741	3.8280	4.1537	4.1772	5.4363	
13	.5429	.6076	.6889	.5927	.5330	.3806	.2835	
	4.2247	4.1054	3.6256	4.1558	4.1783	5.3237	8.3859	
14	.4815	.6162	.6527	.6233	.4461	.2837		
	3.8575	3.8443	3.8058	3.9696	5.4368	8.3821		
15	.2843	.3834	.3973	.3659	F-SUB-Q			
	6.1757	6.0035	6.2397	6.7255	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6483	.9278	.9929	1.3062	1.0810	1.0856	.9575	.5598
	2.9812	2.6181	2.4991	1.9607	2.3729	2.1327	1.9211	3.2032
9	.9278	1.0296	.9975	1.1083	1.3449	1.1971	1.2842	.7355
	2.6181	2.2471	2.3689	2.2879	1.9250	2.1338	1.8645	3.1612
10	.9929	.9971	.8443	1.2520	1.1828	1.3729	1.3521	.7672
	2.4991	2.3695	2.3471	1.9778	2.1982	1.8878	1.9111	3.3324
11	1.3062	1.1080	1.2518	1.0634	1.2882	1.2129	1.3114	.7044
	1.9607	2.2882	1.9781	2.2971	1.9631	2.1138	1.9552	3.6360
12	1.0810	1.3449	1.1827	1.2880	.9303	1.1179	.8524	
	2.3729	1.9249	2.1984	1.9636	2.1238	2.0210	2.9613	
13	1.0856	1.1973	1.3729	1.2129	1.1178	.7594	.5672	
	2.1327	2.1333	1.8879	2.1141	2.0219	2.7506	4.3153	
14	.9575	1.2843	1.3521	1.3114	.8523	.5675		
	1.9211	1.8638	1.9105	1.9554	2.9616	4.3136		
15	.5598	.7358	.7674	.7045	F-SUB-Q			
	3.2032	3.1554	3.3296	3.6361	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7504	1.0561	1.1407	1.5172	1.2323	1.2353	1.1379	.6617
	2.7268	2.3431	2.2269	1.7244	2.1258	1.8931	1.6763	2.7943
9	1.0561	1.1819	1.1530	1.2792	1.5468	1.3768	1.5163	.8693
	2.3431	2.0066	2.1325	2.0253	1.7038	1.8938	1.6245	2.7508
10	1.1407	1.1528	.9989	1.4505	1.3682	1.5917	1.5919	.8942
	2.2269	2.1330	2.0754	1.7452	1.9500	1.6705	1.6542	2.9134
11	1.5172	1.2788	1.4503	1.2121	1.4921	1.3926	1.5405	.8322
	1.7244	2.0254	1.7454	2.0505	1.7289	1.8881	1.7125	3.1567
12	1.2323	1.5468	1.3682	1.4919	1.0808	1.2986	1.0042	
	2.1258	1.7037	1.9502	1.7293	1.9008	1.7761	2.5744	
13	1.2353	1.3770	1.5918	1.3925	1.2986	.8677	.6592	
	1.8931	1.8933	1.6706	1.8883	1.7770	2.4009	3.7631	
14	1.1379	1.5165	1.5920	1.5405	1.0042	.6595		
	1.6763	1.6239	1.6538	1.7126	2.5747	3.7620		
15	.6617	.8698	.8945	.8316	F-SUB-Q			
	2.7943	2.7454	2.9110	3.1592	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7779	1.1085	1.1947	1.6332	1.2974	1.3003	1.2302	.6931
	2.7131	2.3051	2.1959	1.6516	2.0821	1.8404	1.5929	2.7701
9	1.1085	1.2716	1.2045	1.3476	1.6815	1.4594	1.6438	.9130
	2.3051	1.9274	2.0965	1.9794	1.6168	1.8398	1.5348	2.6852
10	1.1947	1.2042	1.0472	1.5713	1.4455	1.7345	1.7306	.9414
	2.1959	2.0970	2.0300	1.6592	1.8994	1.5758	1.5602	2.8510
11	1.6332	1.3472	1.5711	1.2751	1.6102	1.4733	1.6629	.8697
	1.6516	1.9794	1.6593	2.0050	1.6433	1.8322	1.6249	3.1068
12	1.2974	1.6815	1.4454	1.6100	1.1334	1.3916	1.0495	
	2.0821	1.6167	1.8995	1.6437	1.8532	1.6976	2.5285	
13	1.3003	1.4597	1.7346	1.4732	1.3916	.9053	.6777	
	1.8404	1.8393	1.5758	1.8324	1.6986	2.3598	3.7430	
14	1.2302	1.6440	1.7307	1.6629	1.0494	.6779		
	1.5929	1.5343	1.5598	1.6250	2.5288	3.7425		
15	.6931	.9135	.9416	.8687	F-SUB-Q			
	2.7701	2.6797	2.8493	3.1109	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7829	1.1131	1.1994	1.6536	1.3056	1.3087	1.2651	.7152
	2.8548	2.4108	2.3036	1.7088	2.1666	1.9123	1.6380	2.8595
9	1.1131	1.2910	1.2134	1.3563	1.7138	1.4715	1.6798	.9295
	2.4108	2.0023	2.1954	2.0585	1.6550	1.9071	1.5745	2.7769
10	1.1994	1.2132	1.0640	1.5992	1.4531	1.7673	1.7595	.9514
	2.3036	2.1957	2.1201	1.7074	1.9667	1.6080	1.5927	2.9378
11	1.6536	1.3559	1.5991	1.2799	1.6261	1.4762	1.6854	.8783
	1.7088	2.0585	1.7075	2.0902	1.6928	1.8970	1.6665	3.1980
12	1.3056	1.7139	1.4532	1.6260	1.1365	1.3933	1.0491	
	2.1666	1.6549	1.9668	1.6932	1.9294	1.7542	2.6222	
13	1.3087	1.4718	1.7674	1.4762	1.3933	.8964	.6724	
	1.9123	1.9065	1.6077	1.8972	1.7555	2.4545	3.8980	
14	1.2651	1.6801	1.7598	1.6855	1.0490	.6726		
	1.6380	1.5739	1.5923	1.6666	2.6225	3.8978		
15	.7152	.9300	.9517	.8774	F-SUB-Q			
	2.8595	2.7711	2.9361	3.2017	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7874	1.1161	1.2005	1.6536	1.3040	1.3184	1.3198	.7636
	3.0357	2.5642	2.4569	1.8086	2.2927	2.0283	1.7309	2.9990
9	1.1161	1.3039	1.2219	1.3558	1.7164	1.4703	1.7005	.9462
	2.5642	2.1331	2.3285	2.1820	1.7373	2.0127	1.6597	2.9273
10	1.2005	1.2217	1.0966	1.6106	1.4452	1.7705	1.7658	.9536
	2.4569	2.3289	2.2567	1.8049	2.0742	1.6749	1.6647	3.0725
11	1.6536	1.3554	1.6105	1.2792	1.6107	1.4655	1.6771	.8784
	1.8086	2.1819	1.8050	2.2251	1.7966	2.0179	1.7629	3.3675
12	1.3040	1.7166	1.4453	1.6106	1.1280	1.3685	1.0351	
	2.2927	1.7371	2.0741	1.7971	2.0557	1.8688	2.7907	
13	1.3184	1.4706	1.7708	1.4655	1.3684	.8787	.6591	
	2.0283	2.0122	1.6747	2.0180	1.8702	2.6165	4.1551	
14	1.3198	1.7009	1.7661	1.6772	1.0351	.6591		
	1.7309	1.6591	1.6644	1.7629	2.7910	4.1552		
15	.7636	.9468	.9540	.8774	F-SUB-Q			
	2.9990	2.9210	3.0709	3.3715	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7913	1.1312	1.2144	1.6718	1.3103	1.3518	1.4734	.8591
	3.2429	2.7140	2.5993	1.8987	2.4218	2.1435	1.8212	3.2070
9	1.1312	1.3544	1.2355	1.3673	1.7353	1.4798	1.7554	.9655
	2.7140	2.2527	2.4734	2.3009	1.8218	2.1213	1.7300	3.0914
10	1.2144	1.2354	1.1881	1.6472	1.4451	1.7944	1.7916	.9590
	2.5993	2.4737	2.3860	1.8903	2.1978	1.7509	1.7404	3.2409
11	1.6718	1.3675	1.6472	1.2900	1.6085	1.4536	1.6753	.8715
	1.8987	2.3007	1.8903	2.3844	1.9118	2.1649	1.8772	3.6088
12	1.3103	1.7355	1.4452	1.6085	1.1149	1.3535	1.0152	
	2.4218	1.8216	2.1976	1.9122	2.2024	1.9902	3.0270	
13	1.3518	1.4802	1.7947	1.4537	1.3534	.8573	.6409	
	2.1435	2.1206	1.7505	2.1650	1.9918	2.8143	4.4858	
14	1.4734	1.7559	1.7920	1.6755	1.0152	.6410		
	1.8212	1.7294	1.7400	1.8772	3.0273	4.4864		
15	.8591	.9666	.9595	.8707	F-SUB-Q			
	3.2070	3.0878	3.2391	3.6125	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7988	1.1501	1.2284	1.6842	1.3165	1.4308	1.6665	.9419
	3.4816	2.9212	2.7991	2.0404	2.6097	2.2897	1.9338	3.4109
9	1.1501	1.4064	1.2676	1.3811	1.7466	1.4884	1.8015	.9992
	2.9212	2.4133	2.6605	2.4796	1.9578	2.2860	1.8483	3.3022
10	1.2284	1.2675	1.3018	1.6752	1.4437	1.8067	1.8081	.9672
	2.7991	2.6608	2.5659	2.0335	2.3647	1.8780	1.8669	3.4844
11	1.6842	1.3813	1.6752	1.3107	1.5997	1.4444	1.6684	.8680
	2.0404	2.4793	2.0335	2.5589	2.0456	2.3310	2.0163	3.8682
12	1.3165	1.7468	1.4438	1.5997	1.1051	1.3336	.9989	
	2.6097	1.9576	2.3646	2.0460	2.3647	2.1349	3.2702	
13	1.4308	1.4889	1.8070	1.4445	1.3336	.8391	.6266	
	2.2897	2.2852	1.8777	2.3308	2.1366	3.0366	4.8344	
14	1.6665	1.8021	1.8085	1.6686	.9989	.6267		
	1.9338	1.8477	1.8664	2.0161	3.2712	4.8352		
15	.9419	1.0003	.9678	.8672	F-SUB-Q			
	3.4109	3.2949	3.4823	3.8721	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8047	1.1643	1.2404	1.6987	1.3222	1.4755	1.7414	.9775
	3.7937	3.1796	3.0467	2.2021	2.8255	2.4911	2.0929	3.7207
9	1.1643	1.4416	1.2947	1.3910	1.7591	1.4955	1.8347	1.0180
	3.1796	2.6218	2.9129	2.6880	2.1071	2.4711	2.0001	3.5953
10	1.2404	1.2945	1.3380	1.6959	1.4427	1.8185	1.8224	.9712
	3.0467	2.9132	2.8057	2.1985	2.5614	2.0146	2.0033	3.7589
11	1.6987	1.3912	1.6960	1.3263	1.5963	1.4326	1.6640	.8608
	2.2021	2.6877	2.1985	2.7881	2.2180	2.5453	2.1888	4.2154
12	1.3222	1.7594	1.4429	1.5964	1.0960	1.3211	.9840	
	2.8255	2.1068	2.5612	2.2184	2.5725	2.3115	3.5634	
13	1.4755	1.4961	1.8189	1.4328	1.3211	.8238	.6134	
	2.4911	2.4703	2.0142	2.5449	2.3134	3.3051	5.2740	
14	1.7414	1.8353	1.8228	1.6643	.9840	.6134		
	2.0929	1.9995	2.0028	2.1885	3.5645	5.2752		
15	.9775	1.0193	.9718	.8598	F-SUB-Q			
	3.7207	3.5872	3.7567	4.2203	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8127	1.1747	1.2346	1.6780	1.3124	1.4742	1.7385	1.0017
	4.1729	3.5165	3.3516	2.4399	3.1151	2.7366	2.3105	4.0061
9	1.1747	1.4328	1.3036	1.3807	1.7337	1.4793	1.8162	1.0250
	3.5165	2.9042	3.1697	2.9663	2.3399	2.7337	2.2029	3.9041
10	1.2346	1.3034	1.3339	1.6749	1.4258	1.7902	1.7954	.9701
	3.3516	3.1700	3.0857	2.4399	2.8423	2.2390	2.2224	4.1073
11	1.6780	1.3809	1.6750	1.3179	1.5648	1.4258	1.6389	.8626
	2.4399	2.9658	2.4398	3.1012	2.4758	2.8060	2.4378	4.6042
12	1.3124	1.7340	1.4260	1.5650	1.0889	1.2889	.9755	
	3.1151	2.3396	2.8420	2.4763	2.8626	2.5811	3.9131	
13	1.4742	1.4799	1.7907	1.4261	1.2889	.8139	.6085	
	2.7366	2.7327	2.2385	2.8054	2.5832	3.6388	5.7723	
14	1.7385	1.8168	1.7959	1.6392	.9755	.6084		
	2.3105	2.2021	2.2218	2.4373	3.9144	5.7738		
15	1.0017	1.0273	.9707	.8619	F-SUB-Q			
	4.0061	3.8981	4.1047	4.6079	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8087	1.1683	1.2357	1.6886	1.3091	1.4767	1.7558	.9873
	4.3418	3.6075	3.7026	2.6856	3.4581	3.0142	2.5214	4.4730
9	1.1683	1.4503	1.2942	1.3788	1.7437	1.4768	1.8292	1.0193
	3.6075	3.0353	3.5201	3.2931	2.5790	3.0333	2.4167	4.3277
10	1.2357	1.2941	1.3358	1.6855	1.4198	1.8005	1.8050	.9611
	3.7026	3.5206	3.3623	2.6404	3.1688	2.4669	2.4476	4.5820
11	1.6886	1.3791	1.6856	1.3130	1.5688	1.4082	1.6365	.8474
	2.6856	3.2925	2.6404	3.2819	2.5977	3.0960	2.6972	5.1916
12	1.3091	1.7440	1.4200	1.5690	1.0768	1.2900	.9595	
	3.4581	2.5786	3.1684	2.5981	3.0695	2.7498	4.2019	
13	1.4767	1.4774	1.8010	1.4085	1.2901	.8030	.5964	
	3.0142	3.0321	2.4663	3.0963	2.7519	3.9513	6.2591	
14	1.7558	1.8299	1.8056	1.6368	.9595	.5964		
	2.5214	2.4157	2.4468	2.6971	4.2031	6.2609		
15	.9873	1.0216	.9618	.8465	F-SUB-Q			
	4.4730	4.3175	4.5789	5.1970	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8131	1.1645	1.2270	1.6759	1.2969	1.4625	1.7423	.9797
	4.4466	3.6972	3.6987	2.7007	3.4773	3.0840	2.5946	4.6009
9	1.1645	1.4449	1.2851	1.3665	1.7287	1.4609	1.8134	1.0104
	3.6972	3.1083	3.5465	3.3244	2.6319	3.1053	2.5061	4.4661
10	1.2270	1.2850	1.3250	1.6725	1.4045	1.7847	1.7884	.9516
	3.6987	3.5468	3.4493	2.7043	3.2465	2.5629	2.5529	4.7679
11	1.6759	1.3668	1.6726	1.3005	1.5559	1.3939	1.6209	.8395
	2.7007	3.3237	2.7043	3.3753	2.6665	3.1807	2.7643	5.4385
12	1.2969	1.7290	1.4048	1.5561	1.0756	1.2794	.9498	
	3.4773	2.6314	3.2459	2.6668	3.1597	2.8310	4.3226	
13	1.4625	1.4615	1.7852	1.3943	1.2795	.8011	.5910	
	3.0840	3.1039	2.5620	3.1809	2.8332	4.0734	6.4503	
14	1.7423	1.8141	1.7889	1.6213	.9498	.5909		
	2.5946	2.5050	2.5519	2.7642	4.3237	6.4523		
15	.9797	1.0129	.9523	.8386	F-SUB-Q			
	4.6009	4.4553	4.7642	5.4436	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8223	1.1622	1.2096	1.6436	1.2762	1.4355	1.7057	.9779
	4.5506	3.8268	3.6464	2.6748	3.4315	3.0452	2.5672	4.4653
9	1.1622	1.4211	1.2751	1.3449	1.6932	1.4339	1.7753	.9993
	3.8268	3.1380	3.4728	3.2816	2.6096	3.0724	2.4828	4.3761
10	1.2096	1.2750	1.3038	1.6401	1.3807	1.7477	1.7508	.9409
	3.6464	3.4730	3.4085	2.7118	3.2087	2.5416	2.5318	4.6740
11	1.6436	1.3452	1.6403	1.2847	1.5273	1.3808	1.5941	.8344
	2.6748	3.2809	2.7115	3.4746	2.7777	3.2466	2.8114	5.3206
12	1.2762	1.6935	1.3809	1.5275	1.0800	1.2578	.9434	
	3.4315	2.6090	3.2080	2.7780	3.2794	2.9541	4.4512	
13	1.4355	1.4345	1.7482	1.3811	1.2579	.8028	.5890	
	3.0452	3.0710	2.5407	3.2455	2.9564	4.2057	6.6389	
14	1.7057	1.7760	1.7513	1.5945	.9435	.5889		
	2.5672	2.4817	2.5307	2.8104	4.4524	6.6413		
15	.9779	1.0018	.9415	.8339	F-SUB-Q			
	4.4653	4.3653	4.6691	5.3238	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8150	1.1478	1.2023	1.6435	1.2648	1.4232	1.7036	.9524
	4.5518	3.7888	3.6069	2.6286	3.4015	3.0136	2.5210	4.4968
9	1.1478	1.4275	1.2571	1.3354	1.6933	1.4222	1.7744	.9836
	3.7888	3.0722	3.4633	3.2481	2.5632	3.0411	2.4379	4.3621
10	1.2023	1.2570	1.2971	1.6417	1.3693	1.7493	1.7511	.9272
	3.6069	3.4635	3.3669	2.6630	3.1795	2.4939	2.4854	4.6666
11	1.6435	1.3357	1.6419	1.2705	1.5299	1.3614	1.5887	.8176
	2.6286	3.2473	2.6626	3.4588	2.7892	3.2364	2.7728	5.3380
12	1.2648	1.6936	1.3695	1.5302	1.0702	1.2624	.9302	
	3.4015	2.5626	3.1788	2.7894	3.3147	2.9588	4.5210	
13	1.4232	1.4228	1.7499	1.3618	1.2625	.7976	.5803	
	3.0136	3.0397	2.4929	3.2352	2.9610	4.2582	6.7168	
14	1.7036	1.7751	1.7517	1.5891	.9303	.5802		
	2.5210	2.4368	2.4844	2.7717	4.5221	6.7195		
15	.9524	.9861	.9279	.8169	F-SUB-Q			
	4.4968	4.3511	4.6628	5.3419	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8098	1.1427	1.1934	1.6335	1.2525	1.4070	1.6896	.9372
	4.0838	3.4331	3.4859	2.5529	3.3130	2.9559	2.4713	4.4235
9	1.1427	1.4238	1.2456	1.3244	1.6827	1.4078	1.7616	.9716
	3.4331	2.8963	3.3573	3.1579	2.4992	2.9760	2.3895	4.2757
10	1.1934	1.2456	1.2881	1.6337	1.3567	1.7397	1.7403	.9174
	3.4859	3.3575	3.2618	2.5853	3.1040	2.4387	2.4343	4.5650
11	1.6335	1.3247	1.6339	1.2603	1.5236	1.3489	1.5799	.8074
	2.5529	3.1571	2.5850	3.2495	2.5667	3.0901	2.6771	5.2256
12	1.2525	1.6830	1.3569	1.5238	1.0623	1.2600	.9236	
	3.3130	2.4987	3.1033	2.5670	3.0285	2.6985	4.1369	
13	1.4070	1.4084	1.7402	1.3493	1.2601	.7945	.5764	
	2.9559	2.9746	2.4378	3.0903	2.7005	3.8635	6.0753	
14	1.6896	1.7623	1.7409	1.5804	.9236	.5762		
	2.4713	2.3884	2.4333	2.6770	4.1381	6.0780		
15	.9372	.9741	.9181	.8068	F-SUB-Q			
	4.4235	4.2648	4.5613	5.2285	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8134	1.1426	1.1888	1.6245	1.2441	1.3939	1.6745	.9342
	3.6369	3.0508	3.1206	2.3140	3.0088	2.7182	2.2784	4.0328
9	1.1426	1.4224	1.2438	1.3174	1.6730	1.3975	1.7483	.9648
	3.0508	2.5701	3.0014	2.8538	2.2762	2.7173	2.1962	3.9104
10	1.1888	1.2437	1.2831	1.6277	1.3491	1.7300	1.7291	.9128
	3.1206	3.0015	2.9194	2.3097	2.8168	2.2280	2.2291	4.1470
11	1.6245	1.3178	1.6279	1.2559	1.5212	1.3475	1.5755	.8084
	2.3140	2.8530	2.3095	2.9013	2.2918	2.7628	2.3875	4.6901
12	1.2441	1.6733	1.3493	1.5215	1.0650	1.2623	.9261	
	3.0088	2.2758	2.8164	2.2920	2.7078	2.4135	3.6937	
13	1.3939	1.3981	1.7305	1.3478	1.2624	.8006	.5817	
	2.7182	2.7162	2.2273	2.7629	2.4153	3.4521	5.4232	
14	1.6745	1.7489	1.7297	1.5759	.9261	.5815		
	2.2784	2.1953	2.2284	2.3874	3.6948	5.4258		
15	.9342	.9673	.9134	.8077	F-SUB-Q			
	4.0328	3.9007	4.1440	4.6941	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8304	1.1596	1.1888	1.6146	1.2400	1.3836	1.6570	.9419
	3.3368	2.8240	2.8573	2.1277	2.7593	2.5018	2.1029	3.6587
9	1.1596	1.4224	1.2527	1.3156	1.6624	1.3920	1.7331	.9648
	2.8240	2.3840	2.7283	2.6137	2.0936	2.4935	2.0234	3.5772
10	1.1888	1.2526	1.2839	1.6228	1.3482	1.7200	1.7174	.9150
	2.8573	2.7285	2.6790	2.1406	2.5795	2.0481	2.0509	3.7864
11	1.6146	1.3159	1.6230	1.2652	1.5263	1.3598	1.5787	.8173
	2.1277	2.6130	2.1404	2.6908	2.1352	2.5636	2.2141	4.2515
12	1.2400	1.6627	1.3484	1.5265	1.0869	1.2738	.9427	
	2.7593	2.0932	2.5791	2.1350	2.5153	2.2610	3.4127	
13	1.3836	1.3926	1.7205	1.3601	1.2739	.8238	.5977	
	2.5018	2.4925	2.0475	2.5635	2.2628	3.2065	5.0249	
14	1.6570	1.7338	1.7179	1.5791	.9427	.5975		
	2.1029	2.0226	2.0502	2.2139	3.4136	5.0275		
15	.9419	.9672	.9157	.8168	F-SUB-Q			
	3.6587	3.5682	3.7836	4.2539	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8595	1.1857	1.2062	1.6450	1.2505	1.3939	1.6818	.9277
	2.9831	2.4820	2.5220	1.8657	2.4451	2.2177	1.8492	3.3210
9	1.1857	1.4669	1.2608	1.3323	1.6966	1.4075	1.7640	.9644
	2.4820	2.0767	2.4268	2.3083	1.8332	2.2044	1.7751	3.2011
10	1.2062	1.2607	1.3067	1.6629	1.3676	1.7588	1.7531	.9181
	2.5220	2.4269	2.3560	1.8697	2.2780	1.7906	1.7951	3.3772
11	1.6450	1.3327	1.6631	1.2854	1.5866	1.3743	1.6136	.8153
	1.8657	2.3077	1.8695	2.3803	1.8773	2.2648	1.9444	3.8195
12	1.2505	1.6969	1.3678	1.5868	1.1346	1.3430	.9641	
	2.4451	1.8329	2.2777	1.8772	2.2448	1.9993	3.0693	
13	1.3939	1.4081	1.7593	1.3746	1.3429	.8721	.6163	
	2.2177	2.2035	1.7901	2.2647	2.0008	2.8812	4.5606	
14	1.6818	1.7647	1.7536	1.6140	.9641	.6161		
	1.8492	1.7744	1.7945	1.9442	3.0700	4.5631		
15	.9277	.9664	.9187	.8148	F-SUB-Q			
	3.3210	3.1930	3.3748	3.8218	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9597	1.2330	1.2261	1.6655	1.2626	1.4038	1.6949	.9330
	2.6511	2.2261	2.2616	1.6757	2.2037	2.0019	1.6672	3.0060
9	1.2330	1.5068	1.2820	1.3505	1.7202	1.4241	1.7828	.9724
	2.2261	1.8553	2.1752	2.0736	1.6451	1.9825	1.5964	2.8929
10	1.2261	1.2819	1.3309	1.6948	1.3907	1.7861	1.7774	.9284
	2.2616	2.1753	2.1090	1.6712	2.0426	1.6044	1.6104	3.0426
11	1.6655	1.3509	1.6950	1.3178	1.6543	1.4049	1.6500	.8281
	1.6757	2.0730	1.6711	2.1399	1.6791	2.0382	1.7421	3.4306
12	1.2626	1.7204	1.3909	1.6544	1.2758	1.4634	1.0043	
	2.2037	1.6449	2.0424	1.6790	1.9973	1.7801	2.7479	
13	1.4038	1.4247	1.7865	1.4051	1.4626	.9784	.6521	
	2.0019	1.9817	1.6039	2.0382	1.7815	2.5746	4.0774	
14	1.6949	1.7834	1.7779	1.6503	1.0042	.6518		
	1.6672	1.5958	1.6099	1.7418	2.7486	4.0795		
15	.9330	.9738	.9290	.8275	F-SUB-Q			
	3.0060	2.8855	3.0404	3.4326	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0576	1.2741	1.2422	1.6653	1.2710	1.4074	1.6855	.9563
	2.4251	2.0240	2.0697	1.5515	2.0281	1.8487	1.5510	2.7188
9	1.2741	1.5248	1.3119	1.3628	1.7203	1.4387	1.7770	.9849
	2.0240	1.6998	1.9709	1.9039	1.5235	1.8230	1.4816	2.6491
10	1.2422	1.3118	1.3490	1.7087	1.4084	1.7866	1.7766	.9419
	2.0697	1.9711	1.9307	1.5399	1.8687	1.4841	1.4906	2.7812
11	1.6653	1.3632	1.7089	1.3454	1.6994	1.4430	1.6727	.8525
	1.5516	1.9034	1.5398	1.9456	1.5543	1.8436	1.5918	3.0925
12	1.2710	1.7205	1.4085	1.6994	1.4094	1.5657	1.0520	
	2.0281	1.5233	1.8685	1.5542	1.8324	1.6496	2.5076	
13	1.4074	1.4391	1.7870	1.4432	1.5645	1.0837	.6962	
	1.8487	1.8222	1.4838	1.8433	1.6509	2.3413	3.6976	
14	1.6855	1.7776	1.7770	1.6729	1.0519	.6959		
	1.5510	1.4811	1.4902	1.5916	2.5083	3.6995		
15	.9563	.9863	.9425	.8520	F-SUB-Q			
	2.7188	2.6437	2.7793	3.0942	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0873	1.3093	1.2584	1.6823	1.2766	1.4149	1.6961	.9407
	2.2257	1.8590	1.9219	1.4442	1.9004	1.7301	1.4490	2.6040
9	1.3093	1.5563	1.3162	1.3733	1.7360	1.4437	1.7900	.9803
	1.8590	1.5694	1.8483	1.7772	1.4184	1.7028	1.3821	2.5070
10	1.2584	1.3161	1.3652	1.7376	1.4204	1.8025	1.7926	.9396
	1.9219	1.8484	1.7920	1.4274	1.7406	1.3813	1.3876	2.6263
11	1.6823	1.3736	1.7377	1.3677	1.7444	1.4540	1.6895	.8466
	1.4442	1.7768	1.4273	1.8076	1.4277	1.7208	1.4854	2.9332
12	1.2766	1.7362	1.4205	1.7443	1.4621	1.6396	1.0674	
	1.9004	1.4183	1.7405	1.4276	1.7005	1.5227	2.3364	
13	1.4149	1.4442	1.8028	1.4540	1.6383	1.1302	.7129	
	1.7301	1.7022	1.3810	1.7208	1.5239	2.2013	3.4813	
14	1.6961	1.7905	1.7930	1.6896	1.0672	.7126		
	1.4490	1.3816	1.3873	1.4852	2.3369	3.4827		
15	.9407	.9817	.9402	.8460	F-SUB-Q			
	2.6040	2.5029	2.6245	2.9351	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0734	1.2817	1.2247	1.6109	1.2320	1.3657	1.6156	.9026
	2.1627	1.8135	1.8857	1.4396	1.8815	1.7123	1.4527	2.5983
9	1.2817	1.4977	1.2765	1.3275	1.6500	1.3936	1.7045	.9396
	1.8135	1.5525	1.8193	1.7547	1.4229	1.6834	1.3849	2.5027
10	1.2247	1.2764	1.3233	1.6624	1.3719	1.7067	1.7053	.9025
	1.8857	1.8196	1.7633	1.4198	1.7175	1.3902	1.3909	2.6163
11	1.6109	1.3278	1.6624	1.3303	1.6775	1.4114	1.6138	.8127
	1.4396	1.7544	1.4198	1.7744	1.4205	1.6943	1.4811	2.9230
12	1.2320	1.6502	1.3719	1.6773	1.4354	1.5942	1.0353	
	1.8815	1.4227	1.7174	1.4206	1.6589	1.5005	2.3111	
13	1.3657	1.3941	1.7070	1.4114	1.5929	1.1102	.6976	
	1.7123	1.6828	1.3899	1.6942	1.5017	2.1511	3.4222	
14	1.6156	1.7051	1.7057	1.6139	1.0351	.6973		
	1.4527	1.3843	1.3905	1.4809	2.3116	3.4234		
15	.9026	.9411	.9030	.8125	F-SUB-Q			
	2.5983	2.4979	2.6145	2.9237	M-SUB-Q			

TABLE A-1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9549	1.1275	1.0680	1.3740	1.0801	1.1872	1.3674	.7835
	2.3423	1.9827	2.0888	1.6289	2.0723	1.9018	1.6569	2.8987
9	1.1275	1.2903	1.1242	1.1500	1.4146	1.2153	1.4418	.8038
	1.9827	1.7346	1.9894	1.9549	1.5996	1.8624	1.5799	2.8299
10	1.0680	1.1239	1.1425	1.4195	1.1859	1.4491	1.4343	.7757
	2.0888	1.9899	1.9699	1.5995	1.9139	1.5770	1.5941	2.9472
11	1.3740	1.1502	1.4194	1.1729	1.4312	1.2373	1.3650	.6963
	1.6289	1.9546	1.5996	1.9409	1.6020	1.8604	1.6886	3.3024
12	1.0801	1.4147	1.1859	1.4309	1.2587	1.3679	.8887	
	2.0723	1.5994	1.9138	1.6022	1.8311	1.6941	2.6120	
13	1.1872	1.2157	1.4493	1.2373	1.3669	.9624	.6086	
	1.9017	1.8618	1.5766	1.8604	1.6954	2.4079	3.8151	
14	1.3674	1.4423	1.4346	1.3651	.8885	.6085		
	1.6569	1.5792	1.5936	1.6884	2.6126	3.8160		
15	.7835	.8056	.7762	.6966	F-SUB-Q			
	2.8987	2.8226	2.9451	3.3008	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 480 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4950	.5386	.5236	.6449	.5552	.5632	.6304	.3939
	4.3719	4.0192	4.1307	3.3622	3.9112	3.8884	3.4816	5.5979
9	.5386	.6113	.5471	.5624	.6715	.5979	.6461	.4047
	4.0192	3.5418	3.9731	3.8720	3.2592	3.6723	3.4113	5.4666
10	.5236	.5470	.5573	.6697	.5794	.6804	.6578	.3949
	4.1307	3.9736	3.9243	3.2764	3.7917	3.2375	3.3626	5.6108
11	.6449	.5625	.6697	.5800	.6753	.5864	.6216	.3594
	3.3622	3.8716	3.2767	3.7941	3.2753	3.7895	3.5830	6.2096
12	.5552	.6715	.5794	.6751	.6062	.6181	.4585	
	3.9112	3.2589	3.7915	3.2759	3.6727	3.6285	4.9035	
13	.5632	.5980	.6804	.5863	.6178	.4791	.3030	
	3.8884	3.6716	3.2370	3.7899	3.6297	4.7065	7.4737	
14	.6304	.6464	.6580	.6216	.4583	.3029		
	3.4816	3.4096	3.3615	3.5825	4.9044	7.4742		
15	.3939	.4052	.3953	.3597	F-SUB-Q			
	5.5979	5.4537	5.6049	6.2040	M-SUB-Q			

TABLE A-2

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	3.9143	3.6850	3.9965	3.2624	4.0656	4.3180	3.7447	6.3300
	4.7596	4.5015	4.7707	3.9387	4.7547	4.9653	4.4542	7.1433
	4.9365	4.6865	4.9197	4.0804	4.8699	5.0802	4.5519	7.2593
	4.6375	4.4901	4.6323	4.0716	4.4986	4.5861	4.3272	6.4122
	3.6899	3.6625	3.6926	3.3065	3.4630	3.4625	3.4178	4.7469
9	3.6850	3.1263	3.8349	4.0327	3.3278	3.9608	3.7563	6.3569
	4.5015	3.8791	4.6249	4.7127	3.9685	4.5963	4.4410	7.1667
	4.6865	4.0492	4.8025	4.8151	4.0735	4.7143	4.5302	7.2801
	4.4901	4.1339	4.4815	4.4380	3.9911	4.3372	4.3064	6.5093
	3.6625	3.5208	3.5617	3.4826	3.2736	3.3521	3.4367	4.8313
10	3.9965	3.8388	3.9965	3.2359	4.0015	3.3696	3.6717	6.4604
	4.7707	4.6314	4.6819	3.8551	4.6206	3.9877	4.3405	7.2653
	4.9197	4.8079	4.7967	3.9581	4.6973	4.0754	4.4291	7.3721
	4.6323	4.4832	4.4380	3.8919	4.2840	3.9402	4.2146	6.6032
	3.6926	3.5629	3.5741	3.3208	3.4578	3.3215	3.4487	4.9395
11	3.2624	4.0332	3.2370	3.8926	3.2073	3.9688	3.9522	7.2283
	3.9387	4.7142	3.8574	4.4563	3.7961	4.5518	4.6347	8.1189
	4.0804	4.8166	3.9604	4.5299	3.8869	4.6491	4.7105	8.2334
	4.0716	4.4390	3.8936	4.1341	3.7744	4.2471	4.3902	7.3356
	3.3065	3.4835	3.3218	3.3374	3.1946	3.4103	3.6514	5.6360
12	4.0656	3.3284	4.0047	3.2084	3.6728	3.6019	5.2294	
	4.7547	3.9691	4.6226	3.7974	4.2926	4.2647	5.9879	
	4.8699	4.0741	4.6993	3.8882	4.4137	4.3463	6.1106	
	4.4986	3.9913	4.2854	3.7751	4.0020	4.0857	5.5821	
	3.4630	3.2737	3.4587	3.1948	3.1730	3.3732	4.4165	
13	4.3180	3.9603	3.3699	3.9703	3.6021	4.7693	7.6304	
	4.9653	4.5959	3.9881	4.5531	4.2651	5.4813	8.6675	
	5.0802	4.7138	4.0759	4.6503	4.3467	5.6011	8.8083	
	4.5861	4.3369	3.9406	4.2481	4.0859	5.0939	7.7623	
	3.4625	3.3518	3.3214	3.4110	3.3732	4.0149	5.8405	
14	3.7447	3.7546	3.6706	3.9518	5.2296	7.6243		
	4.4542	4.4392	4.3393	4.6344	5.9883	8.6615		
	4.5519	4.5283	4.4279	4.7102	6.1111	8.8023		
	4.3272	4.3054	4.2139	4.3902	5.5827	7.7580		
	3.4178	3.4361	3.4481	3.6515	4.4169	5.8380		
15	6.3300	6.3430	6.4537	7.2235	4 EFPD 118 % POWER			
	7.1433	7.1542	7.2601	8.1138	75 EFPD 118 % POWER			
	7.2593	7.2677	7.3669	8.2283	100 EFPD 118 % POWER			
	6.4122	6.4984	6.5999	7.3322	300 EFPD 118 % POWER			
	4.7469	4.8244	4.9365	5.6340	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.9105	1.6901	1.8702	1.4634	2.0213	1.9482	1.6324	2.9480
	2.2860	2.0085	2.1778	1.7390	2.3025	2.1960	1.9096	3.2518
	2.3732	2.0913	2.2414	1.8059	2.3542	2.2451	1.9569	3.3001
	2.4702	2.1869	2.2912	1.9456	2.3242	2.1792	2.0201	3.1225
	2.1992	1.9776	2.0230	1.7725	1.9849	1.8405	1.7932	2.5772
9	1.6901	1.4440	1.7581	1.9090	1.5996	1.9457	1.6048	3.0560
	2.0085	1.7574	2.0716	2.1800	1.8600	2.1760	1.8694	3.3557
	2.0913	1.8352	2.1504	2.2257	1.9074	2.2201	1.9119	3.4023
	2.1869	2.0262	2.1844	2.1872	1.9676	2.1273	1.9509	3.2363
	1.9776	1.9227	1.9224	1.9072	1.7864	1.8360	1.7590	2.6561
10	1.8702	1.7611	1.9333	1.5486	1.9575	1.6557	1.6405	3.1566
	2.1778	2.0750	2.1740	1.7996	2.1635	1.8996	1.8965	3.4576
	2.2414	2.1538	2.2103	1.8436	2.1896	1.9361	1.9365	3.5002
	2.2912	2.1852	2.1678	1.8966	2.0962	1.9472	1.9651	3.2945
	2.0230	1.9231	1.9377	1.8034	1.8882	1.8050	1.7961	2.7485
11	1.4634	1.9097	1.5491	1.8723	1.5026	1.8253	1.6797	3.4618
	1.7390	2.1807	1.8006	2.0880	1.7392	2.0469	1.9470	3.8066
	1.8059	2.2264	1.8446	2.1177	1.7810	2.0887	1.9856	3.8560
	1.9456	2.1877	1.8974	2.0367	1.8387	2.0231	1.9915	3.6358
	1.7725	1.9078	1.8036	1.8501	1.7457	1.8229	1.8643	3.1228
12	2.0213	1.5998	1.9584	1.5029	1.7469	1.5214	2.5169	
	2.3025	1.8602	2.1644	1.7396	1.9580	1.7804	2.8350	
	2.3542	1.9076	2.1905	1.7813	1.9978	1.8217	2.8935	
	2.3242	1.9677	2.0968	1.8390	1.9295	1.8615	2.8092	
	1.9849	1.7864	1.8882	1.7458	1.7430	1.7542	2.4931	
13	1.9482	1.9451	1.6558	1.8257	1.5218	2.2016	3.4300	
	2.1960	2.1754	1.8997	2.0474	1.7809	2.4933	3.8305	
	2.2451	2.2196	1.9362	2.0891	1.8221	2.5501	3.8938	
	2.1792	2.1271	1.9473	2.0235	1.8619	2.4870	3.6868	
	1.8405	1.8358	1.8050	1.8232	1.7546	2.2196	3.1297	
14	1.6324	1.6040	1.6399	1.6796	2.5170	3.4275		
	1.9096	1.8686	1.8960	1.9469	2.8352	3.8281		
	1.9569	1.9111	1.9360	1.9854	2.8936	3.8914		
	2.0201	1.9504	1.9647	1.9915	2.8095	3.6850		
	1.7932	1.7588	1.7959	1.8644	2.4933	3.1285		
15	2.9480	3.0490	3.1541	3.4613	4 EFPD 118 % POWER			
	3.2518	3.3484	3.4550	3.8062	75 EFPD 118 % POWER			
	3.3001	3.3950	3.4977	3.8555	100 EFPD 118 % POWER			
	3.1225	3.2302	3.2928	3.6357	300 EFPD 118 % POWER			
	2.5772	2.6515	2.7471	3.1230	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6347	1.4742	1.5872	1.4660	1.8073	1.6953	1.5702	2.6616
	1.9222	1.6971	1.8064	1.6021	1.9725	1.8399	1.7322	2.7949
	1.9935	1.7596	1.8540	1.6300	2.0017	1.8681	1.7516	2.8079
	2.1448	1.8702	1.9377	1.6596	1.9839	1.8220	1.7033	2.6223
	2.0277	1.7865	1.7992	1.5543	1.7747	1.6270	1.5556	2.2423
9	1.4742	1.4231	1.5346	1.6551	1.5208	1.7263	1.5138	2.7163
	1.6971	1.6272	1.7538	1.8219	1.6854	1.8699	1.6515	2.8458
	1.7596	1.6782	1.8071	1.8599	1.7127	1.8946	1.6646	2.8573
	1.8702	1.7626	1.8658	1.8480	1.6875	1.8020	1.6500	2.6885
	1.7865	1.7205	1.7289	1.6891	1.5733	1.6245	1.5227	2.3076
10	1.5872	1.5371	1.6355	1.5198	1.7799	1.6219	1.6170	2.8673
	1.8064	1.7548	1.8149	1.6843	1.8564	1.7341	1.7653	2.9836
	1.8540	1.8081	1.8550	1.6942	1.8620	1.7404	1.7726	2.9884
	1.9377	1.8666	1.8231	1.6504	1.7658	1.6887	1.6667	2.7780
	1.7992	1.7295	1.7076	1.5850	1.6631	1.5872	1.5473	2.4002
11	1.4660	1.6554	1.5202	1.7240	1.5165	1.6248	1.4836	3.0261
	1.6021	1.8225	1.6853	1.8195	1.6216	1.7475	1.6342	3.1951
	1.6300	1.8605	1.6951	1.8253	1.6312	1.7685	1.6492	3.2120
	1.6596	1.8483	1.6511	1.7372	1.5807	1.7199	1.6444	3.0255
	1.5543	1.6893	1.5852	1.6601	1.5425	1.6375	1.6188	2.6928
12	1.8073	1.5209	1.7806	1.5186	1.5828	1.4198	2.1297	
	1.9725	1.6855	1.8571	1.6233	1.6822	1.5632	2.3188	
	2.0017	1.7129	1.8627	1.6328	1.6995	1.5774	2.3542	
	1.9839	1.6876	1.7663	1.5811	1.6373	1.5824	2.3174	
	1.7747	1.5733	1.6631	1.5427	1.5672	1.5466	2.1598	
13	1.6953	1.7258	1.6222	1.6252	1.4205	1.9140	2.9353	
	1.8399	1.8693	1.7344	1.7479	1.5640	2.0810	3.1821	
	1.8681	1.8940	1.7406	1.7690	1.5782	2.1133	3.2199	
	1.8220	1.8017	1.6890	1.7204	1.5830	2.0785	3.0906	
	1.6270	1.6243	1.5871	1.6379	1.5470	1.9485	2.7524	
14	1.5702	1.5130	1.6168	1.4835	2.1297	2.9339		
	1.7322	1.6507	1.7651	1.6341	2.3190	3.1807		
	1.7516	1.6638	1.7721	1.6491	2.3545	3.2186		
	1.7033	1.6495	1.6664	1.6444	2.3177	3.0895		
	1.5556	1.5225	1.5471	1.6189	2.1601	2.7515		
15	2.6616	2.7093	2.8649	3.0267	4 EFPD 118 % POWER			
	2.7949	2.8389	2.9812	3.1970	75 EFPD 118 % POWER			
	2.8079	2.8505	2.9861	3.2146	100 EFPD 118 % POWER			
	2.6223	2.6830	2.7764	3.0281	300 EFPD 118 % POWER			
	2.2423	2.3036	2.3990	2.6950	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5407	1.3786	1.4726	1.3678	1.7344	1.5948	1.4650	2.6263
	1.7884	1.5625	1.6725	1.4535	1.8385	1.6842	1.5603	2.6557
	1.8537	1.6169	1.7125	1.4699	1.8558	1.7020	1.5669	2.6477
	2.0307	1.7539	1.8189	1.4994	1.8376	1.6654	1.5128	2.4593
	1.9879	1.7315	1.7370	1.4537	1.6996	1.5457	1.4405	2.1762
9	1.3786	1.3282	1.4459	1.5531	1.4345	1.6368	1.4214	2.6431
	1.5625	1.4797	1.6181	1.6903	1.5354	1.7234	1.4884	2.6704
	1.6169	1.5209	1.6651	1.7194	1.5510	1.7404	1.4891	2.6614
	1.7539	1.6072	1.7469	1.7170	1.5174	1.6599	1.4719	2.4860
	1.7315	1.6188	1.6645	1.6143	1.4585	1.5407	1.4030	2.2061
10	1.4726	1.4486	1.5169	1.4322	1.7123	1.5595	1.5256	2.8197
	1.6725	1.6191	1.6843	1.5500	1.7413	1.5900	1.5980	2.8168
	1.7125	1.6661	1.7215	1.5441	1.7320	1.5806	1.5994	2.7989
	1.8189	1.7476	1.6955	1.4796	1.6333	1.5160	1.4811	2.5936
	1.7370	1.6651	1.6338	1.4717	1.5818	1.4553	1.4219	2.2986
11	1.3678	1.5540	1.4326	1.6881	1.4408	1.5429	1.3714	2.9541
	1.4535	1.6908	1.5508	1.7048	1.4738	1.6022	1.4610	3.0129
	1.4699	1.7200	1.5448	1.6958	1.4694	1.6140	1.4655	3.0109
	1.4994	1.7173	1.4802	1.6090	1.4136	1.5853	1.4741	2.8471
	1.4537	1.6145	1.4719	1.5932	1.4366	1.5653	1.5068	2.5938
12	1.7344	1.4346	1.7126	1.4443	1.5132	1.3176	2.0126	
	1.8385	1.5356	1.7419	1.4757	1.5468	1.3994	2.1309	
	1.8558	1.5511	1.7325	1.4711	1.5512	1.4045	2.1552	
	1.8376	1.5174	1.6337	1.4140	1.5037	1.4198	2.1528	
	1.6996	1.4585	1.5819	1.4368	1.4962	1.4472	2.0787	
13	1.5948	1.6361	1.5598	1.5434	1.3186	1.8094	2.8172	
	1.6841	1.7227	1.5903	1.6029	1.4005	1.9134	2.9769	
	1.7019	1.7397	1.5809	1.6147	1.4056	1.9360	3.0020	
	1.6654	1.6595	1.5162	1.5859	1.4206	1.9342	2.9286	
	1.5457	1.5404	1.4551	1.5656	1.4478	1.8788	2.7007	
14	1.4650	1.4206	1.5255	1.3714	2.0129	2.8164		
	1.5603	1.4875	1.5979	1.4610	2.1313	2.9762		
	1.5669	1.4883	1.5993	1.4655	2.1556	3.0013		
	1.5128	1.4714	1.4808	1.4742	2.1532	2.9280		
	1.4405	1.4028	1.4217	1.5069	2.0790	2.7002		
15	2.6263	2.6356	2.8180	2.9580	4 EFPD 118 % POWER			
	2.6557	2.6633	2.8144	3.0146	75 EFPD 118 % POWER			
	2.6477	2.6545	2.7966	3.0118	100 EFPD 118 % POWER			
	2.4593	2.4806	2.5921	2.8498	300 EFPD 118 % POWER			
	2.1762	2.2021	2.2974	2.5973	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5475	1.3727	1.4703	1.3506	1.7418	1.5916	1.4498	2.6514
	1.7801	1.5418	1.6539	1.4146	1.8157	1.6486	1.5092	2.6142
	1.8453	1.5957	1.6915	1.4273	1.8271	1.6601	1.5093	2.5942
	2.0326	1.7535	1.8132	1.4531	1.8046	1.6289	1.4553	2.4057
	2.0293	1.7671	1.7645	1.4546	1.7149	1.5532	1.4302	2.1801
9	1.3727	1.3166	1.4469	1.5517	1.4247	1.6387	1.4057	2.6644
	1.5418	1.4468	1.6035	1.6703	1.4975	1.6946	1.4366	2.6261
	1.5957	1.4859	1.6475	1.6956	1.5056	1.7055	1.4313	2.6048
	1.7535	1.5879	1.7431	1.6905	1.4641	1.6195	1.4070	2.4284
	1.7671	1.6270	1.6902	1.6263	1.4446	1.5461	1.3877	2.2126
10	1.4703	1.4497	1.5209	1.4269	1.7305	1.5506	1.5103	2.8424
	1.6539	1.6044	1.6734	1.5134	1.7174	1.5447	1.5375	2.7713
	1.6915	1.6485	1.7007	1.4992	1.6992	1.5269	1.5317	2.7401
	1.8132	1.7439	1.6811	1.4353	1.6079	1.4591	1.4225	2.5327
	1.7645	1.6907	1.6507	1.4644	1.5880	1.4317	1.4038	2.3045
11	1.3506	1.5526	1.4273	1.7158	1.4307	1.5423	1.3515	2.9695
	1.4146	1.6709	1.5140	1.6809	1.4236	1.5625	1.4042	2.9497
	1.4273	1.6962	1.4998	1.6632	1.4133	1.5685	1.4033	2.9359
	1.4531	1.6905	1.4358	1.5879	1.3694	1.5614	1.4311	2.7962
	1.4546	1.6264	1.4645	1.6137	1.4349	1.5792	1.5007	2.5947
12	1.7418	1.4248	1.7308	1.4347	1.5145	1.2985	1.9978	
	1.8157	1.4976	1.7179	1.4267	1.5061	1.3453	2.0723	
	1.8271	1.5058	1.6997	1.4152	1.5043	1.3465	2.0906	
	1.8046	1.4641	1.6082	1.3698	1.4761	1.3816	2.1186	
	1.7149	1.4445	1.5880	1.4351	1.5102	1.4492	2.0938	
13	1.5916	1.6379	1.5505	1.5430	1.2998	1.8000	2.8294	
	1.6486	1.6937	1.5451	1.5634	1.3468	1.8616	2.9287	
	1.6601	1.7047	1.5273	1.5694	1.3479	1.8790	2.9465	
	1.6289	1.6191	1.4592	1.5621	1.3826	1.9073	2.9150	
	1.5532	1.5457	1.4315	1.5795	1.4500	1.8986	2.7466	
14	1.4498	1.4047	1.5102	1.3516	1.9983	2.8291		
	1.5092	1.4357	1.5374	1.4042	2.0729	2.9286		
	1.5093	1.4304	1.5316	1.4034	2.0912	2.9463		
	1.4553	1.4065	1.4222	1.4312	2.1192	2.9148		
	1.4302	1.3875	1.4036	1.5007	2.0942	2.7463		
15	2.6514	2.6564	2.8406	2.9741	4 EFPD 118 % POWER			
	2.6142	2.6188	2.7688	2.9521	75 EFPD 118 % POWER			
	2.5942	2.5977	2.7378	2.9372	100 EFPD 118 % POWER			
	2.4057	2.4229	2.5311	2.8001	300 EFPD 118 % POWER			
	2.1801	2.2084	2.3033	2.5978	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5824	1.3983	1.5033	1.3782	1.7902	1.6286	1.4770	2.7186
	1.8282	1.5747	1.6883	1.4307	1.8468	1.6647	1.5141	2.6349
	1.8955	1.6302	1.7252	1.4406	1.8546	1.6725	1.5102	2.6067
	2.0895	1.7937	1.8387	1.4606	1.8256	1.6429	1.4557	2.4107
	2.0901	1.8121	1.8289	1.4953	1.7700	1.5959	1.4609	2.2211
9	1.3983	1.3376	1.4835	1.5913	1.4571	1.6807	1.4290	2.7341
	1.5747	1.4717	1.6397	1.7023	1.5142	1.7173	1.4371	2.6500
	1.6302	1.5107	1.6833	1.7215	1.5147	1.7207	1.4283	2.6205
	1.7937	1.6155	1.7668	1.7000	1.4587	1.6232	1.3981	2.4400
	1.8121	1.6744	1.7489	1.6758	1.4759	1.5886	1.4147	2.2666
10	1.5033	1.4861	1.5624	1.4610	1.7762	1.5719	1.5290	2.9018
	1.6884	1.6407	1.7141	1.5276	1.7401	1.5476	1.5334	2.7947
	1.7252	1.6844	1.7296	1.5078	1.7160	1.5285	1.5232	2.7547
	1.8387	1.7673	1.7014	1.4432	1.6250	1.4506	1.4068	2.5325
	1.8289	1.7493	1.7057	1.5009	1.6319	1.4546	1.4287	2.3602
11	1.3782	1.5922	1.4615	1.7703	1.4605	1.5795	1.3699	3.0152
	1.4307	1.7028	1.5281	1.7029	1.4245	1.5717	1.4003	2.9594
	1.4406	1.7219	1.5083	1.6797	1.4109	1.5745	1.3968	2.9364
	1.4606	1.7001	1.4435	1.6136	1.3799	1.5867	1.4376	2.7917
	1.4953	1.6758	1.5009	1.6641	1.4721	1.6231	1.5276	2.6483
12	1.7902	1.4571	1.7765	1.4650	1.5492	1.3201	2.0362	
	1.8468	1.5143	1.7407	1.4280	1.5126	1.3431	2.0785	
	1.8546	1.5148	1.7165	1.4130	1.5077	1.3420	2.0938	
	1.8256	1.4587	1.6253	1.3804	1.4978	1.3981	2.1470	
	1.7700	1.4759	1.6319	1.4723	1.5579	1.4928	2.1483	
13	1.6286	1.6798	1.5718	1.5805	1.3218	1.8378	2.9080	
	1.6647	1.7163	1.5476	1.5728	1.3448	1.8690	2.9619	
	1.6725	1.7200	1.5288	1.5756	1.3437	1.8839	2.9753	
	1.6429	1.6228	1.4505	1.5876	1.3993	1.9400	2.9833	
	1.5959	1.5882	1.4544	1.6234	1.4937	1.9599	2.8494	
14	1.4770	1.4280	1.5289	1.3700	2.0369	2.9082		
	1.5141	1.4361	1.5334	1.4004	2.0793	2.9622		
	1.5102	1.4274	1.5231	1.3969	2.0946	2.9756		
	1.4557	1.3977	1.4065	1.4377	2.1476	2.9834		
	1.4609	1.4145	1.4285	1.5275	2.1488	2.8494		
15	2.7186	2.7255	2.9000	3.0199	4 EFPD 118 % POWER			
	2.6349	2.6422	2.7921	2.9630	75 EFPD 118 % POWER			
	2.6067	2.6131	2.7523	2.9404	100 EFPD 118 % POWER			
	2.4107	2.4344	2.5309	2.7953	300 EFPD 118 % POWER			
	2.2211	2.2621	2.3589	2.6515	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A	
8	1.6383	1.4419	1.5546	1.4165	1.8531	1.6750	1.5106	2.8338	
	1.9034	1.6294	1.7456	1.4626	1.9013	1.6991	1.5338	2.7168	
	1.9744	1.6875	1.7826	1.4706	1.9055	1.7038	1.5270	2.6784	
	2.1722	1.8487	1.8899	1.4842	1.8719	1.6770	1.4718	2.4875	
	2.1488	1.8460	1.9055	1.5441	1.8407	1.6521	1.4996	2.3259	
9	1.4419	1.3747	1.5353	1.6462	1.4974	1.7330	1.4596	2.8366	
	1.6294	1.5157	1.6958	1.7567	1.5467	1.7590	1.4523	2.7208	
	1.6875	1.5557	1.7404	1.7698	1.5413	1.7569	1.4412	2.6820	
	1.8487	1.6399	1.8132	1.7355	1.4712	1.6503	1.4059	2.4975	
	1.8460	1.6896	1.8251	1.7411	1.5174	1.6446	1.4494	2.3566	
10	1.5546	1.5364	1.6183	1.5042	1.8362	1.5999	1.5538	2.9999	
	1.7456	1.6968	1.7754	1.5573	1.7850	1.5635	1.5477	2.8678	
	1.7826	1.7415	1.7807	1.5341	1.7570	1.5441	1.5352	2.8218	
	1.8899	1.8139	1.7343	1.4511	1.6498	1.4477	1.4088	2.5855	
	1.9055	1.8258	1.7643	1.5317	1.6913	1.4864	1.4621	2.4529	
11	1.4165	1.6471	1.5046	1.8245	1.4848	1.6116	1.3882	3.1209	
	1.4626	1.7572	1.5577	1.7460	1.4428	1.6004	1.4122	3.0445	
	1.4706	1.7702	1.5344	1.7194	1.4273	1.6020	1.4074	3.0184	
	1.4842	1.7354	1.4513	1.6528	1.3994	1.6139	1.4451	2.8512	
	1.5441	1.7411	1.5318	1.7127	1.5097	1.6590	1.5473	2.7569	
12	1.8531	1.4975	1.8365	1.4895	1.5814	1.3409	2.0903		
	1.9013	1.5468	1.7855	1.4465	1.5391	1.3583	2.1311		
	1.9055	1.5413	1.7575	1.4299	1.5329	1.3558	2.1457		
	1.8719	1.4712	1.6501	1.3999	1.5298	1.4203	2.2119		
	1.8407	1.5173	1.6912	1.5100	1.6063	1.5301	2.2269		
13	1.6750	1.7320	1.5998	1.6129	1.3428	1.8904	3.0196		
	1.6991	1.7580	1.5635	1.6017	1.3602	1.9161	3.0688		
	1.7038	1.7561	1.5441	1.6033	1.3577	1.9307	3.0811		
	1.6770	1.6498	1.4476	1.6142	1.4217	2.0012	3.1030		
	1.6521	1.6441	1.4862	1.6593	1.5311	2.0344	2.9572		
14	1.5106	1.4585	1.5537	1.3885	2.0911	3.0203			
	1.5338	1.4513	1.5477	1.4123	2.1321	3.0696			
	1.5270	1.4403	1.5352	1.4076	2.1466	3.0819			
	1.4718	1.4054	1.4085	1.4453	2.2127	3.1034			
	1.4996	1.4492	1.4619	1.5474	2.2275	2.9574			
15	2.8338	2.8273	2.9981	3.1257	4 EFPD 118 % POWER				
	2.7168	2.7126	2.8652	3.0468	75 EFPD 118 % POWER				
	2.6784	2.6741	2.8193	3.0195	100 EFPD 118 % POWER				
	2.4875	2.4940	2.5840	2.8552	300 EFPD 118 % POWER				
	2.3259	2.3517	2.4516	2.7600	480 EFPD 118 % POWER				

TABLE A-2

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.7387	1.5212	1.6414	1.4887	1.9521	1.7536	1.5761	2.9779
	2.0217	1.7198	1.8358	1.5275	1.9899	1.7653	1.5863	2.8296
	2.0940	1.7783	1.8717	1.5321	1.9916	1.7679	1.5769	2.7875
	2.2961	1.9338	1.9815	1.5444	1.9577	1.7471	1.5241	2.5972
	2.2203	1.9073	1.9670	1.6147	1.9344	1.7326	1.5644	2.4428
9	1.5212	1.4492	1.6196	1.7356	1.5715	1.8190	1.5208	2.9792
	1.7198	1.5960	1.7853	1.8440	1.6127	1.8339	1.5001	2.8304
	1.7783	1.6350	1.8288	1.8498	1.5999	1.8261	1.4849	2.7873
	1.9338	1.7093	1.8961	1.8094	1.5226	1.7154	1.4498	2.6010
	1.9073	1.7419	1.8837	1.8096	1.5807	1.7248	1.5092	2.4730
10	1.6414	1.6207	1.7097	1.5828	1.9327	1.6648	1.6145	3.1474
	1.8358	1.7864	1.8715	1.6256	1.8684	1.6186	1.6013	2.9856
	1.8717	1.8300	1.8656	1.5971	1.8343	1.5941	1.5834	2.9299
	1.9815	1.8967	1.8081	1.4972	1.7067	1.4869	1.4487	2.6877
	1.9670	1.8841	1.8187	1.5729	1.7446	1.5453	1.5209	2.5716
11	1.4887	1.7366	1.5832	1.9201	1.5484	1.6833	1.4405	3.2718
	1.5275	1.8446	1.6259	1.8312	1.5028	1.6701	1.4616	3.1739
	1.5321	1.8502	1.5974	1.7987	1.4846	1.6699	1.4539	3.1393
	1.5444	1.8094	1.4975	1.7082	1.4361	1.6638	1.4847	2.9602
	1.6147	1.8096	1.5730	1.7604	1.5443	1.7105	1.5925	2.8519
12	1.9521	1.5716	1.9330	1.5536	1.6525	1.3954	2.1870	
	1.9899	1.6128	1.8689	1.5069	1.6078	1.4126	2.2285	
	1.9916	1.5999	1.8348	1.4878	1.5994	1.4095	2.2407	
	1.9577	1.5226	1.7071	1.4366	1.5802	1.4645	2.2833	
	1.9344	1.5806	1.7447	1.5446	1.6521	1.5757	2.2858	
13	1.7536	1.8179	1.6648	1.6848	1.3977	1.9803	3.1803	
	1.7653	1.8328	1.6186	1.6716	1.4149	2.0085	3.2347	
	1.7679	1.8252	1.5941	1.6714	1.4117	2.0234	3.2434	
	1.7471	1.7149	1.4868	1.6641	1.4659	2.0827	3.2372	
	1.7326	1.7244	1.5452	1.7108	1.5768	2.1017	3.0621	
14	1.5761	1.5196	1.6145	1.4408	2.1881	3.1814		
	1.5863	1.4990	1.6013	1.4618	2.2297	3.2358		
	1.5769	1.4839	1.5833	1.4541	2.2419	3.2446		
	1.5241	1.4493	1.4484	1.4849	2.2842	3.2378		
	1.5644	1.5089	1.5207	1.5926	2.2865	3.0626		
15	2.9779	2.9691	3.1455	3.2771	4 EFPD 118 % POWER			
	2.8296	2.8215	2.9828	3.1760	75 EFPD 118 % POWER			
	2.7875	2.7788	2.9273	3.1406	100 EFPD 118 % POWER			
	2.5972	2.5972	2.6861	2.9642	300 EFPD 118 % POWER			
	2.4428	2.4677	2.5701	2.8554	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.8670	1.6171	1.7431	1.5691	2.0568	1.8354	1.6433	3.1386
	2.1771	1.8337	1.9500	1.6105	2.1019	1.8523	1.6566	2.9795
	2.2557	1.8968	1.9881	1.6150	2.1044	1.8562	1.6481	2.9366
	2.4534	2.0533	2.1046	1.6269	2.0747	1.8416	1.5966	2.7454
	2.3412	1.9901	2.0521	1.6788	2.0235	1.8313	1.6440	2.5971
9	1.6171	1.5379	1.7156	1.8361	1.6495	1.9098	1.5862	3.1294
	1.8337	1.6969	1.8970	1.9520	1.6968	1.9304	1.5654	2.9743
	1.8968	1.7387	1.9435	1.9572	1.6804	1.9223	1.5497	2.9308
	2.0533	1.8053	2.0126	1.9139	1.5977	1.8086	1.5159	2.7497
	1.9901	1.8010	1.9650	1.8863	1.6367	1.7958	1.5820	2.6184
10	1.7431	1.7168	1.8138	1.6697	2.0424	1.7492	1.6952	3.3173
	1.9500	1.8981	1.9853	1.7108	1.9739	1.6905	1.6713	3.1455
	1.9881	1.9446	1.9780	1.6809	1.9363	1.6650	1.6527	3.0881
	2.1045	2.0131	1.9130	1.5701	1.7984	1.5510	1.5123	2.8392
	2.0521	1.9657	1.8910	1.6261	1.8117	1.5926	1.5777	2.6869
11	1.5691	1.8370	1.6701	2.0441	1.6363	1.7778	1.5112	3.4600
	1.6105	1.9525	1.7111	1.9376	1.5824	1.7599	1.5251	3.3515
	1.6150	1.9577	1.6812	1.9036	1.5620	1.7591	1.5176	3.3162
	1.6269	1.9138	1.5703	1.8026	1.5031	1.7464	1.5511	3.1315
	1.6789	1.8863	1.6262	1.8427	1.6059	1.7778	1.6432	2.9744
12	2.0568	1.6495	2.0427	1.6419	1.7552	1.4723	2.3251	
	2.1019	1.6968	1.9745	1.5867	1.7017	1.4853	2.3563	
	2.1044	1.6804	1.9369	1.5660	1.6916	1.4801	2.3695	
	2.0747	1.5976	1.7987	1.5037	1.6656	1.5318	2.4090	
	2.0235	1.6366	1.8117	1.6062	1.7280	1.6357	2.3904	
13	1.8354	1.9086	1.7492	1.7789	1.4749	2.1081	3.3991	
	1.8523	1.9292	1.6905	1.7616	1.4879	2.1326	3.4440	
	1.8562	1.9213	1.6651	1.7609	1.4826	2.1467	3.4538	
	1.8416	1.8081	1.5510	1.7468	1.5335	2.1985	3.4299	
	1.8313	1.7953	1.5925	1.7780	1.6370	2.1988	3.2161	
14	1.6433	1.5849	1.6952	1.5115	2.3264	3.4006		
	1.6566	1.5643	1.6713	1.5254	2.3576	3.4455		
	1.6481	1.5486	1.6526	1.5178	2.3709	3.4553		
	1.5966	1.5153	1.5120	1.5513	2.4099	3.4308		
	1.6440	1.5818	1.5775	1.6432	2.3911	3.2167		
15	3.1386	3.1185	3.3152	3.4651	4 EFPD 118 % POWER			
	2.9795	2.9647	3.1425	3.3533	75 EFPD 118 % POWER			
	2.9366	2.9217	3.0853	3.3175	100 EFPD 118 % POWER			
	2.7454	2.7457	2.8375	3.1352	300 EFPD 118 % POWER			
	2.5971	2.6142	2.6856	2.9787	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A	
8	2.0341	1.7544	1.8896	1.7017	2.2182	1.9699	1.7665	3.3146	
	2.3644	1.9842	2.0989	1.7349	2.2558	1.9784	1.7716	3.1325	
	2.4482	2.0519	2.1405	1.7396	2.2591	1.9829	1.7632	3.0892	
	2.6458	2.2234	2.2737	1.7600	2.2347	1.9786	1.7184	2.8956	
	2.4887	2.1100	2.1866	1.7965	2.1593	1.9559	1.7687	2.7224	
9	1.7544	1.6726	1.8577	1.9827	1.7840	2.0538	1.7017	3.3281	
	1.9842	1.8408	2.0452	2.0945	1.8259	2.0659	1.6723	3.1492	
	2.0519	1.8853	2.0961	2.1006	1.8046	2.0580	1.6570	3.1049	
	2.2234	1.9669	2.1626	2.0658	1.7299	1.9508	1.6335	2.9256	
	2.1100	1.9209	2.0768	2.0087	1.7474	1.9129	1.6857	2.7645	
10	1.8896	1.8589	1.9642	1.8102	2.1977	1.8723	1.8136	3.5271	
	2.0989	2.0464	2.1373	1.8471	2.1205	1.8119	1.7921	3.3283	
	2.1405	2.0973	2.1300	1.8156	2.0807	1.7858	1.7722	3.2691	
	2.2737	2.1632	2.0757	1.7064	1.9451	1.6784	1.6338	3.0288	
	2.1866	2.0773	2.0144	1.7308	1.9210	1.6937	1.6781	2.8333	
11	1.7017	1.9833	1.8106	2.2026	1.7680	1.9096	1.6199	3.6502	
	1.7349	2.0950	1.8473	2.0927	1.7149	1.9007	1.6395	3.5266	
	1.7396	2.1011	1.8158	2.0572	1.6938	1.9014	1.6329	3.4909	
	1.7600	2.0656	1.7066	1.9569	1.6333	1.8874	1.6763	3.3244	
	1.7965	2.0086	1.7308	1.9603	1.7095	1.8786	1.7351	3.1040	
12	2.2182	1.7840	2.1979	1.7743	1.8955	1.5906	2.4681		
	2.2558	1.8260	2.1212	1.7197	1.8415	1.6098	2.5141		
	2.2591	1.8043	2.0813	1.6981	1.8319	1.6058	2.5305		
	2.2347	1.7299	1.9455	1.6339	1.8071	1.6634	2.5786		
	2.1593	1.7473	1.9212	1.7097	1.8454	1.7511	2.5068		
13	1.9699	2.0525	1.8723	1.9108	1.5934	2.2602	3.6192		
	1.9784	2.0646	1.8119	1.9027	1.6127	2.2931	3.6773		
	1.9829	2.0570	1.7859	1.9033	1.6086	2.3100	3.6907		
	1.9786	1.9503	1.6783	1.8878	1.6653	2.3633	3.6686		
	1.9559	1.9125	1.6936	1.8788	1.7523	2.3315	3.3909		
14	1.7665	1.7003	1.8137	1.6203	2.4695	3.6211			
	1.7716	1.6710	1.7921	1.6397	2.5156	3.6792			
	1.7632	1.6557	1.7719	1.6331	2.5320	3.6925			
	1.7184	1.6328	1.6334	1.6764	2.5797	3.6698			
	1.7687	1.6855	1.6779	1.7351	2.5074	3.3915			
15	3.3146	3.3162	3.5249	3.6553	4 EFPD 118 % POWER				
	3.1325	3.1389	3.3251	3.5299	75 EFPD 118 % POWER				
	3.0892	3.0951	3.2660	3.4955	100 EFPD 118 % POWER				
	2.8956	2.9211	3.0269	3.3283	300 EFPD 118 % POWER				
	2.7224	2.7610	2.8318	3.1075	480 EFPD 118 % POWER				

TABLE A-2 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A	
8	2.1804	1.8747	2.0176	1.7968	2.3449	2.0654	1.8405	3.5359	
	2.4985	2.1049	2.2223	1.8216	2.3806	2.0721	1.8426	3.3300	
	2.5785	2.1712	2.2644	1.8261	2.3864	2.0801	1.8336	3.2871	
	2.8190	2.3595	2.4235	1.8734	2.4024	2.1185	1.8216	3.1558	
	2.6539	2.2470	2.3402	1.9073	2.3155	2.0884	1.8715	2.9584	
9	1.8747	1.7805	1.9764	2.1063	1.8731	2.1610	1.7746	3.5231	
	2.1049	1.9401	2.1668	2.2133	1.9116	2.1717	1.7397	3.3230	
	2.1712	1.9830	2.2185	2.2215	1.8902	2.1680	1.7260	3.2799	
	2.3595	2.0758	2.3270	2.2164	1.8350	2.0865	1.7270	3.1526	
	2.2470	2.0314	2.2397	2.1486	1.8500	2.0421	1.7802	2.9709	
10	2.0176	1.9776	2.0930	1.9105	2.3309	1.9684	1.9051	3.7451	
	2.2223	2.1680	2.2657	1.9474	2.2499	1.9008	1.8783	3.5208	
	2.2644	2.2197	2.2598	1.9166	2.2108	1.8752	1.8522	3.4630	
	2.4235	2.3276	2.2236	1.8136	2.0896	1.7726	1.7241	3.2597	
	2.3402	2.2402	2.1504	1.8311	2.0492	1.7859	1.7697	3.0403	
11	1.7968	2.1069	1.9109	2.3477	1.8624	2.0143	1.6989	3.9085	
	1.8216	2.2139	1.9475	2.2257	1.8054	2.0094	1.7161	3.7702	
	1.8261	2.2221	1.9167	2.1907	1.7856	2.0136	1.7120	3.7382	
	1.8734	2.2162	1.8137	2.1109	1.7462	2.0194	1.7821	3.6009	
	1.9073	2.1485	1.8311	2.0879	1.8036	1.9938	1.8359	3.3459	
12	2.3449	1.8732	2.3310	1.8690	2.0072	1.6743	2.6445		
	2.3806	1.9108	2.2506	1.8104	1.9493	1.6917	2.6874		
	2.3864	1.8899	2.2115	1.7901	1.9420	1.6898	2.7094		
	2.4024	1.8349	2.0900	1.7469	1.9494	1.7813	2.8023		
	2.3155	1.8499	2.0493	1.8037	1.9565	1.8386	2.6836		
13	2.0654	2.1595	1.9685	2.0156	1.6775	2.4163	3.9023		
	2.0721	2.1703	1.9008	2.0116	1.6949	2.4500	3.9612		
	2.0801	2.1669	1.8743	2.0157	1.6929	2.4723	3.9819		
	2.1185	2.0859	1.7724	2.0198	1.7834	2.5762	4.0190		
	2.0884	2.0416	1.7857	1.9940	1.8399	2.4873	3.6357		
14	1.8405	1.7731	1.9051	1.6993	2.6462	3.9046			
	1.8426	1.7383	1.8784	1.7164	2.6891	3.9636			
	1.8336	1.7246	1.8513	1.7123	2.7111	3.9843			
	1.8216	1.7264	1.7237	1.7823	2.8034	4.0204			
	1.8715	1.7800	1.7695	1.8358	2.6841	3.6364			
15	3.5359	3.5103	3.7426	3.9136	4 EFPD 118 % POWER				
	3.3300	3.3118	3.5172	3.7714	75 EFPD 118 % POWER				
	3.2871	3.2691	3.4596	3.7393	100 EFPD 118 % POWER				
	3.1558	3.1478	3.2576	3.6038	300 EFPD 118 % POWER				
	2.9584	2.9672	3.0387	3.3506	480 EFPD 118 % POWER				

TABLE A-2

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A	
8	2.2089	1.8962	2.0399	1.8230	2.4005	2.1591	1.9265	3.7090	
	2.5391	2.1347	2.2489	1.8432	2.4126	2.1351	1.8989	3.4655	
	2.6341	2.2179	2.3036	1.8544	2.4251	2.1477	1.8962	3.4250	
	3.0132	2.5180	2.5904	2.0093	2.5740	2.3033	1.9732	3.4232	
	2.8916	2.4451	2.5529	2.0768	2.5287	2.2747	2.0315	3.2147	
9	1.8962	1.7991	2.0089	2.1431	1.9195	2.2473	1.8659	3.7019	
	2.1347	1.9695	2.1963	2.2429	1.9401	2.2278	1.8014	3.4636	
	2.2179	2.0237	2.2612	2.2581	1.9389	2.2335	1.7905	3.4229	
	2.5180	2.2109	2.4851	2.3805	1.9873	2.2705	1.8713	3.4217	
	2.4451	2.2074	2.4415	2.3436	2.0110	2.2255	1.9297	3.2282	
10	2.0399	2.0102	2.1299	1.9527	2.4130	2.0866	2.0175	3.9451	
	2.2489	2.1975	2.3067	1.9969	2.3168	1.9787	1.9515	3.6916	
	2.3036	2.2624	2.3071	1.9692	2.2820	1.9466	1.9263	3.6339	
	2.5904	2.4857	2.3810	1.9599	2.2719	1.9204	1.8672	3.5407	
	2.5529	2.4421	2.3456	1.9906	2.2316	1.9346	1.9167	3.3010	
11	1.8230	2.1437	1.9531	2.4660	1.9874	2.1456	1.8017	4.1249	
	1.8432	2.2434	1.9970	2.3037	1.8933	2.1153	1.8014	3.9682	
	1.8544	2.2587	1.9692	2.2703	1.8729	2.1218	1.7995	3.9375	
	2.0093	2.3803	1.9600	2.2915	1.8950	2.1935	1.9296	3.9096	
	2.0768	2.3434	1.9905	2.2763	1.9574	2.1644	1.9871	3.6244	
12	2.4005	1.9196	2.4131	1.9946	2.1466	1.7873	2.8204		
	2.4126	1.9402	2.3172	1.8986	2.0469	1.7898	2.8401		
	2.4251	1.9385	2.2824	1.8759	2.0414	1.7898	2.8663		
	2.5740	1.9872	2.2723	1.8957	2.1191	1.9294	3.0420		
	2.5287	2.0109	2.2316	1.9574	2.1259	1.9892	2.9072		
13	2.1591	2.2457	2.0867	2.1471	1.7908	2.5879	4.1513		
	2.1351	2.2262	1.9776	2.1176	1.7932	2.6054	4.2203		
	2.1477	2.2322	1.9455	2.1241	1.7932	2.6318	4.2474		
	2.3033	2.2698	1.9202	2.1939	1.9317	2.7982	4.3188		
	2.2747	2.2249	1.9343	2.1643	1.9903	2.6930	3.9382		
14	1.9265	1.8642	2.0175	1.8021	2.8223	4.1540			
	1.8989	1.7999	1.9502	1.8017	2.8419	4.2229			
	1.8962	1.7891	1.9251	1.7998	2.8681	4.2500			
	1.9732	1.8705	1.8667	1.9298	3.0433	4.3204			
	2.0315	1.9294	1.9164	1.9869	2.9074	3.9387			
15	3.7090	3.6889	3.9426	4.1301	4 EFPD 118 % POWER				
	3.4655	3.4516	3.6877	3.9692	75 EFPD 118 % POWER				
	3.4250	3.4115	3.6302	3.9385	100 EFPD 118 % POWER				
	3.4232	3.4163	3.5384	3.9129	300 EFPD 118 % POWER				
	3.2147	3.2240	3.2991	3.6292	480 EFPD 118 % POWER				

TABLE A-2 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.2310	1.9268	2.0687	1.8455	2.4121	2.1819	1.9496	3.7185
	2.5384	2.1361	2.2466	1.8527	2.4160	2.1466	1.9116	3.4429
	2.6321	2.2132	2.2966	1.8639	2.4276	2.1568	1.9075	3.3992
	3.0248	2.5328	2.5905	2.0169	2.5716	2.3142	2.0068	3.4166
	3.0082	2.5463	2.6445	2.1834	2.6294	2.4125	2.1821	3.3745
9	1.9268	1.8259	2.0376	2.1610	1.9366	2.2762	1.8880	3.7385
	2.1361	1.9718	2.2000	2.2462	1.9507	2.2475	1.8141	3.4597
	2.2132	2.0237	2.2597	2.2603	1.9585	2.2508	1.8018	3.4158
	2.5328	2.2385	2.4786	2.3789	1.9940	2.2719	1.9105	3.4535
	2.5463	2.3176	2.5253	2.4517	2.1440	2.3587	2.0878	3.4319
10	2.0687	2.0388	2.1530	1.9710	2.4260	2.1131	2.0466	4.0118
	2.2466	2.2011	2.3084	2.0082	2.3298	1.9927	1.9643	3.6941
	2.2966	2.2609	2.3082	1.9893	2.3015	1.9582	1.9370	3.6323
	2.5905	2.4792	2.3923	1.9758	2.2832	1.9582	1.9122	3.5795
	2.6445	2.5259	2.4593	2.1283	2.3752	2.0970	2.0826	3.5222
11	1.8455	2.1615	1.9715	2.4929	2.0206	2.1858	1.8367	4.1798
	1.8527	2.2468	2.0082	2.3294	1.9133	2.1338	1.8146	3.9462
	1.8639	2.2608	1.9892	2.2934	1.8913	2.1391	1.8115	3.9109
	2.0169	2.3786	1.9758	2.3170	1.9365	2.2430	1.9763	3.9405
	2.1834	2.4515	2.1282	2.4324	2.1226	2.3452	2.1563	3.8666
12	2.4121	1.9366	2.4262	2.0281	2.1820	1.8272	2.8475	
	2.4160	1.9508	2.3299	1.9189	2.0648	1.8067	2.8408	
	2.4276	1.9581	2.3020	1.8944	2.0579	1.8059	2.8653	
	2.5716	1.9939	2.2835	1.9370	2.1689	2.0041	3.1059	
	2.6294	2.1438	2.3751	2.1225	2.3222	2.2008	3.1433	
13	2.1819	2.2746	2.1132	2.1875	1.8310	2.6293	4.2581	
	2.1466	2.2458	1.9915	2.1363	1.8103	2.6141	4.2454	
	2.1568	2.2495	1.9571	2.1415	1.8094	2.6389	4.2683	
	2.3142	2.2711	1.9579	2.2433	2.0062	2.8762	4.4847	
	2.4125	2.3580	2.0967	2.3453	2.2022	2.9442	4.2793	
14	1.9496	1.8863	2.0467	1.8371	2.8497	4.2613		
	1.9116	1.8125	1.9630	1.8148	2.8427	4.2486		
	1.9075	1.8003	1.9357	1.8117	2.8672	4.2714		
	2.0068	1.9097	1.9116	1.9763	3.1072	4.4867		
	2.1821	2.0874	2.0822	2.1562	3.1440	4.2806		
15	3.7185	3.7251	4.0087	4.1858	4 EFPD 118 % POWER			
	3.4429	3.4475	3.6901	3.9502	75 EFPD 118 % POWER			
	3.3992	3.4041	3.6285	3.9157	100 EFPD 118 % POWER			
	3.4166	3.4480	3.5771	3.9447	300 EFPD 118 % POWER			
	3.3745	3.4273	3.5201	3.8706	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A	
8	2.1998	1.8920	2.0294	1.7961	2.3525	2.1317	1.8944	3.6650	
	2.4985	2.0898	2.1900	1.7919	2.3458	2.0889	1.8486	3.3837	
	2.5881	2.1631	2.2372	1.8003	2.3567	2.0990	1.8432	3.3432	
	2.9409	2.4529	2.5067	1.9493	2.4934	2.2641	1.9455	3.3995	
	2.8507	2.4224	2.5243	2.0710	2.5153	2.3017	2.0660	3.2735	
9	1.8920	1.7869	1.9967	2.1148	1.8776	2.2194	1.8354	3.6576	
	2.0898	1.9209	2.1452	2.1846	1.8833	2.1856	1.7533	3.3790	
	2.1631	1.9681	2.2020	2.1975	1.8913	2.1929	1.7411	3.3385	
	2.4529	2.1511	2.4129	2.3169	1.9387	2.2264	1.8527	3.4033	
	2.4224	2.1973	2.4346	2.3434	2.0310	2.2527	1.9753	3.2973	
10	2.0294	1.9979	2.1118	1.9190	2.3757	2.0733	2.0073	3.9354	
	2.1900	2.1463	2.2532	1.9447	2.2732	1.9325	1.9033	3.5988	
	2.2372	2.2031	2.2520	1.9343	2.2530	1.8991	1.8774	3.5487	
	2.5067	2.4134	2.3237	1.9249	2.2480	1.9009	1.8547	3.5313	
	2.5243	2.4353	2.3481	2.0177	2.2706	1.9826	1.9695	3.3853	
11	1.7961	2.1153	1.9194	2.4492	1.9868	2.1563	1.8020	4.1371	
	1.7919	2.1851	1.9447	2.2846	1.8738	2.0964	1.7709	3.8796	
	1.8003	2.1980	1.9343	2.2550	1.8575	2.1086	1.7694	3.8562	
	1.9493	2.3165	1.9249	2.2781	1.8872	2.1988	1.9286	3.9258	
	2.0710	2.3431	2.0176	2.3278	2.0131	2.2375	2.0501	3.7417	
12	2.3525	1.8776	2.3757	1.9940	2.1504	1.8014	2.8476		
	2.3458	1.8834	2.2732	1.8791	2.0372	1.7713	2.8039		
	2.3567	1.8913	2.2530	1.8606	2.0360	1.7745	2.8351		
	2.4934	1.9385	2.2483	1.8877	2.1308	1.9536	3.0822		
	2.5153	2.0309	2.2705	2.0129	2.2192	2.0867	3.0322		
13	2.1317	2.2179	2.0733	2.1581	1.8053	2.6228	4.2354		
	2.0889	2.1840	1.9313	2.0988	1.7749	2.5837	4.1821		
	2.0990	2.1915	1.8980	2.1116	1.7782	2.6149	4.2140		
	2.2641	2.2256	1.9005	2.1991	1.9557	2.8524	4.4278		
	2.3017	2.2520	1.9823	2.2375	2.0880	2.8378	4.1470		
14	1.8944	1.8337	2.0074	1.8024	2.8498	4.2390			
	1.8486	1.7517	1.9019	1.7712	2.8058	4.1856			
	1.8432	1.7396	1.8761	1.7696	2.8371	4.2174			
	1.9455	1.8519	1.8542	1.9285	3.0835	4.4299			
	2.0660	1.9749	1.9691	2.0500	3.0328	4.1484			
15	3.6650	3.6442	3.9310	4.1413	4 EFPD 118 % POWER				
	3.3837	3.3669	3.5949	3.8802	75 EFPD 118 % POWER				
	3.3432	3.3268	3.5449	3.8568	100 EFPD 118 % POWER				
	3.3995	3.3977	3.5287	3.9286	300 EFPD 118 % POWER				
	3.2735	3.2929	3.3833	3.7462	480 EFPD 118 % POWER				

TABLE A-2 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A	
8	2.1024	1.7919	1.9236	1.7006	2.2303	2.0071	1.7793	3.4798	
	2.3543	1.9661	2.0619	1.6840	2.2098	1.9533	1.7238	3.1759	
	2.4389	2.0351	2.1066	1.6920	2.2198	1.9645	1.7205	3.1379	
	2.7835	2.3210	2.3761	1.8488	2.3689	2.1592	1.8551	3.2387	
	2.6954	2.2858	2.3825	1.9625	2.3851	2.1989	1.9652	3.1441	
9	1.7919	1.6945	1.8925	2.0056	1.7761	2.0941	1.7232	3.4669	
	1.9661	1.8038	2.0211	2.0566	1.7689	2.0449	1.6338	3.1630	
	2.0351	1.8488	2.0751	2.0688	1.7685	2.0481	1.6242	3.1256	
	2.3210	2.0336	2.2906	2.2003	1.8393	2.1192	1.7671	3.2366	
	2.2858	2.0668	2.2991	2.2252	1.9348	2.1530	1.8788	3.1534	
10	1.9236	1.8936	2.0038	1.8155	2.2506	1.9314	1.8697	3.7165	
	2.0619	2.0221	2.1186	1.8241	2.1311	1.7937	1.7672	3.3621	
	2.1066	2.0761	2.1179	1.8024	2.1004	1.7652	1.7438	3.3107	
	2.3761	2.2911	2.2045	1.8262	2.1372	1.8086	1.7675	3.3532	
	2.3825	2.2998	2.2255	1.9241	2.1722	1.8863	1.8736	3.2349	
11	1.7006	2.0060	1.8159	2.3174	1.8550	2.0124	1.6792	3.8907	
	1.6840	2.0570	1.8241	2.1292	1.7375	1.9468	1.6342	3.6215	
	1.6920	2.0692	1.8023	2.1001	1.7215	1.9545	1.6347	3.5961	
	1.8488	2.1999	1.8261	2.1737	1.7983	2.0971	1.8346	3.7270	
	1.9625	2.2250	1.9239	2.2228	1.9225	2.1402	1.9549	3.5892	
12	2.2303	1.7760	2.2506	1.8619	2.0213	1.6810	2.6579		
	2.2098	1.7690	2.1311	1.7425	1.8928	1.6401	2.6114		
	2.2198	1.7681	2.1010	1.7244	1.8902	1.6426	2.6393		
	2.3689	1.8391	2.1374	1.7984	2.0437	1.8703	2.9387		
	2.3851	1.9347	2.1721	1.9223	2.1283	1.9949	2.9101		
13	2.0071	2.0925	1.9315	2.0142	1.6847	2.4505	3.9814		
	1.9533	2.0433	1.7926	1.9496	1.6437	2.4097	3.9213		
	1.9645	2.0468	1.7641	1.9551	1.6460	2.4379	3.9511		
	2.1592	2.1183	1.8083	2.0973	1.8723	2.7303	4.2370		
	2.1989	2.1523	1.8860	2.1402	1.9961	2.7253	3.9575		
14	1.7793	1.7216	1.8697	1.6796	2.6602	3.9853			
	1.7238	1.6323	1.7659	1.6345	2.6134	3.9249			
	1.7205	1.6229	1.7428	1.6349	2.6412	3.9547			
	1.8551	1.7663	1.7669	1.8345	2.9399	4.2391			
	1.9652	1.8784	1.8733	1.9548	2.9107	3.9589			
15	3.4798	3.4541	3.7140	3.8943	4 EFPD 118 % POWER				
	3.1759	3.1515	3.3583	3.6221	75 EFPD 118 % POWER				
	3.1379	3.1145	3.3072	3.5966	100 EFPD 118 % POWER				
	3.2387	3.2312	3.3508	3.7324	300 EFPD 118 % POWER				
	3.1441	3.1490	3.2330	3.5927	480 EFPD 118 % POWER				

TABLE A-2

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.9808	1.6850	1.8120	1.6014	2.1053	1.8903	1.6748	3.2879
	2.2300	1.8578	1.9491	1.5879	2.0885	1.8400	1.6220	2.9960
	2.3112	1.9238	1.9908	1.5940	2.0967	1.8487	1.6168	2.9559
	2.6199	2.1795	2.2310	1.7288	2.2229	2.0180	1.7289	3.0234
	2.5502	2.1597	2.2546	1.8549	2.2587	2.0848	1.8627	2.9606
9	1.6850	1.5945	1.7835	1.8905	1.6748	1.9742	1.6204	3.2751
	1.8577	1.7042	1.9117	1.9425	1.6697	1.9303	1.5349	2.9841
	1.9238	1.7478	1.9626	1.9527	1.6668	1.9316	1.5237	2.9447
	2.1795	1.9068	2.1456	2.0609	1.7147	1.9795	1.6434	3.0215
	2.1597	1.9514	2.1728	2.1048	1.8295	2.0390	1.7796	2.9785
10	1.8120	1.7845	1.8903	1.7127	2.1248	1.8136	1.7539	3.5031
	1.9491	1.9127	2.0044	1.7233	2.0113	1.6877	1.6612	3.1716
	1.9908	1.9636	2.0022	1.6978	1.9774	1.6581	1.6368	3.1186
	2.2310	2.1460	2.0658	1.7009	1.9921	1.6811	1.6418	3.1284
	2.2546	2.1732	2.1049	1.8151	2.0542	1.7846	1.7735	3.0529
11	1.6014	1.8909	1.7131	2.1857	1.7401	1.8856	1.5724	3.6575
	1.5879	1.9429	1.7233	2.0069	1.6276	1.8251	1.5294	3.4053
	1.5940	1.9531	1.6976	1.9771	1.6115	1.8319	1.5283	3.3775
	1.7288	2.0605	1.7007	2.0271	1.6707	1.9519	1.7038	3.4678
	1.8549	2.1045	1.8149	2.1014	1.8153	2.0235	1.8455	3.3677
12	2.1053	1.6748	2.1248	1.7469	1.8971	1.5734	2.4901	
	2.0885	1.6697	2.0122	1.6325	1.7737	1.5322	2.4463	
	2.0967	1.6664	1.9780	1.6146	1.7699	1.5334	2.4705	
	2.2229	1.7145	1.9923	1.6708	1.8999	1.7355	2.7321	
	2.2587	1.8294	2.0541	1.8151	2.0097	1.8808	2.7366	
13	1.8903	1.9727	1.8138	1.8874	1.5771	2.2988	3.7485	
	1.8400	1.9288	1.6867	1.8275	1.5357	2.2553	3.6844	
	1.8487	1.9304	1.6572	1.8325	1.5367	2.2800	3.7089	
	2.0180	1.9788	1.6808	1.9522	1.7375	2.5370	3.9531	
	2.0848	2.0384	1.7843	2.0235	1.8820	2.5607	3.7143	
14	1.6748	1.6188	1.7540	1.5729	2.4924	3.7525		
	1.6220	1.5335	1.6600	1.5297	2.4483	3.6882		
	1.6168	1.5223	1.6359	1.5286	2.4725	3.7126		
	1.7289	1.6427	1.6413	1.7037	2.7332	3.9553		
	1.8627	1.7793	1.7732	1.8454	2.7371	3.7158		
15	3.2879	3.2621	3.5012	3.6613	4 EFPD 118 % POWER			
	2.9960	2.9730	3.1681	3.4059	75 EFPD 118 % POWER			
	2.9559	2.9341	3.1152	3.3780	100 EFPD 118 % POWER			
	3.0234	3.0164	3.1262	3.4700	300 EFPD 118 % POWER			
	2.9606	2.9744	3.0510	3.3718	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.8845	1.6045	1.7273	1.5285	2.0084	1.8017	1.5992	3.1136
	2.1385	1.7794	1.8648	1.5220	2.0006	1.7593	1.5537	2.8445
	2.2166	1.8429	1.9046	1.5273	2.0069	1.7661	1.5478	2.8028
	2.4855	2.0644	2.1120	1.6362	2.1020	1.9024	1.6309	2.8140
	2.4230	2.0531	2.1447	1.7660	2.1467	1.9779	1.7690	2.7673
9	1.6045	1.5213	1.7002	1.7995	1.6012	1.8831	1.5448	3.1123
	1.7794	1.6364	1.8319	1.8584	1.6024	1.8496	1.4678	2.8441
	1.8429	1.6784	1.8802	1.8672	1.5986	1.8482	1.4555	2.8030
	2.0644	1.8105	2.0196	1.9462	1.6198	1.8662	1.5473	2.8322
	2.0531	1.8594	2.0517	1.9988	1.7377	1.9326	1.6874	2.8056
10	1.7273	1.7012	1.8024	1.6380	2.0250	1.7274	1.6690	3.3216
	1.8648	1.8328	1.9224	1.6552	1.9243	1.6120	1.5881	3.0195
	1.9046	1.8811	1.9187	1.6297	1.8900	1.5842	1.5640	2.9650
	2.1120	2.0200	1.9535	1.6055	1.8726	1.5836	1.5444	2.9309
	2.1447	2.0521	2.0016	1.7244	1.9457	1.6905	1.6800	2.8744
11	1.5285	1.7999	1.6384	2.0830	1.6540	1.7874	1.4934	3.4489
	1.5220	1.8588	1.6551	1.9207	1.5531	1.7391	1.4583	3.2225
	1.5273	1.8676	1.6295	1.8901	1.5361	1.7452	1.4559	3.1900
	1.6362	1.9458	1.6053	1.9070	1.5726	1.8343	1.5989	3.2251
	1.7660	1.9985	1.7243	1.9930	1.7198	1.9124	1.7405	3.1516
12	2.0084	1.6012	2.0250	1.6607	1.7979	1.4913	2.3442	
	2.0006	1.6024	1.9249	1.5581	1.6886	1.4584	2.3149	
	2.0069	1.5982	1.8905	1.5399	1.6835	1.4585	2.3358	
	2.1020	1.6197	1.8729	1.5727	1.7816	1.6305	2.5487	
	2.1467	1.7375	1.9456	1.7197	1.8955	1.7786	2.5642	
13	1.8017	1.8817	1.7277	1.7891	1.4949	2.1683	3.5411	
	1.7593	1.8481	1.6123	1.7416	1.4620	2.1344	3.4917	
	1.7661	1.8470	1.5833	1.7459	1.4619	2.1560	3.5122	
	1.9024	1.8655	1.5834	1.8345	1.6324	2.3669	3.7004	
	1.9779	1.9320	1.6902	1.9124	1.7798	2.4008	3.4878	
14	1.5992	1.5433	1.6692	1.4939	2.3464	3.5452		
	1.5537	1.4664	1.5869	1.4587	2.3169	3.4955		
	1.5478	1.4542	1.5628	1.4562	2.3378	3.5159		
	1.6309	1.5466	1.5439	1.5989	2.5499	3.7027		
	1.7690	1.6871	1.6798	1.7404	2.5647	3.4893		
15	3.1136	3.0998	3.3226	3.4544	4 EFPD 118 % POWER			
	2.8445	2.8334	3.0160	3.2252	75 EFPD 118 % POWER			
	2.8028	2.7927	2.9617	3.1937	100 EFPD 118 % POWER			
	2.8140	2.8273	2.9288	3.2281	300 EFPD 118 % POWER			
	2.7673	2.8016	2.8727	3.1546	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A	
8	1.7627	1.5047	1.6222	1.4293	1.8959	1.6930	1.4946	2.9942	
	2.0311	1.6881	1.7754	1.4370	1.9067	1.6710	1.4654	2.7597	
	2.1082	1.7502	1.8144	1.4418	1.9137	1.6774	1.4585	2.7180	
	2.3348	1.9363	1.9866	1.5208	1.9782	1.7812	1.5108	2.6914	
	2.2888	1.9373	2.0311	1.6553	2.0338	1.8634	1.6506	2.6671	
9	1.5047	1.4188	1.5998	1.6959	1.4993	1.7727	1.4438	2.9677	
	1.6881	1.5452	1.7420	1.7694	1.5143	1.7607	1.3824	2.7368	
	1.7502	1.5864	1.7894	1.7783	1.5128	1.7585	1.3701	2.6961	
	1.9363	1.6836	1.9080	1.8262	1.5013	1.7469	1.4307	2.6773	
	1.9373	1.7404	1.9575	1.8899	1.6218	1.8205	1.5721	2.6648	
10	1.6222	1.6007	1.6976	1.5338	1.9109	1.6131	1.5560	3.1610	
	1.7754	1.7429	1.8300	1.5643	1.8332	1.5195	1.4968	2.9027	
	1.8144	1.7904	1.8267	1.5412	1.8001	1.4952	1.4730	2.8491	
	1.9866	1.9084	1.8293	1.4826	1.7471	1.4612	1.4259	2.7695	
	2.0311	1.9579	1.8888	1.6093	1.8340	1.5729	1.5633	2.7274	
11	1.4293	1.6963	1.5341	1.9597	1.5363	1.6671	1.3878	3.3019	
	1.4370	1.7698	1.5642	1.8278	1.4593	1.6441	1.3685	3.1172	
	1.4418	1.7787	1.5410	1.7982	1.4429	1.6495	1.3657	3.0872	
	1.5208	1.8258	1.4825	1.7719	1.4420	1.7037	1.4787	3.0770	
	1.6553	1.8896	1.6091	1.8823	1.6020	1.7944	1.6283	3.0184	
12	1.8959	1.4993	1.9109	1.5426	1.6741	1.3839	2.2288		
	1.9067	1.5143	1.8338	1.4640	1.5917	1.3672	2.2190		
	1.9137	1.5124	1.8007	1.4472	1.5867	1.3668	2.2388		
	1.9782	1.5012	1.7473	1.4425	1.6403	1.4928	2.3961		
	2.0338	1.6217	1.8339	1.6020	1.7730	1.6506	2.4341		
13	1.6930	1.7713	1.6134	1.6690	1.3875	2.0470	3.3895		
	1.6710	1.7592	1.5196	1.6466	1.3707	2.0370	3.3777		
	1.6774	1.7573	1.4943	1.6501	1.3702	2.0574	3.3969		
	1.7812	1.7462	1.4609	1.7040	1.4947	2.2081	3.5129		
	1.8634	1.8200	1.5727	1.7945	1.6517	2.2691	3.3372		
14	1.4946	1.4424	1.5562	1.3884	2.2312	3.3937			
	1.4654	1.3811	1.4962	1.3688	2.2212	3.3817			
	1.4585	1.3688	1.4721	1.3660	2.2408	3.4008			
	1.5108	1.4300	1.4254	1.4787	2.3973	3.5154			
	1.6506	1.5718	1.5631	1.6282	2.4347	3.3387			
15	2.9942	2.9555	3.1594	3.3046					4 EFPD 118 % POWER
	2.7597	2.7262	2.8993	3.1177					75 EFPD 118 % POWER
	2.7180	2.6859	2.8459	3.0875					100 EFPD 118 % POWER
	2.6914	2.6726	2.7675	3.0816					300 EFPD 118 % POWER
	2.6671	2.6611	2.7258	3.0213					480 EFPD 118 % POWER

TABLE A-2 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A	
8	1.6747	1.4283	1.5426	1.3594	1.8144	1.6187	1.4288	2.8805	
	1.9675	1.6333	1.7229	1.3931	1.8549	1.6227	1.4221	2.6957	
	2.0434	1.6946	1.7619	1.3983	1.8628	1.6297	1.4170	2.6555	
	2.1968	1.8203	1.8696	1.4255	1.8624	1.6776	1.4187	2.5483	
	2.1423	1.8150	1.9064	1.5489	1.9105	1.7472	1.5444	2.5133	
9	1.4283	1.3484	1.5210	1.6161	1.4317	1.6969	1.3796	2.8509	
	1.6333	1.4959	1.6895	1.7192	1.4706	1.7127	1.3404	2.6694	
	1.6946	1.5367	1.7367	1.7288	1.4728	1.7121	1.3287	2.6304	
	1.8203	1.5809	1.7954	1.7174	1.4095	1.6433	1.3400	2.5294	
	1.8150	1.6284	1.8360	1.7721	1.5121	1.7027	1.4682	2.5069	
10	1.5426	1.5219	1.6160	1.4610	1.8242	1.5410	1.4849	3.0343	
	1.7229	1.6904	1.7767	1.5180	1.7834	1.4737	1.4497	2.8311	
	1.7619	1.7376	1.7741	1.4948	1.7520	1.4526	1.4308	2.7796	
	1.8696	1.7958	1.7205	1.3921	1.6424	1.3689	1.3336	2.6142	
	1.9064	1.8364	1.7709	1.4974	1.7140	1.4657	1.4584	2.5648	
11	1.3594	1.6165	1.4613	1.8663	1.4613	1.5859	1.3203	3.1689	
	1.3931	1.7196	1.5180	1.7761	1.4107	1.5903	1.3227	3.0384	
	1.3983	1.7291	1.4944	1.7481	1.3953	1.5959	1.3204	3.0099	
	1.4255	1.7170	1.3920	1.6653	1.3482	1.5974	1.3840	2.9037	
	1.5489	1.7718	1.4973	1.7558	1.4892	1.6752	1.5183	2.8401	
12	1.8144	1.4316	1.8242	1.4674	1.5902	1.3147	2.1301		
	1.8549	1.4706	1.7840	1.4153	1.5369	1.3190	2.1523		
	1.8628	1.4725	1.7526	1.3995	1.5325	1.3191	2.1719		
	1.8624	1.4094	1.6427	1.3488	1.5341	1.3949	2.2524		
	1.9105	1.5120	1.7140	1.4891	1.6455	1.5345	2.2784		
13	1.6187	1.6955	1.5412	1.5876	1.3182	1.9531	3.2528		
	1.6227	1.7112	1.4738	1.5927	1.3225	1.9724	3.2891		
	1.6297	1.7110	1.4523	1.5985	1.3225	1.9925	3.3088		
	1.6776	1.6426	1.3687	1.5977	1.3968	2.0722	3.3184		
	1.7472	1.7022	1.4655	1.6753	1.5356	2.1167	3.1500		
14	1.4288	1.3782	1.4851	1.3210	2.1324	3.2568			
	1.4221	1.3391	1.4497	1.3231	2.1545	3.2931			
	1.4170	1.3274	1.4297	1.3207	2.1739	3.3126			
	1.4187	1.3394	1.3332	1.3840	2.2536	3.3209			
	1.5444	1.4680	1.4582	1.5182	2.2790	3.1516			
15	2.8805	2.8389	3.0323	3.1709	4 EFPD 118 % POWER				
	2.6957	2.6589	2.8277	3.0388	75 EFPD 118 % POWER				
	2.6555	2.6203	2.7765	3.0102	100 EFPD 118 % POWER				
	2.5483	2.5249	2.6123	2.9083	300 EFPD 118 % POWER				
	2.5133	2.5034	2.5633	2.8428	480 EFPD 118 % POWER				

TABLE A-2

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6281	1.3886	1.5006	1.3316	1.7656	1.5803	1.4048	2.7730
	1.9545	1.6232	1.7113	1.3964	1.8496	1.6189	1.4309	2.6563
	2.0311	1.6857	1.7518	1.4039	1.8581	1.6282	1.4278	2.6207
	2.1141	1.7509	1.7977	1.3810	1.7932	1.6144	1.3753	2.4134
	2.0229	1.7147	1.8017	1.4700	1.8051	1.6477	1.4645	2.3196
9	1.3886	1.3201	1.4767	1.5703	1.4034	1.6530	1.3548	2.7624
	1.6232	1.4980	1.6780	1.7107	1.4770	1.7092	1.3477	2.6476
	1.6857	1.5402	1.7266	1.7218	1.4804	1.7138	1.3380	2.6129
	1.7509	1.5334	1.7151	1.6535	1.3722	1.5854	1.2992	2.4198
	1.7147	1.5496	1.7172	1.6725	1.4353	1.6034	1.3910	2.3439
10	1.5006	1.4776	1.5706	1.4308	1.7708	1.5140	1.4590	2.9421
	1.7113	1.6789	1.7692	1.5240	1.7745	1.4820	1.4575	2.8104
	1.7518	1.7275	1.7691	1.5018	1.7484	1.4627	1.4422	2.7636
	1.7977	1.7155	1.6587	1.3556	1.5824	1.3332	1.2941	2.5033
	1.8017	1.7175	1.6749	1.4199	1.6138	1.3890	1.3807	2.4002
11	1.3316	1.5706	1.4311	1.8088	1.4320	1.5464	1.2954	3.0520
	1.3964	1.7111	1.5240	1.7672	1.4150	1.5843	1.3282	2.9908
	1.4039	1.7222	1.5015	1.7422	1.4015	1.5918	1.3273	2.9657
	1.3810	1.6531	1.3554	1.6050	1.3078	1.5391	1.3384	2.7546
	1.4700	1.6722	1.4198	1.6543	1.4098	1.5751	1.4300	2.6308
12	1.7656	1.4034	1.7708	1.4381	1.5476	1.2871	2.0524	
	1.8496	1.4771	1.7748	1.4198	1.5301	1.3208	2.1235	
	1.8581	1.4801	1.7486	1.4059	1.5280	1.3228	2.1449	
	1.7932	1.3721	1.5827	1.3085	1.4755	1.3500	2.1461	
	1.8051	1.4352	1.6139	1.4098	1.5461	1.4505	2.1196	
13	1.5803	1.6517	1.5141	1.5481	1.2905	1.8905	3.1385	
	1.6189	1.7078	1.4821	1.5867	1.3243	1.9483	3.2405	
	1.6282	1.7127	1.4628	1.5942	1.3262	1.9696	3.2626	
	1.6144	1.5847	1.3330	1.5394	1.3521	1.9760	3.1593	
	1.6477	1.6030	1.3888	1.5750	1.4516	1.9696	2.9251	
14	1.4048	1.3534	1.4591	1.2960	2.0546	3.1422		
	1.4309	1.3463	1.4576	1.3286	2.1255	3.2442		
	1.4278	1.3367	1.4410	1.3276	2.1469	3.2662		
	1.3753	1.2985	1.2936	1.3384	2.1473	3.1616		
	1.4645	1.3908	1.3805	1.4299	2.1202	2.9265		
15	2.7730	2.7508	2.9401	3.0546	4 EFPD 118 % POWER			
	2.6563	2.6371	2.8071	2.9939	75 EFPD 118 % POWER			
	2.6207	2.6028	2.7605	2.9687	100 EFPD 118 % POWER			
	2.4134	2.4154	2.5014	2.7569	300 EFPD 118 % POWER			
	2.3196	2.3406	2.3989	2.6332	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5806	1.3445	1.4529	1.2907	1.7073	1.5271	1.3607	2.7178
	1.9511	1.6181	1.7088	1.3986	1.8490	1.6187	1.4346	2.7026
	2.0317	1.6835	1.7537	1.4103	1.8646	1.6341	1.4368	2.6790
	2.0534	1.6978	1.7478	1.3424	1.7516	1.5722	1.3389	2.4036
	1.9206	1.6217	1.7089	1.3887	1.7169	1.5596	1.3815	2.2461
9	1.3445	1.2832	1.4257	1.5200	1.3569	1.5912	1.3109	2.6876
	1.6181	1.4993	1.6688	1.7093	1.4775	1.7020	1.3500	2.6750
	1.6835	1.5449	1.7219	1.7260	1.4872	1.7150	1.3454	2.6516
	1.6978	1.4907	1.6815	1.6138	1.3423	1.5479	1.2663	2.3877
	1.6217	1.4637	1.6435	1.5887	1.3573	1.5221	1.3120	2.2447
10	1.4529	1.4266	1.5169	1.3818	1.7036	1.4683	1.4153	2.8745
	1.7088	1.6698	1.7619	1.5190	1.7673	1.4894	1.4637	2.8399
	1.7537	1.7229	1.7688	1.5035	1.7492	1.4764	1.4546	2.8062
	1.7478	1.6819	1.6158	1.3264	1.5484	1.3062	1.2633	2.4717
	1.7089	1.6439	1.5886	1.3418	1.5320	1.3118	1.3022	2.2980
11	1.2907	1.5204	1.3821	1.7300	1.3827	1.4959	1.2561	3.0093
	1.3986	1.7097	1.5189	1.7559	1.4147	1.5784	1.3302	3.0517
	1.4103	1.7264	1.5034	1.7388	1.4073	1.5919	1.3338	3.0389
	1.3424	1.6135	1.3263	1.5662	1.2749	1.4991	1.3096	2.7447
	1.3887	1.5884	1.3417	1.5670	1.3302	1.4897	1.3566	2.5395
12	1.7073	1.3569	1.7037	1.3883	1.4886	1.2478	2.0229	
	1.8490	1.4775	1.7676	1.4193	1.5244	1.3206	2.1537	
	1.8646	1.4868	1.7495	1.4115	1.5284	1.3272	2.1818	
	1.7516	1.3422	1.5487	1.2755	1.4361	1.3125	2.1191	
	1.7169	1.3572	1.5321	1.3303	1.4608	1.3647	2.0312	
13	1.5271	1.5899	1.4683	1.4974	1.2509	1.8536	3.1069	
	1.6187	1.7006	1.4895	1.5808	1.3240	1.9690	3.3041	
	1.6341	1.7138	1.4764	1.5942	1.3305	1.9961	3.3356	
	1.5722	1.5473	1.3059	1.4994	1.3146	1.9435	3.1347	
	1.5596	1.5217	1.3116	1.4898	1.3657	1.8799	2.8128	
14	1.3607	1.3095	1.4153	1.2566	2.0248	3.1103		
	1.4346	1.3485	1.4638	1.3306	2.1558	3.3076		
	1.4368	1.3441	1.4535	1.3341	2.1838	3.3391		
	1.3389	1.2656	1.2628	1.3096	2.1202	3.1368		
	1.3815	1.3119	1.3020	1.3566	2.0317	2.8140		
15	2.7178	2.6767	2.8724	3.0099	4 EFPD 118 % POWER			
	2.7026	2.6644	2.8366	3.0518	75 EFPD 118 % POWER			
	2.6790	2.6413	2.8029	3.0389	100 EFPD 118 % POWER			
	2.4036	2.3833	2.4698	2.7468	300 EFPD 118 % POWER			
	2.2461	2.2415	2.2968	2.5420	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6129	1.3709	1.4850	1.2982	1.7070	1.5438	1.3818	2.6951
	2.0549	1.7071	1.7998	1.4836	1.9332	1.7088	1.5326	2.8171
	2.1456	1.7818	1.8546	1.5058	1.9621	1.7364	1.5461	2.8162
	2.1066	1.7449	1.7973	1.4047	1.8075	1.6302	1.4110	2.4974
	1.8949	1.6008	1.6900	1.3902	1.7069	1.5465	1.3853	2.2442
9	1.3709	1.3090	1.4505	1.5336	1.3701	1.6005	1.3227	2.6756
	1.7071	1.5946	1.7558	1.7895	1.5667	1.7829	1.4373	2.8010
	1.7818	1.6518	1.8188	1.8178	1.5800	1.7994	1.4435	2.8006
	1.7449	1.5590	1.7368	1.6663	1.4096	1.6030	1.3360	2.4901
	1.6008	1.4647	1.6259	1.5793	1.3678	1.5113	1.3157	2.2454
10	1.4850	1.4514	1.5392	1.4003	1.6834	1.4674	1.4243	2.8500
	1.7998	1.7569	1.8327	1.5896	1.8273	1.5744	1.5519	2.9641
	1.8546	1.8198	1.8527	1.5894	1.8250	1.5753	1.5516	2.9558
	1.7973	1.7372	1.6672	1.3965	1.6056	1.3846	1.3357	2.5766
	1.6900	1.6264	1.5769	1.3487	1.5239	1.3250	1.3083	2.2977
11	1.2982	1.5341	1.4007	1.6888	1.3750	1.5108	1.2829	3.0329
	1.4836	1.7900	1.5896	1.8118	1.4956	1.6537	1.4232	3.2175
	1.5058	1.8183	1.5894	1.8107	1.5018	1.6794	1.4358	3.2264
	1.4047	1.6660	1.3965	1.6158	1.3423	1.5539	1.3804	2.8678
	1.3902	1.5791	1.3487	1.5534	1.3345	1.4752	1.3637	2.5473
12	1.7070	1.3701	1.6835	1.3759	1.4780	1.2719	2.0719	
	1.9332	1.5667	1.8277	1.4999	1.5941	1.4091	2.2941	
	1.9621	1.5799	1.8254	1.5044	1.6108	1.4257	2.3351	
	1.8075	1.4095	1.6059	1.3430	1.4882	1.3797	2.2124	
	1.7069	1.3677	1.5241	1.3347	1.4465	1.3635	2.0299	
13	1.5438	1.5993	1.4668	1.5130	1.2749	1.8868	3.1854	
	1.7088	1.7816	1.5745	1.6561	1.4125	2.0890	3.5138	
	1.7364	1.7983	1.5743	1.6817	1.4290	2.1289	3.5599	
	1.6302	1.6023	1.3844	1.5542	1.3818	2.0229	3.2605	
	1.5465	1.5109	1.3249	1.4754	1.3645	1.8713	2.8111	
14	1.3818	1.3213	1.4242	1.2831	2.0737	3.1883		
	1.5326	1.4358	1.5507	1.4236	2.2961	3.5168		
	1.5461	1.4421	1.5504	1.4362	2.3371	3.5628		
	1.4110	1.3352	1.3352	1.3805	2.2135	3.2622		
	1.3853	1.3157	1.3081	1.3637	2.0304	2.8121		
15	2.6951	2.6650	2.8467	3.0325	4 EFPD 118 % POWER			
	2.8171	2.7904	2.9608	3.2172	75 EFPD 118 % POWER			
	2.8162	2.7903	2.9525	3.2259	100 EFPD 118 % POWER			
	2.4974	2.4854	2.5745	2.8705	300 EFPD 118 % POWER			
	2.2442	2.2421	2.2965	2.5487	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.8788	1.5670	1.7461	1.2982	1.8966	1.7654	1.4231	2.9155
	2.4608	2.0332	2.1710	1.6177	2.2619	2.0464	1.6876	3.2373
	2.5762	2.1344	2.2471	1.6755	2.3160	2.0925	1.7254	3.2729
	2.4341	2.0296	2.1117	1.6482	2.0986	1.9157	1.6766	2.9014
	2.0540	1.7456	1.8574	1.5545	1.8607	1.7057	1.5665	2.4872
9	1.5670	1.3228	1.6745	1.7707	1.4416	1.8062	1.3913	2.9698
	2.0332	1.7275	2.1023	2.1211	1.7313	2.0752	1.6376	3.2899
	2.1344	1.8114	2.1867	2.1749	1.7681	2.1139	1.6684	3.3239
	2.0296	1.7937	2.0142	1.9573	1.6420	1.8674	1.5929	2.9523
	1.7456	1.6258	1.7628	1.7433	1.5289	1.6638	1.4892	2.5262
10	1.7461	1.6792	1.8377	1.4330	1.8666	1.5106	1.4395	3.1146
	2.1710	2.1034	2.1664	1.7096	2.1189	1.7439	1.6707	3.4345
	2.2471	2.1878	2.2123	1.7426	2.1447	1.7657	1.6979	3.4638
	2.1117	2.0150	1.9708	1.6078	1.8869	1.6116	1.5952	3.0358
	1.8574	1.7635	1.7482	1.5150	1.6938	1.4930	1.4886	2.5755
11	1.2982	1.7712	1.4333	1.8161	1.3750	1.6964	1.4492	3.4335
	1.6177	2.1217	1.7099	2.0780	1.6154	1.9563	1.7146	3.8158
	1.6755	2.1754	1.7430	2.1038	1.6468	1.9999	1.7511	3.8571
	1.6482	1.9571	1.6080	1.8717	1.5725	1.8160	1.6682	3.3979
	1.5545	1.7433	1.5151	1.7007	1.5034	1.6178	1.5402	2.8690
12	1.8966	1.4415	1.8672	1.3759	1.6198	1.3489	2.4270	
	2.2619	1.7313	2.1196	1.6165	1.8677	1.6204	2.8120	
	2.3160	1.7680	2.1453	1.6479	1.9073	1.6646	2.8774	
	2.0986	1.6418	1.8873	1.5730	1.7482	1.6396	2.6486	
	1.8607	1.5288	1.6940	1.5036	1.5923	1.5341	2.2850	
13	1.7654	1.8051	1.5108	1.6987	1.3516	2.1492	3.6773	
	2.0464	2.0740	1.7438	1.9588	1.6236	2.5092	4.1959	
	2.0925	2.1127	1.7656	2.0022	1.6678	2.5751	4.2731	
	1.9157	1.8668	1.6113	1.8166	1.6416	2.3972	3.8256	
	1.7057	1.6634	1.4928	1.6179	1.5353	2.0928	3.1256	
14	1.4231	1.3899	1.4385	1.4494	2.4291	3.6798		
	1.6875	1.6361	1.6697	1.7150	2.8143	4.1985		
	1.7254	1.6670	1.6970	1.7514	2.8795	4.2756		
	1.6766	1.5922	1.5946	1.6683	2.6498	3.8269		
	1.5665	1.4890	1.4884	1.5403	2.2855	3.1263		
15	2.9155	2.9589	3.1112	3.4322	4 EFPD 118 % POWER			
	3.2373	3.2783	3.4309	3.8142	75 EFPD 118 % POWER			
	3.2729	3.3124	3.4602	3.8554	100 EFPD 118 % POWER			
	2.9014	2.9441	3.0334	3.3965	300 EFPD 118 % POWER			
	2.4872	2.5221	2.5741	2.8685	480 EFPD 118 % POWER			

TABLE A-2

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION

THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	4.0871	3.6917	3.9452	3.1329	3.9885	4.1862	3.5221	6.3426
	5.4070	4.8542	5.0335	3.9694	4.9082	4.9369	4.2632	7.2551
	5.6503	5.0880	5.2189	4.1164	5.0465	5.0493	4.3496	7.3505
	4.9787	4.4987	4.5787	3.7383	4.3239	4.2902	3.8789	6.1216
	3.7373	3.4422	3.5576	3.1037	3.3994	3.3767	3.2000	4.6598
9	3.6917	3.0979	3.8774	3.9662	3.2390	3.8828	3.5193	6.3480
	4.8542	4.1282	4.9957	4.8734	4.0043	4.6094	4.2187	7.2743
	5.0880	4.3260	5.1881	4.9815	4.0945	4.7164	4.2928	7.3740
	4.4987	3.9994	4.3879	4.2205	3.6017	3.9741	3.7833	6.1774
	3.4422	3.2206	3.4191	3.3404	3.0123	3.1763	3.1316	4.7325
10	3.9452	3.8862	4.0223	3.2254	4.0196	3.3052	3.4758	6.5239
	5.0335	4.9964	4.8918	3.9519	4.7792	3.9793	4.1509	7.4408
	5.2189	5.1884	5.0041	4.0457	4.8683	4.0526	4.2189	7.5321
	4.5787	4.3891	4.2436	3.5677	4.0849	3.5540	3.6966	6.2864
	3.5576	3.4201	3.3778	3.0051	3.2517	2.9855	3.0676	4.7873
11	3.1329	3.9667	3.2265	3.9081	3.1546	3.9345	3.7427	7.2296
	3.9694	4.8733	3.9532	4.6413	3.8207	4.6646	4.4744	8.2665
	4.1164	4.9810	4.0469	4.7291	3.9079	4.7688	4.5420	8.3713
	3.7383	4.2201	3.5684	4.0179	3.5099	4.0461	3.9269	6.9556
	3.1037	3.3404	3.0055	3.2268	2.9902	3.2191	3.2124	5.2545
12	3.9885	3.2391	4.0218	3.1569	3.6197	3.4657	5.2452	
	4.9082	4.0040	4.7814	3.8234	4.3187	4.2302	6.1703	
	5.0465	4.0941	4.8703	3.9106	4.4308	4.3271	6.3089	
	4.3239	3.6014	4.0858	3.5114	3.8338	3.8847	5.4234	
	3.3994	3.0122	3.2518	2.9908	3.1235	3.2083	4.1889	
13	4.1862	3.8817	3.3061	3.9390	3.4713	4.8692	8.2596	
	4.9369	4.6082	3.9802	4.6675	4.2365	5.7755	9.6236	
	5.0493	4.7151	4.0534	4.7718	4.3333	5.9234	9.7978	
	4.2902	3.9735	3.5543	4.0475	3.8886	5.1222	8.1904	
	3.3767	3.1760	2.9855	3.2198	3.2103	3.9728	5.9489	
14	3.5221	3.5160	3.4741	3.7432	5.2488	8.2623		
	4.2632	4.2151	4.1488	4.4748	6.1747	9.6270		
	4.3496	4.2893	4.2168	4.5423	6.3132	9.8011		
	3.8789	3.7813	3.6954	3.9270	5.4257	8.1916		
	3.2000	3.1309	3.0671	3.2124	4.1900	5.9493		
15	6.3426	6.3223	6.5132	7.2218	4 EFPD	118 % POWER		
	7.2551	7.2461	7.4300	8.2589	75 EFPD	118 % POWER		
	7.3505	7.3460	7.5213	8.3635	100 EFPD	118 % POWER		
	6.1216	6.1693	6.2793	6.9498	300 EFPD	118 % POWER		
	4.6598	4.7276	4.7830	5.2515	480 EFPD	118 % POWER		

TABLE A-3

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2634	1.4515	1.3629	1.4370	1.1740	1.2682	1.3069	.7052
	1.4025	1.2414	1.3251	1.2475	1.4803	1.3458	1.3165	2.3060
9	1.4515	1.4538	1.3787	1.3063	1.3440	1.2300	1.3565	.7223
	1.2414	1.2480	1.2906	1.3538	1.3116	1.4057	1.2700	2.2677
10	1.3629	1.3778	1.3110	1.3275	1.1747	1.2214	1.2484	.6694
	1.3251	1.2912	1.3587	1.3490	1.5062	1.4016	1.4311	2.4864
11	1.4370	1.3060	1.3272	1.1565	1.2953	1.2586	1.3774	.6327
	1.2475	1.3541	1.3494	1.5095	1.3638	1.4019	1.2920	2.7103
12	1.1740	1.3440	1.1746	1.2914	1.2809	1.4006	.9696	
	1.4803	1.3116	1.5063	1.3677	1.3648	1.2555	1.7925	
13	1.2682	1.2307	1.2216	1.2573	1.3981	1.0592	.6092	
	1.3458	1.4050	1.4016	1.4033	1.2576	1.6240	2.7466	
14	1.3069	1.3577	1.2484	1.3771	.9690	.6089		
	1.3165	1.2690	1.4311	1.2921	1.7933	2.7474		
15	.7052	.7248	.6702	.6321	F-DEL-H			
	2.3060	2.2605	2.4836	2.7125	M-DEL-H			

AT 100% POWER, 75 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0778	1.2729	1.2165	1.4089	1.1295	1.2421	1.3292	.7243
	1.6194	1.3962	1.4649	1.2824	1.5550	1.4191	1.3340	2.3388
9	1.2729	1.3278	1.2387	1.2134	1.3288	1.2014	1.4023	.7425
	1.3962	1.3705	1.4354	1.4807	1.3575	1.4815	1.2684	2.2935
10	1.2165	1.2380	1.1879	1.2983	1.1763	1.2855	1.2973	.6938
	1.4649	1.4361	1.5018	1.4050	1.5394	1.4170	1.3974	2.5233
11	1.4089	1.2131	1.2982	1.1836	1.3585	1.2525	1.3959	.6403
	1.2824	1.4810	1.4051	1.5193	1.3393	1.4511	1.3093	2.7689
12	1.1295	1.3287	1.1760	1.3563	1.3020	1.4219	.9407	
	1.5550	1.3575	1.5398	1.3415	1.3865	1.2764	1.8821	
13	1.2421	1.2021	1.2862	1.2511	1.4193	1.0316	.5907	
	1.4191	1.4806	1.4163	1.4525	1.2786	1.7004	2.8789	
14	1.3292	1.4034	1.2981	1.3957	.9401	.5903		
	1.3340	1.2674	1.3965	1.3094	1.8830	2.8798		
15	.7243	.7449	.6945	.6400	F-DEL-H			
	2.3388	2.2865	2.5207	2.7697	M-DEL-H			

TABLE A-3 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 100 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0319	1.2262	1.1818	1.3984	1.1165	1.2333	1.3322	.7287
	1.6823	1.4422	1.5010	1.2870	1.5958	1.4288	1.3298	2.3277
9	1.2262	1.2938	1.2029	1.1963	1.3303	1.1984	1.4097	.7476
	1.4422	1.3994	1.4715	1.4981	1.3525	1.4899	1.2623	2.2809
10	1.1818	1.2023	1.1780	1.3140	1.1829	1.3040	1.3149	.7010
	1.5010	1.4722	1.5290	1.3986	1.5493	1.4015	1.3863	2.4999
11	1.3984	1.1960	1.3138	1.1898	1.3733	1.2482	1.3970	.6429
	1.2870	1.4984	1.3988	1.5105	1.3265	1.4572	1.3080	2.7588
12	1.1165	1.3303	1.1826	1.3713	1.3041	1.4216	.9314	
	1.5958	1.3525	1.5497	1.3284	1.3837	1.2760	1.9000	
13	1.2333	1.1989	1.3046	1.2470	1.4191	1.0214	.5862	
	1.4288	1.4892	1.4009	1.4586	1.2780	1.7163	2.9004	
14	1.3322	1.4108	1.3156	1.3968	.9308	.5859		
	1.3298	1.2614	1.3856	1.3082	1.9009	2.9013		
15	.7287	.7499	.7017	.6426	F-DEL-H			
	2.3277	2.2741	2.4974	2.7597	M-DEL-H			

AT 100% POWER, 300 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9085	1.0890	1.0626	1.3786	1.0686	1.1692	1.3536	.7417
	1.9043	1.6165	1.6377	1.2644	1.6117	1.4547	1.2870	2.2459
9	1.0890	1.2507	1.1053	1.1494	1.3845	1.1963	1.4215	.7658
	1.6165	1.4215	1.5782	1.5160	1.2869	1.4492	1.2561	2.1899
10	1.0626	1.1051	1.1510	1.4075	1.1934	1.3988	1.4172	.7338
	1.6377	1.5784	1.5268	1.2749	1.4884	1.3003	1.2728	2.3143
11	1.3786	1.1495	1.4074	1.1867	1.4430	1.2136	1.3657	.6616
	1.2644	1.5159	1.2750	1.4850	1.2492	1.4557	1.3035	2.6019
12	1.0686	1.3846	1.1932	1.4426	1.2665	1.3777	.8875	
	1.6117	1.2869	1.4887	1.2497	1.3715	1.2689	1.9470	
13	1.1692	1.1968	1.3990	1.2133	1.3762	.9645	.5832	
	1.4547	1.4488	1.3001	1.4561	1.2701	1.7717	2.8999	
14	1.3536	1.4222	1.4176	1.3656	.8872	.5830		
	1.2870	1.2556	1.2724	1.3036	1.9476	2.9007		
15	.7417	.7669	.7343	.6610	F-DEL-H			
	2.2459	2.1848	2.3127	2.6041	M-DEL-H			

TABLE A-3 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION

AT 100% POWER, 480 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9260	1.0897	1.0454	1.3414	1.0514	1.1379	1.3233	.7693
	1.8548	1.6069	1.6605	1.3049	1.6230	1.4777	1.2958	2.1428
9	1.0897	1.2637	1.0887	1.1242	1.3701	1.1695	1.3891	.7959
	1.6069	1.4023	1.5935	1.5356	1.2826	1.4636	1.2453	2.0857
10	1.0454	1.0885	1.1265	1.3898	1.1607	1.3991	1.3912	.7682
	1.6605	1.5938	1.5476	1.2904	1.5068	1.2589	1.2569	2.1849
11	1.3414	1.1243	1.3897	1.1439	1.4030	1.1816	1.3336	.6992
	1.3049	1.5355	1.2905	1.5157	1.2634	1.4729	1.3339	2.4340
12	1.0514	1.3702	1.1606	1.4030	1.2099	1.3396	.8958	
	1.6230	1.2825	1.5068	1.2636	1.4086	1.2869	1.9064	
13	1.1379	1.1698	1.3993	1.1815	1.3388	.9638	.6271	
	1.4777	1.4632	1.2587	1.4730	1.2877	1.7502	2.6707	
14	1.3233	1.3895	1.3914	1.3336	.8956	.6270		
	1.2958	1.2450	1.2567	1.3338	1.9067	2.6710		
15	.7693	.7968	.7685	.6986	F-DEL-H			
	2.1428	2.0822	2.1838	2.4360	M-DEL-H			

AT 75% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1694	1.4606	1.3777	1.4638	1.1921	1.2991	1.3389	.7124
	1.7273	1.5423	1.5660	1.4896	1.7414	1.5729	1.5746	2.7758
9	1.4606	1.4584	1.4025	1.3286	1.3676	1.2537	1.3888	.7292
	1.5423	1.5551	1.5238	1.5957	1.5605	1.6517	1.5197	2.7244
10	1.3777	1.4015	1.3283	1.3443	1.1842	1.2348	1.2586	.6704
	1.5660	1.5246	1.6181	1.5559	1.8058	1.6476	1.7028	3.0234
11	1.4638	1.3283	1.3439	1.1477	1.2513	1.2415	1.3878	.6301
	1.4896	1.5962	1.5565	1.8913	1.6871	1.7305	1.6065	3.2971
12	1.1921	1.3675	1.1841	1.2486	1.1773	1.3656	.9564	
	1.7414	1.5605	1.8059	1.6920	1.6848	1.5615	2.2293	
13	1.2991	1.2544	1.2350	1.2408	1.3640	1.0126	.5851	
	1.5729	1.6508	1.6466	1.7322	1.5642	2.0096	3.4718	
14	1.3389	1.3901	1.2586	1.3876	.9557	.5847		
	1.5746	1.5185	1.7015	1.6063	2.2302	3.4725		
15	.7124	.7319	.6712	.6296	F-DEL-H			
	2.7758	2.7152	3.0197	3.2994	M-DEL-H			

TABLE A-3 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 75 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0016	1.2607	1.2246	1.4309	1.1438	1.2739	1.3660	.7355
	2.0529	1.7604	1.7379	1.4957	1.8338	1.6389	1.5575	2.7765
9	1.2607	1.3194	1.2471	1.2286	1.3493	1.2246	1.4423	.7537
	1.7604	1.6821	1.7069	1.7197	1.5900	1.7198	1.4839	2.7285
10	1.2246	1.2464	1.1920	1.3101	1.1837	1.3119	1.3273	.6990
	1.7379	1.7078	1.8094	1.6658	1.8356	1.6588	1.6350	2.9814
11	1.4309	1.2283	1.3100	1.1611	1.3138	1.2395	1.4121	.6409
	1.4957	1.7201	1.6660	1.8769	1.6262	1.7567	1.5978	3.3182
12	1.1438	1.3492	1.1836	1.3135	1.2197	1.3853	.9294	
	1.8338	1.5901	1.8357	1.6297	1.6762	1.5409	2.3270	
13	1.2739	1.2253	1.3126	1.2391	1.3830	.9860	.5675	
	1.6389	1.7188	1.6578	1.7584	1.5435	2.0926	3.6516	
14	1.3660	1.4435	1.3282	1.4119	.9288	.5671		
	1.5575	1.4827	1.6337	1.5976	2.3281	3.6526		
15	.7355	.7562	.6998	.6407	F-DEL-H			
	2.7765	2.7201	2.9780	3.3189	M-DEL-H			

AT 75% POWER, 100 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9607	1.2110	1.1876	1.4205	1.1303	1.2654	1.3714	.7407
	2.1426	1.8255	1.7861	1.5019	1.8550	1.6518	1.5558	2.7642
9	1.2110	1.2879	1.2089	1.2106	1.3518	1.2191	1.4509	.7595
	1.8255	1.7155	1.7549	1.7438	1.5848	1.7321	1.4775	2.7143
10	1.1876	1.2082	1.1816	1.3152	1.1843	1.3325	1.3442	.7070
	1.7861	1.7558	1.8308	1.6608	1.8339	1.6374	1.6344	2.9543
11	1.4205	1.2104	1.3151	1.1676	1.3340	1.2396	1.4137	.6440
	1.5019	1.7442	1.6610	1.8668	1.6353	1.7628	1.5962	3.3059
12	1.1303	1.3520	1.1842	1.3336	1.2269	1.3840	.9197	
	1.8550	1.5846	1.8338	1.6377	1.6737	1.5416	2.3494	
13	1.2654	1.2197	1.3332	1.2393	1.3818	.9749	.5626	
	1.6518	1.7312	1.6364	1.7645	1.5442	2.1124	3.6793	
14	1.3714	1.4521	1.3449	1.4135	.9191	.5623		
	1.5558	1.4764	1.6332	1.5960	2.3505	3.6803		
15	.7407	.7620	.7077	.6437	F-DEL-H			
	2.7642	2.7061	2.9510	3.3066	M-DEL-H			

TABLE A-3 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION

AT 75% POWER, 300 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8407	1.0620	1.0648	1.4087	1.0874	1.2090	1.4083	.7624
	2.4355	2.0516	1.9807	1.5186	1.9407	1.7339	1.5121	2.6792
9	1.0620	1.2412	1.1110	1.1664	1.4212	1.2268	1.4765	.7853
	2.0516	1.7863	1.9105	1.8197	1.5210	1.7328	1.4480	2.6233
10	1.0648	1.1107	1.1569	1.4210	1.2038	1.4389	1.4653	.7473
	1.9807	1.9109	1.8573	1.5627	1.8025	1.5268	1.4782	2.7986
11	1.4087	1.1665	1.4209	1.1692	1.4293	1.2199	1.3890	.6667
	1.5186	1.8196	1.5628	1.8519	1.5256	1.8090	1.5881	3.1751
12	1.0874	1.4214	1.2039	1.4291	1.1939	1.3171	.8688	
	1.9407	1.5208	1.8024	1.5262	1.7018	1.5741	2.4467	
13	1.2090	1.2272	1.4391	1.2198	1.3158	.8943	.5499	
	1.7339	1.7322	1.5264	1.8095	1.5758	2.1964	3.6497	
14	1.4083	1.4772	1.4658	1.3891	.8685	.5497		
	1.5121	1.4473	1.4777	1.5879	2.4476	3.6506		
15	.7624	.7873	.7479	.6662	F-DEL-H			
	2.6792	2.6171	2.7965	3.1776	M-DEL-H			

AT 75% POWER, 480 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8375	1.0599	1.0568	1.3869	1.0850	1.1939	1.3971	.8039
	2.4562	2.0789	2.0285	1.5447	1.9499	1.7568	1.5219	2.5886
9	1.0599	1.2608	1.1035	1.1523	1.4205	1.2128	1.4602	.8282
	2.0789	1.7609	1.9436	1.8493	1.5148	1.7429	1.4584	2.5155
10	1.0568	1.1034	1.1393	1.4062	1.1861	1.4560	1.4523	.7917
	2.0285	1.9438	1.8905	1.5496	1.8059	1.4903	1.4806	2.6346
11	1.3869	1.1524	1.4062	1.1379	1.3839	1.1897	1.3599	.7098
	1.5447	1.8492	1.5497	1.9142	1.5759	1.8278	1.5958	2.9534
12	1.0850	1.4206	1.1861	1.3838	1.1021	1.2395	.8671	
	1.9499	1.5147	1.8059	1.5761	1.8180	1.6495	2.4310	
13	1.1939	1.2132	1.4562	1.1897	1.2388	.8563	.5785	
	1.7568	1.7423	1.4901	1.8277	1.6506	2.2706	3.4902	
14	1.3971	1.4607	1.4526	1.3600	.8670	.5784		
	1.5219	1.4580	1.4803	1.5956	2.4315	3.4902		
15	.8039	.8300	.7921	.7093	F-DEL-H			
	2.5886	2.5101	2.6331	2.9558	M-DEL-H			

TABLE A-3 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1357	1.4663	1.3906	1.4915	1.2127	1.3332	1.3744	.7220
	1.6856	1.5134	1.5347	1.4644	1.7261	1.5531	1.5574	2.7878
9	1.4663	1.4648	1.4265	1.3519	1.3939	1.2802	1.4246	.7385
	1.5134	1.5525	1.4888	1.5737	1.5586	1.6391	1.5100	2.7506
10	1.3906	1.4256	1.3454	1.3623	1.1956	1.2507	1.2769	.6728
	1.5347	1.4896	1.5935	1.5340	1.8070	1.6346	1.7265	3.0831
11	1.4915	1.3516	1.3619	1.1460	1.2173	1.2306	1.3947	.6279
	1.4644	1.5742	1.5347	1.8815	1.6123	1.7198	1.6185	3.3943
12	1.2127	1.3939	1.1955	1.2170	1.1275	1.3274	.9397	
	1.7261	1.5586	1.8071	1.6167	1.6307	1.5423	2.2163	
13	1.3332	1.2810	1.2509	1.2302	1.3258	.9590	.5590	
	1.5531	1.6382	1.6336	1.7211	1.5444	1.9820	3.4615	
14	1.3744	1.4260	1.2779	1.3945	.9390	.5586		
	1.5574	1.5087	1.7251	1.6185	2.2171	3.4616		
15	.7220	.7412	.6736	.6274	F-DEL-H			
	2.7878	2.7418	3.0791	3.3967	M-DEL-H			

AT 50% POWER, 75 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9627	1.2492	1.2331	1.4536	1.1589	1.3071	1.4046	.7481
	2.0421	1.7562	1.7193	1.5199	1.8271	1.6141	1.5738	2.7728
9	1.2492	1.3191	1.2558	1.2444	1.3707	1.2488	1.4839	.7660
	1.7562	1.7152	1.6820	1.7084	1.6280	1.7117	1.5004	2.7320
10	1.2331	1.2551	1.1963	1.3236	1.1937	1.3391	1.3581	.7049
	1.7193	1.6830	1.7917	1.7139	1.8414	1.7145	1.6792	3.0268
11	1.4536	1.2441	1.3235	1.1525	1.3011	1.2429	1.4254	.6417
	1.5199	1.7089	1.7141	1.8610	1.6652	1.7782	1.6296	3.4097
12	1.1589	1.3706	1.1937	1.3007	1.1742	1.3476	.9161	
	1.8271	1.6280	1.8415	1.6693	1.6860	1.5543	2.3537	
13	1.3071	1.2496	1.3400	1.2426	1.3460	.9373	.5439	
	1.6141	1.7108	1.7133	1.7797	1.5566	2.0596	3.6151	
14	1.4046	1.4853	1.3591	1.4252	.9156	.5436		
	1.5738	1.4991	1.6778	1.6298	2.3547	3.6153		
15	.7481	.7687	.7058	.6415	F-DEL-H			
	2.7728	2.7237	3.0204	3.4104	M-DEL-H			

TABLE A-3 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 100 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9181	1.1959	1.1946	1.4447	1.1461	1.3014	1.4152	.7556
	2.1410	1.8285	1.7743	1.5270	1.8536	1.6580	1.5684	2.7639
9	1.1959	1.2854	1.2158	1.2267	1.3794	1.2426	1.4963	.7741
	1.8285	1.7544	1.7374	1.7381	1.6162	1.7566	1.4906	2.7208
10	1.1946	1.2151	1.1856	1.3291	1.1952	1.3636	1.3782	.7147
	1.7743	1.7383	1.8215	1.7078	1.8434	1.6858	1.6563	3.0005
11	1.4447	1.2264	1.3290	1.1556	1.3221	1.2434	1.4278	.6458
	1.5270	1.7386	1.7080	1.8533	1.6441	1.7803	1.6242	3.4608
12	1.1461	1.3797	1.1952	1.3218	1.1772	1.3398	.9054	
	1.8536	1.6159	1.8433	1.6463	1.6791	1.5511	2.3734	
13	1.3014	1.2434	1.3644	1.2431	1.3383	.9219	.5376	
	1.6580	1.7556	1.6847	1.7818	1.5534	2.1188	3.6441	
14	1.4152	1.4976	1.3792	1.4277	.9048	.5373		
	1.5684	1.4893	1.6550	1.6244	2.3744	3.6443		
15	.7556	.7767	.7155	.6456	F-DEL-H			
	2.7639	2.7128	2.9944	3.4613	M-DEL-H			

AT 50% POWER, 300 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7684	1.0341	1.0755	1.4574	1.1217	1.2408	1.3978	.7718
	2.2814	2.1047	1.9950	1.5079	1.9219	1.6835	1.5074	2.6612
9	1.0341	1.2266	1.1078	1.1936	1.4757	1.2716	1.5430	.8080
	2.1047	1.8026	1.9153	1.8141	1.5333	1.7037	1.4437	2.6000
10	1.0755	1.1076	1.1064	1.4358	1.2359	1.4964	1.5314	.7705
	1.9950	1.9157	1.8607	1.5684	1.7668	1.5179	1.4798	2.7859
11	1.4574	1.1937	1.4357	1.1608	1.4156	1.2403	1.4279	.6824
	1.5079	1.8141	1.5686	1.8212	1.5315	1.7086	1.5316	3.0525
12	1.1217	1.4759	1.2360	1.4154	1.1015	1.2327	.8531	
	1.9219	1.5332	1.7669	1.5322	1.5990	1.5398	2.4021	
13	1.2408	1.2721	1.4968	1.2403	1.2317	.8036	.5160	
	1.6835	1.7030	1.5177	1.7086	1.5413	2.1621	3.6388	
14	1.3978	1.5439	1.5320	1.4281	.8529	.5158		
	1.5074	1.4429	1.4792	1.5316	2.4028	3.6388		
15	.7718	.8093	.7711	.6819	F-DEL-H			
	2.6612	2.5938	2.7836	3.0553	M-DEL-H			

TABLE A-3 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION

AT 50% POWER, 480 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7571	1.0254	1.0636	1.4375	1.1224	1.1884	1.3161	.7782
	1.8959	1.8800	1.9806	1.5191	1.9358	1.7119	1.4839	2.5466
9	1.0254	1.2286	1.0845	1.1797	1.4832	1.2608	1.5143	.8403
	1.8800	1.6213	1.9154	1.8381	1.4907	1.7089	1.4213	2.4788
10	1.0636	1.0842	1.0633	1.4326	1.2290	1.5296	1.5258	.8195
	1.9806	1.9157	1.8902	1.5004	1.7482	1.4323	1.4416	2.6238
11	1.4375	1.1798	1.4327	1.1257	1.3948	1.2333	1.4214	.7381
	1.5191	1.8381	1.5004	1.8490	1.4669	1.6839	1.4886	2.8161
12	1.1224	1.4833	1.2291	1.3948	1.0238	1.1842	.8735	
	1.9358	1.4906	1.7483	1.4671	1.4641	1.5686	2.3298	
13	1.1884	1.2613	1.5299	1.2334	1.1840	.7874	.5604	
	1.7119	1.7084	1.4322	1.6840	1.5697	2.1703	3.4324	
14	1.3161	1.5148	1.5262	1.4216	.8734	.5604		
	1.4839	1.4208	1.4415	1.4887	2.3300	3.4322		
15	.7782	.8414	.8200	.7375	F-DEL-H			
	2.5466	2.4737	2.6222	2.8189	M-DEL-H			

TABLE A-4

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4927	.5570	.5366	.6164	.5309	.4947	.5230	.3170
	3.6567	3.4841	3.5581	3.0566	3.5256	3.7375	3.5080	5.7237
9	.5570	.6237	.5487	.5340	.5935	.5324	.5170	.3237
	3.4841	3.1322	3.5629	3.5320	3.1620	3.5275	3.5688	5.6079
10	.5366	.5482	.5298	.6016	.5244	.5695	.5231	.3117
	3.5581	3.5645	3.6672	3.2071	3.6490	3.3607	3.6179	5.9253
11	.6164	.5340	.6014	.5396	.5788	.5061	.4767	.2716
	3.0566	3.5324	3.2079	3.6279	3.2598	3.7890	4.0648	7.0356
12	.5309	.5935	.5243	.5784	.5085	.4777	.3791	
	3.5256	3.1622	3.6497	3.2609	3.4856	3.7056	4.9405	
13	.4947	.5324	.5695	.5060	.4776	.3860	.2361	
	3.7375	3.5269	3.3602	3.7901	3.7058	4.5087	7.7370	
14	.5230	.5172	.5233	.4768	.3791	.2363		
	3.5080	3.5670	3.6163	4.0643	4.9407	7.7311		
15	.3170	.3245	.3121	.2718	F-SUB-Q			
	5.7237	5.5954	5.9184	7.0294	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0444	1.2265	1.1416	1.3754	1.0708	1.0972	1.2059	.6836
	1.7979	1.6111	1.7114	1.4046	1.7781	1.7114	1.5527	2.7097
9	1.2265	1.3570	1.2019	1.1267	1.2414	1.0908	1.2242	.6748
	1.6111	1.4557	1.6470	1.7118	1.5428	1.7413	1.5376	2.7550
10	1.1416	1.2000	1.1060	1.2690	1.0795	1.1662	1.1783	.6403
	1.7114	1.6478	1.7766	1.5457	1.8168	1.6781	1.6364	2.9429
11	1.3754	1.1264	1.2686	1.1112	1.2467	1.0908	1.1234	.5700
	1.4046	1.7122	1.5461	1.7640	1.5324	1.7545	1.7361	3.4203
12	1.0708	1.2413	1.0793	1.2462	1.1125	1.1817	.7993	
	1.7781	1.5429	1.8171	1.5327	1.6693	1.5700	2.3860	
13	1.0972	1.0910	1.1663	1.0907	1.1816	.8760	.5337	
	1.7114	1.7409	1.6778	1.7549	1.5704	2.0872	3.4976	
14	1.2059	1.2248	1.1788	1.1236	.7994	.5341		
	1.5527	1.5368	1.6356	1.7359	2.3860	3.4952		
15	.6836	.6763	.6410	.5702	F-SUB-Q			
	2.7097	2.7488	2.9394	3.4190	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2949	1.4352	1.3602	1.3977	1.2167	1.2777	1.2749	.7685
	1.5332	1.3999	1.4695	1.4019	1.5843	1.4883	1.4904	2.4423
9	1.4352	1.4108	1.4006	1.3204	1.3334	1.2559	1.3178	.7716
	1.3999	1.4250	1.4194	1.4836	1.4512	1.5299	1.4441	2.4415
10	1.3602	1.3985	1.3282	1.3255	1.2201	1.2244	1.2132	.7145
	1.4695	1.4201	1.4997	1.4942	1.6281	1.6067	1.5995	2.6763
11	1.3977	1.3202	1.3251	1.2253	1.2543	1.2429	1.2923	.6633
	1.4019	1.4837	1.4946	1.6144	1.5387	1.5579	1.5267	2.9840
12	1.2167	1.3334	1.2199	1.2526	1.2742	1.3102	.9643	
	1.5843	1.4513	1.6283	1.5409	1.5070	1.4603	2.0116	
13	1.2777	1.2563	1.2245	1.2427	1.3096	1.0492	.6394	
	1.4883	1.5294	1.6065	1.5583	1.4610	1.8090	2.9794	
14	1.2749	1.3185	1.2138	1.2925	.9644	.6397		
	1.4904	1.4435	1.5987	1.5265	2.0117	2.9780		
15	.7685	.7736	.7151	.6632	F-SUB-Q			
	2.4423	2.4353	2.6727	2.9838	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4169	1.5762	1.5050	1.5359	1.2962	1.3826	1.3920	.7960
	1.4308	1.2965	1.3570	1.3011	1.5077	1.3924	1.3823	2.3896
9	1.5762	1.5537	1.5247	1.4406	1.4468	1.3523	1.4331	.8098
	1.2965	1.3162	1.3202	1.3803	1.3561	1.4378	1.3439	2.3573
10	1.5050	1.5222	1.4690	1.4434	1.3026	1.3105	1.3003	.7448
	1.3570	1.3209	1.3750	1.3915	1.5471	1.5222	1.5132	2.6217
11	1.5359	1.4398	1.4430	1.2859	1.3575	1.3440	1.4254	.6969
	1.3011	1.3807	1.3919	1.5644	1.4511	1.4690	1.4032	2.8807
12	1.2962	1.4467	1.3024	1.3549	1.3736	1.4507	1.0469	
	1.5077	1.3562	1.5472	1.4546	1.4299	1.3466	1.8864	
13	1.3826	1.3528	1.3107	1.3437	1.4497	1.1439	.6865	
	1.3924	1.4372	1.5220	1.4695	1.3476	1.6985	2.8330	
14	1.3920	1.4338	1.3006	1.4256	1.0469	.6866		
	1.3823	1.3433	1.5123	1.4031	1.8866	2.8324		
15	.7960	.8121	.7455	.6961	F-SUB-Q			
	2.3896	2.3507	2.6188	2.8837	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4626	1.6355	1.5545	1.5981	1.3275	1.4216	1.4434	.8111
	1.4149	1.2721	1.3372	1.2713	1.4970	1.3751	1.3537	2.3834
9	1.6355	1.6221	1.5702	1.4820	1.4973	1.3866	1.4865	.8259
	1.2721	1.2846	1.3025	1.3636	1.3322	1.4247	1.3156	2.3485
10	1.5545	1.5679	1.5093	1.4924	1.3300	1.3510	1.3544	.7595
	1.3372	1.3032	1.3606	1.3680	1.5399	1.5000	1.4830	2.6115
11	1.5981	1.4813	1.4920	1.3073	1.4106	1.3878	1.4891	.7164
	1.2713	1.3640	1.3684	1.5673	1.4265	1.4518	1.3674	2.8446
12	1.3275	1.4972	1.3299	1.4069	1.4179	1.5190	1.0888	
	1.4970	1.3323	1.5400	1.4304	1.4152	1.3136	1.8507	
13	1.4216	1.3871	1.3512	1.3872	1.5175	1.1887	.7080	
	1.3751	1.4241	1.4997	1.4525	1.3149	1.6711	2.8086	
14	1.4434	1.4872	1.3546	1.4892	1.0887	.7081		
	1.3537	1.3149	1.4820	1.3674	1.8511	2.8085		
15	.8111	.8284	.7603	.7154	F-SUB-Q			
	2.3834	2.3416	2.6085	2.8482	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4813	1.6619	1.5757	1.6248	1.3412	1.4386	1.4667	.8203
	1.4181	1.2706	1.3426	1.2742	1.5109	1.3842	1.3568	2.4017
9	1.6619	1.6523	1.5876	1.4996	1.5192	1.4010	1.5119	.8343
	1.2706	1.2800	1.3113	1.3728	1.3383	1.4369	1.3172	2.3686
10	1.5757	1.5865	1.5240	1.5119	1.3423	1.3698	1.3835	.7679
	1.3426	1.3120	1.3724	1.3754	1.5526	1.5051	1.4813	2.6269
11	1.6248	1.4991	1.5115	1.3159	1.4375	1.4104	1.5232	.7294
	1.2742	1.3732	1.3758	1.5842	1.4305	1.4585	1.3605	2.8292
12	1.3412	1.5191	1.3422	1.4334	1.4409	1.5541	1.1119	
	1.5109	1.3384	1.5527	1.4347	1.4229	1.3139	1.8495	
13	1.4386	1.4016	1.3700	1.4096	1.5523	1.2131	.7193	
	1.3842	1.4362	1.5048	1.4594	1.3155	1.6783	2.8316	
14	1.4667	1.5127	1.3837	1.5232	1.1117	.7193		
	1.3568	1.3165	1.4803	1.3606	1.8500	2.8318		
15	.8203	.8369	.7688	.7283	F-SUB-Q			
	2.4017	2.3612	2.6237	2.8333	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5020	1.6916	1.5998	1.6589	1.3595	1.4626	1.4988	.8232
	1.4216	1.2625	1.3355	1.2748	1.5252	1.3919	1.3571	2.4466
9	1.6916	1.6870	1.6115	1.5216	1.5497	1.4220	1.5450	.8410
	1.2625	1.2686	1.3186	1.3828	1.3415	1.4470	1.3171	2.4011
10	1.5998	1.6105	1.5443	1.5402	1.3598	1.3969	1.4185	.7749
	1.3355	1.3194	1.3815	1.3778	1.5610	1.5039	1.4763	2.6526
11	1.6589	1.5212	1.5398	1.3311	1.4716	1.4390	1.5642	.7356
	1.2748	1.3831	1.3781	1.5921	1.4243	1.4586	1.3397	2.8340
12	1.3595	1.5497	1.3597	1.4673	1.4697	1.5947	1.1281	
	1.5252	1.3416	1.5611	1.4287	1.4235	1.3060	1.8593	
13	1.4626	1.4227	1.3972	1.4380	1.5927	1.2316	.7240	
	1.3919	1.4463	1.5036	1.4596	1.3078	1.6869	2.8717	
14	1.4988	1.5458	1.4187	1.5642	1.1277	.7239		
	1.3571	1.3163	1.4753	1.3398	1.8599	2.8724		
15	.8232	.8436	.7757	.7346	F-SUB-Q			
	2.4466	2.3933	2.6495	2.8381	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5122	1.7079	1.6131	1.6769	1.3693	1.4764	1.5169	.8256
	1.4375	1.2756	1.3528	1.2913	1.5544	1.4145	1.3752	2.5017
9	1.7079	1.7047	1.6240	1.5338	1.5656	1.4335	1.5643	.8446
	1.2756	1.2799	1.3361	1.4060	1.3622	1.4716	1.3338	2.4498
10	1.6131	1.6231	1.5541	1.5538	1.3689	1.4110	1.4396	.7792
	1.3528	1.3368	1.3987	1.3944	1.5761	1.5176	1.4820	2.6936
11	1.6769	1.5334	1.5534	1.3403	1.4919	1.4563	1.5898	.7407
	1.2913	1.4063	1.3948	1.6028	1.4257	1.4603	1.3386	2.8602
12	1.3693	1.5656	1.3688	1.4873	1.4872	1.6196	1.1389	
	1.5544	1.3622	1.5762	1.4303	1.4287	1.3078	1.8643	
13	1.4764	1.4342	1.4112	1.4552	1.6172	1.2439	.7270	
	1.4145	1.4708	1.5174	1.4615	1.3098	1.7011	2.9030	
14	1.5169	1.5655	1.4397	1.5897	1.1384	.7268		
	1.3752	1.3330	1.4819	1.3387	1.8651	2.9040		
15	.8256	.8474	.7798	.7395	F-SUB-Q			
	2.5017	2.4417	2.6904	2.8643	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5238	1.7261	1.6283	1.6984	1.3805	1.4919	1.5375	.8263
	1.4752	1.3009	1.3763	1.3092	1.5888	1.4415	1.3967	2.5723
9	1.7261	1.7254	1.6390	1.5473	1.5848	1.4471	1.5862	.8478
	1.3009	1.3030	1.3582	1.4337	1.3856	1.5000	1.3541	2.5097
10	1.6283	1.6380	1.5661	1.5713	1.3794	1.4279	1.4615	.7831
	1.3763	1.3591	1.4230	1.4138	1.5999	1.5343	1.4925	2.7456
11	1.6984	1.5469	1.5709	1.3510	1.5146	1.4745	1.6164	.7435
	1.3092	1.4341	1.4141	1.6321	1.4405	1.4786	1.3493	2.9029
12	1.3805	1.5848	1.3793	1.5097	1.5058	1.6458	1.1456	
	1.5888	1.3856	1.6000	1.4452	1.4503	1.3193	1.8988	
13	1.4919	1.4479	1.4281	1.4732	1.6432	1.2542	.7285	
	1.4415	1.4992	1.5340	1.4799	1.3214	1.7292	2.9647	
14	1.5375	1.5875	1.4616	1.6163	1.1451	.7281		
	1.3967	1.3533	1.4924	1.3495	1.8997	2.9661		
15	.8263	.8507	.7837	.7425	F-SUB-Q			
	2.5723	2.5012	2.7425	2.9068	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5134	1.7156	1.6185	1.6823	1.3715	1.4827	1.5242	.8302
	1.5397	1.3495	1.4294	1.3663	1.6552	1.4999	1.4563	2.6448
9	1.7156	1.7097	1.6275	1.5390	1.5688	1.4370	1.5745	.8468
	1.3495	1.3560	1.4135	1.4902	1.4475	1.5609	1.4093	2.5937
10	1.6185	1.6264	1.5539	1.5539	1.3705	1.4140	1.4525	.7830
	1.4294	1.4144	1.4810	1.4753	1.6584	1.5826	1.5387	2.8244
11	1.6823	1.5386	1.5535	1.3408	1.5037	1.4673	1.6073	.7491
	1.3663	1.4906	1.4757	1.6969	1.5003	1.5356	1.3902	2.9558
12	1.3715	1.5688	1.3704	1.4986	1.4989	1.6370	1.1535	
	1.6552	1.4475	1.6585	1.5055	1.5082	1.3716	1.9451	
13	1.4827	1.4377	1.4143	1.4659	1.6342	1.2570	.7315	
	1.4999	1.5600	1.5826	1.5365	1.3739	1.7845	3.0490	
14	1.5242	1.5758	1.4525	1.6072	1.1529	.7311		
	1.4563	1.4081	1.5386	1.3904	1.9462	3.0506		
15	.8302	.8497	.7836	.7481	F-SUB-Q			
	2.6448	2.5848	2.8212	2.9596	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5299	1.7415	1.6396	1.7154	1.3878	1.5057	1.5558	.8262
	1.5376	1.3448	1.4279	1.3638	1.6843	1.5337	1.4807	2.7549
9	1.7415	1.7408	1.6497	1.5580	1.5990	1.4572	1.6067	.8489
	1.3448	1.3463	1.4181	1.5017	1.4634	1.5974	1.4315	2.6808
10	1.6396	1.6487	1.5726	1.5823	1.3857	1.4420	1.4835	.7857
	1.4279	1.4190	1.4891	1.4807	1.6908	1.6012	1.5550	2.9071
11	1.7154	1.5577	1.5819	1.3567	1.5365	1.4924	1.6448	.7472
	1.3638	1.5021	1.4811	1.7297	1.5139	1.5515	1.4013	3.0596
12	1.3878	1.5990	1.3856	1.5312	1.5242	1.6735	1.1573	
	1.6843	1.4634	1.6909	1.5191	1.5305	1.3850	1.9957	
13	1.5057	1.4580	1.4420	1.4909	1.6704	1.2659	.7292	
	1.5337	1.5965	1.6012	1.5525	1.3875	1.8306	3.1479	
14	1.5558	1.6081	1.4835	1.6446	1.1565	.7287		
	1.4807	1.4303	1.5550	1.4015	1.9969	3.1499		
15	.8262	.8519	.7862	.7462	F-SUB-Q			
	2.7549	2.6714	2.9047	3.0634	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5299	1.7454	1.6420	1.7207	1.3891	1.5099	1.5623	.8251
	1.5468	1.3499	1.4333	1.3653	1.6870	1.5476	1.4957	2.8206
9	1.7454	1.7449	1.6518	1.5604	1.6034	1.4597	1.6144	.8483
	1.3499	1.3511	1.4229	1.5049	1.4630	1.6043	1.4493	2.7459
10	1.6420	1.6507	1.5727	1.5847	1.3863	1.4491	1.4920	.7859
	1.4333	1.4239	1.4955	1.4841	1.6958	1.6253	1.5786	2.9820
11	1.7207	1.5600	1.5843	1.3570	1.5446	1.4986	1.6564	.7480
	1.3653	1.5052	1.4845	1.7430	1.5367	1.5796	1.4238	3.1376
12	1.3891	1.6033	1.3862	1.5391	1.5304	1.6843	1.1611	
	1.6870	1.4631	1.6959	1.5422	1.5522	1.4105	2.0374	
13	1.5099	1.4605	1.4491	1.4970	1.6810	1.2694	.7284	
	1.5476	1.6034	1.6254	1.5807	1.4132	1.8723	3.2517	
14	1.5623	1.6158	1.4920	1.6561	1.1602	.7279		
	1.4957	1.4480	1.5786	1.4241	2.0388	3.2541		
15	.8251	.8514	.7864	.7471	F-SUB-Q			
	2.8206	2.7361	2.9799	3.1414	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5152	1.7303	1.6277	1.7016	1.3770	1.4980	1.5473	.8255
	1.5692	1.3680	1.4522	1.3853	1.7055	1.5627	1.5128	2.8236
9	1.7303	1.7256	1.6363	1.5482	1.5851	1.4468	1.6007	.8449
	1.3680	1.3724	1.4416	1.5215	1.4832	1.6212	1.4636	2.7604
10	1.6277	1.6353	1.5569	1.5650	1.3744	1.4380	1.4810	.7835
	1.4522	1.4426	1.5160	1.5074	1.7146	1.6420	1.5946	2.9929
11	1.7016	1.5478	1.5646	1.3441	1.5315	1.4896	1.6453	.7503
	1.3853	1.5218	1.5077	1.7661	1.5566	1.5948	1.4381	3.1316
12	1.3770	1.5851	1.3743	1.5258	1.5203	1.6728	1.1638	
	1.7055	1.4832	1.7147	1.5624	1.5695	1.4262	2.0400	
13	1.4980	1.4477	1.4379	1.4885	1.6694	1.2678	.7283	
	1.5627	1.6202	1.6421	1.5960	1.4291	1.8822	3.2625	
14	1.5473	1.6021	1.4810	1.6449	1.1629	.7277		
	1.5128	1.4623	1.5946	1.4384	2.0415	3.2652		
15	.8255	.8480	.7840	.7492	F-SUB-Q			
	2.8236	2.7503	2.9909	3.1359	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5224	1.7457	1.6398	1.7249	1.3858	1.5136	1.5717	.8181
	1.5634	1.3538	1.4357	1.3588	1.6786	1.5344	1.4772	2.8066
9	1.7457	1.7462	1.6485	1.5587	1.6065	1.4593	1.6255	.8434
	1.3538	1.3529	1.4240	1.5008	1.4506	1.5935	1.4304	2.7261
10	1.6398	1.6474	1.5666	1.5844	1.3822	1.4602	1.5057	.7828
	1.4357	1.4249	1.4973	1.4776	1.6900	1.6078	1.5605	2.9584
11	1.7249	1.5584	1.5840	1.3524	1.5569	1.5106	1.6759	.7455
	1.3588	1.5011	1.4779	1.7465	1.5303	1.5706	1.4079	3.1163
12	1.3858	1.6065	1.3822	1.5511	1.5379	1.7015	1.1621	
	1.6786	1.4506	1.6900	1.5360	1.5522	1.4033	2.0351	
13	1.5136	1.4602	1.4600	1.5093	1.6978	1.2706	.7227	
	1.5344	1.5925	1.6078	1.5718	1.4063	1.8768	3.2636	
14	1.5717	1.6270	1.5056	1.6755	1.1611	.7220		
	1.4772	1.4291	1.5606	1.4082	2.0367	3.2666		
15	.8181	.8466	.7834	.7447	F-SUB-Q			
	2.8066	2.7160	2.9557	3.1193	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5169	1.7444	1.6373	1.7269	1.3831	1.5150	1.5770	.8127
	1.5134	1.3063	1.3858	1.3082	1.6202	1.4788	1.4203	2.7234
9	1.7444	1.7463	1.6452	1.5565	1.6083	1.4584	1.6316	.8397
	1.3063	1.3043	1.3750	1.4482	1.3964	1.5372	1.3749	2.6389
10	1.6373	1.6441	1.5622	1.5841	1.3791	1.4659	1.5133	.7802
	1.3858	1.3758	1.4464	1.4237	1.6315	1.5441	1.4974	2.8586
11	1.7269	1.5561	1.5837	1.3493	1.5634	1.5167	1.6867	.7424
	1.3082	1.4485	1.4240	1.6866	1.4717	1.5095	1.3495	3.0125
12	1.3831	1.6083	1.3790	1.5574	1.5410	1.7104	1.1598	
	1.6202	1.3964	1.6316	1.4772	1.4972	1.3499	1.9645	
13	1.5150	1.4594	1.4658	1.5153	1.7065	1.2692	.7180	
	1.4788	1.5362	1.5442	1.5107	1.3529	1.8123	3.1590	
14	1.5770	1.6332	1.5131	1.6862	1.1587	.7173		
	1.4203	1.3736	1.4975	1.3498	1.9662	3.1622		
15	.8127	.8430	.7807	.7417	F-SUB-Q			
	2.7234	2.6289	2.8568	3.0152	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5049	1.7346	1.6265	1.7178	1.3740	1.5082	1.5714	.8087
	1.4712	1.2670	1.3457	1.2696	1.5755	1.4351	1.3774	2.6464
9	1.7346	1.7362	1.6347	1.5472	1.5998	1.4504	1.6268	.8353
	1.2670	1.2656	1.3354	1.4064	1.3563	1.4933	1.3323	2.5650
10	1.6265	1.6336	1.5507	1.5741	1.3701	1.4620	1.5100	.7766
	1.3457	1.3361	1.4063	1.3834	1.5861	1.4947	1.4485	2.7745
11	1.7178	1.5469	1.5737	1.3398	1.5591	1.5134	1.6847	.7403
	1.2696	1.4067	1.3837	1.6389	1.4231	1.4584	1.3034	2.9175
12	1.3740	1.5998	1.3701	1.5529	1.5357	1.7077	1.1582	
	1.5755	1.3562	1.5861	1.4286	1.4488	1.3031	1.8968	
13	1.5082	1.4514	1.4618	1.5119	1.7035	1.2651	.7142	
	1.4351	1.4923	1.4949	1.4598	1.3061	1.7522	3.0620	
14	1.5714	1.6284	1.5099	1.6841	1.1571	.7134		
	1.3774	1.3310	1.4487	1.3038	1.8985	3.0654		
15	.8087	.8386	.7771	.7396	F-SUB-Q			
	2.6464	2.5552	2.7733	2.9207	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4841	1.7124	1.6049	1.6926	1.3569	1.4912	1.5513	.8067
	1.4989	1.2905	1.3721	1.2974	1.6078	1.4626	1.4062	2.6759
9	1.7124	1.7103	1.6134	1.5288	1.5763	1.4328	1.6077	.8297
	1.2905	1.2921	1.3619	1.4333	1.3871	1.5232	1.3585	2.6041
10	1.6049	1.6123	1.5293	1.5492	1.3534	1.4453	1.4933	.7719
	1.3721	1.3627	1.4354	1.4157	1.6173	1.5220	1.4741	2.8127
11	1.6926	1.5285	1.5489	1.3225	1.5399	1.4990	1.6670	.7397
	1.2974	1.4336	1.4160	1.6699	1.4474	1.4795	1.3248	2.9409
12	1.3569	1.5763	1.3534	1.5335	1.5195	1.6892	1.1562	
	1.6078	1.3870	1.6174	1.4533	1.4706	1.3224	1.9098	
13	1.4912	1.4338	1.4451	1.4975	1.6850	1.2583	.7113	
	1.4626	1.5222	1.5223	1.4810	1.3256	1.7685	3.0900	
14	1.5513	1.6093	1.4931	1.6664	1.1551	.7105		
	1.4062	1.3572	1.4743	1.3252	1.9116	3.0936		
15	.8067	.8330	.7724	.7389	F-SUB-Q			
	2.6759	2.5940	2.8153	2.9464	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4864	1.7229	1.6127	1.7120	1.3615	1.5032	1.5726	.7964
	1.4322	1.2334	1.3152	1.2381	1.5521	1.4091	1.3476	2.6369
9	1.7229	1.7269	1.6214	1.5345	1.5945	1.4419	1.6289	.8258
	1.2334	1.2307	1.3075	1.3794	1.3277	1.4683	1.3020	2.5451
10	1.6127	1.6204	1.5351	1.5658	1.3576	1.4629	1.5134	.7684
	1.3152	1.3082	1.3798	1.3533	1.5599	1.4555	1.4075	2.7460
11	1.7120	1.5342	1.5655	1.3276	1.5612	1.5146	1.6925	.7314
	1.2381	1.3797	1.3536	1.6034	1.3728	1.4118	1.2608	2.8892
12	1.3615	1.5945	1.3575	1.5547	1.5327	1.7126	1.1475	
	1.5521	1.3277	1.5599	1.3785	1.3989	1.2532	1.8563	
13	1.5032	1.4429	1.4627	1.5130	1.7082	1.2553	.7025	
	1.4091	1.4673	1.4557	1.4132	1.2564	1.7036	3.0237	
14	1.5726	1.6305	1.5132	1.6919	1.1463	.7016		
	1.3476	1.3006	1.4076	1.2613	1.8582	3.0274		
15	.7964	.8291	.7689	.7308	F-SUB-Q			
	2.6369	2.5350	2.7448	2.8913	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4746	1.7134	1.6026	1.7031	1.3525	1.4979	1.5675	.7905
	1.3849	1.1926	1.2735	1.1988	1.5065	1.3636	1.3041	2.5708
9	1.7134	1.7164	1.6127	1.5252	1.5863	1.4355	1.6238	.8206
	1.1926	1.1910	1.2656	1.3370	1.2868	1.4223	1.2597	2.4777
10	1.6026	1.6117	1.5254	1.5574	1.3495	1.4568	1.5078	.7631
	1.2735	1.2664	1.3372	1.3112	1.5130	1.4092	1.3617	2.6704
11	1.7031	1.5249	1.5571	1.3202	1.5561	1.5102	1.6882	.7261
	1.1988	1.3373	1.3115	1.5523	1.3239	1.3625	1.2176	2.8087
12	1.3525	1.5864	1.3494	1.5496	1.5277	1.7077	1.1403	
	1.5065	1.2868	1.5131	1.3294	1.3472	1.2075	1.7986	
13	1.4979	1.4366	1.4566	1.5086	1.7032	1.2476	.6959	
	1.3636	1.4212	1.4094	1.3639	1.2107	1.6475	2.9407	
14	1.5675	1.6255	1.5076	1.6874	1.1391	.6950		
	1.3041	1.2584	1.3619	1.2180	1.8005	2.9444		
15	.7905	.8240	.7637	.7256	F-SUB-Q			
	2.5708	2.4676	2.6686	2.8103	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4438	1.6766	1.5689	1.6568	1.3264	1.4706	1.5283	.7887
	1.3684	1.1797	1.2598	1.1941	1.4900	1.3470	1.2974	2.5028
9	1.6766	1.6692	1.5822	1.4963	1.5440	1.4098	1.5845	.8132
	1.1797	1.1858	1.2497	1.3208	1.2822	1.4046	1.2521	2.4283
10	1.5689	1.5812	1.4960	1.5170	1.3266	1.4197	1.4685	.7551
	1.2598	1.2505	1.3212	1.3050	1.4925	1.4019	1.3552	2.6203
11	1.6568	1.4960	1.5166	1.2986	1.5174	1.4796	1.6441	.7229
	1.1941	1.3211	1.3053	1.5285	1.3140	1.3463	1.2110	2.7382
12	1.3264	1.5440	1.3266	1.5110	1.5001	1.6653	1.1319	
	1.4900	1.2822	1.4925	1.3195	1.3272	1.1978	1.7553	
13	1.4706	1.4108	1.4195	1.4780	1.6610	1.2319	.6904	
	1.3470	1.4036	1.4021	1.3477	1.2009	1.6148	2.8736	
14	1.5283	1.5862	1.4683	1.6434	1.1307	.6895		
	1.2974	1.2508	1.3553	1.2114	1.7570	2.8771		
15	.7887	.8165	.7556	.7222	F-SUB-Q			
	2.5028	2.4184	2.6185	2.7404	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4281	1.6610	1.5554	1.6420	1.3192	1.4671	1.5212	.7758
	1.3486	1.1605	1.2389	1.1753	1.4621	1.3175	1.2721	2.4862
9	1.6610	1.6486	1.5732	1.4853	1.5355	1.4077	1.5779	.8058
	1.1605	1.1706	1.2255	1.2980	1.2582	1.3727	1.2267	2.3944
10	1.5554	1.5722	1.4882	1.5101	1.3260	1.4103	1.4578	.7460
	1.2389	1.2263	1.2954	1.2791	1.4569	1.3768	1.3315	2.5907
11	1.6420	1.4849	1.5097	1.3048	1.5123	1.4716	1.6320	.7076
	1.1753	1.2983	1.2794	1.4833	1.2847	1.3191	1.1892	2.7320
12	1.3192	1.5355	1.3259	1.5064	1.5014	1.6522	1.1065	
	1.4621	1.2582	1.4570	1.2898	1.2919	1.1761	1.7510	
13	1.4671	1.4087	1.4101	1.4702	1.6482	1.2102	.6727	
	1.3175	1.3717	1.3769	1.3204	1.1789	1.6023	2.8786	
14	1.5212	1.5796	1.4576	1.6315	1.1054	.6720		
	1.2721	1.2254	1.3316	1.1895	1.7527	2.8818		
15	.7758	.8090	.7465	.7074	F-SUB-Q			
	2.4862	2.3846	2.5881	2.7325	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3545	1.5749	1.4723	1.5585	1.2784	1.4070	1.4530	.7598
	1.3958	1.2010	1.2848	1.2154	1.4816	1.3490	1.3075	2.4953
9	1.5749	1.5632	1.4960	1.4249	1.4727	1.3556	1.5159	.7860
	1.2010	1.2115	1.2651	1.3283	1.2880	1.3999	1.2534	2.4128
10	1.4723	1.4950	1.4199	1.4431	1.3000	1.3680	1.4037	.7310
	1.2848	1.2659	1.3330	1.3141	1.4589	1.3931	1.3569	2.5968
11	1.5585	1.4246	1.4427	1.2943	1.4602	1.4195	1.5491	.6822
	1.2154	1.3286	1.3145	1.4672	1.3044	1.3409	1.2292	2.7850
12	1.2784	1.4727	1.2999	1.4554	1.4655	1.5725	1.0487	
	1.4816	1.2880	1.4590	1.3088	1.2979	1.2117	1.8140	
13	1.4070	1.3565	1.3678	1.4175	1.5688	1.1540	.6380	
	1.3490	1.3989	1.3929	1.3427	1.2145	1.6493	2.9834	
14	1.4530	1.5175	1.4036	1.5486	1.0477	.6374		
	1.3075	1.2521	1.3569	1.2295	1.8157	2.9862		
15	.7599	.7892	.7319	.6823	F-SUB-Q			
	2.4953	2.4032	2.5937	2.7846	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1331	1.3417	1.2195	1.5370	1.1222	1.1995	1.3747	.6869
	1.6484	1.3925	1.5327	1.2162	1.6673	1.5635	1.3643	2.7302
9	1.3417	1.5044	1.2627	1.2028	1.3642	1.1712	1.4074	.6923
	1.3925	1.2416	1.4803	1.5546	1.3729	1.6008	1.3331	2.7093
10	1.2195	1.2592	1.1593	1.3733	1.1440	1.2996	1.3576	.6540
	1.5327	1.4844	1.6132	1.3631	1.6387	1.4454	1.3829	2.8703
11	1.5370	1.2026	1.3730	1.1735	1.4373	1.2400	1.3415	.5912
	1.2162	1.5549	1.3634	1.5982	1.3059	1.5157	1.4016	3.1785
12	1.1222	1.3643	1.1436	1.4362	1.3035	1.4489	.8788	
	1.6673	1.3729	1.6392	1.3069	1.4407	1.2980	2.1395	
13	1.1995	1.1718	1.2996	1.2383	1.4460	.9936	.5418	
	1.5635	1.6000	1.4453	1.5177	1.3006	1.8927	3.4756	
14	1.3747	1.4088	1.3583	1.3412	.8780	.5414		
	1.3643	1.3317	1.3820	1.4019	2.1413	3.4781		
15	.6869	.6948	.6547	.5915	F-SUB-Q			
	2.7302	2.6993	2.8670	3.1771	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5095	.5560	.5270	.6215	.5217	.4943	.5426	.3081
	3.6444	3.3387	3.5249	2.9894	3.5647	3.7722	3.4373	6.0588
9	.5560	.6267	.5323	.5244	.5927	.5325	.5436	.3161
	3.3387	2.9619	3.4884	3.5441	3.1400	3.4994	3.4320	5.9072
10	.5270	.5311	.5175	.5963	.5189	.5796	.5504	.3048
	3.5249	3.4967	3.5949	3.1228	3.5893	3.2191	3.3907	6.1288
11	.6215	.5243	.5961	.5334	.6119	.5223	.5112	.2740
	2.9894	3.5446	3.1240	3.4958	3.0489	3.5758	3.6544	6.8278
12	.5217	.5927	.5186	.6114	.5692	.5534	.3985	
	3.5647	3.1401	3.5912	3.0512	3.2762	3.3783	4.6936	
13	.4943	.5326	.5795	.5217	.5525	.4292	.2355	
	3.7722	3.4987	3.2199	3.5801	3.3838	4.3578	7.9599	
14	.5426	.5441	.5507	.5112	.3981	.2354		
	3.4373	3.4289	3.3889	3.6548	4.6975	7.9633		
15	.3081	.3173	.3053	.2743	F-SUB-Q			
	6.0588	5.8832	6.1192	6.8211	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5425	.6142	.5876	.6781	.5764	.5365	.5702	.3369
	4.1972	3.8452	3.7969	3.2327	3.7633	3.9826	3.7170	6.2124
9	.6142	.6896	.6027	.5823	.6471	.5758	.5645	.3442
	3.8452	3.4104	3.8026	3.7705	3.3628	3.7792	3.7789	6.0850
10	.5876	.6021	.5740	.6544	.5676	.6171	.5690	.3312
	3.7969	3.8044	3.9554	3.4410	3.9354	3.6000	3.8618	6.4604
11	.6781	.5822	.6542	.5844	.6304	.5486	.5205	.2884
	3.2327	3.7709	3.4420	3.9310	3.7348	4.3437	4.4080	7.6849
12	.5764	.6471	.5675	.6300	.5542	.5258	.4101	
	3.7633	3.3630	3.9363	3.7361	4.0053	4.2072	5.7118	
13	.5365	.5759	.6171	.5485	.5257	.4191	.2507	
	3.9826	3.7785	3.5995	4.3442	4.2081	5.1903	9.1024	
14	.5702	.5648	.5692	.5206	.4101	.2509		
	3.7170	3.7767	3.8599	4.4068	5.7123	9.0956		
15	.3369	.3451	.3316	.2887	F-SUB-Q			
	6.2124	6.0701	6.4523	7.6778	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1856	1.4044	1.2952	1.5650	1.1966	1.2314	1.3536	.7450
	2.0110	1.7789	1.7823	1.4535	1.8604	1.7828	1.6153	2.8970
9	1.4044	1.5503	1.3673	1.2723	1.3927	1.2181	1.3771	.7360
	1.7789	1.5636	1.7184	1.7867	1.6106	1.8219	1.5982	2.9457
10	1.2952	1.3648	1.2494	1.4235	1.2045	1.2983	1.3172	.6970
	1.7823	1.7193	1.8649	1.6299	1.9173	1.7679	1.7136	3.1612
11	1.5650	1.2719	1.4230	1.2391	1.3965	1.2222	1.2664	.6203
	1.4535	1.7871	1.6304	1.9111	1.7167	1.9599	1.8864	3.6802
12	1.1966	1.3926	1.2042	1.3958	1.2485	1.3404	.8893	
	1.8604	1.6106	1.9177	1.7171	1.8620	1.7396	2.6968	
13	1.2314	1.2185	1.2985	1.2220	1.3401	.9787	.5806	
	1.7828	1.8214	1.7676	1.9605	1.7403	2.3477	4.0378	
14	1.3536	1.3779	1.3178	1.2666	.8893	.5810		
	1.6153	1.5972	1.7127	1.8858	2.6970	4.0350		
15	.7450	.7378	.6978	.6205	F-SUB-Q			
	2.8970	2.9385	3.1571	3.6787	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4731	1.6470	1.5532	1.5884	1.3613	1.4379	1.4318	.8385
	1.7152	1.5484	1.5340	1.4619	1.6641	1.5547	1.5609	2.6270
9	1.6470	1.6127	1.5975	1.4943	1.4964	1.4088	1.4822	.8431
	1.5484	1.5399	1.4810	1.5514	1.5221	1.6024	1.5117	2.6220
10	1.5532	1.5947	1.5052	1.4919	1.3638	1.3649	1.3561	.7782
	1.5340	1.4818	1.5774	1.5768	1.7225	1.6991	1.6833	2.8804
11	1.5884	1.4941	1.4914	1.3687	1.4111	1.4032	1.4591	.7234
	1.4619	1.5517	1.5773	1.7995	1.7266	1.7415	1.6845	3.2272
12	1.3613	1.4963	1.3635	1.4091	1.4386	1.4860	1.0758	
	1.6641	1.5222	1.7228	1.7292	1.6847	1.6236	2.2747	
13	1.4379	1.4092	1.3651	1.4029	1.4851	1.1743	.6974	
	1.5547	1.6019	1.6989	1.7420	1.6246	2.0373	3.4413	
14	1.4318	1.4832	1.3569	1.4593	1.0758	.6977		
	1.5609	1.5110	1.6823	1.6840	2.2749	3.4399		
15	.8385	.8454	.7791	.7233	F-SUB-Q			
	2.6270	2.6148	2.8763	3.2270	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6007	1.7961	1.7057	1.7332	1.4406	1.5464	1.5537	.8638
	1.6168	1.4525	1.4357	1.3758	1.6046	1.4685	1.4609	2.5909
9	1.7961	1.7634	1.7270	1.6203	1.6129	1.5075	1.6005	.8800
	1.4525	1.4431	1.3947	1.4627	1.4414	1.5230	1.4201	2.5538
10	1.7057	1.7237	1.6530	1.6140	1.4460	1.4518	1.4499	.8068
	1.4357	1.3955	1.4624	1.4857	1.6604	1.6323	1.6136	2.8625
11	1.7332	1.6194	1.6135	1.4265	1.5186	1.5076	1.6002	.7564
	1.3758	1.4631	1.4862	1.7684	1.6430	1.6586	1.5716	3.1601
12	1.4406	1.6128	1.4458	1.5149	1.5404	1.6349	1.1618	
	1.6046	1.4414	1.6606	1.6471	1.6151	1.5122	2.1519	
13	1.5464	1.5081	1.4520	1.5071	1.6336	1.2728	.7453	
	1.4685	1.5223	1.6319	1.6593	1.5135	1.9308	3.2982	
14	1.5537	1.6016	1.4502	1.6004	1.1617	.7455		
	1.4609	1.4194	1.6125	1.5712	2.1522	3.2975		
15	.8638	.8826	.8077	.7556	F-SUB-Q			
	2.5909	2.5463	2.8590	3.1634	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6348	1.8437	1.7437	1.7852	1.4613	1.5752	1.5966	.8734
	1.6220	1.4475	1.4404	1.3683	1.6186	1.4763	1.4556	2.6254
9	1.8437	1.8221	1.7600	1.6500	1.6534	1.5312	1.6450	.8905
	1.4475	1.4390	1.4021	1.4705	1.4390	1.5363	1.4146	2.5866
10	1.7437	1.7564	1.6810	1.6528	1.4626	1.4834	1.4975	.8166
	1.4404	1.4029	1.4768	1.4890	1.6807	1.6350	1.6091	2.8945
11	1.7852	1.6491	1.6522	1.4364	1.5638	1.5424	1.6572	.7720
	1.3683	1.4710	1.4894	1.7967	1.6349	1.6615	1.5509	3.1585
12	1.4613	1.6533	1.4624	1.5595	1.5752	1.6963	1.1985	
	1.6186	1.4391	1.6809	1.6396	1.6206	1.4953	2.1377	
13	1.5752	1.5319	1.4837	1.5417	1.6945	1.3115	.7631	
	1.4763	1.5356	1.6346	1.6624	1.4969	1.9243	3.3079	
14	1.5966	1.6459	1.4978	1.6573	1.1982	.7631		
	1.4556	1.4138	1.6080	1.5505	2.1382	3.3078		
15	.8734	.8933	.8175	.7709	F-SUB-Q			
	2.6254	2.5785	2.8910	3.1624	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6355	1.8502	1.7459	1.7935	1.4601	1.5767	1.6053	.8752
	1.6524	1.4705	1.4746	1.3956	1.6593	1.5057	1.4784	2.6767
9	1.8502	1.8335	1.7577	1.6499	1.6592	1.5301	1.6556	.8913
	1.4705	1.4678	1.4367	1.5058	1.4687	1.5707	1.4354	2.6392
10	1.7459	1.7552	1.6772	1.6553	1.4601	1.4885	1.5144	.8183
	1.4746	1.4376	1.5145	1.5216	1.7262	1.6691	1.6316	2.9467
11	1.7935	1.6490	1.6548	1.4301	1.5779	1.5508	1.6776	.7790
	1.3956	1.5063	1.5220	1.8400	1.6639	1.6955	1.5749	3.2148
12	1.4601	1.6591	1.4600	1.5731	1.5835	1.7170	1.2118	
	1.6593	1.4687	1.7263	1.6691	1.6555	1.5195	2.1684	
13	1.5767	1.5309	1.4887	1.5499	1.7148	1.3248	.7683	
	1.5057	1.5699	1.6687	1.6966	1.5215	1.9627	3.3835	
14	1.6053	1.6569	1.5146	1.6776	1.2115	.7682		
	1.4784	1.4345	1.6303	1.5746	2.1692	3.3839		
15	.8752	.8941	.8192	.7779	F-SUB-Q			
	2.6767	2.6305	2.9418	3.2188	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6363	1.8578	1.7490	1.8078	1.4620	1.5839	1.6215	.8693
	1.6870	1.4875	1.5243	1.4337	1.7144	1.5446	1.5074	2.7741
9	1.8578	1.8474	1.7596	1.6525	1.6722	1.5347	1.6734	.8891
	1.4875	1.4986	1.4848	1.5563	1.5073	1.6170	1.4635	2.7248
10	1.7490	1.7584	1.6777	1.6656	1.4618	1.5008	1.5357	.8179
	1.5243	1.4857	1.5676	1.5650	1.7848	1.7114	1.6652	3.0565
11	1.8078	1.6516	1.6650	1.4316	1.5984	1.5640	1.7034	.7778
	1.4337	1.5567	1.5655	1.9052	1.6854	1.7253	1.5809	3.3332
12	1.4620	1.6722	1.4616	1.5934	1.5963	1.7415	1.2160	
	1.7144	1.5073	1.7848	1.6908	1.6845	1.5369	2.2170	
13	1.5839	1.5355	1.5011	1.5628	1.7391	1.3301	.7654	
	1.5446	1.6161	1.7109	1.7267	1.5392	2.0064	3.4868	
14	1.6215	1.6748	1.5358	1.7034	1.2155	.7652		
	1.5074	1.4626	1.6639	1.5810	2.2179	3.4877		
15	.8693	.8921	.8185	.7767	F-SUB-Q			
	2.7741	2.7156	3.0525	3.3371	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6239	1.8486	1.7383	1.8023	1.4535	1.5784	1.6204	.8621
	1.7405	1.5342	1.6037	1.5036	1.8009	1.6132	1.5690	2.9084
9	1.8486	1.8404	1.7483	1.6426	1.6675	1.5273	1.6738	.8830
	1.5342	1.5429	1.5629	1.6366	1.5781	1.6934	1.5228	2.8534
10	1.7383	1.7471	1.6649	1.6581	1.4530	1.4975	1.5398	.8139
	1.6037	1.5638	1.6523	1.6431	1.8751	1.7849	1.7329	3.2020
11	1.8023	1.6417	1.6576	1.4235	1.6008	1.5630	1.7099	.7746
	1.5036	1.6370	1.6435	1.9537	1.7189	1.7599	1.6091	3.4912
12	1.4535	1.6674	1.4528	1.5956	1.5950	1.7463	1.2130	
	1.8009	1.5781	1.8751	1.7247	1.7231	1.5689	2.2634	
13	1.5784	1.5281	1.4978	1.5616	1.7435	1.3271	.7600	
	1.6132	1.6925	1.7837	1.7615	1.5714	2.0619	3.5892	
14	1.6204	1.6752	1.5400	1.7098	1.2124	.7597		
	1.5690	1.5218	1.7315	1.6093	2.2646	3.5906		
15	.8621	.8860	.8145	.7734	F-SUB-Q			
	2.9084	2.8434	3.1977	3.4955	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6126	1.8409	1.7289	1.7998	1.4459	1.5741	1.6213	.8528
	1.8261	1.5998	1.6994	1.5881	1.9065	1.6978	1.6450	3.0816
9	1.8409	1.8359	1.7391	1.6340	1.6657	1.5216	1.6753	.8760
	1.5998	1.6055	1.6578	1.7349	1.6629	1.7862	1.5964	3.0150
10	1.7289	1.7379	1.6542	1.6541	1.4452	1.4993	1.5439	.8086
	1.6994	1.6587	1.7550	1.7362	1.9845	1.8725	1.8165	3.3834
11	1.7998	1.6333	1.6536	1.4164	1.6044	1.5620	1.7162	.7686
	1.5881	1.7353	1.7366	2.0304	1.7725	1.8190	1.6554	3.6618
12	1.4459	1.6656	1.4451	1.5990	1.5941	1.7515	1.2050	
	1.9065	1.6629	1.9845	1.7786	1.7848	1.6157	2.3520	
13	1.5741	1.5224	1.4993	1.5605	1.7485	1.3214	.7527	
	1.6978	1.7851	1.8711	1.8208	1.6185	2.1386	3.7357	
14	1.6213	1.6767	1.5439	1.7160	1.2043	.7523		
	1.6450	1.5953	1.8149	1.6557	2.3533	3.7376		
15	.8528	.8790	.8092	.7676	F-SUB-Q			
	3.0816	3.0041	3.3787	3.6668	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5777	1.8017	1.6933	1.7567	1.4169	1.5429	1.5855	.8464
	1.9367	1.6906	1.7983	1.7280	2.0643	1.8317	1.7775	3.2773
9	1.8017	1.7920	1.7014	1.6015	1.6261	1.4904	1.6404	.8643
	1.6906	1.7010	1.7867	1.8809	1.8062	1.9303	1.7230	3.2257
10	1.6933	1.7002	1.6174	1.6129	1.4166	1.4702	1.5141	.7988
	1.7983	1.7879	1.8792	1.8753	2.1141	2.0031	1.9429	3.5990
11	1.7567	1.6010	1.6124	1.3872	1.5715	1.5333	1.6835	.7652
	1.7280	1.8814	1.8759	2.1624	1.8883	1.9312	1.7476	3.8070
12	1.4169	1.6261	1.4165	1.5659	1.5651	1.7182	1.1975	
	2.0643	1.8061	2.1143	1.8951	1.8989	1.7187	2.4669	
13	1.5429	1.4913	1.4702	1.5317	1.7150	1.3069	.7468	
	1.8317	1.9291	2.0031	1.9325	1.7218	2.2569	3.9238	
14	1.5855	1.6418	1.5141	1.6833	1.1968	.7463		
	1.7775	1.7218	1.9428	1.7479	2.4684	3.9260		
15	.8464	.8674	.7994	.7642	F-SUB-Q			
	3.2773	3.2139	3.5924	3.8120	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5707	1.8009	1.6890	1.7650	1.4136	1.5450	1.5964	.8319
	1.9720	1.7137	1.8242	1.7419	2.1682	1.9426	1.8734	3.5330
9	1.8009	1.7973	1.6988	1.5977	1.6345	1.4905	1.6513	.8556
	1.7137	1.7184	1.8111	1.9235	1.8781	2.0517	1.8167	3.4522
10	1.6890	1.6976	1.6128	1.6192	1.4128	1.4801	1.5260	.7917
	1.8242	1.8124	1.9098	1.9031	2.1828	2.0739	2.0095	3.8352
11	1.7650	1.5973	1.6187	1.3846	1.5840	1.5384	1.6994	.7537
	1.7419	1.9240	1.9036	2.2388	1.9544	1.9985	1.8035	4.0300
12	1.4136	1.6345	1.4126	1.5783	1.5697	1.7321	1.1855	
	2.1682	1.8781	2.1830	1.9614	1.9769	1.7811	2.5918	
13	1.5450	1.4913	1.4801	1.5373	1.7288	1.2984	.7351	
	1.9426	2.0504	2.0739	1.9999	1.7845	2.3758	4.1543	
14	1.5964	1.6527	1.5260	1.6991	1.1846	.7346		
	1.8734	1.8154	2.0095	1.8038	2.5935	4.1571		
15	.8319	.8587	.7922	.7528	F-SUB-Q			
	3.5330	3.4392	3.8326	4.0351	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5467	1.7770	1.6655	1.7441	1.3951	1.5274	1.5808	.8203
	2.0146	1.7471	1.8614	1.7746	2.2091	2.0133	1.9457	3.7409
9	1.7770	1.7741	1.6752	1.5766	1.6159	1.4721	1.6361	.8442
	1.7471	1.7512	1.8487	1.9619	1.9106	2.0938	1.8834	3.6390
10	1.6655	1.6740	1.5889	1.5984	1.3939	1.4675	1.5140	.7820
	1.8614	1.8500	1.9506	1.9398	2.2253	2.1207	2.0554	3.9611
11	1.7441	1.5762	1.5980	1.3660	1.5702	1.5253	1.6876	.7452
	1.7746	1.9624	1.9403	2.2871	1.9983	2.0502	1.8466	4.1643
12	1.3951	1.6159	1.3938	1.5644	1.5541	1.7187	1.1733	
	2.2091	1.9106	2.2255	2.0057	2.0205	1.8276	2.6664	
13	1.5274	1.4730	1.4674	1.5241	1.7152	1.2844	.7250	
	2.0133	2.0925	2.1208	2.0518	1.8314	2.4487	4.3243	
14	1.5808	1.6376	1.5140	1.6872	1.1724	.7245		
	1.9457	1.8817	2.0555	1.8470	2.6684	4.3276		
15	.8203	.8474	.7825	.7443	F-SUB-Q			
	3.7409	3.6255	3.9583	4.1694	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5085	1.7342	1.6262	1.6992	1.3634	1.4940	1.5437	.8104
	2.0813	1.8036	1.9204	1.8332	2.2733	2.0606	1.9933	3.7660
9	1.7342	1.7277	1.6343	1.5413	1.5749	1.4387	1.5993	.8302
	1.8036	1.8115	1.9075	2.0200	1.9719	2.1540	1.9339	3.6964
10	1.6262	1.6332	1.5497	1.5559	1.3628	1.4363	1.4821	.7699
	1.9204	1.9088	2.0133	2.0052	2.2891	2.1802	2.1131	4.0373
11	1.6992	1.5409	1.5555	1.3344	1.5351	1.4953	1.6526	.7380
	1.8332	2.0205	2.0057	2.3584	2.0607	2.1077	1.8989	4.2247
12	1.3634	1.5749	1.3627	1.5292	1.5221	1.6826	1.1600	
	2.2733	1.9719	2.2892	2.0687	2.0800	1.8831	2.7175	
13	1.4940	1.4396	1.4362	1.4941	1.6789	1.2651	.7157	
	2.0606	2.1526	2.1804	2.1095	1.8871	2.5073	4.4134	
14	1.5437	1.6009	1.4820	1.6521	1.1590	.7151		
	1.9933	1.9324	2.1132	1.8994	2.7197	4.4172		
15	.8104	.8333	.7704	.7369	F-SUB-Q			
	3.7660	3.6822	4.0345	4.2306	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4924	1.7226	1.6129	1.6969	1.3527	1.4880	1.5462	.7928
	2.0470	1.7639	1.8726	1.7690	2.1921	1.9964	1.9202	3.6796
9	1.7226	1.7219	1.6216	1.5289	1.5738	1.4306	1.6016	.8180
	1.7639	1.7620	1.8561	1.9569	1.8903	2.0764	1.8576	3.5725
10	1.6128	1.6204	1.5361	1.5527	1.3515	1.4388	1.4863	.7594
	1.8726	1.8572	1.9540	1.9266	2.2046	2.0900	2.0270	3.8820
11	1.6969	1.5285	1.5523	1.3242	1.5388	1.4948	1.6598	.7239
	1.7690	1.9573	1.9270	2.2791	1.9853	2.0369	1.8264	4.0854
12	1.3527	1.5738	1.3515	1.5328	1.5179	1.6871	1.1425	
	2.1921	1.8902	2.2046	1.9927	2.0183	1.8182	2.6467	
13	1.4880	1.4315	1.4386	1.4934	1.6833	1.2503	.7010	
	1.9964	2.0750	2.0900	2.0386	1.8221	2.4381	4.2784	
14	1.5462	1.6032	1.4862	1.6593	1.1414	.7003		
	1.9202	1.8558	2.0270	1.8269	2.6488	4.2824		
15	.7928	.8212	.7599	.7232	F-SUB-Q			
	3.6796	3.5589	3.8774	4.0893	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4646	1.6949	1.5860	1.6739	1.3311	1.4683	1.5299	.7776
	1.8844	1.6221	1.7247	1.6282	2.0271	1.8438	1.7696	3.4199
9	1.6949	1.6961	1.5941	1.5044	1.5535	1.4097	1.5854	.8041
	1.6221	1.6193	1.7123	1.8059	1.7429	1.9196	1.7121	3.3195
10	1.5860	1.5930	1.5092	1.5302	1.3299	1.4250	1.4734	.7474
	1.7247	1.7133	1.8036	1.7755	2.0373	1.9192	1.8593	3.5933
11	1.6739	1.5041	1.5298	1.3031	1.5237	1.4796	1.6472	.7118
	1.6282	1.8062	1.7759	2.1012	1.8234	1.8705	1.6725	3.7832
12	1.3311	1.5535	1.3299	1.5176	1.4997	1.6719	1.1247	
	2.0271	1.7429	2.0373	1.8304	1.8570	1.6696	2.4433	
13	1.4683	1.4106	1.4248	1.4782	1.6678	1.2319	.6876	
	1.8438	1.9183	1.9194	1.8723	1.6734	2.2511	3.9663	
14	1.5299	1.5869	1.4733	1.6466	1.1236	.6868		
	1.7696	1.7104	1.8594	1.6730	2.4454	3.9704		
15	.7776	.8073	.7479	.7112	F-SUB-Q			
	3.4199	3.3065	3.5910	3.7865	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4322	1.6606	1.5529	1.6416	1.3046	1.4418	1.5039	.7643
	1.7601	1.5136	1.6117	1.5218	1.8963	1.7189	1.6489	3.1922
9	1.6606	1.6619	1.5612	1.4746	1.5244	1.3830	1.5594	.7900
	1.5136	1.5116	1.6011	1.6891	1.6310	1.7949	1.5974	3.0973
10	1.5529	1.5601	1.4771	1.4999	1.3038	1.4025	1.4507	.7348
	1.6117	1.6020	1.6880	1.6614	1.9077	1.7911	1.7341	3.3628
11	1.6416	1.4743	1.4995	1.2769	1.4989	1.4561	1.6227	.7012
	1.5218	1.6894	1.6617	1.9646	1.6970	1.7406	1.5572	3.5317
12	1.3046	1.5244	1.3038	1.4928	1.4742	1.6461	1.1084	
	1.8963	1.6310	1.9078	1.7037	1.7287	1.5510	2.2713	
13	1.4418	1.3840	1.4023	1.4546	1.6419	1.2116	.6755	
	1.7189	1.7937	1.7912	1.7423	1.5547	2.0932	3.6978	
14	1.5039	1.5609	1.4505	1.6220	1.1073	.6747		
	1.6489	1.5958	1.7342	1.5576	2.2735	3.7020		
15	.7643	.7932	.7353	.7005	F-SUB-Q			
	3.1922	3.0851	3.3605	3.5350	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3928	1.6160	1.5111	1.5953	1.2715	1.4065	1.4649	.7533
	1.7347	1.4923	1.5894	1.5011	1.8635	1.6911	1.6254	3.1155
9	1.6160	1.6142	1.5194	1.4373	1.4822	1.3483	1.5205	.7753
	1.4923	1.4941	1.5775	1.6602	1.6063	1.7646	1.5716	3.0337
10	1.5111	1.5184	1.4369	1.4566	1.2714	1.3684	1.4158	.7217
	1.5894	1.5784	1.6659	1.6436	1.8827	1.7693	1.7122	3.3002
11	1.5953	1.4370	1.4562	1.2442	1.4608	1.4228	1.5840	.6922
	1.5011	1.6606	1.6439	1.9395	1.6731	1.7125	1.5355	3.4518
12	1.2715	1.4822	1.2713	1.4546	1.4392	1.6061	1.0922	
	1.8635	1.6063	1.8827	1.6800	1.7003	1.5261	2.2171	
13	1.4065	1.3492	1.3682	1.4213	1.6019	1.1894	.6646	
	1.6911	1.7634	1.7695	1.7142	1.5299	2.0475	3.6164	
14	1.4649	1.5220	1.4156	1.5833	1.0910	.6638		
	1.6254	1.5700	1.7123	1.5360	2.2194	3.6208		
15	.7533	.7784	.7221	.6913	F-SUB-Q			
	3.1155	3.0216	3.2978	3.4560	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3760	1.6035	1.4973	1.5921	1.2595	1.3993	1.4659	.7349
	1.6198	1.3911	1.4835	1.3946	1.7491	1.5825	1.5131	2.9797
9	1.6035	1.6079	1.5061	1.4236	1.4801	1.3392	1.5207	.7625
	1.3911	1.3886	1.4736	1.5548	1.4955	1.6525	1.4626	2.8767
10	1.4973	1.5052	1.4231	1.4532	1.2592	1.3678	1.4166	.7099
	1.4835	1.4745	1.5576	1.5278	1.7632	1.6464	1.5914	3.1159
11	1.5921	1.4233	1.4528	1.2332	1.4619	1.4186	1.5873	.6762
	1.3946	1.5551	1.5281	1.8223	1.5572	1.6004	1.4263	3.2810
12	1.2595	1.4802	1.2591	1.4557	1.4328	1.6069	1.0701	
	1.7491	1.4955	1.7632	1.5637	1.5873	1.4206	2.1098	
13	1.3993	1.3402	1.3676	1.4170	1.6026	1.1714	.6485	
	1.5825	1.6513	1.6466	1.6021	1.4242	1.9368	3.4598	
14	1.4659	1.5223	1.4164	1.5865	1.0690	.6477		
	1.5131	1.4611	1.5916	1.4268	2.1121	3.4641		
15	.7349	.7656	.7103	.6757	F-SUB-Q			
	2.9797	2.8650	3.1139	3.2833	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3478	1.5740	1.4690	1.5640	1.2361	1.3772	1.4434	.7213
	1.5412	1.3249	1.4153	1.3314	1.6748	1.5119	1.4455	2.8612
9	1.5740	1.5779	1.4791	1.3974	1.4548	1.3171	1.4974	.7492
	1.3249	1.3235	1.4061	1.4859	1.4297	1.5793	1.3966	2.7579
10	1.4690	1.4782	1.3966	1.4279	1.2368	1.3457	1.3941	.6972
	1.4153	1.4070	1.4874	1.4586	1.6846	1.5683	1.5149	2.9810
11	1.5640	1.3972	1.4275	1.2117	1.4392	1.3967	1.5634	.6638
	1.3314	1.4862	1.4589	1.7331	1.4769	1.5185	1.3545	3.1373
12	1.2361	1.4548	1.2367	1.4331	1.4104	1.5820	1.0506	
	1.6748	1.4297	1.6846	1.4831	1.5034	1.3472	2.0089	
13	1.3772	1.3181	1.3454	1.3951	1.5777	1.1502	.6352	
	1.5119	1.5781	1.5685	1.5201	1.3507	1.8431	3.3037	
14	1.4434	1.4990	1.3939	1.5626	1.0495	.6344		
	1.4455	1.3952	1.5151	1.3550	2.0110	3.3079		
15	.7213	.7524	.6977	.6634	F-SUB-Q			
	2.8612	2.7465	2.9789	3.1390	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3047	1.5219	1.4217	1.5039	1.1989	1.3365	1.3910	.7122
	1.5068	1.2973	1.3860	1.3134	1.6403	1.4798	1.4250	2.7585
9	1.5219	1.5165	1.4343	1.3553	1.4000	1.2789	1.4441	.7347
	1.2973	1.3043	1.3747	1.4535	1.4108	1.5447	1.3752	2.6763
10	1.4217	1.4333	1.3541	1.3752	1.2024	1.2964	1.3420	.6826
	1.3860	1.3756	1.4546	1.4369	1.6442	1.5429	1.4911	2.8926
11	1.5039	1.3550	1.3748	1.1787	1.3870	1.3521	1.5041	.6539
	1.3134	1.4538	1.4373	1.6861	1.4478	1.4824	1.3321	3.0236
12	1.1989	1.4001	1.2024	1.3810	1.3688	1.5241	1.0311	
	1.6403	1.4108	1.6442	1.4539	1.4628	1.3196	1.9362	
13	1.3365	1.2799	1.2962	1.3507	1.5201	1.1228	.6237	
	1.4798	1.5436	1.5431	1.4840	1.3231	1.7827	3.1840	
14	1.3910	1.4456	1.3418	1.5034	1.0300	.6229		
	1.4250	1.3738	1.4912	1.3326	1.9382	3.1879		
15	.7122	.7378	.6830	.6533	F-SUB-Q			
	2.7585	2.6653	2.8906	3.0261	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2766	1.4909	1.3937	1.4742	1.1797	1.3186	1.3692	.6936
	1.4753	1.2683	1.3543	1.2845	1.5992	1.4387	1.3887	2.7222
9	1.4909	1.4814	1.4105	1.3307	1.3774	1.2632	1.4221	.7207
	1.2683	1.2793	1.3396	1.4193	1.3756	1.5001	1.3391	2.6215
10	1.3937	1.4095	1.3325	1.3544	1.1892	1.2736	1.3174	.6676
	1.3543	1.3405	1.4168	1.3990	1.5939	1.5044	1.4546	2.8392
11	1.4742	1.3304	1.3540	1.1716	1.3670	1.3297	1.4759	.6336
	1.2845	1.4196	1.3993	1.6236	1.4046	1.4416	1.2988	2.9944
12	1.1797	1.3774	1.1891	1.3616	1.3547	1.4950	.9971	
	1.5992	1.3756	1.5940	1.4101	1.4129	1.2856	1.9165	
13	1.3186	1.2641	1.2734	1.3283	1.4913	1.0911	.6017	
	1.4387	1.4990	1.5045	1.4431	1.2888	1.7546	3.1621	
14	1.3692	1.4236	1.3172	1.4754	.9960	.6010		
	1.3887	1.3377	1.4547	1.2993	1.9184	3.1657		
15	.6936	.7236	.6680	.6334	F-SUB-Q			
	2.7222	2.6107	2.8359	2.9950	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1985	1.3988	1.3056	1.3845	1.1316	1.2513	1.2940	.6728
	1.5216	1.3082	1.3999	1.3238	1.6148	1.4681	1.4227	2.7216
9	1.3988	1.3898	1.3273	1.2635	1.3073	1.2039	1.3515	.6963
	1.3082	1.3195	1.3783	1.4473	1.4031	1.5244	1.3635	2.6313
10	1.3056	1.3264	1.2584	1.2810	1.1539	1.2221	1.2546	.6476
	1.3999	1.3792	1.4528	1.4320	1.5899	1.5161	1.4766	2.8336
11	1.3845	1.2632	1.2807	1.1503	1.3046	1.2674	1.3853	.6050
	1.3238	1.4477	1.4324	1.5991	1.4204	1.4600	1.3374	3.0395
12	1.1316	1.3073	1.1538	1.3002	1.3080	1.4071	.9353	
	1.6148	1.4031	1.5900	1.4251	1.4135	1.3190	1.9772	
13	1.2513	1.2047	1.2219	1.2655	1.4037	1.0296	.5653	
	1.4681	1.5234	1.5159	1.4621	1.3222	1.7981	3.2616	
14	1.2940	1.3529	1.2545	1.3848	.9344	.5648		
	1.4227	1.3621	1.4766	1.3378	1.9790	3.2647		
15	.6728	.6991	.6483	.6050	F-SUB-Q			
	2.7216	2.6208	2.8302	3.0391	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9912	1.1774	1.0690	1.3492	.9824	1.0541	1.2097	.6019
	1.7959	1.5159	1.6688	1.3234	1.8156	1.7007	1.4832	2.9744
9	1.1774	1.3215	1.1072	1.0542	1.1983	1.0283	1.2394	.6067
	1.5159	1.3512	1.6118	1.6926	1.4940	1.7420	1.4491	2.9516
10	1.0690	1.1041	1.0157	1.2058	1.0045	1.1459	1.1963	.5733
	1.6688	1.6163	1.7570	1.4838	1.7839	1.5717	1.5034	3.1279
11	1.3492	1.0540	1.2056	1.0310	1.2670	1.0938	1.1845	.5188
	1.3234	1.6930	1.4841	1.7397	1.4205	1.6489	1.5240	3.4646
12	.9824	1.1984	1.0041	1.2661	1.1493	1.2805	.7748	
	1.8156	1.4940	1.7846	1.4215	1.5674	1.4116	2.3295	
13	1.0541	1.0289	1.1459	1.0922	1.2779	.8764	.4752	
	1.7007	1.7411	1.5716	1.6511	1.4145	2.0610	3.7939	
14	1.2097	1.2407	1.1970	1.1842	.7740	.4749		
	1.4832	1.4477	1.5025	1.5243	2.3316	3.7966		
15	.6019	.6090	.5739	.5190	F-SUB-Q			
	2.9744	2.9406	3.1244	3.4631	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4376	.4776	.4525	.5336	.4480	.4256	.4672	.2648
	3.9823	3.6474	3.8513	3.2641	3.8942	4.1171	3.7495	6.6203
9	.4776	.5383	.4572	.4502	.5091	.4582	.4685	.2716
	3.6474	3.2344	3.8117	3.8721	3.4282	3.8210	3.7434	6.4544
10	.4525	.4561	.4446	.5127	.4464	.4995	.4746	.2621
	3.8513	3.8208	3.9278	3.4094	3.9205	3.5124	3.6982	6.6970
11	.5336	.4501	.5125	.4598	.5277	.4512	.4415	.2358
	3.2641	3.8726	3.4107	3.8170	3.3268	3.9031	3.9864	7.4630
12	.4480	.5091	.4462	.5272	.4908	.4782	.3441	
	3.8942	3.4283	3.9226	3.3294	3.5767	3.6861	5.1266	
13	.4256	.4583	.4994	.4507	.4774	.3707	.2027	
	4.1171	3.8203	3.5133	3.9078	3.6922	4.7602	8.7110	
14	.4672	.4689	.4749	.4414	.3438	.2026		
	3.7495	3.7400	3.6962	3.9869	5.1309	8.7148		
15	.2648	.2727	.2625	.2360	F-SUB-Q			
	6.6203	6.4281	6.6865	7.4558	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5814	.6589	.6265	.7258	.6103	.5678	.6066	.3508
	4.7691	4.4478	4.4052	3.7361	4.3935	4.6202	4.3005	7.3632
9	.6589	.7415	.6451	.6187	.6878	.6086	.6015	.3585
	4.4478	3.9317	4.3992	4.3916	3.9095	4.4144	4.3679	7.2098
10	.6265	.6438	.6072	.6948	.6000	.6534	.6045	.3449
	4.4052	4.4016	4.6113	4.0021	4.6040	4.2166	4.5016	7.6772
11	.7258	.6186	.6946	.6180	.6704	.5814	.5551	.3003
	3.7361	4.3927	4.0033	4.6066	4.2102	4.9374	5.1526	9.2021
12	.6103	.6878	.5998	.6700	.5903	.5649	.4341	
	4.3935	3.9098	4.6050	4.2118	4.5284	4.6978	6.4845	
13	.5678	.6086	.6534	.5812	.5647	.4452	.2612	
	4.6202	4.4135	4.2158	4.9393	4.6995	5.8579	*10.4596	
14	.6066	.6019	.6048	.5551	.4340	.2614		
	4.3005	4.3650	4.4991	5.1512	6.4854	*10.4520		
15	.3508	.3595	.3454	.3005	F-SUB-Q			
	7.3632	7.1904	7.6670	9.1932	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3087	1.5622	1.4296	1.7316	1.3035	1.3482	1.4825	.7956
	2.2419	1.9816	2.0190	1.6393	2.1262	2.0212	1.8298	3.3737
9	1.5622	1.7220	1.5127	1.3985	1.5238	1.3292	1.5113	.7865
	1.9816	1.7637	1.9414	2.0316	1.8354	2.0771	1.8083	3.4296
10	1.4296	1.5096	1.3742	1.5574	1.3118	1.4131	1.4384	.7436
	2.0190	1.9425	2.1163	1.8585	2.2018	2.0328	1.9606	3.6966
11	1.7316	1.3981	1.5569	1.3491	1.5277	1.3378	1.3939	.6618
	1.6393	2.0322	1.8591	2.1946	1.9063	2.1697	2.1487	4.3337
12	1.3035	1.5237	1.3115	1.5269	1.3687	1.4837	.9680	
	2.1262	1.8355	2.2022	1.9069	2.0568	1.9091	3.0144	
13	1.3482	1.3297	1.4132	1.3375	1.4832	1.0695	.6195	
	2.0212	2.0764	2.0323	2.1706	1.9102	2.6074	4.5851	
14	1.4825	1.5123	1.4391	1.3942	.9680	.6200		
	1.8298	1.8070	1.9594	2.1486	3.0148	4.5821		
15	.7956	.7885	.7446	.6620	F-SUB-Q			
	3.3737	3.4207	3.6915	4.3318	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6310	1.8383	1.7262	1.7589	1.4870	1.5804	1.5717	.8978
	1.9199	1.7333	1.7411	1.6595	1.9074	1.7694	1.7770	3.0693
9	1.8383	1.7951	1.7739	1.6485	1.6399	1.5439	1.6296	.9038
	1.7333	1.7493	1.6789	1.7657	1.7409	1.8313	1.7211	3.0647
10	1.7262	1.7704	1.6626	1.6393	1.4903	1.4892	1.4838	.8326
	1.7411	1.6800	1.7961	1.8045	1.9832	1.9579	1.9327	3.3843
11	1.7589	1.6481	1.6387	1.4949	1.5531	1.5491	1.6112	.7747
	1.6595	1.7660	1.8051	2.0554	1.9250	1.9363	1.9039	3.8085
12	1.4870	1.6398	1.4900	1.5508	1.5877	1.6475	1.1757	
	1.9074	1.7410	1.9835	1.9288	1.8716	1.7934	2.5541	
13	1.5804	1.5444	1.4894	1.5486	1.6463	1.2871	.7469	
	1.7694	1.8307	1.9575	1.9370	1.7948	2.2737	3.9253	
14	1.5717	1.6308	1.4847	1.6114	1.1756	.7473		
	1.7770	1.7202	1.9313	1.9038	2.5545	3.9238		
15	.8978	.9063	.8338	.7746	F-SUB-Q			
	3.0693	3.0559	3.3792	3.8081	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.7626	1.9938	1.8852	1.9091	1.5658	1.6922	1.6982	.9216
	1.8375	1.6480	1.6488	1.5794	1.8612	1.6911	1.6847	3.0676
9	1.9938	1.9522	1.9076	1.7792	1.7592	1.6447	1.7518	.9400
	1.6480	1.6583	1.5993	1.6846	1.6680	1.7600	1.6378	3.0215
10	1.8852	1.9036	1.8160	1.7652	1.5722	1.5771	1.5856	.8598
	1.6488	1.6003	1.6851	1.7197	1.9347	1.9028	1.8748	3.4038
11	1.9091	1.7781	1.7646	1.5499	1.6652	1.6565	1.7602	.8077
	1.5794	1.6851	1.7202	2.0449	1.8552	1.8716	1.7881	3.7673
12	1.5658	1.7591	1.5719	1.6610	1.6917	1.8043	1.2651	
	1.8612	1.6681	1.9349	1.8600	1.8210	1.6947	2.4499	
13	1.6922	1.6454	1.5773	1.6558	1.8027	1.3892	.7960	
	1.6911	1.7592	1.9023	1.8725	1.6963	2.1852	3.8103	
14	1.6982	1.7532	1.5859	1.7603	1.2649	.7962		
	1.6847	1.6369	1.8733	1.7883	2.4504	3.8096		
15	.9216	.9429	.8608	.8068	F-SUB-Q			
	3.0676	3.0120	3.3982	3.7711	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.7845	2.0288	1.9103	1.9504	1.5763	1.7111	1.7329	.9265
	1.8848	1.6734	1.6858	1.6003	1.9123	1.7295	1.7072	3.1574
9	2.0288	2.0002	1.9273	1.7970	1.7901	1.6582	1.7874	.9457
	1.6734	1.6830	1.6385	1.7258	1.6960	1.8081	1.6592	3.1088
10	1.9103	1.9230	1.8313	1.7935	1.5785	1.6004	1.6272	.8654
	1.6858	1.6396	1.7314	1.7543	1.9945	1.9401	1.9026	3.5022
11	1.9504	1.7959	1.7929	1.5490	1.7051	1.6823	1.8105	.8199
	1.6003	1.7264	1.7549	2.1223	1.8828	1.9144	1.8020	3.8256
12	1.5763	1.7900	1.5782	1.7003	1.7173	1.8587	1.2967	
	1.9123	1.6960	1.9947	1.8884	1.8620	1.7104	2.4829	
13	1.7111	1.6590	1.6007	1.6814	1.8566	1.4219	.8106	
	1.7295	1.8071	1.9396	1.9156	1.7125	2.2217	3.8943	
14	1.7329	1.7889	1.6274	1.8106	1.2964	.8106		
	1.7072	1.6582	1.9011	1.8023	2.4837	3.8943		
15	.9265	.9487	.8663	.8188	F-SUB-Q			
	3.1574	3.0985	3.4977	3.8302	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.7670	2.0145	1.8931	1.9403	1.5609	1.6974	1.7272	.9217
	1.9710	1.7479	1.7635	1.6677	2.0023	1.8034	1.7722	3.2866
9	2.0145	1.9923	1.9052	1.7792	1.7803	1.6423	1.7841	.9396
	1.7479	1.7556	1.7158	1.8056	1.7674	1.8880	1.7207	3.2384
10	1.8931	1.9015	1.8091	1.7795	1.5620	1.5924	1.6322	.8616
	1.7635	1.7169	1.8172	1.8320	2.0912	2.0212	1.9682	3.6277
11	1.9403	1.7782	1.7789	1.5300	1.7061	1.6768	1.8174	.8217
	1.6677	1.8061	1.8326	2.2363	1.9710	2.0093	1.8699	3.9672
12	1.5609	1.7802	1.5618	1.7008	1.7111	1.8649	1.3006	
	2.0023	1.7675	2.0914	1.9774	1.9567	1.7874	2.5891	
13	1.6974	1.6431	1.5927	1.6756	1.8624	1.4246	.8103	
	1.8034	1.8870	2.0206	2.0108	1.7899	2.3275	4.0905	
14	1.7272	1.7856	1.6324	1.8173	1.3002	.8102		
	1.7722	1.7196	1.9666	1.8702	2.5902	4.0911		
15	.9217	.9427	.8623	.8205	F-SUB-Q			
	3.2866	3.2273	3.6214	3.9721	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.7478	1.9998	1.8750	1.9347	1.5472	1.6883	1.7279	.9079
	2.0684	1.8141	1.8718	1.7586	2.1227	1.8978	1.8531	3.4876
9	1.9998	1.9850	1.8853	1.7629	1.7764	1.6309	1.7860	.9294
	1.8141	1.8316	1.8209	1.9157	1.8609	1.9941	1.7989	3.4236
10	1.8750	1.8836	1.7898	1.7721	1.5485	1.5915	1.6401	.8547
	1.8718	1.8221	1.9311	1.9336	2.2175	2.1239	2.0585	3.8579
11	1.9347	1.7618	1.7715	1.5179	1.7118	1.6745	1.8280	.8137
	1.7586	1.9163	1.9341	2.3612	2.0582	2.1087	1.9337	4.2105
12	1.5472	1.7763	1.5483	1.7062	1.7082	1.8732	1.2932	
	2.1227	1.8609	2.2175	2.0651	2.0516	1.8655	2.7301	
13	1.6883	1.6318	1.5916	1.6731	1.8703	1.4169	.8004	
	1.8978	1.9929	2.1223	2.1106	1.8685	2.4571	4.3467	
14	1.7279	1.7876	1.6402	1.8278	1.2926	.8002		
	1.8531	1.7977	2.0567	1.9340	2.7314	4.3480		
15	.9079	.9326	.8553	.8125	F-SUB-Q			
	3.4876	3.4115	3.8526	4.2153	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.7135	1.9653	1.8410	1.9063	1.5215	1.6642	1.7086	.8919
	2.2146	1.9429	2.0333	1.9039	2.3003	2.0440	1.9883	3.7634
9	1.9653	1.9538	1.8505	1.7320	1.7522	1.6055	1.7676	.9144
	1.9429	1.9572	1.9792	2.0795	2.0095	2.1537	1.9294	3.6902
10	1.8410	1.8492	1.7553	1.7445	1.5229	1.5784	1.6279	.8427
	2.0333	1.9804	2.1014	2.0945	2.4020	2.2788	2.2069	4.1586
11	1.9063	1.7310	1.7439	1.4936	1.6964	1.6557	1.8158	.8029
	1.9039	2.0800	2.0951	2.5037	2.1778	2.2304	2.0339	4.5376
12	1.5215	1.7521	1.5227	1.6906	1.6886	1.8582	1.2770	
	2.3003	2.0095	2.4020	2.1855	2.1807	1.9782	2.8878	
13	1.6642	1.6064	1.5785	1.6541	1.8550	1.3993	.7874	
	2.0440	2.1524	2.2770	2.2327	1.9817	2.6251	4.6504	
14	1.7086	1.7692	1.6280	1.8156	1.2763	.7871		
	1.9883	1.9280	2.2049	2.0343	2.8895	4.6524		
15	.8919	.9176	.8433	.8017	F-SUB-Q			
	3.7634	3.6767	4.1528	4.5430	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6807	1.9326	1.8080	1.8811	1.4967	1.6411	1.6908	.8736
	2.4318	2.1117	2.2379	2.0844	2.5069	2.2100	2.1406	4.0743
9	1.9326	1.9252	1.8184	1.7025	1.7308	1.5818	1.7499	.8982
	2.1117	2.1250	2.1787	2.2813	2.1821	2.3342	2.0766	3.9833
10	1.8080	1.8171	1.7233	1.7204	1.4983	1.5647	1.6148	.8291
	2.2379	2.1800	2.3168	2.2908	2.6194	2.4508	2.3718	4.4818
11	1.8811	1.7015	1.7198	1.4702	1.6816	1.6363	1.8026	.7890
	2.0844	2.2818	2.2914	2.7082	2.3363	2.3946	2.1765	4.8975
12	1.4967	1.7307	1.4981	1.6757	1.6689	1.8429	1.2552	
	2.5069	2.1821	2.6194	2.3446	2.3506	2.1192	3.1191	
13	1.6411	1.5827	1.5647	1.6346	1.8396	1.3783	.7722	
	2.2100	2.3327	2.4489	2.3962	2.1231	2.8302	5.0232	
14	1.6908	1.7515	1.6149	1.8023	1.2544	.7718		
	2.1406	2.0751	2.3696	2.1770	3.1211	5.0258		
15	.8736	.9014	.8297	.7879	F-SUB-Q			
	4.0743	3.9685	4.4754	4.9026	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6238	1.8672	1.7489	1.8135	1.4498	1.5899	1.6344	.8582
	2.7237	2.3536	2.4789	2.3164	2.7585	2.4236	2.3519	4.3927
9	1.8672	1.8553	1.7568	1.6480	1.6702	1.5316	1.6937	.8771
	2.3536	2.3712	2.4180	2.5239	2.4109	2.5595	2.2783	4.3140
10	1.7489	1.7555	1.6645	1.6577	1.4520	1.5172	1.5657	.8107
	2.4789	2.4194	2.5708	2.5445	2.8784	2.6725	2.5868	4.7998
11	1.8135	1.6475	1.6572	1.4237	1.6282	1.5882	1.7476	.7774
	2.3164	2.5245	2.5452	3.0184	2.6072	2.6609	2.4056	5.2074
12	1.4498	1.6701	1.4519	1.6222	1.6197	1.7865	1.2335	
	2.7585	2.4108	2.8782	2.6168	2.6203	2.3617	3.4239	
13	1.5899	1.5325	1.5172	1.5868	1.7831	1.3479	.7582	
	2.4236	2.5579	2.6703	2.6629	2.3663	3.1266	5.5125	
14	1.6344	1.6953	1.5657	1.7473	1.2327	.7578		
	2.3519	2.2766	2.5844	2.4060	3.4262	5.5158		
15	.8582	.8803	.8113	.7764	F-SUB-Q			
	4.3927	4.2979	4.7908	5.2124	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5957	1.8420	1.7216	1.7995	1.4293	1.5731	1.6264	.8345
	2.8594	2.4695	2.6372	2.4777	2.9551	2.5703	2.4767	4.7162
9	1.8420	1.8371	1.7318	1.6238	1.6589	1.5135	1.6851	.8589
	2.4695	2.4782	2.6070	2.7136	2.5623	2.7270	2.4005	4.6057
10	1.7216	1.7305	1.6389	1.6441	1.4313	1.5102	1.5600	.7949
	2.6372	2.6084	2.7719	2.7179	3.0852	2.8305	2.7363	5.1737
11	1.7995	1.6233	1.6436	1.4046	1.6218	1.5769	1.7435	.7576
	2.4777	2.7142	2.7185	3.2786	2.8389	2.8966	2.6091	5.6330
12	1.4293	1.6589	1.4311	1.6158	1.6052	1.7796	1.2071	
	2.9551	2.5623	3.0850	2.8493	2.8724	2.5773	3.7829	
13	1.5731	1.5144	1.5101	1.5757	1.7760	1.3237	.7383	
	2.5703	2.7251	2.8281	2.8987	2.5825	3.4666	6.1437	
14	1.6264	1.6867	1.5599	1.7431	1.2062	.7377		
	2.4767	2.3986	2.7336	2.6098	3.7856	6.1479		
15	.8345	.8621	.7954	.7566	F-SUB-Q			
	4.7162	4.5880	5.1660	5.6379	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5511	1.7936	1.6757	1.7558	1.3937	1.5364	1.5913	.8139
	2.9750	2.5665	2.7355	2.5370	3.0617	2.7292	2.6349	5.0893
9	1.7936	1.7899	1.6858	1.5824	1.6203	1.4769	1.6496	.8383
	2.5665	2.5737	2.6745	2.7885	2.6580	2.8800	2.5597	4.9770
10	1.6757	1.6846	1.5944	1.6033	1.3956	1.4798	1.5295	.7767
	2.7355	2.6761	2.8542	2.8084	3.2415	3.0412	2.9419	5.5830
11	1.7558	1.5820	1.6029	1.3695	1.5885	1.5444	1.7104	.7409
	2.5370	2.7891	2.8090	3.3987	2.9478	3.0217	2.7186	6.0929
12	1.3937	1.6203	1.3954	1.5824	1.5701	1.7441	1.1808	
	3.0617	2.6579	3.2412	2.9591	2.9838	2.6890	3.9567	
13	1.5364	1.4778	1.4797	1.5431	1.7403	1.2939	.7202	
	2.7292	2.8780	3.0385	3.0242	2.6948	3.6316	6.5015	
14	1.5913	1.6512	1.5294	1.7098	1.1798	.7196		
	2.6349	2.5577	2.9389	2.7193	3.9599	6.5068		
15	.8139	.8415	.7772	.7400	F-SUB-Q			
	5.0893	4.9575	5.5746	6.0976	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4934	1.7275	1.6155	1.6889	1.3457	1.4844	1.5351	.7952
	3.1186	2.6826	2.7420	2.5519	3.0714	2.7337	2.6426	5.0368
9	1.7275	1.7205	1.6237	1.5277	1.5601	1.4260	1.5929	.8152
	2.6826	2.6948	2.6852	2.7955	2.6736	2.8889	2.5654	4.9531
10	1.6155	1.6225	1.5355	1.5416	1.3482	1.4312	1.4793	.7562
	2.7420	2.6867	2.8647	2.8252	3.2503	3.0504	2.9503	5.5720
11	1.6889	1.5273	1.5411	1.3220	1.5340	1.4954	1.6543	.7256
	2.5519	2.7961	2.8258	3.5200	3.0851	3.1495	2.8294	6.1527
12	1.3457	1.5601	1.3481	1.5279	1.5190	1.6862	1.1535	
	3.0714	2.6735	3.2500	3.0972	3.1199	2.8157	4.0831	
13	1.4844	1.4269	1.4310	1.4941	1.6824	1.2593	.7030	
	2.7337	2.8868	3.0476	3.1522	2.8219	3.7756	6.7141	
14	1.5351	1.5945	1.4791	1.6536	1.1525	.7023		
	2.6426	2.5634	2.9472	2.8301	4.0865	6.7201		
15	.7952	.8183	.7567	.7245	F-SUB-Q			
	5.0368	4.9333	5.5605	6.1583	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4582	1.6932	1.5809	1.6653	1.3188	1.4601	1.5188	.7692
	2.9963	2.5661	2.6893	2.4863	3.0089	2.6735	2.5698	4.9941
9	1.6932	1.6926	1.5901	1.4963	1.5400	1.4005	1.5758	.7942
	2.5661	2.5651	2.6333	2.7408	2.6020	2.8287	2.4967	4.8796
10	1.5809	1.5890	1.5026	1.5194	1.3210	1.4166	1.4657	.7376
	2.6893	2.6347	2.8096	2.7519	3.1864	2.9713	2.8730	5.5427
11	1.6653	1.4959	1.5189	1.2962	1.5189	1.4762	1.6412	.7038
	2.4863	2.7413	2.7524	3.3519	2.8942	2.9667	2.6581	6.0685
12	1.3188	1.5400	1.3209	1.5129	1.4962	1.6697	1.1225	
	3.0089	2.6018	3.1860	2.9055	2.9462	2.6426	3.8825	
13	1.4601	1.4015	1.4164	1.4748	1.6657	1.2296	.6807	
	2.6735	2.8265	2.9686	2.9693	2.6487	3.5730	6.3617	
14	1.5188	1.5774	1.4655	1.6405	1.1214	.6800		
	2.5698	2.4947	2.8699	2.6588	3.8860	6.3681		
15	.7692	.7973	.7381	.7030	F-SUB-Q			
	4.9941	4.8596	5.5332	6.0745	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4126	1.6442	1.5345	1.6220	1.2821	1.4231	1.4846	.7460
	2.7562	2.3580	2.4865	2.2948	2.7911	2.4900	2.3868	4.6554
9	1.6442	1.6458	1.5431	1.4540	1.5017	1.3633	1.5408	.7719
	2.3580	2.3555	2.4365	2.5356	2.4054	2.6301	2.3178	4.5363
10	1.5345	1.5420	1.4578	1.4791	1.2844	1.3863	1.4355	.7178
	2.4865	2.4378	2.5946	2.5338	2.9374	2.7398	2.6511	5.1218
11	1.6220	1.4536	1.4787	1.2603	1.4856	1.4431	1.6086	.6842
	2.2948	2.5360	2.5343	3.0858	2.6560	2.7228	2.4320	5.6105
12	1.2821	1.5017	1.2843	1.4795	1.4600	1.6339	1.0918	
	2.7911	2.4053	2.9370	2.6666	2.7082	2.4252	3.5814	
13	1.4231	1.3642	1.3861	1.4416	1.6298	1.1968	.6601	
	2.4900	2.6281	2.7373	2.7257	2.4310	3.2970	5.8932	
14	1.4846	1.5424	1.4353	1.6079	1.0907	.6593		
	2.3868	2.3159	2.6482	2.4327	3.5848	5.8997		
15	.7460	.7750	.7182	.6836	F-SUB-Q			
	4.6554	4.5175	5.1140	5.6154	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3645	1.5908	1.4840	1.5714	1.2420	1.3808	1.4420	.7253
	2.5544	2.1806	2.2603	2.0862	2.5452	2.2727	2.1776	4.2518
9	1.5908	1.5928	1.4928	1.4081	1.4563	1.3218	1.4975	.7501
	2.1806	2.1788	2.2159	2.3068	2.1914	2.4001	2.1141	4.1439
10	1.4840	1.4918	1.4095	1.4326	1.2446	1.3485	1.3966	.6980
	2.2603	2.2171	2.3603	2.3051	2.6751	2.4955	2.4145	4.6677
11	1.5714	1.4077	1.4323	1.2207	1.4440	1.4029	1.5655	.6666
	2.0862	2.3072	2.3055	2.8702	2.4647	2.5262	2.2545	5.0990
12	1.2420	1.4563	1.2446	1.4380	1.4181	1.5891	1.0634	
	2.5452	2.1912	2.6747	2.4748	2.5136	2.2490	3.3174	
13	1.3808	1.3227	1.3482	1.4014	1.5849	1.1633	.6413	
	2.2727	2.3982	2.4932	2.5289	2.2547	3.0599	5.4768	
14	1.4420	1.4991	1.3963	1.5647	1.0623	.6405		
	2.1776	2.1123	2.4119	2.2552	3.3207	5.4833		
15	.7253	.7531	.6985	.6659	F-SUB-Q			
	4.2518	4.1265	4.6601	5.1010	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3113	1.5292	1.4271	1.5089	1.1968	1.3312	1.3882	.7072
	2.4613	2.1023	2.1695	2.0099	2.4516	2.1927	2.1052	4.0676
9	1.5292	1.5284	1.4354	1.3565	1.3997	1.2737	1.4430	.7282
	2.1023	2.1055	2.1292	2.2162	2.1159	2.3147	2.0422	3.9794
10	1.4271	1.4344	1.3551	1.3752	1.2000	1.3005	1.3470	.6781
	2.1695	2.1303	2.2680	2.2222	2.5705	2.4054	2.3276	4.4484
11	1.5089	1.3561	1.3749	1.1761	1.3907	1.3544	1.5096	.6509
	2.0099	2.2166	2.2226	2.7722	2.3965	2.4444	2.1776	4.8397
12	1.1968	1.3998	1.1999	1.3846	1.3681	1.5317	1.0357	
	2.4516	2.1158	2.5702	2.4066	2.4384	2.1887	3.1839	
13	1.3312	1.2746	1.3002	1.3528	1.5276	1.1288	.6242	
	2.1927	2.3129	2.4033	2.4466	2.1938	2.9607	5.2821	
14	1.3882	1.4445	1.3467	1.5088	1.0346	.6234		
	2.1052	2.0405	2.3251	2.1783	3.1872	5.2886		
15	.7072	.7311	.6785	.6501	F-SUB-Q			
	4.0677	3.9626	4.4390	4.8423	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2802	1.4992	1.3970	1.4885	1.1721	1.3088	1.3732	.6825
	2.2557	1.9054	1.9885	1.8299	2.2564	2.0147	1.9243	3.8182
9	1.4992	1.5046	1.4061	1.3279	1.3820	1.2506	1.4266	.7085
	1.9054	1.9050	1.9488	2.0340	1.9318	2.1273	1.8679	3.7032
10	1.3970	1.4052	1.3264	1.3565	1.1752	1.2852	1.3323	.6599
	1.9885	1.9499	2.0764	2.0231	2.3583	2.1960	2.1243	4.1433
11	1.4885	1.3276	1.3561	1.1525	1.3756	1.3342	1.4950	.6290
	1.8299	2.0343	2.0235	2.5357	2.1849	2.2310	1.9639	4.4985
12	1.1721	1.3821	1.1751	1.3696	1.3461	1.5143	1.0033	
	2.2564	1.9316	2.3580	2.1942	2.2288	1.9926	2.9604	
13	1.3088	1.2515	1.2849	1.3327	1.5101	1.0990	.6024	
	2.0147	2.1256	2.1941	2.2329	1.9980	2.7357	4.9415	
14	1.3732	1.4281	1.3321	1.4941	1.0021	.6016		
	1.9243	1.8664	2.1221	1.9645	2.9633	4.9480		
15	.6825	.7114	.6603	.6285	F-SUB-Q			
	3.8182	3.6873	4.1367	4.4996	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2404	1.4552	1.3555	1.4462	1.1381	1.2739	1.3371	.6630
	2.0805	1.7761	1.8572	1.7105	2.1203	1.8929	1.8082	3.6042
9	1.4552	1.4602	1.3656	1.2894	1.3438	1.2166	1.3891	.6890
	1.7761	1.7740	1.8193	1.9043	1.8121	1.9966	1.7551	3.4887
10	1.3555	1.3647	1.2876	1.3186	1.1420	1.2505	1.2966	.6414
	1.8572	1.8203	1.9381	1.8897	2.2030	2.0569	1.9903	3.8871
11	1.4462	1.2891	1.3182	1.1203	1.3391	1.2987	1.4555	.6111
	1.7105	1.9046	1.8900	2.3578	2.0126	2.0633	1.8297	4.2013
12	1.1381	1.3438	1.1420	1.3333	1.3104	1.4738	.9742	
	2.1203	1.8120	2.2028	2.0211	2.0509	1.8389	2.7434	
13	1.2739	1.2175	1.2502	1.2972	1.4697	1.0672	.5840	
	1.8929	1.9949	2.0551	2.0653	1.8443	2.5340	4.5841	
14	1.3371	1.3906	1.2964	1.4547	.9730	.5832		
	1.8082	1.7536	1.9883	1.8303	2.7463	4.5900		
15	.6630	.6919	.6418	.6107	F-SUB-Q			
	3.6042	3.4737	3.8812	4.2022	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1887	1.3925	1.2988	1.3763	1.0929	1.2234	1.2750	.6482
	2.0020	1.6871	1.7785	1.6534	2.0418	1.8261	1.7573	3.4242
9	1.3925	1.3890	1.3107	1.2379	1.2801	1.1692	1.3253	.6690
	1.6871	1.6946	1.7406	1.8267	1.7578	1.9214	1.7043	3.3344
10	1.2988	1.3099	1.2359	1.2572	1.0992	1.1919	1.2346	.6218
	1.7785	1.7416	1.8523	1.8222	2.1017	1.9875	1.9254	3.6955
11	1.3763	1.2376	1.2568	1.0788	1.2767	1.2437	1.3849	.5960
	1.6534	1.8271	1.8226	2.2323	1.9375	1.9843	1.7514	3.9532
12	1.0929	1.2801	1.0991	1.2712	1.2582	1.4043	.9461	
	2.0418	1.7577	2.1016	1.9458	1.9583	1.7681	2.6026	
13	1.2234	1.1701	1.1916	1.2423	1.4005	1.0309	.5678	
	1.8261	1.9199	1.9859	1.9865	1.7728	2.4024	4.3323	
14	1.2750	1.3267	1.2344	1.3841	.9450	.5670		
	1.7573	1.7028	1.9236	1.7518	2.6054	4.3378		
15	.6482	.6718	.6222	.5955	F-SUB-Q			
	3.4242	3.3202	3.6881	3.9554	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1519	1.3505	1.2605	1.3358	1.0649	1.1946	1.2422	.6252
	1.8875	1.6035	1.7040	1.5882	1.9626	1.7547	1.6929	3.3387
9	1.3505	1.3435	1.2762	1.2035	1.2470	1.1432	1.2916	.6499
	1.6035	1.6184	1.6636	1.7537	1.6892	1.8408	1.6400	3.2249
10	1.2605	1.2753	1.2044	1.2261	1.0764	1.1589	1.1993	.6022
	1.7040	1.6647	1.7677	1.7408	1.9957	1.8956	1.8455	3.5608
11	1.3358	1.2032	1.2258	1.0616	1.2453	1.2101	1.3443	.5718
	1.5882	1.7542	1.7412	2.0994	1.8403	1.8732	1.6668	3.8296
12	1.0649	1.2470	1.0763	1.2402	1.2323	1.3629	.9055	
	1.9626	1.6892	1.9957	1.8475	1.8535	1.6918	2.5035	
13	1.1946	1.1441	1.1587	1.2087	1.3594	.9916	.5425	
	1.7547	1.8393	1.8950	1.8749	1.6956	2.3326	4.2224	
14	1.2422	1.2930	1.1991	1.3438	.9045	.5419		
	1.6929	1.6381	1.8438	1.6673	2.5059	4.2270		
15	.6252	.6526	.6026	.5717	F-SUB-Q			
	3.3387	3.2113	3.5559	3.8297	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0716	1.2551	1.1700	1.2424	1.0119	1.1225	1.1620	.6008
	1.9044	1.6242	1.7265	1.6160	1.9626	1.7773	1.7214	3.3117
9	1.2551	1.2483	1.1896	1.1319	1.1720	1.0790	1.2148	.6220
	1.6242	1.6391	1.6886	1.7672	1.7059	1.8538	1.6561	3.2097
10	1.1700	1.1888	1.1269	1.1487	1.0343	1.1004	1.1302	.5784
	1.7265	1.6896	1.7865	1.7581	1.9610	1.8806	1.8312	3.5104
11	1.2424	1.1316	1.1483	1.0321	1.1757	1.1410	1.2484	.5408
	1.6160	1.7676	1.7586	2.0250	1.8109	1.8621	1.6909	3.8247
12	1.0119	1.1720	1.0342	1.1717	1.1777	1.2694	.8410	
	1.9626	1.7059	1.9612	1.8169	1.8031	1.6881	2.5305	
13	1.1225	1.0798	1.1003	1.1392	1.2662	.9264	.5050	
	1.7773	1.8525	1.8794	1.8648	1.6922	2.3212	4.2428	
14	1.1620	1.2161	1.1301	1.2480	.8401	.5045		
	1.7214	1.6543	1.8297	1.6914	2.5329	4.2469		
15	.6008	.6246	.5790	.5408	F-SUB-Q			
	3.3117	3.1966	3.5059	3.8238	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8770	1.0447	.9474	1.1972	.8693	.9350	1.0740	.5321
	2.2188	1.8583	2.0290	1.6039	2.1975	2.0538	1.7892	3.6074
9	1.0447	1.1738	.9818	.9342	1.0636	.9118	1.1012	.5364
	1.8583	1.6548	1.9679	2.0554	1.8113	2.1212	1.7529	3.5881
10	.9474	.9790	.8998	1.0702	.8911	1.0195	1.0633	.5068
	2.0290	1.9692	2.1457	1.8134	2.1931	1.9331	1.8417	3.8374
11	1.1972	.9340	1.0700	.9150	1.1279	.9735	1.0545	.4590
	1.6039	2.0558	1.8137	2.1818	1.7866	2.0826	1.9058	4.3219
12	.8693	1.0637	.8908	1.1270	1.0229	1.1415	.6890	
	2.1975	1.8113	2.1934	1.7879	1.9790	1.7898	2.9568	
13	.9350	.9122	1.0195	.9721	1.1391	.7800	.4203	
	2.0538	2.1198	1.9326	2.0855	1.7935	2.6294	4.8781	
14	1.0740	1.1023	1.0638	1.0542	.6883	.4200		
	1.7892	1.7510	1.8406	1.9062	2.9595	4.8818		
15	.5321	.5384	.5073	.4592	F-SUB-Q			
	3.6074	3.5745	3.8308	4.3198	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3807	.4156	.3935	.4639	.3895	.3705	.4064	.2298
	4.8911	4.4670	4.6859	3.9618	4.7274	4.9884	4.5413	8.0498
9	.4156	.4683	.3978	.3914	.4425	.3989	.4077	.2357
	4.4670	3.9572	4.6591	4.7071	4.1656	4.6764	4.5663	7.8506
10	.3935	.3968	.3869	.4460	.3888	.4351	.4133	.2276
	4.6859	4.6701	4.8294	4.1931	4.8400	4.3265	4.5421	8.2210
11	.4639	.3914	.4458	.4010	.4600	.3941	.3851	.2049
	3.9618	4.7068	4.1939	4.7679	4.1827	4.8933	4.9621	9.3044
12	.3895	.4425	.3886	.4597	.4281	.4174	.3001	
	4.7274	4.1656	4.8406	4.1860	4.5016	4.6840	6.5133	
13	.3705	.3990	.4350	.3935	.4167	.3235	.1761	
	4.9884	4.6754	4.3260	4.8960	4.6919	6.0789	*11.1932	
14	.4064	.4081	.4135	.3850	.2998	.1761		
	4.5413	4.5618	4.5396	4.9626	6.5186	*11.1983		
15	.2298	.2367	.2280	.2051	F-SUB-Q			
	8.0498	7.8183	8.2077	9.2950	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6092	.6915	.6532	.7589	.6328	.5894	.6316	.3593
	4.7691	4.4478	4.4052	3.7361	4.3935	4.6202	4.3005	7.3632
9	.6915	.7786	.6751	.6441	.7156	.6305	.6271	.3673
	4.4478	3.9317	4.3992	4.3916	3.9095	4.4144	4.3679	7.2098
10	.6532	.6736	.6310	.7230	.6215	.6782	.6291	.3534
	4.4052	4.4016	4.6113	4.0021	4.6040	4.2166	4.5016	7.6772
11	.7589	.6438	.7228	.6406	.6985	.6039	.5795	.3076
	3.7361	4.3927	4.0033	4.6066	4.2102	4.9374	5.1526	9.2021
12	.6328	.7155	.6213	.6980	.6159	.5933	.4504	
	4.3935	3.9098	4.6050	4.2118	4.5284	4.6978	6.4845	
13	.5894	.6306	.6783	.6038	.5930	.4635	.2678	
	4.6202	4.4135	4.2158	4.9393	4.6995	5.8579	*10.4596	
14	.6316	.6275	.6294	.5796	.4504	.2680		
	4.3005	4.3650	4.4991	5.1512	6.4854	*10.4520		
15	.3593	.3684	.3538	.3079	F-SUB-Q			
	7.3632	7.1904	7.6670	9.1932	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4084	1.6912	1.5414	1.8665	1.3881	1.4416	1.5860	.8345
	2.2419	1.9816	2.0190	1.6393	2.1262	2.0212	1.8298	3.3737
9	1.6912	1.8629	1.6310	1.5000	1.6291	1.4177	1.6194	.8253
	1.9816	1.7637	1.9414	2.0316	1.8354	2.0771	1.8083	3.4296
10	1.5414	1.6274	1.4749	1.6656	1.3976	1.5057	1.5362	.7796
	2.0190	1.9425	2.1163	1.8585	2.2018	2.0328	1.9606	3.6966
11	1.8665	1.4995	1.6650	1.4374	1.6344	1.4369	1.4981	.6939
	1.6393	2.0322	1.8591	2.1946	1.9063	2.1697	2.1487	4.3337
12	1.3881	1.6289	1.3972	1.6334	1.4669	1.6021	1.0316	
	2.1262	1.8355	2.2022	1.9069	2.0568	1.9091	3.0144	
13	1.4416	1.4182	1.5058	1.4364	1.6014	1.1436	.6499	
	2.0212	2.0764	2.0323	2.1706	1.9102	2.6074	4.5851	
14	1.5860	1.6206	1.5370	1.4983	1.0315	.6504		
	1.8298	1.8070	1.9594	2.1486	3.0148	4.5821		
15	.8345	.8276	.7806	.6941	F-SUB-Q			
	3.3737	3.4207	3.6915	4.3318	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.7628	1.9997	1.8717	1.9018	1.5902	1.6991	1.6881	.9457
	1.9199	1.7333	1.7411	1.6595	1.9074	1.7694	1.7770	3.0693
9	1.9997	1.9492	1.9224	1.7770	1.7592	1.6561	1.7525	.9528
	1.7333	1.7493	1.6789	1.7657	1.7409	1.8313	1.7211	3.0647
10	1.8717	1.9183	1.7944	1.7626	1.5955	1.5927	1.5902	.8768
	1.7411	1.6800	1.7961	1.8045	1.9832	1.9579	1.9327	3.3843
11	1.9018	1.7765	1.7619	1.5999	1.6731	1.6727	1.7400	.8164
	1.6595	1.7660	1.8051	2.0554	1.9250	1.9363	1.9039	3.8085
12	1.5902	1.7591	1.5952	1.6707	1.7140	1.7851	1.2595	
	1.9074	1.7410	1.9835	1.9288	1.8716	1.7934	2.5541	
13	1.6991	1.6567	1.5929	1.6721	1.7837	1.3823	.7875	
	1.7694	1.8307	1.9575	1.9370	1.7948	2.2737	3.9253	
14	1.6881	1.7539	1.5913	1.7402	1.2594	.7879		
	1.7770	1.7202	1.9313	1.9038	2.5545	3.9238		
15	.9457	.9556	.8781	.8163	F-SUB-Q			
	3.0693	3.0559	3.3792	3.8081	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.8989	2.1623	2.0375	2.0585	1.6703	1.8155	1.8206	.9694
	1.8375	1.6480	1.6488	1.5794	1.8612	1.6911	1.6847	3.0676
9	2.1623	2.1137	2.0612	1.9133	1.8830	1.7604	1.8803	.9897
	1.6480	1.6583	1.5993	1.6846	1.6680	1.7600	1.6378	3.0215
10	2.0375	2.0565	1.9541	1.8935	1.6789	1.6835	1.7021	.9038
	1.6488	1.6003	1.6851	1.7197	1.9347	1.9028	1.8748	3.4038
11	2.0585	1.9121	1.8928	1.6545	1.7933	1.7845	1.8981	.8506
	1.5794	1.6851	1.7202	2.0449	1.8552	1.8716	1.7881	3.7673
12	1.6703	1.8829	1.6786	1.7887	1.8217	1.9510	1.3536	
	1.8612	1.6681	1.9349	1.8600	1.8210	1.6947	2.4499	
13	1.8155	1.7612	1.6838	1.7836	1.9491	1.4892	.8387	
	1.6911	1.7592	1.9023	1.8725	1.6963	2.1852	3.8103	
14	1.8206	1.8819	1.7024	1.8982	1.3533	.8388		
	1.6847	1.6369	1.8733	1.7883	2.4504	3.8096		
15	.9694	.9929	.9048	.8496	F-SUB-Q			
	3.0676	3.0120	3.3982	3.7711	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.9114	2.1873	2.0526	2.0918	1.6734	1.8271	1.8497	.9713
	1.8848	1.6734	1.6858	1.6003	1.9123	1.7295	1.7072	3.1574
9	2.1873	2.1535	2.0705	1.9220	1.9070	1.7665	1.9101	.9923
	1.6734	1.6830	1.6385	1.7258	1.6960	1.8081	1.6592	3.1088
10	2.0526	2.0655	1.9596	1.9142	1.6777	1.7010	1.7399	.9066
	1.6858	1.6396	1.7314	1.7543	1.9945	1.9401	1.9026	3.5022
11	2.0918	1.9207	1.9135	1.6455	1.8288	1.8039	1.9445	.8608
	1.6003	1.7264	1.7549	2.1223	1.8828	1.9144	1.8020	3.8256
12	1.6734	1.9069	1.6774	1.8235	1.8406	2.0008	1.3820	
	1.9123	1.6960	1.9947	1.8884	1.8620	1.7104	2.4829	
13	1.8271	1.7674	1.7013	1.8028	1.9984	1.5180	.8512	
	1.7295	1.8071	1.9396	1.9156	1.7125	2.2217	3.8943	
14	1.8497	1.9118	1.7402	1.9444	1.3816	.8512		
	1.7072	1.6582	1.9011	1.8023	2.4837	3.8943		
15	.9713	.9956	.9077	.8595	F-SUB-Q			
	3.1574	3.0985	3.4977	3.8302	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.8790	2.1559	2.0194	2.0666	1.6467	1.8012	1.8325	.9616
	1.9710	1.7479	1.7635	1.6677	2.0023	1.8034	1.7722	3.2866
9	2.1559	2.1296	2.0319	1.8900	1.8847	1.7386	1.8953	.9810
	1.7479	1.7556	1.7158	1.8056	1.7674	1.8880	1.7207	3.2384
10	2.0194	2.0269	1.9223	1.8869	1.6501	1.6828	1.7356	.8993
	1.7635	1.7169	1.8172	1.8320	2.0912	2.0212	1.9682	3.6277
11	2.0666	1.8888	1.8862	1.6177	1.8191	1.7871	1.9407	.8586
	1.6677	1.8061	1.8326	2.2363	1.9710	2.0093	1.8699	3.9672
12	1.6467	1.8846	1.6498	1.8132	1.8229	1.9952	1.3787	
	2.0023	1.7675	2.0914	1.9774	1.9567	1.7874	2.5891	
13	1.8012	1.7395	1.6831	1.7858	1.9924	1.5123	.8468	
	1.8034	1.8870	2.0206	2.0108	1.7899	2.3275	4.0905	
14	1.8325	1.8970	1.7358	1.9405	1.3781	.8467		
	1.7722	1.7196	1.9666	1.8702	2.5902	4.0911		
15	.9616	.9844	.9000	.8573	F-SUB-Q			
	3.2866	3.2273	3.6214	3.9721	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.8430	2.1221	1.9834	2.0444	1.6202	1.7784	1.8203	.9412
	2.0684	1.8141	1.8718	1.7586	2.1227	1.8978	1.8531	3.4876
9	2.1221	2.1045	1.9941	1.8578	1.8667	1.7139	1.8840	.9643
	1.8141	1.8316	1.8209	1.9157	1.8609	1.9941	1.7989	3.4236
10	1.9834	1.9914	1.8865	1.8646	1.6241	1.6777	1.7323	.8867
	1.8718	1.8221	1.9311	1.9336	2.2175	2.1239	2.0585	3.8579
11	2.0444	1.8567	1.8639	1.5936	1.8121	1.7718	1.9386	.8451
	1.7586	1.9163	1.9341	2.3612	2.0582	2.1087	1.9337	4.2105
12	1.6202	1.8666	1.6239	1.8060	1.8067	1.9897	1.3615	
	2.1227	1.8609	2.2175	2.0651	2.0516	1.8655	2.7301	
13	1.7784	1.7149	1.6778	1.7702	1.9865	1.4939	.8313	
	1.8978	1.9929	2.1223	2.1106	1.8685	2.4571	4.3467	
14	1.8203	1.8857	1.7324	1.9383	1.3608	.8310		
	1.8531	1.7977	2.0567	1.9340	2.7314	4.3480		
15	.9412	.9677	.8873	.8439	F-SUB-Q			
	3.4876	3.4115	3.8526	4.2153	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.7904	2.0662	1.9296	1.9966	1.5801	1.7384	1.7853	.9181
	2.2146	1.9429	2.0333	1.9039	2.3003	2.0440	1.9883	3.7634
9	2.0662	2.0526	1.9388	1.8092	1.8260	1.6733	1.8495	.9419
	1.9429	1.9572	1.9792	2.0795	2.0095	2.1537	1.9294	3.6902
10	1.9296	1.9373	1.8337	1.8200	1.5843	1.6511	1.7059	.8680
	2.0333	1.9804	2.1014	2.0945	2.4020	2.2788	2.2069	4.1586
11	1.9966	1.8081	1.8193	1.5554	1.7814	1.7379	1.9101	.8280
	1.9039	2.0800	2.0951	2.5037	2.1778	2.2304	2.0339	4.5376
12	1.5801	1.8259	1.5841	1.7751	1.7713	1.9575	1.3341	
	2.3003	2.0095	2.4020	2.1855	2.1807	1.9782	2.8878	
13	1.7384	1.6743	1.6511	1.7360	1.9540	1.4637	.8119	
	2.0440	2.1524	2.2770	2.2327	1.9817	2.6251	4.6504	
14	1.7853	1.8512	1.7059	1.9097	1.3333	.8115		
	1.9883	1.9280	2.2049	2.0343	2.8895	4.6524		
15	.9181	.9453	.8687	.8267	F-SUB-Q			
	3.7634	3.6767	4.1528	4.5430	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.7394	2.0120	1.8770	1.9519	1.5408	1.6992	1.7513	.8922
	2.4318	2.1117	2.2379	2.0844	2.5069	2.2100	2.1406	4.0743
9	2.0120	2.0032	1.8871	1.7621	1.7879	1.6342	1.8151	.9179
	2.1117	2.1250	2.1787	2.2813	2.1821	2.3342	2.0766	3.9833
10	1.8770	1.8856	1.7836	1.7787	1.5453	1.6229	1.6778	.8474
	2.2379	2.1800	2.3168	2.2908	2.6194	2.4508	2.3718	4.4818
11	1.9519	1.7610	1.7781	1.5180	1.7503	1.7035	1.8796	.8073
	2.0844	2.2818	2.2914	2.7082	2.3363	2.3946	2.1765	4.8975
12	1.5408	1.7878	1.5451	1.7441	1.7353	1.9241	1.3001	
	2.5069	2.1821	2.6194	2.3446	2.3506	2.1192	3.1191	
13	1.6992	1.6352	1.6229	1.7023	1.9204	1.4294	.7898	
	2.2100	2.3327	2.4489	2.3962	2.1231	2.8302	5.0232	
14	1.7513	1.8168	1.6778	1.8791	1.2993	.7893		
	2.1406	2.0751	2.3696	2.1770	3.1211	5.0258		
15	.8922	.9212	.8480	.8061	F-SUB-Q			
	4.0743	3.9685	4.4754	4.9026	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6640	1.9243	1.7976	1.8634	1.4788	1.6306	1.6770	.8689
	2.7237	2.3536	2.4789	2.3164	2.7585	2.4236	2.3519	4.3927
9	1.9243	1.9112	1.8052	1.6893	1.7091	1.5676	1.7402	.8887
	2.3536	2.3712	2.4180	2.5239	2.4109	2.5595	2.2783	4.3140
10	1.7976	1.8038	1.7060	1.6977	1.4839	1.5592	1.6116	.8215
	2.4789	2.4194	2.5708	2.5445	2.8784	2.6725	2.5868	4.7998
11	1.8634	1.6883	1.6972	1.4566	1.6788	1.6386	1.8048	.7887
	2.3164	2.5245	2.5452	3.0184	2.6072	2.6609	2.4056	5.2074
12	1.4788	1.7091	1.4837	1.6725	1.6683	1.8473	1.2661	
	2.7585	2.4108	2.8782	2.6168	2.6203	2.3617	3.4239	
13	1.6306	1.5686	1.5591	1.6373	1.8435	1.3850	.7689	
	2.4236	2.5579	2.6703	2.6629	2.3663	3.1266	5.5125	
14	1.6770	1.7418	1.6115	1.8043	1.2652	.7684		
	2.3519	2.2766	2.5844	2.4060	3.4262	5.5158		
15	.8689	.8920	.8221	.7876	F-SUB-Q			
	4.3927	4.2979	4.7908	5.2124	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.6182	1.8782	1.7510	1.8302	1.4435	1.5973	1.6524	.8372
	2.8594	2.4695	2.6372	2.4777	2.9551	2.5703	2.4767	4.7162
9	1.8782	1.8727	1.7610	1.6476	1.6809	1.5337	1.7143	.8622
	2.4695	2.4782	2.6070	2.7136	2.5623	2.7270	2.4005	4.6057
10	1.7510	1.7596	1.6626	1.6670	1.4485	1.5370	1.5901	.7981
	2.6372	2.6084	2.7719	2.7179	3.0852	2.8305	2.7363	5.1737
11	1.8302	1.6468	1.6665	1.4231	1.6557	1.6109	1.7827	.7615
	2.4777	2.7142	2.7185	3.2786	2.8389	2.8966	2.6091	5.6330
12	1.4435	1.6809	1.4483	1.6494	1.6369	1.8217	1.2269	
	2.9551	2.5623	3.0850	2.8493	2.8724	2.5773	3.7829	
13	1.5973	1.5347	1.5369	1.6095	1.8178	1.3469	.7416	
	2.5703	2.7251	2.8281	2.8987	2.5825	3.4666	6.1437	
14	1.6524	1.7160	1.5900	1.7821	1.2259	.7411		
	2.4767	2.3986	2.7336	2.6098	3.7856	6.1479		
15	.8372	.8655	.7987	.7604	F-SUB-Q			
	4.7162	4.5880	5.1660	5.6379	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.5561	1.8090	1.6861	1.7669	1.3934	1.5438	1.6001	.8087
	2.9750	2.5665	2.7355	2.5370	3.0617	2.7292	2.6349	5.0893
9	1.8090	1.8051	1.6960	1.5885	1.6251	1.4813	1.6609	.8334
	2.5665	2.5737	2.6745	2.7885	2.6580	2.8800	2.5597	4.9770
10	1.6861	1.6947	1.6004	1.6089	1.3981	1.4908	1.5430	.7724
	2.7355	2.6761	2.8542	2.8084	3.2415	3.0412	2.9419	5.5830
11	1.7669	1.5880	1.6084	1.3736	1.6049	1.5611	1.7305	.7375
	2.5370	2.7891	2.8090	3.3987	2.9478	3.0217	2.7186	6.0929
12	1.3934	1.6251	1.3980	1.5986	1.5847	1.7664	1.1880	
	3.0617	2.6579	3.2412	2.9591	2.9838	2.6890	3.9567	
13	1.5438	1.4822	1.4907	1.5596	1.7625	1.3032	.7165	
	2.7292	2.8780	3.0385	3.0242	2.6948	3.6316	6.5015	
14	1.6001	1.6625	1.5429	1.7298	1.1870	.7159		
	2.6349	2.5577	2.9389	2.7193	3.9599	6.5068		
15	.8087	.8366	.7729	.7366	F-SUB-Q			
	5.0893	4.9575	5.5746	6.0976	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4821	1.7231	1.6078	1.6813	1.3315	1.4757	1.5271	.7822
	3.1186	2.6826	2.7420	2.5519	3.0714	2.7337	2.6426	5.0368
9	1.7231	1.7160	1.6157	1.5173	1.5483	1.4152	1.5866	.8023
	2.6826	2.6948	2.6852	2.7955	2.6736	2.8889	2.5654	4.9531
10	1.6078	1.6145	1.5249	1.5306	1.3368	1.4266	1.4765	.7445
	2.7420	2.6867	2.8647	2.8252	3.2503	3.0504	2.9503	5.5720
11	1.6813	1.5168	1.5301	1.3123	1.5333	1.4952	1.6554	.7151
	2.5519	2.7961	2.8258	3.5200	3.0851	3.1495	2.8294	6.1527
12	1.3315	1.5483	1.3367	1.5271	1.5166	1.6891	1.1484	
	3.0714	2.6735	3.2500	3.0972	3.1199	2.8157	4.0831	
13	1.4757	1.4162	1.4264	1.4937	1.6851	1.2548	.6924	
	2.7337	2.8868	3.0476	3.1522	2.8219	3.7756	6.7141	
14	1.5271	1.5882	1.4763	1.6546	1.1473	.6917		
	2.6426	2.5634	2.9472	2.8301	4.0865	6.7201		
15	.7822	.8054	.7450	.7140	F-SUB-Q			
	5.0368	4.9333	5.5605	6.1583	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.4310	1.6696	1.5553	1.6394	1.2908	1.4355	1.4944	.7488
	2.9963	2.5661	2.6893	2.4863	3.0089	2.6735	2.5698	4.9941
9	1.6696	1.6694	1.5646	1.4697	1.5119	1.3747	1.5525	.7736
	2.5661	2.5651	2.6333	2.7408	2.6020	2.8287	2.4967	4.8796
10	1.5553	1.5634	1.4755	1.4922	1.2957	1.3969	1.4470	.7187
	2.6893	2.6347	2.8096	2.7519	3.1864	2.9713	2.8730	5.5427
11	1.6394	1.4693	1.4918	1.2727	1.5016	1.4594	1.6241	.6864
	2.4863	2.7413	2.7524	3.3519	2.8942	2.9667	2.6581	6.0685
12	1.2908	1.5119	1.2956	1.4954	1.4779	1.6539	1.1054	
	3.0089	2.6018	3.1860	2.9055	2.9462	2.6426	3.8825	
13	1.4355	1.3757	1.3966	1.4579	1.6498	1.2120	.6634	
	2.6735	2.8265	2.9686	2.9693	2.6487	3.5730	6.3617	
14	1.4944	1.5541	1.4468	1.6233	1.1043	.6627		
	2.5698	2.4947	2.8699	2.6588	3.8860	6.3681		
15	.7488	.7767	.7191	.6856	F-SUB-Q			
	4.9941	4.8596	5.5332	6.0745	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3706	1.6028	1.4925	1.5789	1.2412	1.3835	1.4445	.7186
	2.7562	2.3580	2.4865	2.2948	2.7911	2.4900	2.3868	4.6554
9	1.6028	1.6048	1.5011	1.4123	1.4581	1.3234	1.5011	.7439
	2.3580	2.3555	2.4365	2.5356	2.4054	2.6301	2.3178	4.5363
10	1.4925	1.4999	1.4155	1.4366	1.2461	1.3520	1.4015	.6920
	2.4865	2.4378	2.5946	2.5338	2.9374	2.7398	2.6511	5.1218
11	1.5789	1.4119	1.4362	1.2240	1.4522	1.4105	1.5738	.6602
	2.2948	2.5360	2.5343	3.0858	2.6560	2.7228	2.4320	5.6105
12	1.2412	1.4581	1.2460	1.4461	1.4262	1.6001	1.0633	
	2.7911	2.4053	2.9370	2.6666	2.7082	2.4252	3.5814	
13	1.3835	1.3243	1.3517	1.4089	1.5959	1.1666	.6365	
	2.4900	2.6281	2.7373	2.7257	2.4310	3.2970	5.8932	
14	1.4445	1.5026	1.4013	1.5730	1.0622	.6357		
	2.3868	2.3159	2.6482	2.4327	3.5848	5.8997		
15	.7186	.7470	.6925	.6596	F-SUB-Q			
	4.6554	4.5175	5.1140	5.6154	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3094	1.5333	1.4273	1.5128	1.1895	1.3274	1.3875	.6914
	2.5544	2.1806	2.2603	2.0862	2.5452	2.2727	2.1776	4.2518
9	1.5333	1.5358	1.4361	1.3527	1.3987	1.2690	1.4426	.7153
	2.1806	2.1788	2.2159	2.3068	2.1914	2.4001	2.1141	4.1439
10	1.4273	1.4350	1.3536	1.3764	1.1946	1.3005	1.3483	.6659
	2.2603	2.2171	2.3603	2.3051	2.6751	2.4955	2.4145	4.6677
11	1.5128	1.3524	1.3760	1.1728	1.3958	1.3556	1.5141	.6364
	2.0862	2.3072	2.3055	2.8702	2.4647	2.5262	2.2545	5.0990
12	1.1895	1.3987	1.1945	1.3898	1.3697	1.5384	1.0243	
	2.5452	2.1912	2.6747	2.4748	2.5136	2.2490	3.3174	
13	1.3274	1.2699	1.3003	1.3541	1.5343	1.1214	.6118	
	2.2727	2.3982	2.4932	2.5289	2.2547	3.0599	5.4768	
14	1.3875	1.4442	1.3480	1.5133	1.0231	.6110		
	2.1776	2.1123	2.4119	2.2552	3.3207	5.4833		
15	.6914	.7183	.6663	.6358	F-SUB-Q			
	4.2518	4.1265	4.6601	5.1010	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2448	1.4576	1.3579	1.4368	1.1340	1.2656	1.3209	.6670
	2.4613	2.1023	2.1695	2.0099	2.4516	2.1927	2.1052	4.0676
9	1.4576	1.4575	1.3657	1.2891	1.3299	1.2096	1.3745	.6871
	2.1023	2.1055	2.1292	2.2162	2.1159	2.3147	2.0422	3.9794
10	1.3579	1.3647	1.2874	1.3070	1.1394	1.2403	1.2858	.6401
	2.1695	2.1303	2.2680	2.2222	2.5705	2.4054	2.3276	4.4484
11	1.4368	1.2888	1.3066	1.1177	1.3291	1.2939	1.4434	.6148
	2.0099	2.2166	2.2226	2.7722	2.3965	2.4444	2.1776	4.8397
12	1.1340	1.3299	1.1394	1.3232	1.3064	1.4660	.9865	
	2.4516	2.1158	2.5702	2.4066	2.4384	2.1887	3.1839	
13	1.2656	1.2104	1.2400	1.2924	1.4619	1.0760	.5891	
	2.1927	2.3129	2.4033	2.4466	2.1938	2.9607	5.2821	
14	1.3209	1.3760	1.2856	1.4425	.9854	.5883		
	2.1052	2.0405	2.3251	2.1783	3.1872	5.2886		
15	.6670	.6899	.6405	.6141	F-SUB-Q			
	4.0677	3.9626	4.4390	4.8423	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2020	1.4132	1.3144	1.4019	1.0986	1.2305	1.2922	.6369
	2.2557	1.9054	1.9885	1.8299	2.2564	2.0147	1.9243	3.8182
9	1.4132	1.4192	1.3231	1.2482	1.2989	1.1746	1.3439	.6614
	1.9054	1.9050	1.9488	2.0340	1.9318	2.1273	1.8679	3.7032
10	1.3144	1.3221	1.2463	1.2753	1.1038	1.2122	1.2577	.6162
	1.9885	1.9499	2.0764	2.0231	2.3583	2.1960	2.1243	4.1433
11	1.4019	1.2480	1.2750	1.0834	1.3000	1.2601	1.4131	.5878
	1.8299	2.0343	2.0235	2.5357	2.1849	2.2310	1.9639	4.4985
12	1.0986	1.2990	1.1037	1.2943	1.2709	1.4329	.9451	
	2.2564	1.9316	2.3580	2.1942	2.2288	1.9926	2.9604	
13	1.2305	1.1755	1.2119	1.2586	1.4288	1.0360	.5625	
	2.0147	2.1256	2.1941	2.2329	1.9980	2.7357	4.9415	
14	1.2922	1.3454	1.2575	1.4123	.9439	.5617		
	1.9243	1.8664	2.1221	1.9645	2.9633	4.9480		
15	.6369	.6642	.6166	.5874	F-SUB-Q			
	3.8182	3.6873	4.1367	4.4996	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1526	1.3572	1.2620	1.3479	1.0558	1.1848	1.2447	.6124
	2.0805	1.7761	1.8572	1.7105	2.1203	1.8929	1.8082	3.6042
9	1.3572	1.3629	1.2714	1.1995	1.2498	1.1305	1.2943	.6365
	1.7761	1.7740	1.8193	1.9043	1.8121	1.9966	1.7551	3.4887
10	1.2620	1.2705	1.1973	1.2268	1.0616	1.1667	1.2107	.5927
	1.8572	1.8203	1.9381	1.8897	2.2030	2.0569	1.9903	3.8871
11	1.3479	1.1992	1.2265	1.0421	1.2518	1.2130	1.3605	.5651
	1.7105	1.9046	1.8900	2.3578	2.0126	2.0633	1.8297	4.2013
12	1.0558	1.2499	1.0615	1.2462	1.2237	1.3791	.9077	
	2.1203	1.8120	2.2028	2.0211	2.0509	1.8389	2.7434	
13	1.1848	1.1314	1.1665	1.2115	1.3752	.9952	.5395	
	1.8929	1.9949	2.0551	2.0653	1.8443	2.5340	4.5841	
14	1.2447	1.2957	1.2104	1.3597	.9066	.5388		
	1.8082	1.7536	1.9883	1.8303	2.7463	4.5900		
15	.6124	.6392	.5931	.5647	F-SUB-Q			
	3.6042	3.4737	3.8812	4.2022	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0942	1.2859	1.1978	1.2700	1.0040	1.1261	1.1745	.5927
	2.0020	1.6871	1.7785	1.6534	2.0418	1.8261	1.7573	3.4242
9	1.2859	1.2836	1.2084	1.1403	1.1788	1.0756	1.2219	.6119
	1.6871	1.6946	1.7406	1.8267	1.7578	1.9214	1.7043	3.3344
10	1.1978	1.2075	1.1381	1.1582	1.0117	1.1003	1.1405	.5688
	1.7785	1.7416	1.8523	1.8222	2.1017	1.9875	1.9254	3.6955
11	1.2700	1.1400	1.1579	.9935	1.1810	1.1493	1.2804	.5456
	1.6534	1.8271	1.8226	2.2323	1.9375	1.9843	1.7514	3.9532
12	1.0040	1.1788	1.0116	1.1758	1.1628	1.2999	.8724	
	2.0418	1.7577	2.1016	1.9458	1.9583	1.7681	2.6026	
13	1.1261	1.0764	1.1001	1.1479	1.2963	.9514	.5194	
	1.8261	1.9199	1.9859	1.9865	1.7728	2.4024	4.3323	
14	1.1745	1.2232	1.1402	1.2797	.8714	.5187		
	1.7573	1.7028	1.9236	1.7518	2.6054	4.3378		
15	.5927	.6145	.5692	.5451	F-SUB-Q			
	3.4242	3.3202	3.6881	3.9554	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0504	1.2353	1.1511	1.2209	.9689	1.0886	1.1328	.5661
	1.8875	1.6035	1.7040	1.5882	1.9626	1.7547	1.6929	3.3387
9	1.2353	1.2298	1.1653	1.0980	1.1372	1.0414	1.1786	.5885
	1.6035	1.6184	1.6636	1.7537	1.6892	1.8408	1.6400	3.2249
10	1.1511	1.1645	1.0986	1.1189	.9811	1.0588	1.0964	.5454
	1.7040	1.6647	1.7677	1.7408	1.9957	1.8956	1.8455	3.5608
11	1.2209	1.0978	1.1186	.9681	1.1401	1.1066	1.2299	.5182
	1.5882	1.7542	1.7412	2.0994	1.8403	1.8732	1.6668	3.8296
12	.9689	1.1372	.9810	1.1354	1.1273	1.2485	.8265	
	1.9626	1.6892	1.9957	1.8475	1.8535	1.6918	2.5035	
13	1.0886	1.0422	1.0586	1.1054	1.2452	.9058	.4914	
	1.7547	1.8393	1.8950	1.8749	1.6956	2.3326	4.2224	
14	1.1328	1.1799	1.0962	1.2293	.8255	.4908		
	1.6929	1.6381	1.8438	1.6673	2.5059	4.2270		
15	.5661	.5910	.5458	.5181	F-SUB-Q			
	3.3387	3.2113	3.5559	3.8297	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9684	1.1374	1.0590	1.1247	.9121	1.0129	1.0491	.5389
	1.9044	1.6242	1.7265	1.6160	1.9626	1.7773	1.7214	3.3117
9	1.1374	1.1319	1.0761	1.0230	1.0586	.9735	1.0974	.5580
	1.6242	1.6391	1.6886	1.7672	1.7059	1.8538	1.6561	3.2097
10	1.0590	1.0753	1.0184	1.0383	.9338	.9952	1.0225	.5186
	1.7265	1.6896	1.7865	1.7581	1.9610	1.8806	1.8312	3.5104
11	1.1247	1.0228	1.0380	.9322	1.0652	1.0328	1.1301	.4854
	1.6160	1.7676	1.7586	2.0250	1.8109	1.8621	1.6909	3.8247
12	.9121	1.0586	.9337	1.0616	1.0667	1.1509	.7600	
	1.9626	1.7059	1.9612	1.8169	1.8031	1.6881	2.5305	
13	1.0129	.9742	.9950	1.0312	1.1480	.8378	.4531	
	1.7773	1.8525	1.8794	1.8648	1.6922	2.3212	4.2428	
14	1.0491	1.0986	1.0224	1.1297	.7592	.4526		
	1.7214	1.6543	1.8297	1.6914	2.5329	4.2469		
15	.5389	.5603	.5192	.4854	F-SUB-Q			
	3.3117	3.1966	3.5059	3.8238	M-SUB-Q			

TABLE A-4 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7844	.9366	.8479	1.0723	.7758	.8345	.9589	.4724
	2.2188	1.8583	2.0290	1.6039	2.1975	2.0538	1.7892	3.6074
9	.9366	1.0534	.8792	.8355	.9513	.8138	.9836	.4762
	1.8583	1.6548	1.9679	2.0554	1.8113	2.1212	1.7529	3.5881
10	.8479	.8767	.8046	.9577	.7962	.9120	.9499	.4498
	2.0290	1.9692	2.1457	1.8134	2.1931	1.9331	1.8417	3.8374
11	1.0723	.8353	.9575	.8179	1.0106	.8716	.9434	.4077
	1.6039	2.0558	1.8137	2.1818	1.7866	2.0826	1.9058	4.3219
12	.7758	.9513	.7959	1.0098	.9162	1.0233	.6158	
	2.1975	1.8113	2.1934	1.7879	1.9790	1.7898	2.9568	
13	.8345	.8143	.9119	.8703	1.0210	.6978	.3732	
	2.0538	2.1198	1.9326	2.0855	1.7935	2.6294	4.8781	
14	.9589	.9847	.9504	.9431	.6152	.3729		
	1.7892	1.7510	1.8406	1.9062	2.9595	4.8818		
15	.4724	.4780	.4503	.4078	F-SUB-Q			
	3.6074	3.5745	3.8308	4.3198	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3350	.3657	.3457	.4072	.3418	.3246	.3558	.2004
	4.8911	4.4670	4.6859	3.9618	4.7274	4.9884	4.5413	8.0498
9	.3657	.4119	.3498	.3436	.3880	.3499	.3570	.2056
	4.4670	3.9572	4.6591	4.7071	4.1656	4.6764	4.5663	7.8506
10	.3457	.3489	.3396	.3913	.3413	.3817	.3621	.1986
	4.6859	4.6701	4.8294	4.1931	4.8400	4.3265	4.5421	8.2210
11	.4072	.3436	.3911	.3525	.4041	.3465	.3378	.1787
	3.9618	4.7068	4.1939	4.7679	4.1827	4.8933	4.9621	9.3044
12	.3418	.3880	.3411	.4037	.3763	.3666	.2631	
	4.7274	4.1656	4.8406	4.1860	4.5016	4.6840	6.5133	
13	.3246	.3499	.3816	.3460	.3659	.2839	.1537	
	4.9884	4.6754	4.3260	4.8960	4.6919	6.0789	*11.1932	
14	.3558	.3574	.3623	.3377	.2629	.1536		
	4.5413	4.5618	4.5396	4.9626	6.5186	*11.1983		
15	.2004	.2065	.1989	.1789	F-SUB-Q			
	8.0498	7.8183	8.2077	9.2950	M-SUB-Q			

TABLE A-5

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	3.9143	3.6850	3.9966	3.2624	4.0656	4.3180	3.7447	6.3300
9*	3.6851	3.1263	3.8349	4.0327	3.3278	3.9608	3.7563	6.3569
10*	3.9966	3.8388	3.9965	3.2359	4.0015	3.3696	3.6717	6.4604
11*	3.2624	4.0332	3.2370	3.8926	3.2073	3.9688	3.9522	7.2283
12*	4.0656	3.3284	4.0047	3.2084	3.6728	3.6019	5.2294	
13*	4.3180	3.9603	3.3699	3.9703	3.6021	4.7693	7.6304	
14*	3.7447	3.7546	3.6706	3.9518	5.2296	7.6243		
15 *	6.3300	6.3430	6.4538	7.2235				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.9105	1.6901	1.8702	1.4634	2.0213	1.9482	1.6324	2.9480
9*	1.6901	1.4440	1.7581	1.9090	1.5996	1.9457	1.6048	3.0560
10*	1.8702	1.7611	1.9333	1.5486	1.9575	1.6557	1.6405	3.1566
11*	1.4634	1.9097	1.5491	1.8723	1.5026	1.8253	1.6797	3.4618
12*	2.0213	1.5998	1.9584	1.5029	1.7469	1.5214	2.5169	
13*	1.9482	1.9451	1.6558	1.8257	1.5218	2.2016	3.4300	
14*	1.6324	1.6040	1.6399	1.6796	2.5170	3.4275		
15 *	2.9480	3.0490	3.1541	3.4613				

TABLE A-5

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.6347	1.4742	1.5872	1.4660	1.8073	1.6953	1.5702	2.6616
9*	1.4742	1.4231	1.5346	1.6551	1.5208	1.7263	1.5138	2.7164
10*	1.5872	1.5371	1.6355	1.5198	1.7799	1.6219	1.6170	2.8673
11*	1.4660	1.6554	1.5202	1.7240	1.5165	1.6248	1.4836	3.0261
12*	1.8073	1.5209	1.7806	1.5186	1.5828	1.4198	2.1297	
13*	1.6953	1.7258	1.6222	1.6252	1.4205	1.9140	2.9353	
14*	1.5702	1.5130	1.6168	1.4835	2.1297	2.9339		
15 *	2.6616	2.7093	2.8649	3.0267				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.5407	1.3786	1.4726	1.3678	1.7344	1.5948	1.4650	2.6263
9*	1.3786	1.3282	1.4459	1.5531	1.4345	1.6368	1.4214	2.6431
10*	1.4726	1.4486	1.5169	1.4322	1.7123	1.5595	1.5256	2.8198
11*	1.3678	1.5540	1.4326	1.6881	1.4408	1.5429	1.3714	2.9541
12*	1.7344	1.4346	1.7126	1.4443	1.5132	1.3176	2.0126	
13*	1.5948	1.6361	1.5598	1.5434	1.3186	1.8094	2.8172	
14*	1.4650	1.4206	1.5255	1.3714	2.0129	2.8164		
15 *	2.6263	2.6356	2.8180	2.9580				

TABLE A-5 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.5475	1.3727	1.4703	1.3506	1.7418	1.5916	1.4498	2.6514
9*	1.3727	1.3166	1.4469	1.5517	1.4247	1.6387	1.4057	2.6645
10*	1.4703	1.4497	1.5209	1.4269	1.7305	1.5506	1.5103	2.8424
11*	1.3506	1.5526	1.4273	1.7158	1.4307	1.5423	1.3515	2.9695
12*	1.7418	1.4248	1.7308	1.4347	1.5145	1.2985	1.9978	
13*	1.5916	1.6379	1.5505	1.5430	1.2998	1.8000	2.8294	
14*	1.4498	1.4047	1.5102	1.3516	1.9983	2.8291		
15 *	2.6514	2.6564	2.8406	2.9741				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.5824	1.3983	1.5033	1.3782	1.7902	1.6286	1.4770	2.7186
9*	1.3983	1.3376	1.4835	1.5913	1.4571	1.6807	1.4290	2.7341
10*	1.5033	1.4861	1.5624	1.4610	1.7762	1.5719	1.5290	2.9018
11*	1.3782	1.5923	1.4615	1.7703	1.4605	1.5795	1.3699	3.0152
12*	1.7902	1.4571	1.7765	1.4650	1.5492	1.3201	2.0362	
13*	1.6286	1.6798	1.5718	1.5805	1.3218	1.8378	2.9080	
14*	1.4770	1.4280	1.5289	1.3700	2.0369	2.9082		
15 *	2.7186	2.7255	2.9000	3.0199				

TABLE A-5

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.6383	1.4419	1.5546	1.4165	1.8531	1.6750	1.5106	2.8338
9*	1.4419	1.3747	1.5353	1.6462	1.4974	1.7330	1.4596	2.8366
10*	1.5546	1.5364	1.6183	1.5042	1.8362	1.5999	1.5538	2.9999
11*	1.4165	1.6471	1.5046	1.8245	1.4848	1.6117	1.3882	3.1209
12*	1.8531	1.4975	1.8365	1.4895	1.5813	1.3409	2.0903	
13*	1.6750	1.7320	1.5998	1.6129	1.3428	1.8904	3.0196	
14*	1.5106	1.4585	1.5537	1.3885	2.0911	3.0203		
15 *	2.8338	2.8273	2.9981	3.1257				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.7387	1.5212	1.6414	1.4887	1.9521	1.7536	1.5761	2.9779
9*	1.5212	1.4492	1.6196	1.7356	1.5715	1.8190	1.5208	2.9792
10*	1.6414	1.6207	1.7097	1.5828	1.9327	1.6648	1.6145	3.1474
11*	1.4887	1.7366	1.5832	1.9201	1.5484	1.6833	1.4405	3.2718
12*	1.9521	1.5716	1.9330	1.5536	1.6525	1.3954	2.1870	
13*	1.7536	1.8179	1.6648	1.6848	1.3977	1.9803	3.1803	
14*	1.5761	1.5196	1.6145	1.4408	2.1881	3.1814		
15 *	2.9779	2.9691	3.1455	3.2771				

TABLE A-5 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.8670	1.6171	1.7431	1.5691	2.0568	1.8354	1.6433	3.1386
9*	1.6171	1.5379	1.7156	1.8361	1.6495	1.9098	1.5862	3.1294
10*	1.7431	1.7168	1.8138	1.6697	2.0424	1.7492	1.6952	3.3173
11*	1.5691	1.8370	1.6701	2.0441	1.6363	1.7778	1.5112	3.4600
12*	2.0568	1.6495	2.0427	1.6419	1.7551	1.4723	2.3251	
13*	1.8354	1.9086	1.7492	1.7789	1.4749	2.1081	3.3991	
14*	1.6433	1.5849	1.6952	1.5115	2.3264	3.4006		
15 *	3.1386	3.1185	3.3152	3.4651				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.0341	1.7544	1.8896	1.7017	2.2182	1.9699	1.7665	3.3146
9*	1.7544	1.6726	1.8577	1.9827	1.7840	2.0538	1.7017	3.3281
10*	1.8896	1.8589	1.9642	1.8102	2.1977	1.8723	1.8136	3.5271
11*	1.7017	1.9833	1.8106	2.2026	1.7680	1.9096	1.6199	3.6502
12*	2.2182	1.7840	2.1979	1.7743	1.8955	1.5906	2.4681	
13*	1.9699	2.0525	1.8723	1.9108	1.5934	2.2602	3.6193	
14*	1.7665	1.7003	1.8137	1.6203	2.4695	3.6211		
15 *	3.3146	3.3162	3.5249	3.6553				

TABLE A-5

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.1804	1.8747	2.0176	1.7968	2.3449	2.0654	1.8405	3.5360
9*	1.8747	1.7805	1.9764	2.1063	1.8731	2.1610	1.7746	3.5232
10*	2.0176	1.9776	2.0930	1.9105	2.3309	1.9684	1.9051	3.7451
11*	1.7968	2.1069	1.9109	2.3477	1.8624	2.0143	1.6989	3.9085
12*	2.3449	1.8732	2.3310	1.8690	2.0072	1.6743	2.6445	
13*	2.0654	2.1595	1.9685	2.0156	1.6775	2.4163	3.9023	
14*	1.8405	1.7731	1.9051	1.6993	2.6462	3.9046		
15 *	3.5360	3.5103	3.7426	3.9136				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.2089	1.8962	2.0399	1.8230	2.4005	2.1591	1.9265	3.7090
9*	1.8962	1.7991	2.0089	2.1431	1.9195	2.2473	1.8659	3.7020
10*	2.0399	2.0102	2.1299	1.9527	2.4130	2.0866	2.0175	3.9451
11*	1.8230	2.1437	1.9531	2.4660	1.9874	2.1456	1.8017	4.1249
12*	2.4005	1.9196	2.4132	1.9946	2.1466	1.7873	2.8204	
13*	2.1591	2.2457	2.0867	2.1471	1.7908	2.5879	4.1513	
14*	1.9265	1.8642	2.0175	1.8021	2.8223	4.1540		
15 *	3.7090	3.6889	3.9426	4.1301				

TABLE A-5 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.2310	1.9268	2.0687	1.8455	2.4121	2.1819	1.9496	3.7185
9*	1.9268	1.8259	2.0376	2.1610	1.9366	2.2762	1.8880	3.7385
10*	2.0687	2.0388	2.1530	1.9710	2.4261	2.1131	2.0466	4.0118
11*	1.8455	2.1615	1.9715	2.4929	2.0206	2.1858	1.8367	4.1798
12*	2.4121	1.9366	2.4262	2.0281	2.1819	1.8272	2.8475	
13*	2.1819	2.2746	2.1132	2.1875	1.8310	2.6293	4.2581	
14*	1.9496	1.8863	2.0467	1.8371	2.8497	4.2613		
15 *	3.7185	3.7251	4.0087	4.1858				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.1998	1.8920	2.0294	1.7961	2.3525	2.1317	1.8944	3.6650
9*	1.8920	1.7869	1.9967	2.1148	1.8776	2.2194	1.8354	3.6576
10*	2.0294	1.9979	2.1118	1.9190	2.3757	2.0733	2.0073	3.9354
11*	1.7961	2.1153	1.9194	2.4492	1.9868	2.1563	1.8020	4.1371
12*	2.3525	1.8776	2.3757	1.9940	2.1504	1.8014	2.8476	
13*	2.1317	2.2179	2.0733	2.1581	1.8053	2.6228	4.2354	
14*	1.8944	1.8337	2.0074	1.8024	2.8498	4.2390		
15 *	3.6650	3.6443	3.9310	4.1413				

TABLE A-5

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.1024	1.7919	1.9236	1.7006	2.2303	2.0071	1.7793	3.4773
9*	1.7919	1.6945	1.8925	2.0056	1.7761	2.0941	1.7232	3.4665
10*	1.9236	1.8936	2.0038	1.8155	2.2506	1.9314	1.8697	3.7165
11*	1.7006	2.0060	1.8159	2.3174	1.8550	2.0124	1.6792	3.8907
12*	2.2303	1.7760	2.2506	1.8619	2.0213	1.6810	2.6579	
13*	2.0071	2.0925	1.9315	2.0142	1.6847	2.4505	3.9814	
14*	1.7793	1.7216	1.8697	1.6796	2.6602	3.9854		
15 *	3.4773	3.4536	3.7140	3.8943				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.9808	1.6850	1.8120	1.6014	2.1050	1.8878	1.6725	3.2804
9*	1.6850	1.5945	1.7835	1.8905	1.6748	1.9733	1.6194	3.2693
10*	1.8120	1.7845	1.8903	1.7127	2.1248	1.8136	1.7539	3.5032
11*	1.6014	1.8909	1.7131	2.1856	1.7401	1.8856	1.5724	3.6575
12*	2.1050	1.6748	2.1248	1.7469	1.8970	1.5734	2.4901	
13*	1.8878	1.9718	1.8138	1.8874	1.5771	2.2988	3.7485	
14*	1.6725	1.6178	1.7540	1.5729	2.4924	3.7525		
15 *	3.2804	3.2569	3.5012	3.6613				

TABLE A-5 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.8845	1.6045	1.7267	1.5274	2.0045	1.7961	1.5942	3.1015
9*	1.6045	1.5213	1.6985	1.7977	1.5984	1.8783	1.5408	3.1014
10*	1.7267	1.6995	1.8017	1.6370	2.0233	1.7274	1.6690	3.3182
11*	1.5274	1.7981	1.6373	2.0830	1.6540	1.7874	1.4934	3.4483
12*	2.0045	1.5984	2.0233	1.6607	1.7979	1.4913	2.3442	
13*	1.7961	1.8769	1.7277	1.7891	1.4949	2.1683	3.5411	
14*	1.5942	1.5393	1.6692	1.4939	2.3464	3.5452		
15 *	3.1015	3.0889	3.3196	3.4540				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.7627	1.5022	1.6202	1.4256	1.8892	1.6850	1.4875	2.9784
9*	1.5022	1.4188	1.5954	1.6912	1.4943	1.7650	1.4375	2.9522
10*	1.6202	1.5964	1.6934	1.5297	1.9052	1.6095	1.5526	3.1493
11*	1.4256	1.6916	1.5300	1.9588	1.5363	1.6671	1.3857	3.2914
12*	1.8892	1.4943	1.9052	1.5426	1.6741	1.3839	2.2288	
13*	1.6850	1.7635	1.6097	1.6690	1.3875	2.0470	3.3895	
14*	1.4875	1.4360	1.5528	1.3863	2.2312	3.3937		
15 *	2.9784	2.9400	3.1477	3.2941				

TABLE A-5

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.6747	1.4283	1.5426	1.3594	1.8099	1.6088	1.4201	2.8620
9*	1.4283	1.3484	1.5210	1.6161	1.4293	1.6870	1.3715	2.8318
10*	1.5426	1.5219	1.6160	1.4610	1.8224	1.5340	1.4782	3.0167
11*	1.3594	1.6165	1.4613	1.8663	1.4597	1.5818	1.3151	3.1516
12*	1.8099	1.4293	1.8224	1.4658	1.5891	1.3143	2.1237	
13*	1.6088	1.6856	1.5342	1.5834	1.3177	1.9519	3.2400	
14*	1.4201	1.3701	1.4784	1.3156	2.1259	3.2439		
15 *	2.8620	2.8199	3.0147	3.1536				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.6281	1.3886	1.5006	1.3316	1.7656	1.5688	1.3946	2.7523
9*	1.3886	1.3201	1.4767	1.5703	1.4034	1.6451	1.3452	2.7405
10*	1.5006	1.4776	1.5706	1.4308	1.7708	1.5044	1.4499	2.9204
11*	1.3316	1.5706	1.4311	1.8088	1.4268	1.5388	1.2879	3.0301
12*	1.7656	1.4034	1.7708	1.4328	1.5422	1.2830	2.0412	
13*	1.5688	1.6437	1.5045	1.5404	1.2863	1.8833	3.1187	
14*	1.3946	1.3437	1.4500	1.2884	2.0432	3.1224		
15 *	2.7523	2.7290	2.9184	3.0327				

TABLE A-5 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.5806	1.3445	1.4529	1.2907	1.7073	1.5145	1.3495	2.7013
9*	1.3445	1.2832	1.4257	1.5200	1.3569	1.5873	1.3002	2.6681
10*	1.4529	1.4266	1.5169	1.3818	1.7036	1.4571	1.4045	2.8497
11*	1.2907	1.5204	1.3821	1.7300	1.3750	1.4856	1.2467	2.9837
12*	1.7073	1.3569	1.7037	1.3804	1.4805	1.2409	2.0077	
13*	1.5145	1.5859	1.4570	1.4870	1.2440	1.8419	3.0822	
14*	1.3495	1.2988	1.4045	1.2472	2.0096	3.0855		
15 *	2.7013	2.6567	2.8476	2.9843				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.6129	1.3709	1.4850	1.3158	1.7070	1.5311	1.3691	2.6785
9*	1.3709	1.3090	1.4505	1.5336	1.3701	1.5991	1.3107	2.6545
10*	1.4850	1.4514	1.5392	1.4003	1.6834	1.4547	1.4119	2.8254
11*	1.3158	1.5341	1.4007	1.6888	1.3816	1.4983	1.2718	3.0039
12*	1.7070	1.3701	1.6835	1.3862	1.4670	1.2620	2.0539	
13*	1.5311	1.5978	1.4539	1.5004	1.2649	1.8709	3.1559	
14*	1.3691	1.3093	1.4117	1.2720	2.0557	3.1588		
15 *	2.6785	2.6435	2.8218	3.0034				

TABLE A-5

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.8788	1.5670	1.7461	1.2982	1.8966	1.7599	1.4102	2.8915
9*	1.5670	1.3228	1.6745	1.7707	1.4416	1.8051	1.3777	2.9453
10*	1.7461	1.6792	1.8377	1.4330	1.8666	1.5005	1.4252	3.0885
11*	1.2982	1.7712	1.4333	1.8161	1.3729	1.6810	1.4351	3.4013
12*	1.8966	1.4415	1.8672	1.3746	1.6130	1.3363	2.4034	
13*	1.7599	1.8039	1.5001	1.6832	1.3390	2.1288	3.6466	
14*	1.4102	1.3762	1.4242	1.4353	2.4054	3.6488		
15 *	2.8915	2.9343	3.0847	3.3996				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	4.0871	3.6917	3.9428	3.1282	3.9750	4.1440	3.4847	6.2709
9*	3.6917	3.0979	3.8774	3.9571	3.2249	3.8565	3.4820	6.2762
10*	3.9428	3.8862	4.0109	3.2123	4.0015	3.2808	3.4406	6.4499
11*	3.1282	3.9574	3.2134	3.8880	3.1370	3.9069	3.7064	7.1470
12*	3.9750	3.2249	4.0034	3.1392	3.6005	3.4371	5.1886	
13*	4.1440	3.8550	3.2812	3.9110	3.4423	4.8212	8.1658	
14*	3.4847	3.4786	3.4383	3.7062	5.1921	8.1684		
15 *	6.2709	6.2508	6.4394	7.1392				

TABLE A-6

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - POWER ESCALATION

AT 100% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2634	1.4515	1.3629	1.4370	1.1740	1.2682	1.3069	.7052
	1.4025	1.2414	1.3251	1.2475	1.4803	1.3458	1.3165	2.3060
9	1.4515	1.4538	1.3787	1.3063	1.3440	1.2300	1.3565	.7223
	1.2414	1.2480	1.2906	1.3538	1.3116	1.4057	1.2700	2.2677
10	1.3629	1.3778	1.3110	1.3275	1.1747	1.2214	1.2484	.6694
	1.3251	1.2912	1.3587	1.3490	1.5062	1.4016	1.4311	2.4864
11	1.4370	1.3060	1.3272	1.1565	1.2953	1.2586	1.3774	.6327
	1.2475	1.3541	1.3494	1.5095	1.3638	1.4019	1.2920	2.7103
12	1.1740	1.3440	1.1746	1.2914	1.2809	1.4006	.9696	
	1.4803	1.3116	1.5063	1.3677	1.3648	1.2555	1.7925	
13	1.2682	1.2307	1.2216	1.2573	1.3981	1.0592	.6092	
	1.3458	1.4050	1.4016	1.4033	1.2576	1.6240	2.7466	
14	1.3069	1.3577	1.2484	1.3771	.9690	.6089		
	1.3165	1.2690	1.4311	1.2921	1.7933	2.7474		
15	.7052	.7248	.6702	.6321	F-DEL-H			
	2.3060	2.2605	2.4836	2.7125	M-DEL-H			

AT 75% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2699	1.4680	1.3745	1.4461	1.1718	1.2725	1.3103	.6969
	1.7273	1.5423	1.5660	1.4896	1.7414	1.5729	1.5746	2.7758
9	1.4680	1.4679	1.3896	1.3116	1.3445	1.2314	1.3617	.7139
	1.5423	1.5551	1.5238	1.5957	1.5605	1.6517	1.5197	2.7244
10	1.3745	1.3887	1.3172	1.3300	1.1735	1.2233	1.2534	.6607
	1.5660	1.5246	1.6181	1.5559	1.8058	1.6476	1.7028	3.0234
11	1.4461	1.3112	1.3297	1.1562	1.3015	1.2668	1.3876	.6254
	1.4896	1.5962	1.5565	1.8913	1.6871	1.7305	1.6065	3.2971
12	1.1718	1.3444	1.1734	1.2974	1.2876	1.4135	.9712	
	1.7414	1.5605	1.8059	1.6920	1.6848	1.5615	2.2293	
13	1.2725	1.2321	1.2233	1.2654	1.4109	1.0623	.6024	
	1.5729	1.6508	1.6466	1.7322	1.5642	2.0096	3.4718	
14	1.3103	1.3629	1.2534	1.3873	.9705	.6020		
	1.5746	1.5185	1.7015	1.6063	2.2302	3.4725		
15	.6969	.7165	.6615	.6249	F-DEL-H			
	2.7758	2.7152	3.0197	3.2994	M-DEL-H			

TABLE A-6 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - POWER ESCALATION

AT 50% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2738	1.4813	1.3833	1.4533	1.1687	1.2757	1.3132	.6892
	1.6856	1.5134	1.5347	1.4644	1.7261	1.5531	1.5574	2.7878
9	1.4813	1.4797	1.3980	1.3151	1.3444	1.2320	1.3664	.7063
	1.5134	1.5525	1.4888	1.5737	1.5586	1.6391	1.5100	2.7506
10	1.3833	1.3970	1.3215	1.3318	1.1723	1.2265	1.2586	.6529
	1.5347	1.4896	1.5935	1.5340	1.8070	1.6346	1.7265	3.0831
11	1.4533	1.3148	1.3314	1.1562	1.3085	1.2747	1.3974	.6189
	1.4644	1.5742	1.5347	1.8815	1.6123	1.7198	1.6185	3.3943
12	1.1687	1.3444	1.1722	1.3041	1.2944	1.4262	.9729	
	1.7261	1.5586	1.8071	1.6167	1.6307	1.5423	2.2163	
13	1.2757	1.2327	1.2265	1.2732	1.4234	1.0655	.5962	
	1.5531	1.6382	1.6336	1.7211	1.5444	1.9820	3.4615	
14	1.3132	1.3676	1.2586	1.3971	.9723	.5959		
	1.5574	1.5087	1.7251	1.6185	2.2171	3.4616		
15	.6892	.7089	.6536	.6183	F-DEL-H			
	2.7878	2.7418	3.0791	3.3967	M-DEL-H			

AT 30% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2783	1.4939	1.3918	1.4603	1.1662	1.2778	1.3149	.6821
	1.6856	1.5134	1.5347	1.4644	1.7261	1.5531	1.5574	2.7878
9	1.4939	1.4912	1.4060	1.3188	1.3450	1.2322	1.3694	.6992
	1.5134	1.5525	1.4888	1.5737	1.5586	1.6391	1.5100	2.7506
10	1.3918	1.4049	1.3261	1.3340	1.1715	1.2288	1.2626	.6456
	1.5347	1.4896	1.5935	1.5340	1.8070	1.6346	1.7265	3.0831
11	1.4603	1.3184	1.3335	1.1564	1.3156	1.2813	1.4054	.6129
	1.4644	1.5742	1.5347	1.8815	1.6123	1.7198	1.6185	3.3943
12	1.1662	1.3449	1.1714	1.3110	1.3004	1.4370	.9744	
	1.7261	1.5586	1.8071	1.6167	1.6307	1.5423	2.2163	
13	1.2778	1.2330	1.2288	1.2798	1.4342	1.0685	.5908	
	1.5531	1.6382	1.6336	1.7211	1.5444	1.9820	3.4615	
14	1.3149	1.3708	1.2626	1.4051	.9737	.5904		
	1.5574	1.5087	1.7251	1.6185	2.2171	3.4616		
15	.6821	.7018	.6463	.6123	F-DEL-H			
	2.7878	2.7418	3.0791	3.3967	M-DEL-H			