ITEM NO.	NO REQD	DESCRIPTION	SIZE OF STAMP NO	REMARKS
1	1	7" x 1/2" x 8" PL		
2	2	S-34 PHILLIPS R.H. W/ 3/4"Ø x 1 3/4" LG. BOLT		
3	1	GB12 TYPE "C" S-3'-6 3/4" (OMIT ONE END C.N.N.)	1000	
4	2	PART 7D	13	
5	2	1 7/8"Ø ROD x 2'-7 1/2" LG. T1 = 6" T2 = 9"		
6	1	7UB-12 C-C = 13 3/4" C-E = 13" THD. 6"		
7	1	7/8"Ø H.N.		
8	1	VS4G-12, H.L. 1790# C.L. 2243# MVT. 2 1/2" UP		
9	1	12"Ø P.S. PART 300C	300C	



POOR ORIGINAL

8002150492

BURNS & ROE, INC., P. O. #BR-2299-104

BURNS & ROE, INC.

OYSTER CREEK STA. UNIT #1

PIPING SYSTEM EMER. CONDENSER

REF. LOCATION PLAN B & R DWG. 2148-G

MARK NO. NE-1-H7

DRAWN	CHKD	APPVD	BERGEN-PATERSON PIPESUPPORT CORP. CAMBRIDGE, MASS. WOODBRIDGE, N.J.	DATE 4-7-67	JOB NO. P-66-1262	DRAWING NO. 207-
WD						