TABLE 1

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4123	.3384	.2303	.3384	.2324	.3470	.4605	.2999
	3.8312	4.8351	6.2611	5.0571	6.1320	4.8217	3.6365	5.5010
9	.3384	.4766	.3427	.4969	.3620	.5055	.3320	.1564
	4.8351	3.5869	5.0363	3.4706	4.7638	3.4007	5.1005	8.9936
10	.2303	.3427	.2410	.3631	.4969	.3652	.4905	.3117
	6.2611	5.0363	6.0168	4.6767	3.3712	4.6212	3.4224	5.4012
11	.3384	.4969	.3631	.5044	.3599	.5109	.3181	.2752
	5.0571	3.4706	4.6767	3.3097	4.5284	3.2505	5.2355	6.1245
12	.2324	.3620	.4969	.3599	.4541	.3149	.3973	
	6.1320	4.7638	3.3685	4.5236	3.3496	4.8284	4.0815	
13	.3470	.5055	.3652	.5109	.3149	.4027	.2474	
	4.8217	3.4007	4.6212	3.2480	4.8187	3.7181	6.3798	
14	.4605	.3320	.4916	.3181	.3973	.2463		
	3.6365	5.1005	3.4196	5.2355	4.0745	6.3894		
15	.2999	.1564	.3127	.2752	F-SUB-Q			
	5.5010	8.9936	5.3889	6.1088	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6040	.7818	.6608	.7775	.6533	.7872	.6887	.4648
	2.6758	2.2112	2.3003	2.2685	2.2905	2.1832	2.4709	3.6090
9	.7818	.7476	.7979	.7411	.8011	.7636	.7915	.4819
	2.2101	2.3369	2.2051	2.3768	2.1884	2.2925	2.1753	3.0381
10	.6608	.7979	.7036	.7979	.7593	.8011	.7315	.4809
	2.3029	2.2051	2.1517	2.1534	2.2715	2.1377	2.3561	3.5818
11	.7775	.7411	.7979	.7486	.7979	.7572	.7797	.4188
	2.2707	2.3782	2.1554	2.2880	2.1348	2.2336	2.1768	4.0863
12	.6544	.8011	.7583	.7979	.6694	.7636	.5955	
	2.2930	2.1884	2.2703	2.1328	2.2611	2.1097	2.7951	
13	.7872	.7636	.8011	.7572	.7658	.6233	.3791	
	2.1852	2.2925	2.1367	2.2336	2.1049	2.5435	4.2856	
14	.6887	.7915	.7315	.7808	.5965	.3791		
	2.4709	2.1753	2.3561	2.1748	2.7932	4.2779		
15	.4659	.4819	.4819	.4198	F-SUB-Q			
	3.6090	3.0336	3.5818	4.0823	M-SUB-Q			

9704250040 970414
PDR ADOCK 05000414
P PDR

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8043 2.1860	1.0217 1.7493	.8182 1.9194	1.0132 1.7842	.8011 1.9183	1.0153 1.7273	.8921 1.9349	.5976 2.8526
9	1.0217 1.7493	.9768 1.8384	1.0346 1.7378	.9585 1.8770	1.0207 1.7504	.9735 1.8183	1.0174 1.7186	.5869 2.5610
10	.8172 1.9230	1.0346 1.7378	.8729 1.7938	1.0164 1.7330	.9682 1.8239	1.0217 1.7184	.9350 1.8802	.6105 2.8698
11	1.0121 1.7855	.9575 1.8800	1.0153 1.7350	.9478 1.8546	1.0174 1.7063	.9628 1.8042	1.0132 1.7131	.5259 3.3227
12	.8000 1.9219	1.0207 1.7504	.9682 1.8225	1.0185 1.7020	.9318 1.7998	1.0089 1.6796	.7615 2.2434	
13	1.0153 1.7273	.9735 1.8196	1.0217 1.7177	.9628 1.8028	1.0110 1.6754	.8225 2.0284	.4712 3.5518	
14	.8932 1.9349	1.0174 1.7198	.9350 1.8795	1.0142 1.7119	.7626 2.2413	.4723 3.5465		
15	.5976 2.8526	.5869 2.5610	.6115 2.8698	.5259 3.3180	F-SUB-Q M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9575 1.8972	1.2413 1.4812	.9778 1.6569	1.2274 1.4981	.9575 1.6582	1.2263 1.4524	1.0689 1.6427	.7079 2.4480
9	1.2413 1.4812	1.1706 1.5730	1.2563 1.4661	1.1481 1.5933	1.2316 1.4758	1.1642 1.5447	1.2327 1.4410	.6940 2.2274
10	.9789 1.6569	1.2574 1.4657	1.0303 1.5736	1.2263 1.4750	1.1535 1.5673	1.2316 1.4598	1.1235 1.6016	.7240 2.4632
11	1.2263 1.4990	1.1470 1.5954	1.2252 1.4768	1.1310 1.5965	1.2295 1.4466	1.1535 1.5450	1.2338 1.4422	.6223 2.8731
12	.9585 1.6569	1.2316 1.4767	1.1535 1.5667	1.2295 1.4430	1.1267 1.5424	1.2316 1.4213	.9136 1.9243	
13	1.2263 1.4533	1.1642 1.5447	1.2316 1.4589	1.1545 1.5440	1.2338 1.4179	.9960 1.7341	.5569 3.1005	
14	1.0689 1.6427	1.2327 1.4410	1.1235 1.6006	1.2338 1.4413	.9146 1.9219	.5569 3.0965		
15	.7079 2.4505	.6940 2.2274	.7251 2.4607	.6233 2.8697	F-SUB-Q M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0517	1.3827	1.0764	1.3677	1.0539	1.3655	1.1813	.7743
	1.7849	1.3692	1.5543	1.3721	1.5554	1.3285	1.5152	2.2837
9	1.3827	1.2927	1.3998	1.2702	1.3730	1.2906	1.3741	.7561
	1.3692	1.4646	1.3518	1.4703	1.3518	1.4254	1.3174	2.1116
10	1.0774	1.4009	1.1256	1.3655	1.2734	1.3730	1.2466	.7936
	1.5532	1.3512	1.4958	1.3633	1.4596	1.3469	1.4810	2.2903
11	1.3655	1.2681	1.3645	1.2509	1.3720	1.2798	1.3794	.6822
	1.3737	1.4721	1.3649	1.4863	1.3344	1.4346	1.3270	2.6930
12	1.0549	1.3730	1.2734	1.3720	1.2520	1.3784	1.0100	
	1.5543	1.3526	1.4596	1.3310	1.4343	1.3108	1.7935	
13	1.3655	1.2906	1.3730	1.2809	1.3805	1.1085	.6105	
	1.3292	1.4254	1.3461	1.4337	1.3078	1.6112	2.9290	
14	1.1813	1.3741	1.2477	1.3805	1.0110	.6105		
	1.5152	1.3174	1.4801	1.3263	1.7922	2.9254		
15	.7743	.7561	.7947	.6833	F-SUB-Q			
	2.2859	2.1116	2.2881	2.6900	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1128	1.4726	1.1406	1.4555	1.1171	1.4566	1.2563	.8172
	1.7388	1.3226	1.5163	1.3152	1.5226	1.2758	1.4604	2.2199
9	1.4726	1.3720	1.4908	1.3495	1.4651	1.3741	1.4651	.7947
	1.3226	1.4183	1.2998	1.4137	1.2949	1.3691	1.2643	2.0833
10	1.1406	1.4908	1.1899	1.4576	1.3548	1.4673	1.3302	.8397
	1.5153	1.3012	1.4643	1.3146	1.4116	1.2957	1.4243	2.2128
11	1.4544	1.3473	1.4555	1.3313	1.4662	1.3655	1.4737	.7208
	1.3160	1.4153	1.3154	1.4396	1.2930	1.3875	1.2799	2.6164
12	1.1181	1.4651	1.3548	1.4662	1.3355	1.4737	1.0753	
	1.5217	1.2950	1.4114	1.2896	1.3955	1.2702	1.7445	
13	1.4555	1.3741	1.4673	1.3655	1.4769	1.1824	.6458	
	1.2758	1.3692	1.2957	1.3867	1.2675	1.5693	2.8756	
14	1.2563	1.4651	1.3302	1.4748	1.0764	.6469		
	1.4604	1.2643	1.4235	1.2787	1.7430	2.8722		
15	.8172	.7947	.8397	.7208	F-SUB-Q			
	2.2199	2.0833	2.2108	2.6135	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1545	1.5401	1.1877	1.5240	1.1642	1.5262	1.3130	.8482
	1.7340	1.2943	1.5110	1.2880	1.5204	1.2517	1.4392	2.2055
9	1.5401	1.4298	1.5604	1.4084	1.5380	1.4384	1.5380	.8236
	1.2950	1.3925	1.2712	1.3895	1.2627	1.3406	1.2384	2.0942
10	1.1877	1.5604	1.2370	1.5294	1.4169	1.5412	1.3944	.8729
	1.5109	1.2732	1.4598	1.2827	1.3826	1.2633	1.3901	2.1827
11	1.5230	1.4062	1.5272	1.3923	1.5401	1.4319	1.5497	.7486
	1.2893	1.3912	1.2840	1.4170	1.2732	1.3665	1.2534	2.5812
12	1.1652	1.5380	1.4169	1.5412	1.3987	1.5497	1.1245	
	1.5193	1.2627	1.3826	1.2718	1.3834	1.2534	1.7312	
13	1.5262	1.4384	1.5422	1.4330	1.5530	1.2391	.6715	
	1.2523	1.3406	1.2633	1.3657	1.2508	1.5561	2.8690	
14	1.3130	1.5380	1.3955	1.5508	1.1256	.6726		
	1.4392	1.2384	1.3901	1.2527	1.7290	2.8662		
15	.8482	.8236	.8739	.7497	F-SUB-Q			
	2.2055	2.0940	2.1807	2.5775	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2070	1.6247	1.2466	1.6086	1.2231	1.6140	1.3848	.8889
	1.7158	1.2695	1.5020	1.2581	1.5143	1.2240	1.4136	2.1812
9	1.6247	1.5037	1.6472	1.4823	1.6279	1.5197	1.6301	.8632
	1.2695	1.3662	1.2401	1.3619	1.2283	1.3084	1.2071	2.0905
10	1.2477	1.6472	1.2948	1.6172	1.4951	1.6322	1.4780	.9157
	1.5010	1.2414	1.4528	1.2491	1.3469	1.2283	1.3481	2.1449
11	1.6065	1.4801	1.6161	1.4694	1.6311	1.5155	1.6461	.7872
	1.2594	1.3641	1.2498	1.3858	1.2388	1.3297	1.2165	2.5216
12	1.2242	1.6279	1.4951	1.6322	1.4791	1.6451	1.1856	
	1.5133	1.2283	1.3469	1.2386	1.3605	1.2236	1.6928	
13	1.6129	1.5197	1.6333	1.5165	1.6483	1.3109	.7058	
	1.2240	1.3084	1.2284	1.3290	1.2211	1.5313	2.8351	
14	1.3848	1.6301	1.4780	1.6472	1.1867	.7058		
	1.4136	1.2070	1.3480	1.2153	1.6916	2.8340		
15	.8889	.8632	.9168	.7883	F-SUB-Q			
	2.1812	2.0902	2.1430	2.5190	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2370	1.6718	1.2809	1.6568	1.2574	1.6654	1.4276	.9114
	1.7510	1.2728	1.5296	1.2689	1.5435	1.2335	1.4289	2.2178
9	1.6718	1.5455	1.6965	1.5251	1.6825	1.5690	1.6847	.8857
	1.2728	1.3730	1.2479	1.3742	1.2331	1.3167	1.2147	2.1330
10	1.2809	1.6965	1.3291	1.6697	1.5422	1.6879	1.5283	.9403
	1.5285	1.2474	1.4769	1.2547	1.3529	1.2325	1.3479	2.1681
11	1.6547	1.5230	1.6686	1.5155	1.6868	1.5669	1.7040	.8086
	1.2703	1.3758	1.2559	1.3942	1.2440	1.3381	1.2179	2.5410
12	1.2574	1.6815	1.5422	1.6868	1.5272	1.7018	1.2220	
	1.5426	1.2331	1.3529	1.2439	1.3709	1.2304	1.7098	
13	1.6654	1.5690	1.6890	1.5679	1.7061	1.3548	.7251	
	1.2335	1.3167	1.2325	1.3373	1.2277	1.5425	2.8673	
14	1.4276	1.6847	1.5294	1.7050	1.2231	.7261		
	1.4280	1.2147	1.3472	1.2173	1.7077	2.8639		
15	.9114	.8857	.9414	.8097	F-SUB-Q			
	2.2178	2.1330	2.1662	2.5359	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2252	1.6686	1.2723	1.6547	1.2499	1.6665	1.4255	.9050
	1.8305	1.3295	1.6121	1.3304	1.6286	1.2903	1.5009	2.3398
9	1.6686	1.5380	1.6933	1.5197	1.6858	1.5690	1.6868	.8793
	1.3302	1.4403	1.3046	1.4433	1.2862	1.3792	1.2709	2.2487
10	1.2723	1.6933	1.3227	1.6729	1.5401	1.6933	1.5315	.9361
	1.6119	1.3045	1.5544	1.3098	1.4157	1.2855	1.4046	2.2804
11	1.6526	1.5176	1.6708	1.5133	1.6922	1.5679	1.7082	.8043
	1.3319	1.4450	1.3112	1.4513	1.2877	1.3867	1.2630	2.6672
12	1.2509	1.6858	1.5412	1.6922	1.5272	1.7072	1.2188	
	1.6275	1.2868	1.4157	1.2870	1.4362	1.2823	1.7847	
13	1.6665	1.5690	1.6943	1.5690	1.7104	1.3527	.7219	
	1.2903	1.3786	1.2855	1.3859	1.2796	1.6213	3.0188	
14	1.4255	1.6868	1.5315	1.7093	1.2209	.7219		
	1.5009	1.2709	1.4037	1.2618	1.7832	3.0150		
15	.9050	.8793	.9371	.8054	F-SUB-Q			
	2.3398	2.2487	2.2782	2.6616	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2723	1.7425	1.3270	1.7297	1.3045	1.7468	1.4930	.9436
	1.8532	1.3418	1.6321	1.3443	1.6459	1.2966	1.5123	2.3654
9	1.7425	1.6065	1.7704	1.5883	1.7671	1.6461	1.7725	.9178
	1.3426	1.4561	1.3156	1.4575	1.2950	1.3873	1.2744	2.2671
10	1.3280	1.7714	1.3784	1.7522	1.6140	1.7757	1.6119	.9778
	1.6320	1.3156	1.5731	1.3155	1.4225	1.2888	1.4055	2.2991
11	1.7275	1.5862	1.7500	1.5851	1.7736	1.6483	1.7993	.8407
	1.3458	1.4593	1.3168	1.4578	1.2909	1.3859	1.2590	2.6811
12	1.3055	1.7671	1.6140	1.7746	1.6033	1.7939	1.2777	
	1.6447	1.2950	1.4225	1.2902	1.4312	1.2760	1.7851	
13	1.7468	1.6461	1.7768	1.6504	1.7982	1.2212	.7529	
	1.2966	1.3873	1.2882	1.3851	1.2727	1.6112	3.0146	
14	1.4940	1.7725	1.6129	1.8004	1.2788	.7540		
	1.5114	1.2738	1.4055	1.2583	1.7824	3.0146		
15	.9436	.9178	.9778	.8418	F-SUB-Q			
	2.3630	2.2671	2.2969	2.6780	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2798	1.7650	1.3388	1.7532	1.3163	1.7779	1.5112	.9500
	1.9508	1.4036	1.7122	1.4036	1.7269	1.3503	1.5806	2.4812
9	1.7650	1.6215	1.7961	1.6054	1.7971	1.6718	1.8057	.9264
	1.4044	1.5278	1.3752	1.5249	1.3480	1.4462	1.3248	2.3717
10	1.3388	1.7961	1.3880	1.7800	1.6354	1.8078	1.6408	.9875
	1.7122	1.3744	1.6521	1.3714	1.4878	1.3410	1.4631	2.4011
11	1.7511	1.6022	1.7789	1.6054	1.8057	1.6772	1.8357	.8504
	1.4053	1.5269	1.3722	1.5235	1.3425	1.4440	1.3063	2.8023
12	1.3173	1.7971	1.6354	1.8068	1.6268	1.8282	1.2938	
	1.7256	1.3480	1.4877	1.3424	1.4890	1.3226	1.8611	
13	1.7779	1.6718	1.8089	1.6783	1.8325	1.4416	.7604	
	1.3503	1.4453	1.3402	1.4431	1.3197	1.6736	3.1398	
14	1.5123	1.8057	1.6418	1.8368	1.2959	.7615		
	1.5806	1.3248	1.4622	1.3056	1.8582	3.1398		
15	.9500	.9264	.9875	.8514	F-SUB-Q			
	2.4786	2.3717	2.3987	2.7957	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2638	1.7468	1.3216	1.7350	1.3013	1.7671	1.4983	.9382
	1.9428	1.4086	1.7242	1.4170	1.7502	1.3946	1.6382	2.6032
9	1.7468	1.6022	1.7789	1.5894	1.7854	1.6600	1.7939	.9146
	1.4094	1.5357	1.3856	1.5487	1.3816	1.4850	1.3737	2.4809
10	1.3227	1.7789	1.3720	1.7671	1.6226	1.7971	1.6311	.9768
	1.7242	1.3856	1.6607	1.3987	1.5230	1.3768	1.5143	2.5099
11	1.7329	1.5862	1.7650	1.5926	1.7950	1.6665	1.8261	.8407
	1.4187	1.5517	1.4003	1.5517	1.3784	1.4859	1.3572	2.9226
12	1.3013	1.7854	1.6226	1.7961	1.6161	1.8186	1.2831	
	1.7502	1.3816	1.5230	1.3784	1.5338	1.3634	1.9271	
13	1.7661	1.6600	1.7982	1.6686	1.8239	1.4309	.7540	
	1.3946	1.4850	1.3768	1.4850	1.3603	1.7310	3.2764	
14	1.4983	1.7950	1.6322	1.8282	1.2852	.7540		
	1.6382	1.3737	1.5133	1.3564	1.9240	3.2719		
15	.9382	.9157	.9768	.8418	F-SUB-Q			
	2.6003	2.4809	2.5099	2.9190	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2681	1.7661	1.3323	1.7564	1.3120	1.7950	1.5176	.9468
	1.8964	1.3650	1.6784	1.3729	1.7030	1.3457	1.5879	2.5340
9	1.7661	1.6161	1.8004	1.6054	1.8121	1.6825	1.8250	.9243
	1.3658	1.4924	1.3412	1.5028	1.3344	1.4358	1.3240	2.4132
10	1.3323	1.8004	1.3816	1.7918	1.6429	1.8261	1.6579	.9864
	1.6771	1.3412	1.6182	1.3511	1.4730	1.3270	1.4586	2.4380
11	1.7532	1.6022	1.7896	1.6108	1.8228	1.6922	1.8614	.8493
	1.3752	1.5056	1.3518	1.5018	1.3285	1.4323	1.3030	2.8322
12	1.3130	1.8121	1.6429	1.8239	1.6386	1.8507	1.3002	
	1.7030	1.3344	1.4730	1.3285	1.4813	1.3124	1.8623	
13	1.7939	1.6825	1.8271	1.6943	1.8550	1.4523	.7604	
	1.3465	1.4358	1.3262	1.4306	1.3087	1.6703	3.1759	
14	1.5176	1.8250	1.6590	1.8635	1.3013	.7604		
	1.5879	1.3240	1.4577	1.3016	1.8594	3.1717		
15	.9468	.9243	.9864	.8514	F-SUB-Q			
	2.5340	2.4105	2.4380	2.8289	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	* 1.2649	* 1.7757	* 1.3334	* 1.7671	* 1.3141	* 1.8121	* 1.5262	* .9478 *
	* 1.8696	* 1.3352	* 1.6484	* 1.3419	* 1.6733	* 1.3109	* 1.5538	* 2.4800 *
9	* 1.7757	* 1.6194	* 1.8121	* 1.6108	* 1.8282	* 1.6943	* 1.8443	* .9264 *
	* 1.3352	* 1.4640	* 1.3095	* 1.4730	* 1.3002	* 1.4020	* 1.2882	* 2.3629 *
10	* 1.3334	* 1.8121	* 1.3816	* 1.8068	* 1.6504	* 1.8432	* 1.6750	* .9896 *
	* 1.6484	* 1.3095	* 1.5914	* 1.3167	* 1.4410	* 1.2910	* 1.4187	* 2.3891 *
11	* 1.7639	* 1.6076	* 1.8046	* 1.6194	* 1.8410	* 1.7072	* 1.8860	* .8536 *
	* 1.3442	* 1.4758	* 1.3182	* 1.4685	* 1.2931	* 1.3946	* 1.2623	* 2.7729 *
12	* 1.3141	* 1.8282	* 1.6515	* 1.8421	* 1.6493	* 1.8710	* 1.3066 *	
	* 1.6720	* 1.3002	* 1.4401	* 1.2924	* 1.4436	* 1.2738	* 1.8183 *	
13	* 1.8121	* 1.6943	* 1.8443	* 1.7082	* 1.8753	* 1.4630	* .7615 *	
	* 1.3109	* 1.4020	* 1.2903	* 1.3937	* 1.2704	* 1.6259	* 3.1096 *	
14	* 1.5262	* 1.8443	* 1.6761	* 1.8871	* 1.3088	* .7615 *		
	* 1.5538	* 1.2882	* 1.4178	* 1.2609	* 1.8155	* 3.1096 *		
15	* .9478	* .9264	* .9896	* .8547	* F-SUB-Q			
	* 2.4781	* 2.3623	* 2.3891	* 2.7665	* M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	* 1.2531	* 1.7639	* 1.3216	* 1.7564	* 1.3034	* 1.8057	* 1.5176	* .9393 *
	* 1.8594	* 1.3192	* 1.6267	* 1.3210	* 1.6455	* 1.2818	* 1.5166	* 2.4205 *
9	* 1.7639	* 1.6076	* 1.8014	* 1.6011	* 1.8207	* 1.6879	* 1.8389	* .9189 *
	* 1.3199	* 1.4474	* 1.2934	* 1.4503	* 1.2771	* 1.3760	* 1.2592	* 2.3041 *
10	* 1.3227	* 1.8014	* 1.3709	* 1.7982	* 1.6429	* 1.8378	* 1.6718	* .9832 *
	* 1.6258	* 1.2934	* 1.5690	* 1.3015	* 1.4228	* 1.2750	* 1.3924	* 2.3315 *
11	* 1.7532	* 1.5979	* 1.7971	* 1.6108	* 1.8346	* 1.7018	* 1.8817	* .8472 *
	* 1.3232	* 1.4530	* 1.3029	* 1.4542	* 1.2772	* 1.3776	* 1.2442	* 2.7125 *
12	* 1.3045	* 1.8207	* 1.6429	* 1.8357	* 1.6429	* 1.8657	* 1.3002 *	
	* 1.6452	* 1.2771	* 1.4228	* 1.2765	* 1.4272	* 1.2569	* 1.7990 *	
13	* 1.8057	* 1.6879	* 1.8389	* 1.7029	* 1.8710	* 1.4566	* .7561 *	
	* 1.2823	* 1.3760	* 1.2743	* 1.3760	* 1.2536	* 1.6072	* 3.0766 *	
14	* 1.5176	* 1.8389	* 1.6729	* 1.8839	* 1.3023	* .7561 *		
	* 1.5166	* 1.2592	* 1.3916	* 1.2431	* 1.7963	* 3.0756 *		
15	* .9393	* .9200	* .9832	* .8493	* F-SUB-Q			
	* 2.4205	* 2.3035	* 2.3315	* 2.7094	* M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2134	1.7125	1.2798	1.7050	1.2616	1.7564	1.4726	.9093
	1.8558	1.3137	1.6260	1.3163	1.6457	1.2765	1.5135	2.4257
9	1.7115	1.5572	1.7489	1.5530	1.7725	1.6386	1.7886	.8900
	1.3139	1.4439	1.2877	1.4468	1.2700	1.3712	1.2532	2.3045
10	1.2798	1.7489	1.3302	1.7489	1.5947	1.7896	1.6258	.9521
	1.6260	1.2877	1.5642	1.2929	1.4162	1.2652	1.3838	2.3302
11	1.7029	1.5497	1.7479	1.5626	1.7864	1.6536	1.8314	.8204
	1.3185	1.4494	1.2941	1.4470	1.2672	1.3696	1.2346	2.7098
12	1.2616	1.7725	1.5958	1.7875	1.5958	1.8164	1.2606	
	1.6457	1.2700	1.4162	1.2666	1.4308	1.2552	1.7916	
13	1.7554	1.6386	1.7907	1.6558	1.8207	1.4137	.7315	
	1.2765	1.3712	1.2646	1.3688	1.2524	1.6105	3.0642	
14	1.4726	1.7886	1.6268	1.8336	1.2627	.7326		
	1.5135	1.2532	1.3830	1.2333	1.7889	3.0613		
15	.9093	.8900	.9521	.8215	F-SUB-Q			
	2.4257	2.3045	2.3302	2.7059	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2220	1.7339	1.2927	1.7275	1.2745	1.7832	1.4908	.9168
	1.7783	1.2549	1.5587	1.2582	1.5776	1.2185	1.4495	2.3331
9	1.7339	1.5754	1.7736	1.5712	1.7971	1.6622	1.8175	.9007
	1.2553	1.3822	1.2294	1.3851	1.2127	1.3094	1.1949	2.2100
10	1.2927	1.7736	1.3441	1.7736	1.6151	1.8153	1.6526	.9618
	1.5576	1.2294	1.4988	1.2339	1.3536	1.2064	1.3172	2.2346
11	1.7254	1.5679	1.7725	1.5829	1.8121	1.6793	1.8646	.8300
	1.2600	1.3875	1.2352	1.3825	1.2087	1.3044	1.1723	2.5932
12	1.2756	1.7971	1.6161	1.8132	1.6172	1.8453	1.2756	
	1.5772	1.2131	1.3531	1.2080	1.3602	1.1921	1.7114	
13	1.7821	1.6622	1.8164	1.6804	1.8507	1.4330	.7379	
	1.2187	1.3094	1.2058	1.3035	1.1887	1.5313	2.9336	
14	1.4908	1.8175	1.6536	1.8668	1.2777	.7390		
	1.4495	1.1949	1.3165	1.1712	1.7090	2.9336		
15	.9168	.9007	.9628	.8322	F-SUB-Q			
	2.3331	2.2085	2.2346	2.5896	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1974	1.7040	1.2670	1.6975	1.2488	1.7522	1.4608	.8964
	1.7532	1.2356	1.5390	1.2395	1.5596	1.2008	1.4331	2.3155
9	1.7040	1.5455	1.7436	1.5422	1.7682	1.6333	1.7875	.8814
	1.2356	1.3627	[illegible]95	1.3656	1.1934	1.2899	1.1764	2.1864
10	1.2670	1.7436	1.[illegible]205	1.7457	1.5862	1.7864	1.6258	.9414
	1.5390	1.2095	1.4769	1.2122	1.3322	1.1852	1.2953	2.2129
11	1.6954	1.5390	1.7436	1.5562	1.7832	1.6504	1.8346	.8129
	1.2412	1.3688	1.2134	1.3594	1.1874	1.2821	1.1516	2.5631
12	1.2499	1.7682	1.5872	1.7843	1.5872	1.8153	1.2499	
	1.5593	1.1935	1.3320	1.1868	1.3363	1.1689	1.6870	
13	1.7522	1.6333	1.7875	1.6526	1.8207	1.4052	.7219	
	1.2012	1.2899	1.1846	1.2809	1.1661	1.5066	2.8994	
14	1.4619	1.7875	1.6268	1.8368	1.2509	.7229		
	1.4331	1.1764	1.2946	1.1505	1.6846	2.8970		
15	.8964	.8825	.9414	.8150	F-SUB-Q			
	2.3155	2.1864	2.2129	2.5596	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1385	1.6183	1.2049	1.6151	1.1888	1.6622	1.3816	.8461
	1.7886	1.2622	1.5720	1.2653	1.5921	1.2294	1.4722	2.3841
9	1.6183	1.4694	1.6579	1.4673	1.6825	1.5508	1.6933	.8365
	1.2628	1.3916	1.2349	1.3938	1.2172	1.3186	1.2059	2.2394
10	1.2049	1.6579	1.2627	1.6654	1.5101	1.6997	1.5412	.8889
	1.5720	1.2347	1.4991	1.2328	1.3575	1.2072	1.3260	2.2755
11	1.6119	1.4641	1.6633	1.4833	1.6975	1.5690	1.7361	.7690
	1.2673	1.3965	1.2339	1.3827	1.2092	1.3073	1.1794	2.6349
12	1.1888	1.6825	1.5112	1.6986	1.5069	1.7232	1.1813	
	1.5921	1.2177	1.3569	1.2086	1.3635	1.1928	1.7310	
13	1.6622	1.5508	1.7007	1.5701	1.7275	1.3280	.6833	
	1.2294	1.3186	1.2066	1.3065	1.1899	1.5432	2.9740	
14	1.3827	1.6933	1.5422	1.7382	1.1824	.6833		
	1.4720	1.2059	1.3250	1.1783	1.7285	2.9715		
15	.8461	.8375	.8889	.7700	F-SUB-Q			
	2.3841	2.2394	2.2755	2.6300	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1138	1.5797	1.1835	1.5787	1.1695	1.6183	1.3430	.8193
	1.7831	1.2605	1.5608	1.2619	1.5787	1.2304	1.4779	2.4073
9	1.5797	1.4384	1.6204	1.4426	1.6493	1.5230	1.6472	.8182
	1.2610	1.3847	1.2308	1.3821	1.2099	1.3084	1.2081	2.2385
10	1.1835	1.6204	1.2488	1.6408	1.4887	1.6665	1.5037	.8611
	1.5601	1.2308	1.4790	1.2182	1.3418	1.1992	1.3232	2.2928
11	1.5765	1.4394	1.6397	1.4683	1.6643	1.5412	1.6847	.7465
	1.2637	1.3845	1.2192	1.3610	1.2010	1.2963	1.1831	2.6464
12	1.1695	1.6493	1.4887	1.6654	1.4748	1.6825	1.1449	
	1.5783	1.2101	1.3418	1.2004	1.3553	1.1890	1.7376	
13	1.6183	1.5230	1.6675	1.5422	1.6868	1.2916	.6619	
	1.2310	1.3084	1.1986	1.2948	1.1856	1.5444	2.9875	
14	1.3430	1.6472	1.5048	1.6868	1.1470	.6629		
	1.4776	1.2081	1.3224	1.1819	1.7351	2.9849		
15	.8193	.8182	.8611	.7476	F-SUB-Q			
	2.4073	2.2385	2.2928	2.6405	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0507	1.4705	1.1096	1.4748	1.1063	1.5165	1.2413	.7486
	1.8515	1.3265	1.6291	1.3228	1.6339	1.2857	1.5671	2.5813
9	1.4694	1.3452	1.5165	1.3645	1.5604	1.4373	1.5208	.7551
	1.3270	1.4502	1.2880	1.4296	1.2510	1.3568	1.2815	2.3756
10	1.1106	1.5144	1.1845	1.5679	1.4223	1.5819	1.3944	.7850
	1.6291	1.2894	1.5266	1.2471	1.3740	1.2356	1.3971	2.4653
11	1.4726	1.3623	1.5669	1.4105	1.5808	1.4566	1.5358	.6822
	1.3243	1.4322	1.2484	1.3860	1.2363	1.3402	1.2706	2.8377
12	1.1063	1.5604	1.4223	1.5819	1.3837	1.5669	1.0528	
	1.6339	1.2517	1.3740	1.2356	1.4126	1.2484	1.8520	
13	1.5165	1.4373	1.5829	1.4587	1.5712	1.1931	.6105	
	1.2864	1.3568	1.2350	1.3395	1.2451	1.6353	3.1746	
14	1.2413	1.5219	1.3955	1.5369	1.0539	.6115		
	1.5671	1.2809	1.3963	1.2693	1.8492	3.1717		
15	.7486	.7561	.7861	.6844	F-SUB-Q			
	2.5813	2.3756	2.4646	2.8310	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8996	1.3088	.9746	1.3195	.9832	1.3570	1.0110	.5998
	2.1267	1.4657	1.8267	1.4534	1.8102	1.4121	1.8932	3.1759
9	1.3088	1.1010	1.3345	1.1460	1.4105	1.2145	1.2970	.6458
	1.4650	1.7430	1.4379	1.6751	1.3612	1.5805	1.4763	2.7378
10	.9735	1.3334	1.0271	1.4319	1.2177	1.4341	1.1556	.6340
	1.8267	1.4394	1.7321	1.3422	1.5791	1.3392	1.6595	3.0049
11	1.3184	1.1449	1.4309	1.2209	1.4469	1.2424	1.2659	.5548
	1.4549	1.6783	1.3430	1.5742	1.3290	1.5466	1.5142	3.4341
12	.9832	1.4094	1.2177	1.4469	1.1802	1.3495	.8579	
	1.8106	1.3614	1.5791	1.3290	1.6304	1.4230	2.2325	
13	1.3570	1.2145	1.4341	1.2434	1.3537	.9714	.5087	
	1.4123	1.5805	1.3392	1.5456	1.4194	1.9744	3.7516	
14	1.0110	1.2970	1.1556	1.2681	.8589	.5087		
	1.8932	1.4760	1.6584	1.5126	2.2304	3.7516		
15	.5998	.6469	.6351	.5558	F-SUB-			
	3.1717	2.7344	3.0011	3.4292	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6062	.5162	.3224	.5098	.3374	.5237	.6458	.3727
	3.1190	3.6572	5.4306	3.6992	5.1799	3.5948	2.9188	5.0312
9	.5152	.6651	.5119	.7422	.5719	.7722	.4948	.1981
	3.6611	2.8432	3.6895	2.5479	3.3083	2.4491	3.8117	8.7763
10	.3213	.5119	.3534	.5848	.7668	.5880	.7347	.3952
	5.4306	3.6895	4.9480	3.2377	2.4695	3.2158	2.5718	4.7503
11	.5098	.7422	.5837	.7915	.6019	.8086	.4755	.3502
	3.7009	2.5506	3.2377	2.3933	3.1478	2.3422	3.9685	5.3679
12	.3363	.5719	.7679	.6019	.7615	.5184	.5516	
	5.1884	3.3083	2.4695	3.1478	2.4875	3.6443	3.4209	
13	.5237	.7722	.5880	.8086	.5194	.6201	.3734	
	3.5948	2.4491	3.2158	2.3415	3.6371	3.0483	5.8132	
14	.6458	.4948	.7347	.4755	.5526	.3224		
	2.9188	3.8117	2.5699	3.9619	3.4159	5.8331		
15	.3738	.1981	.3963	.3513	F-SUB-Q			
	5.0280	8.7521	4.7437	5.3642	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4873	.4155	.2849	.4166	.2860	.4198	.5344	.3545
	3.4767	4.2428	5.4537	4.3008	5.2291	4.1805	3.286	4.8749
9	.4155	.5633	.4198	.5826	.4391	.5901	.3984	.1885
	4.2428	3.2553	4.3559	3.1340	4.1018	3.0696	4.4531	7.8288
10	.2849	.4198	.2924	.4423	.5794	.4402	.5666	.3652
	5.4615	4.3559	5.3646	4.1555	3.1329	4.1552	3.1968	4.8307
11	.4166	.5816	.4423	.5901	.4359	.5944	.3791	.3202
	4.3050	3.1362	4.1620	3.0651	4.0647	3.0304	4.7753	5.6867
12	.2849	.4391	.5794	.4359	.5280	.3759	.4573	
	5.2363	4.1018	3.1329	4.0654	3.1128	4.3761	3.8387	
13	.4198	.5901	.4402	.5944	.3759	.4670	.2902	
	4.1805	3.0696	4.1552	3.0269	4.3761	3.4686	5.8856	
14	.5344	.3984	.5666	.3791	.4573	.2902		
	3.2869	4.4531	3.1968	4.7743	3.8387	5.8871		
15	.3545	.1885	.3652	.3202	F-SUB-Q			
	4.8749	7.8288	4.8255	5.6867	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6961	.9136	.7679	.9104	.7583	.9157	.7850	.5312
	2.4614	2.0225	2.0850	2.0214	2.0568	1.9730	2.2709	3.3073
9	.9136	.8632	.9264	.8589	.9243	.8739	.9029	.5473
	2.0208	2.1624	2.0206	2.1534	1.9994	2.0939	1.9960	2.8007
10	.7668	.9264	.8161	.9253	.8739	.9243	.8236	.5430
	2.0872	2.0206	1.9767	2.0026	2.1320	2.0027	2.2569	3.3165
11	.9104	.8579	.9243	.8643	.9243	.8589	.8814	.4712
	2.0231	2.1553	2.0041	2.1435	2.0008	2.1269	2.0918	3.9264
12	.7572	.9243	.8729	.9232	.7593	.8718	.6629	
	2.0589	1.9994	2.1322	2.0009	2.1422	1.9947	2.7123	
13	.9157	.8739	.9243	.8589	.8739	.6983	.4316	
	1.9738	2.0939	2.0036	2.1250	1.9899	2.4478	4.0654	
14	.7850	.9029	.8236	.8814	.6640	.4316		
	2.2709	1.9960	2.2569	2.0918	2.7092	4.0654		
15	.5312	.5473	.5430	.4723	F-SUB-Q			
	3.3073	2.7986	3.3119	3.9230	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9136	1.1631	.9264	1.1545	.9104	1.1513	.9864	.6640
	2.0548	1.6342	1.7763	1.6273	1.7627	1.5910	1.8324	2.6838
9	1.1631	1.0935	1.1685	1.0774	1.1556	1.0860	1.1288	.6480
	1.6342	1.7483	1.6290	1.7405	1.6147	1.7081	1.6201	2.4255
10	.9253	1.1685	.9842	1.1556	1.0860	1.1503	1.0185	.6715
	1.7794	1.6301	1.6856	1.6362	1.7486	1.6340	1.8554	2.7281
11	1.1535	1.0764	1.1556	1.0689	1.1503	1.0635	1.1042	.5741
	1.6284	1.7424	1.6368	1.7704	1.6410	1.7553	1.6948	3.2733
12	.9082	1.1545	1.0860	1.1492	1.0292	1.1213	.8215	
	1.7657	1.6152	1.7497	1.6422	1.7633	1.6250	2.2393	
13	1.1513	1.0860	1.1503	1.0635	1.1224	.8932	.5226	
	1.5921	1.7081	1.6340	1.7540	1.6218	2.0095	3.4515	
14	.9864	1.1288	1.0196	1.1042	.8225	.5226		
	1.8324	1.6201	1.8554	1.6936	2.2374	3.4465		
15	.6640	.6480	.6715	.5741	F-SUB-Q			
	2.6852	2.4255	2.7266	3.2733	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0635	1.3805	1.0785	1.3666	1.0571	1.3602	1.1481	.7658
	1.8164	1.4085	1.5680	1.3956	1.5581	1.3668	1.5963	2.3628
9	1.3805	1.2766	1.3859	1.2584	1.3655	1.2670	1.3323	.7443
	1.4085	1.5285	1.3956	1.5121	1.3875	1.4853	1.3907	2.1658
10	1.0764	1.3859	1.1363	1.3655	1.2627	1.3580	1.1910	.7733
	1.5698	1.3968	1.4993	1.4050	1.5300	1.4046	1.6175	2.4019
11	1.3655	1.2574	1.3655	1.2466	1.3580	1.2424	1.3034	.6597
	1.3964	1.5140	1.4058	1.5535	1.4195	1.5349	1.4632	2.8931
12	1.0560	1.3645	1.2616	1.3559	1.2059	1.3345	.9553	
	1.5604	1.3883	1.5300	1.4212	1.5493	1.4043	1.9692	
13	1.3591	1.2670	1.3570	1.2434	1.3366	1.0496	.6008	
	1.3676	1.4857	1.4046	1.5339	1.4019	1.7629	3.0830	
14	1.1481	1.3323	1.1910	1.3045	.9564	.6008		
	1.5963	1.3911	1.6165	1.4623	1.9675	3.0794		
15	.7658	.7443	.7743	.6597	F-SUB-Q			
	2.3628	2.1658	2.4008	2.8896	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1449	1.5069	1.1588	1.4919	1.1363	1.4823	1.2391	.8182
	1.7328	1.3217	1.5036	1.3024	1.4936	1.2763	1.5053	2.2514
9	1.5069	1.3794	1.5112	1.3623	1.4908	1.3709	1.4512	.7904
	1.3217	1.4474	1.3024	1.4229	1.2953	1.3971	1.2999	2.1008
10	1.1578	1.5123	1.2167	1.4919	1.3645	1.4823	1.2884	.8268
	1.5057	1.3038	1.4429	1.3095	1.4400	1.3088	1.5201	2.2869
11	1.4898	1.3602	1.4908	1.3484	1.4823	1.3473	1.4201	.7036
	1.3035	1.4246	1.3102	1.4698	1.3307	1.4499	1.3753	2.7578
12	1.1353	1.4898	1.3645	1.4801	1.3066	1.4576	1.0282	
	1.4957	1.2964	1.4409	1.3322	1.4699	1.3189	1.8773	
13	1.4823	1.3709	1.4823	1.3473	1.4608	1.1363	.6415	
	1.2770	1.3971	1.3091	1.4490	1.3167	1.6737	2.9674	
14	1.2391	1.4512	1.2895	1.4201	1.0292	.6415		
	1.5053	1.2999	1.5201	1.3745	1.8745	2.9637		
15	.8182	.7915	.8279	.7036	F-SUB-Q			
	2.2524	2.1008	2.2858	2.7578	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1899	1.5744	1.2049	1.5583	1.1824	1.5497	1.2895	.8450
	1.7050	1.2932	1.4962	1.2724	1.4854	1.2478	1.4781	2.2290
9	1.5744	1.4362	1.5787	1.4201	1.5604	1.4298	1.5133	.8129
	1.2931	1.4187	1.2728	1.3941	1.2660	1.3670	1.2714	2.1125
10	1.2027	1.5797	1.2616	1.5615	1.4234	1.5519	1.3430	.8547
	1.4983	1.2738	1.4388	1.2765	1.4093	1.2758	1.4863	2.2596
11	1.5572	1.4180	1.5604	1.4084	1.5519	1.4052	1.4823	.7251
	1.2731	1.3961	1.2772	1.4374	1.2990	1.4220	1.3474	2.7275
12	1.1802	1.5604	1.4223	1.5508	1.3634	1.5251	1.0678	
	1.4879	1.2667	1.4097	1.3004	1.4503	1.2975	1.8561	
13	1.5487	1.4298	1.5508	1.4062	1.5272	1.1835	.6640	
	1.2485	1.3674	1.2758	1.4212	1.2953	1.6587	2.9563	
14	1.2895	1.5133	1.3430	1.4823	1.0678	.6640		
	1.4781	1.2714	1.4863	1.3466	1.8547	2.9556		
15	.8450	.8129	.8547	.7261	F-SUB-Q			
	2.2290	2.1114	2.2574	2.7260	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2145	1.6194	1.2327	1.6044	1.2102	1.5958	1.3216	.8600
	1.7179	1.2826	1.5176	1.2681	1.5087	1.2440	1.4810	2.2495
9	1.6183	1.4716	1.6247	1.4576	1.6097	1.4694	1.5572	.8257
	1.2829	1.4101	1.2671	1.3938	1.2617	1.3640	1.2671	2.1586
10	1.2306	1.6247	1.2895	1.6097	1.4608	1.6001	1.3794	.8707
	1.5202	1.2681	1.4597	1.2681	1.4044	1.2667	1.4722	2.2720
11	1.6033	1.4555	1.6086	1.4469	1.6001	1.4448	1.5240	.7368
	1.2691	1.3954	1.2688	1.4252	1.2876	1.4171	1.3350	2.7387
12	1.2092	1.6086	1.4608	1.5990	1.3998	1.5701	1.0913	
	1.5113	1.2624	1.4048	1.2883	1.4550	1.2964	1.8669	
13	1.5947	1.4694	1.5990	1.4448	1.5733	1.2145	.6758	
	1.2446	1.3640	1.2667	1.4162	1.2943	1.6647	2.9863	
14	1.3216	1.5572	1.3794	1.5251	1.0924	.6769		
	1.4810	1.2671	1.4715	1.3345	1.8654	2.9832		
15	.8600	.8268	.8707	.7379	F-SUB-Q			
	2.2505	2.1586	2.2720	2.7356	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2509	1.6825	1.2713	1.6675	1.2499	1.6600	1.3677	.8846
	1.7114	1.2673	1.5319	1.2563	1.5256	1.2327	1.4750	2.2551
9	1.6825	1.5230	1.6890	1.5090	1.6750	1.5251	1.6215	.8493
	1.2675	1.4003	1.2521	1.3840	1.2478	1.3520	1.2534	2.1880
10	1.2702	1.6890	1.3302	1.6761	1.5144	1.6654	1.4330	.8964
	1.5340	1.2534	1.4696	1.2511	1.3874	1.2491	1.4494	2.2680
11	1.6665	1.5080	1.6750	1.5026	1.6665	1.5005	1.5872	.7593
	1.2573	1.3856	1.2517	1.4082	1.2660	1.3955	1.3129	2.7144
12	1.2499	1.6750	1.5133	1.6643	1.4512	1.6354	1.1267	
	1.5282	1.2478	1.3874	1.2667	1.4451	1.2790	1.8479	
13	1.6590	1.5251	1.6654	1.5005	1.6376	1.2595	.6961	
	1.2333	1.3520	1.2494	1.3947	1.2764	1.6559	2.9806	
14	1.3677	1.6215	1.4330	1.5883	1.1278	.6961		
	1.4750	1.2537	1.4494	1.3122	1.8461	2.9794		
15	.8846	.8504	.8964	.7604	F-SUB-Q			
	2.2561	2.1868	2.2658	2.7113	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2659	1.7093	1.2884	1.6954	1.2670	1.6890	1.3880	.8932
	1.7538	1.2863	1.5722	1.2789	1.5702	1.2551	1.5069	2.3164
9	1.7093	1.5444	1.7168	1.5337	1.7050	1.5497	1.6493	.8579
	1.2865	1.4204	1.2708	1.4075	1.2638	1.3739	1.2743	2.2547
10	1.2863	1.7168	1.3473	1.7061	1.5380	1.6954	1.4576	.9050
	1.5745	1.2721	1.5056	1.2669	1.4052	1.2651	1.4637	2.3164
11	1.6943	1.5315	1.7050	1.5272	1.6954	1.5262	1.6151	.7679
	1.2803	1.4095	1.2676	1.4275	1.2850	1.4163	1.3277	2.7619
12	1.2670	1.7050	1.5380	1.6943	1.4737	1.6633	1.1417	
	1.5724	1.2638	1.4058	1.2859	1.4685	1.2958	1.8817	
13	1.6879	1.5497	1.6954	1.5272	1.6665	1.2777	.7036	
	1.2551	1.3743	1.2651	1.4157	1.2939	1.6811	3.0344	
14	1.3880	1.6493	1.4576	1.6161	1.1428	.7047		
	1.5069	1.2743	1.4634	1.3270	1.8802	3.0344		
15	.8932	.8579	.9061	.7679	F-SUB-Q			
	2.3164	2.2547	2.3164	2.7587	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
	1.2424	1.6879	1.2681	1.6750	1.2477	1.6697	1.3687	.8761
	1.8521	1.3492	1.6610	1.3459	1.6629	1.3218	1.5946	2.4594
9	1.6879	1.5219	1.6965	1.5133	1.6868	1.5305	1.6301	.8418
	1.3499	1.4956	1.3354	1.4830	1.3243	1.4459	1.3419	2.3909
10	1.2659	1.6965	1.3270	1.6879	1.5176	1.6783	1.4394	.8889
	1.6635	1.3369	1.5891	1.3283	1.4778	1.3251	1.5342	2.4481
11	1.6740	1.5112	1.6868	1.5080	1.6783	1.5069	1.5958	.7529
	1.3474	1.4849	1.3298	1.4950	1.3407	1.4818	1.3884	2.9123
12	1.2477	1.6858	1.5176	1.6761	1.4544	1.6440	1.1235	
	1.6648	1.3243	1.4785	1.3420	1.5494	1.3644	1.9840	
13	1.6686	1.5305	1.6783	1.5080	1.6472	1.2595	.6908	
	1.3222	1.4459	1.3254	1.4808	1.3615	1.7747	3.2157	
14	1.3687	1.6301	1.4394	1.5958	1.1245	.6908		
	1.5946	1.3419	1.5340	1.3875	1.9811	3.2144		
15	.8761	.8418	.8889	.7529	F-SUB-Q			
	2.4594	2.3909	2.4468	2.9114	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2788	1.7489	1.3077	1.7350	1.2884	1.7307	1.4148	.9029
	1.8763	1.3617	1.6838	1.3602	1.6890	1.3346	1.6161	2.4990
9	1.7489	1.5733	1.7575	1.5658	1.7489	1.5872	1.6922	.8675
	1.3617	1.5159	1.3476	1.5006	1.3341	1.4594	1.3531	2.4245
10	1.3055	1.7575	1.3687	1.7500	1.5712	1.7404	1.4940	.9157
	1.6857	1.3491	1.6103	1.3397	1.4926	1.3349	1.5435	2.4769
11	1.7329	1.5637	1.7489	1.5626	1.7393	1.5637	1.6568	.7765
	1.3617	1.5025	1.3404	1.5071	1.3495	1.4879	1.3935	2.9394
12	1.2895	1.7479	1.5701	1.7372	1.5048	1.7061	1.1610	
	1.6890	1.3345	1.4931	1.3504	1.5558	1.3645	1.9930	
13	1.7297	1.5872	1.7393	1.5637	1.7093	1.3045	.7111	
	1.3353	1.4594	1.3349	1.4869	1.3622	1.7818	3.2324	
14	1.4148	1.6922	1.4940	1.6579	1.1620	.7122		
	1.6161	1.3531	1.5433	1.3933	1.9910	3.2291		
15	.9029	.8675	.9168	.7775	F-SUB-Q			
	2.4990	2.4245	2.4744	2.9357	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2788	1.7629	1.3088	1.7468	1.2916	1.7436	1.4201	.9018
	1.9492	1.4195	1.7669	1.4215	1.7743	1.3927	1.6935	2.6264
9	1.7629	1.5765	1.7704	1.5712	1.7629	1.5969	1.7072	.8675
	1.4195	1.5837	1.4069	1.5721	1.3898	1.5250	1.4105	2.5410
10	1.3066	1.7704	1.3698	1.7639	1.5765	1.7554	1.5037	.9157
	1.7698	1.4076	1.6899	1.3966	1.5608	1.3902	1.6046	2.5921
11	1.7447	1.5690	1.7629	1.5712	1.7532	1.5733	1.6718	.7765
	1.4232	1.5747	1.3974	1.5737	1.4053	1.5501	1.4473	3.0696
12	1.2927	1.7618	1.5765	1.7511	1.5101	1.7200	1.1631	
	1.7728	1.3898	1.5614	1.4061	1.6199	1.4156	2.0771	
13	1.7425	1.5969	1.7543	1.5744	1.7232	1.3098	.7122	
	1.3927	1.5250	1.3902	1.5498	1.4129	1.8498	3.3627	
14	1.4201	1.7072	1.5037	1.6718	1.1642	.7122		
	1.6935	1.4105	1.6046	1.4468	2.0749	3.3627		
15	.9018	.8686	.9168	.7775	F-SUB-Q			
	2.6250	2.5410	2.5908	3.0656	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2595	1.7382	1.2884	1.7282	1.2723	1.7211	1.3998	.8857
	1.9460	1.4161	1.7627	1.4246	1.7869	1.4254	1.7476	2.7441
9	1.7393	1.5530	1.7468	1.5497	1.7404	1.5765	1.6847	.9525
	1.4161	1.5806	1.4086	1.5848	1.4136	1.5588	1.4577	2.6536
10	1.2863	1.7468	1.3495	1.7414	1.5551	1.7339	1.4844	.9007
	1.7655	1.4086	1.6848	1.4136	1.5816	1.4195	1.6576	2.7098
11	1.7211	1.5465	1.7404	1.5497	1.7307	1.5530	1.6493	.7636
	1.4263	1.5879	1.4144	1.5890	1.4254	1.5890	1.4943	3.2015
12	1.2723	1.7393	1.5540	1.7286	1.4887	1.6975	1.1460	
	1.7869	1.4144	1.5827	1.4263	1.6587	1.4559	2.1497	
13	1.7200	1.5765	1.7329	1.5540	1.7007	1.2916	.7004	
	1.4263	1.5588	1.4195	1.5879	1.4533	1.9116	3.5080	
14	1.3998	1.6847	1.4844	1.6504	1.1470	.7015		
	1.7476	1.4577	1.6576	1.4934	2.1478	3.5028		
15	.8857	.8525	.9018	.7647	F-SUB-Q			
	2.7441	2.6504	2.7067	3.1972	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2627	1.7564	1.2948	1.7404	1.2798	1.7404	1.4116	.8900
	1.8949	1.3673	1.7162	1.3792	1.7378	1.3784	1.6965	2.6763
9	1.7575	1.5626	1.7650	1.5615	1.7597	1.5915	1.7061	.8579
	1.3673	1.5347	1.3611	1.5387	1.3666	1.5095	1.4069	2.5793
10	1.2938	1.7650	1.3559	1.7597	1.5669	1.7532	1.5005	.9050
	1.7189	1.3611	1.6398	1.3658	1.5347	1.3713	1.6018	2.6349
11	1.7382	1.5583	1.7586	1.5637	1.7489	1.5690	1.6708	.7679
	1.3808	1.5407	1.3666	1.5387	1.3768	1.5347	1.4401	3.1096
12	1.2809	1.7586	1.5658	1.7479	1.5005	1.7179	1.1545	
	1.7364	1.3673	1.5347	1.3776	1.6051	1.4036	2.0821	
13	1.7393	1.5904	1.7532	1.5701	1.7211	1.3034	.7036	
	1.3792	1.5104	1.3713	1.5347	1.4003	1.8479	3.4027	
14	1.4116	1.7061	1.5015	1.6718	1.1556	.7036		
	1.6965	1.4069	1.6007	1.4392	2.0803	3.4027		
15	.8900	.8579	.9061	.7690	F-SUB-Q			
	2.6763	2.5793	2.6320	3.1055	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2606	1.7693	1.2948	1.7511	1.2820	1.7532	1.4180	.8889
	1.8609	1.3314	1.6835	1.3434	1.7003	1.3427	1.6519	2.5900
9	1.7693	1.5658	1.7779	1.5658	1.7725	1.5990	1.7211	.8589
	1.3307	1.5018	1.3248	1.5037	1.3299	1.4730	1.3673	2.5019
10	1.2959	1.7779	1.3559	1.7725	1.5712	1.7671	1.5123	.9061
	1.6835	1.3248	1.6088	1.3292	1.4999	1.3337	1.5578	2.5594
11	1.7489	1.5626	1.7714	1.5701	1.7618	1.5776	1.6868	.7700
	1.3450	1.5066	1.3307	1.5018	1.3389	1.4952	1.3970	3.0284
12	1.2831	1.7704	1.5701	1.7597	1.5058	1.7329	1.1578	
	1.7003	1.3307	1.5009	1.3404	1.5670	1.3619	2.0306	
13	1.7532	1.5990	1.7671	1.5787	1.7361	1.3109	.7036	
	1.3434	1.4730	1.3337	1.4943	1.3588	1.7977	3.3267	
14	1.4180	1.7211	1.5123	1.6879	1.1588	.7036		
	1.6519	1.3673	1.5568	1.3962	2.0289	3.3267		
15	.8889	.8589	.9071	.7711	F-SUB-Q			
	2.5900	2.5019	2.5570	3.0246	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2520	1.7607	1.2863	1.7436	1.2745	1.7489	1.4116	.8825
	1.8422	1.3090	1.6444	1.3103	1.6545	1.2976	1.5952	2.5092
9	1.7618	1.5572	1.7704	1.5583	1.7650	1.5936	1.7168	.8536
	1.3090	1.4726	1.2968	1.4654	1.2933	1.4276	1.3185	2.4203
10	1.2873	1.7704	1.3484	1.7661	1.5637	1.7618	1.5080	.9007
	1.6444	1.2968	1.5708	1.2947	1.4619	1.2941	1.5065	2.4749
11	1.7414	1.5551	1.7650	1.5626	1.7554	1.5733	1.6836	.7647
	1.3117	1.4681	1.2961	1.4690	1.3091	1.4586	1.3547	2.9256
12	1.2745	1.7639	1.5626	1.7532	1.4994	1.7286	1.1524	
	1.6543	1.2934	1.4628	1.3105	1.5447	1.3390	1.9791	
13	1.7479	1.5936	1.7618	1.5744	1.7318	1.3055	.6994	
	1.2983	1.4276	1.2947	1.4577	1.3367	1.7678	3.2367	
14	1.4116	1.7168	1.5090	1.6836	1.1535	.6994		
	1.5952	1.3185	1.5065	1.3539	1.9774	3.2367		
15	.8825	.8536	.9007	.7658	F-SUB-Q			
	2.5088	2.4203	2.4724	2.9220	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2167	1.7147	1.2499	1.6975	1.2381	1.7050	1.3752	.8579
	1.8152	1.2901	1.6261	1.2935	1.6383	1.2805	1.5769	2.4910
9	1.7147	1.5155	1.7243	1.5165	1.7211	1.5530	1.6750	.8290
	1.2900	1.4542	1.2796	1.4481	1.2749	1.4087	1.3008	2.3973
10	1.2509	1.7243	1.3120	1.7211	1.5219	1.7190	1.4716	.8750
	1.6273	1.2796	1.5508	1.2770	1.4437	1.2756	1.4836	2.4501
11	1.6954	1.5133	1.7200	1.5219	1.7115	1.5337	1.6418	.7433
	1.2950	1.4499	1.2784	1.4491	1.2889	1.4353	1.3338	2.8949
12	1.2391	1.7200	1.5208	1.7093	1.4608	1.6858	1.1224	
	1.6383	1.2750	1.4438	1.2902	1.5179	1.3133	1.9483	
13	1.7040	1.5530	1.7190	1.5347	1.6890	1.2713	.6790	
	1.2812	1.4088	1.2757	1.4345	1.3104	1.7352	3.1906	
14	1.3752	1.6750	1.4716	1.6429	1.1235	.6801		
	1.5769	1.3008	1.4836	1.3330	1.9467	3.1906		
15	.8579	.8300	.8761	.7443	F-SUB-Q			
	2.4910	2.3973	2.4475	2.8879	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2306	1.7447	1.2681	1.7265	1.2552	1.7382	1.3966	.8686
	1.7187	1.2173	1.5449	1.2235	1.5557	1.2111	1.4973	2.3749
9	1.7457	1.5369	1.7554	1.5390	1.7511	1.5787	1.7082	.8429
	1.2173	1.3786	1.2086	1.3738	1.2056	1.3345	1.2286	2.2791
10	1.2681	1.7554	1.3302	1.7522	1.5444	1.7500	1.5005	.8879
	1.5438	1.2086	1.4728	1.2080	1.3691	1.2062	1.4013	2.3307
11	1.7243	1.5358	1.7500	1.5465	1.7414	1.5615	1.6772	.7551
	1.2254	1.3762	1.2092	1.3706	1.2179	1.3558	1.2571	2.7455
12	1.2563	1.7511	1.5444	1.7393	1.4833	1.7190	1.1395	
	1.5546	1.2062	1.3699	1.2191	1.4307	1.2349	1.8454	
13	1.7372	1.5787	1.7500	1.5615	1.7222	1.2938	.6887	
	1.2117	1.3345	1.2068	1.3550	1.2324	1.6356	3.0258	
14	1.3966	1.7082	1.5005	1.6783	1.1406	.6887		
	1.4973	1.2286	1.4012	1.2564	1.8438	3.0258		
15	.8686	.8429	.8879	.7561	F-SUB-Q			
	2.3749	2.2789	2.3284	2.7413	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2113	1.7222	1.2488	1.7050	1.2359	1.7179	1.3773	.8547
	1.6812	1.1881	1.5132	1.1959	1.5257	1.1828	1.4660	2.3355
9	1.7222	1.5144	1.7339	1.5165	1.7307	1.5594	1.6900	.8311
	1.1881	1.3482	1.1793	1.3436	1.1770	1.3039	1.1989	2.2331
10	1.2488	1.7339	1.3120	1.7307	1.5240	1.7297	1.4844	.8739
	1.5132	1.1793	1.4402	1.1793	1.3383	1.1776	1.3660	2.2884
11	1.7029	1.5144	1.7286	1.5272	1.7211	1.5422	1.6600	.7454
	1.1977	1.3467	1.1805	1.3383	1.1875	1.3213	1.2235	2.6887
12	1.2370	1.7307	1.5230	1.7200	1.4651	1.6997	1.1235	
	1.5247	1.1770	1.3391	1.1887	1.3931	1.2007	1.8020	
13	1.7168	1.5594	1.7297	1.5433	1.7040	1.2766	.6790	
	1.1834	1.3039	1.1776	1.3205	1.1983	1.5924	2.9629	
14	1.3773	1.6900	1.4844	1.6611	1.1256	.6790		
	1.4660	1.1989	1.3652	1.2235	1.8006	2.9629		
15	.8547	.8311	.8750	.7465	F-SUB-Q			
	2.3355	2.2331	2.2862	2.6827	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1578	1.6418	1.1931	1.6279	1.1813	1.6397	1.3141	.8140
	1.7028	1.2062	1.5342	1.2130	1.5460	1.2007	1.4898	2.3799
9	1.6429	1.4480	1.6558	1.4501	1.6558	1.4919	1.6140	.7958
	1.2056	1.3652	1.1953	1.3613	1.1917	1.3205	1.2167	2.2628
10	1.1931	1.6558	1.2606	1.6547	1.4587	1.6547	1.4201	.8343
	1.5331	1.1953	1.4516	1.1941	1.3536	1.1923	1.3826	2.3264
11	1.6258	1.4480	1.6536	1.4619	1.6483	1.4769	1.5862	.7122
	1.2142	1.3636	1.1953	1.3520	1.2001	1.3353	1.2395	2.7288
12	1.1824	1.6558	1.4576	1.6461	1.4019	1.6258	1.0731	
	1.5460	1.1917	1.3543	1.2013	1.4071	1.2142	1.8255	
13	1.6386	1.4919	1.6547	1.4780	1.6290	1.2188	.6480	
	1.2013	1.3205	1.1923	1.3346	1.2117	1.6129	3.0041	
14	1.3141	1.6140	1.4201	1.5862	1.0753	.6480		
	1.4898	1.2167	1.3818	1.2388	1.8227	3.0041		
15	.8140	.7968	.8343	.7133	F-SUB-Q			
	2.3799	2.2605	2.3241	2.7226	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1353	1.6044	1.1738	1.5947	1.1631	1.6044	1.2863	.7947
	1.6908	1.1995	1.5174	1.2044	1.5289	1.1929	1.4824	2.3775
9	1.6054	1.4223	1.6226	1.4276	1.6279	1.4694	1.5808	.7850
	1.1989	1.3521	1.1858	1.3459	1.1794	1.3039	1.2087	2.2376
10	1.1738	1.6226	1.2466	1.6290	1.4416	1.6268	1.3966	.8161
	1.5163	1.1858	1.4282	1.1805	1.3331	1.1794	1.3668	2.3197
11	1.5936	1.4244	1.6279	1.4469	1.6247	1.4576	1.5562	.6983
	1.2056	1.3482	1.1811	1.3294	1.1835	1.3155	1.2286	2.7071
12	1.1642	1.6268	1.4416	1.6236	1.3816	1.5969	1.0517	
	1.5279	1.1794	1.3331	1.1846	1.3883	1.2001	1.8116	
13	1.6044	1.4694	1.6258	1.4587	1.6011	1.1963	.6340	
	1.1935	1.3039	1.1799	1.3147	1.1977	1.5978	2.9853	
14	1.2863	1.5808	1.3977	1.5572	1.0528	.6340		
	1.4824	1.2087	1.3668	1.2280	1.8089	2.9853		
15	.7947	.7850	.8161	.6994	F-SUB-Q			
	2.3799	2.2354	2.3174	2.7041	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0689	1.4994	1.1010	1.4865	1.0967	1.5026	1.1952	.7336
	1.7556	1.2552	1.5803	1.2632	1.5860	1.2466	1.5611	2.5263
9	1.5005	1.3302	1.5144	1.3452	1.5347	1.3869	1.4651	.7326
	1.2545	1.4122	1.2408	1.3956	1.2223	1.3498	1.2753	2.3494
10	1.0999	1.5144	1.1802	1.5465	1.3730	1.5347	1.3077	.7540
	1.5826	1.2421	1.4759	1.2148	1.3668	1.2223	1.4274	2.4585
11	1.4855	1.3430	1.5455	1.3794	1.5433	1.3805	1.4448	.6490
	1.2645	1.3981	1.2155	1.3621	1.2167	1.3567	1.2933	2.8565
12	1.0967	1.5337	1.3730	1.5422	1.3130	1.4940	.9789	
	1.5860	1.2223	1.3668	1.2180	1.4274	1.2538	1.9043	
13	1.5015	1.3869	1.5337	1.3816	1.4973	1.1149	.5912	
	1.2466	1.3498	1.2223	1.3559	1.2512	1.6753	3.1346	
14	1.1952	1.4651	1.3077	1.4459	.9800	.5912		
	1.5611	1.2753	1.4274	1.2926	1.9028	3.1346		
15	.7336	.7326	.7551	.6501	F-SUB-Q			
	2.5263	2.3469	2.4560	2.8531	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9146	1.3163	.9639	1.3152	.9682	1.3270	.9842	.5955
	2.0155	1.4014	1.7758	1.4006	1.7658	1.3851	1.8626	3.0582
9	1.3173	1.0988	1.3270	1.1310	1.3784	1.1749	1.2499	.6340
	1.4014	1.6813	1.3907	1.6317	1.3354	1.5663	1.4669	2.6701
10	.9639	1.3259	1.0260	1.3998	1.1781	1.3752	1.0956	.6190
	1.7758	1.3916	1.6673	1.3169	1.5663	1.3376	1.6753	2.9411
11	1.3141	1.1288	1.3987	1.1856	1.3955	1.1813	1.2006	.5376
	1.4022	1.6351	1.3177	1.5571	1.3199	1.5581	1.5281	3.3936
12	.9682	1.3784	1.1770	1.3955	1.1256	1.2809	.8118	
	1.7658	1.3361	1.5673	1.3199	1.6362	1.4343	2.2560	
13	1.3270	1.1749	1.3752	1.1824	1.2841	.9211	.4980	
	1.3859	1.5663	1.3376	1.5571	1.4308	1.9919	3.6595	
14	.9842	1.2499	1.0967	1.2017	.8129	.4980		
	1.8626	1.4669	1.6742	1.5271	2.2538	3.6595		
15	.5965	.6351	.6201	.5387	F-SUB-Q			
	3.0582	2.6669	2.9411	3.3888	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6169	.5473	.3406	.5366	.3481	.5398	.6362	.3823
	2.9484	3.3134	4.9349	3.3792	4.8062	3.3507	2.8395	4.6989
9	.5473	.6726	.5387	.7315	.5869	.7551	.5044	.2056
	3.3180	2.6980	3.3696	2.4816	3.0899	2.3991	3.5824	8.0687
10	.3406	.5376	.3652	.5998	.7476	.5933	.7111	.3984
	4.9349	3.3696	4.6059	3.0271	2.4285	3.0504	2.5425	4.5205
11	.5355	.7315	.5998	.7711	.6094	.7808	.4787	.3491
	3.3792	2.4842	3.0271	2.3541	2.9779	2.3197	3.7695	5.1454
12	.3481	.5869	.7476	.6094	.7347	.5216	.5376	
	4.8062	3.0899	2.4310	2.9779	2.4713	3.4677	3.3554	
13	.5387	.7551	.5933	.7818	.5226	.6051	.3256	
	3.3507	2.4015	3.0504	2.3197	3.4627	2.9854	5.5274	
14	.6362	.5044	.7111	.4787	.5387	.3245		
	2.8395	3.5824	2.5425	3.7695	3.3506	5.5402		
15	.3823	.2056	.3984	.3502	F-SUB-Q			
	4.6989	8.0687	4.5120	5.1343	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5505	.4905	.3395	.4937	.3406	.4937	.6030	.4123
	3.1769	3.7493	4.7062	3.7364	4.5401	3.6816	3.0092	4.3320
9	.4905	.6394	.4969	.6587	.5152	.6683	.4659	.2228
	3.7538	2.9728	3.7974	2.8526	3.6037	2.7998	3.9320	6.8159
10	.3395	.4969	.3438	.5194	.6555	.5141	.6372	.4198
	4.7089	3.7974	4.6736	3.6675	2.8706	3.6632	2.9270	4.3320
11	.4927	.6587	.5184	.6704	.5109	.6704	.4413	.3663
	3.7408	2.8526	3.6675	2.8231	3.6281	2.7958	4.2855	5.1175
12	.3395	.5152	.6555	.5098	.5955	.4380	.5152	
	4.5401	3.6051	2.8706	3.6281	2.8639	3.9093	3.5537	
13	.4937	.6683	.5141	.6704	.4380	.5280	.3363	
	3.6816	2.7998	3.6632	2.7950	3.9029	3.1855	5.3039	
14	.6030	.4659	.6372	.4413	.5162	.3363		
	3.0092	3.9320	2.9270	4.2797	3.5484	5.3068		
15	.4123	.2228	.4198	.3663	F-SUB-Q			
	4.3320	6.8159	4.3320	5.1175	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7647	1.0132	.8536	1.0110	.8472	1.0185	.8632	.5933
	2.2960	1.8850	1.9304	1.8660	1.8956	1.8284	2.1287	3.0563
9	1.0142	.9500	1.0228	.9510	1.0271	.9639	.9917	.6051
	1.8850	2.0308	1.8763	1.9998	1.8540	1.9547	1.8744	2.6091
10	.8525	1.0228	.9039	1.0282	.9671	1.0228	.8975	.6008
	1.9323	1.8763	1.8341	1.8645	1.9956	1.8645	2.1259	3.0980
11	1.0110	.9510	1.0271	.9596	1.0249	.9425	.9639	.5194
	1.8671	2.0015	1.8656	2.0090	1.8728	2.0150	1.9981	3.6716
12	.8461	1.0271	.9660	1.0249	.8354	.9585	.7186	
	1.8974	1.8555	1.9960	1.8728	2.0184	1.8817	2.6012	
13	1.0185	.9639	1.0228	.9425	.9607	.7615	.4809	
	1.8288	1.9547	1.8649	2.0137	1.8787	2.3331	3.8002	
14	.8632	.9917	.8975	.9639	.7197	.4809		
	2.1287	1.8744	2.1259	1.9964	2.5984	3.8002		
15	.5933	.6051	.6008	.5194	F-SUB-Q			
	3.0563	2.6091	3.0971	3.6703	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9853	1.2509	1.0003	1.2456	.9885	1.2434	1.0496	.7186
	1.9683	1.5675	1.6902	1.5418	1.6691	1.5165	1.7733	2.5566
9	1.2509	1.1652	1.2520	1.1578	1.2509	1.1631	1.2027	.6972
	1.5675	1.6916	1.5553	1.6644	1.5388	1.6415	1.5655	2.3202
10	.9992	1.2520	1.0592	1.2509	1.1063	1.2381	1.0774	.7208
	1.6919	1.5564	1.6086	1.5533	1.6755	1.5609	1.8011	2.6148
11	1.2445	1.1567	1.2509	1.1535	1.2424	1.1342	1.1695	.6126
	1.5428	1.6656	1.5533	1.7025	1.5727	1.7053	1.6680	3.1586
12	.9875	1.2499	1.1663	1.2413	1.0978	1.1942	.8622	
	1.6708	1.5390	1.6764	1.5738	1.7191	1.5808	2.2123	
13	1.2424	1.1631	1.2381	1.1342	1.1963	.9403	.5655	
	1.5172	1.6415	1.5620	1.7050	1.5787	1.9790	3.3093	
14	1.0496	1.2027	1.0774	1.1695	.8632	.5655		
	1.7733	1.5655	1.8011	1.6668	2.2103	3.3082		
15	.7186	.6972	.7208	.6126	F-SUB-Q			
	2.5566	2.3202	2.6148	3.1544	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1181	1.4469	1.1353	1.4384	1.1224	1.4309	1.1888	.8065
	1.7784	1.3824	1.5264	1.3520	1.5069	1.3341	1.5848	2.3057
9	1.4459	1.3238	1.4491	1.3163	1.4437	1.3205	1.3805	.7786
	1.3824	1.5145	1.3631	1.4814	1.3522	1.4632	1.3792	2.1287
10	1.1342	1.4491	1.1942	1.4448	1.3238	1.4255	1.2252	.8086
	1.5286	1.3638	1.4636	1.3625	1.4970	1.3731	1.6088	2.3628
11	1.4384	1.3152	1.4437	1.3130	1.4319	1.2906	1.3420	.6844
	1.3528	1.4823	1.3633	1.5210	1.3881	1.5271	1.4765	2.8610
12	1.1203	1.4437	1.3227	1.4309	1.2531	1.3827	.9746	
	1.5083	1.3530	1.4977	1.3895	1.5474	1.4022	1.9985	
13	1.4309	1.3205	1.4255	1.2906	1.3837	1.0753	.6330	
	1.3348	1.4639	1.3733	1.5269	1.3997	1.7811	3.0295	
14	1.1888	1.3805	1.2252	1.3430	.9746	.6330		
	1.5848	1.3794	1.6088	1.4756	1.9968	3.0266		
15	.8065	.7786	.8086	.6854	F-SUB-Q			
	2.3062	2.1287	2.3605	2.8585	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1802	1.5497	1.1984	1.5380	1.1845	1.5272	1.2531	.8429
	1.7243	1.3156	1.4881	1.2843	1.4681	1.2701	1.5269	2.2432
9	1.5508	1.4009	1.5476	1.3977	1.5455	1.3987	1.4694	.8086
	1.3156	1.4588	1.2956	1.4186	1.2865	1.4033	1.3155	2.1045
10	1.1963	1.5476	1.2531	1.5465	1.4019	1.5240	1.2970	.8450
	1.4905	1.2963	1.4334	1.2935	1.4354	1.3040	1.5452	2.2951
11	1.5369	1.3966	1.5455	1.3944	1.5326	1.3677	1.4287	.7144
	1.2850	1.4202	1.2937	1.4603	1.3226	1.4701	1.4130	2.7857
12	1.1835	1.5455	1.4019	1.5315	1.3291	1.4758	1.0239	
	1.4701	1.2872	1.4354	1.3235	1.4938	1.3431	1.9430	
13	1.5262	1.3987	1.5240	1.3677	1.4780	1.1374	.6619	
	1.2708	1.4035	1.3040	1.4701	1.3416	1.7250	2.9681	
14	1.2531	1.4694	1.2970	1.4287	1.0239	.6619		
	1.5269	1.3155	1.5452	1.4121	1.9414	2.9653		
15	.8429	.8086	.8450	.7144	F-SUB-Q			
	2.2432	2.1045	2.2945	2.7849	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2059	1.5936	1.2252	1.5797	1.2124	1.5679	1.2798	.8547
	1.7157	1.3000	1.5016	1.2732	1.4802	1.2605	1.5226	2.2558
9	1.5936	1.4341	1.5894	1.4341	1.5904	1.4341	1.5048	.8161
	1.2995	1.4466	1.2842	1.4090	1.2760	1.3938	1.3078	2.1497
10	1.2231	1.5894	1.2788	1.5915	1.4384	1.5679	1.3259	.8568
	1.5037	1.2856	1.4485	1.2794	1.4244	1.2907	1.5381	2.3055
11	1.5787	1.4330	1.5904	1.4309	1.5776	1.4009	1.4619	.7219
	1.2744	1.4107	1.2801	1.4446	1.3065	1.4616	1.4010	2.8003
12	1.2102	1.5904	1.4373	1.5765	1.3623	1.5144	1.0421	
	1.4822	1.2766	1.4253	1.3076	1.4915	1.3407	1.9497	
13	1.5669	1.4341	1.5679	1.4019	1.5165	1.1620	.6715	
	1.2611	1.3940	1.2908	1.4607	1.3391	1.7343	3.0032	
14	1.2798	1.5048	1.3259	1.4630	1.0432	.6715		
	1.5234	1.3080	1.5381	1.4007	1.9481	3.0018		
15	.8547	.8161	.8568	.7229	F-SUB-Q			
	2.2558	2.1497	2.3032	2.7995	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2145	1.6172	1.2359	1.6022	1.2242	1.5904	1.2906	.8557
	1.7427	1.3037	1.5387	1.2831	1.5180	1.2714	1.5447	2.3036
9	1.6183	1.4491	1.6119	1.4523	1.6172	1.4512	1.5230	.8172
	1.3037	1.4523	1.2928	1.4222	1.2834	1.4069	1.3202	2.2232
10	1.2349	1.6119	1.2895	1.6172	1.4555	1.5926	1.3409	.8589
	1.5409	1.2937	1.4846	1.2855	1.4347	1.2963	1.5432	2.3478
11	1.6011	1.4512	1.6161	1.4512	1.6044	1.4180	1.4812	.7229
	1.2845	1.4239	1.2857	1.4446	1.3063	1.4706	1.4009	2.8466
12	1.2231	1.6161	1.4555	1.6033	1.3784	1.5347	1.0485	
	1.5204	1.2841	1.4351	1.3071	1.5085	1.3528	1.9819	
13	1.5904	1.4512	1.5926	1.4191	1.5369	1.1738	.6737	
	1.2721	1.4075	1.2969	1.4697	1.3505	1.7588	3.0623	
14	1.2906	1.5230	1.3409	1.4812	1.0496	.6737		
	1.5447	1.3202	1.5426	1.4002	1.9802	3.0623		
15	.8557	.8172	.8589	.7240	F-SUB-Q			
	2.3041	2.2232	2.3455	2.8435	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2370	1.6643	1.2616	1.6461	1.2509	1.6354	1.3195	.8697
	1.7438	1.2912	1.5613	1.2807	1.5462	1.2695	1.5528	2.3321
9	1.6643	1.4812	1.6558	1.4887	1.6643	1.4876	1.5647	.8300
	1.2908	1.4513	1.2860	1.4235	1.2754	1.4078	1.3182	2.2715
10	1.2606	1.6558	1.3152	1.6643	1.4919	1.6386	1.3741	.8729
	1.5636	1.2873	1.5027	1.2760	1.4267	1.2878	1.5337	2.3650
11	1.6451	1.4865	1.6643	1.4887	1.6504	1.4544	1.5219	.7358
	1.2815	1.4252	1.2767	1.4358	1.2921	1.4584	1.3878	2.8457
12	1.2488	1.6633	1.4908	1.6493	1.4116	1.5776	1.0689	
	1.5483	1.2760	1.4275	1.2928	1.5057	1.3435	1.9758	
13	1.6343	1.4865	1.6386	1.4544	1.5797	1.2006	.6854	
	1.2701	1.4078	1.2885	1.4575	1.3420	1.7620	3.0736	
14	1.3195	1.5647	1.3752	1.5219	1.0699	.6854		
	1.5528	1.3182	1.5337	1.3874	1.9742	3.0736		
15	.8697	.8311	.8739	.7358	F-SUB-Q			
	2.3321	2.2715	2.3633	2.8423	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2402	1.6772	1.2681	1.6600	1.2574	1.6483	1.3259	.8697
	1.7912	1.3178	1.6074	1.3077	1.5986	1.2985	1.5968	2.4059
9	1.6772	1.4898	1.6686	1.4983	1.6783	1.4973	1.5765	.8311
	1.3178	1.4819	1.3096	1.4532	1.2966	1.4385	1.3486	2.3551
10	1.2659	1.6686	1.3216	1.6793	1.5015	1.6526	1.3837	.8729
	1.6098	1.3104	1.5450	1.2973	1.4520	1.3093	1.5574	2.4304
11	1.6590	1.4973	1.6783	1.5005	1.6654	1.4641	1.5326	.7358
	1.3084	1.4549	1.2980	1.4638	1.3158	1.4862	1.4131	2.9099
12	1.2552	1.6783	1.5005	1.6643	1.4201	1.5894	1.0721	
	1.6012	1.2973	1.4520	1.3165	1.5348	1.3673	2.0208	
13	1.6472	1.4973	1.6526	1.4651	1.5915	1.2059	.6854	
	1.2992	1.4394	1.3093	1.4857	1.3657	1.7956	3.1436	
14	1.3259	1.5765	1.3837	1.5326	1.0721	.6854		
	1.5968	1.3486	1.5574	1.4131	2.0191	3.1436		
15	.8697	.8311	.8739	.7358	F-SUB-Q			
	2.4065	2.3551	2.4285	2.9063	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2124	1.6472	1.2402	1.6311	1.2306	1.6183	1.2981	.8472
	1.8981	1.3848	1.6996	1.3792	1.6954	1.3709	1.6929	2.5612
9	1.6472	1.4598	1.6397	1.4705	1.6504	1.4694	1.5465	.8097
	1.3048	1.5610	1.3781	1.5331	1.3628	1.5170	1.4239	2.5033
10	1.2391	1.6386	1.2938	1.6515	1.4737	1.6247	1.3559	.8514
	1.7022	1.3797	1.6312	1.3628	1.5279	1.3751	1.6363	2.5723
11	1.6301	1.4694	1.6504	1.4726	1.6376	1.4373	1.5026	.7165
	1.3800	1.5342	1.3636	1.5350	1.3786	1.5617	1.4811	3.0751
12	1.2284	1.6493	1.4726	1.6365	1.3923	1.5594	1.0474	
	1.6983	1.3636	1.5289	1.3794	1.6212	1.4409	2.1380	
13	1.6183	1.4694	1.6247	1.4373	1.5615	1.1802	.6672	
	1.3717	1.5173	1.3759	1.5607	1.4391	1.8971	3.3381	
14	1.2981	1.5465	1.3570	1.5037	1.0485	.6672		
	1.6929	1.4239	1.6363	1.4811	2.1361	3.3361		
15	.8472	.8097	.8514	.7165	F-SUB-Q			
	2.5612	2.5033	2.5716	3.0711	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2424	1.6997	1.2734	1.6847	1.2649	1.6686	1.3345	.8675
	1.9228	1.3947	1.7264	1.3924	1.7217	1.3851	1.7185	2.6041
9	1.6997	1.5005	1.6911	1.5133	1.7029	1.5133	1.5947	.8300
	1.3939	1.5822	1.3927	1.5533	1.3762	1.5345	1.4382	2.5402
10	1.2723	1.6900	1.3280	1.7029	1.5155	1.6761	1.3977	.8718
	1.7279	1.3936	1.6549	1.3762	1.5469	1.3879	1.6494	2.6062
11	1.6836	1.5123	1.7029	1.5187	1.6890	1.4801	1.5497	.7347
	1.3938	1.5554	1.3770	1.5481	1.3873	1.5708	1.4886	3.1066
12	1.2627	1.7018	1.5155	1.6879	1.4309	1.6076	1.0742	
	1.7244	1.3770	1.5470	1.3881	1.6340	1.4477	2.1498	
13	1.6686	1.5133	1.6761	1.4812	1.6097	1.2145	.6833	
	1.3851	1.5348	1.3879	1.5698	1.4460	1.9120	3.3623	
14	1.3345	1.5947	1.3977	1.5508	1.0753	.6844		
	1.7185	1.4382	1.6482	1.4886	2.1481	3.3623		
15	.8675	.8300	.8729	.7358	F-SUB-Q			
	2.6041	2.5402	2.6034	3.1026	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2402	1.7093	1.2723	1.6965	1.2638	1.6772	1.3345	.8643
	2.0101	1.4531	1.8108	1.4510	1.8064	1.4420	1.7976	2.7327
9	1.7093	1.5005	1.7007	1.5155	1.7125	1.5176	1.6033	.8279
	1.4522	1.6576	1.4518	1.6249	1.4329	1.6017	1.4978	2.6579
10	1.2713	1.6986	1.3270	1.7136	1.5176	1.6858	1.4009	.8697
	1.8124	1.4535	1.7353	1.4329	1.6159	1.4437	1.7159	2.7225
11	1.6943	1.5133	1.7125	1.5230	1.6986	1.4833	1.5572	.7326
	1.4525	1.6263	1.4337	1.6149	1.4413	1.6338	1.5453	3.2427
12	1.2616	1.7115	1.5176	1.6975	1.4319	1.6151	1.0731	
	1.8083	1.4338	1.6169	1.4422	1.7006	1.4996	2.2379	
13	1.6772	1.5176	1.6858	1.4844	1.6172	1.2156	.6822	
	1.4429	1.6017	1.4445	1.6337	1.4977	1.9822	3.4898	
14	1.3345	1.6033	1.4009	1.5572	1.0742	.6822		
	1.7976	1.4978	1.7147	1.5452	2.2358	3.4898		
15	.8643	.8279	.8707	.7336	F-SUB-Q			
	2.7327	2.6579	2.7218	3.2383	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2220	1.6868	1.2541	1.6740	1.2456	1.6547	1.3152	.8493
	2.0084	1.4622	1.8133	1.4712	1.8253	1.4841	1.8594	2.8594
9	1.6868	1.4791	1.6783	1.4951	1.6911	1.4973	1.5808	.8129
	1.4622	1.6622	1.4685	1.6450	1.4577	1.6416	1.5527	2.7804
10	1.2520	1.6772	1.3077	1.6911	1.4962	1.6633	1.3816	.8547
	1.8163	1.4694	1.7405	1.4568	1.6450	1.4804	1.7802	2.8526
11	1.6729	1.4930	1.6900	1.5026	1.6761	1.4630	1.5347	.7197
	1.4730	1.6472	1.4577	1.6404	1.4721	1.6845	1.6040	3.3930
12	1.2434	1.6900	1.4962	1.6750	1.4116	1.5915	1.0560	
	1.8283	1.4586	1.6450	1.4730	1.7476	1.5507	2.3284	
13	1.6547	1.4973	1.6633	1.4641	1.5936	1.1963	.6704	
	1.4841	1.6416	1.4804	1.6833	1.5477	2.0587	3.6589	
14	1.3152	1.5808	1.3816	1.5347	1.0571	.6704		
	1.8594	1.5527	1.7802	1.6040	2.3261	3.6589		
15	.8493	.8129	.8547	.7197	F-SUB-Q			
	2.8594	2.7804	2.8492	3.3882	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2284	1.7082	1.2616	1.6954	1.2531	1.6750	1.3270	.8536
	1.9476	1.4061	1.7585	1.4153	1.7698	1.4297	1.8004	2.7794
9	1.7082	1.4908	1.6986	1.5080	1.7115	1.5123	1.6011	.8182
	1.4061	1.6083	1.4136	1.5911	1.4036	1.5858	1.4962	2.6957
10	1.2595	1.6975	1.3163	1.7125	1.5090	1.6847	1.3966	.8589
	1.7613	1.4144	1.6874	1.4028	1.5901	1.4246	1.7161	2.7665
11	1.6943	1.5058	1.7115	1.5176	1.6965	1.4780	1.5540	.7240
	1.4170	1.5933	1.4036	1.5837	1.4178	1.6248	1.5437	3.2854
12	1.2520	1.7104	1.5090	1.6954	1.4234	1.6108	1.0646	
	1.7726	1.4044	1.5911	1.4187	1.6893	1.4924	2.2513	
13	1.6740	1.5112	1.6847	1.4791	1.6129	1.2081	.6737	
	1.4306	1.5858	1.4254	1.6248	1.4906	1.9866	3.5393	
14	1.3270	1.6011	1.3966	1.5540	1.0646	.6737		
	1.8004	1.4962	1.7161	1.5427	2.2492	3.5393		
15	.8536	.8182	.8600	.7251	F-SUB-Q			
	2.7794	2.6957	2.7632	3.2809	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2306	1.7265	1.2659	1.7136	1.2574	1.6933	1.3345	.8547
	1.8995	1.3611	1.7149	1.3705	1.7256	1.3856	1.7438	2.6721
9	1.7265	1.4983	1.7168	1.5165	1.7286	1.5230	1.6183	.8215
	1.3603	1.5650	1.3681	1.5477	1.3588	1.5407	1.4460	2.5941
10	1.2638	1.7157	1.3205	1.7297	1.5176	1.7018	1.4084	.8611
	1.7175	1.3689	1.6459	1.3580	1.5467	1.3792	1.6633	2.6662
11	1.7125	1.5144	1.7286	1.5272	1.7136	1.4898	1.5712	.7272
	1.3713	1.5497	1.3588	1.5377	1.3721	1.5764	1.4924	3.1724
12	1.2584	1.7275	1.5176	1.7125	1.4309	1.6279	1.0689	
	1.7283	1.3595	1.5477	1.3729	1.6416	1.4427	2.1873	
13	1.6933	1.5219	1.7018	1.4898	1.6301	1.2167	.6758	
	1.3864	1.5407	1.3792	1.5753	1.4410	1.9256	3.4471	
14	1.3345	1.6183	1.4094	1.5722	1.0699	.6758		
	1.7438	1.4463	1.6622	1.4915	2.1873	3.4471		
15	.8547	.8215	.8622	.7283	F-SUB-Q			
	2.6721	2.5941	2.6632	3.1712	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2284	1.7265	1.2627	1.7147	1.2552	1.6954	1.3345	.8525
	1.8682	1.3319	1.6654	1.3272	1.6670	1.3304	1.6739	2.5734
9	1.7265	1.4962	1.7179	1.5155	1.7297	1.5230	1.6194	.8193
	1.3319	1.5270	1.3287	1.4992	1.3155	1.4835	1.3858	2.4967
10	1.2606	1.7157	1.3184	1.7307	1.5165	1.7029	1.4094	.8589
	1.6679	1.3302	1.5991	1.3155	1.4992	1.3304	1.5965	2.5630
11	1.7125	1.5133	1.7297	1.5272	1.7136	1.4898	1.5722	.7251
	1.3287	1.5011	1.3162	1.4957	1.3336	1.5269	1.4355	3.0479
12	1.2552	1.7286	1.5165	1.7125	1.4298	1.6279	1.0678	
	1.6695	1.3162	1.5001	1.3343	1.6094	1.4086	2.1124	
13	1.6943	1.5219	1.7029	1.4908	1.6311	1.2156	.6737	
	1.3306	1.4842	1.3306	1.5266	1.4063	1.8776	3.3210	
14	1.3345	1.6194	1.4105	1.5733	1.0689	.6737		
	1.6739	1.3858	1.5965	1.4353	2.1105	3.3210		
15	.8525	.8193	.8600	.7261	F-SUB-Q			
	2.5734	2.4967	2.5603	3.0468	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2006	1.6911	1.2349	1.6793	1.2274	1.6622	1.3077	.8332
	1.8297	1.3026	1.6358	1.3017	1.6373	1.3035	1.6415	2.5332
9	1.6911	1.4651	1.6825	1.4844	1.6965	1.4930	1.5883	.8011
	1.3024	1.4958	1.3012	1.4699	1.2878	1.4531	1.3569	2.4533
10	1.2327	1.6804	1.2916	1.6965	1.4855	1.6708	1.3827	.8397
	1.6382	1.3026	1.5670	1.2878	1.4690	1.3021	1.5616	2.5198
11	1.6783	1.4823	1.6954	1.4951	1.6804	1.4608	1.5422	.7090
	1.3026	1.4717	1.2885	1.4645	1.3037	1.4919	1.4035	2.9945
12	1.2274	1.6954	1.4844	1.6793	1.3998	1.5958	1.0453	
	1.6397	1.2885	1.4693	1.3050	1.5683	1.3714	2.0656	
13	1.6622	1.4930	1.6708	1.4608	1.5990	1.1899	.6576	
	1.3037	1.4531	1.3021	1.4919	1.3696	1.8299	3.2500	
14	1.3077	1.5883	1.3827	1.5422	1.0464	.6576		
	1.6415	1.3574	1.5608	1.4035	2.0639	3.2513		
15	.8332	.8011	.8407	.7090	F-SUB-Q			
	2.5332	2.4533	2.5172	2.9907	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2220	1.7329	1.2574	1.7200	1.2520	1.7050	1.3355	.8482
	1.7186	1.2190	1.5425	1.2215	1.5458	1.2234	1.5487	2.3975
9	1.7329	1.4940	1.7232	1.5144	1.7361	1.5251	1.6301	.8182
	1.2190	1.4086	1.2215	1.3848	1.2097	1.3681	1.2738	2.3141
10	1.2552	1.7222	1.3163	1.7372	1.5155	1.7115	1.4169	.8568
	1.5458	1.2227	1.4776	1.2091	1.3840	1.2227	1.4658	2.3790
11	1.7179	1.5123	1.7361	1.5272	1.7190	1.4940	1.5829	.7240
	1.2227	1.3873	1.2097	1.3768	1.2234	1.4011	1.3152	2.8209
12	1.2520	1.7350	1.5144	1.7179	1.4287	1.6365	1.0678	
	1.5479	1.2103	1.3848	1.2240	1.4703	1.2818	1.9419	
13	1.7040	1.5251	1.7104	1.4940	1.6386	1.2177	.6704	
	1.2234	1.3689	1.2227	1.4003	1.2799	1.7124	3.0594	
14	1.3355	1.6301	1.4169	1.5829	1.0678	.6704		
	1.5487	1.2738	1.4658	1.3145	1.9413	3.0594		
15	.8482	.8182	.8579	.7251	F-SUB-Q			
	2.3958	2.3141	2.3766	2.8176	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2124	1.7222	1.2466	1.7093	1.2413	1.6975	1.3280	.8418
	1.6680	1.1803	1.5017	1.1844	1.5047	1.1850	1.5028	2.3352
9	1.7232	1.4823	1.7136	1.5026	1.7265	1.5165	1.6236	.8140
	1.1798	1.3666	1.1839	1.3450	1.1716	1.3262	1.2322	2.2487
10	1.2445	1.7115	1.3066	1.7275	1.5048	1.7029	1.4116	.8514
	1.5037	1.1850	1.4344	1.1716	1.3434	1.1839	1.4170	2.3148
11	1.7082	1.5005	1.7265	1.5176	1.7104	1.4865	1.5776	.7208
	1.1856	1.3472	1.1722	1.3352	1.1839	1.3549	1.2704	2.7378
12	1.2413	1.7254	1.5037	1.7093	1.4191	1.6301	1.0614	
	1.5058	1.1728	1.3434	1.1850	1.4220	1.2361	1.8800	
13	1.6975	1.5165	1.7029	1.4876	1.6322	1.2124	.6662	
	1.1850	1.3270	1.1839	1.3541	1.2348	1.6541	2.9663	
14	1.3280	1.6236	1.4126	1.5787	1.0624	.6662		
	1.5028	1.2322	1.4170	1.2697	1.8785	2.9692		
15	.8418	.8140	.8514	.7208	F-SUB-Q			
	2.3352	2.2487	2.3125	2.7347	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1685	1.6558	1.2006	1.6429	1.1942	1.6343	1.2788	.8107
	1.5739	1.1874	1.5088	1.1933	1.5130	1.1916	1.5104	2.3537
9	1.6558	1.4276	1.6483	1.4480	1.6633	1.4630	1.5658	.7872
	1.1868	1.3721	1.1898	1.3511	1.1768	1.3307	1.2374	2.2533
10	1.1984	1.6461	1.2638	1.6633	1.4512	1.6418	1.3634	.8204
	1.5109	1.1910	1.4354	1.1768	1.3472	1.1886	1.4195	2.3261
11	1.6408	1.4448	1.6622	1.4630	1.6483	1.4351	1.5219	.6951
	1.1939	1.3534	1.1774	1.3382	1.1874	1.3557	1.2738	2.7473
12	1.1952	1.6622	1.4501	1.6472	1.3698	1.5722	1.0239	
	1.5150	1.1780	1.3480	1.1886	1.4229	1.2380	1.8829	
13	1.6333	1.4630	1.6408	1.4362	1.5744	1.1685	.6426	
	1.1921	1.3307	1.1886	1.3557	1.2361	1.6564	2.9774	
14	1.2788	1.5658	1.3634	1.5230	1.0249	.6426		
	1.5104	1.2374	1.4195	1.2731	1.8814	2.9774		
15	.8107	.7872	.8215	.6961	F-SUB-Q			
	2.3537	2.2533	2.3238	2.7441	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1513	1.6290	1.1856	1.6161	1.1802	1.6108	1.2627	.7990
	1.6507	1.1716	1.4845	1.1780	1.4875	1.1745	1.4887	2.3238
9	1.6290	1.4094	1.6247	1.4298	1.6418	1.4501	1.5476	.7840
	1.1716	1.3511	1.1728	1.3307	1.1585	1.3052	1.2165	2.2038
10	1.1845	1.6236	1.2541	1.6429	1.4362	1.6226	1.3527	.8118
	1.4865	1.1739	1.4061	1.1585	1.3226	1.1688	1.3905	2.2925
11	1.6151	1.4266	1.6408	1.4512	1.6311	1.4255	1.5069	.6908
	1.1792	1.3322	1.1591	1.3109	1.1659	1.3270	1.2497	2.6945
12	1.1813	1.6408	1.4362	1.6301	1.3580	1.5572	1.0142	
	1.4895	1.1596	1.3233	1.1670	1.3937	1.2134	1.8479	
13	1.6108	1.4501	1.6215	1.4266	1.5594	1.1578	.6362	
	1.1745	1.3059	1.1688	1.3262	1.2116	1.6226	2.9226	
14	1.2627	1.5476	1.3537	1.5080	1.0153	.6362		
	1.4887	1.2165	1.3905	1.2490	1.8464	2.9226		
15	.7990	.7840	.8118	.6919	F-SUB-Q			
	2.3238	2.2038	2.2903	2.6914	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0860	1.5230	1.1160	1.5144	1.1138	1.5112	1.1835	.7454
	1.7095	1.2227	1.5415	1.2265	1.5404	1.2227	1.5527	2.4380
9	1.5240	1.3238	1.5219	1.3473	1.5444	1.3730	1.4480	.7401
	1.2227	1.4044	1.2221	1.3784	1.2024	1.3457	1.2710	2.2859
10	1.1149	1.5208	1.1888	1.5508	1.3655	1.5305	1.2777	.7604
	1.5436	1.2234	1.4485	1.1975	1.3580	1.2091	1.4384	2.3963
11	1.5133	1.3452	1.5497	1.3805	1.5455	1.3559	1.4126	.6501
	1.2278	1.3800	1.1981	1.3450	1.2012	1.3611	1.3023	2.8023
12	1.1128	1.5433	1.3645	1.5444	1.2927	1.4662	.9553	
	1.5425	1.2030	1.3588	1.2018	1.4280	1.2583	1.9178	
13	1.5112	1.3730	1.5305	1.3570	1.4683	1.0903	.6008	
	1.2234	1.3457	1.2097	1.3603	1.2563	1.6833	3.0304	
14	1.1835	1.4480	1.2777	1.4137	.9564	.5998		
	1.5527	1.2710	1.4384	1.3016	1.9163	3.0304		
15	.7454	.7401	.7604	.6501	F-SUB-Q			
	2.4380	2.2859	2.3939	2.7990	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9328	1.3270	.9778	1.3291	.9821	1.3313	.9896	.6180
	1.9540	1.3744	1.7256	1.3689	1.7135	1.3611	1.8224	2.8977
9	1.3270	1.1074	1.3334	1.1374	1.3773	1.1727	1.2456	.6512
	1.3744	1.6484	1.3673	1.6007	1.3182	1.5467	1.4480	2.5525
10	.9768	1.3323	1.0399	1.3987	1.1764	1.3655	1.0871	.6362
	1.7269	1.3681	1.6241	1.3016	1.5497	1.3277	1.6599	2.8122
11	1.3280	1.1363	1.3977	1.1856	1.3859	1.1706	1.1888	.5494
	1.3705	1.6029	1.3023	1.5367	1.3109	1.5487	1.5171	3.2540
12	.9810	1.3773	1.1738	1.3859	1.1160	1.2649	.8086	
	1.7162	1.3189	1.5497	1.3109	1.6248	1.4280	2.2240	
13	1.3313	1.1727	1.3655	1.1706	1.2670	.9157	.5152	
	1.3611	1.5467	1.3277	1.5477	1.4254	1.9669	3.4722	
14	.9896	1.2456	1.0881	1.1888	.8097	.5152		
	1.8224	1.4480	1.6599	1.5162	2.2219	3.4772		
15	.6180	.6512	.6372	.5505	F-SUB-Q			
	2.8977	2.5525	2.8089	3.2495	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6362	.5816	.3695	.5719	.3727	.5708	.6533	.4102
	2.8188	3.0774	4.4746	3.1218	4.4121	3.1136	2.7160	4.2917
9	.5816	.6951	.5730	.7454	.6169	.7679	.5334	.2249
	3.0774	2.5750	3.1177	2.4011	2.8907	2.3238	3.3221	7.2237
10	.3695	.5730	.3888	.6297	.7572	.6180	.7240	.4220
	4.4837	3.1218	4.2591	2.8390	2.3630	2.8802	2.4531	4.1715
11	.5719	.7443	.6297	.7808	.6340	.7904	.5044	.3695
	3.1218	2.4035	2.8424	2.2925	2.8155	2.2556	3.5080	4.7734
12	.3727	.6169	.7572	.6340	.7401	.5473	.5537	
	4.4209	2.8907	2.3630	2.8155	2.4108	3.2451	3.1972	
13	.5708	.7668	.6180	.7904	.5473	.6223	.3470	
	3.1136	2.3238	2.8802	2.2556	3.2407	2.8492	5.0787	
14	.6533	.5334	.7240	.5044	.5537	.3470		
	2.7160	3.3221	2.4531	3.5080	3.1929	5.0787		
15	.4102	.2249	.4230	.3695	F-SUB-Q			
	4.2917	7.2237	4.1715	4.7638	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6126	.5633	.3995	.5708	.4016	.5687	.6726	.4734
	2.9183	3.3650	4.1073	3.3129	3.9577	3.2818	2.7724	3.8727
9	.5633	.7154	.5719	.7358	.5923	.7465	.5334	.2624
	3.3650	2.7348	3.3769	2.6174	3.2249	2.5676	3.5230	5.9715
10	.3995	.5719	.4059	.5965	.7336	.5880	.7111	.4787
	4.1073	3.3778	3.9150	3.2683	2.6400	3.2863	2.6957	3.9033
11	.5708	.7358	.5955	.7551	.5848	.7497	.5044	.4166
	3.3166	2.6202	3.2683	2.6003	3.2581	2.5786	3.8559	4.6151
12	.4016	.5923	.7326	.5848	.6651	.5012	.5773	
	3.9639	3.2249	2.6400	3.2581	2.6270	3.5027	3.2677	
13	.5687	.7465	.5880	.7497	.5012	.5923	.3877	
	3.2818	2.5704	3.2863	2.5763	3.4976	2.9103	4.7428	
14	.6726	.5334	.7111	.5055	.5773	.3877		
	2.7724	3.5230	2.6957	3.8550	3.2639	4.7428		
15	.4745	.2624	.4787	.4177	F-SUB-Q			
	3.8715	5.9715	3.8981	4.6079	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8290	1.0999	.9296	1.1031	.9275	1.1096	.9339	.6544
	2.1632	1.7804	1.8139	1.7470	1.7748	1.7210	2.0200	2.8488
9	1.0999	1.0249	1.1117	1.0346	1.1213	1.0453	1.0731	.6640
	1.7804	1.9300	1.7662	1.8852	1.7445	1.8494	1.7776	2.4438
10	.9296	1.1106	.9821	1.1213	1.0496	1.1117	.9671	.6597
	1.8152	1.7662	1.6602	1.7496	1.8825	1.7584	2.0186	2.8973
11	1.1021	1.0335	1.1213	1.0464	1.1171	1.0207	1.0399	.5676
	1.7470	1.8955	1.7509	1.8956	1.7650	1.9095	1.9045	3.4394
12	.9275	1.1213	1.0496	1.1171	.9061	1.0389	.7743	
	1.7764	1.7445	1.8825	1.7650	1.9087	1.7841	2.4839	
13	1.1096	1.0453	1.1117	1.0207	1.0399	.8215	.5334	
	1.7210	1.8494	1.7584	1.9093	1.7805	2.2202	3.5271	
14	.9339	1.0731	.9682	1.0399	.7743	.5323		
	2.0200	1.7776	2.0186	1.9032	2.4813	3.5271		
15	.6544	.6640	.6597	.5687	F-SUB-Q			
	2.8495	2.4409	2.8973	3.4384	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0389	1.3152	1.0603	1.3152	1.0549	1.3163	1.1010	.7690
	1.9109	1.5235	1.6318	1.4857	1.6007	1.4668	1.7338	2.4514
9	1.3152	1.2177	1.3195	1.2231	1.3291	1.2252	1.2627	.7443
	1.5235	1.6571	1.5052	1.6130	1.4875	1.5961	1.5278	2.2268
10	1.0592	1.3195	1.1192	1.3291	1.2327	1.3120	1.1299	.7679
	1.6331	1.5060	1.4946	1.4950	1.6218	1.5079	1.7556	2.5151
11	1.3152	1.2220	1.3291	1.2252	1.3205	1.1942	1.2263	.6522
	1.4857	1.6141	1.4959	1.6435	1.5159	1.6611	1.6320	3.0341
12	1.0539	1.3291	1.2327	1.3205	1.1578	1.2574	.9029	
	1.6030	1.4875	1.6229	1.5168	1.6721	1.5402	2.1671	
13	1.3163	1.2252	1.3120	1.1952	1.2584	.9864	.6105	
	1.4668	1.5961	1.5079	1.6601	1.5390	1.9370	3.1475	
14	1.1010	1.2627	1.1299	1.2263	.9039	.6105		
	1.7338	1.5278	1.7556	1.6320	2.1668	3.1475		
15	.7690	.7443	.7690	.6533	F-SUB-Q			
	2.4514	2.2268	2.5130	3.0341	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1513	1.4908	1.1770	1.4855	1.1717	1.4791	1.2145	.8418
	1.7656	1.3689	1.5045	1.3326	1.4744	1.3200	1.5868	2.2626
9	1.4919	1.3505	1.4908	1.3602	1.4983	1.3580	1.4126	.8107
	1.3683	1.5184	1.3497	1.4668	1.3353	1.4557	1.3794	2.0904
10	1.1760	1.4898	1.2338	1.4983	1.3677	1.4769	1.2552	.8407
	1.5055	1.3504	1.3884	1.3420	1.4796	1.3549	1.6039	2.3236
11	1.4855	1.3591	1.4983	1.3634	1.4898	1.3270	1.3752	.7122
	1.3333	1.4677	1.3422	1.4978	1.3653	1.5191	1.4756	2.8112
12	1.1706	1.4973	1.3677	1.4887	1.2927	1.4201	.9960	
	1.4762	1.3360	1.4805	1.3660	1.5363	1.3978	2.0035	
13	1.4791	1.3580	1.4769	1.3270	1.4212	1.0999	.6683	
	1.3202	1.4557	1.3549	1.5191	1.3963	1.7842	2.9401	
14	1.2156	1.4126	1.2552	1.3752	.9960	.6683		
	1.5868	1.3794	1.6039	1.4749	2.0018	2.9401		
15	.8418	.8107	.8418	.7133	F-SUB-Q			
	2.2626	2.0904	2.3217	2.8079	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1910	1.5647	1.2199	1.5626	1.2145	1.5465	1.2552	.8622
	1.7409	1.3279	1.4902	1.2842	1.4598	1.2795	1.5561	2.2380
9	1.5647	1.4009	1.5658	1.4159	1.5722	1.4105	1.4716	.8268
	1.3273	1.4880	1.3057	1.4295	1.2923	1.4196	1.3411	2.1028
10	1.2177	1.5658	1.2713	1.5722	1.4223	1.5476	1.3023	.8622
	1.4921	1.3064	1.3818	1.2966	1.4432	1.3100	1.5676	2.2959
11	1.5615	1.4148	1.5712	1.4201	1.5637	1.3805	1.4351	.7294
	1.2849	1.4304	1.2973	1.4611	1.3222	1.4870	1.4359	2.7831
12	1.2134	1.5712	1.4223	1.5626	1.3473	1.4865	1.0260	
	1.4616	1.2930	1.4432	1.3230	1.5072	1.3636	1.9803	
13	1.5465	1.4105	1.5476	1.3805	1.4876	1.1406	.6854	
	1.2800	1.4203	1.3100	1.4870	1.3620	1.7582	2.9301	
14	1.2552	1.4716	1.3023	1.4351	1.0271	.6854		
	1.5561	1.3412	1.5676	1.4358	1.9789	2.9301		
15	.8622	.8268	.8632	.7294	F-SUB-Q			
	2.2380	2.1028	2.2955	2.7831	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1974	1.5808	1.2263	1.5819	1.2231	1.5615	1.2606	.8611
	1.7552	1.3302	1.5232	1.2889	1.4909	1.2876	1.5746	2.2798
9	1.5808	1.4094	1.5840	1.4298	1.5904	1.4234	1.4812	.8215
	1.3302	1.4961	1.3119	1.4381	1.2991	1.4296	1.3524	2.1742
10	1.2252	1.5840	1.2766	1.5915	1.4351	1.5658	1.3109	.8611
	1.5253	1.3126	1.4148	1.3014	1.4511	1.3149	1.5811	2.3348
11	1.5819	1.4276	1.5904	1.4362	1.5840	1.3923	1.4459	.7261
	1.2895	1.4390	1.3014	1.4626	1.3224	1.4954	1.4410	2.8350
12	1.2220	1.5904	1.4351	1.5829	1.3602	1.5015	1.0292	
	1.4928	1.2993	1.4520	1.3231	1.5218	1.3778	2.0109	
13	1.5604	1.4223	1.5658	1.3934	1.5026	1.1481	.6854	
	1.2876	1.4298	1.3149	1.4953	1.3762	1.7904	3.0019	
14	1.2606	1.4812	1.3109	1.4469	1.0303	.6854		
	1.5746	1.3524	1.5811	1.4409	2.0105	3.0019		
15	.8600	.8215	.8611	.7272	F-SUB-Q			
	2.2798	2.1742	2.3330	2.8317	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1899	1.5819	1.2231	1.5872	1.2209	1.5626	1.2552	.8525
	1.7967	1.3456	1.5753	1.3091	1.5432	1.3101	1.6121	2.3489
9	1.5819	1.4052	1.5883	1.4287	1.5958	1.4212	1.4812	.8129
	1.3454	1.5108	1.3320	1.4654	1.3184	1.4569	1.3789	2.2674
10	1.2209	1.5872	1.2713	1.5958	1.4351	1.5701	1.3098	.8536
	1.5776	1.3326	1.4601	1.3200	1.4717	1.3339	1.6000	2.3981
11	1.5862	1.4276	1.5947	1.4373	1.5894	1.3923	1.4459	.7186
	1.3098	1.4663	1.3206	1.4737	1.3331	1.5176	1.4529	2.9023
12	1.2188	1.5947	1.4341	1.5883	1.3602	1.5037	1.0228	
	1.5454	1.3185	1.4717	1.3338	1.5502	1.4005	2.0593	
13	1.5615	1.4212	1.5701	1.3934	1.5048	1.1449	.6790	
	1.3101	1.4576	1.3347	1.5168	1.3988	1.8293	3.0840	
14	1.2552	1.4812	1.3098	1.4459	1.0239	.6790		
	1.6121	1.3789	1.6000	1.4529	2.0575	3.0840		
15	.8514	.8129	.8536	.7197	F-SUB-Q			
	2.3494	2.2674	2.3981	2.8987	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1984	1.6086	1.2359	1.6183	1.2338	1.5883	1.2702	.8568
	1.8073	1.3406	1.6051	1.3129	1.5816	1.3162	1.6318	2.3912
9	1.6086	1.4212	1.6183	1.4480	1.6247	1.4416	1.5058	.8182
	1.3405	1.5185	1.3276	1.4749	1.3166	1.4673	1.3866	2.3307
10	1.2338	1.6172	1.2831	1.6247	1.4533	1.5979	1.3280	.8589
	1.6075	1.3283	1.4890	1.3173	1.4758	1.3328	1.6005	2.4298
11	1.6172	1.4469	1.6247	1.4587	1.6194	1.4126	1.4705	.7251
	1.3136	1.4763	1.3180	1.4735	1.3255	1.5129	1.4477	2.9190
12	1.2327	1.6236	1.4533	1.6183	1.3784	1.5294	1.0335	
	1.5828	1.3173	1.4762	1.3263	1.5541	1.3985	2.0631	
13	1.5883	1.4405	1.5979	1.4137	1.5315	1.1599	.6844	
	1.3162	1.4681	1.3328	1.5121	1.3968	1.8414	3.1108	
14	1.2702	1.5058	1.3280	1.4705	1.0335	.6844		
	1.6318	1.3866	1.6005	1.4477	2.0628	3.1108		
15	.8568	.8182	.8600	.7251	F-SUB-Q			
	2.3912	2.3307	2.4298	2.9154	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1920	1.6086	1.2316	1.6194	1.2306	1.5883	1.2659	.8514
	1.8601	1.3725	1.6574	1.3448	1.6406	1.3513	1.6835	2.4762
9	1.6086	1.4169	1.6194	1.4459	1.6258	1.4394	1.5048	.8129
	1.3725	1.5589	1.3544	1.5104	1.3433	1.5041	1.4233	2.4224
10	1.2295	1.6183	1.2798	1.6268	1.4523	1.5990	1.3270	.8536
	1.6598	1.3551	1.5350	1.3440	1.5065	1.3593	1.6332	2.5034
11	1.6194	1.4448	1.6258	1.4587	1.6215	1.4126	1.4705	.7197
	1.3455	1.5113	1.3444	1.5071	1.3538	1.5455	1.4809	2.9893
12	1.2295	1.6258	1.4512	1.6204	1.3773	1.5294	1.0292	
	1.6428	1.3440	1.5070	1.3539	1.5882	1.4259	2.1143	
13	1.5872	1.4394	1.5990	1.4126	1.5315	1.1578	.6801	
	1.3514	1.5041	1.3597	1.5455	1.4249	1.8801	3.1858	
14	1.2659	1.5058	1.3270	1.4705	1.0292	.6801		
	1.6835	1.4233	1.6332	1.4809	2.1125	3.1858		
15	.8514	.8129	.8536	.7208	F-SUB-Q			
	2.4762	2.4246	2.5022	2.9893	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1588	1.5712	1.1984	1.5829	1.1984	1.5519	1.2338	.8257
	1.9770	1.4465	1.7539	1.4172	1.7393	1.4268	1.7848	2.6345
9	1.5712	1.3816	1.5819	1.4126	1.5904	1.4062	1.4694	.7883
	1.4465	1.6428	1.4253	1.5938	1.4130	1.5858	1.5029	2.5748
10	1.1974	1.5808	1.2466	1.5915	1.4180	1.5647	1.2948	.8290
	1.7560	1.4261	1.6216	1.4130	1.5863	1.4291	1.7166	2.6516
11	1.5829	1.4116	1.5904	1.4266	1.5872	1.3805	1.4351	.6983
	1.4181	1.5948	1.4134	1.5842	1.4223	1.6286	1.5541	3.1608
12	1.1974	1.5904	1.4180	1.5862	1.3452	1.4951	1.0014	
	1.7418	1.4134	1.5868	1.4232	1.6767	1.5030	2.2364	
13	1.5508	1.4062	1.5637	1.3805	1.4962	1.1278	.6597	
	1.4270	1.5863	1.4291	1.6280	1.5011	1.9866	3.3789	
14	1.2338	1.4705	1.2959	1.4351	1.0014	.6597		
	1.7848	1.5029	1.7160	1.5536	2.2343	3.3789		
15	.8257	.7883	.8290	.6983	F-SUB-Q			
	2.6345	2.5772	2.6492	3.1567	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1824	1.6119	1.2252	1.6279	1.2263	1.5936	1.2616	.8418
	2.0018	1.4576	1.7799	1.4313	1.7664	1.4417	1.8126	2.6790
9	1.6129	1.4116	1.6258	1.4459	1.6333	1.4416	1.5090	.8054
	1.4572	1.6669	1.4382	1.6159	1.4270	1.6060	1.5197	2.6119
10	1.2242	1.6258	1.2745	1.6343	1.4523	1.6054	1.3280	.8461
	1.7827	1.4391	1.6454	1.4266	1.6061	1.4425	1.7302	2.6820
11	1.6268	1.4448	1.6333	1.4630	1.6301	1.4148	1.4726	.7133
	1.4322	1.6175	1.4274	1.5985	1.4309	1.6386	1.5632	3.1893
12	1.2252	1.6322	1.4512	1.6290	1.3762	1.5337	1.0228	
	1.7678	1.4274	1.6071	1.4317	1.6946	1.5141	2.2524	
13	1.5936	1.4416	1.6054	1.4159	1.5358	1.1556	.6737	
	1.4418	1.6065	1.4430	1.6386	1.5126	2.0058	3.4085	
14	1.2616	1.5090	1.3280	1.4737	1.0239	.6737		
	1.8126	1.5197	1.7302	1.5632	2.2514	3.4108		
15	.8429	.8054	.8461	.7144	F-SUB-Q			
	2.6790	2.6119	2.6820	3.1893	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1781	1.6183	1.2220	1.6354	1.2242	1.6001	1.2584	.8375
	2.0912	1.5161	1.8622	1.4886	1.8466	1.4987	1.8923	2.8012
9	1.6183	1.4084	1.6322	1.4448	1.6386	1.4405	1.5123	.8022
	1.5157	1.7424	1.4961	1.6868	1.4830	1.6737	1.5785	2.7279
10	1.2209	1.6322	1.2702	1.6397	1.4501	1.6108	1.3280	.8418
	1.8654	1.4971	1.7206	1.4816	1.6743	1.4984	1.7974	2.7953
11	1.6343	1.4437	1.6386	1.4641	1.6365	1.4159	1.4758	.7111
	1.4896	1.6892	1.4826	1.6638	1.4839	1.7012	1.6196	3.3238
12	1.2220	1.6386	1.4501	1.6354	1.3741	1.5380	1.0207	
	1.8497	1.4840	1.6749	1.4844	1.7590	1.5653	2.3383	
13	1.6001	1.4405	1.6108	1.4159	1.5390	1.1545	.6715	
	1.4996	1.6739	1.4984	1.7012	1.5633	2.0745	3.5335	
14	1.2595	1.5123	1.3280	1.4758	1.0207	.6704		
	1.8923	1.5787	1.7974	1.6196	2.3383	3.5335		
15	.8375	.8022	.8429	.7111	F-SUB-Q			
	2.8051	2.7279	2.7953	3.3192	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1599	1.5958	1.2038	1.6140	1.2059	1.5797	1.2402	.8236
	2.1173	1.5467	1.8925	1.5288	1.8877	1.5588	1.9734	2.9479
9	1.5958	1.3880	1.6108	1.4255	1.6183	1.4223	1.4908	.7872
	1.5467	1.7723	1.5328	1.7273	1.5249	1.7310	1.6484	2.8670
10	1.2027	1.6108	1.2520	1.6194	1.4309	1.5904	1.3098	.8279
	1.8941	1.5338	1.7490	1.5249	1.7223	1.5507	1.8785	2.9370
11	1.6129	1.4244	1.6194	1.4448	1.6151	1.3966	1.4544	.6983
	1.5298	1.7298	1.5249	1.7075	1.5298	1.7670	1.6917	3.4925
12	1.2049	1.6183	1.4309	1.6151	1.3548	1.5155	1.0046	
	1.8909	1.5259	1.7235	1.5308	1.8210	1.6281	2.4480	
13	1.5797	1.4223	1.5904	1.3966	1.5176	1.1363	.6597	
	1.5599	1.7310	1.5507	1.7657	1.6259	2.1673	3.7101	
14	1.2402	1.4908	1.3098	1.4544	1.0046	.6597		
	1.9734	1.6484	1.8785	1.6917	2.4455	3.7101		
15	.8236	.7872	.8279	.6983	F-SUB-Q			
	2.9479	2.8670	2.9370	3.4874	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1663	1.6161	1.2124	1.6365	1.2156	1.6011	1.2520	.8279
	2.0463	1.4850	1.8283	1.4667	1.8238	1.4971	1.9040	2.8492
9	1.6161	1.3998	1.6333	1.4384	1.6397	1.4362	1.5101	.7936
	1.4850	1.7111	1.4712	1.6668	1.4649	1.6680	1.5848	2.7700
10	1.2113	1.6322	1.2616	1.6429	1.4448	1.6108	1.3248	.8332
	1.8298	1.4721	1.6905	1.4640	1.6622	1.4896	1.8072	2.8390
11	1.6354	1.4373	1.6429	1.4608	1.6365	1.4116	1.4737	.7036
	1.4676	1.6692	1.4649	1.6450	1.4694	1.7014	1.6259	3.3690
12	1.2134	1.6397	1.4437	1.6365	1.3677	1.5347	1.0121	
	1.8268	1.4649	1.6622	1.4703	1.7566	1.5650	2.3583	
13	1.6011	1.4362	1.6108	1.4116	1.5369	1.1481	.6640	
	1.4971	1.6680	1.4896	1.7002	1.5629	2.0857	3.5764	
14	1.2520	1.5101	1.3248	1.4737	1.0132	.6629		
	1.9040	1.5848	1.8072	1.6248	2.3583	3.5789		
15	.8279	.7936	.8332	.7036	F-SUB-Q			
	2.8492	2.7700	2.8390	3.3643	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1717	1.6365	1.2199	1.6579	1.2231	1.6226	1.2616	.8311
	1.9533	1.4086	1.7434	1.3913	1.7399	1.4204	1.8135	2.7241
9	1.6365	1.4094	1.6536	1.4501	1.6611	1.4491	1.5294	.7979
	1.4081	1.6303	1.3954	1.5880	1.3897	1.5875	1.5023	2.6414
10	1.2177	1.6526	1.2681	1.6665	1.4555	1.6311	1.3377	.8375
	1.7454	1.3962	1.6129	1.3889	1.5832	1.4128	1.7155	2.7103
11	1.6568	1.4491	1.6654	1.4737	1.6579	1.4244	1.4919	.7079
	1.3921	1.5896	1.3897	1.5656	1.3933	1.6166	1.5397	3.2088
12	1.2231	1.6600	1.4555	1.6568	1.3784	1.5540	1.0196	
	1.7413	1.3901	1.5837	1.3938	1.6710	1.4817	2.2442	
13	1.6226	1.4491	1.6311	1.4244	1.5562	1.1588	.6672	
	1.4204	1.5880	1.4128	1.6166	1.4799	1.9792	3.4061	
14	1.2616	1.5294	1.3388	1.4919	1.0196	.6662		
	1.8135	1.5023	1.7155	1.5392	2.2442	3.4088		
15	.8322	.7979	.8375	.7090	F-SUB-Q			
	2.7227	2.6414	2.7072	3.2045	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1738	1.6429	1.2220	1.6654	1.2252	1.6301	1.2649	.8322
	1.8749	1.3450	1.6746	1.3320	1.6702	1.3602	1.7405	2.6197
9	1.6440	1.4176	1.6611	1.4544	1.6675	1.4544	1.5347	.7990
	1.3486	1.5644	1.3357	1.5224	1.3301	1.5214	1.4386	2.5388
10	1.2199	1.6600	1.2713	1.6740	1.4598	1.6386	1.3430	.8375
	1.6759	1.3365	1.5470	1.3290	1.5185	1.3532	1.6432	2.6054
11	1.6643	1.4533	1.6729	1.4791	1.6643	1.4298	1.4983	.7079
	1.3328	1.5243	1.3298	1.4994	1.3339	1.5487	1.4743	3.0830
12	1.2263	1.6675	1.4598	1.6633	1.3816	1.5604	1.0207	
	1.6721	1.3309	1.5185	1.3346	1.6018	1.4185	2.1531	
13	1.6290	1.4544	1.6386	1.4298	1.5615	1.1620	.6672	
	1.3602	1.5214	1.3532	1.5481	1.4168	1.8966	3.2716	
14	1.2649	1.5358	1.3430	1.4983	1.0217	.6672		
	1.7405	1.4386	1.6432	1.4738	2.1520	3.2736		
15	.8322	.7990	.8386	.7090	F-SUB-Q			
	2.6197	2.5388	2.6026	3.0790	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1556	1.6194	1.2017	1.6408	1.2049	1.6065	1.2466	.8172
	1.8387	1.3200	1.6423	1.3041	1.6386	1.3304	1.7044	2.5749
9	1.6204	1.3923	1.6365	1.4341	1.6451	1.4341	1.5133	.7850
	1.3200	1.5321	1.3077	1.4904	1.3013	1.4885	1.4079	2.4934
10	1.2006	1.6354	1.2531	1.6493	1.4384	1.6161	1.3238	.8236
	1.6447	1.3084	1.5155	1.3006	1.4857	1.3234	1.6077	2.5583
11	1.6397	1.4319	1.6483	1.4576	1.6408	1.4084	1.4769	.6951
	1.3049	1.4922	1.3013	1.4678	1.3049	1.5155	1.4425	3.0308
12	1.2059	1.6440	1.4384	1.6408	1.3612	1.5369	1.0046	
	1.6398	1.3020	1.4867	1.3052	1.5680	1.3878	2.1102	
13	1.6065	1.4341	1.6161	1.4094	1.5390	1.1438	.6544	
	1.3308	1.4894	1.3234	1.5146	1.3362	1.8581	3.2172	
14	1.2466	1.5133	1.3248	1.4769	1.0057	.6544		
	1.7044	1.4079	1.6077	1.4425	2.1084	3.2195		
15	.8172	.7850	.8247	.6961	F-SUB-Q			
	2.5749	2.4934	2.5555	3.0269	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1835	1.6686	1.2316	1.6911	1.2370	1.6568	1.2798	.8375
	1.7369	1.2388	1.5503	1.2234	1.5468	1.2484	1.6077	2.4344
9	1.6697	1.4266	1.6868	1.4705	1.6933	1.4726	1.5604	.8075
	1.2381	1.4456	1.2267	1.4060	1.2226	1.4033	1.3221	2.3481
10	1.2306	1.6858	1.2841	1.6997	1.4748	1.6643	1.3634	.8450
	1.5525	1.2278	1.4303	1.2202	1.4018	1.2432	1.5116	2.4171
11	1.6900	1.4683	1.6997	1.4962	1.6890	1.4480	1.5230	.7154
	1.2240	1.4076	1.2209	1.3829	1.2259	1.4268	1.3542	2.8553
12	1.2381	1.6922	1.4748	1.6879	1.3955	1.5840	1.0314	
	1.5460	1.2232	1.4018	1.2265	1.4788	1.3032	1.9912	
13	1.6568	1.4726	1.6633	1.4480	1.5851	1.1760	.6715	
	1.2484	1.4033	1.2432	1.4262	1.3017	1.7483	3.0376	
14	1.2798	1.5604	1.3634	1.5230	1.0314	.6715		
	1.6075	1.3218	1.5116	1.3538	1.9896	3.0376		
15	.8375	.8075	.8450	.7154	F-SUB-Q			
	2.4344	2.3481	2.4147	2.8519	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1835	1.6740	1.2306	1.6954	1.2359	1.6633	1.2820	.8375
	1.6781	1.1932	1.4998	1.1795	1.4965	1.2015	1.5515	2.3586
9	1.6740	1.4266	1.6911	1.4705	1.6975	1.4748	1.5669	.8086
	1.1928	1.3960	1.1824	1.3581	1.1783	1.3533	1.2726	2.2685
10	1.2295	1.6900	1.2841	1.7040	1.4758	1.6686	1.3677	.8450
	1.5018	1.1830	1.3816	1.1760	1.3534	1.1979	1.4556	2.3395
11	1.6943	1.4683	1.7029	1.4973	1.6933	1.4512	1.5294	.7165
	1.1801	1.3596	1.1766	1.3345	1.1818	1.3751	1.3034	2.7599
12	1.2370	1.6965	1.4758	1.6922	1.3966	1.5894	1.0324	
	1.4947	1.1789	1.3542	1.1824	1.4285	1.2550	1.9221	
13	1.6622	1.4748	1.6686	1.4512	1.5904	1.1781	.6726	
	1.2015	1.3531	1.1979	1.3745	1.2536	1.6865	2.9386	
14	1.2820	1.5669	1.3687	1.5294	1.0335	.6726		
	1.5515	1.2724	1.4556	1.3026	1.9217	2.9386		
15	.8375	.8097	.8461	.7176	F-SUB-Q			
	2.3586	2.2685	2.3372	2.7568	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1524	1.6258	1.1952	1.6440	1.1995	1.6161	1.2488	.8150
	1.6739	1.1914	1.4982	1.1792	1.4941	1.1987	1.5467	2.3571
9	1.6268	1.3891	1.6408	1.4298	1.6504	1.4373	1.5262	.7904
	1.1910	1.3921	1.1815	1.3549	1.1757	1.3479	1.2677	2.2577
10	1.1942	1.6397	1.2531	1.6526	1.4373	1.6236	1.3345	.8236
	1.5002	1.1821	1.3749	1.1757	1.3495	1.1939	1.4487	2.3352
11	1.6429	1.4287	1.6526	1.4576	1.6461	1.4137	1.4898	.6983
	1.1798	1.3564	1.1757	1.3313	1.1792	1.3689	1.2980	2.7547
12	1.2006	1.6493	1.4362	1.6451	1.3602	1.5465	1.0057	
	1.4946	1.1763	1.3495	1.1798	1.4235	1.2510	1.9158	
13	1.6161	1.4373	1.6236	1.4148	1.5487	1.1481	.6544	
	1.1987	1.3479	1.1939	1.3689	1.2495	1.6810	2.9370	
14	1.2488	1.5262	1.3345	1.4898	1.0067	.6544		
	1.5461	1.2676	1.4480	1.2977	1.9142	2.9370		
15	.8150	.7904	.8236	.6983	F-SUB-Q			
	2.3571	2.2577	2.3329	2.7516	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1460	1.6161	1.1899	1.6322	1.1952	1.6108	1.2456	.8129
	1.6382	1.1659	1.4658	1.1557	1.4610	1.1711	1.5104	2.3058
9	1.6161	1.3827	1.6301	1.4223	1.6408	1.4351	1.5240	.7958
	1.1659	1.3619	1.1568	1.3262	1.1501	1.3138	1.2361	2.1886
10	1.1888	1.6301	1.2531	1.6429	1.4330	1.6172	1.3366	.8225
	1.4668	1.1574	1.3394	1.1496	1.3167	1.1665	1.4086	2.2793
11	1.6311	1.4201	1.6418	1.4533	1.6386	1.4148	1.4898	.7004
	1.1563	1.3277	1.1501	1.2988	1.1529	1.3322	1.2643	2.6793
12	1.1952	1.6408	1.4330	1.6376	1.3570	1.5455	1.0067	
	1.4610	1.1507	1.3167	1.1535	1.3889	1.2196	1.8652	
13	1.6097	1.4351	1.6172	1.4159	1.5476	1.1492	.6555	
	1.1711	1.3138	1.1665	1.3322	1.2177	1.6359	2.8629	
14	1.2456	1.5240	1.3366	1.4898	1.0078	.6555		
	1.5104	1.2354	1.4086	1.2636	1.8652	2.8629		
15	.8129	.7958	.8236	.7015	F-SUB-Q			
	2.3058	2.1864	2.2772	2.6763	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0881	1.5230	1.1256	1.5369	1.1310	1.5208	1.1813	.7700
	1.6905	1.2109	1.5182	1.2012	1.5109	1.2140	1.5609	2.3915
9	1.5240	1.3109	1.5347	1.3462	1.5497	1.3677	1.4437	.7604
	1.2103	1.4069	1.2024	1.3705	1.1916	1.3495	1.2779	2.2487
10	1.1245	1.5337	1.1942	1.5583	1.3666	1.5337	1.2745	.7808
	1.5192	1.2030	1.3759	1.1856	1.3503	1.2042	1.4471	2.3583
11	1.5358	1.3452	1.5583	1.3848	1.5551	1.3537	1.4116	.6683
	1.2018	1.3721	1.1862	1.3329	1.1886	1.3627	1.3073	2.7568
12	1.1299	1.5497	1.3666	1.5540	1.2970	1.4662	.9607	
	1.5119	1.1921	1.3511	1.1892	1.4220	1.2589	1.9194	
13	1.5208	1.3677	1.5337	1.3548	1.4683	1.0946	.6255	
	1.2140	1.3495	1.2042	1.3627	1.2569	1.6833	2.9443	
14	1.1813	1.4437	1.2756	1.4126	.9607	.6255		
	1.5609	1.2779	1.4462	1.3066	1.9178	2.9443		
15	.7700	.7604	.7818	.6694	F-SUB-Q			
	2.3915	2.2487	2.3560	2.7537	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9436	1.3291	.9950	1.3452	1.0035	1.3420	1.0046	.6501
	1.9225	1.3650	1.6912	1.3503	1.6784	1.3541	1.8100	2.7990
9	1.3291	1.1117	1.3441	1.1481	1.3891	1.1802	1.2574	.6812
	1.3650	1.6337	1.3518	1.5837	1.3073	1.5407	1.4462	2.4809
10	.9939	1.3430	1.0549	1.4094	1.1824	1.3762	1.1010	.6672
	1.6925	1.3518	1.5339	1.2889	1.5377	1.3204	1.6530	2.7253
11	1.3441	1.1470	1.4094	1.1963	1.3987	1.1802	1.2027	.5762
	1.3511	1.5848	1.2896	1.5200	1.2988	1.5417	1.5133	3.1549
12	1.0025	1.3891	1.1824	1.3987	1.1278	1.2745	.8268	
	1.6797	1.3073	1.5387	1.2988	1.6127	1.4263	2.1994	
13	1.3420	1.1802	1.3762	1.1802	1.2766	.9350	.5451	
	1.3541	1.5407	1.3196	1.5407	1.4237	1.9444	3.3360	
14	1.0046	1.2574	1.1010	1.2027	.8279	.5451		
	1.8086	1.4462	1.6530	1.5123	2.1973	3.3360		
15	.6501	.6812	.6683	.5773	F-SUB-Q			
	2.7990	2.4809	2.7222	3.1549	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6555	.6137	.4016	.6105	.4070	.6083	.6822	.4487
	2.7410	2.9262	4.1394	2.9443	4.0934	2.9589	2.6436	4.0235
9	.6137	.7219	.6105	.7679	.6522	.7925	.5708	.2517
	2.9298	2.4915	2.9443	2.3421	2.7600	2.2707	3.1590	6.6380
10	.4016	.6094	.4209	.6640	.7797	.6522	.7551	.4584
	4.1472	2.9479	3.8046	2.7098	2.3081	2.7600	2.3867	3.9436
11	.6105	.7679	.6640	.8043	.6683	.8161	.5409	.4006
	2.9443	2.3444	2.7098	2.2386	2.6945	2.2055	3.3314	4.5198
12	.4070	.6512	.7797	.6683	.7636	.5837	.5858	
	4.0934	2.7600	2.3081	2.6945	2.3583	3.0894	3.0814	
13	.6073	.7925	.6522	.8172	.5837	.6565	.3802	
	2.9589	2.2707	2.7600	2.2055	3.0854	2.7473	4.7543	
14	.6822	.5708	.7561	.5419	.5858	.3802		
	2.6407	3.1590	2.3867	3.3314	3.0774	4.7543		
15	.4487	.2517	.4584	.4006	F-SUB-Q			
	4.0235	6.6380	3.9371	4.5112	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7219	.6919	.5119	.7101	.5194	.7069	.8043	.5955
	2.3208	2.8068	3.3180	2.8303	3.2080	2.8110	2.4650	3.2926
9	.6919	.8514	.7090	.8771	.7336	.8943	.6619	.3427
	2.8068	2.3639	2.8914	2.3303	2.7673	2.2743	3.0208	4.8865
10	.5119	.7090	.5248	.7379	.8879	.7272	.8568	.5998
	3.3182	2.8914	2.8967	2.7356	2.2634	2.7871	2.3497	3.3191
11	.7101	.8771	.7379	.9093	.7240	.9007	.6287	.5237
	2.8303	2.3303	2.7356	2.1888	2.6779	2.1971	3.1736	3.8625
12	.5184	.7326	.8879	.7240	.7990	.6233	.7026	
	3.2126	2.7699	2.2634	2.6779	2.1815	2.8639	2.7444	
13	.7069	.8932	.7272	.9007	.6244	.7219	.4959	
	2.8136	2.2743	2.7871	2.1960	2.8604	2.4286	3.7843	
14	.8043	.6619	.8568	.6287	.7026	.4959		
	2.4670	3.0208	2.3497	3.1736	2.7444	3.7843		
15	.5955	.3427	.5998	.5237	F-SUB-Q			
	3.2916	4.8865	3.3191	3.8625	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9200	1.2295	1.0453	1.2499	1.0517	1.2520	1.0496	.7647
	1.8894	1.6339	1.6725	1.6347	1.6292	1.6142	1.9066	2.5884
9	1.2295	1.1353	1.2488	1.1599	1.2659	1.1717	1.2049	.7722
	1.6333	1.7962	1.6607	1.7753	1.6352	1.7439	1.6758	2.2252
10	1.0453	1.2488	1.1021	1.2659	1.1792	1.2563	1.0924	.7700
	1.6739	1.6616	1.4192	1.6057	1.7325	1.6333	1.8765	2.6313
11	1.2499	1.1599	1.2659	1.1802	1.2649	1.1524	1.1760	.6662
	1.6347	1.7766	1.6067	1.7281	1.5972	1.7380	1.7311	3.0740
12	1.0517	1.2659	1.1781	1.2649	1.0249	1.1749	.8793	
	1.6305	1.6361	1.7325	1.5972	1.7232	1.6140	2.2433	
13	1.2509	1.1717	1.2563	1.1524	1.1760	.9318	.6340	
	1.6142	1.7439	1.6333	1.7380	1.6124	1.9996	3.0376	
14	1.0496	1.2049	1.0924	1.1760	.8793	.6340		
	1.9069	1.6758	1.8765	1.7311	2.2423	3.0376		
15	.7647	.7733	.7700	.6662	F-SUB-Q			
	2.5912	2.2252	2.6284	3.0719	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1010	1.3966	1.1374	1.4169	1.1428	1.4084	1.1760	.8568
	1.7620	1.4759	1.5701	1.4528	1.5313	1.4440	1.7123	2.3278
9	1.3966	1.2809	1.4159	1.3055	1.4255	1.3088	1.3505	.8290
	1.4754	1.6264	1.4812	1.5901	1.4632	1.5729	1.5060	2.1130
10	1.1363	1.4148	1.1963	1.4266	1.3216	1.4137	1.2199	.8568
	1.5713	1.4812	1.3375	1.4466	1.5656	1.4703	1.6973	2.3808
11	1.4159	1.3045	1.4255	1.3184	1.4266	1.2873	1.3238	.7326
	1.4528	1.5903	1.4475	1.5709	1.4435	1.5837	1.5557	2.8184
12	1.1417	1.4255	1.3216	1.4266	1.2531	1.3570	.9842	
	1.5327	1.4633	1.5656	1.4444	1.5867	1.4664	2.0345	
13	1.4084	1.3088	1.4137	1.2873	1.3580	1.0699	.6972	
	1.4440	1.5729	1.4703	1.5832	1.4650	1.8314	2.8329	
14	1.1760	1.3505	1.2199	1.3238	.9853	.6972		
	1.7123	1.5060	1.6973	1.5552	2.0336	2.8329		
15	.8568	.8290	.8579	.7336	F-SUB-Q			
	2.3278	2.1130	2.3790	2.8184	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1727	1.5123	1.2145	1.5369	1.2199	1.5176	1.2477	.9050
	1.6948	1.3884	1.4965	1.3476	1.4589	1.3438	1.6242	2.2154
9	1.5133	1.3623	1.5347	1.3912	1.5369	1.3934	1.4533	.8729
	1.3880	1.5512	1.3757	1.5008	1.3551	1.4862	1.4070	2.0415
10	1.2134	1.5347	1.2670	1.5444	1.4084	1.5251	1.3023	.9050
	1.4976	1.3759	1.2912	1.3581	1.4891	1.3737	1.6072	2.2650
11	1.5358	1.3902	1.5444	1.4073	1.5433	1.3762	1.4255	.7743
	1.3476	1.5016	1.3585	1.4911	1.3546	1.5050	1.4628	2.6985
12	1.2188	1.5369	1.4073	1.5422	1.3473	1.4726	1.0464	
	1.4602	1.3551	1.4891	1.3554	1.5158	1.3851	1.9502	
13	1.5165	1.3934	1.5240	1.3762	1.4737	1.1503	.7379	
	1.3444	1.4862	1.3743	1.5050	1.3843	1.7524	2.7367	
14	1.2477	1.4533	1.3023	1.4255	1.0464	.7368		
	1.6242	1.4070	1.6072	1.4623	1.9494	2.7367		
15	.9050	.8729	.9061	.7743	F-SUB-Q			
	2.2170	2.0415	2.2634	2.6969	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q UP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1760	1.5326	1.2188	1.5594	1.2252	1.5369	1.2509	.9018
	1.7204	1.3916	1.5174	1.3359	1.4789	1.3351	1.6300	2.2389
9	1.5326	1.3666	1.5572	1.3998	1.5637	1.4009	1.4694	.8664
	1.3916	1.5631	1.3629	1.5000	1.3412	1.4865	1.4008	2.0946
10	1.2177	1.5572	1.2659	1.5765	1.4180	1.5444	1.3120	.9039
	1.5185	1.3635	1.3143	1.3508	1.4980	1.3637	1.6119	2.2835
11	1.5594	1.3998	1.5754	1.4191	1.5679	1.3891	1.4437	.7722
	1.3359	1.5009	1.3516	1.4995	1.3526	1.5150	1.4640	2.7272
12	1.2242	1.5637	1.4180	1.5669	1.3623	1.4951	1.0507	
	1.4804	1.3412	1.4980	1.3530	1.5294	1.3903	1.9809	
13	1.5369	1.4009	1.5444	1.3891	1.4962	1.1610	.7368	
	1.3359	1.4865	1.3637	1.5150	1.3895	1.7725	2.7972	
14	1.2509	1.4694	1.3120	1.4437	1.0507	.7368		
	1.6300	1.4008	1.6119	1.4631	1.9792	2.7972		
15	.9018	.8664	.9039	.7733	F-SUB-Q			
	2.2389	2.0946	2.2818	2.7253	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1535	1.5080	1.1974	1.5380	1.2049	1.5155	1.2295	.8825
	1.7676	1.4233	1.5723	1.3634	1.5347	1.3643	1.6710	2.3088
9	1.5090	1.3420	1.5358	1.3784	1.5465	1.3794	1.4480	.8450
	1.4224	1.6023	1.3891	1.5331	1.3661	1.5191	1.4332	2.1902
10	1.1952	1.5347	1.2402	1.5594	1.3977	1.5240	1.2927	.8846
	1.5734	1.3893	1.3620	1.3748	1.5322	1.3893	1.6417	2.3452
11	1.5380	1.3773	1.5594	1.3987	1.5487	1.3698	1.4234	.7551
	1.3635	1.5341	1.3755	1.5322	1.3813	1.5537	1.4952	2.7944
12	1.2027	1.5455	1.3966	1.5487	1.3441	1.4769	1.0324	
	1.5361	1.3661	1.5323	1.3821	1.5757	1.4323	2.0487	
13	1.5155	1.3794	1.5240	1.3698	1.4780	1.1449	.7219	
	1.3643	1.5191	1.3893	1.5527	1.4315	1.8370	2.9126	
14	1.2295	1.4480	1.2927	1.4234	1.0735	.7219		
	1.6710	1.4332	1.6417	1.4952	2.0472	2.9126		
15	.8825	.8450	.8857	.7561	F-SUB-Q			
	2.3088	2.1897	2.3452	2.7924	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1267	1.4833	1.1727	1.5144	1.1802	1.4919	1.2059	.8622
	1.8329	1.4550	1.6358	1.3970	1.6016	1.4005	1.7236	2.3918
9	1.4833	1.3141	1.5112	1.3527	1.5251	1.3548	1.4255	.8236
	1.4550	1.6364	1.4184	1.5740	1.3957	1.5594	1.4697	2.2977
10	1.1717	1.5112	1.2145	1.5390	1.3720	1.5005	1.2713	.8654
	1.6381	1.4187	1.4142	1.3954	1.5641	1.4200	1.6730	2.4205
11	1.5144	1.3516	1.5390	1.3752	1.5262	1.3473	1.4019	.7379
	1.3977	1.5750	1.3957	1.5624	1.4093	1.5934	1.5221	2.8716
12	1.1792	1.5240	1.3720	1.5262	1.3227	1.4566	1.0132	
	1.6031	1.3964	1.5641	1.4101	1.6216	1.4709	2.1136	
13	1.4919	1.3559	1.5005	1.3473	1.4576	1.1267	.7058	
	1.4011	1.5594	1.4200	1.5934	1.4700	1.8929	3.0166	
14	1.2059	1.4255	1.2713	1.4019	1.0132	.7058		
	1.7236	1.4697	1.6730	1.5221	2.1134	3.0166		
15	.8622	.8236	.8654	.7390	F-SUB-Q			
	2.3918	2.2977	2.4185	2.8682	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1213	1.4876	1.1706	1.5219	1.1792	1.5005	1.2059	.8589
	1.8510	1.4608	1.6763	1.4081	1.6458	1.4133	1.7503	2.4368
9	1.4876	1.3120	1.5176	1.3527	1.5358	1.3570	1.4319	.8204
	1.4608	1.6555	1.4263	1.5917	1.4004	1.5749	1.4798	2.3666
10	1.1685	1.5176	1.2102	1.5508	1.3730	1.5133	1.2756	.8632
	1.6786	1.4263	1.4538	1.3969	1.5766	1.4253	1.6833	2.4523
11	1.5219	1.3516	1.5497	1.3773	1.5401	1.3505	1.4105	.7368
	1.4083	1.5928	1.3974	1.5735	1.4062	1.5984	1.5261	2.9042
12	1.1781	1.5358	1.3730	1.5401	1.3238	1.4641	1.0132	
	1.6483	1.4004	1.5766	1.4062	1.6348	1.4771	2.1257	
13	1.4994	1.3580	1.5133	1.3505	1.4651	1.1299	.7047	
	1.4135	1.5749	1.4253	1.5984	1.4756	1.9132	3.0560	
14	1.2059	1.4319	1.2756	1.4105	1.0142	.7047		
	1.7493	1.4798	1.6833	1.5257	2.1257	3.0560		
15	.8589	.8204	.8643	.7379	F-SUB-Q			
	2.4368	2.3666	2.4523	2.9006	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1063	1.4737	1.1556	1.5101	1.1663	1.4887	1.1942	.8482
	1.9091	1.5000	1.7347	1.4446	1.7075	1.4514	1.8036	2.5164
9	1.4737	1.2970	1.5048	1.3398	1.5251	1.3452	1.4212	.8107
	1.4996	1.7060	1.4584	1.6336	1.4323	1.6159	1.5169	2.4549
10	1.1545	1.5048	1.1963	1.5401	1.3602	1.5048	1.2659	.8536
	1.7361	1.4593	1.5020	1.4304	1.6189	1.4515	1.7216	2.5223
11	1.5101	1.3388	1.5401	1.3655	1.5326	1.3409	1.3998	.7283
	1.4448	1.6347	1.4307	1.6145	1.4357	1.6358	1.5626	2.9762
12	1.1652	1.5251	1.3602	1.5326	1.3130	1.4544	1.0035	
	1.7091	1.4323	1.6189	1.4361	1.6732	1.5085	2.1783	
13	1.4887	1.3452	1.5048	1.3409	1.4555	1.1203	.6972	
	1.4514	1.6159	1.4515	1.6358	1.5072	1.9544	3.1285	
14	1.1942	1.4223	1.2659	1.4009	1.0046	.6972		
	1.8036	1.5169	1.7216	1.5626	2.1783	3.1300		
15	.8482	.8107	.8536	.7294	F-SUB-Q			
	2.5164	2.4549	2.5217	2.9724	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0699	1.4319	1.1192	1.4683	1.1299	1.4491	1.1599	.8215
	2.0242	1.5771	1.8331	1.5207	1.8071	1.5279	1.9045	2.6653
9	1.4330	1.2584	1.4641	1.3023	1.4833	1.3088	1.3848	.7840
	1.5771	1.7937	1.5328	1.7230	1.5057	1.7000	1.5956	2.5971
10	1.1181	1.4641	1.1599	1.4994	1.3238	1.4641	1.2327	.8268
	1.8347	1.5328	1.5839	1.4985	1.6997	1.5225	1.8045	2.6600
11	1.4683	1.3013	1.4994	1.3280	1.4908	1.3055	1.3634	.7047
	1.5214	1.7233	1.4985	1.6949	1.5111	1.7211	1.6352	3.1357
12	1.1288	1.4833	1.3227	1.4908	1.2777	1.4169	.9746	
	1.8089	1.5059	1.6997	1.5111	1.7628	1.5857	2.2972	
13	1.4491	1.3098	1.4641	1.3055	1.4180	1.0892	.6747	
	1.5279	1.7000	1.5225	1.7211	1.5843	2.0575	3.3063	
14	1.1599	1.3848	1.2327	1.3634	.9757	.6747		
	1.9045	1.5956	1.8045	1.6352	2.2958	3.3091		
15	.8215	.7840	.8279	.7058	F-SUB-Q			
	2.6653	2.5971	2.6600	3.1316	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0871	1.4619	1.1395	1.5005	1.1513	1.4812	1.1813	.836.
	2.0435	1.5900	1.8557	1.5372	1.8317	1.5440	1.9294	2.6994
9	1.4619	1.2788	1.4951	1.3248	1.5176	1.3345	1.4148	.7990
	1.5890	1.8177	1.5477	1.7451	1.5174	1.7200	1.6095	2.6265
10	1.1385	1.4951	1.1792	1.5347	1.3484	1.5026	1.2584	.8429
	1.8573	1.5477	1.6040	1.5054	1.7160	1.5270	1.8157	2.6855
11	1.5005	1.3248	1.5337	1.3548	1.5315	1.3323	1.3934	.7197
	1.5372	1.7464	1.5054	1.7096	1.5077	1.7293	1.6423	3.1530
12	1.1503	1.5176	1.3473	1.5315	1.3023	1.4480	.8939	
	1.8324	1.5174	1.7160	1.5077	1.7775	1.5953	2.3075	
13	1.4812	1.3345	1.5026	1.3323	1.4491	1.1128	.6876	
	1.5442	1.7200	1.5270	1.7293	1.5934	2.0717	3.3273	
14	1.1813	1.4148	1.2584	1.3944	.9950	.6876		
	1.9282	1.6095	1.8157	1.6423	2.3075	3.3319		
15	.8365	.7990	.8429	.7197	F-SUB-Q			
	2.6994	2.6265	2.6848	3.1488	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0806	1.4608	1.1331	1.5015	1.1460	1.4833	1.1770	.8322
	2.1283	1.6490	1.9347	1.5950	1.9085	1.6006	2.0053	2.8105
9	1.4608	1.2734	1.4962	1.3205	1.5208	1.3313	1.4159	.7958
	1.6479	1.8926	1.6053	1.8163	1.5717	1.7864	1.6658	2.7306
10	1.1331	1.4951	1.1738	1.5380	1.3441	1.5058	1.2574	.8386
	1.9337	1.6055	1.6722	1.5565	1.7808	1.5786	1.8789	2.7889
11	1.5015	1.3195	1.5369	1.3516	1.5358	1.3302	1.3955	.7165
	1.5950	1.8176	1.5573	1.7738	1.5549	1.7886	1.6952	3.2676
12	1.1470	1.5208	1.3441	1.5358	1.2991	1.4501	.9907	
	1.9075	1.5717	1.7808	1.5549	1.8377	1.6417	2.3838	
13	1.4833	1.3323	1.5069	1.3302	1.4512	1.1117	.6854	
	1.6006	1.7853	1.5786	1.7883	1.6406	2.1332	3.4314	
14	1.1781	1.4159	1.2574	1.3955	.9917	.6854		
	2.0053	1.6658	1.8789	1.6952	2.3838	3.4325		
15	.8322	.7958	.8397	.7176	F-SUB-Q			
	2.8105	2.7306	2.7882	3.2641	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0624	1.4394	1.1149	1.4812	1.1278	1.4619	1.1610	.8182
	2.2000	1.7148	2.0103	1.6680	1.9899	1.6798	2.1023	2.9479
9	1.4394	1.2541	1.4748	1.3013	1.5005	1.3141	1.3966	.7829
	1.7136	1.9653	1.6750	1.8949	1.6484	1.8726	1.7501	2.8670
10	1.1138	1.4737	1.1556	1.5176	1.3259	1.4855	1.2402	.8257
	2.0121	1.6750	1.7349	1.6314	1.8638	1.6587	1.9734	2.9298
11	1.4801	1.3013	1.5176	1.3334	1.5155	1.3130	1.3762	.7047
	1.6680	1.8964	1.6326	1.8522	1.6326	1.8755	1.7815	3.4421
12	1.1278	1.5005	1.3259	1.5155	1.2820	1.4309	.9768	
	1.9920	1.6484	1.8638	1.6326	1.9256	1.7210	2.5020	
13	1.4619	1.3141	1.4855	1.3130	1.4319	1.0967	.6747	
	1.6798	1.8726	1.6587	1.8740	1.7198	2.2365	3.6035	
14	1.1610	1.3966	1.2402	1.3762	.9778	.6747		
	2.1023	1.7501	1.9734	1.7802	2.5020	3.6035		
15	.8182	.7829	.8257	.7047	F-SUB-Q			
	2.9479	2.8670	2.9298	3.4371	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0699	1.4555	1.1235	1.4983	1.1374	1.4801	1.1706	.8247
	2.1237	1.6484	1.9367	1.6029	1.9196	1.6215	2.0376	2.8663
9	1.4555	1.2627	1.4919	1.3130	1.5197	1.3259	1.4137	.7893
	1.6484	1.8949	1.6105	1.8280	1.5837	1.8086	1.6941	2.7875
10	1.1245	1.4919	1.1642	1.5380	1.3377	1.5069	1.2541	.8322
	1.9402	1.6105	1.6750	1.5691	1.7990	1.5975	1.9101	2.8492
11	1.4983	1.3120	1.5369	1.3462	1.5380	1.3270	1.3944	.7111
	1.6029	1.8294	1.5691	1.7869	1.5701	1.8127	1.7198	3.3407
12	1.1385	1.5187	1.3377	1.5380	1.2938	1.4491	.9864	
	1.9198	1.5848	1.7990	1.5701	1.8594	1.6610	2.4256	
13	1.4801	1.3270	1.5069	1.3270	1.4501	1.1085	.6801	
	1.6215	1.8086	1.5975	1.8127	1.6599	2.1654	3.4977	
14	1.1717	1.4137	1.2541	1.3944	.9864	.6801		
	2.0376	1.6941	1.9101	1.7198	2.4256	3.5028		
15	.8247	.7893	.8322	.7111	F-SUB-Q			
	2.8663	2.7875	2.8492	3.3360	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0764	1.4737	1.1342	1.5187	1.1481	1.4994	1.1813	.8300
	2.0211	1.5628	1.8442	1.5209	1.8271	1.5386	1.9394	2.7280
9	1.4737	1.2734	1.5112	1.3238	1.5401	1.3388	1.4330	.7958
	1.5628	1.8043	1.5277	1.7410	1.5027	1.7209	1.6060	2.6500
10	1.1353	1.5112	1.1717	1.5594	1.3495	1.5283	1.2691	.8386
	1.8427	1.5277	1.5949	1.4868	1.7122	1.5132	1.8125	2.7063
11	1.5187	1.3238	1.5583	1.3602	1.5604	1.3409	1.4126	.7176
	1.5209	1.7410	1.4877	1.7000	1.4858	1.7221	1.6290	3.1669
12	1.1503	1.5401	1.3495	1.5604	1.3066	1.4683	.9950	
	1.8245	1.5027	1.7122	1.4867	1.7681	1.5721	2.3033	
13	1.4994	1.3398	1.5283	1.3409	1.4694	1.1203	.6854	
	1.5386	1.7209	1.5132	1.7221	1.5710	2.0514	3.3168	
14	1.1813	1.4330	1.2691	1.4137	.9950	.6854		
	1.9394	1.6060	1.8125	1.6290	2.3033	3.3169		
15	.8311	.7958	.8386	.7176	F-SUB-Q			
	2.7279	2.6500	2.7063	3.1627	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0806	1.4823	1.1385	1.5283	1.1535	1.5101	1.1877	.8332
	1.9310	1.4910	1.7614	1.4501	1.7445	1.4662	1.8515	2.6079
9	1.4823	1.2788	1.5208	1.3313	1.5508	1.3462	1.4416	.7990
	1.4901	1.7229	1.4563	1.6616	1.4310	1.6421	1.5303	2.5311
10	1.1395	1.5208	1.1770	1.5701	1.3570	1.5390	1.2766	.8418
	1.7600	1.4564	1.5232	1.4157	1.6332	1.4414	1.7279	2.5880
11	1.5283	1.3302	1.5690	1.3677	1.5712	1.3484	1.4223	.7208
	1.4501	1.6628	1.4165	1.6209	1.4148	1.6410	1.5512	3.0254
12	1.1556	1.5508	1.3570	1.5712	1.3130	1.4780	1.0003	
	1.7436	1.4318	1.6332	1.4148	1.6852	1.4976	2.1965	
13	1.5101	1.3473	1.5401	1.3484	1.4791	1.1267	.6887	
	1.4662	1.6410	1.4414	1.6410	1.4966	1.9533	3.1662	
14	1.1877	1.4416	1.2766	1.4223	1.0003	.6876		
	1.8515	1.5303	1.7279	1.5512	2.1965	3.1662		
15	.8343	.7990	.8418	.7208	F-SUB-Q			
	2.6079	2.5311	2.5857	3.0216	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0678	1.4683	1.1245	1.5144	1.1395	1.4962	1.1760	.8236
	1.8809	1.4472	1.7164	1.4078	1.6991	1.4230	1.7993	2.5432
9	1.4694	1.2659	1.5069	1.3184	1.5369	1.3345	1.4298	.7904
	1.4472	1.6741	1.4136	1.6140	1.3897	1.5945	1.4851	2.4655
10	1.1256	1.5069	1.1663	1.5562	1.3441	1.5251	1.2659	.8322
	1.7164	1.4137	1.4798	1.3745	1.5860	1.3995	1.6765	2.5190
11	1.5144	1.3173	1.5551	1.3548	1.5572	1.3366	1.4105	.7111
	1.4078	1.6151	1.3745	1.5734	1.3737	1.5924	1.5057	2.9497
12	1.1406	1.5358	1.3441	1.5572	1.3013	1.4651	.9896	
	1.6982	1.3897	1.5860	1.3737	1.6362	1.4525	2.1350	
13	1.4962	1.3345	1.5251	1.3377	1.4662	1.1160	.6801	
	1.4230	1.5934	1.3995	1.5924	1.4516	1.8984	3.0835	
14	1.1760	1.4298	1.2659	1.4105	.9896	.6790		
	1.7980	1.4851	1.6765	1.5057	2.1350	3.0875		
15	.8236	.7904	.8332	.7122	F-SUB-Q			
	2.5432	2.4655	2.5164	2.9461	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1021	1.5208	1.1631	1.5679	1.1792	1.5497	1.2134	.8504
	1.7597	1.3495	1.6034	1.3121	1.5865	1.3267	1.6832	2.3800
9	1.5208	1.3055	1.5604	1.3591	1.5915	1.3784	1.4801	.8172
	1.3495	1.5688	1.3177	1.5112	1.2949	1.4904	1.3846	2.3007
10	1.1642	1.5604	1.2027	1.6119	1.3859	1.5819	1.3088	.8589
	1.6015	1.3181	1.3858	1.2803	1.4848	1.3020	1.5648	2.3564
11	1.5679	1.3580	1.6119	1.3987	1.6151	1.3805	1.4608	.7358
	1.3126	1.5121	1.2810	1.4719	1.2783	1.4885	1.4033	2.7514
12	1.1802	1.5915	1.3859	1.6151	1.3420	1.5165	1.0217	
	1.5851	1.2949	1.4848	1.2783	1.5306	1.3546	1.9967	
13	1.5497	1.3784	1.5819	1.3805	1.5176	1.1535	.7026	
	1.3267	1.4904	1.3020	1.4885	1.3531	1.7709	2.8814	
14	1.2134	1.4812	1.3088	1.4608	1.0217	.7015		
	1.6832	1.3846	1.5648	1.4025	1.9950	2.8848		
15	.8504	.8172	.8600	.7368	F-SUB-Q			
	2.3800	2.3007	2.3564	2.7482	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1149	1.5412	1.1749	1.5894	1.1910	1.5722	1.2284	.8589
	1.6632	1.2721	1.5162	1.2370	1.5003	1.2510	1.5926	2.2594
9	1.5412	1.3195	1.5819	1.3741	1.6129	1.3944	1.5015	.8279
	1.2717	1.4825	1.2422	1.4291	1.2209	1.4084	1.3063	2.1785
10	1.1770	1.5819	1.2167	1.6373	1.4009	1.6044	1.3270	.8686
	1.5147	1.2425	1.3100	1.2076	1.4038	1.2281	1.4779	2.2361
11	1.5894	1.3730	1.6333	1.4148	1.6365	1.3977	1.4812	.7454
	1.2370	1.4299	1.2076	1.3907	1.2060	1.4067	1.3244	2.6073
12	1.1931	1.6129	1.4009	1.6365	1.3570	1.5369	1.0335	
	1.4991	1.2209	1.4038	1.2060	1.4482	1.2786	1.8898	
13	1.5722	1.3955	1.6044	1.3977	1.5380	1.1685	.7101	
	1.2507	1.4084	1.2281	1.4063	1.2775	1.6756	2.7347	
14	1.2284	1.5015	1.3270	1.4812	1.0335	.7101		
	1.5921	1.3063	1.4774	1.3237	1.8898	2.7347		
15	.8600	.8279	.8697	.7465	F-SUB-Q			
	2.2573	2.1785	2.2350	2.6045	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1021	1.5251	1.1588	1.5712	1.1738	1.5562	1.2167	.8493
	1.6178	1.2353	1.4787	1.2028	1.4632	1.2141	1.5458	2.1986
9	1.5251	1.3055	1.5647	1.3580	1.5936	1.3816	1.4876	.8225
	1.2349	1.4406	1.2068	1.3893	1.1878	1.3673	1.2675	2.1116
10	1.1599	1.5637	1.2049	1.6140	1.3859	1.5829	1.3152	.8589
	1.4773	1.2071	1.2707	1.1743	1.3642	1.1952	1.4323	2.1754
11	1.5712	1.3570	1.6129	1.3987	1.6119	1.3848	1.4673	.7368
	1.2028	1.3901	1.1746	1.3514	1.1758	1.3642	1.2849	2.5361
12	1.1760	1.5936	1.3859	1.6119	1.3420	1.5219	1.0228	
	1.4615	1.1878	1.3642	1.1760	1.4073	1.2414	1.8356	
13	1.5562	1.3816	1.5829	1.3848	1.5230	1.1556	.7026	
	1.2138	1.3665	1.1952	1.3642	1.2404	1.6278	2.6609	
14	1.2167	1.4876	1.3152	1.4673	1.0239	.7026		
	1.5448	1.2675	1.4323	1.2849	1.8349	2.6624		
15	.8493	.8225	.8600	.7379	F-SUB-Q			
	2.1986	2.1116	2.1735	2.5334	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1192	1.5487	1.1760	1.5926	1.1920	1.5819	1.2381	.8643
	1.5431	1.1773	1.4102	1.1475	1.3953	1.1550	1.4702	2.0938
9	1.5487	1.3248	1.5872	1.3762	1.6151	1.4041	1.5144	.8439
	1.1768	1.3742	1.1509	1.3271	1.1333	1.3006	1.2035	1.9931
10	1.1770	1.5872	1.2263	1.6354	1.4052	1.6054	1.3420	.8761
	1.4085	1.1511	1.2087	1.1208	1.3013	1.1401	1.3589	2.0683
11	1.5926	1.3752	1.6354	1.4201	1.6322	1.4084	1.4940	.7540
	1.1478	1.3282	1.1210	1.2883	1.1237	1.2974	1.2208	2.4026
12	1.1931	1.6151	1.4052	1.6322	1.3612	1.5465	1.0432	
	1.3938	1.1333	1.3013	1.1234	1.3421	1.1814	1.7439	
13	1.5819	1.4041	1.6065	1.4084	1.5476	1.1781	.7165	
	1.1550	1.3006	1.1401	1.2970	1.1805	1.5456	2.5263	
14	1.2381	1.5155	1.3420	1.4940	1.0432	.7165		
	1.4702	1.2035	1.3589	1.2208	1.7426	2.5290		
15	.8654	.8439	.8761	.7551	F-SUB-Q			
	2.0929	1.9922	2.0665	2.4002	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0871	1.4983	1.1342	1.5358	1.1492	1.5315	1.2049	.8407
	1.5472	1.1849	1.4225	1.1589	1.4083	1.1611	1.4718	2.1019
9	1.4983	1.2863	1.5305	1.3323	1.5562	1.3677	1.4716	.8268
	1.1846	1.3781	1.1617	1.3344	1.1444	1.3001	1.2070	1.9849
10	1.1331	1.5305	1.1931	1.5765	1.3666	1.5497	1.3098	.8536
	1.4236	1.1617	1.2109	1.1313	1.3026	1.1496	1.3556	2.0726
11	1.5347	1.3313	1.5754	1.3794	1.5712	1.3752	1.4512	.7368
	1.1589	1.3352	1.1316	1.2910	1.1251	1.2934	1.2251	2.4000
12	1.1481	1.5562	1.3666	1.5712	1.3259	1.5005	1.0174	
	1.4095	1.1444	1.3026	1.1354	1.3427	1.1857	1.7418	
13	1.5315	1.3677	1.5497	1.3752	1.5015	1.1492	.7026	
	1.1611	1.3001	1.1496	1.2934	1.1851	1.5445	2.5194	
14	1.2049	1.4716	1.3098	1.4512	1.0185	.7015		
	1.4718	1.2070	1.3556	1.2244	1.7412	2.5208		
15	.8418	.8268	.8547	.7379	F-SUB-Q			
	2.1019	1.9849	2.0708	2.3987	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9714	1.3484	1.0314	1.3773	1.0464	1.3859	1.0656	.7379
	1.6999	1.2901	1.5343	1.2648	1.5164	1.2571	1.6340	2.3593
9	1.3484	1.1331	1.3709	1.1738	1.4234	1.2188	1.3230	.7658
	1.2894	1.5359	1.2708	1.4851	1.2253	1.4302	1.3150	2.1089
10	1.0314	1.3709	1.0881	1.4394	1.2145	1.4266	1.1717	.7561
	1.5350	1.2708	1.3024	1.2129	1.4367	1.2228	1.4883	2.3011
11	1.3773	1.1727	1.4384	1.2252	1.4448	1.2327	1.2831	.6587
	1.2648	1.4865	1.2135	1.4242	1.2082	1.4148	1.3578	2.6439
12	1.0453	1.4234	1.2145	1.4448	1.1824	1.3473	.9050	
	1.5178	1.2253	1.4367	1.2085	1.4777	1.2940	1.9234	
13	1.3859	1.2199	1.4266	1.2338	1.3495	1.0174	.6319	
	1.2567	1.4293	1.2228	1.4148	1.2936	1.7128	2.7509	
14	1.0656	1.3248	1.1717	1.2831	.9050	.6319		
	1.6334	1.3150	1.4874	1.3578	1.9234	2.7541		
15	.7379	.7658	.7561	.6587	F-SUB-Q			
	2.3581	2.1079	2.3000	2.6424	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7090	.6822	.4702	.6887	.4830	.6919	.7658	.5419
	2.2992	2.5126	3.3163	2.4928	3.2350	2.4798	2.2446	3.1750
9	.6822	.7872	.6854	.8311	.7294	.8675	.6608	.3149
	2.5126	2.1778	2.5047	2.0689	2.3535	1.9818	2.5990	5.0616
10	.4702	.6854	.4894	.7401	.8568	.7368	.8536	.5505
	3.3165	2.5047	2.8562	2.3236	2.0078	2.3315	2.0153	3.1208
11	.6887	.8300	.7390	.8836	.7486	.8986	.6351	.4841
	2.4928	2.0698	2.3247	1.9478	2.2989	1.9132	2.7054	3.5573
12	.4830	.7294	.8557	.7486	.8375	.6769	.6801	
	3.2357	2.3535	2.0086	2.2989	2.0546	2.5394	2.5272	
13	.6919	.8675	.7368	.8986	.6779	.7583	.4680	
	2.4798	1.9818	2.3315	1.9133	2.5381	2.2681	3.6784	
14	.7658	.6608	.8536	.6351	.6801	.4680		
	2.2446	2.5990	2.0153	2.7054	2.5272	3.6841		
15	.5419	.3149	.5516	.4841	F-SUB-Q			
	3.1728	5.0616	3.1187	3.5547	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3406	.3020	.2131	.3267	.2271	.3459	.4584	.2945
	4.4798	5.6248	7.3963	5.8922	7.1567	5.5329	4.1788	6.4159
9	.3020	.4423	.3234	.4745	.3502	.4884	.3277	.1510
	5.6248	4.1852	5.8556	3.9971	5.4562	3.8873	5.8273	*10.5807
10	.2131	.3234	.2217	.3406	.4777	.3491	.4723	.3010
	7.3963	5.8468	6.9889	5.3493	3.8382	5.2552	3.8795	6.3014
11	.3267	.4745	.3406	.4573	.3192	.4616	.2935	.2560
	5.9031	4.0012	5.3509	3.7715	5.1491	3.6950	5.9162	7.0729
12	.2271	.3502	.4777	.3192	.3663	.2528	.3406	
	7.1567	5.4562	3.8382	5.1491	3.8160	5.4443	4.6448	
13	.3459	.4873	.3491	.4616	.2528	.3042	.1960	
	5.5329	3.8873	5.2481	3.6950	5.4350	4.2181	7.3791	
14	.4584	.3277	.4723	.2945	.3406	.1960		
	4.1788	5.8273	3.8757	5.9162	4.6380	7.3791		
15	.2945	.1510	.3010	.2570	F-SUB-Q			
	6.4159	*10.5807	6.3014	7.0729	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 FFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4905	.7272	.6437	.7679	.6501	.8032	.7047	.4670
	3.0727	2.5225	2.6360	2.5926	2.6227	2.4658	2.7908	4.1678
9	.7272	.7079	.7775	.7315	.7936	.7647	.8065	.4787
	2.5221	2.6628	2.5046	2.6853	2.4529	2.5753	2.4505	3.5003
10	.6437	.7765	.6790	.7775	.7422	.7925	.7165	.4723
	2.6360	2.5030	2.4581	2.4151	2.5397	2.3838	2.6242	4.1070
11	.7668	.7315	.7775	.7036	.7379	.6929	.7443	.3995
	2.5944	2.6871	2.4166	2.5619	2.3759	2.4859	2.4165	4.6670
12	.6501	.7936	.7411	.7379	.5248	.6340	.5216	
	2.6202	2.4529	2.5393	2.3706	2.5114	2.3435	3.1295	
13	.8022	.7647	.7925	.6929	.6340	.4605	.3042	
	2.4658	2.5736	2.3835	2.4839	2.3384	2.8380	4.8945	
14	.7047	.8054	.7165	.7443	.5216	.3042		
	2.7908	2.4505	2.6220	2.4146	3.1264	4.8932		
15	.4670	.4787	.4734	.3995	F-SUB-Q			
	4.1678	3.5003	4.1070	4.6602	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6244	.9596	.8022	1.0035	.8054	1.0378	.9211	.6040
	2.5130	1.9946	2.1988	2.0281	2.1994	1.9592	2.1903	3.3013
9	.9596	.9339	1.0164	.9543	1.0217	.9853	1.0453	.5890
	1.9946	2.0893	1.9701	2.1237	1.9617	2.0556	1.9377	2.9545
10	.8022	1.0153	.8504	1.0057	.9553	1.0207	.9189	.6040
	2.2023	1.9691	2.0476	1.9432	2.0386	1.9161	2.0941	3.3109
11	1.0025	.9532	1.0057	.9007	.9468	.8889	.9703	.5055
	2.0304	2.1251	1.9456	2.0812	1.8949	2.0076	1.9011	3.7981
12	.8032	1.0207	.9543	.9468	.6640	.8268	.6726	
	2.2029	1.9617	2.0384	1.8904	1.9987	1.8644	2.5140	
13	1.0367	.9853	1.0196	.8889	.8279	.5998	.3813	
	1.9604	2.0556	1.9152	2.0053	1.8600	2.2629	4.0607	
14	.9211	1.0453	.9189	.9703	.6726	.3813		
	2.1903	1.9389	2.0930	1.8991	2.5120	4.0555		
15	.6030	.5890	.6040	.5055	F-SUB-Q			
	3.3013	2.9545	3.3074	3.7936	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7497	1.1770	.9714	1.2263	.9693	1.2670	1.1096	.7186
	2.1978	1.6985	1.9138	1.7213	1.9115	1.6481	1.8682	2.8509
9	1.1770	1.1299	1.2445	1.1524	1.2424	1.1867	1.2756	.7004
	1.6985	1.7983	1.6707	1.8301	1.6740	1.7527	1.6312	2.5852
10	.9714	1.2424	1.0132	1.2252	1.1481	1.2413	1.1149	.7197
	1.9136	1.6706	1.8098	1.6640	1.7636	1.6376	1.7953	2.8637
11	1.2252	1.1513	1.2252	1.0839	1.1556	1.0774	1.1888	.6040
	1.7232	1.8320	1.6657	1.8034	1.6159	1.7297	1.6092	3.3049
12	.9693	1.2424	1.1481	1.1556	.8011	1.0228	.8161	
	1.9115	1.6740	1.7628	1.6118	1.7222	1.5854	2.1714	
13	1.2659	1.1867	1.2413	1.0785	1.0239	.7379	.4573	
	1.6481	1.7537	1.6368	1.7287	1.5823	1.9470	3.5714	
14	1.1096	1.2756	1.1160	1.1899	.8172	.4573		
	1.8682	1.6312	1.7943	1.6077	2.1684	3.5674		
15	.7186	.7004	.7197	.6051	F-SUB-Q			
	2.8509	2.5828	2.8637	3.3015	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8418	1.3291	1.0785	1.3773	1.0731	1.4212	1.2327	.7904
	2.0916	1.5853	1.8182	1.5967	1.8167	1.5210	1.7412	2.6846
9	1.3291	1.2627	1.3987	1.2852	1.3966	1.3238	1.4309	.7679
	1.5861	1.6923	1.5563	1.7114	1.5541	1.6354	1.5073	2.4774
10	1.0785	1.3966	1.1160	1.3784	1.2809	1.3955	1.2509	.7936
	1.8170	1.5563	1.7403	1.5550	1.6612	1.5278	1.6787	2.7006
11	1.3762	1.2831	1.3773	1.2145	1.3109	1.2145	1.3462	.6694
	1.5983	1.7132	1.5565	1.6975	1.5062	1.6239	1.4961	3.1348
12	1.0742	1.3966	1.2798	1.3109	.9136	1.1760	.9221	
	1.8155	1.5541	1.6603	1.5021	1.6191	1.4764	2.0471	
13	1.4201	1.3227	1.3955	1.2145	1.1770	.8504	.5162	
	1.5217	1.6362	1.5265	1.6222	1.4730	1.8298	3.4067	
14	1.2327	1.4309	1.2580	1.3462	.9232	.5173		
	1.7412	1.5080	1.6778	1.4949	2.0444	3.4030		
15	.7904	.7679	.7947	.6694	F-SUB-Q			
	2.6846	2.4774	2.6983	3.1286	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9436	1.4437	1.1535	1.4812	1.1449	1.5240	1.3163	.8386
	2.0684	1.5537	1.7967	1.5495	1.8040	1.4827	1.7065	2.6488
9	1.4437	1.3634	1.5058	1.3784	1.5069	1.4212	1.5358	.8118
	1.5545	1.6602	1.5184	1.6645	1.5028	1.5943	1.4676	2.4857
10	1.1535	1.5037	1.1931	1.4865	1.3794	1.5058	1.3527	.8472
	1.7956	1.5181	1.7268	1.5230	1.6306	1.4942	1.6390	2.6444
11	1.4801	1.3762	1.4844	1.3163	1.4351	1.3280	1.4641	.7154
	1.5514	1.6662	1.5245	1.6686	1.4824	1.5936	1.4636	3.0901
12	1.1460	1.5069	1.3794	1.4351	1.0474	1.3173	1.0132	
	1.8028	1.5032	1.6306	1.4782	1.6011	1.4534	2.0221	
13	1.5230	1.4212	1.5058	1.3280	1.3184	.9789	.5719	
	1.4834	1.5943	1.4935	1.5928	1.4500	1.8102	3.3934	
14	1.3163	1.5358	1.3527	1.4641	1.0142	.5730		
	1.7065	1.4676	1.6371	1.4623	2.0207	3.3897		
15	.8386	.8118	.8472	.7165	F-SUB-Q			
	2.6488	2.4857	2.6422	3.0858	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0560	1.5444	1.2124	1.5647	1.1995	1.6044	1.3784	.8729
	2.0959	1.5441	1.8257	1.5462	1.8315	1.4785	1.7167	2.6801
9	1.5444	1.4459	1.5915	1.4501	1.5969	1.4994	1.6194	.8461
	1.5444	1.6585	1.5110	1.6645	1.4951	1.5887	1.4602	2.5377
10	1.2124	1.5894	1.2531	1.5744	1.4587	1.5958	1.4362	.8879
	1.8245	1.5110	1.7566	1.5183	1.6280	1.4895	1.6270	2.6488
11	1.5637	1.4480	1.5733	1.4030	1.5487	1.4341	1.5722	.7529
	1.5485	1.6663	1.5198	1.6712	1.4905	1.5970	1.4587	3.0950
12	1.2006	1.5958	1.4587	1.5487	1.2134	1.4673	1.0978	
	1.8303	1.4951	1.6271	1.4862	1.6178	1.4602	2.0435	
13	1.6044	1.4994	1.5958	1.4341	1.4694	1.1342	.6265	
	1.4792	1.5887	1.4888	1.5962	1.4561	1.8295	3.4479	
14	1.3784	1.6194	1.4373	1.5733	1.0988	.6276		
	1.7167	1.4602	1.6262	1.4573	2.0409	3.4441		
15	.8729	.8461	.8879	.7540	F-SUB-Q			
	2.6823	2.5377	2.6466	3.0920	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1952	1.6600	1.2831	1.6643	1.2670	1.7050	1.4566	.9168
	2.1132	1.5441	1.8486	1.5395	1.8592	1.4730	1.7176	2.6983
9	1.6590	1.5422	1.6986	1.5369	1.7040	1.5947	1.7232	.8900
	1.5446	1.6661	1.5102	1.6610	1.4848	1.5800	1.4508	2.5793
10	1.2831	1.6986	1.3248	1.6793	1.5540	1.7040	1.5390	.9382
	1.8474	1.5109	1.7910	1.5100	1.6255	1.4791	1.6190	2.6488
11	1.6622	1.5337	1.6783	1.5058	1.6783	1.5562	1.7018	.8011
	1.5417	1.6636	1.5115	1.6668	1.4808	1.5861	1.4434	3.1003
12	1.2681	1.7029	1.5540	1.6783	1.4705	1.6504	1.1942	
	1.8580	1.4848	1.6246	1.4801	1.6246	1.4555	2.0370	
13	1.7040	1.5947	1.7040	1.5572	1.6536	1.2916	.6865	
	1.4730	1.5800	1.4784	1.5853	1.4518	1.8382	3.4746	
14	1.4566	1.7232	1.5401	1.7040	1.1952	.6876		
	1.7176	1.4508	1.6182	1.4421	2.0350	3.4708		
15	.9168	.8911	.9393	.8022	F-SUB-Q			
	2.6983	2.5793	2.6466	3.0973	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2531	1.7254	1.3238	1.7222	1.3055	1.7518	1.5005	.9414
	2.2020	1.5951	1.9213	1.5856	1.9339	1.5181	1.7742	2.7981
9	1.7254	1.5979	1.7629	1.5872	1.7671	1.6515	1.7843	.9157
	1.5959	1.7195	1.5538	1.7111	1.5232	1.6253	1.4931	2.6842
10	1.3238	1.7629	1.3677	1.7414	1.6108	1.7682	1.6022	.9682
	1.9213	1.5553	1.8583	1.5576	1.6750	1.5217	1.6610	2.7284
11	1.7200	1.5851	1.7393	1.5722	1.7575	1.6322	1.7832	.8300
	1.5879	1.7139	1.5591	1.7231	1.5261	1.6350	1.4857	3.1951
12	1.3055	1.7671	1.6108	1.7586	1.5690	1.7575	1.2541	
	1.9339	1.5232	1.6750	1.5238	1.6749	1.4963	2.1029	
13	1.7618	1.6515	1.7671	1.6333	1.7618	1.3794	.7261	
	1.5181	1.6253	1.5217	1.6338	1.4928	1.8918	3.5824	
14	1.5015	1.7843	1.6033	1.7854	1.2563	.7272		
	1.7732	1.4924	1.6602	1.4843	2.1002	3.5784		
15	.9414	.9157	.9693	.8311	F-SUB-Q			
	2.7981	2.6842	2.7261	3.1886	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2531	1.7275	1.3163	1.7200	1.2981	1.7607	1.4951	.9350
	2.3701	1.7056	2.0712	1.7011	2.0858	1.6287	1.9086	3.0160
9	1.7275	1.5947	1.7639	1.5840	1.7714	1.6493	1.7832	.9093
	1.7056	1.8464	1.6654	1.8390	1.6270	1.7431	1.5999	2.8923
10	1.3173	1.7639	1.3645	1.7479	1.6119	1.7746	1.6086	.9660
	2.0712	1.6654	1.9981	1.6602	1.7923	1.6237	1.7723	2.9298
11	1.7179	1.5808	1.7457	1.5776	1.7714	1.6429	1.7961	.8279
	1.7038	1.8411	1.6619	1.8432	1.6262	1.7498	1.5856	3.4223
12	1.2981	1.7714	1.6119	1.7725	1.5894	1.7821	1.2638	
	2.0843	1.6270	1.7923	1.6253	1.8040	1.6081	2.2669	
13	1.7597	1.6493	1.7757	1.6440	1.7864	1.3987	.7336	
	1.6287	1.7431	1.6228	1.7479	1.6044	2.0378	3.8657	
14	1.4951	1.7832	1.6086	1.7971	1.2649	.7336		
	1.9086	1.5999	1.7713	1.5848	2.2636	3.8610		
15	.9350	.9104	.9660	.8300	F-SUB-Q			
	3.0189	2.8923	2.9271	3.4186	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A	
8	1.3034	1.8036	1.3720	1.7939	1.3516	1.8389	1.5604	.9725	
	2.4524	1.7605	2.1450	1.7585	2.1608	1.6804	1.9702	3.1075	
9	1.8025	1.6633	1.8421	1.6526	1.8518	1.7265	1.8668	.9478	
	1.7605	1.9086	1.7186	1.8995	1.6759	1.7953	1.6472	2.9861	
10	1.3720	1.8421	1.4212	1.8293	1.6879	1.8614	1.6900	1.0089	
	2.1435	1.7186	2.0683	1.7056	1.8422	1.6645	1.8158	3.0218	
11	1.7918	1.6504	1.8282	1.6526	1.8582	1.7936	1.8914	.8675	
	1.7605	1.9017	1.7075	1.8927	1.6671	1.7892	1.6204	3.5209	
12	1.3527	1.8518	1.6879	1.8593	1.6740	1.8785	1.3270		
	2.1592	1.6759	1.8422	1.6663	1.8486	1.6438	2.3182		
13	1.8389	1.7265	1.8614	1.7297	1.8839	1.4769	.7700		
	1.6804	1.7953	1.6636	1.7882	1.6396	2.0894	3.9699		
14	1.5604	1.8668	1.6911	1.8935	1.3291	.7711			
	1.9702	1.6472	1.8148	1.6187	2.3148	3.9649			
15	.9725	.9489	1.0089	.8686	F-SUB-Q				
	3.1075	2.9861	3.0189	3.5131	M-SUB-Q				

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A	
8	1.3077	1.8196	1.3773	1.8111	1.3580	1.8603	1.5722	.9768	
	2.5799	1.8551	2.2741	1.8638	2.3044	1.7882	2.0963	3.3151	
9	1.8186	1.6718	1.8593	1.6633	1.8742	1.7436	1.8892	.9543	
	1.8562	2.0190	1.8169	2.0306	1.7882	1.9190	1.7537	3.1931	
10	1.3784	1.8593	1.4266	1.8528	1.7029	1.8871	1.7125	1.0164	
	2.2724	1.8169	2.1945	1.8200	1.9738	1.7732	1.9377	3.2341	
11	1.8089	1.6611	1.8507	1.6686	1.8839	1.7500	1.9224	.8750	
	1.8660	2.0332	1.8221	2.0254	1.7762	1.9097	1.7232	3.7674	
12	1.3591	1.8742	1.7040	1.8850	1.6954	1.9096	1.3430		
	2.3044	1.7882	1.9726	1.7752	1.9714	1.7450	2.4754		
13	1.8593	1.7436	1.8882	1.7522	1.9139	1.4973	.7786		
	1.7892	1.9190	1.7723	1.9074	1.7412	2.2209	4.2289		
14	1.5722	1.8892	1.7136	1.9235	1.3441	.7797			
	2.0963	1.7537	1.9365	1.7213	2.4715	4.2289			
15	.9768	.9543	1.0164	.8761	F-SUB-Q				
	3.3151	3.1931	3.2308	3.7629	M-SUB-Q				

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2863	1.7918	1.3537	1.7843	1.3366	1.8357	1.5497	.9607
	2.5947	1.8638	2.2865	1.8704	2.3170	1.8179	2.1488	3.4558
9	1.7907	1.6440	1.8303	1.6386	1.8518	1.7211	1.8657	.9382
	1.8638	2.0306	1.8252	2.0384	1.8065	1.9424	1.7913	3.2967
10	1.3548	1.8303	1.4052	1.8303	1.6815	1.8668	1.6933	1.0014
	2.2865	1.8252	2.2044	1.8305	1.9924	1.7963	1.9763	3.3360
11	1.7821	1.6365	1.8282	1.6472	1.8646	1.7307	1.9010	.8611
	1.8737	2.0424	1.8326	2.0345	1.7984	1.9377	1.7644	3.8825
12	1.3366	1.8518	1.6825	1.8657	1.6761	1.8903	1.3259	
	2.3170	1.8065	1.9924	1.7973	2.0062	1.7782	2.5326	
13	1.8357	1.7211	1.8678	1.7329	1.8957	1.4812	.7700	
	1.8190	1.9424	1.7953	1.9365	1.7742	2.2734	4.3685	
14	1.5508	1.8657	1.6943	1.9032	1.3280	.7700		
	2.1488	1.7913	1.9763	1.7634	2.5286	4.3625		
15	.9607	.9382	1.0014	.8632	F-SUB-Q			
	3.4558	3.2967	3.3360	3.8778	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2841	1.8014	1.3570	1.7950	1.3398	1.8528	1.5594	.9639
	2.5591	1.8231	2.2396	1.8252	2.2654	1.7644	2.0867	3.3607
9	1.8014	1.6493	1.8421	1.6461	1.8678	1.7339	1.8850	.9414
	1.8231	1.9899	1.7832	1.9937	1.7605	1.8927	1.7393	3.2175
10	1.3580	1.8421	1.4073	1.8453	1.6922	1.8850	1.7115	1.0067
	2.2396	1.7832	2.1623	1.7933	1.9532	1.7575	1.9283	3.2607
11	1.7929	1.6440	1.8443	1.6568	1.8828	1.7479	1.9257	.8664
	1.8284	1.9974	1.7943	1.9974	1.7614	1.8972	1.7223	3.7989
12	1.3398	1.8678	1.6933	1.8839	1.6900	1.9117	1.3355	
	2.2654	1.7605	1.9532	1.7605	1.9641	1.7364	2.4831	
13	1.8528	1.7339	1.8860	1.7489	1.9171	1.4951	.7733	
	1.7654	1.8938	1.7566	1.8961	1.7326	2.2225	4.2917	
14	1.5604	1.8850	1.7125	1.9278	1.3377	.7743		
	2.0867	1.7393	1.9271	1.7213	2.4812	4.2859		
15	.9639	.9425	1.0067	.8675	F-SUB-Q			
	3.3607	3.2175	3.2607	3.7944	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2734	1.8004	1.3495	1.7950	1.3334	1.8582	1.5572	.9585
	2.5225	1.7862	2.2060	1.7892	2.2177	1.7065	2.0203	3.2407
9	1.7993	1.6418	1.8421	1.6418	1.8721	1.7350	1.8914	.9382
	1.7862	1.9580	1.7469	1.9592	1.7213	1.8518	1.6848	3.1057
10	1.3505	1.8421	1.3977	1.8485	1.6900	1.8914	1.7168	1.0035
	2.2060	1.7469	2.1326	1.7498	1.9132	1.7121	1.8803	3.1791
11	1.7918	1.6386	1.8475	1.6547	1.8882	1.7500	1.9374	.8643
	1.7913	1.9628	1.7517	1.9544	1.7158	1.8508	1.6724	3.7188
12	1.3334	1.8721	1.6900	1.8892	1.6911	1.9203	1.3345	
	2.2160	1.7223	1.9132	1.7148	1.9236	1.6938	2.4318	
13	1.8571	1.7350	1.8925	1.7522	1.9257	1.4973	.7700	
	1.7075	1.8518	1.7111	1.8497	1.6893	2.1768	4.2176	
14	1.5583	1.8925	1.7179	1.9396	1.3366	.7711		
	2.0203	1.6848	1.8792	1.6706	2.4280	4.2121		
15	.9585	.9393	1.0035	.8664	F-SUB-Q			
	3.2407	3.1057	3.1759	3.7101	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2541	1.7768	1.3302	1.7714	1.3141	1.8378	1.5390	.9457
	2.4715	1.7270	2.1097	1.7084	2.1219	1.6312	1.9342	3.1136
9	1.7757	1.6194	1.8196	1.6204	1.8518	1.7147	1.8721	.9253
	1.7270	1.8893	1.6777	1.8726	1.6447	1.7673	1.6072	2.9740
10	1.3302	1.8186	1.3794	1.8262	1.6697	1.8721	1.7007	.9907
	2.1097	1.6804	2.0425	1.6857	1.8432	1.6438	1.8065	3.0333
11	1.7693	1.6172	1.8261	1.6343	1.8689	1.7318	1.9192	.8536
	1.7111	1.8770	1.6875	1.9017	1.6671	1.8024	1.6228	3.5564
12	1.3141	1.8518	1.6708	1.8700	1.6718	1.9021	1.3184	
	2.1219	1.6455	1.8443	1.6671	1.9040	1.6671	2.3718	
13	1.8378	1.7147	1.8732	1.7339	1.9075	1.4801	.7604	
	1.6320	1.7673	1.6447	1.8004	1.6628	2.1488	4.1085	
14	1.5390	1.8721	1.7018	1.9214	1.3205	.7615		
	1.9342	1.6072	1.8065	1.6212	2.3701	4.1085		
15	.9446	.9264	.9907	.8557	F-SUB-Q			
	3.1136	2.9710	3.0304	3.5524	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2059	1.7125	1.2788	1.7082	1.2638	1.7736	1.4823	.9082
	2.3933	1.6759	2.0668	1.6698	2.0843	1.5999	1.9029	3.0715
9	1.7115	1.5583	1.7532	1.5604	1.7886	1.6536	1.8068	.8900
	1.6768	1.8400	1.6371	1.8326	1.6040	1.7288	1.5746	2.9268
10	1.2788	1.7532	1.3291	1.7650	1.6097	1.8089	1.6418	.9532
	2.0668	1.6371	1.9927	1.6430	1.7973	1.6024	1.7566	2.9737
11	1.7061	1.5572	1.7639	1.5754	1.8057	1.6718	1.8528	.8215
	1.6724	1.8368	1.6447	1.8497	1.6179	1.7517	1.5753	3.4747
12	1.2638	1.7886	1.6097	1.8068	1.6119	1.8368	1.2702	
	2.0843	1.6048	1.7984	1.6171	1.8529	1.6220	2.3148	
13	1.7736	1.6536	1.8100	1.6729	1.8421	1.4255	.7315	
	1.6007	1.7288	1.6032	1.7508	1.6179	2.0949	4.0252	
14	1.4823	1.8068	1.6429	1.8550	1.2723	.7326		
	1.9029	1.5746	1.7556	1.5738	2.3114	4.0201		
15	.9082	.8911	.9532	.8225	F-SUB-Q			
	3.0715	2.9239	2.9709	3.4671	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2070	1.7232	1.2831	1.7200	1.2681	1.7875	1.4898	.9104
	2.2413	1.5714	1.9505	1.5714	1.9701	1.5095	1.8004	2.9190
9	1.7222	1.5647	1.7661	1.5679	1.8014	1.6654	1.8228	.8943
	1.5722	1.7298	1.5357	1.7279	1.5087	1.6278	1.4813	2.7674
10	1.2841	1.7661	1.3345	1.7779	1.6183	1.8228	1.6568	.9564
	1.9505	1.5357	1.8784	1.5424	1.6911	1.5073	1.8438	2.8056
11	1.7168	1.5647	1.7757	1.5851	1.8196	1.6847	1.8721	.8257
	1.5738	1.7307	1.5439	1.7298	1.5109	1.6328	1.4662	3.2640
12	1.2691	1.8014	1.6183	1.8207	1.6215	1.8328	1.2756	
	1.9701	1.5087	1.6902	1.5102	1.7139	1.4988	2.1575	
13	1.7875	1.6654	1.8239	1.6858	1.8582	1.4351	.7336	
	1.5102	1.6278	1.5066	1.6312	1.4945	1.9377	3.7452	
14	1.4898	1.8228	1.6579	1.8742	1.2777	.7336		
	1.8004	1.4813	1.6430	1.4649	2.1546	3.7452		
15	.9104	.8954	.9564	.8268	F-SUB-Q			
	2.9190	2.7648	2.8056	3.2607	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1749	1.6815	1.2499	1.6783	1.2349	1.7447	1.4501	.8846
	2.1842	1.5328	1.9101	1.5350	1.9326	1.4785	1.7683	2.8741
9	1.6815	1.5251	1.7243	1.5294	1.7597	1.6247	1.7789	.8707
	1.5328	1.6893	1.4974	1.6893	1.4724	1.5911	1.4495	2.7164
10	1.2499	1.7243	1.3023	1.7372	1.5787	1.7800	1.6172	.9296
	1.9101	1.4974	1.8329	1.4995	1.6472	1.4656	1.6024	2.7545
11	1.6761	1.5262	1.7361	1.5465	1.7768	1.6440	1.8282	.8032
	1.5372	1.6929	1.5009	1.6830	1.4683	1.5864	1.4248	3.1951
12	1.2349	1.7597	1.5787	1.7779	1.5808	1.8089	1.2402	
	1.9314	1.4724	1.6472	1.4676	1.6593	1.4502	2.1005	
13	1.7447	1.6247	1.7811	1.6461	1.8143	1.3977	.7122	
	1.4785	1.5911	1.4649	1.5856	1.4462	1.8770	3.6379	
14	1.4501	1.7800	1.6183	1.8303	1.2424	.7133		
	1.7683	1.4495	1.6007	1.4235	2.0977	3.6379		
15	.8846	.8718	.9296	.8043	F-SUB-Q			
	2.8767	2.7164	2.7545	3.1886	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1106	1.5872	1.1813	1.5862	1.1674	1.6440	1.3623	.8300
	2.2163	1.5576	1.9403	1.5591	1.9635	1.5080	1.8107	2.9488
9	1.5872	1.4405	1.6290	1.4448	1.6633	1.5315	1.6740	.8215
	1.5576	1.7158	1.5210	1.7158	1.4952	1.6195	1.4799	2.7700
10	1.1813	1.6290	1.2381	1.6461	1.4930	1.6825	1.5230	.8729
	1.9403	1.5210	1.8501	1.5159	1.6689	1.4841	1.6312	2.8180
11	1.5840	1.4416	1.6451	1.4651	1.6804	1.5519	1.7179	.7551
	1.5614	1.7186	1.5174	1.7011	1.4868	1.6080	1.4515	3.2640
12	1.1674	1.6633	1.4930	1.6815	1.4898	1.7050	1.1652	
	1.9635	1.4952	1.6689	1.4861	1.6804	1.4690	2.1386	
13	1.6429	1.5326	1.6836	1.5530	1.7104	1.3120	.6704	
	1.5087	1.6195	1.4834	1.6072	1.4649	1.9074	3.6972	
14	1.3623	1.6750	1.5240	1.7190	1.1663	.6704		
	1.8096	1.4799	1.6303	1.4495	2.1358	3.6972		
15	.8300	.8215	.8729	.7561	F-SUB-Q			
	2.9488	2.7700	2.8155	3.2573	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0806	1.5401	1.1524	1.5412	1.1417	1.5904	1.3152	.7990
	2.2024	1.5522	1.9225	1.5515	1.9428	1.5080	1.8148	2.9709
9	1.5390	1.4019	1.5819	1.4116	1.6204	1.4940	1.6183	.7979
	1.5522	1.7038	1.5130	1.6974	1.4834	1.6048	1.4813	2.7622
10	1.1535	1.5819	1.2167	1.6119	1.4608	1.6397	1.4758	.8407
	1.9213	1.5130	1.8204	1.4945	1.6455	1.4703	1.6253	2.8306
11	1.5390	1.4084	1.6097	1.4405	1.6365	1.5133	1.6558	.7283
	1.5538	1.7011	1.4959	1.6698	1.4724	1.5903	1.4522	3.2674
12	1.1417	1.6194	1.4619	1.6376	1.4480	1.6536	1.1235	
	1.9415	1.4834	1.6455	1.4717	1.6645	1.4595	2.1401	
13	1.5904	1.4940	1.6408	1.5155	1.6590	1.2681	.6458	
	1.5087	1.6048	1.4696	1.5887	1.4555	1.9017	3.6972	
14	1.3163	1.6183	1.4769	1.6579	1.1245	.6469		
	1.8148	1.4813	1.6245	1.4508	2.1372	3.6972		
15	.7990	.7990	.8407	.7304	F-SUB-Q			
	2.9709	2.7622	2.8306	3.2640	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0132	1.4244	1.0753	1.4309	1.0742	1.4801	1.2081	.7261
	2.2865	1.6337	2.0063	1.6278	2.0104	1.5777	1.9259	3.1854
9	1.4234	1.3034	1.4737	1.3270	1.5230	1.4019	1.4844	.7336
	1.6337	1.7852	1.5832	1.7566	1.5350	1.6654	1.5730	2.9326
10	1.0753	1.4716	1.1470	1.5305	1.3869	1.5465	1.3612	.7626
	2.0063	1.5856	1.8808	1.5298	1.6857	1.5152	1.7167	3.0420
11	1.4287	1.3248	1.5294	1.3752	1.5455	1.4223	1.4994	.6629
	1.6295	1.7605	1.5313	1.7011	1.5167	1.6455	1.5606	3.5015
12	1.0742	1.5230	1.3880	1.5465	1.3505	1.5305	1.0260	
	2.0104	1.5350	1.6857	1.5159	1.7345	1.5328	2.2799	
13	1.4801	1.4019	1.5476	1.4244	1.5347	1.1642	.5923	
	1.5785	1.6654	1.5145	1.6438	1.5283	2.0126	3.9257	
14	1.2081	1.4855	1.3623	1.5005	1.0271	.5933		
	1.9259	1.5730	1.7148	1.5591	2.2766	3.9208		
15	.7261	.7336	.7626	.6640	F-SUB-Q			
	3.1854	2.9297	3.0420	3.4938	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8632	1.2584	.9371	1.2734	.9478	1.3130	.9778	.5783
	2.6312	1.8096	2.2550	1.7913	2.2328	1.7393	2.3318	3.9257
9	1.2595	1.0592	1.2873	1.1074	1.3666	1.1760	1.2574	.6233
	1.8096	2.1517	1.7732	2.0636	1.6742	1.9448	1.8179	3.3838
10	.9371	1.2863	.9885	1.3869	1.1792	1.3912	1.1192	.6126
	2.2567	1.7752	2.1388	1.6507	1.9424	1.6472	2.0437	3.7145
11	1.2723	1.1053	1.3859	1.1824	1.4030	1.2049	1.2284	.5355
	1.7943	2.0663	1.6524	1.9377	1.6337	1.9029	1.8649	4.2458
12	.9468	1.3655	1.1792	1.4030	1.1428	1.3098	.8311	
	2.2345	1.6750	1.9413	1.6337	2.0062	1.7517	2.7545	
13	1.3130	1.1760	1.3912	1.2059	1.3130	.9414	.4905	
	1.7393	1.9448	1.6464	1.9017	1.7469	2.4336	4.6431	
14	.9778	1.2574	1.1203	1.2295	.8322	.4905		
	2.3318	1.8169	2.0424	1.8627	2.7497	4.6431		
15	.5783	.6233	.6126	.5366	F-SUB-Q			
	3.9257	3.3799	3.7058	4.2402	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5751	.4894	.3052	.4852	.3202	.5002	.6180	.3556
	3.8778	4.5500	6.7598	4.5894	6.4351	4.4543	3.6172	6.2517
9	.4894	.6319	.4862	.7101	.5462	.7401	.4723	.1885
	4.5500	3.5288	4.5762	3.1569	4.0926	3.0304	4.7190	10.9158
10	.3042	.4862	.3374	.5580	.7347	.5623	.7047	.3781
	6.7598	4.5828	6.1401	4.0049	3.0537	3.9798	3.1854	5.9031
11	.4841	.7090	.5580	.7583	.5751	.7754	.4552	.3352
	4.5961	3.1601	4.0100	2.9598	3.8920	2.8977	4.9162	6.6720
12	.3202	.5462	.7347	.5751	.7304	.4969	.5280	
	6.4492	4.0926	3.0537	3.8920	3.0774	4.5112	4.2402	
13	.5002	.7401	.5623	.7754	.4980	.5933	.3095	
	4.4543	3.0304	3.9798	2.8951	4.5048	3.7808	7.2344	
14	.6180	.4734	.7047	.4552	.5291	.3084		
	3.6172	4.7190	3.1823	4.9086	4.2345	7.2509		
15	.3556	.1885	.3781	.3352	F-SUB-Q			
	6.2517	10.9158	5.8922	6.6580	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4123	.3791	.2720	.4113	.2838	.4252	.5409	.3545
	4.0455	4.9146	6.0100	4.6685	5.7013	4.4869	3.5315	5.3284
9	.3791	.5344	.4059	.5687	.4338	.5816	.3995	.1853
	4.9146	3.6232	4.7507	3.3961	4.4163	3.3066	4.7689	8.5973
10	.2710	.4059	.2763	.4252	.5676	.4295	.5569	.3577
	6.0100	4.7507	5.9308	4.5332	3.3860	4.4631	3.4311	5.2773
11	.4113	.5676	.4252	.5548	.3952	.5484	.3556	.3020
	4.6712	3.3969	4.5382	3.4838	4.6355	3.4526	5.3431	6.2312
12	.2838	.4338	.5676	.3952	.4359	.3063	.3973	
	5.7013	4.4210	3.3886	4.6355	3.5530	4.9687	4.3983	
13	.4252	.5816	.4295	.5484	.3063	.3566	.2324	
	4.4869	3.3096	4.4631	3.4526	4.9609	3.9602	6.8683	
14	.5409	.3995	.5569	.3556	.3973	.2324		
	3.5315	4.7689	3.4311	5.3413	4.3983	6.8685		
15	.3545	.1853	.3577	.3031	F-SUB-Q			
	5.3284	8.5973	5.2773	6.2190	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5773	.8686	.7593	.9189	.7700	.9436	.8161	.5409
	2.8113	2.2957	2.2443	2.1519	2.1984	2.0888	2.3988	3.5743
9	.8686	.8354	.9221	.8643	.9328	.8911	.9339	.5516
	2.2957	2.3875	2.1544	2.2900	2.1138	2.2121	2.1023	3.0225
10	.7583	.9221	.8032	.9253	.8686	.9307	.8204	.5419
	2.2461	2.1559	2.1253	2.1420	2.2718	2.1166	2.3860	3.5814
11	.9178	.8643	.9243	.8300	.8718	.7979	.8525	.4541
	2.1522	2.2916	2.1435	2.3924	2.2424	2.3729	2.2918	4.2491
12	.7690	.9328	.8675	.8718	.6073	.7261	.5869	
	2.2002	2.1138	2.2731	2.2408	2.3926	2.2236	3.0575	
13	.9436	.8900	.9307	.7979	.7272	.5216	.3491	
	2.0888	2.2130	2.1169	2.3712	2.2190	2.7460	4.6832	
14	.8161	.9339	.8204	.8525	.5869	.3491		
	2.3988	2.1023	2.3860	2.2918	3.0546	4.6832		
15	.5409	.5516	.5419	.4541	F-SUB-Q			
	3.5774	3.0225	3.5814	4.2434	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7122	1.1106	.9232	1.1685	.9307	1.1963	1.0314	.6790
	2.3482	1.8343	1.9077	1.7280	1.8807	1.6841	1.9401	2.9136
9	1.1106	1.0635	1.1706	1.0924	1.1770	1.1149	1.1749	.6576
	1.8354	1.9152	1.7346	1.8508	1.7096	1.8023	1.7085	2.6226
10	.9221	1.1695	.9757	1.1652	1.0860	1.1663	1.0153	.6704
	1.9103	1.7356	1.8136	1.7361	1.8579	1.7260	1.9649	2.9519
11	1.1674	1.0913	1.1642	1.0335	1.0892	.9896	1.0731	.5558
	1.7297	1.8527	1.7371	1.9630	1.8389	1.9603	1.8616	3.5537
12	.9296	1.1770	1.0860	1.0871	.7433	.9146	.7272	
	1.8832	1.7105	1.8587	1.8411	1.9676	1.8118	2.5256	
13	1.1952	1.1138	1.1652	.9896	.9146	.6544	.4220	
	1.6848	1.8023	1.7267	1.9591	1.8087	2.2567	3.9747	
14	1.0314	1.1749	1.0153	1.0731	.7272	.4220		
	1.9401	1.7085	1.9646	1.8616	2.5235	3.9747		
15	.6790	.6576	.6704	.5558	F-SUB-Q			
	2.9142	2.6226	2.9519	3.5497	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8279	1.3248	1.0785	1.3880	1.0860	1.4180	1.2049	.7861
	2.0917	1.5817	1.6969	1.4923	1.6748	1.4549	1.6986	2.5780
9	1.3238	1.2466	1.3934	1.2820	1.3955	1.3055	1.3934	.7583
	1.5825	1.6761	1.4933	1.6191	1.4773	1.5775	1.4725	2.3544
10	1.0774	1.3923	1.1320	1.3837	1.2681	1.3827	1.1877	.7754
	1.6998	1.4947	1.6221	1.5006	1.6344	1.4943	1.7239	2.6174
11	1.3869	1.2798	1.3827	1.2102	1.2906	1.1610	1.2734	.6415
	1.4930	1.6207	1.5019	1.7217	1.6017	1.7242	1.6133	3.1657
12	1.0849	1.3944	1.2681	1.2895	.8686	1.0892	.8504	
	1.6768	1.4780	1.6352	1.6033	1.7403	1.5764	2.2391	
13	1.4169	1.3055	1.3816	1.1610	1.0903	.7711	.4884	
	1.4554	1.5781	1.4948	1.7233	1.5732	1.9947	3.5766	
14	1.2049	1.3934	1.1877	1.2734	.8504	.4884		
	1.6986	1.4731	1.7239	1.6133	2.2360	3.5766		
15	.7861	.7583	.7765	.6426	F-SUB-Q			
	2.5801	2.3544	2.6174	3.1625	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8996	1.4555	1.1642	1.5197	1.1706	1.5497	1.3023	.8407
	2.0197	1.4984	1.6530	1.4102	1.6268	1.3731	1.6228	2.4883
9	1.4544	1.3540	1.5283	1.3934	1.5251	1.4180	1.5208	.8075
	1.4989	1.6044	1.4126	1.5434	1.3966	1.5014	1.3935	2.3143
10	1.1631	1.5262	1.2167	1.5176	1.3784	1.5155	1.2916	.8311
	1.6542	1.4144	1.5863	1.4177	1.5591	1.4090	1.6388	2.5242
11	1.5187	1.3912	1.5176	1.3195	1.4201	1.2691	1.3966	.6887
	1.4114	1.5456	1.4183	1.6439	1.5175	1.6481	1.5227	3.0535
12	1.1685	1.5240	1.3773	1.4180	.9500	1.2038	.9243	
	1.6295	1.3978	1.5599	1.5189	1.6698	1.4969	2.1584	
13	1.5487	1.4169	1.5155	1.2702	1.2049	.8482	.5301	
	1.3735	1.5014	1.4096	1.6464	1.4940	1.9153	3.4824	
14	1.3023	1.5197	1.2916	1.3966	.9253	.5312		
	1.6228	1.3940	1.6387	1.5227	2.1569	3.4785		
15	.8407	.8075	.8322	.6887	F-SUB-Q			
	2.4883	2.3141	2.5242	3.0505	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9607	1.5401	1.2177	1.5969	1.2209	1.6247	1.3570	.8707
	2.0169	1.4905	1.6708	1.3963	1.6423	1.3550	1.6135	2.4882
9	1.5390	1.4266	1.6076	1.4608	1.6022	1.4865	1.5915	.8332
	1.4912	1.6016	1.4007	1.5333	1.3818	1.4898	1.3794	2.3531
10	1.2167	1.6054	1.2702	1.6001	1.4480	1.5969	1.3580	.8632
	1.6708	1.4025	1.6084	1.4030	1.5511	1.3951	1.6342	2.5276
11	1.5947	1.4587	1.5990	1.3934	1.5090	1.3473	1.4748	.7154
	1.3975	1.5355	1.4036	1.6342	1.5033	1.6412	1.5172	3.0763
12	1.2188	1.6011	1.4480	1.5069	1.0228	1.2938	.9810	
	1.6450	1.3824	1.5518	1.5049	1.6761	1.4953	2.1687	
13	1.6236	1.4865	1.5969	1.3473	1.2948	.9189	.5666	
	1.3555	1.4898	1.3956	1.6401	1.4923	1.9291	3.5224	
14	1.3570	1.5915	1.3580	1.4748	.9810	.5676		
	1.6135	1.3794	1.6341	1.5166	2.1669	3.5195		
15	.8707	.8332	.8632	.7165	F-SUB-Q			
	2.4882	2.3531	2.5274	3.0733	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0485	1.6129	1.2552	1.6547	1.2541	1.6772	1.3902	.8879
	2.0677	1.5238	1.7364	1.4241	1.7068	1.3770	1.6501	2.5565
9	1.6129	1.4823	1.6675	1.5080	1.6643	1.5347	1.6418	.8493
	1.5238	1.6443	1.4299	1.5708	1.4078	1.5238	1.4048	2.4544
10	1.2552	1.6665	1.3098	1.6633	1.5005	1.6590	1.4084	.8825
	1.7353	1.4312	1.6745	1.4305	1.5888	1.4216	1.6752	2.6023
11	1.6526	1.5058	1.6622	1.4555	1.5883	1.4191	1.5390	.7358
	1.4254	1.5724	1.4317	1.6726	1.5170	1.6656	1.5526	3.1816
12	1.2541	1.6633	1.5005	1.5872	1.1331	1.3966	1.0346	
	1.7098	1.4091	1.5896	1.5179	1.7148	1.5221	2.2217	
13	1.6761	1.5347	1.6579	1.4191	1.3977	1.0249	.6051	
	1.3776	1.5238	1.4222	1.6648	1.5196	1.9727	3.6178	
14	1.3902	1.6418	1.4094	1.5390	1.0357	.6051		
	1.6501	1.4054	1.6744	1.5519	2.2197	3.6178		
15	.8879	.8493	.8836	.7368	F-SUB-Q			
	2.5565	2.4544	2.6002	3.1784	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1888	1.7115	1.3066	1.7329	1.3013	1.7500	1.4405	.9146
	2.1037	1.5343	1.8084	1.4554	1.7779	1.4019	1.6899	2.6281
9	1.7115	1.5572	1.7500	1.5722	1.7468	1.6011	1.7147	.8771
	1.5337	1.6917	1.4615	1.6124	1.4371	1.5598	1.4320	2.5571
10	1.3077	1.7479	1.3634	1.7457	1.5701	1.7404	1.4801	.9157
	1.8073	1.4635	1.7494	1.4608	1.6305	1.4508	1.7135	2.6788
11	1.7307	1.5701	1.7447	1.5369	1.6933	1.5144	1.6279	.7668
	1.4567	1.6141	1.4621	1.6989	1.5238	1.6760	1.5765	3.2772
12	1.3023	1.7457	1.5701	1.6922	1.3602	1.5658	1.1063	
	1.7810	1.4384	1.6314	1.5251	1.7412	1.5348	2.2446	
13	1.7500	1.6001	1.7404	1.5144	1.5679	1.1738	.6544	
	1.4026	1.5606	1.4515	1.6751	1.5321	2.0054	3.6839	
14	1.4405	1.7147	1.4801	1.6279	1.1074	.6555		
	1.6899	1.4321	1.7135	1.5758	2.2430	3.6839		
15	.9146	.8771	.9157	.7679	F-SUB-Q			
	2.6281	2.5571	2.6788	3.2738	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2745	1.7650	1.3323	1.7704	1.3238	1.7821	1.4619	.9253
	2.2046	1.5998	1.9293	1.5364	1.8960	1.4769	1.7844	2.7832
9	1.7650	1.5979	1.7896	1.6044	1.7886	1.6322	1.7457	.8879
	1.5998	1.7670	1.5453	1.7062	1.5160	1.6474	1.5090	2.7255
10	1.3323	1.7886	1.3912	1.7875	1.6065	1.7811	1.5176	.9296
	1.9282	1.5468	1.8673	1.5416	1.7246	1.5299	1.8059	2.8354
11	1.7682	1.6022	1.7864	1.5829	1.7532	1.5722	1.6761	.7818
	1.5386	1.7089	1.5431	1.7645	1.5841	1.7427	1.6350	3.4732
12	1.3238	1.7864	1.6054	1.7522	1.4812	1.6793	1.1513	
	1.8973	1.5175	1.7247	1.5856	1.8115	1.5938	2.3389	
13	1.7821	1.6311	1.7811	1.5722	1.6825	1.2670	.6887	
	1.4776	1.6482	1.5306	1.7417	1.5906	2.0831	3.8318	
14	1.4619	1.7457	1.5176	1.6761	1.1524	.6897		
	1.7853	1.5097	1.8049	1.6342	2.3359	3.8318		
15	.9243	.8879	.9307	.7829	F-SUB-Q			
	2.7834	2.7255	2.8352	3.4694	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2734	1.7586	1.3141	1.7522	1.3034	1.7586	1.4384	.9071
	2.3848	1.7191	2.1287	1.6866	2.0868	1.6177	1.9592	3.0595
9	1.7586	1.5829	1.7757	1.5851	1.7725	1.6119	1.7232	.8718
	1.7184	1.9081	1.6954	1.8772	1.6614	1.8083	1.6538	2.9975
10	1.3141	1.7746	1.3752	1.7725	1.5904	1.7661	1.5048	.9157
	2.1273	1.6972	2.0342	1.6833	1.8725	1.6754	1.9418	3.1164
11	1.7500	1.5829	1.7714	1.5733	1.7511	1.5690	1.6665	.7722
	1.6884	1.8794	1.6841	1.8958	1.6961	1.8722	1.7542	3.7563
12	1.3034	1.7704	1.5894	1.7489	1.4962	1.6975	1.1524	
	2.0899	1.6630	1.8736	1.6979	1.9606	1.7215	2.5306	
13	1.7586	1.6119	1.7650	1.5701	1.7007	1.2831	.6929	
	1.6185	1.8092	1.6762	1.8711	1.7180	2.2535	4.1553	
14	1.4384	1.7232	1.5048	1.6675	1.1535	.6929		
	1.9592	1.6546	1.9407	1.7532	2.5281	4.1512		
15	.9071	.8718	.9168	.7733	F-SUB-Q			
	3.0595	2.9975	3.1164	3.7519	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3184	1.8271	1.3559	1.8121	1.3441	1.8196	1.4833	.9328
	2.4783	1.7786	2.2160	1.7728	2.2011	1.6967	2.0583	3.2150
9	1.8271	1.6365	1.8389	1.6376	1.8346	1.6675	1.7832	.8986
	1.7778	1.9840	1.7573	1.9588	1.7319	1.8957	1.7328	3.1489
10	1.3570	1.8389	1.4201	1.8357	1.6451	1.8282	1.5626	.9446
	2.2152	1.7597	2.1171	1.7428	1.9429	1.7329	2.0035	3.2745
11	1.8100	1.6354	1.8346	1.6333	1.8186	1.6343	1.7339	.7990
	1.7748	1.9612	1.7447	1.9603	1.7505	1.9281	1.8060	3.8857
12	1.3452	1.8336	1.6440	1.8175	1.5615	1.7757	1.1995	
	2.2029	1.7319	1.9429	1.7524	2.0211	1.7695	2.6045	
13	1.8186	1.6675	1.8282	1.6343	1.7800	1.3452	.7229	
	1.6968	1.8957	1.7338	1.9277	1.7655	2.3237	4.2830	
14	1.4833	1.7832	1.5637	1.7350	1.2006	.7240		
	2.0584	1.7328	2.0026	1.8049	2.6023	4.2830		
15	.9328	.8986	.9457	.8000	F-SUB-Q			
	3.2150	3.1489	3.2738	3.8810	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3173	1.8357	1.3548	1.8175	1.3420	1.8261	1.4823	.9296
	2.5612	1.8400	2.3134	1.8583	2.3354	1.8361	2.2363	3.4983
9	1 8357	1.6354	1.8464	1.6376	1.8432	1.6708	1.7907	.8964
	1.8400	2.0636	1.8294	2.0636	1.8347	2.0229	1.8740	3.4195
10	1.3548	1.8464	1.4180	1.8432	1.6451	1.8378	1.5701	.9436
	2.3134	1.8294	2.2093	1.8337	2.0543	1.8400	2.1411	3.5174
11	1.8153	1.6354	1.8421	1.6386	1.8303	1.6429	1.7468	.8000
	1.8605	2.0663	1.8347	2.0623	1.8464	2.0569	1.9270	4.1656
12	1.3430	1.8410	1.6451	1.8293	1.5701	1.7929	1.2049	
	2.3335	1.8358	2.0543	1.8486	2.1531	1.8828	2.7848	
13	1.8250	1.6708	1.8368	1.6429	1.7971	1.3570	.7272	
	1.8361	2.0229	1.8400	2.0569	1.8794	2.4754	4.5673	
14	1.4823	1.7907	1.5712	1.7479	1.2059	.7283		
	2.2363	1.8740	2.1396	1.9256	2.7817	4.5673		
15	.9296	.8964	.9446	.8011	F-SUB-Q			
	3.4983	3.4198	3.5155	4.1601	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2916	1.8004	1.3270	1.7832	1.3152	1.7918	1.4544	.9093
	2.5947	1.8660	2.3465	1.8815	2.3673	1.8715	2.2997	3.6673
9	1.8014	1.6044	1.8111	1.6076	1.8100	1.6408	1.7575	.8771
	1.8649	2.0922	1.8540	2.0894	1.8572	2.0463	1.9109	3.5424
10	1.3270	1.8111	1.3912	1.8111	1.6151	1.8057	1.5444	.9243
	2.3447	1.8540	2.2379	1.8562	2.0812	1.8616	2.1782	3.6296
11	1.7811	1.6044	1.8089	1.6097	1.8004	1.6161	1.7179	.7840
	1.8837	2.0922	1.8583	2.0894	1.8704	2.0839	1.9604	4.2859
12	1.3163	1.8089	1.6151	1.7982	1.5455	1.7661	1.1845	
	2.3654	1.8583	2.0812	1.8726	2.1827	1.9109	2.8458	
13	1.7918	1.6408	1.8057	1.6172	1.7693	1.3366	.7165	
	1.8726	2.0463	1.8616	2.0839	1.9074	2.5266	4.7120	
14	1.4544	1.7575	1.5444	1.7179	1.1856	.7165		
	2.3014	1.9109	2.1782	1.9592	2.8432	4.7120		
15	.9093	.8771	.9253	.7850	F-SUB-Q			
	3.6673	3.5424	3.6254	4.2802	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2884	1.8089	1.3270	1.7896	1.3152	1.8025	1.4576	.9082
	2.5674	1.8326	2.3044	1.8422	2.3225	1.8231	2.2444	3.5764
9	1.8089	1.6054	1.8196	1.6097	1.8186	1.6461	1.7682	.8771
	1.8315	2.0583	1.8179	2.0516	1.8190	2.0050	1.8649	3.4715
10	1.3270	1.8186	1.3902	1.8196	1.6183	1.8164	1.5530	.9253
	2.3044	1.8179	2.2027	1.8190	2.0463	1.8221	2.1372	3.5644
11	1.7875	1.6065	1.8186	1.6151	1.8100	1.6236	1.7307	.7850
	1.8443	2.0543	1.8200	2.0569	1.8400	2.0543	1.9236	4.2176
12	1.3163	1.8175	1.6172	1.8089	1.5497	1.7789	1.1888	
	2.3207	1.8200	2.0463	1.8411	2.1546	1.8792	2.8105	
13	1.8014	1.6461	1.8153	1.6247	1.7821	1.3441	.7176	
	1.8242	2.0062	1.8231	2.0529	1.8748	2.4889	4.6567	
14	1.4576	1.7682	1.5540	1.7318	1.1899	.7176		
	2.2444	1.8649	2.1358	1.9225	2.8080	4.6567		
15	.9082	.8771	.9253	.7861	F-SUB-Q			
	3.5764	3.4715	3.5604	4.2121	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OF MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2777	1.8078	1.3195	1.7886	1.3088	1.8057	1.4523	.9018
	2.5326	1.7943	2.2636	1.7973	2.2567	1.7508	2.1546	3.4113
9	1.8089	1.5969	1.8186	1.6033	1.8196	1.6429	1.7714	.8729
	1.7943	2.0280	1.7822	2.0088	1.7713	1.9484	1.7872	3.3115
10	1.3195	1.8186	1.3794	1.8196	1.6119	1.8175	1.5540	.9200
	2.2619	1.7832	2.1687	1.7762	2.0075	1.7732	2.0771	3.4223
11	1.7864	1.6001	1.8186	1.6108	1.8111	1.6226	1.7361	.7818
	1.7994	2.0126	1.7782	2.0203	1.7994	2.0101	1.8693	4.0769
12	1.3088	1.8186	1.6108	1.8089	1.5455	1.7832	1.1845	
	2.2550	1.7723	2.0088	1.8014	2.1173	1.8368	2.7592	
13	1.8046	1.6429	1.8175	1.6236	1.7864	1.3430	.7133	
	1.7517	1.9496	1.7742	2.0088	1.8337	2.4430	4.5762	
14	1.4523	1.7714	1.5540	1.7361	1.1867	.7144		
	2.1561	1.7882	2.0771	1.8682	2.7568	4.5762		
15	.9018	.8739	.9211	.7829	F-SUB-Q			
	3.4113	3.3115	3.4186	4.0717	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2606	1.7864	1.3013	1.7671	1.2906	1.7864	1.4362	.8900
	2.4638	1.7270	2.1497	1.7075	2.1513	1.6680	2.0583	3.2707
9	1.7864	1.5754	1.7971	1.5829	1.8004	1.6247	1.7532	.8622
	1.7279	1.9365	1.6911	1.9074	1.6804	1.8508	1.7011	3.1623
10	1.3023	1.7971	1.3623	1.7993	1.5915	1.7982	1.5390	.9082
	2.1497	1.6938	2.0610	1.6875	1.9097	1.6830	1.9763	3.2540
11	1.7650	1.5808	1.7982	1.5915	1.7907	1.6054	1.7190	.7722
	1.7102	1.9109	1.6884	1.9353	1.7288	1.9295	1.7862	3.8825
12	1.2916	1.7993	1.5915	1.7896	1.5283	1.7650	1.1717	
	2.1497	1.6813	1.9109	1.7307	2.0649	1.7802	2.6444	
13	1.7854	1.6247	1.7982	1.6065	1.7693	1.3291	.7047	
	1.6689	1.8508	1.6839	1.9283	1.7772	2.3683	4.3866	
14	1.4362	1.7532	1.5390	1.7200	1.1727	.7047		
	2.0583	1.7011	1.9763	1.7862	2.6422	4.3866		
15	.8900	.8622	.9093	.7733	F-SUB-Q			
	3.2707	3.1623	3.2540	3.8778	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2156	1.7254	1.2552	1.7082	1.2445	1.7275	1.3880	.8589
	2.3683	1.6680	2.0947	1.6610	2.1022	1.6303	2.0126	3.2112
9	1.7254	1.5219	1.7361	1.5294	1.7414	1.5712	1.6965	.8322
	1.6680	1.8748	1.6438	1.8572	1.6328	1.8024	1.6593	3.0959
10	1.2552	1.7361	1.3163	1.7404	1.5380	1.7404	1.4898	.8771
	2.0947	1.6464	2.0009	1.6387	1.8551	1.6345	1.9132	3.1759
11	1.7061	1.5262	1.7393	1.5380	1.7329	1.5530	1.6643	.7454
	1.6636	1.8605	1.6404	1.8704	1.6671	1.8616	1.7242	3.7718
12	1.2456	1.7414	1.5369	1.7307	1.4780	1.7082	1.1320	
	2.1022	1.6337	1.8562	1.6689	1.9924	1.7223	2.5612	
13	1.7265	1.5712	1.7404	1.5540	1.7115	1.2841	.6801	
	1.6312	1.8024	1.6354	1.8616	1.7186	2.2997	4.2687	
14	1.3880	1.6965	1.4898	1.6643	1.1331	.6801		
	2.0139	1.6602	1.9132	1.7232	2.5591	4.2687		
15	.8579	.8322	.8782	.7465	F-SUB-Q			
	3.2112	3.0959	3.1759	3.7674	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2199	1.7425	1.2627	1.7243	1.2531	1.7468	1.3987	.8632
	2.2039	1.5522	1.9688	1.5560	1.9794	1.5298	1.8972	3.0362
9	1.7425	1.5315	1.7532	1.5390	1.7597	1.5851	1.7168	.8386
	1.5515	1.7566	1.5372	1.7450	1.5291	1.6911	1.5545	2.9123
10	1.2638	1.7532	1.3238	1.7575	1.5487	1.7586	1.5069	.8836
	1.9675	1.5372	1.8784	1.5335	1.7402	1.5305	1.7842	2.9905
11	1.7211	1.5369	1.7554	1.5508	1.7500	1.5690	1.6858	.7518
	1.5583	1.7479	1.5350	1.7469	1.5522	1.7307	1.6024	3.5327
12	1.2531	1.7597	1.5476	1.7479	1.4898	1.7286	1.1406	
	1.9780	1.5291	1.7412	1.5538	1.8379	1.5840	2.3772	
13	1.7457	1.5851	1.7575	1.5701	1.7318	1.2970	.6844	
	1.5305	1.6911	1.5305	1.7298	1.5816	2.1130	3.9501	
14	1.3987	1.7168	1.5069	1.6868	1.1428	.6854		
	1.8972	1.5553	1.7842	1.6016	2.3754	3.9452		
15	.8632	.8386	.8836	.7529	F-SUB-Q			
	3.0362	2.9123	2.9877	3.5248	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1920	1.7061	1.2338	1.6890	1.2242	1.7125	1.3687	.8439
	2.1386	1.5037	1.9175	1.5123	1.9301	1.4889	1.8508	2.9709
9	1.7061	1.4983	1.7190	1.5058	1.7254	1.5530	1.6847	.8215
	1.5037	1.7065	1.4910	1.6974	1.4848	1.6447	1.5116	2.8394
10	1.2349	1.7190	1.2970	1.7222	1.5155	1.7243	1.4791	.8643
	1.9163	1.4910	1.8249	1.4889	1.6911	1.4854	1.7288	2.9163
11	1.6868	1.5037	1.7211	1.5187	1.7157	1.5380	1.6558	.7368
	1.5145	1.7011	1.4903	1.6929	1.5023	1.6733	1.5492	3.4297
12	1.2252	1.7254	1.5144	1.7147	1.4587	1.6965	1.1171	
	1.9301	1.4848	1.6920	1.5030	1.7703	1.5247	2.2980	
13	1.7115	1.5530	1.7243	1.5390	1.6997	1.2702	.6704	
	1.4896	1.6447	1.4861	1.6724	1.5210	2.0319	3.8080	
14	1.3687	1.6847	1.4791	1.6558	1.1181	.6704		
	1.8508	1.5116	1.7279	1.5485	2.2947	3.8080		
15	.8439	.8225	.8643	.7379	F-SUB-Q			
	2.9709	2.8394	2.9110	3.4260	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1310	1.6140	1.1717	1.6011	1.1620	1.6215	1.2959	.7990
	2.1575	1.5217	1.9377	1.5298	1.9531	1.5102	1.8781	3.0218
9	1.6151	1.4212	1.6290	1.4298	1.6376	1.4737	1.5958	.7818
	1.5217	1.7232	1.5073	1.7158	1.5002	1.6619	1.5320	2.8698
10	1.1717	1.6290	1.2370	1.6354	1.4405	1.6376	1.4041	.8182
	1.9377	1.5073	1.8340	1.5037	1.7056	1.5009	1.7440	2.9571
11	1.5990	1.4266	1.6333	1.4437	1.6311	1.4608	1.5690	.6994
	1.5320	1.7186	1.5052	1.7047	1.5123	1.6839	1.5645	3.4709
12	1.1620	1.6376	1.4405	1.6290	1.3859	1.6097	1.0592	
	1.9518	1.5002	1.7065	1.5138	1.7792	1.5335	2.3148	
13	1.6215	1.4737	1.6365	1.4619	1.6129	1.2038	.6351	
	1.5102	1.6619	1.5009	1.6830	1.5305	2.0450	3.8356	
14	1.2959	1.5958	1.4041	1.5701	1.0603	.6362		
	1.8781	1.5320	1.7440	1.5637	2.3131	3.8356		
15	.7979	.7818	.8193	.7004	F-SUB-Q			
	3.0218	2.8698	2.9516	3.4633	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1021	1.5669	1.1449	1.5583	1.1363	1.5765	1.2595	.7743
	2.1401	1.5138	1.9163	1.5196	1.9301	1.5016	1.8704	3.0160
9	1.5679	1.3859	1.5862	1.3966	1.5990	1.4416	1.5530	.7658
	1.5130	1.7065	1.4952	1.6965	1.4848	1.6421	1.5225	2.8366
10	1.1449	1.5862	1.2156	1.6001	1.4137	1.5979	1.3720	.7958
	1.9163	1.4952	1.8037	1.4861	1.6795	1.4848	1.7251	2.9434
11	1.5562	1.3944	1.5990	1.4191	1.5969	1.4319	1.5294	.6822
	1.5210	1.6992	1.4875	1.6742	1.4903	1.6584	1.5500	3.4371
12	1.1374	1.5979	1.4137	1.5947	1.3559	1.5701	1.0314	
	1.9288	1.4848	1.6795	1.4917	1.7527	1.5145	2.2947	
13	1.5765	1.4416	1.5979	1.4330	1.5733	1.1727	.6190	
	1.5023	1.6421	1.4854	1.6567	1.5116	2.0229	3.8035	
14	1.2595	1.5530	1.3720	1.5305	1.0324	.6190		
	1.8704	1.5225	1.7242	1.5492	2.2914	3.7989		
15	.7743	.7658	.7968	.6833	F-SUB-Q			
	3.0189	2.8366	2.9406	3.4334	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0314	1.4533	1.0656	1.4426	1.0646	1.4641	1.1620	.7111
	2.2256	1.5872	2.0009	1.5967	2.0063	1.5730	1.9738	3.2080
9	1.4544	1.2884	1.4716	1.3077	1.4962	1.3527	1.4287	.7101
	1.5864	1.7862	1.5676	1.7624	1.5424	1.7038	1.6105	2.9831
10	1.0656	1.4705	1.1428	1.5090	1.3388	1.4973	1.2756	.7315
	2.0036	1.5699	1.8665	1.5328	1.7242	1.5417	1.8045	3.1228
11	1.4405	1.3055	1.5080	1.3430	1.5069	1.3473	1.4105	.6297
	1.5983	1.7654	1.5335	1.7186	1.5350	1.7130	1.6345	3.6296
12	1.0646	1.4962	1.3377	1.5048	1.2809	1.4587	.9532	
	2.0063	1.5424	1.7251	1.5365	1.8035	1.5848	2.4151	
13	1.4641	1.3516	1.4962	1.3484	1.4619	1.0860	.5730	
	1.5738	1.7038	1.5424	1.7111	1.5808	2.2229	3.9948	
14	1.1620	1.4298	1.2756	1.4116	.9543	.5730		
	1.9738	1.6105	1.8045	1.6337	2.4115	3.9948		
15	.7111	.7101	.7315	.6297	F-SUB-Q			
	3.2080	2.9800	3.1197	3.6254	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8761	1.2670	.9264	1.2681	.9328	1.2831	.9510	.5741
	2.5653	1.7802	2.2550	1.7772	2.2430	1.7566	2.3630	3.8968
9	1.2670	1.0560	1.2788	1.0913	1.3345	1.1363	1.2102	.6115
	1.7802	2.1343	1.7644	2.0690	1.6920	1.9849	1.8605	3.3994
10	.9264	1.2777	.9864	1.3559	1.1385	1.3334	1.0614	.5976
	2.2550	1.7663	2.1173	1.6680	1.9837	1.6947	2.1229	3.7452
11	1.2670	1.0892	1.3548	1.1470	1.3527	1.1438	1.1642	.5184
	1.7792	2.0717	1.6689	1.9714	1.6715	1.9738	1.9377	4.3209
12	.9328	1.3345	1.1385	1.3527	1.0892	1.2413	.7850	
	2.2430	1.6920	1.9849	1.6715	2.0744	1.8190	2.8689	
13	1.2831	1.1363	1.3334	1.1449	1.2445	.8911	.4809	
	1.7566	1.9849	1.6938	1.9726	1.8158	2.5306	4.6636	
14	.9510	1.2102	1.0614	1.1642	.7861	.4798		
	2.3630	1.8605	2.1229	1.9365	2.8637	4.6704		
15	.5741	.6115	.5976	.5194	F-SUB-Q			
	3.8968	3.3955	3.7407	4.3151	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5848	.5194	.3224	.5098	.3309	.5141	.6083	.3641
	3.7718	4.2402	6.3246	4.3151	6.1530	4.2802	3.6254	6.0264
9	.5184	.6394	.5119	.6983	.5601	.7229	.4809	.1949
	4.2402	3.4483	4.3034	3.1664	3.9403	3.0596	4.5696	10.3413
10	.3224	.5109	.3470	.5730	.7154	.5666	.6812	.3791
	6.3246	4.3092	5.8945	3.8589	3.0954	3.8920	3.2440	5.7849
11	.5098	.6983	.5719	.7379	.5826	.7486	.4573	.3342
	4.3209	3.1695	3.8589	3.0018	3.7944	2.9571	4.8120	6.5890
12	.3309	.5591	.7154	.5816	.7026	.4980	.5141	
	6.1530	3.9403	3.0954	3.7944	3.1507	4.4232	4.2859	
13	.5141	.7229	.5676	.7486	.4991	.5783	.3106	
	4.2802	3.0596	3.8873	2.9571	4.4171	3.8172	7.0890	
14	.6083	.4809	.6812	.4573	.5152	.3106		
	3.6254	4.5696	3.2440	4.8120	4.2802	7.0890		
15	.3641	.1949	.3802	.3342	F-SUB-Q			
	6.0264	10.3413	5.7743	6.5753	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4734	.4584	.3320	.5002	.3459	.5098	.6244	.4198
	3.6958	4.3456	5.1679	4.0510	4.9394	3.9622	3.2324	4.7511
9	.4573	.6233	.4916	.6597	.5226	.6737	.4777	.2238
	4.3456	3.2689	4.1278	3.0804	3.8744	3.0099	4.2084	7.5163
10	.3320	.4916	.3352	.5130	.6555	.5141	.6415	.4198
	5.1679	4.1278	5.1258	3.9530	3.0903	3.9299	3.1405	4.7511
11	.5002	.6597	.5130	.6501	.4734	.6330	.4220	.3534
	4.0510	3.0834	3.9544	3.1215	4.1513	3.1869	4.7276	5.6179
12	.3459	.5226	.6555	.4734	.5002	.3609	.4562	
	4.9458	3.8778	3.0903	4.1513	3.2815	4.4676	4.1080	
13	.5098	.6726	.5141	.6330	.3609	.4091	.2742	
	3.9622	3.0099	3.9299	3.1869	4.4614	3.6651	6.2507	
14	.6244	.4777	.6415	.4220	.4562	.2731		
	3.2324	4.2084	3.1427	4.7276	4.1079	6.2507		
15	.4209	.2238	.4198	.3534	F-SUB-Q			
	4.7490	7.5163	4.7490	5.6148	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6437	.9842	.8632	1.0496	.8814	1.0731	.9168	.6158
	2.6192	2.1235	2.0714	1.9823	2.0230	1.9359	2.2518	3.3144
9	.9842	.9403	1.0453	.9810	1.0571	1.0057	1.0474	.6233
	2.1235	2.2216	1.9951	2.1205	1.9639	2.0626	1.9748	2.8211
10	.8632	1.0442	.9104	1.0528	.9832	1.0528	.9157	.6094
	2.0730	1.9955	1.9665	1.9762	2.1118	1.9693	2.2493	3.3539
11	1.0485	.9800	1.0528	.9436	.9907	.8943	.9500	.5098
	1.9836	2.1223	1.9770	2.2057	2.1003	2.2567	2.1594	3.9836
12	.8804	1.0560	.9821	.9896	.6769	.8086	.6458	
	2.0249	1.9648	2.1132	2.1007	2.2662	2.1105	2.9566	
13	1.0731	1.0046	1.0528	.0943	.8086	.5816	.3941	
	1.9362	2.0626	1.9693	2.2567	2.1077	2.6405	4.4179	
14	.9168	1.0474	.9157	.9500	.6458	.3941		
	2.2518	1.9748	2.2493	2.1594	2.9539	4.4179		
15	.6158	.6233	.6094	.5098	F-SUB-Q			
	3.3168	2.8211	3.3503	3.9820	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7733	1.2177	1.0174	1.2938	1.0335	1.3173	1.1181	.7486
	2.2474	1.7488	1.8116	1.6355	1.7772	1.6055	1.8808	2.7843
9	1.2177	1.1545	1.2841	1.1984	1.2970	1.2167	1.2745	.7197
	1.7488	1.8434	1.6530	1.7658	1.6288	1.7319	1.6535	2.5227
10	1.0164	1.2841	1.0710	1.2863	1.1899	1.2788	1.0978	.7315
	1.8140	1.6548	1.7270	1.6451	1.7740	1.6481	1.9080	2.8454
11	1.2927	1.1974	1.2863	1.1395	1.1995	1.0731	1.1545	.6019
	1.6366	1.7668	1.6459	1.8599	1.7639	1.9119	1.8096	3.4359
12	1.0324	1.2959	1.1899	1.1984	.8075	.9821	.7733	
	1.7790	1.6299	1.7750	1.7658	1.9304	1.7735	2.5151	
13	1.3163	1.2167	1.2788	1.0731	.9821	.7047	.4616	
	1.6063	1.7322	1.6484	1.9107	1.7705	2.2391	3.8534	
14	1.1181	1.2745	1.0978	1.1545	.7733	.4616		
	1.8811	1.6535	1.9080	1.8096	2.5131	3.8488		
15	.7476	.7197	.7315	.6019	F-SUB-Q			
	2.7851	2.5227	2.8446	3.4333	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8761	1.4073	1.1556	1.4973	1.1749	1.5176	1.2670	.8407
	2.0445	1.5469	1.6499	1.4439	1.6185	1.4209	1.6934	2.5300
9	1.4073	1.3120	1.4876	1.3666	1.4962	1.3837	1.4662	.8054
	1.5472	1.6555	1.4565	1.5821	1.4406	1.5556	1.4642	2.3246
10	1.1545	1.4865	1.2092	1.4876	1.3516	1.4748	1.2456	.8215
	1.6525	1.4578	1.5808	1.4534	1.5977	1.4605	1.7178	2.5882
11	1.4962	1.3655	1.4865	1.2970	1.3837	1.2199	1.3259	.6737
	1.4452	1.5837	1.4540	1.6691	1.5661	1.7227	1.6116	3.1410
12	1.1727	1.4951	1.3505	1.3816	.9146	1.1288	.8718	
	1.6206	1.4415	1.5980	1.5675	1.7492	1.5822	2.2897	
13	1.5165	1.3827	1.4748	1.2199	1.1299	.7979	.5162	
	1.4216	1.5556	1.4607	1.7213	1.5798	2.0309	3.5512	
14	1.2670	1.4651	1.2456	1.3259	.8718	.5162		
	1.6934	1.4642	1.7178	1.6116	2.2881	3.5473		
15	.8397	.8054	.8215	.6737	F-SUB-Q			
	2.5320	2.3259	2.5861	3.1397	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9264	1.5037	1.2188	1.6011	1.2381	1.6204	1.3323	.8771
	2.0048	1.4959	1.6356	1.3899	1.5986	1.3664	1.6543	2.4927
9	1.5037	1.3902	1.5915	1.4501	1.5879	1.4641	1.5583	.8365
	1.4966	1.6167	1.4044	1.5363	1.3887	1.5697	1.4160	2.3317
10	1.2167	1.5904	1.2691	1.5936	1.4330	1.5776	1.3152	.8579
	1.6375	1.4056	1.5748	1.3978	1.5520	1.4033	1.6713	2.5476
11	1.6001	1.4480	1.5926	1.3784	1.4823	1.2948	1.4126	.7026
	1.3911	1.5378	1.3988	1.6228	1.5074	1.6783	1.5565	3.0959
12	1.2359	1.5958	1.4319	1.4812	.9725	1.2059	.9178	
	1.6008	1.3893	1.5527	1.5088	1.7099	1.5335	2.2543	
13	1.6194	1.4641	1.5776	1.2948	1.2070	.8461	.5419	
	1.3670	1.5101	1.4039	1.6775	1.5312	1.9905	3.5166	
14	1.3323	1.5583	1.3152	1.4126	.9178	.5419		
	1.6546	1.4162	1.6718	1.5565	2.2527	3.5166		
15	.8761	.8365	.8579	.7026	F-SUB-Q			
	2.4934	2.3317	2.5464	3.0929	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9575	1.5519	1.2477	1.6493	1.2659	1.6643	1.3580	.8879
	2.0230	1.5063	1.6766	1.3974	1.6363	1.3701	1.6721	2.5354
9	1.5508	1.4287	1.6397	1.4898	1.6461	1.5026	1.5947	.8439
	1.5059	1.6388	1.4135	1.5491	1.3958	1.5232	1.4252	2.4084
10	1.2456	1.6376	1.2970	1.6440	1.4737	1.6258	1.3452	.8707
	1.6795	1.4147	1.6186	1.4051	1.5674	1.4121	1.6934	2.5927
11	1.6483	1.4887	1.6429	1.4223	1.5358	1.3355	1.4523	.7133
	1.3986	1.5506	1.4059	1.6363	1.5108	1.6939	1.5798	3.1759
12	1.2649	1.6451	1.4726	1.5337	1.0110	1.2499	.9436	
	1.6391	1.3967	1.5685	1.5119	1.7339	1.5549	2.2985	
13	1.6633	1.5026	1.6247	1.3355	1.2509	.8782	.5601	
	1.3707	1.5232	1.4125	1.6930	1.5526	2.0358	3.6129	
14	1.3580	1.5947	1.3452	1.4523	.9446	.5601		
	1.6725	1.4252	1.6934	1.5798	2.2968	3.6129		
15	.8879	.8439	.8707	.7133	F-SUB-Q			
	2.5354	2.4084	2.5918	3.1746	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9907	1.5904	1.2649	1.6815	1.2798	1.6890	1.3677	.8889
	2.0908	1.5364	1.7642	1.4405	1.7196	1.4103	1.7334	2.6376
9	1.5894	1.4555	1.6718	1.5133	1.6804	1.5230	1.6151	.8450
	1.5358	1.7018	1.4594	1.6054	1.4404	1.5776	1.4726	2.5435
10	1.2627	1.6697	1.3141	1.6783	1.4994	1.6579	1.3634	.8739
	1.7668	1.4608	1.7047	1.4499	1.6258	1.4579	1.7578	2.7043
11	1.6793	1.5112	1.6772	1.4566	1.5808	1.3730	1.4833	.7186
	1.4415	1.6073	1.4506	1.6957	1.5376	1.7366	1.6397	3.3269
12	1.2777	1.6793	1.4983	1.5797	1.0560	1.3023	.9693	
	1.7227	1.4411	1.6266	1.5389	1.7878	1.5987	2.3785	
13	1.6879	1.5230	1.6568	1.3730	1.3034	.9232	.5794	
	1.4109	1.5784	1.4582	1.7357	1.5963	2.1019	3.7481	
14	1.3677	1.6151	1.3634	1.4833	.9693	.5794		
	1.7334	1.4729	1.7578	1.6397	2.3767	3.7481		
15	.8889	.8450	.8750	.7186	F-SUB-Q			
	2.6388	2.5448	2.7033	3.3235	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0871	1.6633	1.2981	1.7382	1.3088	1.7393	1.3966	.9029
	2.1344	1.5535	1.8573	1.4824	1.8069	1.4495	1.7941	2.7405
9	1.6622	1.5069	1.7297	1.5562	1.7393	1.5647	1.6600	.8600
	1.5534	1.7581	1.5060	1.6630	1.4848	1.6324	1.5172	2.6768
10	1.2970	1.7275	1.3495	1.7382	1.5465	1.7147	1.4094	.8911
	1.8596	1.5075	1.7964	1.4945	1.6846	1.5020	1.8203	2.8126
11	1.7361	1.5540	1.7372	1.5144	1.6590	1.4394	1.5433	.7379
	1.4841	1.6648	1.4956	1.7287	1.5530	1.7588	1.6789	3.4653
12	1.3066	1.7382	1.5455	1.6579	1.1727	1.4052	1.0196	
	1.8102	1.4855	1.6855	1.5544	1.8218	1.6226	2.4183	
13	1.7382	1.5647	1.7147	1.4394	1.4073	1.0292	.6180	
	1.4502	1.6329	1.5027	1.7578	1.6201	2.1497	3.8356	
14	1.3966	1.6600	1.4094	1.5433	1.0196	.6180		
	1.7941	1.5177	1.8203	1.6782	2.4171	3.8350		
15	.9029	.8600	.8921	.7379	F-SUB-Q			
	2.7405	2.6782	2.8116	3.4615	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2059	1.7072	1.3130	1.7586	1.3163	1.7532	1.4019	.9029
	2.2419	1.6238	1.9935	1.5739	1.9372	1.5365	1.9073	2.9184
9	1.7082	1.5347	1.7532	1.5733	1.7639	1.5787	1.6718	.8611
	1.6238	1.8438	1.6013	1.7706	1.5762	1.7359	1.6106	2.8704
10	1.3109	1.7522	1.3655	1.7629	1.5669	1.7382	1.4309	.8954
	1.9943	1.6029	1.9283	1.5871	1.7926	1.5944	1.9341	2.9963
11	1.7564	1.5712	1.7618	1.5487	1.7082	1.4855	1.5744	.7454
	1.5750	1.7726	1.5884	1.8062	1.6190	1.8349	1.7522	3.6957
12	1.3141	1.7629	1.5669	1.7061	1.3580	1.5390	1.0560	
	1.9405	1.5770	1.7936	1.6205	1.9012	1.6893	2.5282	
13	1.7522	1.5787	1.7372	1.4855	1.5412	1.1363	.6490	
	1.5372	1.7359	1.5952	1.8348	1.6867	2.2394	4.0029	
14	1.4019	1.6718	1.4309	1.5744	1.0571	.6490		
	1.9073	1.6109	1.9340	1.7512	2.5262	3.9986		
15	.9029	.8611	.8964	.7454	F-SUB-Q			
	2.9196	2.8704	2.9963	3.6914	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2316	1.7115	1.2895	1.7275	1.2895	1.7168	1.3698	.8793
	2.4394	1.7566	2.1787	1.7322	2.1376	1.6884	2.0994	3.2191
9	1.7115	1.5176	1.7275	1.5455	1.7393	1.5508	1.6386	.8397
	1.7566	1.9906	1.7461	1.9459	1.7245	1.9100	1.7707	3.1676
10	1.2873	1.7254	1.3441	1.7393	1.5444	1.7125	1.4116	.8761
	2.1819	1.7471	2.0864	1.7245	1.9377	1.7397	2.0828	3.3043
11	1.7265	1.5444	1.7382	1.5347	1.7029	1.4823	1.5594	.7315
	1.7341	1.9483	1.7254	1.9460	1.7454	1.9827	1.8831	3.9981
12	1.2873	1.7382	1.5433	1.7018	1.4062	1.5797	1.0581	
	2.1407	1.7254	1.9377	1.7463	2.0566	1.8258	2.7379	
13	1.7168	1.5508	1.7125	1.4833	1.5819	1.1738	.6555	
	1.6893	1.9112	1.7397	1.9815	1.8227	2.4228	4.3425	
14	1.3698	1.6386	1.4116	1.5594	1.0592	.6555		
	2.0994	1.7713	2.0828	1.8831	2.7356	4.3425		
15	.8793	.8397	.8771	.7326	F-SUB-Q			
	3.2191	3.1676	3.3023	3.9931	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2809	1.7800	1.3270	1.7811	1.3227	1.7661	1.4041	.8996
	2.5317	1.8148	2.2667	1.8088	2.2561	1.7727	2.2101	3.3892
9	1.7800	1.5647	1.7821	1.5904	1.7939	1.5947	1.6847	.8611
	1.8148	2.0687	1.8098	2.0217	1.7865	1.9954	1.8591	3.3311
10	1.3248	1.7800	1.3837	1.7939	1.5904	1.7661	1.4598	.8996
	2.2701	1.8118	2.1699	1.7865	2.0103	1.8009	2.1510	3.4711
11	1.7800	1.5883	1.7929	1.5894	1.7682	1.5412	1.6172	.7540
	1.8098	2.0243	1.7875	2.0128	1.8008	2.0430	1.9397	4.1345
12	1.3216	1.7929	1.5904	1.7661	1.4758	1.6600	1.1021	
	2.2596	1.7875	2.0116	1.8018	2.1319	1.8855	2.8285	
13	1.7661	1.5947	1.7661	1.5412	1.6622	1.2381	.6876	
	1.7733	1.9966	1.8009	2.0430	1.8832	2.5092	4.4908	
14	1.4041	1.6847	1.4598	1.6172	1.1031	.6876		
	2.2101	1.8597	2.1510	1.9397	2.8260	4.4908		
15	.8996	.8611	.9007	.7551	F-SUB-Q			
	3.3892	3.3327	3.4709	4.1291	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2820	1.7896	1.3227	1.7843	1.3173	1.7682	1.3987	.8932
	2.6225	1.8826	2.3654	1.8927	2.3768	1.9109	2.3959	3.6789
9	1.7907	1.5637	1.7854	1.5872	1.7993	1.5936	1.6868	.8568
	1.8826	2.1546	1.8893	2.1258	1.8770	2.1201	1.9962	3.6106
10	1.3205	1.7843	1.3805	1.7993	1.5904	1.7714	1.4641	.8964
	2.3692	1.8915	2.2654	1.8759	2.1215	1.9063	2.2914	3.7188
11	1.7832	1.5851	1.7982	1.5936	1.7789	1.5487	1.6258	.7540
	1.8938	2.1286	1.8770	2.1158	1.8961	2.1723	2.0623	4.4232
12	1.3173	1.7982	1.5894	1.7779	1.4865	1.6783	1.1074	
	2.3787	1.8781	2.1229	1.8972	2.2604	1.9974	3.0132	
13	1.7671	1.5926	1.7714	1.5487	1.6815	1.2531	.6929	
	1.9109	2.1201	1.9063	2.1708	1.9949	2.6621	4.7758	
14	1.3987	1.6858	1.4641	1.6268	1.1085	.6940		
	2.3959	1.9962	2.2914	2.0623	3.0103	4.7758		
15	.8932	.8568	.8975	.7540	F-SUB-Q			
	3.6789	3.6106	3.7145	4.4171	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2595	1.7586	1.2970	1.7511	1.2916	1.7339	1.3709	.8739
	2.6643	1.9132	2.4020	1.9213	2.4138	1.9424	2.4524	3.8310
9	1.7586	1.5347	1.7522	1.5594	1.7671	1.5647	1.6536	.8386
	1.9120	2.1888	1.9190	2.1575	1.9052	2.1502	2.0358	3.7260
10	1.2948	1.7511	1.3559	1.7682	1.5615	1.7404	1.4394	.8782
	2.4059	1.9213	2.3008	1.9040	2.1546	1.9353	2.3421	3.8310
11	1.7489	1.5572	1.7671	1.5669	1.7500	1.5251	1.5990	.7390
	1.9236	2.1605	1.9052	2.1488	1.9259	2.2116	2.1088	4.5565
12	1.2916	1.7661	1.5615	1.7489	1.4662	1.6558	1.0913	
	2.4158	1.9063	2.1561	1.9271	2.3014	2.0397	3.0954	
13	1.7329	1.5647	1.7404	1.5262	1.6579	1.2359	.6833	
	1.9424	2.1517	1.9353	2.2101	2.0371	2.7331	4.9392	
14	1.3709	1.6536	1.4394	1.6001	1.0924	.6833		
	2.4543	2.0358	2.3421	2.1088	3.0924	4.9392		
15	.8739	.8386	.8793	.7401	F-SUB-Q			
	3.8310	3.7260	3.8264	4.5565	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2595	1.7704	1.2981	1.7618	1.2927	1.7447	1.3741	.8729
	2.6466	1.8882	2.3730	1.8882	2.3807	1.8961	2.3951	3.7319
9	1.7704	1.5380	1.7629	1.5626	1.7779	1.5701	1.6643	.8386
	1.8870	2.1649	1.8893	2.1286	1.8748	2.1187	1.9974	3.6476
10	1.2959	1.7618	1.3559	1.7789	1.5658	1.7522	1.4480	.8793
	2.3768	1.8904	2.2759	1.8737	2.1300	1.9029	2.3097	3.7763
11	1.7597	1.5604	1.7779	1.5744	1.7629	1.5337	1.6119	.7411
	1.8893	2.1329	1.8759	2.1258	1.9029	2.1873	2.0798	4.5048
12	1.2938	1.7768	1.5658	1.7618	1.4726	1.6697	1.0956	
	2.3807	1.8759	2.1315	1.9040	2.2783	2.0113	3.0626	
13	1.7447	1.5701	1.7522	1.53?7	1.6729	1.2456	.6865	
	1.8961	2.1187	1.9040	2.18_	2.0075	2.6983	4.8935	
14	1.3741	1.6643	1.4480	1.6129	1.0967	.6865		
	2.3951	1.9974	2.3097	2.0785	3.0596	4.8935		
15	.8729	.8386	.8804	.7411	F-SUB-Q			
	3.7319	3.6476	3.7718	4.4984	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2541	1.7746	1.2916	1.7661	1.2895	1.7511	1.3720	.8686
	2.6096	1.8486	2.3225	1.8263	2.2954	1.8127	2.2881	3.5485
9	1.7746	1.5337	1.7682	1.5594	1.7832	1.5690	1.6697	.8365
	1.8475	2.1315	1.8443	2.0744	1.8242	2.0450	1.9017	3.4592
10	1.2916	1.7661	1.3505	1.7843	1.5637	1.7575	1.4501	.8761
	2.3262	1.8464	2.2345	1.8263	2.0839	1.8454	2.2334	3.5926
11	1.7650	1.5572	1.7832	1.5733	1.7682	1.5347	1.6194	.7390
	1.8273	2.0771	1.8273	2.0839	1.8583	2.1372	2.0101	4.3268
12	1.2906	1.7871	1.5626	1.7671	1.4716	1.6772	1.0946	
	2.2990	1.8763	2.0839	1.8594	2.2444	1.9726	2.9933	
13	1.7500	1.5690	1.7564	1.5358	1.6793	1.2477	.6844	
	1.8138	2.0463	1.8454	2.1372	1.9702	2.6576	4.7758	
14	1.3720	1.6686	1.4512	1.6194	1.0956	.6854		
	2.2898	1.9017	2.2334	2.0101	2.9933	4.7758		
15	.8686	.8365	.8771	.7401	F-SUB-Q			
	3.5485	3.4592	3.5926	4.3209	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2413	1.7597	1.2788	1.7511	1.2766	1.7372	1.3591	.8589
	2.5326	1.7772	2.1995	1.7317	2.1848	1.7251	2.1812	3.3930
9	1.7597	1.5187	1.7532	1.5455	1.7693	1.5562	1.6568	.8279
	1.7772	2.0241	1.7431	1.9653	1.7251	1.9401	1.8065	3.3004
10	1.2788	1.7511	1.3377	1.7704	1.5487	1.7436	1.4405	.8675
	2.2027	1.7450	2.1143	1.7260	1.9738	1.7450	2.1173	3.4149
11	1.7500	1.5433	1.7682	1.5594	1.7543	1.5230	1.6076	.7326
	1.7336	1.9689	1.7270	1.9849	1.7772	2.0476	1.9132	4.0979
12	1.2777	1.7682	1.5487	1.7532	1.4587	1.6654	1.0860	
	2.1880	1.7260	1.9751	1.7792	2.1768	1.8995	2.8689	
13	1.7372	1.5562	1.7436	1.5240	1.6675	1.2381	.6790	
	1.7251	1.9413	1.7450	2.0476	1.8961	2.5550	4.5828	
14	1.3591	1.6568	1.4405	1.6086	1.0871	.6790		
	2.1827	1.8076	2.1173	1.9132	2.8663	4.5828		
15	.8589	.8279	.8686	.7336	F-SUB-Q			
	3.3930	3.3004	3.4113	4.0979	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2027	1.7072	1.2391	1.6997	1.2370	1.6868	1.3205	.8332
	2.4151	1.7020	2.1342	1.6830	2.1280	1.6795	2.1272	3.3186
9	1.7082	1.4737	1.7007	1.5005	1.7190	1.5123	1.6097	.8032
	1.7020	1.9520	1.6884	1.9074	1.6706	1.8837	1.7566	3.2175
10	1.2381	1.6997	1.2991	1.7200	1.5037	1.6954	1.3998	.8418
	2.1372	1.6902	2.0453	1.6706	1.9097	1.6893	2.0437	3.3221
11	1.6975	1.4983	1.7179	1.5144	1.7050	1.4801	1.5626	.7101
	1.6848	1.9097	1.6724	1.9120	1.7056	1.9616	1.8422	3.9699
12	1.2381	1.7179	1.5026	1.7029	1.4169	1.6183	1.0549	
	2.1311	1.6715	1.9109	1.7065	2.0853	1.8242	2.7568	
13	1.6868	1.5112	1.6943	1.4812	1.6215	1.2027	.6587	
	1.6804	1.8837	1.6902	1.9616	1.8221	2.4619	4.4232	
14	1.3205	1.6097	1.3998	1.5637	1.0560	.6587		
	2.1272	1.7575	2.0437	1.8411	2.7545	4.4232		
15	.8332	.8032	.8429	.7111	F-SUB-Q			
	3.3186	3.2175	3.3186	3.9649	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2134	1.7329	1.2509	1.7243	1.2509	1.7147	1.3366	.8418
	2.2381	1.5769	1.9995	1.5714	1.9995	1.5699	1.9974	3.1259
9	1.7339	1.4887	1.7265	1.5165	1.7436	1.5305	1.6365	.8140
	1.5761	1.8231	1.5746	1.7862	1.5583	1.7634	1.6413	3.0166
10	1.2520	1.7243	1.3120	1.7436	1.5197	1.7200	1.4212	.8525
	2.0036	1.5761	1.9138	1.5583	1.7872	1.5761	1.9006	3.1136
11	1.7232	1.5144	1.7425	1.5326	1.7286	1.5005	1.5904	.7197
	1.5730	1.7892	1.5599	1.7812	1.5832	1.8190	1.7075	3.7015
12	1.2509	1.7414	1.5187	1.7275	1.4330	1.6440	1.0678	
	1.9995	1.5599	1.7872	1.5840	1.9190	1.6742	2.5509	
13	1.7136	1.5305	1.7200	1.5005	1.6472	1.2199	.6662	
	1.5707	1.7634	1.5761	1.8190	1.6715	2.2556	4.0717	
14	1.3366	1.6365	1.4223	1.5904	1.0689	.6662		
	1.9974	1.6413	1.9006	1.7065	2.5489	4.0769		
15	.8418	.8140	.8525	.7208	F-SUB-Q			
	3.1259	3.0166	3.1106	3.6972	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1931	1.7072	1.2295	1.6986	1.2284	1.6911	1.3163	.8279
	2.1605	1.5196	1.9403	1.5217	1.9415	1.5203	1.9377	3.0391
9	1.7082	1.4651	1.7007	1.4919	1.7179	1.5080	1.6161	.8032
	1.5196	1.7634	1.5225	1.7307	1.5066	1.7065	1.5864	2.9239
10	1.2306	1.6997	1.2906	1.7190	1.4951	1.6965	1.4041	.8397
	1.9428	1.5239	1.8525	1.5066	1.7288	1.5225	1.8315	3.0189
11	1.6975	1.4887	1.7179	1.5090	1.7040	1.4791	1.5712	.7101
	1.5232	1.7336	1.5073	1.7195	1.5254	1.7508	1.6421	3.5764
12	1.2295	1.7168	1.4951	1.7029	1.4116	1.6236	1.0528	
	1.9415	1.5073	1.7298	1.5269	1.8422	1.6032	2.4505	
13	1.6911	1.5080	1.6965	1.4801	1.6258	1.2038	.6565	
	1.5210	1.7065	1.5232	1.7498	1.5999	2.1575	3.9064	
14	1.3163	1.6161	1.4041	1.5712	1.0528	.6565		
	1.9377	1.5864	1.8315	1.6421	2.4486	3.9064		
15	.8290	.8032	.8397	.7111	F-SUB-Q			
	3.0391	2.9239	3.0160	3.5724	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1395	1.6258	1.1738	1.6172	1.1727	1.6129	1.2584	.7915
	2.1664	1.5291	1.9492	1.5342	1.9531	1.5320	1.9496	3.0626
9	1.6268	1.3998	1.6215	1.4244	1.6397	1.4426	1.5444	.7711
	1.5283	1.7693	1.5313	1.7402	1.5145	1.7130	1.5951	2.9297
10	1.1738	1.6194	1.2381	1.6408	1.4298	1.6204	1.3441	.8032
	1.9518	1.5328	1.8536	1.5138	1.7345	1.5298	1.8347	3.0333
11	1.6151	1.4223	1.6397	1.4426	1.6279	1.4169	1.5026	.6812
	1.5357	1.7421	1.5152	1.7232	1.5291	1.7508	1.6464	3.5845
12	1.1727	1.6386	1.4287	1.6268	1.3505	1.5519	1.0078	
	1.9544	1.5152	1.7355	1.5305	1.8400	1.6016	2.4486	
13	1.6129	1.4426	1.6204	1.4169	1.5551	1.1513	.6287	
	1.5320	1.7130	1.5298	1.7498	1.5991	2.1531	3.9016	
14	1.2584	1.5444	1.3452	1.5026	1.0089	.6287		
	1.9496	1.5951	1.8347	1.6455	2.4468	3.9016		
15	.7915	.7711	.8043	.6812	F-SUB-Q			
	3.0626	2.9297	3.0304	3.5805	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1149	1.5872	1.1503	1.5787	1.1503	1.5787	1.2316	.7754
	2.1401	1.5130	1.9225	1.5196	1.9263	1.5152	1.9283	3.0333
9	1.5872	1.3698	1.5851	1.3944	1.6054	1.4169	1.5144	.7626
	1.5130	1.7469	1.5130	1.7176	1.4945	1.6857	1.5738	2.8726
10	1.1503	1.5840	1.2199	1.6065	1.4041	1.5883	1.3238	.7883
	1.9263	1.5152	1.8193	1.4945	1.7075	1.5087	1.8014	2.9905
11	1.5776	1.3923	1.6054	1.4191	1.5979	1.3955	1.4758	.6715
	1.5210	1.7204	1.4952	1.6920	1.5044	1.7158	1.6187	3.5170
12	1.1503	1.6044	1.4030	1.5958	1.3280	1.5251	.8907	
	1.9276	1.4959	1.7075	1.5059	1.8045	1.5722	2.4060	
13	1.5776	1.4169	1.5883	1.3955	1.5272	1.1320	.6180	
	1.5159	1.6857	1.5087	1.7148	1.5699	2.1116	3.8310	
14	1.2316	1.5144	1.3238	1.4769	.9917	.6180		
	1.9283	1.5738	1.8014	1.6187	2.4042	3.8310		
15	.7754	.7626	.7893	.6715	F-SUB-Q			
	3.0333	2.8726	2.9877	3.5131	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0442	1.4726	1.0753	1.4683	1.0753	1.4683	1.1460	.7186
	2.2256	1.5872	2.0049	1.5903	2.0022	1.5864	2.0190	3.1918
9	1.4726	1.2777	1.4737	1.3045	1.4983	1.3323	1.4062	.7144
	1.5864	1.8231	1.5848	1.7872	1.5583	1.7460	1.6515	2.9891
10	1.0731	1.4716	1.1470	1.5058	1.3248	1.4865	1.2402	.7336
	2.0077	1.5864	1.8820	1.5522	1.7605	1.5683	1.8704	3.1351
11	1.4662	1.3023	1.5048	1.3388	1.5015	1.3173	1.3730	.6276
	1.5919	1.7902	1.5530	1.7440	1.5568	1.7673	1.6938	3.6673
12	1.0742	1.4973	1.3248	1.5005	1.2552	1.4255	.9264	
	2.0049	1.5591	1.7614	1.5576	1.8562	1.6362	2.5027	
13	1.4673	1.3323	1.4865	1.3184	1.4276	1.0581	.5794	
	1.5864	1.7460	1.5683	1.7663	1.6337	2.1963	3.9798	
14	1.1460	1.4062	1.2413	1.3741	.9275	.5794		
	2.0203	1.6515	1.8704	1.6929	2.5007	3.9798		
15	.7197	.7144	.7347	.6287	F-SUB-Q			
	3.1918	2.9891	3.1320	3.6631	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8900	1.2713	.9350	1.2766	.9403	1.2820	.9521	.5923
	2.5571	1.7963	2.2584	1.7872	2.2413	1.7772	2.3843	3.8080
9	1.2713	1.0603	1.2798	1.0924	1.3280	1.1278	1.2006	.6244
	1.7963	2.1531	1.7852	2.0880	1.7195	2.0190	1.8927	3.3530
10	.9339	1.2788	.9960	1.3484	1.1299	1.3173	1.0474	.6105
	2.2602	1.7862	2.1234	1.6965	2.0203	1.7317	2.1708	3.6929
11	1.2756	1.0913	1.3473	1.1406	1.3377	1.1278	1.1460	.5280
	1.7892	2.0908	1.6974	2.0037	1.7102	2.0216	1.9837	4.2802
12	.9393	1.3270	1.1299	1.3366	1.0753	1.2199	.7786	
	2.2447	1.7195	2.0216	1.7102	2.1215	1.8682	2.9163	
13	1.2809	1.1278	1.3173	1.1278	1.2220	.8825	.4937	
	1.7772	2.0190	1.7317	2.0203	1.8649	2.5778	4.5762	
14	.9521	1.2006	1.0474	1.1460	.7797	.4937		
	2.3843	1.8927	2.1693	1.9837	2.9137	4.5762		
15	.5923	.6244	.6115	.5280	F-SUB-Q			
	3.8080	3.3530	3.6886	4.2744	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5998	.5494	.3470	.5409	.3534	.5409	.6212	.3888
	3.7188	4.0561	5.9301	4.1138	5.8246	4.1032	3.5805	5.6814
9	.5494	.6576	.5419	.7079	.5858	.7304	.5066	.2131
	4.0561	3.3930	4.1085	3.1601	3.8035	3.0567	4.3805	9.6002
10	.3470	.5419	.3684	.5976	.7197	.5880	.6887	.4006
	5.9301	4.1085	5.6138	3.7319	3.1075	3.7898	3.2308	5.5233
11	.5409	.7069	.5976	.7422	.6030	.7529	.4798	.3502
	4.1138	3.1601	3.7363	3.0132	3.7015	2.9681	4.6296	6.3139
12	.3524	.5858	.7197	.6030	.7047	.5194	.5269	
	5.8362	3.8035	3.1075	3.7058	3.1727	4.2802	4.2233	
13	.5409	.7304	.5880	.7529	.5205	.5912	.3288	
	4.1032	3.0567	3.7898	2.9653	4.2744	3.7629	6.7286	
14	.6212	.5066	.6897	.4798	.5269	.3288		
	3.5805	4.3805	3.2308	4.6296	4.2176	6.7429		
15	.3888	.2131	.4006	.3513	F-SUB-Q			
	5.6814	9.6002	5.5137	6.3139	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5323	.5366	.4006	.5933	.4177	.6008	.7122	.4937
	3.4041	3.9030	4.5197	3.6024	4.3236	3.5480	2.9939	4.2828
9	.5366	.7122	.5805	.7540	.6137	.7700	.5601	.2699
	3.9051	3.0037	3.6821	2.8368	3.4777	2.7733	3.7948	6.6267
10	.4006	.5805	.4038	.6040	.7486	.6008	.7315	.4894
	4.5238	3.6821	4.3054	3.5340	2.8546	3.5398	2.9097	4.3119
11	.5923	.7540	.6040	.7497	.5548	.7229	.4927	.4102
	3.6046	2.8379	3.5358	2.8456	3.7424	2.9321	4.2605	5.1022
12	.4177	.6137	.7476	.5548	.5666	.4198	.5205	
	4.3268	3.4777	2.8560	3.7424	3.0260	4.0347	3.8118	
13	.6008	.7700	.6008	.7229	.4198	.4627	.3202	
	3.5501	2.7757	3.5419	2.9321	4.0296	3.3826	5.6520	
14	.7122	.5601	.7315	.4927	.5205	.3202		
	2.9939	3.7948	2.9097	4.2582	3.8098	5.6520		
15	.4937	.2699	.4894	.4102	F-SUB-Q			
	4.2801	6.6267	4.3092	5.1022	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6972	1.0892	.9628	1.1749	.9885	1.1963	1.0132	.6929
	2.4720	2.0070	1.9494	1.8597	1.8983	1.8259	2.1468	3.1088
9	1.0892	1.0346	1.1631	1.0903	1.1792	1.1138	1.1567	.6972
	2.0070	2.1123	1.8801	2.0021	1.8521	1.9563	1.8807	2.6582
10	.9618	1.1620	1.0110	1.1760	1.0913	1.1706	1.0100	.6801
	1.9508	1.8812	1.7830	1.8574	1.9969	1.8618	2.1453	3.1648
11	1.1749	1.0903	1.1749	1.0517	1.1031	.9885	1.0464	.5687
	1.8608	2.0033	1.8585	2.0707	1.9738	2.1435	2.0593	3.7575
12	.9875	1.1781	1.0913	1.1021	.7390	.8868	.7069	
	1.8996	1.8526	1.9976	1.9750	2.1511	2.0109	2.8417	
13	1.1963	1.1138	1.1706	.9885	.8868	.6405	.4434	
	1.8265	1.9563	1.8618	2.1478	2.0071	2.5288	4.1385	
14	1.0132	1.1567	1.0100	1.0464	.7069	.4434		
	2.1468	1.8807	2.1453	2.0593	2.8406	4.1385		
15	.6929	.6972	.6812	.5687	F-SUB-Q			
	3.1105	2.6582	3.1631	3.7549	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8204	1.3034	1.0999	1.4030	1.1267	1.4234	1.1942	.8150
	2.1834	1.7049	1.7516	1.5785	1.7085	1.5574	1.8479	2.6867
9	1.3023	1.2295	1.3859	1.2927	1.4030	1.3066	1.3634	.7808
	1.7055	1.8066	1.6029	1.7130	1.5793	1.6891	1.6207	2.4404
10	1.0988	1.3848	1.1556	1.3955	1.2841	1.3837	1.1 49	.7925
	1.7539	1.6037	1.6058	1.5859	1.7204	1.5952	1.8 7	2.7551
11	1.4030	1.2916	1.3944	1.2349	1.3013	1.1513	1.2327	.6522
	1.5793	1.7145	1.5867	1.7908	1.6965	1.8682	1.7740	3.3263
12	1.1256	1.4019	1.2831	1.3002	.8664	1.0442	.8204	
	1.7102	1.5793	1.7210	1.6978	1.8851	1.7361	2.4825	
13	1.4223	1.3066	1.3837	1.1513	1.0442	.7497	.5044	
	1.5578	1.6891	1.5955	1.8671	1.7342	2.2078	3.6983	
14	1.1942	1.3634	1.1749	1.2327	.8204	.5044		
	1.8479	1.6207	1.8677	1.7740	2.4806	3.6964		
15	.8150	.7808	.7925	.6522	F-SUB-Q			
	2.6867	2.4404	2.7527	3.3249	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9093	1.4641	1.2199	1.5872	1.2499	1.6001	1.3163	.8911
	2.0311	1.5453	1.6281	1.4205	1.5858	1.4057	1.7049	2.5008
9	1.4630	1.3612	1.5615	1.4362	1.5776	1.4459	1.5240	.8525
	1.5456	1.6596	1.4439	1.5682	1.4277	1.5512	1.4713	2.2994
10	1.2177	1.5604	1.2713	1.5712	1.4212	1.5551	1.2970	.8664
	1.6300	1.4449	1.5025	1.4327	1.5807	1.4439	1.7204	2.5638
11	1.5862	1.4351	1.5701	1.3709	1.4630	1.2734	1.3773	.7101
	1.4212	1.5690	1.4333	1.6413	1.5383	1.7197	1.6129	3.1038
12	1.2477	1.5765	1.4212	1.4619	.9650	1.1663	.8996	
	1.5876	1.4290	1.5815	1.5395	1.7436	1.5862	2.3125	
13	1.6001	1.4459	1.5540	1.2734	1.1663	.8257	.5494	
	1.4059	1.5515	1.4442	1.7193	1.5842	2.0505	3.4783	
14	1.3152	1.5230	1.2970	1.3773	.8996	.5494		
	1.7049	1.4713	1.7204	1.6128	2.3108	3.4767		
15	.8900	.8525	.8664	.7101	F-SUB-Q			
	2.5020	2.2994	2.5630	3.1011	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9393	1.5240	1.2574	1.6643	1.2895	1.6697	1.3527	.9082
	2.0261	1.5180	1.6390	1.3868	1.5908	1.3767	1.6960	2.5059
9	1.5240	1.4062	1.6322	1.4887	1.6472	1.4973	1.5808	.8654
	1.5176	1.6500	1.4166	1.5486	1.3993	1.5310	1.4506	2.3441
10	1.2563	1.6301	1.3045	1.6429	1.4726	1.6236	1.3377	.8846
	1.6409	1.4178	1.5205	1.4020	1.5608	1.4119	1.7033	2.5643
11	1.6633	1.4876	1.6429	1.4234	1.5305	1.3184	1.4309	.7240
	1.3874	1.5494	1.4026	1.6209	1.5047	1.7028	1.5866	3.1113
12	1.2873	1.6461	1.4716	1.5294	1.0025	1.2113	.9232	
	1.5926	1.3995	1.5615	1.5061	1.7309	1.5648	2.3146	
13	1.6697	1.4962	1.6236	1.3184	1.2124	.8504	.5612	
	1.3773	1.5316	1.4119	1.7019	1.5629	2.0455	3.5049	
14	1.3527	1.5797	1.3377	1.4309	.9232	.5612		
	1.6960	1.4507	1.7033	1.5866	2.3129	3.5032		
15	.9082	.8654	.8846	.7240	F-SUB-Q			
	2.5071	2.3441	2.5625	3.1086	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9457	1.5358	1.2616	1.6815	1.2938	1.6815	1.3516	.9029
	2.0719	1.5401	1.7019	1.4089	1.6494	1.3998	1.7369	2.5789
9	1.5347	1.4126	1.6472	1.4994	1.6643	1.5048	1.5851	.8568
	1.5401	1.6955	1.4438	1.5819	1.4203	1.5657	1.4806	2.4493
10	1.2595	1.6461	1.3066	1.6600	1.4833	1.6386	1.3409	.8804
	1.7039	1.4446	1.5825	1.4284	1.5978	1.4400	1.7485	2.6429
11	1.6804	1.4983	1.6590	1.4373	1.5487	1.3291	1.4394	.7197
	1.4102	1.5834	1.4291	1.6564	1.5277	1.7390	1.6323	3.2313
12	1.2916	1.6633	1.4823	1.5476	1.0153	1.2220	.9264	
	1.6513	1.4209	1.5985	1.5286	1.7749	1.6059	2.3866	
13	1.6815	1.5048	1.6386	1.3291	1.2220	.8568	.5644	
	1.4004	1.5657	1.4407	1.7380	1.6037	2.1172	3.6425	
14	1.3516	1.5851	1.3398	1.4394	.9264	.5644		
	1.7377	1.4806	1.7485	1.6323	2.3861	3.6425		
15	.9029	.8568	.8814	.7197	F-SUB-Q			
	2.5808	2.4493	2.6429	3.2284	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9468	1.5390	1.2563	1.6847	1.2863	1.6793	1.3398	.8911
	2.1580	1.5845	1.8069	1.4655	1.7485	1.4556	1.8170	2.7070
9	1.5390	1.4094	1.6504	1.4962	1.6686	1.4994	1.5787	.8450
	1.5842	1.7775	1.5040	1.6545	1.4757	1.6378	1.5455	2.6092
10	1.2541	1.6493	1.3002	1.6643	1.4812	1.6408	1.3345	.8707
	1.8091	1.5054	1.6806	1.4880	1.6728	1.5014	1.8319	2.7802
11	1.6836	1.4951	1.6633	1.4416	1.5604	1.3345	1.4416	.7133
	1.4662	1.6563	1.4887	1.7317	1.5669	1.7963	1.7116	3.4140
12	1.2841	1.6686	1.4812	1.5594	1.0260	1.2338	.9286	
	1.7507	1.4757	1.6728	1.5677	1.8418	1.6629	2.4867	
13	1.6783	1.4994	1.6408	1.3345	1.2338	.8675	.5676	
	1.4556	1.6378	1.5020	1.7957	1.6605	2.2005	3.8068	
14	1.3398	1.5776	1.3345	1.4416	.9286	.5676		
	1.8170	1.5455	1.8328	1.7117	2.4867	3.8034		
15	.8911	.8450	.8718	.7133	F-SUB-Q			
	2.7070	2.6116	2.7800	3.4140	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9789	1.5776	1.2723	1.7179	1.2981	1.7061	1.3495	.8943
	2.2102	1.6105	1.9124	1.5178	1.8478	1.5066	1.8931	2.8280
9	1.5776	1.4341	1.6868	1.5165	1.7040	1.5187	1.6001	.8493
	1.6102	1.8384	1.5606	1.7255	1.5265	1.7065	1.6032	2.7607
10	1.2702	1.6868	1.3152	1.6986	1.5048	1.6729	1.3537	.8771
	1.9124	1.5622	1.7817	1.5442	1.7455	1.5579	1.9103	2.9079
11	1.7168	1.5155	1.6975	1.4737	1.6065	1.3709	1.4758	.7229
	1.5185	1.7274	1.5449	1.7705	1.5901	1.8279	1.7589	3.5738
12	1.2970	1.7029	1.5037	1.6054	1.0721	1.2895	.9564	
	1.8501	1.5266	1.7464	1.5909	1.8832	1.6942	2.5411	
13	1.7061	1.5187	1.6729	1.3720	1.2895	.9136	.5901	
	1.5072	1.7065	1.5587	1.8279	1.6924	2.2606	3.9118	
14	1.3495	1.5990	1.3537	1.4758	.9564	.5901		
	1.8931	1.6033	1.9104	1.7589	2.5390	3.9118		
15	.8943	.8493	.8771	.7229	F-SUB-Q			
	2.8282	2.7630	2.9079	3.5738	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0549	1.6011	1.2734	1.7211	1.2938	1.7029	1.3420	.8868
	2.3238	1.6870	2.0579	1.6158	1.9864	1.6031	2.0193	3.0190
9	1.6001	1.4459	1.6965	1.5176	1.7082	1.5176	1.5958	.8439
	1.6870	1.9324	1.6620	1.8431	1.6234	1.8204	1.7068	2.9698
10	1.2723	1.6954	1.3184	1.7072	1.5101	1.6793	1.3612	.8729
	2.0565	1.6628	1.9092	1.6450	1.8566	1.6598	2.0335	3.1069
11	1.7200	1.5165	1.7061	1.4908	1.6376	1.4009	1.4908	.7240
	1.6174	1.8442	1.6467	1.8532	1.6612	1.9111	1.8400	3.8170
12	1.2927	1.7082	1.5101	1.6365	1.1652	1.3677	.9821	
	1.9891	1.6242	1.8577	1.6621	1.9676	1.7665	2.6596	
13	1.7029	1.5176	1.6783	1.4009	1.3687	.9939	.6148	
	1.6031	1.8204	1.6598	1.9107	1.7646	2.3571	4.0816	
14	1.3420	1.5947	1.3612	1.4908	.9821	.6148		
	2.0193	1.7068	2.0335	1.8400	2.6573	4.0816		
15	.8868	.8439	.8729	.7240	F-SUB-Q			
	3.0215	2.9698	3.1069	3.8166	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1320	1.6044	1.2456	1.6825	1.2595	1.6590	1.3034	.8589
	2.5263	1.8259	2.2352	1.7792	2.1926	1.7620	2.2222	3.3278
9	1.6044	1.4266	1.6643	1.4844	1.6761	1.4833	1.5551	.8182
	1.8259	2.0853	1.7932	2.0132	1.7783	2.0029	1.8761	3.2759
10	1.2434	1.6633	1.2927	1.6750	1.4823	1.6472	1.3377	.8504
	2.2386	1.7942	2.0629	1.7783	2.0020	1.8017	2.1869	3.4243
11	1.6804	1.4833	1.6740	1.4748	1.6322	1.3998	1.4726	.7079
	1.7802	2.0157	1.7784	1.9981	1.7915	2.0657	1.9790	4.1276
12	1.2584	1.6750	1.4812	1.6311	1.2916	1.4491	.9864	
	2.1944	1.7793	2.0032	1.7925	2.1267	1.9075	2.8767	
13	1.6579	1.4833	1.6461	1.3998	1.4512	1.0635	.6255	
	1.7629	2.0030	1.8018	2.0644	1.9052	2.5457	4.4258	
14	1.3034	1.5551	1.3377	1.4726	.9864	.6255		
	2.2222	1.8772	2.1869	1.9778	2.8757	4.4258		
15	.8589	.8182	.8514	.7079	F-SUB-Q			
	3.3278	3.27[illegible]	3.4243	4.1222	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2038	1.6761	1.2777	1.7275	1.2873	1.6986	1.3302	.8750
	2.6204	1.8845	2.3228	1.8454	2.3016	1.8481	2.3364	3.5000
9	1.6772	1.4694	1.7147	1.5208	1.7232	1.5187	1.5915	.8365
	1.8844	2.1656	1.8550	2.0905	1.8402	2.0801	1.9682	3.4406
10	1.2756	1.7136	1.3270	1.7232	1.5219	1.6933	1.3805	.8707
	2.3248	1.8561	2.1420	1.8349	2.0771	1.8632	2.2579	3.5833
11	1.7265	1.5197	1.7222	1.5262	1.6975	1.4587	1.5251	.7294
	1.8465	2.0932	1.8360	2.0648	1.8467	2.1277	2.0380	4.2595
12	1.2873	1.7222	1.5219	1.6965	1.3923	1.5530	1.0335	
	2.3034	1.8413	2.0771	1.8478	2.2027	1.9696	2.9679	
13	1.6986	1.5187	1.6933	1.4587	1.5551	1.1492	.6619	
	1.8492	2.0814	1.8642	2.1276	1.9672	2.6357	4.5717	
14	1.3302	1.5915	1.3805	1.5262	1.0335	.6619		
	2.3381	1.9684	2.2579	2.0368	2.9679	4.5717		
15	.8750	.8365	.8718	.7294	F-SUB-Q			
	3.5034	3.4410	3.5830	4.2538	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2145	1.6922	1.2734	1.7286	1.2809	1.6965	1.3227	.8675
	2.7449	1.9751	2.4459	1.9460	2.4378	1.9812	2.5254	3.7873
9	1.6922	1.4694	1.7190	1.5176	1.7275	1.5165	1.5904	.8311
	1.9751	2.2783	1.9508	2.2132	1.9436	2.2147	2.1046	3.7139
10	1.2723	1.7179	1.3238	1.7307	1.5219	1.6965	1.3848	.8675
	2.4479	1.9520	2.2576	1.9365	2.2039	1.9763	2.4025	3.8310
11	1.7275	1.5155	1.7307	1.5326	1.7125	1.4716	1.5369	.7294
	1.9472	2.2147	1.9377	2.1827	1.9520	2.2588	2.1634	4.5444
12	1.2820	1.7265	1.5219	1.7115	1.4169	1.5851	1.0442	
	2.4358	1.9448	2.2039	1.9520	2.3352	2.0825	3.1572	
13	1.6965	1.5165	1.6965	1.4716	1.5872	1.1760	.6737	
	1.9812	2.2147	1.9763	2.2588	2.0798	2.7909	4.8498	
14	1.3227	1.5904	1.3848	1.5369	1.0453	.6737		
	2.5274	2.1060	2.4025	2.1634	3.1543	4.8498		
15	.8675	.8311	.8686	.7294	F-SUB-Q			
	3.7923	3.7186	3.8264	4.5379	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1984	1.6675	1.2509	1.6965	1.2574	1.6643	1.2970	.8493
	2.8031	2.0177	2.4956	1.9874	2.4871	2.0293	2.6032	3.9600
9	1.6675	1.4459	1.6900	1.4919	1.6997	1.4908	1.5604	.8140
	2.0177	2.3267	1.9937	2.2572	1.9849	2.2636	2.1634	3.8526
10	1.2488	1.6890	1.3023	1.7040	1.4983	1.6697	1.3645	.8514
	2.4998	1.9949	2.3035	1.9787	2.2492	2.0203	2.4715	3.9649
11	1.6954	1.4908	1.7029	1.5112	1.6911	1.4544	1.5155	.7165
	1.9887	2.2604	1.9800	2.2287	1.9937	2.3182	2.2271	4.7120
12	1.2574	1.6986	1.4933	1.6900	1.4062	1.5722	1.0346	
	2.4892	1.9849	2.2492	1.9937	2.3951	2.1430	3.2607	
13	1.6633	1.4898	1.6697	1.4544	1.5744	1.1685	.6694	
	2.0293	2.2636	2.0216	2.3165	2.1401	2.8793	5.0331	
14	1.2970	1.5604	1.3645	1.5155	1.0346	.6683		
	2.6032	2.1634	2.4715	2.2271	3.2573	5.0331		
15	.8493	.8140	.8514	.7165	F-SUB-Q			
	3.9600	3.8526	3.9600	4.7050	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2017	1.6815	1.2531	1.7093	1.2606	1.6761	1.3002	.8493
	2.7261	1.9604	2.4217	1.9959	2.4099	1.9653	2.5146	3.7989
9	1.6815	1.4512	1.7029	1.4983	1.7125	1.4973	1.5722	.8150
	1.9604	2.2636	1.9353	2.1963	1.9271	2.1978	2.0922	3.7026
10	1.2531	1.7018	1.3055	1.7200	1.5048	1.6825	1.3752	.8536
	2.4257	1.9365	2.2376	1.9248	2.1918	1.9616	2.3969	3.8172
11	1.7082	1.4962	1.7200	1.5208	1.7072	1.4662	1.5305	.7197
	1.9271	2.1994	1.9259	2.1693	1.9353	2.2508	2.1561	4.5370
12	1.2616	1.7115	1.5037	1.7061	1.4169	1.5915	1.0421	
	2.4118	1.9271	2.1918	1.9365	2.3250	2.0717	3.1507	
13	1.6750	1.4973	1.6825	1.4662	1.5936	1.1824	.6747	
	1.9653	2.1978	1.9616	2.2492	2.0690	2.7810	4.8413	
14	1.3002	1.5722	1.3752	1.5305	1.0432	.6747		
	2.5146	2.0922	2.3969	2.1546	3.1507	4.8413		
15	.8493	.8150	.8547	.7208	F-SUB-Q			
	3.7989	3.7026	3.8126	4.5370	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1995	1.6900	1.2520	1.7190	1.2606	1.6836	1.3002	.8472
	2.5653	1.8337	2.2812	1.7943	2.2498	1.8200	2.3352	3.5406
9	1.6911	1.4501	1.7125	1.4983	1.7211	1.4994	1.5808	.8150
	1.8326	2.1286	1.8117	2.0623	1.8035	2.0569	1.9424	3.4471
10	1.2531	1.7115	1.3034	1.7318	1.5058	1.6911	1.3805	.8525
	2.2829	1.8117	2.1077	1.7984	2.0609	1.8368	2.2476	3.5764
11	1.7179	1.4973	1.7307	1.5251	1.7179	1.4716	1.5401	.7208
	1.7953	2.0649	1.7994	2.0371	1.8127	2.1144	2.0164	4.2687
12	1.2616	1.7200	1.5058	1.7168	1.4212	1.6044	1.0442	
	2.2533	1.8045	2.0609	1.8138	2.1903	1.9436	2.9709	
13	1.6836	1.4994	1.6911	1.4716	1.6054	1.1888	.6758	
	1.8200	2.0569	1.8368	2.1130	1.9413	2.6182	4.5696	
14	1.3002	1.5808	1.3805	1.5412	1.0453	.6758		
	2.3352	1.9424	2.2460	2.0164	2.9681	4.5696		
15	.8472	.8150	.8536	.7219	F-SUB-Q			
	3.5406	3.4471	3.5724	4.2629	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1910	1.6825	1.2434	1.7104	1.2520	1.6761	1.2927	.8407
	2.4243	1.7279	2.1234	1.6724	2.1052	1.7011	2.1873	3.3290
9	1.6825	1.4416	1.7040	1.4898	1.7136	1.4908	1.5744	.8097
	1.7279	1.9937	1.6875	1.9213	1.6795	1.9178	1.8138	3.2281
10	1.2445	1.7029	1.2959	1.7243	1.4973	1.6836	1.3741	.8472
	2.1265	1.6884	1.9660	1.6795	1.9248	1.7093	2.1005	3.3395
11	1.7093	1.4887	1.7232	1.5176	1.7104	1.4651	1.5347	.7165
	1.6733	1.9236	1.6795	1.9143	1.7093	1.9974	1.8938	3.9848
12	1.2531	1.7125	1.4973	1.7104	1.4148	1.5990	1.0399	
	2.1052	1.6795	1.9248	1.7102	2.0717	1.8368	2.8105	
13	1.6750	1.4908	1.6836	1.4651	1.6001	1.1845	.6726	
	1.7011	1.9178	1.7093	1.9974	1.8347	2.4773	4.3268	
14	1.2927	1.5744	1.3752	1.5347	1.0399	.6726		
	2.1873	1.8138	2.1005	1.8938	2.8080	4.3327		
15	.8407	.8097	.8482	.7176	F-SUB-Q			
	3.3255	3.2281	3.3360	3.9848	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1610	1.6418	1.2113	1.6675	1.2188	1.6354	1.2616	.8182
	2.2964	1.6345	2.0284	1.5991	2.0173	1.6287	2.0977	3.2015
9	1.6418	1.4062	1.6622	1.4544	1.6729	1.4555	1.5369	.7883
	1.6337	1.8938	1.6080	1.8337	1.6007	1.8326	1.7355	3.0991
10	1.2113	1.6611	1.2649	1.6825	1.4619	1.6440	1.3430	.8257
	2.0312	1.6089	1.8724	1.5999	1.8337	1.6295	1.9974	3.1983
11	1.6665	1.4523	1.6815	1.4812	1.6708	1.4309	1.4983	.6972
	1.5999	1.8358	1.6007	1.8158	1.6179	1.8904	1.7973	3.8080
12	1.2199	1.6729	1.4608	1.6697	1.3805	1.5615	1.0142	
	2.0173	1.6007	1.8337	1.6187	1.9738	1.7488	2.6688	
13	1.6354	1.4555	1.6440	1.4309	1.5637	1.1556	.6555	
	1.6295	1.8326	1.6295	1.8893	1.7469	2.3683	4.1407	
14	1.2616	1.5369	1.3430	1.4994	1.0153	.6555		
	2.0977	1.7355	1.9974	1.7963	2.6688	4.1407		
15	.8193	.7883	.8268	.6983	F-SUB-Q			
	3.2015	3.0991	3.1951	3.8035	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1770	1.6740	1.2306	1.7007	1.2391	1.6686	1.2820	.8311
	2.1130	1.4974	1.8772	1.4724	1.8677	1.5016	1.9436	2.9709
9	1.6740	1.4266	1.6943	1.4758	1.7050	1.4801	1.5679	.8032
	1.4966	1.7488	1.4792	1.6965	1.4737	1.6929	1.5991	2.8670
10	1.2316	1.6933	1.2831	1.7157	1.4833	1.6761	1.3687	.8397
	1.8784	1.4799	1.7315	1.4703	1.6938	1.5002	1.8368	2.9598
11	1.6997	1.4737	1.7157	1.5048	1.7018	1.4555	1.5305	.7111
	1.4730	1.6983	1.4710	1.6733	1.4841	1.7345	1.6472	3.5054
12	1.2402	1.7040	1.4833	1.7007	1.4019	1.5926	1.0314	
	1.8654	1.4744	1.6947	1.4848	1.8065	1.5935	2.4468	
13	1.6686	1.4801	1.6761	1.4555	1.5947	1.1781	.6672	
	1.5016	1.6929	1.5002	1.7345	1.5911	2.1546	3.7763	
14	1.2820	1.5679	1.3687	1.5305	1.0324	.6662		
	1.9424	1.5983	1.8368	1.6464	2.4449	3.7763		
15	.8311	.8032	.8397	.7111	F-SUB-Q			
	2.9709	2.8642	2.9571	3.5015	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1663	1.6611	1.2167	1.6868	1.2252	1.6568	1.2713	.8236
	2.0164	1.4261	1.7982	1.4065	1.7895	1.4338	1.8594	2.8509
9	1.6611	1.4126	1.6815	1.4608	1.6911	1.4673	1.5583	.7979
	1.4261	1.6715	1.4115	1.6228	1.4071	1.6179	1.5247	2.7391
10	1.2177	1.6804	1.2702	1.7018	1.4683	1.6633	1.3591	.8322
	1.7982	1.4121	1.6556	1.4028	1.6195	1.4312	1.7488	2.8306
11	1.6858	1.4587	1.7007	1.4908	1.6879	1.4437	1.5208	.7058
	1.4078	1.6253	1.4034	1.5967	1.4140	1.6515	1.5668	3.3466
12	1.2263	1.6900	1.4683	1.6879	1.3891	1.5819	1.0228	
	1.7884	1.4078	1.6195	1.4153	1.7195	1.5123	2.3284	
13	1.6568	1.4673	1.6633	1.4448	1.5840	1.1695	.6619	
	1.4338	1.6179	1.4312	1.6515	1.5102	2.0437	3.5886	
14	1.2713	1.5583	1.3602	1.5219	1.0239	.6619		
	1.8594	1.5247	1.7488	1.5660	2.3267	3.5886		
15	.8236	.7979	.8332	.7069	F-SUB-Q			
	2.8483	2.7391	2.8280	3.3430	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1245	1.5969	1.1695	1.6194	1.1781	1.5947	1.2263	.7947
	1.9974	1.4159	1.7851	1.4003	1.7797	1.4242	1.8443	2.8331
9	1.5279	1.3612	1.6140	1.4062	1.6268	1.4148	1.5026	.7722
	1.4113	1.6567	1.4034	1.6105	1.3966	1.6032	1.5109	2.7114
10	1.1706	1.6140	1.2274	1.6333	1.4159	1.6022	1.3130	.8032
	1.7873	1.4040	1.6374	1.3954	1.6048	1.4197	1.7298	2.8080
11	1.6183	1.4041	1.6322	1.4351	1.6247	1.3934	1.4673	.6812
	1.4009	1.6129	1.3960	1.5824	1.4028	1.6328	1.5507	3.3151
12	1.1792	1.6258	1.4148	1.6236	1.3388	1.5251	.9875	
	1.7787	1.3972	1.6048	1.4034	1.7002	1.4952	2.3014	
13	1.5947	1.4148	1.6022	1.3934	1.5272	1.1278	.6383	
	1.4242	1.6032	1.4197	1.6328	1.4938	2.0190	3.5485	
14	1.2263	1.5026	1.3130	1.4683	.9885	.6383		
	1.8443	1.5109	1.7298	1.5500	2.2997	3.5485		
15	.7947	.7733	.8043	.6822	F-SUB-Q			
	2.8306	2.7089	2.8056	3.3117	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1085	1.5722	1.1535	1.5915	1.1620	1.5733	1.2124	.7861
	1.9532	1.3850	1.7460	1.3725	1.7398	1.3917	1.8014	2.7665
9	1.5733	1.3420	1.5894	1.3848	1.6022	1.3987	1.4876	.7711
	1.3850	1.6195	1.3737	1.5761	1.3660	1.5629	1.4724	2.6245
10	1.1545	1.5883	1.2156	1.6076	1.3977	1.5808	1.3034	.7968
	1.7481	1.3742	1.5940	1.3654	1.5652	1.3869	1.6813	2.7355
11	1.5904	1.3827	1.6065	1.4180	1.6022	1.3805	1.4544	.6790
	1.3731	1.5777	1.3660	1.5432	1.3695	1.5879	1.5087	3.2177
12	1.1631	1.6022	1.3977	1.6011	1.3238	1.5090	.9800	
	1.7388	1.3666	1.5660	1.3707	1.6558	1.4555	2.2365	
13	1.5722	1.3987	1.5808	1.3816	1.5112	1.1192	.6340	
	1.3923	1.5629	1.3869	1.5872	1.4535	1.9604	3.4483	
14	1.2124	1.4876	1.3034	1.4544	.9810	.6340		
	1.8014	1.4724	1.6804	1.5080	2.2350	3.4483		
15	.7861	.7722	.7979	.6790	F-SUB-Q			
	2.7665	2.6221	2.7331	3.2145	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0432	1.4683	1.0817	1.4844	1.0881	1.4716	1.1395	.7390
	2.0190	1.4423	1.8115	1.4299	1.8026	1.4462	1.8649	2.8741
9	1.4683	1.2606	1.4823	1.3002	1.4994	1.3216	1.3966	.7315
	1.4416	1.6768	1.4319	1.6320	1.4184	1.6089	1.5261	2.6990
10	1.0796	1.4812	1.1481	1.5090	1.3216	1.4844	1.2327	.7508
	1.8126	1.4325	1.6412	1.4115	1.6089	1.4351	1.7288	2.8331
11	1.4833	1.2981	1.5090	1.3398	1.5058	1.3098	1.3666	.6426
	1.4312	1.6337	1.4121	1.5872	1.4153	1.6270	1.5622	3.3117
12	1.0871	1.4983	1.3216	1.5048	1.2552	1.4201	.9275	
	1.8048	1.4191	1.6089	1.4159	1.6974	1.5037	2.3014	
13	1.4716	1.3216	1.4844	1.3109	1.4212	1.0581	.6008	
	1.4469	1.6089	1.4351	1.6262	1.5016	2.0177	3.5445	
14	1.1395	1.3966	1.2327	1.3666	.9275	.6008		
	1.8649	1.5261	1.7288	1.5614	2.2997	3.5445		
15	.7390	.7315	.7518	.6437	F-SUB-Q			
	2.8741	2.6990	2.8306	3.3082	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8975	1.2681	.9468	1.2863	.9564	1.2863	.9618	.6201
	2.3030	1.6337	2.0256	1.6146	2.0104	1.6204	2.1693	3.3679
9	1.2691	1.0603	1.2852	1.0978	1.3334	1.1310	1.2059	.6490
	1.6328	1.9544	1.6162	1.8927	1.5622	1.8432	1.7336	2.9861
10	.9468	1.2841	1.0057	1.3527	1.1331	1.3216	1.0549	.6372
	2.0284	1.6171	1.8359	1.5402	1.8390	1.5793	1.9825	3.2809
11	1.2863	1.0967	1.3527	1.1460	1.3441	1.1320	1.1535	.5505
	1.6154	1.8949	1.5409	1.8169	1.5530	1.8454	1.8148	3.7989
12	.9564	1.3323	1.1331	1.3441	1.0806	1.2242	.7925	
	2.0118	1.5629	1.8390	1.5530	1.9306	1.7111	2.6422	
13	1.2863	1.1310	1.3216	1.1320	1.2252	.8964	.5205	
	1.6204	1.8432	1.5793	1.8443	1.7084	2.3352	4.0201	
14	.9618	1.2059	1.0560	1.1545	.7925	.5205		
	2.1693	1.7336	1.9812	1.8148	2.6400	4.0252		
15	.6201	.6501	.6383	.5516	F-SUB-Q			
	3.3679	2.9861	3.2775	3.7989	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6158	.5762	.3759	.5741	.3813	.5730	.6447	.4230
	3.3048	3.5248	5.0038	3.5485	4.9451	3.5644	3.1854	4.8635
9	.5762	.6790	.5741	.7261	.6158	.7508	.5387	.2356
	3.5288	3.0018	3.5485	2.8180	3.3255	2.7331	3.8080	8.0526
10	.3759	.5741	.3963	.6276	.7379	.6169	.7154	.4316
	5.0038	3.5485	4.5809	3.2607	2.7786	3.3221	2.8767	4.7686
11	.5741	.7251	.6265	.7604	.6319	.7733	.5119	.3781
	3.5485	2.8205	3.2607	2.6937	3.2440	2.6554	4.0201	5.4662
12	.3813	.6158	.7379	.6319	.7229	.5516	.5537	
	4.9451	3.3255	2.7786	3.2440	2.8381	3.7276	3.7232	
13	.5730	.7497	.6169	.7733	.5516	.6212	.3588	
	3.5644	2.7331	3.3221	2.6554	3.7232	3.3186	5.7534	
14	.6447	.5387	.7154	.5119	.5537	.3588		
	3.1854	3.8080	2.8767	4.0201	3.7188	5.7639		
15	.4230	.2356	.4327	.3781	F-SUB-Q			
	4.8635	8.0526	4.7615	5.4569	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6597	.6951	.5430	.7797	.5698	.7883	.8986	.6533
	2.8452	3.3551	3.5910	3.0077	3.4304	2.9756	2.6116	3.5723
9	.6951	.8954	.7583	.9489	.8011	.9768	.7336	.3716
	3.3551	2.6148	3.0870	2.4708	2.9238	2.4000	3.1902	5.3091
10	.5419	.7583	.5526	.7893	.9510	.7840	.9253	.6458
	3.5934	3.0870	3.1466	2.9658	2.4617	2.9780	2.5248	3.5991
11	.7797	.9478	.7883	.9543	.7251	.9157	.6469	.5441
	3.0105	2.4727	2.9658	2.4462	3.1990	2.5269	3.5517	4.2428
12	.5698	.8011	.9510	.7251	.7186	.5526	.6672	
	3.4325	2.9238	2.4624	3.2002	2.6599	3.5054	3.3894	
13	.7883	.9757	.7840	.9157	.5526	.5912	.4305	
	2.9756	2.4011	2.9780	2.5269	3.5015	3.0160	4.8339	
14	.8986	.7336	.9253	.6469	.6672	.4305		
	2.6116	3.1902	2.5248	3.5517	3.3894	4.8339		
15	.6533	.3716	.6458	.5441	F-SUB-Q			
	3.5683	5.3091	3.5991	4.2397	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7958	1.2734	1.1406	1.4041	1.1813	1.4276	1.1974	.8536
	2.2499	1.8623	1.7589	1.6975	1.7032	1.6693	1.9850	2.7719
9	1.2734	1.2038	1.3741	1.2884	1.4052	1.3152	1.3677	.8547
	1.8623	1.9694	1.7305	1.8454	1.6941	1.8063	1.7373	2.3780
10	1.1395	1.3741	1.1952	1.3966	1.2906	1.3934	1.2017	.8343
	1.7599	1.7309	1.5001	1.7010	1.8384	1.7037	1.9681	2.8212
11	1.4030	1.2873	1.3966	1.2488	1.3130	1.1717	1.2445	.7004
	1.6980	1.8461	1.7015	1.8938	1.7983	1.9925	1.8823	3.3311
12	1.1802	1.4052	1.2895	1.3120	.8654	1.0474	.8418	
	1.7038	1.6950	1.8384	1.7987	2.0397	1.9143	2.6983	
13	1.4276	1.3152	1.3923	1.1717	1.0474	.7626	.5516	
	1.6693	1.8063	1.7043	1.9925	1.9120	2.4170	3.7898	
14	1.1974	1.3677	1.2017	1.2445	.8418	.5516		
	1.9850	1.7373	1.9681	1.8823	2.6983	3.7898		
15	.8536	.8547	.8343	.7015	F-SUB-Q			
	2.7719	2.3780	2.8202	3.3311	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8793	1.4330	1.2381	1.5926	1.2820	1.6076	1.3398	.9543
	2.0882	1.6720	1.6554	1.5090	1.6015	1.4954	1.7907	2.5058
9	1.4319	1.3527	1.5530	1.4469	1.5851	1.4651	1.5315	.9136
	1.6720	1.7713	1.5458	1.6567	1.5137	1.6335	1.5659	2.2722
10	1.2370	1.5530	1.2938	1.5701	1.4405	1.5626	1.3291	.9243
	1.6571	1.5463	1.4157	1.5257	1.6572	1.5286	1.7912	2.5650
11	1.5915	1.4469	1.5690	1.3902	1.4683	1.2948	1.3912	.7668
	1.5094	1.6575	1.5261	1.7164	1.6177	1.8181	1.6962	3.0689
12	1.2809	1.5851	1.4405	1.4673	.9596	1.1631	.9286	
	1.6036	1.5141	1.6581	1.6186	1.8715	1.7336	2.4581	
13	1.6076	1.4651	1.5626	1.2948	1.1642	.8386	.5955	
	1.4958	1.6335	1.5290	1.8181	1.7317	2.2085	3.5288	
14	1.3398	1.5315	1.3291	1.3912	.9286	.5955		
	1.7913	1.5659	1.7912	1.6962	2.4562	3.5288		
15	.9532	.9136	.9253	.7679	F-SUB-Q			
	2.5065	2.2722	2.5650	3.0676	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9307	1.5272	1.3120	1.7179	1.3602	1.7275	1.4116	1.0003
	2.0171	1.5835	1.5946	1.4104	1.5418	1.4029	1.7174	2.4150
9	1.5272	1.4255	1.6718	1.5326	1.7125	1.5497	1.6376	.9564
	1.5843	1.6976	1.4485	1.5776	1.4129	1.5576	1.4774	2.2162
10	1.3109	1.6708	1.3591	1.6825	1.5219	1.6750	1.4030	.9703
	1.5967	1.4491	1.3770	1.4358	1.5843	1.4397	1.7122	2.4684
11	1.7179	1.5315	1.6815	1.4716	1.5733	1.3709	1.4844	.8032
	1.4106	1.5787	1.4364	1.6346	1.5261	1.7415	1.6081	2.9645
12	1.3591	1.7125	1.5208	1.5722	1.0217	1.2402	.9757	
	1.5432	1.4132	1.5843	1.5268	1.7943	1.6438	2.3496	
13	1.7275	1.5487	1.6750	1.3698	1.2402	.8804	.6212	
	1.4035	1.5576	1.4397	1.7415	1.6421	2.1229	3.4223	
14	1.4116	1.6365	1.4030	1.4844	.9757	.6212		
	1.7174	1.4774	1.7122	1.6081	2.3495	3.4260		
15	1.0003	.9564	.9703	.8043	F-SUB-Q			
	2.4158	2.2162	2.4675	2.9633	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9339	1.5251	1.3023	1.7275	1.3516	1.7339	1.3998	.9875
	2.0213	1.5944	1.6509	1.4224	1.5931	1.4158	1.7535	2.4767
9	1.5251	1.4148	1.6804	1.5262	1.7243	1.5422	1.6376	.9403
	1.5944	1.7394	1.4622	1.6086	1.4231	1.5883	1.4956	2.3118
10	1.3002	1.6793	1.3430	1.6900	1.5144	1.6793	1.3944	.9575
	1.6531	1.4628	1.4318	1.4503	1.6177	1.4575	1.7495	2.5401
11	1.7275	1.5251	1.6900	1.4683	1.5808	1.3677	1.4855	.7925
	1.4227	1.6103	1.4507	1.6672	1.5427	1.7469	1.6367	3.0584
12	1.3495	1.7243	1.5144	1.5797	1.0324	1.2424	.9660	
	1.5952	1.4234	1.6177	1.5435	1.7878	1.6265	2.3591	
13	1.7329	1.5412	1.6793	1.3677	1.2434	.8771	.6137	
	1.4158	1.5883	1.4575	1.7469	1.6248	2.1204	3.4409	
14	1.3998	1.6376	1.3944	1.4855	.9660	.6126		
	1.7535	1.4956	1.7501	1.6367	2.3573	3.4442		
15	.9875	.9403	.9585	.7925	F-SUB-Q			
	2.4767	2.3118	2.5390	3.0555	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9168	1.4844	1.2638	1.6868	1.3120	1.6911	1.3591	.9553
	2.0987	1.6508	1.7643	1.4902	1.6996	1.4826	1.8446	2.6140
9	1.4844	1.3730	1.6386	1.4844	1.6847	1.5005	1.5936	.9061
	1.6500	1.8368	1.5342	1.6938	1.4893	1.6713	1.5708	2.4817
10	1.2638	1.6376	1.3002	1.6536	1.4726	1.6386	1.3548	.9275
	1.7630	1.5349	1.5331	1.5176	1.7038	1.5299	1.8434	2.6857
11	1.6858	1.4833	1.6536	1.4309	1.5455	1.3334	1.4465	.7658
	1.4909	1.6952	1.5183	1.7549	1.5910	1.8070	1.7240	3.2459
12	1.3109	1.6847	1.4726	1.5444	1.0185	1.2134	.9393	
	1.7013	1.4893	1.7048	1.5910	1.8411	1.6743	2.4439	
13	1.6911	1.5005	1.6376	1.3334	1.2145	.8568	.5955	
	1.4830	1.6718	1.5299	1.8070	1.6726	2.1844	3.5678	
14	1.3591	1.5026	1.3548	1.4469	.9403	.5955		
	1.8446	1.5708	1.8434	1.7240	2.4437	3.5714		
15	.9553	.9061	.9275	.7668	F-SUB-Q			
	2.6140	2.4817	2.6847	3.2426	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8879	1.4405	1.2242	1.6418	1.2691	1.6451	1.3152	.9221
	2.2108	1.7191	1.9056	1.5820	1.8355	1.5727	1.9652	2.7914
9	1.4405	1.3291	1.5947	1.4394	1.6408	1.4544	1.5476	.8739
	1.7185	1.9460	1.6308	1.8059	1.5789	1.7804	1.6684	2.6894
10	1.2252	1.5936	1.2563	1.6119	1.4276	1.5936	1.3141	.8964
	1.9046	1.6317	1.6596	1.6104	1.8178	1.6252	1.9637	2.8707
11	1.6408	1.4384	1.6119	1.3891	1.5058	1.2970	1.4073	.7401
	1.5824	1.8074	1.6108	1.8376	1.6525	1.8877	1.8149	3.4765
12	1.2681	1.6408	1.4276	1.5048	.9939	1.1835	.9125	
	1.8376	1.5794	1.8178	1.6530	1.9288	1.7499	2.5668	
13	1.6440	1.4544	1.5936	1.2970	1.1835	.8354	.5783	
	1.5731	1.7804	1.6256	1.8872	1.7479	2.2881	3.7550	
14	1.3152	1.5465	1.3130	1.4073	.9125	.5783		
	1.9652	1.6684	1.9637	1.8149	2.5647	3.7590		
15	.9221	.8739	.8964	.7401	F-SUB-Q			
	2.7914	2.6894	2.8693	3.4744	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8750	1.4276	1.2113	1.6311	1.253_	1.6343	1.2981	.9093
	2.2697	1.7593	2.0320	1.6593	1.9599	1.6479	2.0696	2.9416
9	1.4276	1.3120	1.5840	1.4223	1.6333	1.4384	1.5347	.8611
	1.7593	2.0089	1.7095	1.9053	1.6543	1.8742	1.7496	2.8714
10	1.2124	1.5840	1.2391	1.6076	1.4116	1.5829	1.3013	.8857
	2.0308	1.7101	1.7670	1.6633	1.8941	1.7036	2.0517	3.0270
11	1.6311	1.4212	1.6065	1.3762	1.4983	1.2906	1.4009	.7326
	1.6602	1.9065	1.6636	1.8880	1.6775	1.9311	1.8562	3.6505
12	1.2520	1.6333	1.4116	1.4973	.9864	1.1802	.9061	
	1.9628	1.6543	1.8941	1.6775	1.9803	1.7912	2.6284	
13	1.6333	1.4384	1.5829	1.2895	1.1813	.8332	.5762	
	1.6479	1.8747	1.7036	1.9311	1.7892	2.3565	3.8674	
14	1.2981	1.5337	1.3002	1.4009	.9061	.5751		
	2.0696	1.7496	2.0517	1.8562	2.6284	3.8693		
15	.9093	.8611	.8857	.7336	F-SUB-Q			
	2.9416	2.8714	3.0257	3.6505	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8611	1.4041	1.1077	1.6022	1.2274	1.6033	1.2713	.8900
	2.3871	1.8459	2.1549	1.7692	2.1159	1.7610	2.2144	3.1504
9	1.4030	1.2873	1.5572	1.3955	1.6054	1.4116	1.5058	.8439
	1.8459	2.1138	1.7901	2.0145	1.7508	1.9944	1.8689	3.0930
10	1.1888	1.5572	1.2145	1.5819	1.3859	1.5572	1.2788	.8686
	2.1535	1.7901	1.8673	1.7411	1.9881	1.7793	2.1466	3.2319
11	1.6011	1.3944	1.5808	1.3548	1.4780	1.2734	1.3816	.7208
	1.7692	2.0157	1.7416	1.9794	1.7499	2.0197	1.9428	3.8172
12	1.2274	1.6054	1.3859	1.4769	.9746	1.1706	.8975	
	2.1166	1.7508	1.9886	1.7499	2.0694	1.8676	2.7478	
13	1.6033	1.4116	1.5562	1.2734	1.1717	.8300	.5730	
	1.7610	1.9944	1.7793	2.0197	1.8661	2.4546	4.0357	
14	1.2713	1.5058	1.2788	1.3816	.8975	.5719		
	2.2144	1.8689	2.1466	1.9428	2.7463	4.0357		
15	.8900	.8439	.8697	.7208	F-SUB-Q			
	3.1518	3.0930	3.2319	3.8171	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8386	1.3623	1.1428	1.5444	1.1792	1.5444	1.2242	.8547
	2.5881	1.9929	2.3302	1.9081	2.2938	1.9221	2.4289	3.4605
9	1.3623	1.2445	1.5048	1.3452	1.5487	1.3623	1.4512	.8107
	1.9916	2.2767	1.9266	2.1727	1.8855	2.1479	2.0250	3.3886
10	1.1438	1.5037	1.1727	1.5294	1.3388	1.5058	1.2370	.8375
	2.3286	1.9266	2.0125	1.8734	2.1406	1.9118	2.3004	3.4847
11	1.5433	1.3441	1.5294	1.3141	1.4394	1.2402	1.3441	.6961
	1.9092	2.1742	1.8745	2.1334	1.8882	2.1762	2.0834	4.1106
12	1.1781	1.5487	1.3388	1.4384	.9585	1.1524	.8793	
	2.2905	1.8856	2.1420	1.8882	2.2278	2.0083	2.9594	
13	1.5444	1.3612	1.5058	1.2391	1.1524	.8236	.5644	
	1.9221	2.1479	1.9118	2.1756	2.0057	2.6387	4.3511	
14	1.2242	1.4512	1.2370	1.3430	.8793	.5644		
	2.4289	2.0238	2.3004	2.0834	2.9594	4.3571		
15	.8547	.8107	.8386	.6961	F-SUB-Q			
	3.4605	3.3886	3.4809	4.1052	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8868	1.4084	1.1652	1.5701	1.1974	1.5679	1.2402	.8664
	2.6734	2.0532	2.4079	1.9742	2.3728	1.9880	2.5199	3.6074
9	1.4084	1.2734	1.5358	1.3666	1.5787	1.3837	1.4758	.8236
	2.0518	2.3577	1.9902	2.2510	1.9441	2.2229	2.0902	3.5035
10	1.1663	1.5347	1.1942	1.5647	1.3645	1.5422	1.2670	.8536
	2.4062	1.9902	2.0838	1.9265	2.2105	1.9635	2.3690	3.5965
11	1.5701	1.3655	1.5637	1.3495	1.4855	1.2831	1.3837	.7144
	1.9742	2.2526	1.9276	2.1997	1.9324	2.2387	2.1394	4.2223
12	1.1984	1.5776	1.3645	1.4855	1.0228	1.2199	.9178	
	2.3693	1.9453	2.2105	1.9335	2.3035	2.0710	3.0452	
13	1.5679	1.3837	1.5422	1.2831	1.2199	.8879	.5976	
	1.9880	2.2229	1.9623	2.2387	2.0683	2.7221	4.4842	
14	1.2402	1.4758	1.2670	1.3827	.9178	.5976		
	2.5199	2.0902	2.3690	2.1394	3.0423	4.4842		
15	.8664	.8236	.8547	.7144	F-SUB-Q			
	3.6074	3.5035	3.5925	4.2222	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9725	1.4394	1.1620	1.5658	1.1899	1.5604	1.2306	.8589
	2.8292	2.1723	2.5571	2.0977	2.5260	2.1116	2.6823	3.8264
9	1.4394	1.2809	1.5380	1.3623	1.5797	1.3794	1.4737	.8182
	2.1723	2.5027	2.1102	2.3969	2.0624	2.3633	2.2168	3.7260
10	1.1631	1.5380	1.1931	1.5712	1.3655	1.5497	1.2745	.8514
	2.5552	2.1116	2.2142	2.0399	2.3475	2.0774	2.5092	3.8230
11	1.5658	1.3612	1.5701	1.3612	1.5144	1.3088	1.3998	.7165
	2.0977	2.3987	2.0412	2.3353	2.0413	2.3704	2.2610	4.4809
12	1.1910	1.5787	1.3655	1.5144	1.1278	1.3184	.9446	
	2.5219	2.0637	2.3475	2.0413	2.4359	2.1816	3.2186	
13	1.5604	1.3794	1.5497	1.3088	1.3195	.9789	.6255	
	2.1116	2.3633	2.0774	2.3687	2.1787	2.8671	4.7207	
14	1.2306	1.4737	1.2745	.3998	.9457	.6244		
	2.6801	2.2168	2.5073	610	3.2186	4.7275		
15	.8589	.8182	.8514	.7165	F-SUB-Q			
	3.8264	3.7260	3.8185	4.4746	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0421	1.4523	1.1438	1.5412	1.1685	1.5326	1.2081	.8429
	2.9194	2.2429	2.6460	2.1664	2.6125	2.1918	2.7859	3.9999
9	1.4523	1.2745	1.5208	1.3441	1.5583	1.3612	1.4512	.8043
	2.2429	2.5820	2.1797	2.4734	2.1372	2.4505	2.3081	3.8831
10	1.1449	1.5208	1.1813	1.5562	1.3527	1.5358	1.2670	.8397
	2.6440	2.1812	2.2830	2.1144	2.4318	2.1605	2.6117	3.9848
11	1.5412	1.3441	1.5551	1.3591	1.5305	1.3195	1.3966	.7090
	2.1664	2.4754	2.1144	2.4151	2.1201	2.4619	2.3560	4.6842
12	1.1695	1.5583	1.3527	1.5305	1.2456	1.3944	.9596	
	2.6082	2.1372	2.4318	2.1201	2.5266	2.2669	3.3536	
13	1.5326	1.3612	1.5358	1.3195	1.3955	1.0464	.6426	
	2.1918	2.4505	2.1605	2.4619	2.2636	2.9849	4.9239	
14	1.2092	1.4523	1.2670	1.3966	.9607	.6426		
	2.7859	2.3081	2.6117	2.3560	3.3536	4.9315		
15	.8429	.8043	.8397	.7101	F-SUB-Q			
	3.9999	3.8831	3.9848	4.6773	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0774	1.4876	1.1567	1.5583	1.1770	1.5465	1.2145	.8461
	2.8530	2.1994	2.5935	2.1300	2.5591	2.1517	2.7191	3.8542
9	1.4876	1.2927	1.5422	1.3559	1.5787	1.3741	1.4683	.8097
	2.1994	2.5346	2.1430	2.4355	2.1032	2.4096	2.2572	3.7545
10	1.1578	1.5412	1.1920	1.5862	1.3730	1.5615	1.2873	.8472
	2.5892	2.1444	2.2408	2.0798	2.3933	2.1215	2.5530	3.8496
11	1.5572	1.3559	1.5862	1.3827	1.5754	1.3516	1.4266	.7197
	2.1300	2.4374	2.0798	2.3772	2.0798	2.4151	2.2980	4.5176
12	1.1781	1.5787	1.3720	1.5754	1.3013	1.4576	.9885	
	2.5572	2.1032	2.3933	2.0812	2.4792	2.2147	3.2573	
13	1.5465	1.3741	1.5615	1.3516	1.4587	1.0999	.6672	
	2.1517	2.4096	2.1215	2.4151	2.2116	2.9004	4.7472	
14	1.2145	1.4683	1.2873	1.4266	.9896	.6672		
	2.7191	2.2572	2.5530	2.2980	3.2573	4.7472		
15	.8461	.8097	.8472	.7197	F-SUB-Q			
	3.8542	3.7545	3.8496	4.5176	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0924	1.5123	1.1652	1.5733	1.1845	1.5583	1.2199	.8482
	2.6364	2.0229	2.3899	1.9496	2.3438	1.9592	2.4773	3.5093
9	1.5123	1.3034	1.5604	1.3655	1.5969	1.3837	1.4823	.8129
	2.0229	2.3404	1.9702	2.2460	1.9330	2.2163	2.0609	3.4191
10	1.1663	1.5594	1.2006	1.6108	1.3880	1.5829	1.3034	.8525
	2.3862	1.9702	2.0687	1.9132	2.2116	1.9496	2.3525	3.5327
11	1.5733	1.3645	1.6108	1.3998	1.6076	1.3741	1.4491	.7272
	1.9496	2.2476	1.9143	2.1948	1.9143	2.2303	2.1144	4.1678
12	1.1867	1.5969	1.3880	1.6076	1.3313	1.4951	1.0067	
	2.3422	1.9330	2.2116	1.9143	2.2931	2.0424	3.0160	
13	1.5583	1.3837	1.5829	1.3741	1.4962	1.1299	.6833	
	1.9592	2.2163	1.9496	2.2303	2.0411	2.6823	4.3927	
14	1.2199	1.4823	1.3034	1.4501	1.0078	.6822		
	2.4773	2.0609	2.3525	2.1130	3.0132	4.3987		
15	.8482	.8140	.8536	.7272	F-SUB-Q			
	3.5093	3.4191	3.5288	4.1624	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0967	1.5176	1.1652	1.5741	1.1845	1.5594	1.2188	.8472
	2.4424	1.8682	2.1775	1.7782	2.1442	1.7923	2.2701	3.2243
9	1.5176	1.3055	1.5637	1.3666	1.6001	1.3859	1.4844	.8129
	1.8671	2.1459	1.7973	2.0490	1.7605	2.0216	1.8826	3.1354
10	1.1663	1.5626	1.2017	1.6183	1.3923	1.5883	1.3077	.8525
	2.1745	1.7984	1.8891	1.7585	2.0371	1.7812	2.1517	3.2275
11	1.5744	1.3655	1.6172	1.4041	1.6183	1.3816	1.4576	.7294
	1.7792	2.0490	1.7595	2.0190	1.7742	2.0676	1.9413	3.8035
12	1.1856	1.6001	1.3923	1.6183	1.3409	1.5090	1.0153	
	2.1414	1.7605	2.0371	1.7742	2.1286	1.8938	2.7981	
13	1.5594	1.3859	1.5883	1.3816	1.5112	1.1438	.6908	
	1.7923	2.0216	1.7812	2.0676	1.8915	2.4870	4.0769	
14	1.2188	1.4844	1.3077	1.4576	1.0153	.6897		
	2.2701	1.8826	2.1517	1.9413	2.7957	4.0821		
15	.8472	.8129	.8536	.7294	F-SUB-Q			
	3.2243	3.1321	3.2243	3.7989	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0785	1.4951	1.1428	1.5487	1.1610	1.5337	1.1984	.8311
	2.2581	1.7251	2.0379	1.6610	2.0103	1.6768	2.1272	3.0304
9	1.4951	1.2852	1.5390	1.3441	1.5744	1.3634	1.4608	.7990
	1.7251	1.9937	1.6742	1.9120	1.6421	1.8870	1.7595	2.9385
10	1.1438	1.5390	1.1835	1.5947	1.3720	1.5637	1.2895	.8386
	2.0353	1.6742	1.7593	1.6320	1.8893	1.6584	1.9999	3.0189
11	1.5487	1.3430	1.5936	1.3837	1.5947	1.3634	1.4373	.7165
	1.6610	1.9132	1.6320	1.8726	1.6396	1.9086	1.8004	3.5485
12	1.1620	1.5744	1.3720	1.5947	1.3248	1.4919	1.0014	
	2.0078	1.6421	1.8893	1.6396	1.9763	1.7556	2.5883	
13	1.5337	1.3634	1.5637	1.3634	1.4930	1.1299	.6812	
	1.6768	1.8870	1.6584	1.9074	1.7546	2.3165	3.7898	
14	1.1984	1.4608	1.2895	1.4373	1.0025	.6812		
	2.1272	1.7585	1.9999	1.8004	2.5862	3.7944		
15	.8311	.7990	.8397	.7176	F-SUB-Q			
	3.0275	2.9385	3.0160	3.5445	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1042	1.5358	1.1727	1.5904	1.1910	1.5744	1.2252	.8504
	2.0304	1.5492	1.8383	1.4988	1.8162	1.5145	1.9295	2.7497
9	1.5358	1.3141	1.5808	1.3752	1.6183	1.3966	1.5005	.8204
	1.5492	1.8014	1.5080	1.7307	1.4799	1.7075	1.5872	2.6576
10	1.1738	1.5797	1.2102	1.6386	1.4041	1.6086	1.3238	.8600
	1.8363	1.5087	1.5915	1.4662	1.7047	1.4910	1.8014	2.7308
11	1.5904	1.3741	1.6386	1.4169	1.6429	1.3977	1.4780	.7368
	1.4988	1.7317	1.4669	1.6893	1.4676	1.7158	1.6171	3.1951
12	1.1920	1.6172	1.4041	1.6418	1.3580	1.5347	1.0282	
	1.8142	1.4799	1.7047	1.4676	1.7703	1.5676	2.3199	
13	1.5744	1.3966	1.6086	1.3977	1.5358	1.1620	.7004	
	1.5145	1.7075	1.4910	1.7148	1.5660	2.0636	3.3858	
14	1.2252	1.5005	1.3238	1.4780	1.0282	.7004		
	1.9295	1.5864	1.8014	1.6171	2.3199	3.3894		
15	.8514	.8204	.8611	.7379	F-SUB-Q			
	2.7473	2.6576	2.7284	3.1918	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1074	1.5422	1.1738	1.5958	1.1920	1.5808	1.2284	.8525
	1.8918	1.4403	1.7172	1.3966	1.6971	1.4115	1.8024	2.5716
9	1.5422	1.3163	1.5872	1.3773	1.6236	1.3998	1.5080	.8236
	1.4403	1.6804	1.4040	1.6162	1.3778	1.5919	1.4772	2.4788
10	1.1749	1.5862	1.2134	1.6461	1.4062	1.6161	1.3302	.8632
	1.7154	1.4040	1.4846	1.3636	1.5887	1.3875	1.6750	2.5489
11	1.5958	1.3762	1.6451	1.4201	1.6493	1.4030	1.4855	.7401
	1.3966	1.6171	1.3642	1.5738	1.3636	1.5951	1.5023	2.9765
12	1.1942	1.6236	1.4062	1.6493	1.3612	1.5422	1.0324	
	1.6953	1.3784	1.5887	1.3636	1.6447	1.4528	2.1561	
13	1.5808	1.3998	1.6161	1.4030	1.5433	1.1674	.7047	
	1.4115	1.5919	1.3869	1.5943	1.4515	1.9120	3.1413	
14	1.2284	1.5080	1.3302	1.4855	1.0324	.7036		
	1.8024	1.4772	1.6750	1.5023	2.1546	3.1444		
15	.8536	.8236	.8632	.7411	F-SUB-Q			
	2.5695	2.4788	2.5468	2.9737	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0849	1.5112	1.1460	1.5615	1.1642	1.5487	1.2049	.8354
	1.8233	1.3875	1.6619	1.3480	1.6432	1.3607	1.7374	2.4850
9	1.5112	1.2906	1.5530	1.3473	1.5883	1.3730	1.4791	.8107
	1.3875	1.6195	1.3537	1.5591	1.3305	1.5335	1.4229	2.3845
10	1.1470	1.5530	1.1910	1.6086	1.3784	1.5787	1.3055	.8461
	1.6602	1.3543	1.4289	1.3162	1.5313	1.3400	1.6105	2.4600
11	1.5615	1.3462	1.6086	1.3912	1.6086	1.3762	1.4576	.7261
	1.3480	1.5606	1.3167	1.5167	1.3183	1.5335	1.4456	2.8715
12	1.1652	1.5883	1.3773	1.6086	1.3334	1.5133	1.0132	
	1.6415	1.3305	1.5313	1.3183	1.5832	1.3966	2.0730	
13	1.5487	1.3730	1.5787	1.3762	1.5144	1.1449	.6908	
	1.3607	1.5335	1.3400	1.5328	1.3960	1.8379	3.0218	
14	1.2059	1.4791	1.3055	1.4576	1.0132	.6908		
	1.7364	1.4229	1.6105	1.4449	2.0730	3.0247		
15	.8365	.8107	.8472	.7272	F-SUB-Q			
	2.4850	2.3845	2.4581	2.8689	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0913	1.5197	1.1524	1.5679	1.1706	1.5594	1.2145	.8439
	1.7314	1.3167	1.5785	1.2816	1.5608	1.2900	1.6472	2.3560
9	1.5197	1.2970	1.5604	1.3516	1.5936	1.3816	1.4919	.8257
	1.3162	1.5387	1.2858	1.4834	1.2648	1.4542	1.3463	2.2413
10	1.1535	1.5604	1.2006	1.6151	1.3837	1.5862	1.3195	.8557
	1.5769	1.2863	1.3540	1.2508	1.4542	1.2724	1.5217	2.3284
11	1.5669	1.3505	1.6140	1.3977	1.6129	1.3869	1.4705	.7368
	1.2816	1.4848	1.2508	1.4397	1.2538	1.4515	1.3671	2.7052
12	1.1717	1.5936	1.3837	1.6129	1.3398	1.5230	1.0239	
	1.5594	1.2648	1.4542	1.2538	1.5023	1.3227	1.9592	
13	1.5594	1.3816	1.5862	1.3869	1.5251	1.1578	.6994	
	1.2900	1.4535	1.2724	1.4508	1.3216	1.7364	2.8534	
14	1.2145	1.4919	1.3195	1.4705	1.0239	.6994		
	1.6464	1.3463	1.5217	1.3671	1.9580	2.8534		
15	.8439	.8257	.8557	.7379	F-SUB-Q			
	2.3560	2.2413	2.3267	2.7029	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0517	1.4555	1.0988	1.4962	1.1149	1.4951	1.1727	.8150
	1.7344	1.3244	1.5924	1.2936	1.5752	1.2963	1.6472	2.3630
9	1.4555	1.2477	1.4898	1.2970	1.5208	1.3334	1.4362	.8022
	1.3244	1.5424	1.2973	1.4910	1.2770	1.4528	1.3497	2.2294
10	1.0988	1.4898	1.1578	1.5412	1.3334	1.5155	1.2777	.8268
	1.5935	1.2979	1.3555	1.2618	1.4548	1.2832	1.5167	2.3301
11	1.4962	1.2959	1.5401	1.3452	1.5380	1.3420	1.4159	.7144
	1.2936	1.4917	1.2623	1.4416	1.2663	1.4462	1.3701	2.6983
12	1.1160	1.5208	1.3334	1.5380	1.2927	1.4651	.9907	
	1.5772	1.2770	1.4548	1.2668	1.5016	1.3260	1.9544	
13	1.4951	1.3334	1.5155	1.3420	1.4662	1.1203	.6801	
	1.2963	1.4522	1.2827	1.4462	1.3260	1.7317	2.8381	
14	1.1727	1.4362	1.2777	1.4159	.9017	.6801		
	1.6472	1.3491	1.5167	1.3701	1.9544	2.8407		
15	.8150	.8022	.8279	.7154	F-SUB-Q			
	2.3630	2.2294	2.3284	2.6960	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9318	1.2959	.9896	1.3280	1.0057	1.3388	1.0282	.7090
	1.9074	1.4456	1.7202	1.4159	1.7000	1.4071	1.8326	2.6554
9	1.2959	1.0892	1.3216	1.1320	1.3762	1.1781	1.2798	.7368
	1.4449	1.7213	1.4223	1.6628	1.3701	1.5999	1.4730	2.3711
10	.9885	1.3205	1.0453	1.3923	1.1738	1.3805	1.1320	.7283
	1.7215	1.4223	1.4603	1.3561	1.6072	1.3677	1.6671	2.5883
11	1.3270	1.1310	1.3912	1.1835	1.3987	1.1920	1.2402	.6340
	1.4159	1.6636	1.3561	1.5927	1.3509	1.5840	1.5225	2.9765
12	1.0046	1.3762	1.1738	1.3987	1.1428	1.3034	.8739	
	1.7013	1.3701	1.6072	1.3509	1.6558	1.4502	2.1605	
13	1.3388	1.1781	1.3805	1.1920	1.3055	.9832	.6083	
	1.4065	1.5999	1.3677	1.5840	1.4508	1.9236	3.1015	
14	1.0282	1.2798	1.1320	1.2402	.8739	.6083		
	1.8315	1.4730	1.6671	1.5225	2.1619	3.1045		
15	.7090	.7368	.7283	.6340	F-SUB-Q			
	2.6554	2.3711	2.5862	2.9737	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6715	.6458	.4434	.6522	.4573	.6576	.7283	.5141
	2.5911	2.8331	3.7458	2.8080	3.6531	2.7932	2.5286	3.5886
9	.6447	.7454	.6490	.7904	.6940	.8268	.6287	.2977
	2.8331	2.4543	2.8205	2.3284	2.6488	2.2303	2.9298	5.7340
10	.4434	.6490	.4648	.7036	.8172	.7026	.8140	.5237
	3.7463	2.8230	3.2207	2.6139	2.2588	2.6247	2.2701	3.5288
11	.6522	.7904	.7036	.8429	.7133	.8579	.6051	.4605
	2.8080	2.3284	2.6161	2.1903	2.5862	2.1531	3.0508	4.0201
12	.4562	.6940	.8172	.7122	.7990	.6447	.6480	
	3.6536	2.6488	2.2588	2.5862	2.3131	2.8637	2.8534	
13	.6576	.8268	.7026	.8579	.6458	.7229	.4455	
	2.7932	2.2303	2.6247	2.1531	2.8637	2.5612	4.1624	
14	.7283	.6287	.8140	.6051	.6490	.4455		
	2.5286	2.9298	2.2701	3.0508	2.8534	4.1678		
15	.5141	.2977	.5237	.4605	F-SUB-Q			
	3.5886	5.7228	3.5248	4.0201	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3299	.3020	.2142	.3331	.2303	.3577	.4723	.2988
	5.5201	6.8742	9.1771	7.2841	8.9936	6.8742	5.2121	8.2562
9	.3020	.4455	.3288	.4841	.3599	.5012	.3395	.1510
	6.8742	5.1334	7.1422	4.8462	6.5618	4.6750	7.0471	*13.5355
10	.2142	.3288	.2217	.3481	.4905	.3599	.4873	.3042
	9.1771	7.1422	8.5926	6.4463	4.6072	6.2847	4.6386	7.7840
11	.3331	.4830	.3481	.4616	.3224	.4691	.3010	.2570
	7.2841	4.8462	6.4463	4.5370	6.1868	4.4274	7.0471	8.6458
12	.2303	.3599	.4905	.3224	.3566	.2506	.3395	
	9.0136	6.5618	4.6072	6.1788	4.5939	6.4902	5.6111	
13	.3577	.5012	.3588	.4691	.2506	.2913	.1896	
	6.8742	4.6750	6.2765	4.4274	6.4726	5.0841	9.0567	
14	.4723	.3395	.4873	.3010	.3395	.1885		
	5.2121	7.0471	4.6341	7.0367	5.6045	9.0740		
15	.2988	.1510	.3042	.2581	F-SUB-Q			
	8.2419	*13.5355	7.7840	8.6458	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4884	.7497	.6651	.8011	.6779	.8525	.7433	.4809
	3.7334	3.0208	3.1747	3.1055	3.1970	2.9830	3.4223	5.2639
9	.7497	.7326	.8118	.7647	.8354	.8065	.8547	.4927
	3.0208	3.1972	2.9867	3.1972	2.8942	3.0343	2.9190	4.3155
10	.6651	.8118	.6983	.8140	.7775	.8343	.7518	.4862
	3.1747	2.9867	2.9655	2.8543	2.9924	2.8023	3.0834	4.9520
11	.8000	.7636	.8129	.7304	.7668	.7208	.7808	.4070
	3.1075	3.1993	2.8560	3.0285	2.7908	2.9154	2.8238	5.6310
12	.6779	.8343	.7775	.7668	.5248	.6480	.5312	
	3.1970	2.8924	2.9924	2.7826	2.9552	2.7426	3.7159	
13	.8514	.8065	.8343	.7208	.6480	.4541	.2988	
	2.9830	3.0343	2.8006	2.9119	2.7363	3.3619	5.9325	
14	.7433	.8547	.7518	.7808	.5312	.2988		
	3.4223	2.9190	3.0814	2.8222	3.7130	5.9325		
15	.4819	.4927	.4873	.4081	F-SUB-Q			
	5.2581	4.3109	4.9469	5.6244	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6319	.9939	.8322	1.0517	.8365	1.1053	.9725	.6233
	3.0518	2.3951	2.6511	2.4268	2.6889	2.3712	2.6899	4.1898
9	.9939	.9693	1.0656	.9982	1.0774	1.0442	1.1128	.6094
	2.3951	2.5007	2.3467	2.5286	2.3148	2.4268	2.3114	3.6540
10	.8322	1.0646	.8782	1.0549	1.0025	1.0764	.9650	.6223
	2.6494	2.3456	2.4650	2.2958	2.4048	2.2535	2.4619	3.9932
11	1.0507	.9971	1.0539	.9371	.9864	.9264	1.0174	.5162
	2.4280	2.5313	2.2991	2.4632	2.2261	2.3560	2.2209	4.5806
12	.8375	1.0764	1.0025	.9864	.6726	.8493	.6854	
	2.6889	2.3148	2.4035	2.2199	2.3525	2.1822	2.9830	
13	1.1053	1.0442	1.0753	.9264	.8493	.5976	.3748	
	2.3712	2.4268	2.2513	2.3537	2.1773	2.6793	4.9213	
14	.9725	1.1128	.9650	1.0185	.6854	.3748		
	2.6884	2.3114	2.4607	2.2188	2.9793	4.9112		
15	.6233	.6094	.6233	.5173	F-SUB-Q			
	4.1898	3.6508	3.9898	4.5718	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7593	1.2124	1.0035	1.2777	1.0067	1.3473	1.1685	.7411
	2.6838	2.0490	2.3172	2.0748	2.3537	2.0229	2.3284	3.6617
9	1.2124	1.1663	1.2991	1.1995	1.3055	1.2541	1.3537	.7229
	2.0498	2.1683	2.0041	2.1943	1.9891	2.1042	1.9759	3.2370
10	1.0046	1.2981	1.0410	1.2798	1.1995	1.3034	1.1642	.7401
	2.3160	2.0041	2.1924	1.9808	2.0949	1.9397	2.1258	3.4900
11	1.2756	1.1974	1.2788	1.1203	1.1963	1.1160	1.2402	.6148
	2.0766	2.1963	1.9825	2.1497	1.9116	2.0454	1.8934	4.0100
12	1.0067	1.3045	1.1984	1.1963	.8107	1.0410	.8257	
	2.3523	1.9891	2.0949	1.9063	2.0419	1.8660	2.5919	
13	1.3462	1.2541	1.3034	1.1160	1.0421	.7294	.4455	
	2.0229	2.1042	1.9381	2.0428	1.8616	2.3193	4.3466	
14	1.1685	1.3537	1.1642	1.2402	.8257	.4455		
	2.3272	1.9751	2.1239	1.8912	2.5876	4.3426		
15	.7411	.7229	.7411	.6148	F-SUB-Q			
	3.6589	3.2370	3.4900	4.0032	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8375	1.3527	1.1053	1.4223	1.1074	1.5015	1.2695	.8118
	2.5834	1.9373	2.2411	1.9604	2.2772	1.9048	2.2137	3.5131
9	1.3516	1.2884	1.4480	1.3259	1.4544	1.3837	1.5090	.7872
	1.9365	2.0703	1.8949	2.0903	1.8777	1.9974	1.8623	3.1619
10	1.1053	1.4459	1.1363	1.4255	1.3238	1.4523	1.2927	.8118
	2.2399	1.8942	2.1393	1.8740	1.9991	1.8322	2.0152	3.3430
11	1.4201	1.3238	1.4244	1.2391	1.3355	1.2381	1.3859	.6747
	1.9628	2.0931	1.8763	2.0490	1.8052	1.9444	1.7835	3.8480
12	1.1074	1.4533	1.3238	1.3355	.9007	1.1685	.9157	
	2.2760	1.8777	1.9983	1.7990	1.9428	1.7598	2.4721	
13	1.5015	1.3827	1.4523	1.2391	1.1706	.8172	.4905	
	1.9048	1.9974	1.8308	1.9428	1.7553	2.2055	4.1898	
14	1.2895	1.5080	1.2927	1.3869	.9157	.4916		
	2.2126	1.8616	2.0143	1.7815	2.4683	4.1861		
15	.8118	.7872	.8118	.6747	F-SUB-Q			
	3.5106	3.1596	3.3454	3.8418	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8900	1.4405	1.1695	1.5133	1.1717	1.5979	1.3687	.8568
	2.6132	1.9452	2.2889	1.9645	2.3210	1.9025	2.2188	3.5393
9	1.4405	1.3677	1.5412	1.4084	1.5519	1.4694	1.6054	.8279
	1.9444	2.0839	1.9017	2.0977	1.8770	2.0016	1.8616	3.2414
10	1.1706	1.5390	1.2006	1.5197	1.4084	1.5497	1.3784	.8579
	2.2876	1.9010	2.1896	1.8770	2.0067	1.8322	2.0186	3.3690
11	1.5112	1.4052	1.5187	1.3184	1.4298	1.3227	1.4823	.7144
	1.9669	2.1005	1.8792	2.0596	1.8072	1.9500	1.7842	3.8888
12	1.1727	1.5508	1.4073	1.4298	.9650	1.2563	.9789	
	2.3198	1.8770	2.0058	1.8018	1.9524	1.7624	2.4876	
13	1.5979	1.4694	1.5487	1.3238	1.2574	.8793	.5248	
	1.9025	2.0016	1.8308	1.9476	1.7579	2.2168	4.2383	
14	1.3677	1.6054	1.3784	1.4823	.9789	.5259		
	2.2178	1.8609	2.0177	1.7822	2.4837	4.2308		
15	.8568	.8279	.8579	.7144	F-SUB-Q			
	3.5366	3.2389	3.3690	3.8825	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9296	1.5101	1.2177	1.5829	1.2199	1.6718	1.4244	.8879
	2.7394	2.0177	2.4076	2.0324	2.4387	1.9588	2.2947	3.6758
9	1.5101	1.4276	1.6129	1.4683	1.6279	1.5358	1.6793	.8579
	2.0177	2.1693	1.9693	2.1753	1.9342	2.0685	1.9178	3.4146
10	1.2177	1.6108	1.2488	1.5936	1.4726	1.6258	1.4469	.8921
	2.4076	1.9693	2.3115	1.9389	2.0812	1.8912	2.0848	3.4977
11	1.5808	1.4662	1.5926	1.3827	1.5090	1.3923	1.5615	.7443
	2.0341	2.1782	1.9405	2.1353	1.8696	2.0186	1.8415	4.0474
12	1.2199	1.6268	1.4716	1.5090	1.0207	1.3334	1.0324	
	2.4373	1.9342	2.0803	1.8638	2.0298	1.8245	2.5848	
13	1.6708	1.5358	1.6258	1.3923	1.3355	.9361	.5548	
	1.9588	2.0685	1.8897	2.0169	1.8203	2.3047	4.4232	
14	1.4244	1.6793	1.4480	1.5626	1.0335	.5558		
	2.2936	1.9178	2.0830	1.8393	2.5806	4.4191		
15	.8879	.8579	.8921	.7454	F-SUB-Q			
	3.6730	3.4146	3.4977	4.0406	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9864	1.6044	1.2809	1.6718	1.2809	1.7650	1.4983	.9296
	2.8854	2.0949	2.5376	2.1042	2.5642	2.0177	2.3654	3.7689
9	1.6044	1.5090	1.7072	1.5476	1.7254	1.6236	1.7768	.8986
	2.0958	2.2599	2.0419	2.2577	1.9983	2.1401	1.9751	3.5878
10	1.2820	1.7040	1.3120	1.6890	1.5572	1.7243	1.5401	.9371
	2.5361	2.0419	2.4431	2.0109	2.1644	1.9596	2.1575	3.6337
11	1.6697	1.5455	1.6868	1.4694	1.6151	1.4876	1.6697	.7883
	2.1060	2.2610	2.0126	2.2230	1.9460	2.0977	1.9048	4.2083
12	1.2809	1.7243	1.5562	1.6151	1.1053	1.4480	1.1085	
	2.5627	1.9983	2.1644	1.9405	2.1277	1.8979	2.6975	
13	1.7639	1.6236	1.7232	1.4876	1.4491	1.0239	.5998	
	2.0177	2.1401	1.9588	2.0958	1.8927	2.4072	4.6386	
14	1.4983	1.7768	1.5401	1.6708	1.1096	.6008		
	2.3654	1.9751	2.1556	1.9025	2.6945	4.6341		
15	.9296	.8996	.9382	.7893	F-SUB-Q			
	3.7689	3.5878	3.6337	4.2009	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0614	1.6729	1.3205	1.7275	1.3173	1.8175	1.5390	.9532
	3.1015	2.2355	2.7222	2.2365	2.7442	2.1042	2.4607	3.9208
9	1.6729	1.5658	1.7639	1.5979	1.7864	1.6772	1.8325	.9232
	2.2355	2.4145	2.1773	2.4048	2.1229	2.2739	2.0839	3.7915
10	1.3205	1.7618	1.3548	1.7489	1.6129	1.7864	1.6022	.9660
	2.7206	2.1773	2.6252	2.1488	2.3159	2.0949	2.2969	3.8699
11	1.7243	1.5947	1.7479	1.5337	1.6986	1.5669	1.7489	.8172
	2.2397	2.4084	2.1507	2.3807	2.0885	2.2460	2.0358	4.4942
12	1.3173	1.7864	1.6129	1.6997	1.2167	1.5604	1.1738	
	2.7425	2.1229	2.3148	2.0821	2.2903	2.0384	2.8977	
13	1.8164	1.6772	1.7864	1.5679	1.5626	1.1342	.6447	
	2.1051	2.2728	2.0931	2.2439	2.0324	2.5919	4.9935	
14	1.5390	1.8325	1.6033	1.7500	1.1760	.6447		
	2.4619	2.0848	2.2958	2.0341	2.8942	4.9883		
15	.9532	.9232	.9671	.8182	F-SUB-Q			
	3.9208	3.7915	3.8699	4.4857	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1320	1.6975	1.3173	1.7297	1.3109	1.8121	1.5315	.9457
	3.4521	2.4734	3.0177	2.4455	2.9851	2.2696	2.6614	4.2421
9	1.6975	1.5765	1.7682	1.5969	1.7950	1.6772	1.8303	.9168
	2.4747	2.6793	2.4096	2.6599	2.3387	2.4850	2.2482	4.0972
10	1.3173	1.7650	1.3570	1.7586	1.6204	1.7961	1.6161	.9650
	3.0156	2.4096	2.9104	2.3677	2.5584	2.3047	2.5326	4.2195
11	1.7275	1.5947	1.7564	1.5530	1.7414	1.6065	1.7800	.8193
	2.4493	2.6643	2.3701	2.6305	2.3069	2.4786	2.2450	4.9727
12	1.3109	1.7950	1.6204	1.7414	1.3334	1.6504	1.2102	
	2.9851	2.3387	2.5584	2.3003	2.5421	2.2577	3.2123	
13	1.8121	1.6772	1.7961	1.6076	1.6526	1.2531	.6747	
	2.2707	2.4850	2.3025	2.4760	2.2524	2.8819	5.5458	
14	1.5315	1.8303	1.6161	1.7811	1.2113	.6747		
	2.6614	2.2482	2.5313	2.2429	3.2080	5.5393		
15	.9457	.9178	.9660	.8204	F-SUB-Q			
	4.2421	4.0972	4.2158	4.9675	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2627	1.7971	1.3784	1.8121	1.3677	1.8935	1.5979	.9842
	3.6589	2.6060	3.1002	2.4876	3.0405	2.3003	2.6960	4.2956
9	1.7971	1.6622	1.8550	1.6729	1.8860	1.7607	1.9182	.9575
	2.6060	2.8255	2.4863	2.7206	2.3951	2.5219	2.2750	4.1550
10	1.3794	1.8518	1.4223	1.8464	1.7050	1.8871	1.7104	1.0110
	3.1002	2.4902	3.0405	2.4837	2.6914	2.3819	2.6495	4.2917
11	1.8100	1.6708	1.8443	1.6483	1.8593	1.7232	1.9000	.8643
	2.4902	2.7253	2.4863	2.7810	2.4392	2.6189	2.3665	5.1557
12	1.3687	1.8850	1.7040	1.8603	1.6140	1.8303	1.3034	
	3.0405	2.3951	2.6930	2.4367	2.7052	2.3963	3.4125	
13	1.8935	1.7607	1.8871	1.7243	1.8346	1.4148	.7347	
	2.3014	2.5219	2.3819	2.6161	2.3903	3.0577	5.9031	
14	1.5979	1.9182	1.7115	1.9021	1.3055	.7358		
	2.6960	2.2761	2.6495	2.3642	3.4076	5.8958		
15	.9842	.9585	1.0121	.8654	F-SUB-Q			
	4.2956	4.1550	4.2879	5.1501	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2959	1.8314	1.3912	1.8357	1.3773	1.9149	1.6097	.9896
	3.8325	2.7331	3.2772	2.6132	3.2082	2.4108	2.8339	4.5198
9	1.8303	1.6847	1.8817	1.6900	1.9149	1.7832	1.9428	.9650
	2.7331	2.9755	2.6175	2.8698	2.5112	2.6480	2.3831	4.3642
10	1.3912	1.8817	1.4362	1.8753	1.7275	1.9171	1.7436	1.0228
	3.2772	2.6218	3.2175	2.6103	2.8356	2.4942	2.7826	4.5069
11	1.8325	1.6868	1.8732	1.6847	1.9085	1.7693	1.9503	.8771
	2.6175	2.8750	2.6132	2.9626	2.6132	2.8122	2.5571	5.4320
12	1.3784	1.9149	1.7275	1.9096	1.6890	1.9128	1.3420	
	3.2082	2.5126	2.8373	2.6117	2.9119	2.5792	3.6958	
13	1.9149	1.7821	1.9171	1.7704	1.9182	1.4844	.7626	
	2.4121	2.6495	2.4942	2.8105	2.5723	3.3105	6.4289	
14	1.6097	1.9428	1.7436	1.9524	1.3441	.7636		
	2.8339	2.3831	2.7826	2.5543	3.6900	6.4203		
15	.9896	.9650	1.0228	.8782	F-SUB-Q			
	4.5198	4.3642	4.5027	5.4258	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2873	1.8121	1.3698	1.8121	1.3570	1.8892	1.5862	.9735
	3.8888	2.7713	3.2699	2.5363	3.2317	2.4683	2.9172	4.7213
9	1.8121	1.6643	1.8593	1.6686	1.8957	1.7618	1.9182	.9500
	2.7729	3.0208	2.6204	2.8907	2.5598	2.7206	2.4556	4.5623
10	1.3709	1.8593	1.4191	1.8635	1.7136	1.9053	1.7297	1.0110
	3.2699	2.6247	3.2035	2.6407	2.8907	2.5667	2.8872	4.7260
11	1.8100	1.6654	1.8625	1.6729	1.9010	1.7629	1.9407	.8675
	2.6407	2.8977	2.6436	3.0037	2.6451	2.8492	2.5904	5.7189
12	1.3570	1.8957	1.7136	1.9021	1.6954	1.9182	1.3388	
	3.2317	2.5626	2.8924	2.6436	2.9534	2.6132	3.7481	
13	1.8882	1.7618	1.9064	1.7650	1.9235	1.4908	.7647	
	2.4696	2.7222	2.5681	2.8475	2.6060	3.3595	6.5437	
14	1.5862	1.9182	1.7307	1.9428	1.3409	.7658		
	2.9172	2.4556	2.8872	2.5876	3.7452	6.5347		
15	.9735	.9500	1.0110	.8697	F-SUB-Q			
	4.7213	4.5623	4.7260	5.7120	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2906	1.8250	1.3741	1.8239	1.3602	1.9032	1.5936	.9746
	3.8636	2.7160	3.1533	2.5353	3.1199	2.3701	2.8089	4.5587
9	1.8250	1.6708	1.8732	1.6761	1.9128	1.7746	1.9353	.9532
	2.7175	2.9137	2.5166	2.7875	2.4619	2.6161	2.3560	4.3989
10	1.3741	1.8732	1.4223	1.8839	1.7275	1.9289	1.7500	1.0174
	3.1533	2.5205	3.0915	2.5380	2.7842	2.4658	2.7713	4.5587
11	1.8207	1.6729	1.8828	1.6879	1.9246	1.7843	1.9706	.8750
	2.5394	2.7924	2.5407	2.9718	2.6103	2.8172	2.5530	5.5073
12	1.3602	1.9128	1.7275	1.9257	1.7200	1.9514	1.3559	
	3.1199	2.4645	2.7859	2.6089	2.9244	2.5792	3.7188	
13	1.9032	1.7746	1.9299	1.7864	1.9567	1.5155	.7743	
	2.3712	2.6175	2.4670	2.8138	2.5723	3.3197	6.4902	
14	1.5936	1.9353	1.7511	1.9728	1.3580	.7754		
	2.8105	2.3572	2.7713	2.5502	3.7130	6.4902		
15	.9746	.9532	1.0174	.8761	F-SUB-Q			
	4.5587	4.3989	4.5587	5.5010	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2788	1.8218	1.3655	1.8207	1.3516	1.9032	1.5872	.9682
	3.8418	2.6320	3.0743	2.4619	3.0447	2.2991	2.7363	4.4191
9	1.8218	1.6622	1.8710	1.6686	1.9139	1.7714	1.9374	.9489
	2.6320	2.8356	2.4417	2.7160	2.3879	2.5434	2.2837	4.2755
10	1.3655	1.8710	1.4116	1.8871	1.7232	1.9332	1.7532	1.0132
	3.0743	2.4455	3.0177	2.4619	2.7098	2.3903	2.6838	4.4397
11	1.8186	1.6654	1.8850	1.6847	1.9299	1.7875	1.9813	.8729
	2.4670	2.7222	2.4658	2.8995	2.5681	2.7729	2.4902	5.3586
12	1.3516	1.9139	1.7243	1.9310	1.7222	1.9631	1.3559	
	3.0447	2.3891	2.7113	2.5667	2.8872	2.5353	3.6673	
13	1.9032	1.7714	1.9342	1.7886	1.9685	1.5208	.7733	
	2.3003	2.5448	2.3927	2.7713	2.5286	3.2786	6.4289	
14	1.5872	1.9374	1.7543	1.9835	1.3580	.7743		
	2.7363	2.2837	2.6838	2.4889	3.6617	6.4289		
15	.9682	.9489	1.0132	.8750	F-SUB-Q			
	4.4191	4.2755	4.4356	5.3526	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2574	1.7939	1.3420	1.7929	1.3280	1.8753	1.5626	.9521
	3.7659	2.5421	2.9690	2.3701	2.9355	2.2085	2.6218	4.2458
9	1.7929	1.6343	1.8432	1.6429	1.8871	1.7457	1.9096	.9328
	2.5421	2.7394	2.3560	2.6175	2.2969	2.4455	2.1923	4.0972
10	1.3420	1.8421	1.3902	1.8614	1.6986	1.9096	1.7318	.9982
	2.9690	2.3595	2.9085	2.3736	2.6132	2.2980	2.5806	4.2534
11	1.7896	1.6397	1.8593	1.6611	1.9053	1.7650	1.9567	.8600
	2.3748	2.6247	2.3760	2.8023	2.4968	2.7006	2.3987	5.1279
12	1.3291	1.8871	1.6997	1.9064	1.7007	1.9407	1.3366	
	2.9355	2.3003	2.6146	2.4955	2.8681	2.4981	3.5818	
13	1.8753	1.7457	1.9107	1.7661	1.9460	1.5026	.7636	
	2.2096	2.4468	2.2980	2.6991	2.4915	3.2385	6.2765	
14	1.5626	1.9107	1.7329	1.9589	1.3388	.7647		
	2.6233	2.1933	2.5806	2.3975	3.5764	6.2682		
15	.9521	.9328	.9982	.8611	F-SUB-Q			
	4.2458	4.1010	4.2534	5.1224	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2049	1.7222	1.2852	1.7222	1.2723	1.8014	1.4983	.9114
	3.6645	2.4825	2.9162	2.3250	2.8876	2.1703	2.5820	4.1935
9	1.7222	1.5679	1.7693	1.5765	1.8153	1.6750	1.8346	.8943
	2.4837	2.6023	2.3069	2.5709	2.2503	2.4011	2.1536	4.0410
10	1.2852	1.7693	1.3345	1.7907	1.6311	1.8378	1.6643	.9564
	2.9162	2.3114	2.8467	2.3227	2.5612	2.2503	2.5232	4.1861
11	1.7190	1.5733	1.7886	1.5947	1.8346	1.6954	1.8807	.8247
	2.3284	2.5764	2.3250	2.7378	2.4380	2.6422	2.3409	5.0304
12	1.2734	1.8153	1.6322	1.8357	1.6333	1.8668	1.2831	
	2.8876	2.2524	2.5626	2.4367	2.8039	2.4480	3.5183	
13	1.8014	1.6750	1.8389	1.6975	1.8710	1.4416	.7326	
	2.1713	2.4023	2.2513	2.6407	2.4417	3.1801	6.1788	
14	1.4983	1.8346	1.6654	1.8839	1.2852	.7336		
	2.5834	2.1536	2.5232	2.3398	3.5131	6.1788		
15	.9114	.8943	.9575	.8257	F-SUB-Q			
	4.1935	4.0410	4.1825	5.025	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2006	1.7254	1.2841	1.7243	1.2713	1.8057	1.4983	.9093
	3.4223	2.3227	2.7442	2.1883	2.7239	2.0454	2.4417	3.9798
9	1.7243	1.5669	1.7736	1.5754	1.8186	1.6783	1.8410	.8943
	2.3238	2.5152	2.1634	2.4182	2.1144	2.2599	2.0254	3.8144
10	1.2841	1.7725	1.3334	1.7939	1.6322	1.8421	1.6708	.9553
	2.7442	2.1673	2.6745	2.1792	2.4060	2.1151	2.3595	3.9501
11	1.7222	1.5722	1.7929	1.5969	1.8378	1.6997	1.8914	.8247
	2.1913	2.4231	2.1822	2.5584	2.2556	2.4455	2.1822	4.7260
12	1.2723	1.8186	1.6322	1.8389	1.6354	1.8732	1.2831	
	2.7222	2.1154	2.4072	2.2545	2.6089	2.2783	3.2809	
13	1.8057	1.6783	1.8432	1.7018	1.8785	1.4448	.7315	
	2.0472	2.2599	2.1154	2.4442	2.2717	2.9626	5.7884	
14	1.4983	1.8410	1.6718	1.8935	1.2852	.7326		
	2.4417	2.0263	2.3595	2.1812	3.2764	5.7884		
15	.9093	.8943	.9564	.8268	F-SUB-Q			
	3.9798	3.8144	3.9468	4.7167	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1642	1.6750	1.2234	1.6750	1.2316	1.7511	1.4491	.8782
	3.2607	2.2376	2.5712	2.1305	2.6600	1.9991	2.3939	3.9112
9	1.6740	1.5187	1.7222	1.5283	1.7661	1.6279	1.7854	.8664
	2.2386	2.4343	2.0986	2.3525	2.0543	2.2014	1.9775	3.7339
10	1.2445	1.7222	1.2948	1.7436	1.5829	1.7886	1.6204	.9243
	2.6712	2.1023	2.5914	2.1135	2.3352	2.0551	2.2870	3.8636
11	1.6718	1.5251	1.7414	1.5497	1.7854	1.6493	1.8346	.7990
	2.1343	2.3583	2.1163	2.4632	2.1673	2.3479	2.1042	4.5939
12	1.2316	1.7661	1.5829	1.7864	1.5840	1.8175	1.2413	
	2.6600	2.0551	2.3375	2.1664	2.4915	2.1693	3.1444	
13	1.7511	1.6279	1.7896	1.6515	1.8228	1.3987	.7079	
	2.0008	2.2024	2.0560	2.3467	2.1634	2.8373	5.5393	
14	1.4501	1.7854	1.6215	1.8368	1.2424	.7079		
	2.3939	1.9775	2.2870	2.1032	3.1403	5.5329		
15	.8782	.8664	.9243	.8000	F-SUB-Q			
	3.9144	3.7339	3.8605	4.5850	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0946	1.5712	1.1695	1.5733	1.1578	1.6397	1.3537	.8204
	3.2741	2.2230	2.6891	2.1536	2.6875	2.0341	2.4442	3.9999
9	1.5712	1.4255	1.6161	1.4351	1.6590	1.5262	1.6686	.8118
	2.2230	2.4355	2.1126	2.3712	2.0703	2.2271	2.0118	3.7915
10	1.1695	1.6161	1.2242	1.6418	1.4865	1.6804	1.5165	.8632
	2.6891	2.1163	2.5883	2.1239	2.3467	2.0703	2.3058	3.9273
11	1.5701	1.4330	1.6397	1.4587	1.6772	1.5465	1.7125	.7465
	2.1575	2.3760	2.1267	2.4405	2.1536	2.3444	2.0995	4.6431
12	1.1578	1.6590	1.4876	1.6783	1.4844	1.7018	1.1578	
	2.6875	2.0712	2.3479	2.1527	2.4889	2.1713	3.1738	
13	1.6397	1.5262	1.6815	1.5487	1.7072	1.3055	.6619	
	2.0358	2.2271	2.0712	2.3421	2.1654	2.8407	5.5523	
14	1.3537	1.6697	1.5176	1.7147	1.1599	.6629		
	2.4442	2.0126	2.3047	2.0986	3.1674	5.5458		
15	.8204	.8129	.8632	.7476	F-SUB-Q			
	3.9999	3.7915	3.9241	4.6341	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0581	1.5155	1.1342	1.5187	1.1256	1.5754	1.2991	.7840
	3.1362	2.1743	2.6378	2.1239	2.6393	2.0272	2.4417	4.0133
9	1.5144	1.3794	1.5615	1.3934	1.6044	1.4780	1.6022	.7850
	2.1743	2.3748	2.0776	2.3250	2.0350	2.1903	2.0041	3.7593
10	1.1353	1.5604	1.1963	1.5969	1.4469	1.6258	1.4598	.8257
	2.6378	2.0812	2.5162	2.0803	2.2892	2.0350	2.2696	3.9144
11	1.5165	1.3912	1.5947	1.4255	1.6226	1.4994	1.6397	.7165
	2.1277	2.3306	2.0830	2.3537	2.0867	2.2631	2.0641	4.5339
12	1.1256	1.6044	1.4469	1.6236	1.4330	1.6397	1.1096	
	2.6393	2.0358	2.2903	2.0857	2.4405	2.1258	3.0974	
13	1.5754	1.4780	1.6268	1.5005	1.6440	1.2531	.6351	
	2.0280	2.1913	2.0358	2.2620	2.1201	2.8138	5.4820	
14	1.2991	1.6022	1.4608	1.6418	1.1106	.6351		
	2.4417	2.0041	2.2685	2.0623	3.0934	5.4757		
15	.7840	.7850	.8257	.7176	F-SUB-Q			
	4.0133	3.7593	3.9112	4.5850	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9864	1.3923	1.0517	1.4009	1.0517	1.4555	1.1845	.7090
	3.1929	2.2503	2.7306	2.2034	2.7189	2.1154	2.5848	4.2917
9	1.3934	1.2734	1.4448	1.3013	1.4983	1.3773	1.4598	.7165
	2.2513	2.4531	2.1536	2.3903	2.0903	2.2588	2.1220	3.9756
10	1.0517	1.4426	1.1203	1.5058	1.3634	1.5219	1.3366	.7443
	2.7306	2.1575	2.5718	2.1305	2.3295	2.0885	2.3724	4.1715
11	1.3987	1.2991	1.5037	1.3516	1.5208	1.3987	1.4737	.6480
	2.2065	2.3951	2.1324	2.3689	2.1201	2.3081	2.1802	4.8710
12	1.0517	1.4983	1.3634	1.5219	1.3280	1.5069	1.0067	
	2.7189	2.0903	2.3306	2.1191	2.4632	2.1773	3.2407	
13	1.4555	1.3773	1.5230	1.3998	1.5112	1.1438	.5783	
	2.1163	2.2599	2.0894	2.3058	2.1713	2.8924	5.6712	
14	1.1845	1.4598	1.3377	1.4758	1.0078	.5794		
	2.5848	2.1229	2.3712	2.1792	3.2363	5.6712		
15	.7090	.7165	.7443	.6490	F-SUB-Q			
	4.2917	3.9721	4.1678	4.8660	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8343	1.2209	.9093	1.2381	.9211	1.2798	.9510	.5612
	3.6310	2.4773	3.0552	2.4145	3.0115	2.3318	3.1279	5.2814
9	1.2220	1.0282	1.2520	1.0774	1.3334	1.1460	1.2252	.6040
	2.4773	2.9334	2.4060	2.7973	2.2663	2.6320	2.4543	4.5765
10	.9093	1.2509	.9585	1.3537	1.1503	1.3591	1.0913	.5944
	3.0573	2.4084	2.9104	2.2653	2.6763	2.2577	2.8072	5.0679
11	1.2370	1.0753	1.3527	1.1535	1.3709	1.1760	1.1974	.5205
	2.4182	2.8023	2.2663	2.6748	2.2685	2.6495	2.5919	5.8740
12	.9200	1.3323	1.1503	1.3709	1.1149	1.2788	.8097	
	3.0136	2.2674	2.6763	2.2685	2.8155	2.4709	3.8857	
13	1.2798	1.1460	1.3591	1.1770	1.2820	.9178	.4755	
	2.3329	2.6320	2.2577	2.6480	2.4645	3.4571	6.6256	
14	.9510	1.2252	1.0924	1.1995	.8107	.4755		
	3.1279	2.4543	2.8072	2.5890	3.8793	6.6256		
15	.5612	.6051	.5944	.5205	F-SUB-Q			
	5.2814	4.5765	5.0625	5.8596	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5505	.4680	.2913	.4648	.3074	.4809	.5955	.3416
	5.3108	6.2191	9.2294	6.1948	8.6855	5.9847	4.8660	8.4167
9	.4680	.6062	.4659	.6833	.5248	.7133	.4541	.1799
	6.2272	4.8022	6.2110	4.2879	5.5458	4.1138	6.3858	*14.7856
10	.2913	.4659	.3234	.5376	.7090	.5409	.6790	.3631
	9.2294	6.2191	8.4208	5.4883	4.2046	5.4569	4.3906	8.0199
11	.4637	.6833	.5366	.7315	.5537	.7476	.4370	.3213
	6.2029	4.2917	5.4946	4.0786	5.3951	4.0032	6.8152	9.1966
12	.3074	.5248	.7090	.5537	.7047	.4777	.5087	
	8.6855	5.5458	4.2046	5.3951	4.3034	6.3603	5.9772	
13	.4809	.7133	.5419	.7486	.4787	.5719	.2967	
	5.9847	4.1138	5.4569	4.0032	6.3433	5.3526	*10.2891	
14	.5955	.4541	.6801	.4380	.5098	.2967		
	4.8660	6.3858	4.3866	6.8152	5.9697	*10.3113		
15	.3416	.1799	.3631	.3224	F-SUB-Q			
	8.4167	*14.7856	8.0199	9.1966	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4209	.4006	.2870	.4445	.3020	.4573	.5773	.3674
	4.8677	5.6203	7.4820	5.9474	7.3450	5.6510	4.4731	6.9041
9	.4006	.5633	.4327	.6126	.4712	.6308	.4327	.1928
	5.6219	4.3463	5.8804	4.1979	5.5082	4.0889	5.9998	*11.2420
10	.2870	.4327	.2913	.4584	.6148	.4659	.6019	.3781
	7.4924	5.8750	7.1610	5.3731	4.0593	5.3429	4.1314	6.8348
11	.4434	.6126	.4573	.5869	.4198	.5858	.3813	.3192
	5.9474	4.1988	5.3776	3.9622	5.2157	3.8886	6.0908	7.6631
12	.3020	.4712	.6148	.4198	.4455	.3159	.4145	
	7.3450	5.5082	4.0593	5.2157	4.0072	5.5514	4.9956	
13	.4573	.6297	.4659	.5858	.3159	.3556	.2335	
	5.6510	4.0889	5.3429	3.8879	5.5401	4.4737	7.9046	
14	.5773	.4327	.6019	.3813	.4145	.2335		
	4.4731	5.9998	4.1279	6.0889	4.9903	7.9046		
15	.3674	.1928	.3781	.3192	F-SUB-Q			
	6.9041	*11.2420	6.8348	7.6631	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5998	.9436	.8257	1.0142	.8418	1.0517	.8943	.5794
	3.2117	2.5898	2.7784	2.6828	2.7746	2.5778	2.9942	4.5762
9	.9436	.9093	1.0174	.9543	1.0357	.9885	1.0378	.5944
	2.5898	2.7726	2.5923	2.8011	2.5558	2.7141	2.5975	3.8563
10	.8257	1.0174	.8675	1.0228	.9575	1.0324	.9029	.5837
	2.7808	2.5923	2.5875	2.5031	2.6670	2.5011	2.8239	4.5388
11	1.0142	.9532	1.0217	.9061	.9510	.8686	.9350	.4852
	2.6143	2.8027	2.5044	2.6813	2.4906	2.6327	2.5877	5.1620
12	.8418	1.0346	.9575	.9510	.6297	.7700	.6212	
	2.7784	2.5558	2.6674	2.4903	2.6573	2.4604	3.4308	
13	1.0507	.9885	1.0314	.8686	.7711	.5312	.3556	
	2.5778	2.7137	2.4998	2.6309	2.4550	3.0674	5.3444	
14	.8943	1.0378	.9029	.9350	.6212	.3556		
	2.9942	2.5989	2.8222	2.5863	3.4265	5.3444		
15	.5794	.5944	.5837	.4862	F-SUB-Q			
	4.5762	3.8563	4.5345	5.1565	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7411	1.2102	1.0046	1.2927	1.0207	1.3291	1.1395	.7336
	2.6961	2.1075	2.3716	2.1535	2.3719	2.0940	2.4268	3.7334
9	1.2092	1.1610	1.2959	1.2049	1.3066	1.2370	1.3098	.7122
	2.1075	2.2546	2.0955	2.2822	2.0957	2.2283	2.1135	3.3470
10	1.0025	1.2938	1.0614	1.2884	1.1974	1.2927	1.1181	.7240
	2.3753	2.0955	2.2130	2.0624	2.2020	2.0639	2.3299	3.7613
11	1.2916	1.2038	1.2873	1.1299	1.1877	1.0742	1.1749	.5933
	2.1545	2.2844	2.0642	2.2304	2.0055	2.1876	2.1082	4.3334
12	1.0185	1.3055	1.1963	1.1856	.7711	.9682	.7700	
	2.3759	2.0957	2.2020	2.0504	2.1931	2.0159	2.8479	
13	1.3291	1.2370	1.2916	1.0742	.9682	.6640	.4284	
	2.0949	2.2275	2.0630	2.1858	2.0110	2.5300	4.5583	
14	1.1395	1.3098	1.1181	1.1749	.7700	.4284		
	2.4268	2.1135	2.3287	2.1064	2.8445	4.5539		
15	.7336	.7122	.7251	.5944	F-SUB-Q			
	3.7334	3.3470	3.7576	4.3285	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8568	1.4309	1.1695	1.5262	1.1824	1.5754	1.3259	.8472
	2.4309	1.8464	2.1415	1.8807	2.1300	1.8148	2.1420	3.3244
9	1.4309	1.3505	1.5326	1.4041	1.5401	1.4394	1.5444	.8182
	1.8459	2.0100	1.8368	2.0312	1.8443	1.9775	1.8393	3.0266
10	1.1695	1.5305	1.2220	1.5187	1.3869	1.5208	1.2981	.8332
	2.1448	1.8366	2.0147	1.8205	1.9739	1.8217	2.0716	3.3667
11	1.5251	1.4019	1.5176	1.3130	1.3955	1.2477	1.3816	.6812
	1.8822	2.0338	1.8219	1.9975	1.8147	1.9511	1.8568	3.9158
12	1.1802	1.5390	1.3859	1.3934	.8921	1.1395	.8900	
	2.1333	1.8443	1.9741	1.8099	1.9662	1.7768	2.5554	
13	1.5744	1.4384	1.5208	1.2477	1.1406	.7733	.4894	
	1.8162	1.9783	1.8208	1.9495	1.7729	2.2640	4.1467	
14	1.3259	1.5444	1.2981	1.3816	.8900	.4905		
	2.1430	1.8400	2.0707	1.8546	2.5527	4.1431		
15	.8461	.8182	.8343	.6812	F-SUB-Q			
	3.3267	3.0266	3.3667	3.9102	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9178	1.5497	1.2488	1.6504	1.2606	1.7061	1.4180	.8996
	2.3928	1.7828	2.1119	1.8038	2.0991	1.7355	2.0739	3.2429
9	1.5487	1.4469	1.6568	1.5058	1.6643	1.5433	1.6665	.8622
	1.7822	1.9589	1.7694	1.9667	1.7712	1.9124	1.7657	3.0093
10	1.2499	1.6547	1.2970	1.6440	1.4855	1.6451	1.3891	.8846
	2.1119	1.7694	1.9995	1.7606	1.9288	1.7622	2.0171	3.2922
11	1.6493	1.5037	1.6429	1.4084	1.5101	1.3409	1.4908	.7208
	1.8052	1.9692	1.7624	1.9497	1.7581	1.9030	1.8007	3.8655
12	1.2616	1.6622	1.4844	1.5080	.9596	1.2338	.9489	
	2.1022	1.7712	1.9288	1.7543	1.9241	1.7213	2.5116	
13	1.7050	1.5422	1.6451	1.3409	1.2349	.8311	.5205	
	1.7361	1.9132	1.7616	1.9015	1.7176	2.2158	4.1065	
14	1.4180	1.6654	1.3891	1.4908	.9500	.5205		
	2.0739	1.7663	2.0158	1.7993	2.5090	4.1029		
15	.8986	.8622	.8846	.7208	F-SUB-Q			
	3.2451	3.0093	3.2899	3.8592	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9575	1.6033	1.2841	1.7072	1.2970	1.7639	1.4587	.9200
	2.4454	1.8078	2.1719	1.8266	2.1675	1.7579	2.1116	3.3197
9	1.6033	1.4898	1.7125	1.5530	1.7200	1.5915	1.7179	.8782
	1.8078	1.9997	1.7990	1.9899	1.7882	1.9365	1.7936	3.1348
10	1.2841	1.7104	1.3302	1.7018	1.5315	1.7029	1.4309	.9050
	2.1708	1.7996	2.0682	1.7879	1.9639	1.7896	2.0532	3.3714
11	1.7050	1.5508	1.7007	1.4544	1.5658	1.3859	1.5401	.7358
	1.8287	1.9924	1.7892	1.9869	1.7886	1.9455	1.8400	3.9728
12	1.2970	1.7179	1.5305	1.5637	1.0035	1.2809	.9778	
	2.1719	1.7889	1.9647	1.7893	1.9827	1.7671	2.5921	
13	1.7629	1.5904	1.7029	1.3859	1.2820	.8654	.5376	
	1.7585	1.9365	1.7902	1.9443	1.7637	2.2862	4.2550	
14	1.4587	1.7179	1.4309	1.5401	.9789	.5376		
	2.1116	1.7936	2.0523	1.8385	2.5893	4.2512		
15	.9200	.8782	.9061	.7368	F-SUB-Q			
	3.3197	3.1348	3.3714	3.9662	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9810	1.6311	1.2981	1.7350	1.3120	1.7918	1.4748	.9264
	2.5933	1.8889	2.[illegible]20	1.8949	2.2981	1.8273	2.2065	3.4798
9	1.6301	1.5090	1.7404	1.5722	1.7468	1.6129	1.7436	.8825
	1.8882	2.0830	1.8652	2.0694	1.8493	2.0126	1.8674	3.3333
10	1.2991	1.7372	1.3430	1.7318	1.5530	1.7329	1.4491	.9114
	2.2908	1.8652	2.1848	1.8572	2.0472	1.8500	2.1362	3.5262
11	1.7329	1.5701	1.7307	1.4780	1.5969	1.4094	1.5647	.7411
	1.8972	2.0721	1.8580	2.0776	1.8682	2.0418	1.9287	4.1642
12	1.3120	1.7457	1.5519	1.5947	1.0346	1.3109	.9917	
	2.3005	1.8500	2.0481	1.8696	2.0905	1.8531	2.7315	
13	1.7907	1.6119	1.7318	1.4094	1.3120	.8889	.5462	
	1.8287	2.0126	1.8508	2.0405	1.8491	2.4149	4.5102	
14	1.4737	1.7425	1.4491	1.5647	.9928	.5462		
	2.2065	1.8674	2.1353	1.9271	2.7284	4.5060		
15	.9253	.8825	.9125	.7422	F-SUB-Q			
	3.4823	3.3333	3.5235	4.1569	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0046	1.6761	1.3259	1.7832	1.3398	1.8421	1.5058	.9425
	2.7206	1.9612	2.4336	1.9767	2.4404	1.8979	2.3047	3.6477
9	1.6761	1.5422	1.7875	1.6086	1.7939	1.6515	1.7907	.8986
	1.9604	2.1812	1.9428	2.1644	1.9232	2.1023	1.9413	3.5387
10	1.3270	1.7854	1.3677	1.7811	1.5894	1.7821	1.4855	.9286
	2.4322	1.9428	2.3242	1.9310	2.1391	1.9240	2.2219	3.6958
11	1.7811	1.6065	1.7789	1.5165	1.6461	1.4491	1.6119	.7572
	1.9792	2.1673	1.9326	2.1614	1.9334	2.1239	1.9966	4.3545
12	1.3398	1.7918	1.5883	1.6440	1.0656	1.3570	1.0174	
	2.4390	1.9232	2.1391	1.9349	2.2116	1.9452	2.8715	
13	1.8410	1.6504	1.7811	1.4491	1.3580	.9221	.5612	
	1.8995	2.1014	1.9240	2.1220	1.9413	2.5574	4.7869	
14	1.5058	1.7896	1.4855	1.6119	1.0185	.5612		
	2.3058	1.9420	2.2209	1.9957	2.8681	4.7830		
15	.9425	.8986	.9296	.7572	F-SUB-Q			
	3.6477	3.5387	3.6929	4.3466	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0089	1.6858	1.3291	1.7918	1.3420	1.8496	1.5090	.9414
	2.9607	2.1248	2.6616	2.1144	2.6206	2.0152	2.4505	3.8730
9	1.6847	1.5476	1.7961	1.6151	1.8014	1.6579	1.7971	.8975
	2.1239	2.3701	2.1060	2.3467	2.0766	2.2545	2.0605	3.7818
10	1.3291	1.7939	1.3720	1.7918	1.5958	1.7929	1.4951	.9296
	2.6600	2.1060	2.5407	2.0830	2.3137	2.0776	2.3975	3.9338
11	1.7896	1.6119	1.7907	1.5262	1.6590	1.4608	1.6236	.7593
	2.1163	2.3502	2.0848	2.3364	2.0848	2.2903	2.1527	4.7120
12	1.3430	1.8004	1.5947	1.6568	1.0753	1.3720	1.0260	
	2.6190	2.0766	2.3148	2.0867	2.3855	2.0931	3.0994	
13	1.8485	1.6568	1.7918	1.4608	1.3730	.9339	.5676	
	2.0160	2.2556	2.0776	2.2892	2.0885	2.7537	5.1501	
14	1.5080	1.7971	1.4951	1.6236	1.0260	.5676		
	2.4505	2.0614	2.3975	2.1507	3.0954	5.1501		
15	.9414	.8975	.9296	.7593	F-SUB-Q			
	3.8730	3.7818	3.9338	4.7073	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9885	1.6504	1.2948	1.7500	1.3066	1.8057	1.4683	.9146
	3.3738	2.4084	2.9770	2.3375	2.9028	2.2271	2.7113	4.2879
9	1.6493	1.5112	1.7564	1.5754	1.7597	1.6183	1.7532	.8718
	2.4084	2.6884	2.3607	2.6075	2.2925	2.4889	2.2761	4.1825
10	1.2948	1.7532	1.3388	1.7543	1.5583	1.7554	1.4630	.9050
	2.9750	2.3642	2.8726	2.3421	2.6146	2.3058	2.7083	4.3347
11	1.7479	1.5733	1.7522	1.4951	1.6290	1.4330	1.5915	.7401
	2.3409	2.6117	2.3444	2.6436	2.3525	2.5876	2.4305	5.2931
12	1.3077	1.7597	1.5572	1.6279	1.0592	1.3527	1.0078	
	2.9047	2.2947	2.6161	2.3525	2.6960	2.3607	3.5028	
13	1.8046	1.6172	1.7543	1.4330	1.3537	.9232	.5601	
	2.2282	2.4889	2.3058	2.5862	2.3560	3.1096	5.8166	
14	1.4683	1.7532	1.4630	1.5915	1.0078	.5601		
	2.7113	2.2761	2.7067	2.4280	3.5002	5.8166		
15	.9146	.8718	.9050	.7411	F-SUB-Q			
	4.2879	4.1825	4.3308	5.2873	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0207	1.7050	1.3302	1.8014	1.3420	1.8560	1.5058	.9361
	3.6589	2.5989	3.1155	2.4355	3.0322	2.3092	2.8138	4.4397
9	1.7050	1.5572	1.8089	1.6204	1.8143	1.6643	1.8046	.8943
	2.5975	2.9083	2.4683	2.7222	2.3855	2.5947	2.3595	4.3385
10	1.3313	1.8068	1.3773	1.8078	1.6054	1.8089	1.5133	.9286
	3.1155	2.4709	3.0239	2.4417	2.7347	2.4048	2.8373	4.5112
11	1.7993	1.6172	1.8068	1.5465	1.6890	1.4898	1.6504	.7636
	2.4380	2.7269	2.4442	2.8526	2.5407	2.7973	2.6189	5.5201
12	1.3420	1.8132	1.6044	1.6868	1.1021	1.4180	1.0496	
	3.0322	2.3867	2.7363	2.5407	2.9406	2.5667	3.8080	
13	1.8550	1.6643	1.8078	1.4898	1.4191	.9746	.5880	
	2.3103	2.5947	2.4048	2.7957	2.5612	3.3858	6.3433	
14	1.5058	1.8036	1.5133	1.6515	1.0507	.5880		
	2.8138	2.3595	2.8373	2.6175	3.8050	6.3349		
15	.9350	.8943	.9296	.7647	F-SUB-Q			
	4.4439	4.3385	4.5069	5.5137	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0485	1.7254	1.3302	1.8046	1.3377	1.8560	1.4994	.9296
	3.7898	2.6960	3.3722	2.6261	3.2845	2.4825	3.0343	4.7878
9	1.7254	1.5658	1.8164	1.6194	1.8228	1.6654	1.8068	.8911
	2.6960	3.0362	2.6673	2.9479	2.5667	2.7990	2.5353	4.6733
10	1.3302	1.8143	1.3773	1.8175	1.6086	1.8175	1.5251	.9264
	3.3722	2.6718	3.2578	2.6334	2.9571	2.5876	3.0518	4.8561
11	1.8025	1.6172	1.8153	1.5615	1.7157	1.5155	1.6718	.7668
	2.6290	2.9534	2.6349	3.0227	2.7006	3.0132	2.8205	5.9548
12	1.3377	1.8218	1.6076	1.7136	1.1449	1.4716	1.0731	
	3.2845	2.5695	2.9589	2.7036	3.1611	2.7616	4.1461	
13	1.8550	1.6654	1.8175	1.5155	1.4726	1.0292	.6083	
	2.4837	2.8006	2.5876	3.0113	2.7553	3.6758	6.9545	
14	1.4994	1.8057	1.5251	1.6718	1.0742	.6083		
	3.0343	2.5353	3.0518	2.8205	4.1425	6.9444		
15	.9296	.8911	.9264	.7679	F-SUB-Q			
	4.7878	4.6733	4.8512	5.9474	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1149	1.7232	1.3098	1.7746	1.3141	1.8207	1.4705	.9093
	3.8920	2.7697	3.3390	2.6290	3.2820	2.5367	3.1197	4.9988
9	1.7222	1.5551	1.7918	1.5969	1.7993	1.6408	1.7746	.8729
	2.7681	3.1096	2.6451	2.9425	2.6032	2.8526	2.6146	4.8850
10	1.3109	1.7896	1.3623	1.7950	1.5915	1.7961	1.5123	.9104
	3.3365	2.6495	3.2364	2.6480	2.9999	2.6378	3.1717	5.0896
11	1.7725	1.5936	1.7939	1.5562	1.7211	1.5272	1.6654	.7583
	2.6334	2.9479	2.6510	3.1015	2.7713	3.0914	2.9101	6.2930
12	1.3141	1.7993	1.5904	1.7200	1.2338	1.5262	1.0892	
	3.2845	2.6060	3.0018	2.7745	3.2451	2.8356	4.2610	
13	1.8196	1.6397	1.7950	1.5283	1.5294	1.1192	.6276	
	2.5380	2.8543	2.6392	3.0914	2.8306	3.7778	7.1422	
14	1.4705	1.7746	1.5133	1.6654	1.0903	.6276		
	3.1197	2.6161	3.1738	2.9083	4.2572	7.1422		
15	.9093	.8729	.9114	.7593	F-SUB-Q			
	4.9988	4.8850	5.0896	6.2930	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2167	1.7650	1.3205	1.7907	1.3195	1.8336	1.4758	.9104
	3.9080	2.7363	3.2340	2.5407	3.1851	2.4480	3.0208	4.8512
9	1.7639	1.5808	1.8143	1.6097	1.8228	1.6547	1.7907	.8761
	2.7378	3.0075	2.5530	2.8509	2.5152	2.7616	2.5232	4.7384
10	1.3205	1.8111	1.3752	1.8186	1.6097	1.8196	1.5390	.9157
	3.2340	2.5571	3.1376	2.5557	2.9048	2.5461	3.0675	4.9366
11	1.7886	1.6065	1.8175	1.5883	1.7714	1.5765	1.7040	.7690
	2.5448	2.8560	2.5584	3.0420	2.7681	3.0954	2.8339	6.0997
12	1.3195	1.8228	1.6086	1.7693	1.4362	1.6633	1.1310	
	3.1828	2.5179	2.9065	2.7713	3.2540	2.8306	4.2725	
13	1.8336	1.6547	1.8186	1.5776	1.6665	1.2306	.6597	
	2.4505	2.7632	2.5475	3.0954	2.8255	3.7748	7.1637	
14	1.4758	1.7907	1.5390	1.7050	1.1320	.6608		
	3.0227	2.5246	3.0675	2.8339	4.2648	7.1529		
15	.9104	.8761	.9168	.7690	F-SUB-Q			
	4.8512	4.7384	4.9366	6.0997	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2531	1.7993	1.3227	1.8004	1.3184	1.8410	1.4737	.9071
	3.9080	2.6569	3.1600	2.4696	3.1089	2.3665	2.9190	4.6567
9	1.7993	1.5926	1.8271	1.6129	1.8368	1.6600	1.7993	.8761
	2.6584	2.9332	2.4825	2.7859	2.4355	2.6838	2.4343	4.5529
10	1.3238	1.8239	1.3784	1.8336	1.6183	1.8346	1.5562	.9178
	3.1600	2.4863	3.0679	2.4863	2.8373	2.4709	2.9700	4.7543
11	1.7982	1.6108	1.8325	1.6065	1.8046	1.6086	1.7329	.7743
	2.4734	2.7908	2.4889	2.9626	2.7113	3.0420	2.7426	5.8813
12	1.3195	1.8368	1.6172	1.8025	1.5048	1.7404	1.1578	
	3.1089	2.4392	2.8390	2.7144	3.2451	2.8105	4.2046	
13	1.8400	1.6600	1.8346	1.6097	1.7447	1.2938	.6822	
	2.3689	2.6854	2.4734	3.0401	2.8039	3.7599	7.0575	
14	1.4737	1.7993	1.5562	1.7339	1.1588	.6822		
	2.9208	2.4355	2.9700	2.7426	4.2009	7.0575		
15	.9071	.8761	.9178	.7754	F-SUB-Q			
	4.6567	4.5529	4.7543	5.8740	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2563	1.7993	1.3120	1.7875	1.3055	1.8239	1.4587	.8964
	3.7989	2.5461	3.0239	2.3583	2.9710	2.2610	2.7924	4.4647
9	1.8004	1.5862	1.8164	1.6022	1.8271	1.6493	1.7864	.8675
	2.5461	2.8122	2.3748	2.6599	2.3272	2.5626	2.3238	4.3599
10	1.3130	1.8153	1.3698	1.8239	1.6097	1.8250	1.5530	.9114
	3.0239	2.3783	2.9336	2.3724	2.7083	2.3560	2.8289	4.5456
11	1.7843	1.5990	1.8218	1.6044	1.8057	1.6129	1.7329	.7711
	2.3618	2.6658	2.3760	2.8339	2.5904	2.9443	2.6060	5.6045
12	1.3066	1.8271	1.6086	1.8036	1.5219	1.7618	1.1652	
	2.9710	2.3295	2.7098	2.5933	3.1590	2.7191	4.0717	
13	1.8239	1.6493	1.8250	1.6140	1.7650	1.3141	.6897	
	2.2631	2.5640	2.3572	2.9425	2.7129	3.6421	6.8348	
14	1.4587	1.7864	1.5540	1.7339	1.1663	.6908		
	2.7940	2.3250	2.8289	2.6075	4.0682	6.8348		
15	.8964	.8675	.9114	.7722	F-SUB-Q			
	4.4647	4.3599	4.5456	5.6045	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2209	1.7479	1.2702	1.7318	1.2627	1.7650	1.4116	.8664
	3.6786	2.4786	2.9571	2.3058	2.9123	2.2157	2.7378	4.3866
9	1.7489	1.5390	1.7618	1.5519	1.7736	1.5979	1.7297	.8397
	2.4799	2.7410	2.3182	2.6018	2.2772	2.5046	2.2750	4.2755
10	1.2702	1.7618	1.3291	1.7704	1.5615	1.7725	1.5101	.8825
	2.9571	2.3216	2.8596	2.3159	2.6451	2.2991	2.7553	4.4563
11	1.7297	1.5487	1.7682	1.5583	1.7575	1.5722	1.6868	.7486
	2.3092	2.6060	2.3182	2.7600	2.5179	2.8646	2.5367	5.4757
12	1.2627	1.7736	1.5604	1.7564	1.4876	1.7232	1.1374	
	2.9123	2.2793	2.6466	2.5219	3.0754	2.6525	3.9765	
13	1.7650	1.5979	1.7714	1.5722	1.7275	1.2873	.6758	
	2.2168	2.5073	2.3014	2.8629	2.6480	3.5657	6.7002	
14	1.4116	1.7297	1.5101	1.6879	1.1385	.6758		
	2.7394	2.2761	2.7568	2.5367	3.9699	6.7002		
15	.8664	.8397	.8836	.7497	F-SUB-Q			
	4.3906	4.2797	4.4522	5.4694	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2295	1.7693	1.2798	1.7500	1.2713	1.7843	1.4212	.8718
	3.4003	2.3103	2.7752	2.1624	2.7391	2.0794	2.5792	4.1461
9	1.7693	1.5508	1.7821	1.5637	1.7939	1.6129	1.7500	.8472
	2.3114	2.5640	2.1673	2.4442	2.1372	2.3502	2.1315	4.0227
10	1.2798	1.7811	1.3398	1.7896	1.5733	1.7918	1.5305	.8900
	2.7752	2.1703	2.6810	2.1664	2.4786	2.1527	2.5695	4.1935
11	1.7479	1.5604	1.7875	1.5744	1.7800	1.5926	1.7136	.7572
	2.1654	2.4493	2.1683	2.5750	2.3387	2.6218	2.3572	5.1224
12	1.2713	1.7929	1.5733	1.7779	1.5069	1.7522	1.1513	
	2.7374	2.1401	2.4812	2.3409	2.8646	2.4619	3.6617	
13	1.7832	1.6129	1.7918	1.5926	1.7564	1.3088	.6844	
	2.0803	2.3525	2.1536	2.6204	2.4568	3.3059	6.2272	
14	1.4212	1.7500	1.5305	1.7136	1.1535	.6854		
	2.5792	2.1315	2.5695	2.3572	3.6589	6.2272		
15	.8718	.8472	.8911	.7583	F-SUB-Q			
	4.1461	4.0227	4.1935	5.1169	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2017	1.7318	1.2499	1.7136	1.2413	1.7457	1.3891	.8514
	3.2275	2.2178	2.6907	2.0986	2.6632	2.0220	2.5139	4.0509
9	1.7318	1.5165	1.7447	1.5294	1.7575	1.5787	1.7147	.8290
	2.2188	2.4709	2.0949	2.3701	2.0757	2.2793	2.0685	3.9123
10	1.2499	1.7447	1.3120	1.7522	1.5401	1.7554	1.5015	.8707
	2.6907	2.0977	2.5899	2.0940	2.3975	2.0812	2.4760	4.0786
11	1.7104	1.5262	1.7511	1.5433	1.7457	1.5615	1.6815	.7422
	2.1011	2.3748	2.0958	2.4760	2.2313	2.5086	2.2631	4.9417
12	1.2413	1.7564	1.5390	1.7436	1.4780	1.7222	1.1288	
	2.6632	2.0766	2.3987	2.2344	2.6899	2.3114	3.4874	
13	1.7447	1.5787	1.7554	1.5626	1.7254	1.2852	.6726	
	2.0229	2.2804	2.0821	2.5073	2.3069	3.1136	5.8813	
14	1.3891	1.7147	1.5015	1.6825	1.1299	.6726		
	2.5139	2.0694	2.4760	2.2631	3.4849	5.8813		
15	.8504	.8300	.8707	.7433	F-SUB-Q			
	4.0509	3.9123	4.0786	4.9366	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1385	1.6354	1.1835	1.6204	1.1760	1.6483	1.3120	.8043
	3.2319	2.1943	2.6990	2.1144	2.6826	2.0463	2.5448	4.1103
9	1.6354	1.4362	1.6504	1.4480	1.6633	1.4951	1.6204	.7872
	2.1953	2.4594	2.1014	2.3795	2.0839	2.2925	2.0903	3.9402
10	1.1835	1.6504	1.2488	1.6600	1.4608	1.6622	1.4223	.8236
	2.6990	2.1051	2.5778	2.0986	2.3963	2.0885	2.4747	4.1174
11	1.6183	1.4448	1.6579	1.4641	1.6558	1.4812	1.5915	.7026
	2.1182	2.3843	2.1014	2.4505	2.1933	2.4658	2.2545	4.9520
12	1.1760	1.6633	1.4598	1.6547	1.4019	1.6311	1.0699	
	2.6810	2.0848	2.3975	2.1953	2.6733	2.3025	3.4697	
13	1.6472	1.4951	1.6622	1.4823	1.6354	1.2167	.6372	
	2.0472	2.2936	2.0894	2.4645	2.2969	3.0934	5.8524	
14	1.3120	1.6204	1.4234	1.5926	1.0710	.6383		
	2.5461	2.0912	2.4747	2.2535	3.4671	5.8452		
15	.8032	.7872	.8247	.7036	F-SUB-Q			
	4.1103	3.9402	4.1138	4.9469	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1053	1.5819	1.1524	1.5712	1.1460	1.5958	1.2702	.7775
	3.0734	2.1420	2.6441	2.0867	2.6346	2.0289	2.5272	4.0926
9	1.5829	1.3955	1.6011	1.4094	1.6172	1.4566	1.5701	.7690
	2.1430	2.3939	2.0649	2.3352	2.0454	2.2503	2.0694	3.8780
10	1.1535	1.6011	1.2231	1.6194	1.4287	1.6172	1.3848	.7979
	2.6441	2.0676	2.5062	2.0569	2.3352	2.0490	2.4182	4.0751
11	1.5690	1.4073	1.6183	1.4330	1.6161	1.4459	1.5455	.6844
	2.0894	2.3398	2.0587	2.3689	2.1191	2.3748	2.1994	4.8512
12	1.1470	1.6172	1.4276	1.6140	1.3687	1.5872	1.0389	
	2.6346	2.0463	2.3375	2.1210	2.5681	2.2199	3.3430	
13	1.5958	1.4566	1.6161	1.4469	1.5904	1.1824	.6190	
	2.0306	2.2513	2.0498	2.3736	2.2147	3.0113	5.6645	
14	1.2702	1.5701	1.3848	1.5465	1.0399	.6201		
	2.5286	2.0703	2.4182	2.1994	3.3384	5.6645		
15	.7775	.7690	.7990	.6854	F-SUB-Q			
	4.0962	3.8780	4.0717	3.8462	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0303	1.4598	1.0689	1.4491	1.0678	1.4748	1.1674	.7101
	3.1362	2.2188	2.7442	2.1733	2.7273	2.1210	2.6614	4.3426
9	1.4608	1.2916	1.4801	1.3141	1.5069	1.3602	1.4384	.7101
	2.2188	2.4709	2.1468	2.4108	2.1107	2.3227	2.1822	4.0633
10	1.0689	1.4780	1.1449	1.5197	1.3462	1.5080	1.2820	.7304
	2.7442	2.1497	2.5703	2.1210	2.3867	2.1126	2.5060	4.2917
11	1.4480	1.3109	1.5187	1.3516	1.5176	1.3548	1.4180	.6287
	2.1763	2.4157	2.1239	2.3951	2.1536	2.4206	2.2903	5.0733
12	1.0689	1.5069	1.3462	1.5165	1.2873	1.4673	.9564	
	2.7273	2.1116	2.3879	2.1556	2.5778	2.2685	3.4596	
13	1.4748	1.3591	1.5069	1.3559	1.4705	1.0903	.5719	
	2.1229	2.3238	2.1135	2.4194	2.2631	3.0734	5.8096	
14	1.1674	1.4384	1.2820	1.4191	.9575	.5719		
	2.6628	2.1832	2.5060	2.2892	3.4546	5.8096		
15	.7101	.7101	.7315	.6297	F-SUB-Q			
	4.3426	4.0633	4.2879	5.0679	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8707	1.2627	.9243	1.2670	.9307	1.2831	.9489	.5708
	3.5657	2.4581	3.0765	2.4108	3.0405	2.3689	3.1886	5.2697
9	1.2627	1.0528	1.2766	1.0892	1.3355	1.1363	1.2092	.6073
	2.4581	2.9298	2.4108	2.8205	2.3036	2.7006	2.5259	4.6195
10	.9243	1.2756	.9832	1.3570	1.1385	1.3345	1.0803	.5944
	3.0765	2.4121	2.9009	2.3014	2.7426	2.3227	2.9334	5.1390
11	1.2659	1.0881	1.3559	1.1470	1.3548	1.1438	1.1631	.5152
	2.4133	2.8255	2.3025	2.7347	2.3341	2.7632	2.7067	5.9998
12	.9307	1.3355	1.1385	1.3548	1.0892	1.2413	.7840	
	3.0426	2.3047	2.7441	2.3341	2.9352	2.5876	4.0786	
13	1.2820	1.1363	1.3345	1.1449	1.2445	.8900	.4777	
	2.3701	2.7006	2.3227	2.7616	2.5820	3.6227	6.7191	
14	.9489	1.2102	1.0603	1.1631	.7840	.4766		
	3.1886	2.5259	2.9316	2.7052	4.0717	6.7191		
15	.5708	.6083	.5944	.5162	F-SUB-Q			
	5.2697	4.3195	5.1390	5.9922	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 100 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5762	.5109	.3170	.5023	.3267	.5066	.6008	.3577
	5.2064	5.8452	8.6855	5.8596	8.3413	5.7813	4.9011	8.1572
9	.5109	.6308	.5044	.6919	.5537	.7154	.4745	.1917
	5.8452	4.7260	5.8813	4.3268	5.3647	4.1751	6.2191	14.0793
10	.3170	.5034	.3427	.5655	.7079	.5601	.6737	.3738
	8.6855	5.8885	8.1117	5.3168	4.2879	5.3466	4.4984	7.9002
11	.5023	.6908	.5655	.7304	.5751	.7411	.4509	.3288
	5.8668	4.3308	5.3168	4.1569	5.2873	4.1103	6.7096	9.1261
12	.3267	.5526	.7079	.5751	.6961	.4927	.5077	
	8.3413	5.3707	4.2879	5.2873	4.4274	6.2930	6.0763	
13	.5066	.7154	.5601	.7411	.4927	.5719	.3052	
	5.7813	4.1788	5.3466	4.1103	6.2765	5.4506	10.1574	
14	.6008	.4755	.6737	.4520	.5087	.3052		
	4.9011	6.3191	4.4942	6.7096	6.0763	10.1791		
15	.3577	.1917	.3748	.3288	F-SUB-Q			
	8.1572	14.0793	7.9002	9.1261	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4509	.4423	.3224	.5034	.3395	.4905	.5216	.3170
	4.2020	4.8974	6.0348	4.6443	5.7493	4.5105	3.7075	5.5865
9	.4423	.5719	.4659	.6544	.5323	.6854	.4573	.1981
	4.8974	3.7833	4.7354	3.5281	4.4090	3.4357	4.8044	8.8997
10	.3224	.4659	.2838	.5012	.6683	.5269	.6415	.3984
	6.0348	4.7395	5.9737	4.5031	3.5330	4.4741	3.6009	5.5865
11	.5023	.6533	.5012	.6276	.4809	.6544	.4402	.3577
	4.6450	3.5304	4.5074	3.5959	4.6231	3.5793	5.4545	6.6417
12	.3395	.5323	.6683	.4809	.4980	.3738	.4723	
	5.7563	4.4090	3.5330	4.6186	3.6687	4.9619	4.6436	
13	.4905	.6854	.5259	.6544	.3738	.4134	.2774	
	4.5111	3.4382	4.4741	3.5780	4.9539	4.1178	7.1566	
14	.5205	.4573	.6415	.4402	.4723	.2774		
	3.7100	4.8044	3.6033	5.4545	4.6391	7.1625		
15	.3170	.1981	.3984	.3577	F-SUB-Q			
	5.5865	8.8997	5.5865	6.6417	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6276	.9800	.8664	1.0903	.9071	1.0946	.7615	.4830
	2.9549	2.3796	2.3687	2.2375	2.3097	2.1646	2.5539	3.8591
9	.9800	.9018	1.0410	1.0078	1.1096	1.0442	1.0485	.5965
	2.3796	2.5203	2.2417	2.3901	2.2060	2.3161	2.2179	3.2762
10	.8654	1.0399	.7454	1.0817	[illegible]92	1.1074	.9532	.6073
	2.3715	2.2437	2.2454	2.2192	[illegible]35	2.2130	2.5502	3.8961
11	1.0892	1.0067	1.0817	.9296	1.0260	.9510	1.0121	.5259
	2.2395	2.3925	2.2211	2.4881	2.3241	2.4946	2.4548	4.6608
12	.9061	1.1096	1.0282	1.0260	.6844	.8547	.6812	
	2.3123	2.2070	2.3797	2.3247	2.5013	2.3255	3.3102	
13	1.0946	1.0442	1.1063	.9510	.8547	.5987	.4059	
	2.1656	2.3162	2.2130	2.4920	2.3204	2.9345	5.0213	
14	.7604	1.0485	.9532	1.0121	.6822	.4059		
	2.5539	2.2188	2.5502	2.4547	3.3079	5.0213		
15	.4841	.5965	.6083	.5269	F-SUB-Q			
	3.8623	3.2762	3.8934	4.6608	M-SUB-Q			

TABLE 3 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7668	1.2413	1.0442	1.3687	1.0849	1.3762	.9907	.6405
	2.5528	1.9920	2.0817	1.8552	2.0355	1.8142	2.1441	3.2546
9	1.2413	1.1363	1.3205	1.2584	1.3698	1.2963	1.3034	.7015
	1.9912	2.1012	1.8675	2.0039	1.8452	1.9594	1.8657	2.9388
10	1.0432	1.3195	.9200	1.3505	1.2606	1.3655	1.1588	.7433
	2.0846	1.8689	1.9768	1.8595	2.0112	1.8636	2.1790	3.3234
11	1.3677	1.2563	1.3495	1.1417	1.2552	1.1492	1.2402	.6287
	1.8566	2.0063	1.8609	2.1120	1.9666	2.1307	2.0674	4.0354
12	1.0828	1.3698	1.2595	1.2531	.8215	1.0399	.8182	
	2.0384	1.8466	2.0121	1.9683	2.1481	1.9693	2.8365	
13	1.3752	1.2863	1.3645	1.1492	1.0410	.7240	.4755	
	1.8149	1.9595	1.8643	2.1293	1.9657	2.5071	4.4073	
14	.9896	1.3034	1.1588	1.2402	.8182	.4755		
	2.1441	1.8664	2.1790	2.0673	2.8331	4.4055		
15	.6405	.7015	.7433	.6287	F-SUB-Q			
	3.2546	2.9388	3.3214	4.0319	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8804	1.4662	1.2102	1.6065	1.2488	1.6204	1.2477	.8043
	2.3584	1.7822	1.9178	1.6584	1.8756	1.6170	1.9583	2.9950
9	1.4662	1.3473	1.5637	1.4576	1.6033	1.4844	1.5390	.8182
	1.7819	1.9137	1.6570	1.8199	1.6526	1.7825	1.6765	2.7433
10	1.2081	1.5626	1.1802	1.5904	1.4469	1.5926	1.3270	.8482
	1.9203	1.6688	1.8349	1.6641	1.8350	1.6720	1.9857	3.0554
11	1.6054	1.4566	1.5894	1.3484	1.4683	1.3077	1.4287	.7079
	1.6595	1.8220	1.6653	1.9204	1.7746	1.9524	1.8649	3.7325
12	1.2466	1.6022	1.4459	1.4662	.9371	1.1920	.9200	
	1.8782	1.6538	1.8357	1.7760	1.9793	1.7852	2.6200	
13	1.6194	1.4844	1.5926	1.3077	1.1931	.8150	.5280	
	1.6176	1.7826	1.6725	1.9508	1.7822	2.3066	4.1165	
14	1.2477	1.5390	1.3270	1.4287	.9200	.5280		
	1.9585	1.6770	1.9864	1.8649	2.6179	4.1146		
15	.8054	.8182	.8493	.7079	F-SUB-Q			
	2.9966	2.7433	3.0551	3.7297	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9382	1.5867	1.2906	1.7382	1.3280	1.7575	1.4105	.9007
	2.3644	1.7525	1.9347	1.6234	1.8868	1.5848	1.9461	2.9998
9	1.5862	1.4619	1.7061	1.5615	1.7286	1.5851	1.6761	.8729
	1.7524	1.9031	1.6388	1.8015	1.6233	1.7638	1.6525	2.7959
10	1.2895	1.7040	1.3259	1.7211	1.5433	1.7125	1.4116	.8996
	1.9374	1.6405	1.8600	1.6327	1.8178	1.6383	1.9680	3.0613
11	1.7372	1.5594	1.7190	1.4641	1.5829	1.3816	1.5176	.7390
	1.6250	1.8035	1.6338	1.9038	1.7480	1.9449	1.8331	3.7343
12	1.3259	1.7265	1.5422	1.5808	.9939	1.2595	.9596	
	1.8901	1.6244	1.8185	1.7496	1.9764	1.7689	2.6339	
13	1.7564	1.5851	1.7115	1.3816	1.2606	.8514	.5473	
	1.5854	1.7645	1.6388	1.9437	1.7660	2.3100	4.1623	
14	1.4094	1.6761	1.4116	1.5176	.9596	.5473		
	1.9467	1.6530	1.9680	1.8324	2.6317	4.1586		
15	.8996	.8729	.9007	.7390	F-SUB-Q			
	2.9998	2.7959	3.0595	3.7314	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9639	1.6354	1.3248	1.7929	1.3602	1.8196	1.4619	.9350
	2.4509	1.8045	2.0303	1.6681	1.9756	1.6285	2.0122	3.1171
9	1.6354	1.5080	1.7650	1.6054	1.7800	1.6268	1.7297	.8921
	1.8039	1.9751	1.6904	1.8583	1.6704	1.8217	1.7035	2.9518
10	1.3248	1.7629	1.3709	1.7746	1.5829	1.7597	1.4426	.9200
	2.0332	1.6922	1.9569	1.6797	1.8779	1.6868	2.0379	3.1793
11	1.7918	1.6033	1.7736	1.5112	1.6290	1.4084	1.5465	.7465
	1.6698	1.8604	1.6809	1.9639	1.8000	2.0164	1.9010	3.9113
12	1.3580	1.7779	1.5819	1.6279	1.0174	1.2777	.9693	
	1.9792	1.6715	1.8794	1.8013	2.0601	1.8441	2.7582	
13	1.8186	1.6258	1.7586	1.4084	1.2788	.8611	.5516	
	1.6291	1.8224	1.6874	2.0155	1.8413	2.4254	4.3884	
14	1.4608	1.7286	1.4426	1.5465	.9703	.5516		
	2.0122	1.7041	2.0379	1.9010	2.7551	4.3866		
15	.9339	.8921	.9200	.7465	F-SUB-Q			
	3.1172	2.9518	3.1791	3.9083	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OR MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9703	1.6536	1.3334	1.8143	1.3677	1.8410	1.4737	.9403
	2.6086	1.8936	2.1961	1.7686	2.1341	1.7248	2.1425	3.3285
9	1.6526	1.5197	1.7854	1.6161	1.7982	1.6365	1.7447	.8943
	1.8931	2.1095	1.7963	1.9792	1.7725	1.9400	1.8099	3.1988
10	1.3345	1.7832	1.3805	1.7939	1.5926	1.7757	1.4491	.9211
	2.1962	1.7984	2.1186	1.7824	2.0015	1.7904	2.1736	3.4041
11	1.8121	1.6151	1.7929	1.5251	1.6461	1.4137	1.5530	.7433
	1.7705	1.9816	1.7837	2.0912	1.8858	2.1322	2.0269	4.1935
12	1.3655	1.7971	1.5926	1.6451	1.0249	1.2820	.9671	
	2.1373	1.7730	2.0032	1.8873	2.1949	1.9593	2.9451	
13	1.8400	1.6354	1.7757	1.4137	1.2831	.8600	.5484	
	1.7260	1.9408	1.7911	2.1318	1.9553	2.5883	4.6942	
14	1.4737	1.7447	1.4491	1.5530	.9671	.5484		
	2.1425	1.8100	2.1736	2.0269	2.9431	4.6938		
15	.9403	.8943	.9211	.7443	F-SUB-Q			
	3.3285	3.1988	3.4040	4.1898	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9875	1.6868	1.3537	1.8518	1.3837	1.8785	1.4940	.9521
	2.7665	1.9883	2.3719	1.8696	2.2951	1.8183	2.2717	3.5340
9	1.6868	1.5422	1.8207	1.6408	1.8336	1.6600	1.7757	.9029
	1.9874	2.2620	1.9078	2.1023	1.8704	2.0516	1.9078	3.4337
10	1.3537	1.8186	1.3977	1.8303	1.6161	1.8100	1.4694	.9296
	2.3706	1.9101	2.2987	1.8829	2.1229	1.8852	2.2925	3.6008
11	1.8496	1.6386	1.8282	1.5519	1.6804	1.4351	1.5797	.7497
	1.8718	2.1051	1.8844	2.2063	1.9759	2.2399	2.1267	4.4274
12	1.3816	1.8325	1.6151	1.6793	1.0453	1.3066	.9778	
	2.2999	1.8718	2.1248	1.9775	2.3244	2.0644	3.1104	
13	1.8775	1.6590	1.8089	1.4351	1.3066	.8750	.5558	
	1.8190	2.0525	1.8859	2.2388	2.0609	2.7547	5.0001	
14	1.4940	1.7757	1.4683	1.5797	.9778	.5558		
	2.2717	1.9086	2.2925	2.1277	3.1083	4.9948		
15	.9510	.9029	.9307	.7508	F-SUB-Q			
	3.5366	3.4337	3.6008	4.4232	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9960	1.6836	1.3452	1.8464	1.3752	1.8700	1.4844	.9436
	3.0344	2.1709	2.5944	2.0246	2.5090	1.9628	2.4556	3.8172
9	1.6825	1.5347	1.8143	1.6322	1.8282	1.6504	1.7671	.8954
	2.1709	2.4607	2.0685	2.2826	2.0237	2.2261	2.0632	3.7402
10	1.3462	1.8121	1.3891	1.8239	1.6076	1.8036	1.4598	.9221
	2.5929	2.0703	2.5133	2.0411	2.3081	2.0437	2.4876	3.9080
11	1.8443	1.6301	1.8228	1.5465	1.6783	1.4309	1.5722	.7433
	2.0263	2.2859	2.0428	2.4057	2.1496	2.4385	2.3137	4.0266
12	1.3741	1.8271	1.6065	1.6761	1.0560	1.3077	.9725	
	2.5133	2.0254	2.3092	2.1515	2.5299	2.2425	3.3869	
13	1.8700	1.6493	1.8025	1.4309	1.3077	.8793	.5548	
	1.9645	2.2271	2.0446	2.4380	2.2389	2.9911	5.4293	
14	1.4844	1.7661	1.4598	1.5722	.9725	.5548		
	2.4568	2.0632	2.4889	2.3137	3.3845	5.4268		
15	.9436	.8943	.9221	.7443	F-SUB-Q			
	3.6202	3.7434	3.9048	4.8217	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9746	1.6322	1.2991	1.7875	1.3280	1.8089	1.4330	.9093
	3.4605	2.4594	2.9512	2.2892	2.8339	2.2137	2.7745	4.3151
9	1.6322	1.4855	1.7575	1.5787	1.7714	1.5958	1.7072	.8622
	2.4581	2.7973	2.3444	2.5820	2.2783	2.5046	2.3227	4.2144
10	1.3002	1.7554	1.3430	1.7682	1.5540	1.7468	1.4116	.8889
	2.9492	2.3479	2.8559	2.3025	2.6046	2.2947	2.7875	4.3825
11	1.7854	1.5754	1.7661	1.4983	1.6290	1.3869	1.5219	.7165
	2.2914	2.5862	2.3047	2.7160	2.4279	2.7646	2.5848	5.3829
12	1.3259	1.7704	1.5540	1.6279	1.0357	1.2723	.9425	
	2.8394	2.2793	2.6060	2.4300	2.8749	2.5434	3.8490	
13	1.8078	1.5947	1.7457	1.3869	1.2723	.8579	.5376	
	2.2147	2.5060	2.2958	2.7646	2.5394	3.3953	6.1730	
14	1.4319	1.7072	1.4116	1.5219	.9425	.5376		
	2.7761	2.3227	2.7891	2.5848	3.8459	6.1730		
15	.9093	.8622	.8889	.7176	F-SUB-Q			
	4.3190	4.2144	4.3785	5.3829	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9907	1.6643	1.3205	1.8218	1.3484	1.8421	1.4544	.9221
	3.7540	2.6688	3.1600	2.4430	3.0363	2.3513	2.9479	4.5674
9	1.6633	1.5090	1.7896	1.6033	1.8046	1.6215	1.7372	.8750
	2.6688	3.0132	2.5086	2.7681	2.4305	2.6808	2.4696	4.4746
10	1.3216	1.7875	1.3645	1.8004	1.5797	1.7789	1.4362	.9029
	3.1578	2.5112	3.0637	2.4619	2.7957	2.4543	2.9811	4.6704
11	1.8196	1.6011	1.7993	1.5272	1.6622	1.4148	1.5530	.7294
	2.4455	2.7713	2.4645	2.9262	2.6439	3.0075	2.7681	5.7604
12	1.3484	1.8025	1.5787	1.6600	1.0560	1.3023	.9607	
	3.0426	2.4318	2.7973	2.6468	3.1454	2.7755	4.1973	
13	1.8410	1.6215	1.7779	1.4148	1.3034	.8804	.5505	
	2.3525	2.6808	2.4556	3.0075	2.7718	3.7148	6.7518	
14	1.4544	1.7372	1.4362	1.5530	.9618	.5505		
	2.9479	2.4696	2.9811	2.7681	4.1946	6.7496		
15	.9221	.8750	.9029	.7304	F-SUB-Q			
	4.5674	4.4746	4.6704	5.7604	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9821	1.6536	1.3066	1.8089	1.3323	[illegible]	1.4373	.9093
	3.8699	2.7473	3.4458	2.6793	3.3441	[illegible]	3.2674	5.0571
9	1.6536	1.4940	1.7768	1.5862	1.7929	1.6054	1.7232	.8643
	2.7473	3.1611	2.7410	3.0498	[illegible]	2.9755	2.7269	4.9506
10	1.3077	1.7746	1.3495	1.7896	1.5637	1.7671	1.4234	.8921
	3.4431	2.7441	3.3340	2.7160	3.0994	2.7160	3.2968	5.1668
11	1.8068	1.5840	1.7875	1.5155	1.6547	1.4062	1.5465	.7229
	2.6838	3.0537	2.7175	3.0954	2.7697	3.1951	3.0498	6.3688
12	1.3323	1.7907	1.5626	1.6526	1.0496	1.3013	.9564	
	3.3517	2.6869	3.1015	2.7713	3.3267	2.9443	4.5155	
13	1.8271	1.6054	1.7661	1.4062	1.3023	.8804	.5494	
	2.6003	2.9755	2.7175	3.1929	2.9406	3.9765	7.2953	
14	1.4373	1.7232	1.4234	1.5465	.9564	.5494		
	3.2674	2.7284	3.2968	3.0498	4.5112	7.2953		
15	.9093	.8643	.8921	.7229	F-SUB-Q			
	5.0571	4.9506	5.1612	6.3688	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9660	1.6215	1.2766	1.7661	1.3002	1.7821	1.4019	.8846
	4.0133	2.8492	3.4271	2.6673	3.3290	2.6261	3.3197	5.2178
9	1.6204	1.4641	1.7382	1.5519	1.7543	1.5701	1.6815	.8418
	2.8492	3.2495	2.7237	3.0324	2.6914	2.9942	2.7859	5.1227
10	1.2766	1.7361	1.3216	1.7511	1.5305	1.7297	1.3934	.8707
	3.4244	2.7269	3.3190	2.7067	3.0974	2.7363	3.3834	5.3647
11	1.7639	1.5497	1.7500	1.4876	1.6247	1.3837	1.5176	.7069
	2.6703	3.0382	2.7083	3.2080	2.8715	3.3128	3.1590	6.6908
12	1.3002	1.7532	1.5294	1.6236	1.0367	1.2863	.9436	
	3.3340	2.6930	3.0994	2.8732	3.4546	3.0577	4.6842	
13	1.7821	1.5690	1.7286	1.3837	1.2873	.8750	.5451	
	2.6276	2.9961	2.7378	3.3105	3.0518	4.1281	7.5737	
14	1.4009	1.6815	1.3934	1.5176	.9436	.5451		
	3.3221	2.7875	3.3858	3.1611	4.6842	7.5737		
15	.8846	.8418	.8707	.7079	F-SUB-Q			
	5.2235	5.1287	5.3586	6.6908	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9810	1.6429	1.2820	1.7779	1.3023	1.7918	1.4030	.8836
	4.0682	2.8475	3.3290	2.5820	3.2411	2.5434	3.2275	5.0787
9	1.6418	1.4758	1.7522	1.5583	1.7693	1.5765	1.6911	.8429
	2.8492	3.1549	2.6378	2.9497	2.6089	2.9101	2.6991	4.9897
10	1.2820	1.7500	1.3270	1.7661	1.5401	1.7436	1.4073	.8718
	3.3290	2.6407	3.2269	2.6218	3.0113	2.6510	3.2877	5.2235
11	1.7757	1.5562	1.7650	1.5037	1.6504	1.4062	1.5401	.7122
	2.5862	2.9534	2.6247	3.1238	2.8715	3.3501	3.0596	6.5080
12	1.3034	1.7671	1.5390	1.6493	1.0624	1.3248	.9628	
	3.2483	2.6117	3.0132	2.8732	3.4925	3.0814	4.7401	
13	1.7907	1.5765	1.7436	1.4062	1.3259	.9082	.5612	
	2.5461	2.9119	2.6525	3.3477	3.0754	4.1642	7.6589	
14	1.4030	1.6911	1.4073	1.5401	.9639	.5612		
	3.2297	2.7006	3.2877	3.0596	4.7354	7.6589		
15	.8836	.8429	.8729	.7133	F-SUB-Q			
	5.0841	4.9897	5.2235	6.5080	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0335	1.6740	1.2873	1.7896	1.3034	1.7993	1.4019	.8804
	4.0856	2.7697	3.2507	2.5073	3.1533	2.4480	3.1035	4.8512
9	1.6729	1.4908	1.7671	1.5637	1.7884	1.5819	1.7007	.8429
	2.7697	3.0834	2.5681	2.8715	2.5179	2.8172	2.5904	4.7639
10	1.2873	1.7650	1.3334	1.7832	1.5497	1.7607	1.4244	.8729
	3.2483	2.5709	3.1578	2.5448	2.9334	2.5626	3.1653	4.9935
11	1.7875	1.5615	1.7821	1.5240	1.6868	1.4394	1.5679	.7186
	2.5099	2.8767	2.5475	3.0479	2.7908	3.2809	2.9443	6.2272
12	1.3045	1.7843	1.5487	1.6858	1.1310	1.3902	.9917	
	3.1578	2.5205	2.9352	2.7924	3.5002	3.0518	4.6476	
13	1.7982	1.5819	1.7597	1.4394	1.3923	.9800	.5858	
	2.4505	2.8188	2.5640	3.2809	3.0479	4.1389	7.5139	
14	1.4019	1.6997	1.4244	1.5679	.9928	.5858		
	3.1035	2.5919	3.1653	2.9443	4.6431	7.5139		
15	.8804	.8429	.8729	.7197	F-SUB-Q			
	4.8512	4.7639	4.9935	6.2191	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1117	1.7040	1.2863	1.7864	1.2981	1.7918	1.3944	.8739
	3.9732	2.6422	3.1046	2.3939	3.0156	2.3409	2.9700	4.6476
9	1.7050	1.5048	1.7704	1.5637	1.7886	1.5808	1.6954	.8386
	2.6436	2.9425	2.4480	2.7441	3.0060	2.6914	2.4760	4.5576
10	1.2873	1.7682	1.3366	1.7875	1.5540	1.7639	1.4341	.8707
	3.1024	2.4518	3.0095	2.4268	2.7990	2.4455	3.0208	4.7782
11	1.7854	1.5604	1.7864	1.5412	1.7179	1.4726	1.5862	.7219
	2.3963	2.7489	2.4293	2.9030	2.6554	3.1279	2.8006	5.9399
12	1.2991	1.7875	1.5530	1.7168	1.2509	1.5015	1.0228	
	3.0218	2.4084	2.8006	2.6569	3.4027	2.9663	4.5241	
13	1.7907	1.5808	1.7629	1.4726	1.5037	1.0860	.6148	
	2.3421	2.6930	2.4468	3.1279	2.9607	4.0235	7.3177	
14	1.3944	1.6954	1.4341	1.5862	1.0239	.6137		
	2.9700	2.4760	3.0208	2.8006	4.5198	7.3177		
15	.8739	.8386	.8707	.7229	F-SUB-Q			
	4.6522	4.5623	4.7782	5.9399	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1802	1.7082	1.2595	1.7468	1.2670	1.7468	1.3591	.8514
	3.8294	2.5695	3.0322	2.3387	2.9492	2.2903	2.9065	4.5587
9	1.7093	1.4865	1.7361	1.5315	1.7554	1.5476	1.6568	.8182
	2.5695	2.8646	2.3867	2.6793	2.3513	2.6261	2.4194	4.4656
10	1.2595	1.7339	1.3141	1.7554	1.5272	1.7318	1.4137	.8514
	3.0322	2.3903	2.9316	2.3665	2.7300	2.3843	2.9443	4.6704
11	1.7447	1.5294	1.7532	1.5251	1.7104	1.4716	1.5701	.7101
	2.3409	2.6838	2.3677	2.8255	2.5792	3.0343	2.7222	5.7954
12	1.2681	1.7543	1.5262	1.7082	1.3687	1.5669	1.0292	
	2.9551	2.3525	2.7316	2.5820	3.2945	2.8802	4.3947	
13	1.7457	1.5476	1.7307	1.4726	1.5701	1.1438	.6255	
	2.2925	2.6276	2.3855	3.0343	2.8767	3.9203	7.1315	
14	1.3591	1.6568	1.4137	1.5701	1.0303	.6255		
	2.9065	2.4206	2.9443	2.7222	4.3906	7.1315		
15	.8514	.8182	.8514	.7111	F-SUB-Q			
	4.5631	4.4656	4.6704	5.7884	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2252	1.7693	1.2841	1.7832	1.2884	1.7811	1.3816	.8632
	3.4977	2.3915	2.8412	2.1873	2.7752	2.1449	2.7331	4.2956
9	1.7704	1.5208	1.7768	1.5594	1.7950	1.5776	1.6922	.8343
	2.3915	2.6763	2.2292	2.5152	2.2034	2.4632	2.2631	4.1904
10	1.2852	1.7746	1.3409	1.7961	1.5594	1.7714	1.4523	.8686
	2.8394	2.2323	2.7459	2.2106	2.5571	2.2282	2.7537	4.3866
11	1.7811	1.5572	1.7939	1.5647	1.7639	1.5208	1.6204	.7283
	2.1903	2.5192	2.2126	2.6349	2.3987	2.7973	2.5259	5.4073
12	1.2895	1.7939	1.5583	1.7629	1.4351	1.6483	1.0689	
	2.7804	2.2055	2.5584	2.4011	3.0362	2.6392	3.9932	
13	1.7811	1.5765	1.7714	1.5219	1.6515	1.2092	.6555	
	2.1468	2.4645	2.2292	2.7973	2.6363	3.6199	6.5347	
14	1.3816	1.6922	1.4523	1.6204	1.0699	.6555		
	2.7331	2.2642	2.7537	2.5259	3.9932	6.5347		
15	.8632	.8343	.8686	.7294	F-SUB-Q			
	4.2995	4.1904	4.3866	5.4012	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2209	1.7618	1.2691	1.7639	1.2713	1.7618	1.3645	.8525
	3.3105	2.2903	2.7476	2.1163	2.6924	2.0785	2.6525	4.1788
9	1.7618	1.5090	1.7607	1.5422	1.7800	1.5615	1.6772	.8268
	2.2903	2.5723	2.1497	2.4318	2.1267	2.3807	2.1883	4.0559
10	1.2702	1.7597	1.3291	1.7800	1.5444	1.7575	1.4448	.8600
	2.7476	2.1527	2.6457	2.1315	2.4658	2.1478	2.6436	4.2496
11	1.7618	1.5401	1.7789	1.5551	1.7564	1.5176	1.6151	.7251
	2.1182	2.4355	2.1334	2.5286	2.2826	2.6584	2.4170	5.1950
12	1.2723	1.7789	1.5433	1.7554	1.4394	1.6568	1.0699	
	2.6973	2.1286	2.4683	2.2848	2.8441	2.4734	3.7929	
13	1.7607	1.5604	1.7564	1.5187	1.6600	1.2188	.6597	
	2.0803	2.3819	2.1488	2.6584	2.4696	3.3667	6.1469	
14	1.3645	1.6761	1.4448	1.6161	1.0710	.6597		
	2.6525	2.1893	2.6436	2.4170	3.7898	6.1469		
15	.8525	.8268	.8611	.7261	F-SUB-Q			
	4.1788	4.0596	4.2458	5.1894	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1738	1.6858	1.2145	1.6825	1.2156	1.6815	1.3055	.8161
	3.3013	2.2556	2.7493	2.1277	2.7023	2.0940	2.6688	4.2083
9	1.6868	1.4469	1.6836	1.4769	1.7040	1.4973	1.6054	.7958
	2.2556	2.5502	2.1507	2.4343	2.1267	2.3831	2.1973	4.0596
10	1.2156	1.6815	1.2798	1.7040	1.4812	1.6836	1.3891	.8257
	2.7476	2.1536	2.6268	2.1305	2.4581	2.1478	2.6276	4.2572
11	1.6804	1.4737	1.7029	1.4930	1.6868	1.4619	1.5530	.6983
	2.1296	2.4380	2.1324	2.5020	2.2386	2.5904	2.3951	5.1668
12	1.2167	1.7029	1.4812	1.6858	1.3902	1.5990	1.0335	
	2.7072	2.1286	2.4594	2.2407	2.8155	2.4518	3.7130	
13	1.6804	1.4962	1.6836	1.4630	1.6011	1.1792	.6394	
	2.0958	2.3843	2.1488	2.5890	2.4480	3.3244	6.0763	
14	1.3055	1.6044	1.3902	1.5530	1.0346	.6394		
	2.6688	2.1984	2.6276	2.3951	3.7101	6.0763		
15	.8161	.7958	.8268	.6994	F-SUB-Q			
	4.2083	4.0596	4.2534	5.1612	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1513	1.6472	1.1910	1.6418	1.1931	1.6429	1.2777	.7990
	3.1116	2.1763	2.6891	2.0977	2.6552	2.0685	2.6349	4.1569
9	1.6483	1.4180	1.6472	1.4469	1.6686	1.4705	1.5733	.7861
	2.1753	2.4786	2.1098	2.3879	2.0848	2.3341	2.1624	3.9685
10	1.1920	1.6451	1.2616	1.6697	1.4566	1.6504	1.3698	.8118
	2.6891	2.1126	2.5540	2.0867	2.3963	2.1032	2.5530	4.1788
11	1.6408	1.4437	1.6686	1.4705	1.6579	1.4437	1.5283	.6897
	2.1005	2.3915	2.0885	2.4170	2.1644	2.4876	2.3216	5.0146
12	1.1931	1.6675	1.4555	1.6568	1.3720	1.5765	1.0196	
	2.6584	2.0867	2.3975	2.1664	2.6763	2.3306	3.5498	
13	1.6429	1.4705	1.6504	1.4437	1.5787	1.1652	.6319	
	2.0694	2.3352	2.1042	2.4863	2.3272	3.1823	5.7813	
14	1.2777	1.5733	1.3698	1.5283	1.0207	.6319		
	2.6349	2.1624	2.5530	2.3204	3.5472	5.7813		
15	.7990	.7872	.8129	.6908	F-SUB-Q			
	4.1569	3.9685	4.1788	5.0093	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0764	1.5251	1.1096	1.5230	1.1106	1.5240	1.1856	.7411
	3.1780	2.2513	2.7839	2.1883	2.7527	2.1634	2.7568	4.3705
9	1.5262	1.3205	1.5272	1.3505	1.5540	1.3794	1.4566	.7358
	2.2503	2.5530	2.1963	2.4734	2.1605	2.4084	2.2653	4.1201
10	1.1074	1.5262	1.1856	1.5615	1.3709	1.5422	1.2820	.7551
	2.7875	2.1984	2.6221	2.1624	2.4594	2.1743	2.6276	4.3585
11	1.5219	1.3484	1.5604	1.3869	1.5562	1.3612	1.4201	.6447
	2.1903	2.4773	2.1644	2.4568	2.2085	2.5326	2.3987	5.1894
12	1.1117	1.5530	1.3709	1.5551	1.2959	1.4726	.9543	
	2.7562	2.1624	2.4607	2.2106	2.6884	2.3736	3.6365	
13	1.5240	1.3794	1.5422	1.3623	1.4748	1.0903	.5933	
	2.1644	2.4084	2.1743	2.5313	2.3701	3.2232	5.8740	
14	1.1856	1.4566	1.2820	1.4212	.9553	.5933		
	2.7584	2.2663	2.6276	2.3987	3.6337	5.8740		
15	.7411	.7368	.7551	.6458	F-SUB-Q			
	4.3705	4.1201	4.3585	5.1837	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9146	1.3098	.9607	1.3163	.9671	1.3227	.9800	.6083
	3.6035	2.5126	3.1221	2.4556	3.0786	2.4268	3.2562	5.2178
9	1.3098	1.0913	1.3205	1.1267	1.3709	1.1642	1.2381	.6415
	2.5126	2.9942	2.4696	2.8837	2.3701	2.7810	2.6018	4.6195
10	.9596	1.3195	1.0239	1.3923	1.1652	1.3602	1.0785	.6265
	3.1265	2.4709	2.9453	2.3701	2.8289	2.4035	3.0343	5.1334
11	1.3152	1.1256	1.3912	1.1760	1.3805	1.1610	1.1792	.5409
	2.4568	2.8872	2.3712	2.8039	2.4157	2.8646	2.8039	6.0149
12	.9660	1.3709	1.1652	1.3805	1.1063	1.2552	.8000	
	3.0808	2.3712	2.8306	2.4170	3.0479	2.6960	4.2083	
13	1.3227	1.1631	1.3602	1.1620	1.2574	.9061	.5044	
	2.4280	2.7826	2.4035	2.8629	2.6914	3.7452	6.6814	
14	.9800	1.2361	1.0785	1.1802	.8000	.5044		
	3.2562	2.6018	3.0343	2.8023	4.2046	6.6814		
15	.6083	.6415	.6276	.5409	F-SUB-Q			
	5.2178	4.6195	5.1279	6.0149	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 200 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6126	.5601	.3524	.5516	.3599	.5526	.6351	.3963
	5.2064	5.6712	8.2634	5.6578	8.0089	5.6244	4.9061	7.7968
9	.5601	.6704	.5526	.7240	.5987	.7476	.5173	.2153
	5.6712	4.7120	5.6916	4.3745	5.2523	4.2308	6.0378	13.2362
10	.3524	.5526	.3759	.6105	.7368	.6008	.7036	.4081
	8.2634	5.6916	7.8385	5.2121	4.3545	5.2639	4.5370	7.6466
11	.5516	.7229	.6105	.7593	.6158	.7700	.4884	.3566
	5.6645	4.3785	5.2178	4.2270	5.2235	4.1788	6.5347	8.8712
12	.3599	.5987	.7368	.6158	.7208	.5291	.5366	
	8.0234	5.2581	4.3585	5.2235	4.5155	6.1708	6.0609	
13	.5526	.7465	.6008	.7700	.5301	.6030	.3342	
	5.6244	4.2308	5.2639	4.1751	6.1628	5.4569	9.8021	
14	.6351	.5173	.7036	.4884	.5366	.3342		
	4.9061	6.0378	4.5370	6.5347	6.0609	9.8223		
15	.3963	.2153	.4081	.3566	F-SUB-Q			
	7.7968	13.2362	7.6343	8.8712	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4916	.4969	.3716	.5751	.3973	.5569	.5633	.3481
	3.8739	4.4031	5.2412	4.0973	4.9967	4.0274	3.4230	5.0270
9	.4969	.6233	.5237	.7240	.6073	.7626	.5152	.2271
	4.4061	3.4488	4.1902	3.2214	3.9246	3.1453	4.3177	7.8130
10	.3706	.5237	.3213	.5708	.7422	.6030	.7208	.4466
	5.2425	4.1902	4.9816	3.9883	3.2420	3.9567	3.2495	5.0557
11	.5741	.7229	.5708	.7026	.5558	.7379	.5087	.4081
	4.0980	3.2235	3.9917	3.2482	4.1734	3.1929	4.5456	5.6712
12	.3973	.6073	.7422	.5558	.5644	.4391	.5409	
	5.0017	3.9246	3.2424	4.1734	3.3929	4.5168	4.2121	
13	.5558	.7626	.6019	.7379	.4391	.4787	.3309	
	4.0280	3.1473	3.9567	3.1929	4.5114	3.8294	6.5297	
14	.5623	.5152	.7208	.5098	.5409	.3299		
	3.4235	4.3177	3.2495	4.5413	4.2121	6.5297		
15	.3481	.2271	.4466	.4081	F-SUB-Q			
	5.0227	7.8100	5.0547	5.6712	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6576	1.0282	.9200	1.1738	.9789	1.1674	.7797	.4948
	2.7917	2.2399	2.2138	2.0836	2.1497	2.0303	2.4294	3.6145
9	1.0282	.9382	1.1042	1.0753	1.1963	1.1160	1.1128	.6340
	2.2399	2.3814	2.0975	2.2398	2.0668	2.1864	2.1064	3.0788
10	.9189	1.1031	.7722	1.1620	1.1085	1.1942	1.0260	.6565
	2.2152	2.0984	2.0206	2.0696	2.2316	2.0766	2.3795	3.6690
11	1.1738	1.0742	1.1610	1.0003	1.1203	1.0389	1.0967	.5751
	2.0845	2.2410	2.0714	2.3173	2.1873	2.3352	2.2168	4.1751
12	.9778	1.1963	1.1074	1.1203	.7465	.9425	.7476	
	2.1520	2.0677	2.2326	2.1873	2.3848	2.2283	3.1590	
13	1.1663	1.1149	1.1942	1.0389	.9425	.6715	.4627	
	2.0312	2.1866	2.0774	2.3352	2.2242	2.8336	4.7500	
14	.7797	1.1117	1.0260	1.0967	.7476	.4627		
	2.4294	2.1065	2.3795	2.2168	3.1590	4.7488		
15	.4948	.6340	.6565	.5762	F-SUB-Q			
	3.6150	3.0788	3.6685	4.1715	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7765	1.2509	1.0699	1.4234	1.1342	1.4126	.9371	.5987
	2.4838	1.9256	2.0018	1.7786	1.9463	1.7467	2.1058	3.1398
9	1.2509	1.1320	1.3452	1.2959	1.4309	1.3259	1.3302	.7154
	1.9249	2.0493	1.7983	1.9327	1.7796	1.9045	1.8271	2.8407
10	1.0689	1.3441	.8900	1.3987	1.3141	1.4287	1.2081	.7722
	2.0039	1.7996	1.8282	1.7829	1.9401	1.7951	2.0857	3.2182
11	1.4234	1.2948	1.3987	1.1835	1.3280	1.2167	1.3002	.6662
	1.7794	1.9345	1.7837	2.0191	1.8982	2.0569	1.9263	3.7217
12	1.1331	1.4298	1.3141	1.3270	.8729	1.1085	.8697	
	1.9483	1.7804	1.9409	1.8991	2.1085	1.9411	2.7940	
13	1.4126	1.3259	1.4276	1.2167	1.1096	.7840	.5269	
	1.7474	1.9052	1.7958	2.0569	1.9379	2.4919	4.2689	
14	.9371	1.3302	1.2070	1.3002	.8697	.5269		
	2.1058	1.8271	2.0857	1.9256	2.7924	4.2689		
15	.5987	.7154	.7722	.6662	F-SUB-Q			
	3.1398	2.8407	3.2161	3.7188	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8729	1.4362	1.2102	1.6418	1.2788	1.6183	1.0785	.6940
	2.3465	1.7656	1.8851	1.6156	1.8311	1.5972	1.9718	2.9654
9	1.4362	1.2841	1.5476	1.4651	1.6365	1.4898	1.5144	.7968
	1.7651	1.9141	1.6465	1.7956	1.6305	1.7759	1.6870	2.7154
10	1.2092	1.5465	1.0228	1.6044	1.4716	1.6268	1.3484	.8579
	1.8876	1.6477	1.7374	1.6334	1.8091	1.6487	1.9420	3.0329
11	1.6408	1.4641	1.6033	1.3345	1.4994	1.3505	1.4619	.7326
	1.6167	1.7971	1.6345	1.8801	1.7473	1.9225	1.7782	3.5183
12	1.2766	1.6354	1.4716	1.4983	.9757	1.2359	.9521	
	1.8335	1.6316	1.8103	1.7485	1.9821	1.8024	2.6392	
13	1.6172	1.4898	1.6258	1.3505	1.2359	.8568	.5708	
	1.5977	1.7761	1.6493	1.9225	1.7995	2.3484	4.0718	
14	1.0774	1.5144	1.3484	1.4619	.9521	.5708		
	1.9726	1.6871	1.9420	1.7782	2.6378	4.0710		
15	.6951	.7968	.8579	.7326	F-SUB-Q			
	2.9670	2.7154	3.0310	3.5157	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9189	1.5358	1.2798	1.7543	1.3430	1.7275	1.2145	.7979
	2.3928	1.7686	1.9358	1.6091	1.8726	1.5977	1.9995	3.0251
9	1.5358	1.3762	1.6590	1.5497	1.7479	1.5701	1.6108	.8429
	1.7683	1.9413	1.6502	1.8097	1.6195	1.7886	1.6974	2.8208
10	1.2777	1.6568	1.1503	1.7147	1.5444	1.7222	1.4062	.8954
	1.9386	1.6513	1.7930	1.6318	1.8240	1.6451	1.9580	3.0912
11	1.7532	1.5476	1.7136	1.4255	1.5958	1.4030	1.5262	.7529
	1.6102	1.8117	1.6329	1.8962	1.7495	1.9413	1.7855	3.5953
12	1.3409	1.7479	1.5433	1.5936	1.0207	1.2788	.9746	
	1.8751	1.6202	1.8249	1.7504	2.0117	1.8180	2.6960	
13	1.7265	1.5701	1.7222	1.4030	1.2788	.8761	.5805	
	1.5983	1.7893	1.6457	1.9413	1.8152	2.3933	4.1847	
14	1.2134	1.6097	1.4052	1.5262	.9757	.5805		
	1.9995	1.6974	1.9580	1.7855	2.6945	4.1847		
15	.7990	.8429	.8954	.7529	F-SUB-Q			
	3.0270	2.8208	3.0892	3.5953	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9403	1.5840	1.3130	1.8004	1.3698	1.7832	1.3698	.8825
	2.5097	1.8445	2.0582	1.6775	1.9816	1.6657	2.0962	3.1851
9	1.5840	1.4426	1.7222	1.5883	1.7939	1.6054	1.6590	.8729
	1.8442	2.0436	1.7245	1.8948	1.6787	1.8629	1.7760	3.0143
10	1.3130	1.7211	1.3120	1.7661	1.5776	1.7586	1.4212	.9093
	2.0592	1.7257	1.9119	1.7019	1.9006	1.7041	2.0569	3.2381
11	1.7993	1.5862	1.7650	1.4940	1.6376	1.4148	1.5390	.7540
	1.6785	1.8965	1.7031	1.9847	1.8208	2.0419	1.8770	3.8111
12	1.3677	1.7929	1.5765	1.6354	1.0378	1.2788	.9725	
	1.9841	1.6796	1.9014	1.8222	2.1177	1.9161	2.8612	
13	1.7832	1.6044	1.7575	1.4148	1.2798	.8707	.5751	
	1.6662	1.8636	1.7048	2.0419	1.9137	2.5448	4.4647	
14	1.3698	1.6590	1.4212	1.5390	.9725	.5751		
	2.0965	1.7767	2.0569	1.8770	2.8612	4.4620		
15	.8814	.8718	.9093	.7551	F-SUB-Q			
	3.1865	3.0157	3.2374	3.8080	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9457	1.6054	1.3259	1.8207	1.3762	1.8164	1.4201	.9211
	2.7015	1.9600	2.2094	1.7615	2.1197	1.7490	2.2214	3.3938
9	1.6054	1.4705	1.7586	1.6011	1.8121	1.6140	1.6911	.8846
	1.9595	2.1803	1.8228	1.9960	1.7624	1.9657	1.8677	3.2318
10	1.3270	1.7575	1.3570	1.7875	1.5862	1.7704	1.4255	.9146
	2.2075	1.8247	2.0650	1.7876	2.0092	1.7961	2.1983	3.4280
11	1.8186	1.6001	1.7864	1.5219	1.6526	1.4105	1.5358	.7476
	1.7626	1.9977	1.7883	2.0923	1.9259	2.1933	2.0109	4.1068
12	1.3741	1.8121	1.5851	1.6515	1.0389	1.2681	.9596	
	2.1225	1.7635	2.0100	1.9272	2.2712	2.0499	3.1035	
13	1.8164	1.6140	1.7693	1.4105	1.2681	.8579	.5655	
	1.7497	1.9663	1.7968	2.1933	2.0470	2.7324	4.8091	
14	1.4191	1.6900	1.4255	1.5347	.9596	.5655		
	2.2217	1.8677	2.1983	2.0109	3.1020	4.8091		
15	.9211	.8846	.9146	.7486	F-SUB-Q			
	3.3938	3.2318	3.4263	4.1032	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9564	1.6386	1.3484	1.8582	1.3934	1.8582	1.4523	.9446
	2.8760	2.0698	2.3709	1.8572	2.2809	1.8388	2.3382	3.5643
9	1.6386	1.4962	1.8004	1.6247	1.8496	1.6365	1.7265	.8996
	2.0693	2.3147	1.9213	2.1190	1.8577	2.0865	1.9660	3.4567
10	1.3495	1.7982	1.3827	1.8218	1.6054	1.8004	1.4437	.9264
	2.3696	1.9228	2.2174	1.8894	2.1380	1.8986	2.3194	3.6369
11	1.8560	1.6236	1.8207	1.5497	1.6825	1.4244	1.5540	.7529
	1.8587	2.1212	1.8902	2.2188	2.0314	2.3399	2.1327	4.3660
12	1.3912	1.8485	1.6054	1.6815	1.0485	1.2777	.9618	
	2.2845	1.8584	2.1390	2.0331	2.4171	2.1712	3.2936	
13	1.8571	1.6354	1.7993	1.4234	1.2788	.8600	.5655	
	1.8395	2.0867	1.8986	2.3410	2.1682	2.9194	5.1362	
14	1.4512	1.7265	1.4437	1.5530	.9618	.5655		
	2.3385	1.9663	2.3206	2.1337	3.2913	5.1362		
15	.9446	.8996	.9264	.7529	F-SUB-Q			
	3.5651	3.4567	3.6341	4.3622	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9532	1.6322	1.3409	1.8496	1.3827	1.8496	1.4448	.9414
	3.1591	2.2647	2.6223	2.0225	2.5000	2.0040	2.5573	3.8912
9	1.6322	1.4887	1.7939	1.6151	1.8410	1.6247	1.7179	.8932
	2.2647	2.5470	2.1067	2.3145	2.0125	2.2616	2.1412	3.8005
10	1.3409	1.7929	1.3762	1.8132	1.5936	1.7886	1.4330	.9189
	2.6208	2.1086	2.4528	2.0556	2.3230	2.0531	2.5242	3.9278
11	1.8485	1.6129	1.8121	1.5422	1.6740	1.4116	1.5401	.7443
	2.0242	2.3172	2.0574	2.4302	2.2146	2.5574	2.3279	4.7642
12	1.3816	1.8400	1.5926	1.6729	1.0432	1.2659	.9510	
	2.5028	2.0133	2.3241	2.2166	2.6359	2.3627	3.5935	
13	1.8496	1.6236	1.7886	1.4116	1.2670	.8514	.5591	
	2.0041	2.2616	2.0540	2.5561	2.3598	3.1742	5.5875	
14	1.4448	1.7179	1.4319	1.5401	.9510	.5591		
	2.5573	2.1422	2.5242	2.3291	3.5908	5.5875		
15	.9403	.8932	.9200	.7443	F-SUB-Q			
	3.8922	3.8005	3.9277	4.7597	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9296	1.5808	1.2927	1.7875	1.3323	1.7875	1.3955	.9082
	3.6075	2.5775	2.9625	2.2824	2.8285	2.2453	2.8605	4.3532
9	1.5808	1.4394	1.7339	1.5583	1.7789	1.5679	1.6590	.8611
	2.5769	2.8908	2.3765	2.6131	2.2708	2.5534	2.3961	4.2451
10	1.2927	1.7329	1.3291	1.7532	1.5380	1.7286	1.3827	.8857
	2.9605	2.3788	2.7772	2.3191	2.6306	2.3205	2.8541	4.4221
11	1.7854	1.5572	1.7522	1.4908	1.6204	1.3634	1.4865	.7154
	2.2846	2.6160	2.3202	2.7391	2.5066	2.9001	2.6488	5.4205
12	1.3313	1.7779	1.5369	1.6194	1.0185	1.2263	.9168	
	2.8321	2.2719	2.6321	2.5092	2.9901	2.6765	4.0774	
13	1.7864	1.5669	1.7275	1.3634	1.2263	.8268	.5387	
	2.2463	2.5535	2.3205	2.8991	2.6726	3.5975	6.3413	
14	1.3944	1.6590	1.3827	1.4855	.9168	.5387		
	2.8606	2.3962	2.8542	2.6488	4.0739	6.3462		
15	.9082	.8600	.8868	.7165	F-SUB-Q			
	4.3534	4.2451	4.4221	5.4147	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9521	1.6054	1.3098	1.8153	1.3484	1.8132	1.4116	.9189
	3.8888	2.7697	3.2445	2.4933	3.0994	2.4416	3.1061	4.7008
9	1.6054	1.4566	1.7618	1.5765	1.8068	1.5862	1.6815	.8718
	2.7697	3.1706	2.5948	2.8680	2.4782	2.7964	2.6016	4.6027
10	1.3109	1.7607	1.3462	1.7789	1.5551	1.7522	1.4009	.8964
	3.2422	2.5963	3.0389	2.5386	2.8927	2.5403	3.1206	4.8149
11	1.8132	1.5744	1.7779	1.5123	1.6472	1.3859	1.5090	.7261
	2.4946	2.8715	2.5399	3.0037	2.7175	3.1507	2.9030	5.9178
12	1.3484	1.8068	1.5551	1.6461	1.0442	1.2509	.9307	
	3.1038	2.4795	2.8927	2.7191	3.2629	2.9154	4.4480	
13	1.8132	1.5862	1.7522	1.3859	1.2520	.8472	.5494	
	2.4428	2.7980	2.5404	3.1486	2.9119	3.9208	6.9141	
14	1.4116	1.6815	1.4009	1.5090	.9307	.5494		
	3.1061	2.6030	3.1207	2.9030	4.4439	6.9141		
15	.9189	.8718	.8975	.7261	F-SUB-Q			
	4.7053	4.6029	4.8102	5.9178	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9446	1.5904	1.2916	1.7950	1.3280	1.7929	1.3912	.9039
	4.0647	2.8907	3.5481	2.7363	3.4086	2.7052	3.4546	5.2455
9	1.5894	1.4362	1.7425	1.5540	1.7886	1.5647	1.6622	.8589
	2.8907	3.3524	2.8407	3.1611	2.7394	3.1035	2.8924	5.1346
10	1.2916	1.7414	1.3259	1.7597	1.5337	1.7339	1.3827	.8836
	3.5452	2.8424	3.3263	2.7973	3.2037	2.8138	3.4772	5.3768
11	1.7939	1.5519	1.7586	1.4940	1.6322	1.3720	1.4951	.7165
	2.7394	3.1632	2.7990	3.1993	2.8543	3.3407	3.2210	6.6256
12	1.3291	1.7875	1.5326	1.6311	1.0389	1.2445	.9211	
	3.4138	2.7410	3.2058	2.8560	3.4546	3.0894	4.7591	
13	1.7929	1.5637	1.7329	1.3720	1.2456	.8439	.5451	
	2.7067	3.1055	2.8155	3.3407	3.0854	4.1935	7.4435	
14	1.3912	1.6622	1.3827	1.4951	.9211	.5451		
	3.4571	2.8959	3.4798	3.2188	4.7543	7.4551		
15	.9039	.8589	.8836	.7165	F-SUB-Q			
	5.2581	5.1406	5.3768	6.6256	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9232	1.5497	1.2553	1.7468	1.2916	1.7436	1.3527	.8782
	4.2345	3.0208	3.5509	2.7521	3.4271	2.7489	3.5262	5.4012
9	1.5497	1.4009	1.6975	1.5133	1.7404	1.5240	1.6172	.8343
	3.0208	3.4546	2.8458	3.1759	2.7697	3.1507	2.9607	5.3008
10	1.2563	1.6965	1.2927	1.7147	1.4940	1.6890	1.3484	.8600
	3.5509	2.8492	3.3211	2.8172	3.2319	2.8560	3.5711	5.5587
11	1.7457	1.5123	1.7136	1.4587	1.5936	1.3388	1.4587	.6972
	2.7553	3.1801	2.8188	3.3337	2.9830	3.4900	3.3384	6.9242
12	1.2916	1.7393	1.4940	1.5926	1.0174	1.2188	.9018	
	3.4324	2.7713	3.2319	2.9849	3.6090	3.2297	4.9623	
13	1.7425	1.5230	1.6890	1.3388	1.2188	.8290	.5355	
	2.7505	3.1528	2.8577	3.4874	3.2253	4.3745	7.7461	
14	1.3527	1.6172	1.3484	1.4587	.9018	.5355		
	3.5262	2.9626	3.5711	3.3407	4.9572	7.7461		
15	.8782	.8343	.8600	.6972	F-SUB-Q			
	5.4012	5.3072	5.5587	6.9141	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9232	1.5562	1.2552	1.7511	1.2895	1.7457	1.3505	.8750
	4.1174	2.9244	3.4297	2.6539	3.3165	2.6539	3.4100	5.2121
9	1.5562	1.3998	1.7029	1.5123	1.7457	1.5230	1.6204	.8332
	2.9244	3.3290	2.7410	3.0734	2.6718	3.0498	2.8577	5.1168
10	1.2563	1.7018	1.2906	1.7200	1.4940	1.6943	1.3495	.8589
	3.4271	2.7441	3.2054	2.7160	3.1279	2.7568	3.4521	5.3647
11	1.7500	1.5101	1.7190	1.4619	1.6033	1.3462	1.4683	.6983
	2.6554	3.0754	2.7175	3.2188	2.8889	3.3810	3.2166	6.6627
12	1.2906	1.7457	1.4930	1.6022	1.0217	1.2316	.9071	
	3.3215	2.6733	3.1279	2.8907	3.4951	3.1136	4.7974	
13	1.7457	1.5230	1.6943	1.3462	1.2327	.8397	.5409	
	2.6554	3.0498	2.7584	3.3786	3.1096	4.2195	7.4668	
14	1.3505	1.6204	1.3495	1.4683	.9082	.5409		
	3.4100	2.8577	3.4546	3.2188	4.7926	7.4668		
15	.8750	.8332	.8589	.6994	F-SUB-Q			
	5.2121	5.1168	5.3647	6.6627	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9286	1.5679	1.2552	1.7575	1.2884	1.7500	1.3473	.8707
	3.9403	2.7842	3.1989	2.4696	3.1024	2.4721	3.1865	4.8760
9	1.5679	1.4030	1.7125	1.5123	1.7543	1.5240	1.6247	.8311
	2.7826	3.1055	2.5475	2.8698	2.4863	2.8475	2.6614	4.7793
10	1.2563	1.7115	1.2906	1.7297	1.4951	1.7029	1.3548	.8568
	3.1966	2.5502	2.9952	2.5272	2.9208	2.5653	3.2188	5.0146
11	1.7564	1.5112	1.7286	1.4694	1.6194	1.3591	1.4823	.7015
	2.4709	2.8732	2.5286	2.9980	2.7410	3.2275	2.9830	6.2110
12	1.2895	1.7532	1.4951	1.6183	1.0346	1.2563	.9189	
	3.1067	2.4876	2.9226	2.7426	3.3477	2.9700	4.5939	
13	1.7489	1.5230	1.7029	1.3591	1.2563	.8589	.5516	
	2.4721	2.8475	2.5667	3.2253	2.9663	4.0371	7.1637	
14	1.3462	1.6247	1.3548	1.4823	.9189	.5505		
	3.1865	2.6614	3.2188	2.9830	4.5894	7.1637		
15	.8707	.8311	.8568	.7015	F-SUB-Q			
	4.8760	4.7793	5.0146	6.2110	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9510	1.5808	1.2541	1.7543	1.2831	1.7425	1.3398	.8654
	3.7838	2.6161	3.0095	2.3216	2.9219	2.3261	3.0018	4.6027
9	1.5797	1.4094	1.7147	1.5101	1.7511	1.5208	1.6194	.8279
	2.6161	2.9154	2.3927	2.6991	2.3375	2.6793	2.5046	4.5065
10	1.2552	1.7136	1.2916	1.7307	1.4973	1.7040	1.3602	.8547
	3.0074	2.3939	2.8145	2.3736	2.7473	2.4108	3.0266	4.7260
11	1.7522	1.5090	1.7297	1.4791	1.6354	1.3741	1.4940	.7036
	2.3238	2.7021	2.3748	2.8138	2.5709	3.0715	2.7990	5.8452
12	1.2841	1.7511	1.4962	1.6343	1.0656	1.2938	.9371	
	2.9258	2.3387	2.7473	2.5737	3.2232	2.8577	4.4191	
13	1.7425	1.5208	1.7040	1.3741	1.2948	.8975	.5687	
	2.3272	2.6793	2.4121	3.0715	2.8526	3.8857	6.9041	
14	1.3398	1.6194	1.3602	1.4940	.9371	.5687		
	3.0018	2.5046	3.0266	2.7990	4.4191	6.9041		
15	.8654	.8279	.3547	.7036	F-SUB-Q			
	4.6027	4.5065	4.7213	5.8380	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0100	1.5829	1.2316	1.7200	1.2552	1.7050	1.3098	.8450
	3.6227	2.5099	2.9009	2.2365	2.8177	2.2418	2.8942	4.4480
9	1.5829	1.3987	1.6890	1.4855	1.7179	1.4940	1.5883	.8097
	2.5112	2.8006	2.3014	2.5975	2.2524	2.5778	2.4133	4.3513
10	1.2316	1.6879	1.2745	1.7061	1.4769	1.6783	1.3452	.8375
	2.8989	2.3025	2.7035	2.2815	2.6407	2.3193	2.9101	4.5587
11	1.7190	1.4833	1.7050	1.4683	1.6354	1.3794	1.4833	.6929
	2.2376	2.6003	2.2826	2.7021	2.4670	2.9425	2.6854	5.6244
12	1.2563	1.7179	1.4758	1.6343	1.1395	1.3537	.9478	
	2.8212	2.2535	2.6422	2.4683	3.1055	2.7521	4.2458	
13	1.7050	1.4940	1.6783	1.3794	1.3548	.9682	.5837	
	2.2429	2.5792	2.3193	2.9425	2.7489	3.7599	6.6720	
14	1.3098	1.5872	1.3452	1.4833	.9489	.5837		
	2.8959	2.4145	2.9101	2.6869	4.2458	6.6720		
15	.8450	.8097	.8386	.6940	F-SUB-Q			
	4.4480	4.3513	4.5543	5.6244	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1331	1.6718	1.2649	1.7671	1.2852	1.7468	1.3377	.8622
	3.2991	2.2914	2.6842	2.0658	2.6175	2.0739	2.6899	4.1389
9	1.6718	1.4459	1.7425	1.5208	1.7661	1.5305	1.6290	.8300
	2.2903	2.5904	2.1220	2.4084	2.0803	2.3891	2.2323	4.0300
10	1.2659	1.7414	1.3098	1.7597	1.5176	1.7286	1.3912	.8589
	2.6826	2.1229	2.5042	2.1070	2.4468	2.1420	2.6914	4.2270
11	1.7661	1.5187	1.7586	1.5230	1.7115	1.4469	1.5444	.7176
	2.0667	2.4108	2.1079	2.4942	2.2631	2.6703	2.4670	5.1894
12	1.2863	1.7661	1.5176	1.7104	1.3195	1.5133	1.0035	
	2.6159	2.0803	2.4480	2.2642	2.8577	2.5166	3.8418	
13	1.7468	1.5305	1.7286	1.4469	1.5155	1.0935	.6287	
	2.0748	2.3903	2.1420	2.6703	2.5139	3.4671	6.0841	
14	1.3377	1.6290	1.3912	1.5444	1.0035	.6276		
	2.6899	2.2323	2.6914	2.4670	3.8418	6.0919		
15	.8622	.8300	.8589	.7176	F-SUB-Q			
	4.1389	4.0300	4.2270	5.1837	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1792	1.7029	1.2627	1.7629	1.2788	1.7414	1.3313	.8579
	3.0914	2.1644	2.5673	1.9742	2.5104	1.9849	2.5778	3.9732
9	1.7029	1.4544	1.7468	1.5187	1.7639	1.5283	1.6279	.8290
	2.1644	2.4632	2.0211	2.3036	1.9874	2.2837	2.1324	3.8577
10	1.2638	1.7457	1.3120	1.7671	1.5197	1.7307	1.4009	.8589
	2.5658	2.0229	2.3887	2.0092	2.3341	2.0419	2.5584	4.0440
11	1.7618	1.5165	1.7661	1.5337	1.7329	1.4705	1.5604	.7219
	1.9759	2.3058	2.0101	2.3701	2.1315	2.5272	2.3364	4.9315
12	1.2798	1.7629	1.5187	1.7318	1.3880	1.5819	1.0271	
	2.5090	1.9882	2.3352	2.1324	2.6569	2.3398	3.6172	
13	1.7414	1.5283	1.7307	1.4716	1.5840	1.1524	.6501	
	1.9849	2.2848	2.0428	2.5259	2.3364	3.2015	5.6780	
14	1.3313	1.6279	1.4009	1.5604	1.0271	.6501		
	2.5792	2.1324	2.5584	2.3364	3.6144	5.6780		
15	.8579	.8290	.8589	.7219	F-SUB-Q			
	3.9732	3.8577	4.0440	4.9315	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1599	1.6611	1.2220	1.7007	1.2349	1.6804	1.2873	.8300
	3.0518	2.1014	2.5437	1.9637	2.4935	1.9751	2.5612	3.9534
9	1.6622	1.4159	1.6900	1.4705	1.7040	1.4823	1.5765	.8065
	2.1005	2.4133	2.0008	2.2804	1.9767	2.2599	2.1144	3.8144
10	1.2231	1.6890	1.2777	1.7104	1.4758	1.6783	1.3655	.8343
	2.5422	2.0025	2.3491	1.9874	2.3025	2.0194	2.5139	4.0066
11	1.6997	1.4694	1.7093	1.4940	1.6900	1.4416	1.5230	.7036
	1.9653	2.2826	1.9882	2.3170	2.0712	2.4417	2.2848	4.8561
12	1.2359	1.7029	1.4758	1.6890	1.3730	1.5647	1.0121	
	2.4935	1.9775	2.3025	2.0730	2.6117	2.3003	3.5288	
13	1.6804	1.4823	1.6783	1.4416	1.5669	1.1470	.6447	
	1.9759	2.2599	2.0194	2.4405	2.2969	3.1341	5.5652	
14	1.2873	1.5765	1.3655	1.5240	1.0121	.6447		
	2.5612	2.1144	2.5139	2.2848	3.5262	5.5652		
15	.8300	.8065	.8354	.7047	F-SUB-Q			
	3.9534	3.8144	4.0032	4.8512	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1545	1.6472	1.2092	1.6761	1.2209	1.6600	1.2745	.8225
	2.8698	2.0126	2.4725	1.9209	2.4317	1.9310	2.5020	3.8605
9	1.6483	1.4041	1.6697	1.4533	1.6847	1.4705	1.5637	.8075
	2.0118	2.3284	1.9468	2.2230	1.9310	2.1963	2.0587	3.6872
10	1.2102	1.6686	1.2713	1.6911	1.4641	1.6622	1.3623	.8311
	2.4712	1.9476	2.2688	1.9334	2.2313	1.9620	2.4206	3.8920
11	1.6750	1.4512	1.6900	1.4844	1.6783	1.4405	1.5197	.7047
	1.9217	2.2250	1.9349	2 2334	1.9924	2.3295	2.1984	4.6658
12	1.2220	1.6836	1.4630	1.6772	1.3752	1.5679	1.0153	
	2.4331	1.9318	2.2323	1.9932	2.4825	2.1832	3.3430	
13	1.6600	1.4705	1.6622	1.4405	1.5701	1.1556	.6512	
	1.9310	2.1973	1.9628	2.3295	2.1802	2.9924	5.2756	
14	1.2745	1.5637	1.3634	1.5197	1.0153	.6512		
	2.5020	2.0587	2.4206	2.1984	3.3407	5.2756		
15	.8225	.8075	.8322	.7058	F-SUB-Q			
	3.8605	3.6872	3.8888	4.6613	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0892	1.5412	1.1320	1.5626	1.1417	1.5519	1.1984	.7733
	2.9208	2.0748	2.5540	1.9999	2.5190	2.0092	2.5919	4.0100
9	1.5412	1.3205	1.5572	1.3655	1.5776	1.3891	1.4683	.7658
	2.0739	2.3855	2.0194	2.2958	1.9991	2.2567	2.1353	3.7915
10	1.1310	1.5572	1.2027	1.5862	1.3869	1.5615	1.2916	.7840
	2.5569	2.0203	2.3221	2.0008	2.2870	2.0237	2.4734	4.0133
11	1.5615	1.3634	1.5862	1.4052	1.5808	1.3709	1.4309	.6694
	2.0008	2.2980	2.0016	2.2728	2.0411	2.3642	2.2524	4.7734
12	1.1417	1.5765	1.3859	1.5797	1.3098	1.4823	.9650	
	2.5219	1.9999	2.2870	2.0419	2.4928	2.2126	3.3930	
13	1.5519	1.3891	1.5615	1.3709	1.4844	1.0999	.6212	
	2.0092	2.2577	2.0237	2.3630	2.2096	3.0056	5.3108	
14	1.1984	1.4683	1.2916	1.4319	.9660	.6212		
	2.5919	2.1353	2.4721	2.2524	3.3906	5.3108		
15	.7733	.7658	.7850	.6704	F-SUB-Q			
	4.0100	3.7915	4.0133	4.7686	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9361	1.3270	.9896	1.3495	1.0003	1.3505	1.0078	.6480
	3.3036	2.3227	2.8540	2.2588	2.8105	2.2567	3.0227	4.7073
9	1.3270	1.1085	1.3462	1.1503	1.3987	1.1856	1.2649	.6790
	2.3227	2.7681	2.2761	2.6628	2.1953	2.5890	2.4305	4.1944
10	.9885	1.3462	1.0507	1.4191	1.1867	1.3869	1.1042	.6651
	2.8559	2.2772	2.5945	2.1913	2.6218	2.2334	2.8255	4.6476
11	1.3484	1.1492	1.4180	1.2006	1.4073	1.1835	1.2059	.5741
	2.2599	2.6658	2.1923	2.5876	2.2355	2.6643	2.6046	5.4506
12	1.0003	1.3987	1.1856	1.4073	1.1278	1.2756	.8247	
	2.8141	2.1963	2.6218	2.2365	2.8172	2.5086	3.8762	
13	1.3495	1.1856	1.3869	1.1835	1.2777	.9328	.5387	
	2.2577	2.5890	2.2334	2.6643	2.5046	3.4471	5.9697	
14	1.0078	1.2649	1.1042	1.2059	.8257	.5387		
	3.0227	2.4305	2.8255	2.6046	3.8730	5.9772		
15	.6480	.6790	.6662	.5741	F-SUB-Q			
	4.7073	4.1944	4.6431	5.4506	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 300 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6394	.5976	.3888	.5965	.3952	.5965	.6704	.4391
	4.7120	5.0251	7.1076	4.9779	6.9402	4.9883	4.4605	6.8250
9	.5976	.7047	.5955	.7551	.6405	.7818	.5601	.2442
	5.0251	4.2458	5.0093	3.9798	4.6842	3.8574	5.3647	11.3356
10	.3888	.5955	.4113	.6522	.7679	.6415	.7433	.4477
	7.1076	5.0093	6.5240	4.6431	3.9666	4.7073	4.1245	6.7476
11	.5965	.7551	.6512	.7915	.6555	.8043	.5301	.3909
	4.9831	3.9831	4.6431	3.8542	4.6613	3.8141	5.7954	7.8352
12	.3952	.6405	.7679	.6555	.7508	.5708	.5730	
	6.9402	4.6842	3.9666	4.6658	4.1210	5.4757	5.4569	
13	.5965	.7808	.6415	.8043	.5708	.6415	.3695	
	4.9883	3.8574	4.7073	3.8111	5.4694	4.8960	8.5373	
14	.6704	.5601	.7433	.5301	.5730	.3695		
	4.4605	5.3647	4.1245	5.7954	5.4506	8.5373		
15	.4391	.2442	.4487	.3920	F-SUB-Q			
	6.8250	11.3356	6.7381	7.8352	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6190	.6522	.5087	.7722	.5580	.7465	.7111	.4584
	3.1773	3.7762	4.1653	3.4194	3.9625	3.3767	2.9887	4.2083
9	.6522	.7883	.6919	.9361	.8193	.9982	.6929	.3224
	3.7762	3.0064	3.5137	2.8024	3.2959	2.7214	3.6371	6.2814
10	.5087	.6919	.4359	.7668	.9821	.8204	.9650	.6083
	4.1702	3.5137	3.6356	3.3436	2.7648	3.2968	2.7761	4.2375
11	.7722	.9350	.7668	.9253	.7690	.9875	.7090	.5698
	3.4209	2.8040	3.3436	2.7886	3.4772	2.7191	3.7540	4.6750
12	.5569	.8193	.9810	.7690	.7636	.6244	.7454	
	3.9654	3.2959	2.7648	3.4772	2.8834	3.8066	3.5340	
13	.7465	.9982	.8193	.9875	.6244	.6726	.4862	
	3.3791	2.7229	3.2968	2.7191	3.8005	3.2990	5.3346	
14	.7111	.6929	.9650	.7090	.7454	.4862		
	2.9887	3.6371	2.7761	3.7540	3.5340	5.3346		
15	.4584	.3224	.6083	.5698	F-SUB-Q			
	4.2060	6.2814	4.2359	4.6750	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7615	1.1995	1.0913	1.4191	1.1856	1.4062	.9114	.5976
	2.4815	2.0839	1.9955	1.8865	1.9238	1.8539	2.2466	3.2271
9	1.1995	1.0839	1.3055	1.2831	1.4587	1.3462	1.3516	.7947
	2.0838	2.2250	1.9293	2.0610	1.8743	2.0160	1.9469	2.7582
10	1.0913	1.3055	.9029	1.4052	1.3473	1.4598	1.2691	.8343
	1.9968	1.9301	1.6986	1.8912	2.0500	1.8961	2.1713	3.2873
11	1.4191	1.2831	1.4052	1.2242	1.3955	1.2959	1.3655	.7411
	1.8873	2.0628	1.8919	2.1136	1.9783	2.1201	2.0160	3.6843
12	1.1856	1.4587	1.3473	1.3955	.9350	1.1963	.9521	
	1.9259	1.8748	2.0509	1.9783	2.1813	2.0475	2.8441	
13	1.4052	1.3462	1.4598	1.2959	1.1974	.8793	.6287	
	1.8539	2.0163	1.8961	2.1201	2.0449	2.6045	4.2018	
14	.9104	1.3516	1.2691	1.3655	.9521	.6287		
	2.2476	1.9473	2.1713	2.0160	2.8424	4.2018		
15	.5976	.7947	.8343	.7422	F-SUB-Q			
	3.2293	2.7582	3.2859	3.6815	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8418	1.3505	1.1867	1.6119	1.2873	1.5819	1.0282	.6747
	2.3218	1.8853	1.8883	1.6876	1.8212	1.6709	2.0426	2.9346
9	1.3505	1.2145	1.4758	1.4426	1.6386	1.4973	1.5112	.8397
	1.8847	2.0143	1.7328	1.8660	1.6875	1.8400	1.7683	2.6532
10	1.1856	1.4758	.9810	1.5776	1.4994	1.6343	1.4052	.9221
	1.8903	1.7334	1.6113	1.7101	1.8673	1.7175	1.9974	3.0129
11	1.6108	1.4416	1.5765	1.3548	1.5540	1.4255	1.5208	.8107
	1.6882	1.8671	1.7107	1.9298	1.8107	1.9612	1.8407	3.4322
12	1.2863	1.6376	1.4983	1.5540	1.0335	1.3195	1.0464	
	1.8235	1.6875	1.8680	1.8107	2.0210	1.8709	2.6349	
13	1.5808	1.4973	1.6343	1.4255	1.3195	.9618	.6758	
	1.6712	1.8404	1.7179	1.9612	1.8686	2.3996	3.9361	
14	1.0282	1.5112	1.4052	1.5208	1.0464	.6758		
	2.0426	1.7687	1.9966	1.8407	2.6349	3.9364		
15	.6758	.8397	.9221	.8107	F-SUB-Q			
	2.9364	2.6532	3.0110	3.4297	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8836	1.4341	1.2574	1.7318	1.3612	1.6836	1.0860	.7133
	2.2829	1.8064	1.8486	1.6030	1.7792	1.5955	1.9902	2.8705
9	1.4351	1.2756	1.5754	1.5219	1.7618	1.5754	1.6065	.8771
	1.8058	1.9637	1.6519	1.8082	1.6007	1.7844	1.6985	2.6256
10	1.2552	1.5754	1.0389	1.6825	1.5733	1.7425	1.4780	.9660
	1.8494	1.6528	1.5942	1.6369	1.8138	1.6433	1.9405	2.9388
11	1.7318	1.5208	1.6815	1.4244	1.6504	1.4940	1.6119	.8461
	1.6039	1.8089	1.6374	1.8725	1.7348	1.9132	1.7762	3.3667
12	1.3602	1.7618	1.5733	1.6504	1.0871	1.3902	1.0892	
	1.7814	1.6013	1.8145	1.7354	1.9746	1.8057	2.5890	
13	1.6836	1.5754	1.7425	1.4940	1.3902	.9971	.6983	
	1.5960	1.7851	1.6436	1.9132	1.8036	2.3458	3.8769	
14	1.0860	1.6065	1.4780	1.6119	1.0892	.6972		
	1.9902	1.6985	1.9405	1.7762	2.5890	3.8772		
15	.7133	.8771	.9660	.8461	F-SUB-Q			
	2.8716	2.6256	2.9370	3.3643	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8729	1.4341	1.2477	1.7361	1.3505	1.6793	1.0785	.7069
	2.3958	1.8660	1.9488	1.6538	1.8750	1.6475	2.0737	3.0034
9	1.4341	1.2616	1.5733	1.5101	1.7661	1.5615	1.6011	.8600
	1.8656	2.0545	1.7059	1.8824	1.6456	1.8544	1.7579	2.7920
10	1.2445	1.5733	1.0282	1.6804	1.5572	1.7393	1.4630	.9521
	1.9472	1.7069	1.6930	1.6841	1.8864	1.6931	2.0220	3.0622
11	1.7350	1.5090	1.6793	1.4105	1.6451	1.4769	1.6011	.8311
	1.6544	1.8839	1.6847	1.9498	1.7875	1.9991	1.8443	3.5366
12	1.3484	1.7661	1.5572	1.6451	1.0774	1.3741	1.0689	
	1.8770	1.6457	1.8871	1.7875	2.0598	1.8748	2.7284	
13	1.6793	1.5604	1.7382	1.4769	1.3752	.9757	.6812	
	1.6475	1.8544	1.6936	1.9991	1.8726	2.4552	4.0851	
14	1.0785	1.6011	1.4630	1.6011	1.0689	.6801		
	2.0743	1.7585	2.0220	1.8443	2.7269	4.0851		
15	.7069	.8600	.9532	.8311	F-SUB-Q			
	3.0046	2.7920	3.0606	3.5366	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8504	1.4009	1.2156	1.6954	1.3141	1.6376	1.0539	.6908
	2.5579	1.9868	2.1149	1.7645	2.0322	1.7550	2.2161	3.2139
9	1.4009	1.2284	1.5358	1.4716	1.7254	1.5187	1.5594	.8332
	1.9864	2.2120	1.8252	2.0155	1.7502	1.9747	1.8744	3.0330
10	1.2134	1.5358	1.0014	1.6386	1.5133	1.6943	1.4191	.9243
	2.1140	1.8260	1.8450	1.7937	2.0111	1.7947	2.1592	3.2471
11	1.6954	1.4705	1.6376	1.3730	1.5990	1.4319	1.5530	.8022
	1.7651	2.0165	1.7944	2.0868	1.8922	2.1463	1.9765	3.8103
12	1.3130	1.7254	1.5133	1.5979	1.0464	1.3270	1.0303	
	2.0345	1.7502	2.0116	1.8922	2.2069	2.0096	2.9644	
13	1.6376	1.5187	1.6943	1.4309	1.3270	.9371	.6533	
	1.7550	1.9747	1.7947	2.1463	2.0070	2.6477	4.4183	
14	1.0539	1.5594	1.4191	1.5530	1.0303	.6533		
	2.2161	1.8744	2.1592	1.9765	2.9626	4.4224		
15	.6908	.8332	.9243	.8022	F-SUB-Q			
	3.2142	3.0330	3.2458	3.8072	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8311	1.3773	1.1910	1.6643	1.2831	1.6076	1.0399	.6854
	2.7823	2.1366	2.3092	1.8874	2.2055	1.8739	2.3808	3.4614
9	1.3773	1.2049	1.5101	1.4384	1.6922	1.4844	1.5294	.8140
	2.1356	2.4031	1.9687	2.1611	1.8679	2.1135	1.9966	3.2867
10	1.1888	1.5090	.9853	1.6065	1.4737	1.6590	1.3816	.9007
	2.3075	1.9695	2.0292	1.9163	2.1613	1.9220	2.3289	3.4770
11	1.6643	1.4384	1.6065	1.3409	1.5572	1.3891	1.5101	.7775
	1.8882	2.1631	1.9171	2.2385	2.0335	2.3299	2.1382	4.1313
12	1.2820	1.6911	1.4737	1.5562	1.0164	1.2831	.9928	
	2.2081	1.8679	2.1619	2.0343	2.3890	2.1706	3.2287	
13	1.6065	1.4844	1.6590	1.3891	1.2831	.9007	.6265	
	1.8742	2.1141	1.9220	2.3299	2.1676	2.8648	4.7981	
14	1.0399	1.5283	1.3805	1.5101	.9939	.6265		
	2.3813	1.9966	2.3289	2.1382	3.2277	4.8002		
15	.6865	.8140	.9007	.7775	F-SUB-Q			
	3.4614	3.2867	3.4770	4.1278	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8354	1.3987	1.2038	1.6825	1.2884	1.6311	1.0796	.7251
	2.9682	2.2705	2.4963	2.0106	2.3914	1.9876	2.5233	3.6525
9	1.3987	1.2242	1.5380	1.4491	1.7082	1.4919	1.5476	.8247
	2.2695	2.5710	2.0919	2.3151	1.9893	2.2634	2.1190	3.5374
10	1.2078	1.5380	1.0174	1.6247	1.4748	1.6718	1.3805	.9039
	2.3938	2.0928	2.1943	2.0385	2.3223	2.0533	2.4858	3.7221
11	1.6815	1.4480	1.6247	1.3516	1.5562	1.3827	1.5090	.7743
	2.0115	2.3174	2.0394	2.3981	2.1419	2.4862	2.2885	4.4238
12	1.2884	1.7072	1.4748	1.5562	1.0121	1.2723	.9810	
	2.3917	1.9901	2.3228	2.1419	2.5514	2.3088	3.4352	
13	1.6311	1.4919	1.6718	1.3827	1.2723	.8879	.6169	
	1.9876	2.2634	2.0536	2.4862	2.3066	3.0675	5.1315	
14	1.0798	1.5476	1.3805	1.5090	.9810	.6169		
	2.5233	2.1196	2.4870	2.2885	3.4327	5.1368		
15	.7251	.8247	.9039	.7754	F-SUB-Q			
	3.6525	3.5374	3.7192	4.4199	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8397	1.4137	1.2167	1.6890	1.2895	1.6622	1.1760	.8140
	3.2538	2.4854	2.7662	2.2109	2.6521	2.1796	2.7635	3.9883
9	1.4137	1.2627	1.5733	1.4544	1.7115	1.4951	1.5626	.8439
	2.4854	2.8328	2.2993	2.5526	2.1868	2.4859	2.3199	3.9011
10	1.2177	1.5722	1.1074	1.6418	1.4694	1.6708	1.3720	.9050
	2.7649	2.3004	2.4313	2.2436	2.5527	2.2402	2.7177	4.0505
11	1.6879	1.4533	1.6418	1.3687	1.5497	1.3677	1.4940	.7679
	2.2120	2.5548	2.2447	2.6465	2.3307	2.7122	2.5104	4.8443
12	1.2916	1.7115	1.4694	1.5487	1.0025	1.2499	.9639	
	2.6499	2.1877	2.5541	2.3307	2.7801	2.5100	3.7407	
13	1.6622	1.4951	1.6697	1.3677	1.2509	.8675	.6030	
	2.1796	2.4859	2.2412	2.7121	2.5074	3.3290	5.5747	
14	1.1760	1.5626	1.3720	1.4940	.9639	.6030		
	2.7641	2.3206	2.7177	2.5116	3.7379	5.5747		
15	.8140	.8439	.9050	.7679	F-SUB-Q			
	3.9883	3.9011	4.0473	4.8443	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8268	1.4019	1.2017	1.6600	1.2638	1.6579	1.2745	.8675
	3.7002	2.8166	3.1594	2.5043	3.0026	2.4560	3.1160	4.4946
9	1.4019	1.2745	1.5722	1.4330	1.6793	1.4694	1.5530	.8482
	2.8166	3.2415	2.6219	2.8928	2.4663	2.8020	2.6066	4.3776
10	1.2027	1.5712	1.1952	1.6279	1.4351	1.6311	1.3377	.8900
	3.1554	2.6233	2.7797	2.5429	2.8923	2.5356	3.0733	4.5539
11	1.6590	1.4019	1.6279	1.3741	1.5230	1.3280	1.4523	.7454
	2.5043	2.8945	2.5442	3.0014	2.6367	3.0619	2.8533	5.5084
12	1.2638	1.6793	1.4351	1.5230	.9757	1.2049	.9275	
	3.0051	2.4675	2.8923	2.6368	3.1383	2.8280	4.2187	
13	1.6579	1.4694	1.6311	1.3270	1.2049	.8332	.5773	
	2.4561	2.8036	2.5369	3.0619	2.8246	3.7509	6.2955	
14	1.2745	1.5519	1.3366	1.4512	.9275	.5773		
	3.1160	2.6079	3.0751	2.8533	4.2185	6.2955		
15	.8675	.8482	.8911	.7454	F-SUB-Q			
	4.4986	4.3816	4.5539	5.5020	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8504	1.4501	1.2434	1.7093	1.3002	1.7200	1.3441	.9264
	3.9933	3.0401	3.4321	2.7253	3.2725	2.6643	3.3690	4.8315
9	1.4501	1.3259	1.6376	1.4748	1.7275	1.5090	1.6108	.8868
	3.0401	3.5028	2.8492	3.1590	2.6869	3.0596	2.8222	4.7282
10	1.2445	1.6365	1.2563	1.6847	1.4694	1.6793	1.3687	.9178
	3.4272	2.8509	3.0199	2.7681	3.1695	2.7568	3.3501	4.9469
11	1.7093	1.4737	1.6836	1.4234	1.5637	1.3559	1.4823	.7626
	2.7269	3.1632	2.7697	3.2562	2.8475	3.3314	3.1218	5.9998
12	1.3013	1.7265	1.4694	1.5637	.9928	1.2231	.9403	
	3.2705	2.6869	3.1695	2.8475	3.4174	3.0774	4.5902	
13	1.7200	1.5090	1.6793	1.3559	1.2231	.8429	.5848	
	2.6643	3.0596	2.7584	3.3290	3.0735	4.0723	6.8272	
14	1.3441	1.6108	1.3687	1.4823	.9403	.5848		
	3.3690	2.8222	3.3524	3.1218	4.5902	6.8276		
15	.9264	.8868	.9178	.7636	F-SUB-Q			
	4.8315	4.7282	4.9469	5.9998	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8504	1.4566	1.2434	1.7104	1.2970	1.7265	1.3537	.9361
	4.2438	3.2232	3.7174	2.9571	3.5535	2.9065	3.6872	5.3049
9	1.4566	1.3291	1.6451	1.4716	1.7265	1.5058	1.6183	.8900
	3.2210	3.7276	3.0834	3.4371	2.9244	3.3430	3.0894	5.1949
10	1.2445	1.6451	1.2616	1.6879	1.4630	1.6783	1.3655	.9168
	3.7147	3.0834	3.2747	3.0094	3.4596	3.0113	3.6758	5.4444
11	1.7093	1.4705	1.6868	1.4234	1.5626	1.3484	1.4769	.7583
	2.9589	3.4396	3.0113	3.4596	3.0208	3.5472	3.4052	6.6164
12	1.2981	1.7265	1.4630	1.5615	.9864	1.2145	.9318	
	3.5511	2.9244	3.4596	3.0227	3.6449	3.2719	4.9061	
13	1.7265	1.5048	1.6783	1.3484	1.2145	.8343	.5783	
	2.9065	3.3430	3.0113	3.5445	3.2696	4.3545	7.3177	
14	1.3537	1.6172	1.3655	1.4769	.9318	.5783		
	3.6872	3.0894	3.6758	3.4052	4.9011	7.3177		
15	.9361	.8900	.9178	.7593	F-SUB-Q			
	5.3049	5.1949	5.4382	6.6164	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8397	1.4330	1.2188	1.6783	1.2702	1.6954	1.3323	.9232
	4.4960	3.4272	3.7860	3.0227	3.6307	2.9905	3.7959	5.4694
9	1.4330	1.3088	1.6172	1.4448	1.6933	1.4769	1.5904	.8750
	3.4272	3.8702	3.1424	3.5106	3.0018	3.4371	3.1886	5.3782
10	1.2199	1.6161	1.2413	1.6547	1.4351	1.6429	1.3409	.9007
	3.7827	3.1424	3.3257	3.0814	3.5472	3.1055	3.8019	5.6444
11	1.6772	1.4437	1.6547	1.3977	1.5326	1.3205	1.4459	.7422
	3.0227	3.5131	3.0814	3.6504	3.2210	3.7629	3.5288	6.8742
12	1.2713	1.6933	1.4341	1.5315	.9703	1.1899	.9114	
	3.6342	3.0037	3.5472	3.2210	3.8667	3.4697	5.1837	
13	1.6954	1.4769	1.6429	1.3205	1.1899	.8182	.5655	
	2.9905	3.4396	3.1055	3.7629	3.4671	4.6027	7.6836	
14	1.3323	1.5904	1.3409	1.4459	.9114	.5655		
	3.7959	3.1886	3.8019	3.5288	5.1837	7.6836		
15	.9232	.8750	.9018	.7422	F-SUB-Q			
	5.4694	5.3782	5.6377	6.8742	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8504	1.4416	1.2220	1.6847	1.2723	1.7018	1.3345	.9253
	4.3368	3.3036	3.6858	2.9461	3.5472	2.9190	3.7044	5.3168
9	1.4416	1.3109	1.6247	1.4448	1.6997	1.4780	1.5979	.8771
	3.3036	3.7718	3.0577	3.4322	2.9316	3.3643	3.1096	5.2256
10	1.2231	1.6236	1.2424	1.6622	1.4351	1.6515	1.3430	.9018
	3.6827	3.0596	3.2397	3.0037	3.4697	3.0304	3.7101	5.4883
11	1.6836	1.4477	1.6622	1.3998	1.5390	1.3259	1.4523	.7433
	2.9479	3.4346	3.0056	3.5524	3.0954	3.6227	3.4596	6.7002
12	1.2734	1.6997	1.4341	1.5380	.9810	1.1984	.9136	
	3.5453	2.9316	3.4697	3.0954	3.7217	3.3267	4.9572	
13	1.7018	1.4780	1.6515	1.3248	1.1984	.8257	.5676	
	2.9208	3.3643	3.0324	3.6227	3.3221	4.3987	7.3290	
14	1.3345	1.5979	1.3430	1.4523	.9136	.5676		
	3.7073	3.1096	3.7130	3.4596	4.9572	7.3403		
15	.9253	.8771	.9029	.7433	F-SUB-Q			
	5.3168	5.2256	5.4820	6.7002	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8579	1.4459	1.2199	1.6868	1.2702	1.7029	1.3313	.9232
	4.0939	3.1055	3.3808	2.7036	3.2598	2.6823	3.4076	4.8760
9	1.4459	1.3098	1.6279	1.4416	1.7018	1.4748	1.6001	.8761
	3.1055	3.4571	2.8006	3.1590	2.6914	3.0954	2.8526	4.7897
10	1.2220	1.6268	1.2391	1.6654	1.4309	1.6558	1.3420	.8996
	3.3760	2.8006	2.9759	2.7537	3.1929	2.7777	3.4052	5.0251
11	1.6858	1.4405	1.6654	1.3987	1.5433	1.3270	1.4555	.7422
	2.7052	3.1611	2.7537	3.2719	2.9154	3.4248	3.1569	6.1153
12	1.2713	1.7018	1.4309	1.5422	.9907	1.2070	.9136	
	3.2578	2.6914	3.1929	2.9154	3.5235	3.1403	4.6934	
13	1.7029	1.4737	1.6558	1.3270	1.2070	.8322	.5693	
	2.6823	3.0954	2.7777	3.4223	3.1362	4.1642	6.9545	
14	1.3313	1.6001	1.3409	1.4555	.9136	.5687		
	3.4076	2.8526	3.4076	3.1590	4.6934	6.9545		
15	.9232	.8761	.9007	.7433	F-SUB-Q			
	4.8710	4.7897	5.0251	6.1153	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8579	1.4416	1.2124	1.6761	1.2606	1.6922	1.3227	.9168
	3.8570	2.8784	3.1138	2.4902	3.0071	2.4734	3.1465	4.5027
9	1.4416	1.3023	1.6194	1.4309	1.6911	1.4641	1.5904	.8707
	2.8784	3.1801	2.5750	2.9101	2.4786	2.8526	2.6290	4.4165
10	1.2134	1.6183	1.2316	1.6568	1.4212	1.6461	1.3334	.8943
	3.1098	2.5750	2.7366	2.5326	2.9406	2.5557	3.1362	4.6386
11	1.6761	1.4298	1.6558	1.3912	1.5358	1.3216	1.4491	.7390
	2.4902	2.9119	2.5326	3.0094	2.7347	3.1865	2.9012	5.6310
12	1.2616	1.6911	1.4201	1.5358	.9907	1.2059	.9114	
	3.0034	2.4786	2.9406	2.7363	3.3454	2.9793	4.4315	
13	1.6922	1.4641	1.6461	1.3216	1.2059	.8343	.5698	
	2.4734	2.8526	2.5557	3.1865	2.9755	3.9534	6.5981	
14	1.3227	1.5894	1.3334	1.4491	.9114	.5698		
	3.1465	2.6305	3.1382	2.9012	4.4315	6.6073		
15	.9168	.8707	.8954	.7390	F-SUB-Q			
	4.5027	4.4209	4.6341	5.6310	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8407	1.4126	1.1824	1.6397	1.2284	1.6536	1.2916	.8943
	3.6082	2.6838	2.9348	2.3421	2.8382	2.3295	2.9644	4.2534
9	1.4126	1.2756	1.5851	1.3998	1.6536	1.4319	1.5540	.9504
	2.6838	2.9849	2.4194	2.7363	2.3318	2.6838	2.4773	4.1707
10	1.1835	1.5840	1.2059	1.6204	1.3902	1.6108	1.3055	.8739
	2.9332	2.4206	2.5699	2.3783	2.7632	2.4023	2.9479	4.3705
11	1.6386	1.3987	1.6204	1.3623	1.5058	1.2948	1.4212	.7219
	2.3421	2.7378	2.3795	2.8222	2.5502	2.9681	2.7206	5.3049
12	1.2295	1.6536	1.3902	1.5058	.9735	1.1856	.8954	
	2.8349	2.3318	2.7632	2.5502	3.1300	2.7842	4.1389	
13	1.6536	1.4319	1.6097	1.2948	1.1856	.8225	.5612	
	2.3295	2.6838	2.4023	2.9681	2.7826	3.7101	6.1868	
14	1.2916	1.5540	1.3055	1.4201	.8954	.5601		
	2.9644	2.4786	2.9479	2.7206	4.1389	6.1868		
15	.8954	.8504	.8750	.7229	F-SUB-Q			
	4.2534	4.1707	4.3665	5.2990	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8622	1.4512	1.2113	1.6783	1.2574	1.6922	1.3173	.9136
	3.1867	2.3760	2.6513	2.1182	2.5682	2.1107	2.6975	3.8699
9	1.4512	1.3045	1.6258	1.4287	1.6943	1.4619	1.5904	.8707
	2.3760	2.6991	2.1812	2.4812	2.1088	2.4343	2.2450	3.7785
10	1.2134	1.6247	1.2327	1.6633	1.4191	1.6536	1.3388	.8943
	2.6485	2.1822	2.3265	2.1449	2.5033	2.1654	2.6658	3.9633
11	1.6783	1.4276	1.6622	1.3944	1.5465	1.3313	1.4608	.7422
	2.1182	2.4825	2.1459	2.5475	2.2503	2.6407	2.4455	4.7782
12	1.2584	1.6933	1.4191	1.5455	.9982	1.2252	.9221	
	2.5655	2.1088	2.5033	2.2503	2.8006	2.4773	3.6532	
13	1.6922	1.4619	1.6536	1.3302	1.2252	.8525	.5816	
	2.1107	2.4355	2.1654	2.6392	2.4747	3.3221	5.4694	
14	1.3173	1.5904	1.3377	1.4608	.9221	.5816		
	2.6975	2.2450	2.6658	2.4455	3.6504	5.4757		
15	.9136	.8707	.8954	.7433	F-SUB-Q			
	3.8667	3.7785	3.9600	4.7734	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8739	1.4683	1.2145	1.6836	1.2584	1.6954	1.3184	.9146
	2.9160	2.1953	2.4716	1.9742	2.4007	1.9702	2.5246	3.6254
9	1.4683	1.3130	1.6354	1.4319	1.6997	1.4651	1.5969	.8739
	2.1943	2.4994	2.0263	2.3137	1.9645	2.2707	2.0931	3.5283
10	1.2156	1.6343	1.2391	1.6718	1.4255	1.6633	1.3484	.8975
	2.4691	2.0272	2.1619	1.9916	2.3284	2.0109	2.4709	3.6986
11	1.6836	1.4309	1.6718	1.4052	1.5626	1.3452	1.4758	.7486
	1.9742	2.3148	1.9924	2.3490	2.0766	2.4405	2.2545	4.4315
12	1.2595	1.6997	1.4244	1.5615	1.0153	1.2509	.9382	
	2.3984	1.9645	2.3295	2.0766	2.5448	2.2513	3.3619	
13	1.6954	1.4651	1.6633	1.3452	1.2509	.8761	.5965	
	1.9702	2.2707	2.0109	2.4405	2.2492	3.0037	4.9935	
14	1.3184	1.5969	1.3484	1.4758	.9382	.5965		
	2.5232	2.0931	2.4709	2.2545	3.3619	4.9935		
15	.9146	.8739	.8986	.7497	F-SUB-Q			
	3.6227	3.5283	3.6958	4.4315	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8900	1.4630	1.1910	1.6493	1.2295	1.6611	1.2927	.8954
	2.8041	2.0649	2.3807	1.9032	2.3225	1.9025	2.4367	3.5080
9	1.4630	1.3002	1.6076	1.4062	1.6665	1.4405	1.5679	.8611
	2.0641	2.3748	1.9452	2.2261	1.8927	2.1832	2.0160	3.3929
10	1.1920	1.6076	1.2231	1.6440	1.4041	1.6333	1.3334	.8836
	2.3797	1.9452	2.0674	1.9132	2.2323	1.9334	2.3595	3.5578
11	1.6493	1.4052	1.6429	1.3912	1.5530	1.3377	1.4630	.7401
	1.9040	2.2271	1.9132	2.2303	1.9742	2.3003	2.1410	4.2458
12	1.2316	1.6665	1.4030	1.5530	1.0367	1.2702	.9436	
	2.3203	1.8927	2.2323	1.9742	2.4392	2.1556	3.1951	
13	1.6600	1.4405	1.6333	1.3377	1.2702	.9050	.6073	
	1.9025	2.1832	1.9334	2.3003	2.1536	2.8663	4.7734	
14	1.2927	1.5679	1.3334	1.4630	.9436	.6073		
	2.4355	2.0160	2.3595	2.1410	3.1929	4.7734		
15	.8964	.8611	.8836	.7401	F-SUB-Q			
	3.5080	3.3929	3.5551	4.2421	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9885	1.5112	1.2049	1.6611	1.2402	1.6729	1.3034	.9050
	2.5616	1.9217	2.2498	1.8072	2.2024	1.8058	2.3125	3.3290
9	1.5112	1.3259	1.6268	1.4180	1.6804	1.4566	1.5862	.8782
	1.9217	2.2313	1.8365	2.1098	1.7950	2.0649	1.9063	3.1874
10	1.2059	1.6268	1.2445	1.6633	1.4212	1.6526	1.3602	.8975
	2.2478	1.8365	1.9442	1.8058	2.1051	1.8259	2.2106	3.3572
11	1.6600	1.4169	1.6622	1.4191	1.5923	1.3773	1.4962	.7583
	1.8072	2.1116	1.8065	2.0949	1.8407	2.1401	2.0058	3.9699
12	1.2413	1.6793	1.4212	1.5926	1.1535	1.3709	.9853	
	2.2005	1.7950	2.1060	1.8407	2.2610	1.9924	2.9479	
13	1.6729	1.4566	1.6[illegible]6	1.3773	1.3720	1.0078	.6447	
	1.8058	2.0641	1.[illegible]9	2.1401	1.9907	2.6614	4.3947	
14	1.3034	1.5862	1.[illegible]	1.4962	.9853	.6437		
	2.3114	1.9063	2.21[illegible]	2.0058	2.9461	4.3947		
15	.9050	.8782	.8975	.7583	F-SUB-Q			
	3.3267	3.1874	3.3548	3.9666	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0421	1.4855	1.1545	1.5894	1.1845	1.6054	1.2595	.8739
	2.5301	1.9201	2.2686	1.8252	2.2238	1.8196	2.3182	3.3454
9	1.4855	1.2927	1.5637	1.3666	1.6119	1.4105	1.5305	.8557
	1.9194	2.2157	1.8472	2.1163	1.8072	2.0605	1.9124	3.1737
10	1.1556	1.5626	1.2081	1.5969	1.3784	1.5894	1.3291	.8718
	2.2713	1.8479	1.9374	1.8176	2.0995	1.8344	2.1923	3.3524
11	1.5883	1.3655	1.5958	1.3848	1.5572	1.3580	1.4587	.7411
	1.8252	2.1182	1.8183	2.0821	1.8450	2.1173	1.9957	3.9371
12	1.1845	1.6119	1.3784	1.5562	1.2445	1.4191	.9821	
	2.2264	1.8072	2.0995	1.8457	2.2188	1.9645	2.9048	
13	1.6044	1.4105	1.5894	1.3580	1.4201	1.0603	.6533	
	1.8196	2.0605	1.8344	2.1173	1.9637	2.5975	4.2879	
14	1.2595	1.5305	1.3291	1.4587	.9821	.6533		
	2.3182	1.9124	2.1923	1.9957	2.9048	4.2917		
15	.8739	.8557	.8718	.7422	F-SUB-Q			
	3.3454	3.1737	3.3477	3.9338	M-SUB-Q			

TABLE 1 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9532	1.3441	1.0410	1.4105	1.0678	1.4330	1.1031	.7604
	2.7681	2.0794	2.4520	2.0041	2.4074	1.9849	2.5890	3.7689
9	1.3441	1.1363	1.3902	1.1942	1.4576	1.2477	1.3645	.7850
	2.0785	2.4658	2.0263	2.3642	1.9476	2.2750	2.0949	3.3851
10	1.0399	1.3902	1.0956	1.4491	1.2177	1.4501	1.1835	.7690
	2.4537	2.0272	2.0874	1.9492	2.3170	1.9588	2.4072	3.7247
11	1.4094	1.1931	1.4491	1.2284	1.4362	1.2242	1.2852	.6608
	2.0041	2.3665	1.9500	2.2936	1.9645	2.3114	2.2157	4.3308
12	1.0678	1.4576	1.2177	1.4362	1.1438	1.3002	.8814	
	2.4090	1.9476	2.3182	1.9653	2.4367	2.1478	3.2058	
13	1.4330	1.2477	1.4501	1.2242	1.3013	.9682	.5998	
	1.9849	2 2750	1.9588	2.3114	2.1488	2.8681	4.6567	
14	1.1031	1.3645	1.1835	1.2852	.8814	.5998		
	2.5876	2.0949	2.4072	2.2168	3.2058	4.6613		
15	.7604	.7850	.7690	.6608	F-SUB-Q			
	3.7689	3.3851	3.7217	4.3268	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 450 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6929	.6672	.4637	.6887	.4841	.6994	.7775	.5484
	3.7543	4.0926	5.3749	3.9999	5.2040	3.9699	3.5981	5.1279
9	.6672	.7797	.6812	.8311	.7326	.8707	.6672	.3159
	4.0926	3.5262	4.0406	3.3337	3.7868	3.1929	4.1898	8.2173
10	.4637	.6801	.4830	.7315	.8493	.7347	.8461	.5537
	5.3757	4.0440	4.6418	3.7748	3.2651	3.7838	3.3013	5.0787
11	.6887	.8300	.7315	.8718	.7336	.8857	.6244	.4798
	4.0032	3.3360	3.7748	3.1780	3.7689	3.1341	4.4647	5.8668
12	.4841	.7326	.8493	.7326	.8129	.6480	.6576	
	5.2047	3.7868	3.2651	3.7689	3.4003	4.2610	4.2421	
13	.6994	.8707	.7347	.8857	.6490	.7208	.4434	
	3.9699	3.1951	3.7838	3.1341	4.2610	3.8294	6.2600	
14	.7775	.6672	.8461	.6244	.6576	.4434		
	3.5981	4.1898	3.3036	4.4647	4.2421	6.2682		
15	.5494	.3159	.5548	.4798	F-SUB-Q			
	5.1224	8.2173	5.0733	5.8596	M-SUB-Q			

TABLE 2

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3877	.3299	.2249	.3352	.2313	.3449	.4573	.2988
	3.8312	4.8351	6.2611	5.0571	6.1320	4.8217	3.6365	5.5010
9	.3299	.4691	.3384	.4905	.3577	.5002	.3288	.1553
	4.8351	3.5869	5.0363	3.4706	4.7638	3.4007	5.1005	8.9936
10	.2249	.3384	.2367	.3566	.4916	.3609	.4830	.3095
	6.2611	5.0363	6.0168	4.6767	3.3712	4.6212	3.4224	5.4012
11	.3352	.4905	.3566	.4927	.3491	.4980	.3127	.2710
	5.0571	3.4706	4.6767	3.3097	4.5284	3.2505	5.2355	6.1245
12	.2313	.3577	.4916	.3491	.4241	.2977	.3845	
	6.1320	4.7638	3.3685	4.5236	3.3496	4.8284	4.0815	
13	.3449	.5002	.3609	.4991	.2977	.3759	.2378	
	4.8217	3.4007	4.6212	3.2480	4.8187	3.7181	6.3798	
14	.4573	.3288	.4830	.3127	.3856	.2367		
	3.6365	5.1005	3.4196	5.2355	4.0745	6.3894		
15	.2988	.1553	.3095	.2720	F-SUB-Q			
	5.5010	8.9936	5.3889	6.1088	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5762	.7679	.6544	.7700	.6490	.7818	.6844	.4627
	2.6758	2.2112	2.3003	2.2685	2.2905	2.1832	2.4709	3.6090
9	.7679	.7358	.7861	.7347	.7925	.7572	.7861	.4787
	2.2101	2.3369	2.2051	2.3768	2.1884	2.2925	2.1753	3.0381
10	.6544	.7861	.6961	.7850	.7497	.7925	.7229	.4766
	2.3029	2.2051	2.1517	2.1534	2.2715	2.1377	2.3561	3.5818
11	.7700	.7336	.7840	.7358	.7818	.7401	.7679	.4145
	2.2707	2.3782	2.1554	2.2880	2.1348	2.2336	2.1768	4.0863
12	.6490	.7925	.7497	.7818	.6340	.7304	.5805	
	2.2930	2.1884	2.2703	2.1328	2.2611	2.1097	2.7951	
13	.7818	.7572	.7925	.7411	.7315	.5869	.3663	
	2.1852	2.2925	2.1367	2.2336	2.1049	2.5435	4.2856	
14	.6844	.7861	.7229	.7690	.5816	.3674		
	2.4709	2.1753	2.3561	2.1748	2.7932	4.2779		
15	.4627	.4787	.4777	.4145	F-SUB-Q			
	3.6090	3.0336	3.5818	4.0823	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7797	1.0089	.8107	1.0046	.7958	1.0100	.8879	.5944
	2.1860	1.7493	1.9194	1.7842	1.9183	1.7273	1.9349	2.8526
9	1.0089	.9660	1.0228	.9510	1.0121	.9660	1.0110	.5837
	1.7493	1.8384	1.7378	1.8770	1.7504	1.8183	1.7186	2.5610
10	.8097	1.0239	.8643	1.0067	.9596	1.0132	.9253	.6062
	1.9230	1.7378	1.7938	1.7330	1.8239	1.7184	1.8802	2.8698
11	1.0046	.9500	1.0067	.9361	1.0025	.9468	.9992	.5205
	1.7855	1.8800	1.7350	1.8546	1.7063	1.8042	1.7131	3.3227
12	.7947	1.0121	.9585	1.0025	.8954	.9778	.7476	
	1.9219	1.7504	1.8225	1.7020	1.7998	1.6796	2.2434	
13	1.0089	.9660	1.0132	.9478	.9800	.7947	.4605	
	1.7273	1.8196	1.7177	1.8028	1.6754	2.0284	3.5518	
14	.8879	1.0110	.9253	1.0003	.7486	.4605		
	1.9349	1.7198	1.8795	1.7119	2.2413	3.5465		
15	.5944	.5837	.6073	.5216	F-SUB-Q			
	2.8526	2.5610	2.6698	3.3180	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9457	1.2306	.9725	1.2199	.9532	1.2209	1.0646	.7047
	1.8972	1.4812	1.6569	1.4981	1.6582	1.4524	1.6427	2.4480
9	1.2306	1.1610	1.2477	1.1417	1.2242	1.1578	1.2263	.6908
	1.4812	1.5730	1.4661	1.5933	1.4758	1.5447	1.4410	2.2274
10	.9725	1.2477	1.0239	1.2177	1.1460	1.2242	1.1149	.7197
	1.6569	1.4657	1.5736	1.4750	1.5673	1.4598	1.6016	2.4632
11	1.2188	1.1406	1.2177	1.1203	1.2167	1.1417	1.2220	.6180
	1.4990	1.5954	1.4768	1.5965	1.4466	1.5450	1.4422	2.8731
12	.9532	1.2242	1.1449	1.2177	1.1085	1.2124	.9029	
	1.6569	1.4767	1.5667	1.4430	1.5424	1.4213	1.9243	
13	1.2199	1.1578	1.2242	1.1417	1.2156	.9789	.5484	
	1.4533	1.5447	1.4589	1.5440	1.4179	1.7341	3.1005	
14	1.0646	1.2263	1.1160	1.2231	.9029	.5494		
	1.6427	1.4410	1.6006	1.4413	1.9219	3.0965		
15	.7047	.6908	.7208	.6190	F-SUB-Q			
	2.4505	2.2274	2.4607	2.8697	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0442	1.3762	1.0721	1.3612	1.0507	1.3612	1.1781	.7722
	1.7849	1.3692	1.5543	1.3721	1.5554	1.3285	1.5152	2.2837
9	1.3752	1.2863	1.3934	1.2649	1.3666	1.2852	1.3698	.7529
	1.3692	1.4646	1.3518	1.4703	1.3518	1.4254	1.3174	2.1116
10	1.0731	1.3934	1.1213	1.3591	1.2681	1.3666	1.2402	.7904
	1.5532	1.3512	1.4958	1.3633	1.4596	1.3469	1.4810	2.2903
11	1.3602	1.2627	1.3591	1.2434	1.3634	1.2723	1.3709	.6790
	1.3737	1.4721	1.3649	1.4863	1.3344	1.4346	1.3270	2.6930
12	1.0507	1.3666	1.2670	1.3634	1.2402	1.3666	1.0025	
	1.5543	1.3526	1.4596	1.3310	1.4343	1.3108	1.7935	
13	1.3602	1.2852	1.3666	1.2723	1.3687	1.0978	.6040	
	1.3292	1.4254	1.3461	1.4337	1.3078	1.6112	2.9290	
14	1.1781	1.3698	1.2413	1.3720	1.0035	.6051		
	1.5152	1.3174	1.4801	1.3263	1.7922	2.9254		
15	.7722	.7529	.7915	.6801	F-SUB-Q			
	2.2859	2.1116	2.2881	2.6900	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1096	1.4673	1.1374	1.4523	1.1138	1.4523	1.2541	.8161
	1.7388	1.3226	1.5163	1.3152	1.5226	1.2758	1.4604	2.2199
9	1.4673	1.3677	1.4865	1.3452	1.4608	1.3698	1.4619	.7925
	1.3226	1.4183	1.2998	1.4137	1.2949	1.3691	1.2643	2.0833
10	1.1374	1.4865	1.1867	1.4523	1.3505	1.4619	1.3248	.8365
	1.5153	1.3012	1.4643	1.3146	1.4116	1.2957	1.4243	2.2128
11	1.4501	1.3441	1.4512	1.3270	1.4598	1.3602	1.4683	.7176
	1.3160	1.4153	1.3154	1.4396	1.2930	1.3875	1.2799	2.6164
12	1.1149	1.4608	1.3505	1.4608	1.3280	1.4673	1.0699	
	1.5217	1.2950	1.4114	1.2896	1.3955	1.2702	1.7445	
13	1.4523	1.3698	1.4619	1.3602	1.4694	1.1760	.6426	
	1.2758	1.3692	1.2957	1.3867	1.2675	1.5693	2.8756	
14	1.2541	1.4619	1.3259	1.4683	1.0710	.6437		
	1.4604	1.2643	1.4235	1.2787	1.7430	2.8722		
15	.8161	.7925	.8375	.7186	F-SUB-Q			
	2.2199	2.0833	2.2108	2.6135	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1524	1.5380	1.1856	1.5219	1.1620	1.5240	1.3109	.8472
	1.7340	1.2943	1.5110	1.2880	1.5204	1.2517	1.4392	2.2055
9	1.5369	1.4276	1.5572	1.4062	1.5358	1.4362	1.5358	.8225
	1.2950	1.3925	1.2712	1.3895	1.2627	1.3406	1.2384	2.0942
10	1.1856	1.5572	1.2338	1.5262	1.4137	1.5380	1.3923	.8718
	1.5109	1.2732	1.4598	1.2827	1.3826	1.2633	1.3901	2.1827
11	1.5197	1.4041	1.5240	1.3902	1.5369	1.4287	1.5455	.7476
	1.3893	1.3912	1.2840	1.4170	1.2732	1.3665	1.2534	2.5812
12	1.1631	1.5358	1.4137	1.5369	1.3955	1.5455	1.1213	
	1.5193	1.2627	1.3826	1.2718	1.3834	1.2534	1.7312	
13	1.5240	1.4362	1.5380	1.4287	1.5487	1.2349	.6704	
	1.2523	1.3406	1.2633	1.3657	1.2508	1.5561	2.8690	
14	1.3109	1.5358	1.3923	1.5465	1.1224	.6704		
	1.4392	1.2384	1.3901	1.2527	1.7290	2.8662		
15	.8472	.8225	.8718	.7486	F-SUB-Q			
	2.2055	2.0940	2.1807	2.5775	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2059	1.6236	1.2456	1.6076	1.2220	1.6129	1.3848	.8889
	1.7158	1.2695	1.5020	1.2581	1.5143	1.2240	1.4136	2.1812
9	1.6226	1.5026	1.6451	1.4812	1.6268	1.5187	1.6290	.8632
	1.2695	1.3662	1.2401	1.3619	1.2283	1.3084	1.2071	2.0905
10	1.2466	1.6461	1.2938	1.6161	1.4930	1.6311	1.4769	.9157
	1.5010	1.2414	1.4528	1.2491	1.3469	1.2283	1.3481	2.1449
11	1.6054	1.4791	1.6140	1.4673	1.6290	1.5133	1.6440	.7861
	1.2594	1.3641	1.2498	1.3858	1.2388	1.3297	1.2165	2.5216
12	1.2231	1.6268	1.4930	1.6301	1.4769	1.6429	1.1845	
	1.5133	1.2283	1.3469	1.2386	1.3605	1.2236	1.6928	
13	1.6119	1.5187	1.6311	1.5144	1.6461	1.3098	.7047	
	1.2240	1.3084	1.2284	1.3290	1.2211	1.5313	2.8351	
14	1.3848	1.6290	1.4769	1.6451	1.1856	.7047		
	1.4136	1.2070	1.3480	1.2153	1.6916	2.8340		
15	.8889	.8632	.9168	.7872	F-SUB-Q			
	2.1812	2.0902	2.1430	2.5190	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2370	1.6718	1.2809	1.6568	1.2574	1.6654	1.4276	.9114
	1.7510	1.2728	1.5296	1.2689	1.5435	1.2335	1.4289	2.2178
9	1.6718	1.5455	1.6965	1.5251	1.6815	1.5690	1.6847	.8857
	1.2728	1.3730	1.2479	1.3742	1.2331	1.3167	1.2147	2.1330
10	1.2809	1.6965	1.3291	1.6697	1.5412	1.6879	1.5283	.9414
	1.5285	1.2474	1.4769	1.2547	1.3529	1.2325	1.3479	2.1681
11	1.6547	1.5230	1.6686	1.5144	1.6858	1.5669	1.7040	.8086
	1.2703	1.3758	1.2559	1.3942	1.2440	1.3381	1.2179	2.5410
12	1.2574	1.6815	1.5412	1.6868	1.5272	1.7018	1.2220	
	1.5426	1.2331	1.3529	1.2439	1.3709	1.2304	1.7098	
13	1.6654	1.5690	1.6879	1.5669	1.7050	1.3537	.7251	
	1.2335	1.3167	1.2325	1.3373	1.2277	1.5425	2.8673	
14	1.4276	1.6847	1.5294	1.7050	1.2231	.7261		
	1.4280	1.2147	1.3472	1.2173	1.7077	2.8639		
15	.9114	.8857	.9414	.8097	F-SUB-Q			
	2.2178	2.1330	2.1662	2.5359	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2263	1.6697	1.2734	1.6558	1.2509	1.6696	1.4266	.9061
	1.8305	1.3295	1.6121	1.3304	1.6286	1.2903	1.5009	2.3398
9	1.6697	1.5390	1.6943	1.5208	1.6868	1.5690	1.6879	.8804
	1.3302	1.4403	1.3046	1.4433	1.2862	1.3792	1.2709	2.2487
10	1.2734	1.6943	1.3238	1.6740	1.5412	1.6943	1.5315	.9361
	1.6119	1.3045	1.5544	1.3098	1.4157	1.2855	1.4046	2.2804
11	1.6536	1.5187	1.6718	1.5133	1.6922	1.5690	1.7082	.8043
	1.3319	1.4450	1.3112	1.4513	1.2877	1.3867	1.2630	2.6672
12	1.2520	1.6868	1.5412	1.6933	1.5283	1.7072	1.2199	
	1.6275	1.2868	1.4157	1.2870	1.4362	1.2823	1.7847	
13	1.6675	1.5690	1.6943	1.5701	1.7115	1.3537	.7219	
	1.2903	1.3786	1.2855	1.3859	1.2796	1.6213	3.0188	
14	1.4266	1.6879	1.5326	1.7104	1.2209	.7229		
	1.5009	1.2709	1.4037	1.2618	1.7832	3.0150		
15	.9061	.8804	.9371	.8054	F-SUB-Q			
	2.3398	2.2487	2.2782	2.6616	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2745	1.7447	1.3291	1.7318	1.3066	1.7489	1.4951	.9446
	1.8532	1.3418	1.6321	1.3443	1.6459	1.2966	1.5123	2.3654
9	1.7447	1.6076	1.7725	1.5904	1.7693	1.6483	1.7746	.9189
	1.3426	1.4561	1.3156	1.4575	1.2950	1.3873	1.2744	2.2671
10	1.3291	1.7725	1.3794	1.7532	1.6161	1.7779	1.6140	.9789
	1.6320	1.3156	1.5731	1.3155	1.4225	1.2888	1.4055	2.2991
11	1.7297	1.5872	1.7522	1.5862	1.7757	1.6504	1.8004	.8418
	1.3458	1.4593	1.3168	1.4578	1.2909	1.3859	1.2590	2.6811
12	1.3066	1.7693	1.6161	1.7768	1.6054	1.7961	1.2788	
	1.6447	1.2950	1.4225	1.2902	1.4312	1.2760	1.7851	
13	1.7489	1.6483	1.7779	1.6515	1.8004	1.4223	.7540	
	1.2966	1.3873	1.2882	1.3851	1.2727	1.6112	3.0146	
14	1.4951	1.7746	1.6140	1.8025	1.2809	.7551		
	1.5114	1.2738	1.4055	1.2583	1.7824	3.0146		
15	.9446	.9200	.9789	.8429	F-SUB-Q			
	2.3630	2.2671	2.2969	2.6780	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2820	1.7682	1.3409	1.7554	1.3184	1.7811	1.5144	.9521
	1.9508	1.4036	1.7122	1.4036	1.7269	1.3503	1.5806	2.4812
9	1.7671	1.6236	1.7982	1.6076	1.8004	1.6740	1.8078	.9275
	1.4044	1.5278	1.3752	1.5249	1.3480	1.4462	1.3248	2.3717
10	1.3409	1.7982	1.3902	1.7832	1.6386	1.8100	1.6429	.9885
	1.7122	1.3744	1.6521	1.3714	1.4878	1.3410	1.4631	2.4011
11	1.7532	1.6054	1.7811	1.6086	1.8089	1.6793	1.8378	.8514
	1.4053	1.5269	1.3722	1.5235	1.3425	1.4440	1.3063	2.8023
12	1.3195	1.7993	1.6386	1.8089	1.6301	1.8303	1.2959	
	1.7256	1.3480	1.4877	1.3424	1.4890	1.3226	1.8611	
13	1.7800	1.6740	1.8111	1.6804	1.8346	1.4448	.7615	
	1.3503	1.4453	1.3402	1.4431	1.3197	1.6736	3.1398	
14	1.5144	1.8078	1.6440	1.8389	1.2981	.7626		
	1.5806	1.3248	1.4622	1.3056	1.8582	3.1398		
15	.9521	.9286	.988[illegible]	.8525	F-SUB-Q			
	2.4786	2.3717	2.3[illegible]	.7957	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q C? MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2659	1.7500	1.3248	1.7393	1.3034	1.7704	1.5015	.9403
	1.9428	1.4086	1.7242	1.4170	1.7502	1.3946	1.6382	2.6032
9	1.7500	1.6054	1.7821	1.5926	1.7886	1.6633	1.7982	.9168
	1.4094	1.5357	1.3856	1.5487	1.3816	1.4850	1.3737	2.4809
10	1.3248	1.7821	1.3752	1.7704	1.6258	1.8014	1.6343	.9789
	1.7242	1.3856	1.6607	1.3987	1.5230	1.3768	1.5143	2.5099
11	1.7372	1.5894	1.7693	1.5958	1.7993	1.6697	1.8303	.8418
	1.4187	1.5517	1.4003	1.5517	1.3784	1.4859	1.3572	2.9226
12	1.3045	1.7886	1.6258	1.8004	1.6194	1.8228	1.2863	
	1.7502	1.3816	1.5230	1.3784	1.5338	1.3634	1.9271	
13	1.7704	1.6633	1.8025	1.6718	1.8271	1.4341	.7551	
	1.3946	1.4850	1.3768	1.4850	1.3603	1.7310	3.2764	
14	1.5015	1.7982	1.6354	1.8314	1.2873	.7561		
	1.6382	1.3737	1.5133	1.3564	1.9240	3.2719		
15	.9403	.9178	.9789	.8439	F-SUB-Q			
	2.6003	2.4809	2.5099	2.9190	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2713	1.7704	1.3355	1.7607	1.3152	1.7993	1.5208	.9489
	1.8964	1.3650	1.6784	1.3729	1.7030	1.3457	1.5879	2.5340
9	1.7704	1.6204	1.8046	1.6097	1.8164	1.6868	1.8282	.9264
	1.3658	1.4924	1.3412	1.5028	1.3344	1.4358	1.3240	2.4132
10	1.3355	1.8046	1.3848	1.7961	1.6461	1.8303	1.6622	.9896
	1.6771	1.3412	1.6182	1.3511	1.4730	1.3270	1.4586	2.4380
11	1.7575	1.6065	1.7939	1.6151	1.8271	1.6965	1.8657	.8514
	1.3752	1.5056	1.3518	1.5018	1.3285	1.4323	1.3030	2.8322
12	1.3163	1.8164	1.6461	1.8282	1.6418	1.8550	1.3023	
	1.7030	1.3344	1.4730	1.3285	1.4813	1.3124	1.8623	
13	1.7982	1.6868	1.8314	1.6975	1.8593	1.4555	.7615	
	1.3465	1.4358	1.3262	1.4306	1.3087	1.6703	3.1759	
14	1.5208	1.8293	1.6633	1.8678	1.3045	.7626		
	1.5879	1.3240	1.4577	1.3016	1.8594	3.1717		
15	.9489	.9264	.9896	.8536	F-SUB-Q			
	2.5340	2.4105	2.4380	2.8289	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2681	1.7811	1.3366	1.7714	1.3173	1.8175	1.5294	.9500
	1.8696	1.3352	1.6484	1.3419	1.6733	1.3109	1.5538	2.4800
9	1.7800	1.6236	1.8164	1.6151	1.8336	1.6997	1.8496	.9286
	1.3352	1.4640	1.3095	1.4730	1.3002	1.4020	1.2882	2.3629
10	1.3377	1.8164	1.3848	1.8111	1.6547	1.8485	1.6804	.9928
	1.6484	1.3095	1.5914	1.3167	1.4410	1.2910	1.4187	2.3891
11	1.7693	1.6119	1.8100	1.6236	1.8453	1.7115	1.8903	.8557
	1.3442	1.4758	1.3182	1.4685	1.2931	1.3946	1.2623	2.7729
12	1.3184	1.8325	1.6558	1.8464	1.6536	1.8753	1.3109	
	1.6720	1.3002	1.4401	1.2924	1.4436	1.2738	1.8183	
13	1.8164	1.6997	1.8496	1.7125	1.8807	1.4673	.7636	
	1.3109	1.4020	1.2903	1.3937	1.2704	1.6259	3.1096	
14	1.5305	1.8496	1.6804	1.8925	1.3120	.7636		
	1.5538	1.2882	1.4178	1.2609	1.8155	3.1096		
15	.9500	.9296	.9928	.8568	F-SUB-Q			
	2.4781	2.3623	2.3891	2.7665	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2574	1.7693	1.3259	1.7607	1.3077	1.8111	1.5219	.9425
	1.8594	1.3192	1.6267	1.3210	1.6455	1.2818	1.5166	2.4205
9	1.7693	1.6119	1.8068	1.6065	1.8261	1.6922	1.8443	.9221
	1.3199	1.4474	1.2934	1.4503	1.2771	1.3760	1.2592	2.3041
10	1.3259	1.8068	1.3752	1.8036	1.6472	1.8432	1.6761	.9864
	1.6258	1.2934	1.5690	1.3015	1.4228	1.2750	1.3924	2.3315
11	1.7586	1.6033	1.8014	1.6151	1.8400	1.7061	1.8871	.8504
	1.3232	1.4530	1.3029	1.4542	1.2772	1.3776	1.2442	2.7125
12	1.3077	1.8261	1.6483	1.8410	1.6472	1.8710	1.3034	
	1.6452	1.2771	1.4228	1.2765	1.4272	1.2569	1.7990	
13	1.8111	1.6922	1.8443	1.7082	1.8764	1.4608	.7583	
	1.2823	1.3760	1.2743	1.3760	1.2536	1.6072	3.0766	
14	1.5230	1.8443	1.6772	1.8892	1.3055	.7593		
	1.5166	1.2592	1.3916	1.2431	1.7963	3.0756		
15	.9425	.9221	.9864	.8514	F-SUB-Q			
	2.4205	2.3035	2.3315	2.7094	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2167	1.7179	1.2831	1.7104	1.2659	1.7618	1.4780	.9125
	1.8558	1.3137	1.6260	1.3163	1.6457	1.2765	1.5135	2.4257
9	1.7168	1.5626	1.7543	1.5572	1.7779	1.6440	1.7939	.8932
	1.3139	1.4439	1.2877	1.4468	1.2700	1.3712	1.2532	2.3045
10	1.2841	1.7543	1.3345	1.7543	1.6001	1.7950	1.6311	.9553
	1.6260	1.2877	1.5642	1.2929	1.4162	1.2652	1.3838	2.3302
11	1.7082	1.5551	1.7532	1.5679	1.7918	1.6590	1.8368	.8236
	1.3185	1.4494	1.2941	1.4470	1.2672	1.3696	1.2346	2.7098
12	1.2659	1.7779	1.6001	1.7929	1.6011	1.8218	1.2649	
	1.6457	1.2700	1.4162	1.2666	1.4309	1.2552	1.7916	
13	1.7607	1.6440	1.7961	1.6600	1.8261	1.4180	.7347	
	1.2765	1.3712	1.2646	1.3688	1.2524	1.6105	3.0642	
14	1.4780	1.7939	1.6322	1.8389	1.2670	.7347		
	1.5135	1.2532	1.3830	1.2333	1.7889	3.0613		
15	.9125	.8932	.9553	.8247	F-SUB-Q			
	2.4257	2.3045	2.3302	2.7059	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2263	1.7404	1.2970	1.7339	1.2788	1.7886	1.4951	.9200
	1.7783	1.2549	1.5587	1.2582	1.5776	1.2185	1.4495	2.3331
9	1.7393	1.5808	1.7789	1.5765	1.8036	1.6675	1.8239	.9039
	1.2553	1.3822	1.2294	1.3851	1.2127	1.3094	1.1949	2.2100
10	1.2970	1.7789	1.3484	1.7800	1.6204	1.8218	1.6579	.9650
	1.5576	1.2294	1.4988	1.2339	1.3536	1.2064	1.3172	2.2346
11	1.7307	1.5733	1.7779	1.5883	1.8186	1.6847	1.8710	.8332
	1.2600	1.3875	1.2352	1.3825	1.2087	1.3044	1.1723	2.5932
12	1.2798	1.8036	1.6215	1.8196	1.6226	1.8518	1.2798	
	1.5772	1.2131	1.3531	1.2080	1.3602	1.1921	1.7114	
13	1.7886	1.6675	1.8228	1.6868	1.8560	1.4373	.7411	
	1.2187	1.3094	1.2058	1.3035	1.1887	1.5313	2.9336	
14	1.4962	1.8239	1.6590	1.8732	1.2820	.7411		
	1.4495	1.1949	1.3165	1.1712	1.7090	2.9336		
15	.9200	.9039	.9660	.8343	F-SUB-Q			
	2.3331	2.2085	2.2346	2.5896	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2017	1.7104	1.2713	1.7040	1.2541	1.7586	1.4662	.8996
	1.7532	1.2355	1.5390	1.2395	1.5596	1.2008	1.4331	2.3155
9	1.7093	1.5508	1.7500	1.5476	1.7736	1.6386	1.7929	.8846
	1.2356	1.3627	1.2095	1.3656	1.1934	1.2899	1.1764	2.1864
10	1.2713	1.7500	1.3248	1.7522	1.5926	1.7918	1.6311	.9446
	1.5390	1.2095	1.4769	1.2122	1.3322	1.1852	1.2953	2.2129
11	1.7007	1.5444	1.7500	1.5615	1.7886	1.6568	1.8410	.8161
	1.2412	1.3688	1.2134	1.3594	1.1874	1.2821	1.1516	2.5631
12	1.2541	1.7736	1.5926	1.7907	1.5936	1.8218	1.2541	
	1.5593	1.1935	1.3320	1.1858	1.3363	1.1689	1.6870	
13	1.7575	1.63	1.7929	1.6579	1.8261	1.4105	.7251	
	1.2012	1.2	1.1846	1.2809	1.1661	1.5066	2.8994	
14	1.4662	1.7939	1.6322	1.8432	1.2552	.7251		
	1.4331	1.1764	1.2946	1.1505	1.6846	2.8970		
15	.8996	.8857	.9446	.8172	F-SUB-Q			
	2.3155	2.1864	2.2129	2.5596	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1428	1.6247	1.2092	1.6204	1.1931	1.6686	1.3869	.8493
	1.7886	1.2622	1.5720	1.2653	1.5921	1.2294	1.4722	2.3841
9	1.6247	1.4748	1.6633	1.4726	1.6890	1.5572	1.6997	.8397
	1.2628	1.3916	1.2349	1.3938	1.2172	1.3186	1.2059	2.2394
10	1.2092	1.6633	1.2681	1.6708	1.5165	1.7061	1.5465	.8921
	1.5720	1.2347	1.4991	1.2328	1.3575	1.2072	1.3260	2.2755
11	1.6183	1.4694	1.6697	1.4887	1.7040	1.5744	1.7425	.7711
	1.2673	1.3965	1.2339	1.3827	1.2092	1.3073	1.1794	2.6349
12	1.1931	1.6879	1.5165	1.7050	1.5123	1.7297	1.1856	
	1.5921	1.2177	1.3569	1.2086	1.3635	1.1928	1.7310	
13	1.6686	1.5572	1.7072	1.5754	1.7339	1.3334	.6854	
	1.2294	1.3186	1.2066	1.3065	1.1899	1.5432	2.9740	
14	1.3869	1.6997	1.5476	1.7447	1.1867	.6865		
	1.4722	1.2059	1.3250	1.1783	1.7285	2.9715		
15	.8493	.8407	.8932	.7733	F-SUB-Q			
	2.3841	2.2394	2.2755	2.6300	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1181	1.5862	1.1877	1.5840	1.1[illegible]	1.6247	1.3484	.8225
	1.7831	1.2605	1.5608	1.2619	1.5[illegible]	1.2304	1.4779	2.4073
9	1.5851	1.4437	1.6258	1.4480	1.6558	1.5294	1.6536	.8204
	1.2610	1.3847	1.2308	1.3821	1.2099	1.3084	1.2081	2.2385
10	1.1877	1.6258	1.2531	1.6472	1.4940	1.6729	1.5090	.8643
	1.5601	1.2308	1.4790	1.2182	1.3418	1.1992	1.3232	2.2928
11	1.5819	1.4459	1.6451	1.4737	1.6708	1.5465	1.6911	.7497
	1.2637	1.3845	1.2192	1.3610	1.2010	1.2963	1.1831	2.6464
12	1.1738	1.6558	1.4951	1.6718	1.4801	1.6890	1.1492	
	1.5783	1.2101	1.3418	1.2004	1.3553	1.1890	1.7376	
13	1.6247	1.5294	1.6740	1.5487	1.6933	1.2970	.6651	
	1.2310	1.3084	1.1986	1.2948	1.1856	1.5444	2.9875	
14	1.3484	1.6536	1.5101	1.6933	1.1513	.6651		
	1.4776	1.2081	1.3224	1.1819	1.7351	2.9849		
15	.8225	.8215	.8643	.7508	F-SUB-Q			
	2.4073	2.2385	2.2928	2.6405	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0549	1.4758	1.1149	1.4801	1.1106	1.5230	1.2456	.7518
	1.8515	1.3265	1.6291	1.3228	1.6339	1.2857	1.5671	2.5813
9	1.4758	1.3505	1.5219	1.3698	1.5669	1.4426	1.5272	.7583
	1.3270	1.4502	1.2880	1.4296	1.2510	1.3568	1.2815	2.3756
10	1.1149	1.5197	1.1888	1.5744	1.4276	1.5883	1.3998	.7883
	1.6291	1.2894	1.5266	1.2471	1.3740	1.2356	1.3971	2.4653
11	1.4780	1.3677	1.5733	1.4159	1.5872	1.4630	1.5412	.6854
	1.3243	1.4322	1.2484	1.3860	1.2363	1.3402	1.2706	2.8377
12	1.1106	1.5669	1.4276	1.5883	1.3891	1.5733	1.0560	
	1.6339	1.2517	1.3740	1.2356	1.4126	1.2484	1.8520	
13	1.5230	1.4426	1.5894	1.4641	1.5776	1.1984	.6126	
	1.2864	1.3568	1.2350	1.3395	1.2451	1.6353	3.1746	
14	1.2456	1.5272	1.4009	1.5433	1.0581	.6137		
	1.5671	1.2809	1.3963	1.2693	1.8492	3.1717		
15	.7518	.7583	.7883	.6865	F-SUB-Q			
	2.5813	2.3756	2.4646	2.8310	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9039	1.3141	.9778	1.3248	.9864	1.3623	1.0153	.6019
	2.1267	1.4657	1.8267	1.4534	1.8102	1.4121	1.8932	3.1759
9	1.3141	1.1053	1.3398	1.1513	1.4159	1.2188	1.3023	.6490
	1.4650	1.7430	1.4379	1.6751	1.3612	1.5805	1.4763	2.7378
10	.9778	1.3388	1.0314	1.4373	1.2220	1.4394	1.1599	.6372
	1.8267	1.4394	1.7321	1.3422	1.5791	1.3392	1.6595	3.0049
11	1.3238	1.1492	1.4362	1.2263	1.4523	1.2477	1.2713	.5569
	1.4549	1.6783	1.3430	1.5742	1.3290	1.5466	1.5142	3.4341
12	.9864	1.4159	1.2220	1.4523	1.1845	1.3548	.8622	
	1.8106	1.3614	1.5791	1.3290	1.6304	1.4230	2.2325	
13	1.3623	1.2188	1.4405	1.2488	1.3591	.9757	.5109	
	1.4123	1.5805	1.3392	1.5456	1.4194	1.9744	3.7516	
14	1.0153	1.3023	1.1610	1.2723	.8632	.5109		
	1.8932	1.4760	1.6584	1.5126	2.2304	3.7516		
15	.6030	.6490	.6372	.5580	F-SUB-Q			
	3.1717	2.7344	3.0011	3.4292	M-SUB-Q			

AT 100% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6083	.5184	.3234	.5119	.3384	.5259	.6490	.3748
	3.1190	3.6572	5.4306	3.6992	5.1799	3.5948	2.9188	5.0312
9	.5173	.6672	.5141	.7454	.5741	.7754	.4969	.1992
	3.6611	2.8432	3.6895	2.5479	3.3083	2.4491	3.8117	8.7763
10	.3234	.5141	.3556	.5869	.7700	.5901	.7379	.3973
	5.4306	3.6895	4.9480	3.2377	2.4695	3.2158	2.5718	4.7503
11	.5119	.7443	.5869	.7947	.6040	.8118	.4777	.3513
	3.7009	2.5506	3.2377	2.3933	3.1478	2.3422	3.9685	5.3679
12	.3384	.5741	.7700	.6040	.7647	.5205	.5537	
	5.1884	3.3083	2.4695	3.1478	2.4875	3.6443	3.4209	
13	.5259	.7754	.5901	.8118	.5216	.6223	.3245	
	3.5948	2.4491	3.2158	2.3415	3.6371	3.0483	5.8232	
14	.6490	.4969	.7379	.4777	.5548	.3245		
	2.9188	3.8117	2.5699	3.9619	3.4159	5.8331		
15	.3748	.1992	.3973	.3524	F-SUB-Q			
	5.0280	8.7521	4.7437	5.3642	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3813	.3331	.2303	.3502	.2420	.3674	.4862	.3117
	4.4798	5.6248	7.3963	5.8922	7.1567	5.5329	4.1788	6.4159
9	.3331	.4819	.3513	.5141	.3770	.5269	.3502	.1606
	5.6248	4.1852	5.8556	3.9971	5.4562	3.8873	5.8273	*10.5807
10	.2303	.3513	.2431	.3716	.5173	.3791	.5087	.3224
	7.3963	5.8468	6.9889	5.3493	3.8382	5.2552	3.8795	6.3014
11	.3502	.5141	.3716	.5077	.3577	.5152	.3267	.2806
	5.9031	4.0012	5.3509	3.7715	5.1491	3.6950	5.9162	7.0729
12	.2420	.3770	.5173	.3577	.4188	.2956	.3909	
	7.1567	5.4562	3.8382	5.1491	3.8160	5.4443	4.6448	
13	.3674	.5269	.3791	.5152	.2956	.3631	.2324	
	5.5329	3.8873	5.2481	3.6950	5.4350	4.2181	7.3791	
14	.4862	.3502	.5087	.3267	.3909	.2324		
	4.1788	5.8273	3.8757	5.9162	4.6380	7.3791		
15	.3117	.1606	.3234	.2806	F-SUB-Q			
	6.4159	*10.5807	6.3014	7.0729	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5612	.8054	.6961	.8236	.6951	.8514	.7465	.4937
	3.0727	2.5225	2.6360	2.5926	2.6227	2.4658	2.7908	4.1678
9	.8054	.7786	.8418	.7904	.8589	.8225	.8589	.5098
	2.5221	2.6628	2.5046	2.6853	2.4529	2.5753	2.4505	3.5003
10	.6961	.8418	.7390	.8450	.8086	.8589	.7818	.5077
	2.6360	2.5030	2.4581	2.4151	2.5397	2.3838	2.6242	4.1070
11	.8236	.7904	.8439	.7818	.8290	.7840	.8268	.4370
	2.5944	2.6871	2.4166	2.5619	2.3759	2.4859	2.4165	4.6670
12	.6951	.8589	.8086	.8290	.6190	.7486	.6040	
	2.6202	2.4529	2.5393	2.3706	2.5114	2.3435	3.1295	
13	.8514	.8225	.8589	.7840	.7497	.5676	.3663	
	2.4658	2.5736	2.3835	2.4839	2.3384	2.8380	4.8945	
14	.7465	.8589	.7818	.8268	.6051	.3663		
	2.7908	2.4505	2.6220	2.4146	3.1264	4.8932		
15	.4937	.5098	.5077	.4380	F-SUB-Q			
	4.1678	3.5003	4.1070	4.6602	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7593	1.0710	.8675	1.0839	.8579	1.1021	.9735	.6351
	2.5130	1.9946	2.1988	2.0281	2.1994	1.9592	2.1903	3.3013
9	1.0699	1.0324	1.1010	1.0282	1.1042	1.0571	1.1128	.6255
	1.9946	2.0893	1.9701	2.1237	1.9617	2.0556	1.9377	2.9545
10	.8675	1.0999	.9264	1.0924	1.0421	1.1042	1.0089	.6469
	2.2023	1.9691	2.0476	1.9432	2.0386	1.9161	2.0941	3.3109
11	1.0828	1.0282	1.0913	1.0046	1.0753	1.0142	1.0817	.5537
	2.0304	2.1251	1.9456	2.0812	1.8949	2.0076	1.9011	3.7981
12	.8589	1.1042	1.0410	1.0753	.8439	1.0067	.7883	
	2.2029	1.9617	2.0384	1.8904	1.9987	1.8644	2.5140	
13	1.1021	1.0571	1.1042	1.0142	1.0078	.7904	.4670	
	1.9604	2.0556	1.9152	2.0053	1.8600	2.2629	4.0607	
14	.9735	1.1128	1.0089	1.0828	.7893	.4680		
	2.1903	1.9389	2.0930	1.8991	2.5120	4.0555		
15	.6351	.6255	.6480	.5537	F-SUB-Q			
	3.3013	2.9545	3.3074	3.7936	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9735	1.3173	1.0464	1.3195	1.0314	1.3345	1.1674	.7540
	2.1978	1.6985	1.9138	1.7213	1.9115	1.6481	1.8682	2.8509
9	1.3173	1.2488	1.3473	1.2381	1.3398	1.2691	1.3527	.7411
	1.6985	1.7983	1.6707	1.8301	1.6740	1.7527	1.6312	2.5852
10	1.0474	1.3473	1.0999	1.3259	1.2488	1.3398	1.2199	.7690
	1.9138	1.6706	1.8098	1.6640	1.7636	1.6376	1.7953	2.8637
11	1.3184	1.2359	1.3248	1.2102	1.3184	1.2359	1.3323	.6597
	1.7232	1.8320	1.6657	1.8034	1.6159	1.7297	1.6092	3.3049
12	1.0314	1.3398	1.2488	1.3184	1.1545	1.2809	.9628	
	1.9115	1.6740	1.7628	1.6118	1.7222	1.5854	2.1714	
13	1.3345	1.2691	1.3398	1.2370	1.2831	1.0207	.5666	
	1.6481	1.7537	1.6368	1.7287	1.5823	1.9470	3.5714	
14	1.1674	1.3527	1.2209	1.3334	.9639	.5676		
	1.8682	1.6312	1.7943	1.6077	2.1684	3.5674		
15	.7529	.7411	.7700	.6597	F-SUB-Q			
	2.8509	2.5828	2.8637	3.3015	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1021	1.4780	1.1535	1.4716	1.1342	1.4887	1.2884	.8236
	2.0916	1.5853	1.8182	1.5967	1.8167	1.5210	1.7412	2.6846
9	1.4780	1.3859	1.5080	1.3698	1.4951	1.4073	1.5069	.8065
	1.5861	1.6923	1.5563	1.7114	1.5541	1.6354	1.5073	2.4774
10	1.1535	1.5080	1.2027	1.4801	1.3827	1.4951	1.3580	.8439
	1.8170	1.5563	1.7403	1.5550	1.6612	1.5278	1.6787	2.7006
11	1.4705	1.3677	1.4791	1.3484	1.4844	1.3859	1.5005	.7240
	1.5983	1.7132	1.5565	1.6975	1.5062	1.6239	1.4961	3.1348
12	1.1342	1.4951	1.3827	1.4855	1.3355	1.4769	1.0785	
	1.8155	1.5541	1.6603	1.5021	1.6191	1.4764	2.0471	
13	1.4876	1.4073	1.4951	1.3869	1.4801	1.1738	.6330	
	1.5217	1.6362	1.5265	1.6222	1.4730	1.8298	3.4067	
14	1.2864	1.5069	1.3591	1.5015	1.0796	.6330		
	1.7412	1.5080	1.6778	1.4949	2.0444	3.4030		
15	.8236	.8065	.8439	.7251	F-SUB-Q			
	2.6846	2.4774	2.6983	3.1286	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1727	1.5754	1.2188	1.5647	1.1974	1.5829	1.3634	.8664
	2.0684	1.5537	1.7967	1.5495	1.8040	1.4827	1.7065	2.6488
9	1.5754	1.4716	1.6054	1.4523	1.5936	1.4951	1.6022	.8450
	1.5545	1.6602	1.5184	1.6645	1.5028	1.5943	1.4676	2.4857
10	1.2188	1.6054	1.2691	1.5765	1.4705	1.5947	1.4480	.8900
	1.7956	1.5181	1.7268	1.5230	1.6306	1.4942	1.6380	2.6444
11	1.5626	1.4501	1.5754	1.4384	1.5904	1.4823	1.6065	.7636
	1.5514	1.6662	1.5245	1.6686	1.4824	1.5936	1.4636	3.0901
12	1.1984	1.5936	1.4705	1.5915	1.4416	1.5947	1.1535	
	1.8028	1.5032	1.6306	1.4782	1.6011	1.4534	2.0221	
13	1.5819	1.4951	1.5947	1.4833	1.5990	1.2670	.6758	
	1.4834	1.5943	1.4935	1.5928	1.4500	1.8102	3.3934	
14	1.3634	1.6022	1.4480	1.6076	1.1545	.6769		
	1.7065	1.4676	1.6371	1.4623	2.0207	3.3897		
15	.8654	.8450	.8911	.7647	F-SUB-Q			
	2.6488	2.4857	2.6422	3.0858	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2145	1.6418	1.2627	1.6301	1.2413	1.6515	1.4148	.8932
	2.0959	1.5441	1.8257	1.5462	1.8315	1.4785	1.7167	2.6801
9	1.6418	1.5272	1.6729	1.5080	1.6654	1.5572	1.6718	.8707
	1.5444	1.6585	1.5110	1.6645	1.4951	1.5887	1.4602	2.5377
10	1.2627	1.6740	1.3120	1.6493	1.5315	1.6697	1.5123	.9211
	1.8245	1.5110	1.7566	1.5183	1.6280	1.4895	1.6270	2.6488
11	1.6279	1.5058	1.6483	1.4994	1.6075	1.5519	1.6836	.7915
	1.5485	1.6663	1.5198	1.6712	1.4905	1.5970	1.4587	3.0950
12	1.2413	1.6654	1.5315	1.6686	1.5112	1.6783	1.2038	
	1.8303	1.4951	1.6271	1.4862	1.6178	1.4602	2.0435	
13	1.6504	1.5572	1.6697	1.5530	1.6815	1.3291	.7036	
	1.4792	1.5887	1.4888	1.5962	1.4561	1.8295	3.4479	
14	1.4148	1.6718	1.5133	1.6858	1.2049	.7047		
	1.7167	1.4602	1.6262	1.4573	2.0409	3.4441		
15	.8932	.8718	.9221	.7925	F-SUB-Q			
	2.6823	2.5377	2.6466	3.0920	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2505	1.7200	1.3152	1.7072	1.2927	1.7350	1.4791	.9296
	2.1132	1.5441	1.8486	1.5395	1.8592	1.4730	1.7176	2.6983
9	1.7190	1.5936	1.7543	1.5754	1.7489	1.6333	1.7586	.9061
	1.5446	1.6661	1.5102	1.6610	1.4848	1.5800	1.4508	2.5793
10	1.3163	1.7543	1.3623	1.7339	1.6044	1.7575	1.5904	.9607
	1.8474	1.5109	1.7910	1.5100	1.6255	1.4791	1.6190	2.6488
11	1.7050	1.5722	1.7318	1.5722	1.7554	1.6322	1.7789	.8268
	1.5417	1.6636	1.5115	1.6668	1.4808	1.5861	1.4434	3.1003
12	1.2938	1.7489	1.6044	1.7554	1.5894	1.7714	1.2627	
	1.8580	1.4848	1.6246	1.4801	1.6246	1.4555	2.0370	
13	1.7339	1.6333	1.7575	1.6333	1.7757	1.3998	.7368	
	1.4730	1.5800	1.4784	1.5853	1.4518	1.8382	3.4746	
14	1.4801	1.7586	1.5915	1.7800	1.2649	.7368		
	1.7176	1.4508	1.6182	1.4421	2.0350	3.4708		
15	.9296	.9071	.9618	.8279	F-SUB-Q			
	2.6983	2.5793	2.6466	3.0973	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2788	1.7522	1.3377	1.7404	1.3163	1.7736	1.5090	.9446
	2.2020	1.5951	1.9213	1.5856	1.9339	1.5181	1.7742	2.7981
9	1.7522	1.6215	1.7886	1.6054	1.7886	1.6686	1.7982	.9211
	1.5959	1.7195	1.5538	1.7111	1.5232	1.6253	1.4931	2.6842
10	1.3377	1.7886	1.3859	1.7725	1.6386	1.7993	1.6290	.9789
	1.9213	1.5553	1.8583	1.5576	1.6750	1.5217	1.6610	2.7284
11	1.7382	1.6033	1.7704	1.6054	1.7971	1.6718	1.8250	.8418
	1.5879	1.7139	1.5591	1.7231	1.5261	1.6350	1.4857	3.1951
12	1.3163	1.7886	1.6386	1.7982	1.6258	1.8175	1.2906	
	1.9339	1.5232	1.6750	1.5238	1.6749	1.4963	2.1029	
13	1.7736	1.6686	1.8004	1.6729	1.8218	1.4341	.7518	
	1.5181	1.6253	1.5217	1.6338	1.4928	1.8918	3.5824	
14	1.5090	1.7982	1.6301	1.8261	1.2927	.7529		
	1.7732	1.4924	1.6602	1.4843	2.1002	3.5784		
15	.9446	.9221	.9789	.8439	F-SUB-Q			
	2.7981	2.6842	2.7261	3.1886	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2552	1.7286	1.3141	1.7179	1.2938	1.7543	1.4887	.9296
	2.3701	1.7056	2.0712	1.7011	2.0858	1.6287	1.9086	3.0160
9	1.7286	1.5947	1.7650	1.5829	1.7714	1.6483	1.7789	.9061
	1.7056	1.8464	1.6654	1.8390	1.6270	1.7431	1.5999	2.8923
10	1.3152	1.7650	1.3634	1.7554	1.6172	1.7832	1.6119	.9650
	2.0712	1.6654	1.9981	1.6602	1.7923	1.6237	1.7723	2.9298
11	1.7157	1.5797	1.7532	1.5840	1.7811	1.6536	1.8068	.8290
	1.7038	1.8411	1.6619	1.8432	1.6262	1.7498	1.5856	3.4223
12	1.2948	1.7714	1.6172	1.7821	1.6076	1.8014	1.2745	
	2.0843	1.6270	1.7923	1.6253	1.8040	1.6081	2.2669	
13	1.7543	1.6483	1.7843	1.6547	1.8057	1.4169	.7422	
	1.6287	1.7431	1.6228	1.7479	1.6044	2.0378	3.8657	
14	1.4887	1.7789	1.6129	1.8078	1.2756	.7422		
	1.9086	1.5999	1.7713	1.5848	2.2636	3.8610		
15	.9296	.9061	.9650	.8300	F-SUB-Q			
	3.0189	2.8923	2.9271	3.4186	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2884	1.7832	1.3548	1.7736	1.3355	1.8164	1.5401	.9585
	2.4524	1.7605	2.1450	1.7585	2.1608	1.6804	1.9702	3.1075
9	1.7832	1.6451	1.8218	1.6343	1.8336	1.7072	1.8453	.9361
	1.7605	1.9086	1.7186	1.8995	1.6759	1.7953	1.6472	2.9861
10	1.3559	1.8218	1.4052	1.8153	1.6740	1.8475	1.6750	.9971
	2.1435	1.7186	2.0683	1.7056	1.8422	1.6645	1.8158	3.0218
11	1.7714	1.6322	1.8132	1.6397	1.8453	1.7157	1.8785	.8579
	1.7605	1.9017	1.7075	1.8927	1.6671	1.7892	1.6204	3.5209
12	1.3355	1.8325	1.6740	1.8453	1.6665	1.8700	1.3195	
	2.1592	1.6759	1.8422	1.6663	1.8486	1.6438	2.3182	
13	1.8164	1.7072	1.8485	1.7179	1.8753	1.4716	.7668	
	1.6804	1.7953	1.6636	1.7882	1.6396	2.0894	3.9699	
14	1.5401	1.8453	1.6761	1.8807	1.3216	.7668		
	1.9702	1.6472	1.8148	1.6187	2.3148	3.9649		
15	.9585	.9361	.9971	.8589	F-SUB-Q			
	3.1075	2.9861	3.0189	3.5131	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2809	1.7843	1.3505	1.7757	1.3313	1.8239	1.5401	.9564
	2.5799	1.8551	2.2741	1.8638	2.3044	1.7882	2.0963	3.3151
9	1.7832	1.6397	1.8239	1.6322	1.8400	1.7104	1.8539	.9339
	1.8562	2.0190	1.8169	2.0306	1.7882	1.9190	1.7537	3.1931
10	1.3505	1.8239	1.3987	1.8207	1.6729	1.8550	1.6825	.9960
	2.2724	1.8169	2.1945	1.8200	1.9738	1.7732	1.9377	3.2341
11	1.7725	1.6290	1.8186	1.6397	1.8528	1.7211	1.8903	.8579
	1.8660	2.0332	1.8221	2.0254	1.7762	1.9097	1.7232	3.7674
12	1.3313	1.8400	1.6740	1.8539	1.6686	1.8796	1.3205	
	2.3044	1.7882	1.9726	1.7752	1.9714	1.7450	2.4754	
13	1.8228	1.7104	1.8560	1.7222	1.8850	1.4748	.7658	
	1.7892	1.9190	1.7723	1.9074	1.7412	2.2209	4.2289	
14	1.5412	1.8539	1.6825	1.8925	1.3227	.7668		
	2.0963	1.7537	1.9365	1.7213	2.4715	4.2289		
15	.9564	.9339	.9960	.8589	F-SUB-Q			
	3.3151	3.1931	3.2308	3.7629	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2509	1.7436	1.3173	1.7372	1.3002	1.7886	1.5090	.9339
	2.5947	1.8638	2.2865	1.8704	2.3170	1.8179	2.1488	3.4558
9	1.7436	1.6011	1.7832	1.5969	1.8046	1.6772	1.8175	.9125
	1.8638	2.0306	1.8252	2.0384	1.8065	1.9424	1.7913	3.2967
10	1.3184	1.7832	1.3677	1.7854	1.6397	1.8218	1.6515	.9746
	2.2865	1.8252	2.2044	1.8305	1.9924	1.7963	1.9763	3.3360
11	1.7350	1.5936	1.7832	1.6054	1.8196	1.6890	1.8560	.8386
	1.8737	2.0424	1.8326	2.0345	1.7984	1.9377	1.7644	3.8825
12	1.3013	1.8046	1.6397	1.8196	1.6365	1.8453	1.2938	
	2.3170	1.8065	1.9924	1.7973	2.0062	1.7782	2.5326	
13	1.7875	1.6772	1.8228	1.6900	1.8507	1.4459	.7508	
	1.8190	1.9424	1.7953	1.9365	1.7742	2.2734	4.3685	
14	1.5090	1.8175	1.6526	1.8571	1.2959	.7508		
	2.1488	1.7913	1.9763	1.7634	2.5286	4.3625		
15	.9350	.9125	.9746	.8397	F-SUB-Q			
	3.4558	3.2967	3.3360	3.8778	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2424	1.7436	1.3130	1.7372	1.2970	1.7950	1.5101	.9318
	2.5591	1.8231	2.2396	1.8252	2.2654	1.7644	2.0867	3.3607
9	1.7425	1.5969	1.7843	1.5947	1.8100	1.6804	1.8261	.9104
	1.8231	1.9899	1.7832	1.9937	1.7605	1.8917	1.7393	3.2175
10	1.3130	1.7843	1.3612	1.7896	1.6408	1.8382	1.6590	.9735
	2.2396	1.7832	2.1623	1.7933	1.9532	1.7575	1.9283	3.2607
11	1.7350	1.5915	1.7875	1.6065	1.8250	1.6943	1.8678	.8386
	1.8284	1.9974	1.7943	1.9974	1.7614	1.8972	1.7223	3.7989
12	1.2970	1.8100	1.6408	1.8261	1.6397	1.8550	1.2948	
	2.2654	1.7605	1.9532	1.7605	1.9641	1.7364	2.4831	
13	1.7950	1.6804	1.8293	1.6954	1.8603	1.4501	.7486	
	1.7654	1.8938	1.7566	1.8961	1.7326	2.2225	4.2917	
14	1.5101	1.8261	1.6600	1.8689	1.2970	.7497		
	2.0867	1.7393	1.9271	1.7213	2.4812	4.2859		
15	.9318	.9114	.9735	.8397	F-SUB-Q			
	3.3607	3.2175	3.2607	3.7944	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2252	1.7339	1.3002	1.7286	1.2841	1.7918	1.5005	.9232
	2.5225	1.7862	2.2060	1.7892	2.2177	1.7065	2.0203	3.2407
9	1.7329	1.5819	1.7757	1.5819	1.8057	1.6718	1.8239	.9039
	1.7862	1.9580	1.7469	1.9592	1.7213	1.8518	1.6848	3.1057
10	1.3002	1.7757	1.3462	1.7832	1.6301	1.8250	1.6558	.9660
	2.2060	1.7469	2.1326	1.7498	1.9132	1.7121	1.8803	3.1791
11	1.7265	1.5787	1.7811	1.5958	1.8218	1.6890	1.8689	.8332
	1.7913	1.9628	1.7517	1.9544	1.7158	1.8508	1.6724	3.7188
12	1.2841	1.8057	1.6301	1.8228	1.6311	1.8539	1.2873	
	2.2160	1.7223	1.9132	1.7148	1.9236	1.6938	2.4318	
13	1.7907	1.6729	1.8261	1.6900	1.8582	1.4437	.7422	
	1.7075	1.8518	1.7111	1.8497	1.6893	2.1768	4.2176	
14	1.5015	1.8250	1.6568	1.8710	1.2895	.7422		
	2.0203	1.6848	1.8792	1.6706	2.4280	4.2121		
15	.9232	.9039	.9660	.8343	F-SUB-Q			
	3.2407	3.1057	3.1759	3.7101	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2017	1.7040	1.2756	1.6997	1.2606	1.7650	1.4769	.9061
	2.4715	1.7270	2.1097	1.7084	2.1219	1.6312	1.9342	3.1136
9	1.7029	1.5530	1.7457	1.5551	1.7789	1.6472	1.7982	.8879
	1.7270	1.8893	1.6777	1.8726	1.6447	1.7673	1.6072	2.9740
10	1.2756	1.7457	1.3227	1.7564	1.6044	1.7982	1.6333	.9500
	2.1097	1.6804	2.0425	1.6857	1.8432	1.6438	1.8065	3.0333
11	1.6975	1.5519	1.7543	1.5701	1.7950	1.6643	1.8443	.8193
	1.7111	1.8770	1.6875	1.9017	1.6671	1.8024	1.6228	3.5564
12	1.2606	1.7789	1.6044	1.7961	1.6065	1.8282	1.2659	
	2.1219	1.6455	1.8443	1.6671	1.9040	1.6671	2.3718	
13	1.7650	1.6472	1.7993	1.6654	1.8325	1.4223	.7294	
	1.6320	1.7673	1.6447	1.8004	1.6628	2.1488	4.1085	
14	1.4769	1.7982	1.6343	1.8453	1.2681	.7304		
	1.9342	1.6072	1.8065	1.6212	2.3701	4.1085		
15	.9061	.8879	.9500	.8204	F-SUB-Q			
	3.1136	2.9710	3.0304	3.5524	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1513	1.6365	1.2220	1.6333	1.2081	1.6975	1.4180	.8686
	2.3933	1.6759	2.0668	1.6698	2.0842	1.5999	1.9029	3.0715
9	1.6365	1.4898	1.6772	1.4930	1.7125	1.5819	1.7297	.8504
	1.6768	1.8400	1.6371	1.8326	1.6040	1.7288	1.5746	2.9268
10	1.2220	1.6772	1.2703	1.6900	1.5412	1.7318	1.5712	.9114
	2.0668	1.6371	1.9927	1.6430	1.7973	1.6024	1.7566	2.9737
11	1.6311	1.4898	1.6879	1.5080	1.7297	1.6001	1.7736	.7850
	1.6724	1.8368	1.6447	1.8497	1.6179	1.7517	1.5753	3.4747
12	1.2092	1.7125	1.5412	1.7307	1.5433	1.7586	1.2156	
	2.0843	1.6048	1.7984	1.6171	1.8529	1.6220	2.3148	
13	1.6975	1.5819	1.7329	1.6011	1.7639	1.3645	.6994	
	1.6007	1.7288	1.6032	1.7508	1.6179	2.0949	4.0252	
14	1.4180	1.7297	1.5722	1.7757	1.2167	.6994		
	1.9029	1.5746	1.7556	1.5738	2.3114	4.0201		
15	.8686	.8514	.9114	.7861	F-SUB-Q			
	3.0715	2.9239	2.9709	3.4671	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1492	1.6418	1.2231	1.6397	1.2092	1.7061	1.4201	.8675
	2.2413	1.5714	1.9505	1.5714	1.9701	1.5095	1.8004	2.9190
9	1.6418	1.4919	1.6847	1.4951	1.7200	1.5883	1.7393	.8525
	1.5722	1.7298	1.5357	1.7279	1.5087	1.6278	1.4813	2.7674
10	1.2231	1.6836	1.2713	1.6965	1.5444	1.7393	1.5808	.9114
	1.9505	1.5357	1.8784	1.5424	1.6911	1.5073	1.6438	2.8056
11	1.6365	1.4930	1.6954	1.5123	1.7361	1.6076	1.7875	.7872
	1.5738	1.7307	1.5439	1.7298	1.5109	1.6328	1.4662	3.2640
12	1.2092	1.7200	1.5444	1.7372	1.5476	1.7693	1.2167	
	1.9701	1.5087	1.6902	1.5102	1.7139	1.4988	2.1575	
13	1.7061	1.5883	1.7404	1.6097	1.7746	1.3698	.6994	
	1.5102	1.6278	1.5066	1.6312	1.4945	1.9377	3.7452	
14	1.4212	1.7404	1.5819	1.7896	1.2188	.6994		
	1.8004	1.4813	1.6430	1.4649	2.1546	3.7452		
15	.8675	.8525	.9114	.7883	F-SUB-Q			
	2.9190	2.7648	2.8056	3.2607	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1160	1.5990	1.1877	1.5969	1.1749	1.6611	1.3794	.8407
	2.1842	1.5328	1.9101	1.5350	1.9326	1.4785	1.7683	2.8741
9	1.5979	1.4501	1.6408	1.4544	1.6750	1.5455	1.6943	.8279
	1.5328	1.6893	1.4974	1.6893	1.4724	1.5911	1.4495	2.7164
10	1.1877	1.6408	1.2381	1.6547	1.5026	1.6954	1.5390	.8836
	1.9101	1.4974	1.8329	1.4995	1.6472	1.4656	1.6024	2.7545
11	1.5936	1.4512	1.6526	1.4726	1.6922	1.5658	1.7404	.7636
	1.5372	1.6929	1.5009	1.6830	1.4683	1.5864	1.4248	3.1951
12	1.1749	1.6750	1.5026	1.6933	1.5048	1.7232	1.1802	
	1.9314	1.4724	1.6472	1.4676	1.6593	1.4502	2.1005	
13	1.6600	1.5455	1.6965	1.5669	1.7275	1.3302	.6779	
	1.4785	1.5911	1.4649	1.5856	1.4462	1.8770	3.6379	
14	1.3794	1.6943	1.5401	1.7425	1.1824	.6779		
	1.7683	1.4495	1.6007	1.4235	2.0977	3.6379		
15	.8407	.8290	.8846	.7647	F-SUB-Q			
	2.8767	2.7164	2.7545	3.1386	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0528	1.5058	1.1203	1.5048	1.1085	1.5615	1.2938	.7872
	2.2163	1.5576	1.9403	1.5591	1.9635	1.5080	1.8107	2.9488
9	1.5058	1.3666	1.5465	1.3720	1.5797	1.4555	1.5904	.7797
	1.5576	1.7158	1.5210	1.7158	1.4952	1.6195	1.4799	2.7700
10	1.1203	1.5465	1.1749	1.5637	1.4180	1.5990	1.4459	.8279
	1.9403	1.5210	1.8501	1.5159	1.6689	1.4841	1.6312	2.8180
11	1.5026	1.3687	1.5676	1.3912	1.5958	1.4737	1.6322	.7165
	1.5614	1.7186	1.5174	1.7011	1.4868	1.6080	1.4515	3.2640
12	1.1085	1.5797	1.4180	1.5969	1.4148	1.6204	1.1063	
	1.9635	1.4952	1.6689	1.4861	1.6804	1.4690	2.1386	
13	1.5615	1.4555	1.6001	1.4758	1.6247	1.2466	.6362	
	1.5087	1.6195	1.4834	1.6072	1.4649	1.9074	3.6972	
14	1.2938	1.5904	1.4469	1.6333	1.1085	.6362		
	1.8096	1.4799	1.6303	1.4495	2.1358	3.6972		
15	.7872	.7797	.8290	.7176	F-SUB-Q			
	2.9488	2.7700	2.8155	3.2573	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0228	1.4576	1.0924	1.4598	1.0817	1.5080	1.2466	.7561
	2.2024	1.5522	1.9225	1.5515	1.9428	1.5080	1.8148	2.9709
9	1.4576	1.3280	1.4994	1.3377	1.5358	1.4169	1.5347	.7561
	1.5522	1.7038	1.5130	1.6974	1.4834	1.6048	1.4813	2.7622
10	1.0924	1.4994	1.1524	1.5283	1.3859	1.5551	1.3998	.7958
	1.9213	1.5130	1.8204	1.4945	1.6455	1.4703	1.6253	2.8306
11	1.4576	1.3355	1.5272	1.3655	1.5530	1.4351	1.5701	.6908
	1.5538	1.7011	1.4959	1.6698	1.4724	1.5903	1.4522	3.2674
12	1.0817	1.5358	1.3859	1.5540	1.3730	1.5690	1.0646	
	1.9415	1.4834	1.6455	1.4717	1.6645	1.4595	2.1401	
13	1.5080	1.4169	1.5562	1.4373	1.5733	1.2017	.6126	
	1.5087	1.6048	1.4696	1.5887	1.4555	1.9017	3.6972	
14	1.2466	1.5347	1.4009	1.5722	1.0667	.6126		
	1.8148	1.4813	1.6245	1.4508	2.1372	3.6972		
15	.7561	.7561	.7968	.6919	F-SUB-Q			
	2.9709	2.7622	2.8306	3.2640	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9575	1.3462	1.0174	1.3527	1.0164	1.4009	1.1428	.6865
	2.2865	1.6337	2.0063	1.6278	2.0104	1.5777	1.9259	3.1854
9	1.3462	1.2316	1.3944	1.2563	1.4426	1.3270	1.4052	.6940
	1.6337	1.7852	1.5832	1.7566	1.5350	1.6654	1.5730	2.9326
10	1.0174	1.3923	1.0849	1.4491	1.3130	1.4641	1.2884	.7208
	2.0063	1.5856	1.8808	1.5298	1.6857	1.5152	1.7167	3.0420
11	1.3516	1.2531	1.4480	1.3023	1.4630	1.3473	1.4191	.6276
	1.6295	1.7605	1.5313	1.7011	1.5167	1.6455	1.5606	3.5015
12	1.0164	1.4426	1.3141	1.4641	1.2788	1.4491	.9714	
	2.0104	1.5350	1.6857	1.5159	1.7345	1.5328	2.2799	
13	1.4009	1.3270	1.4651	1.3484	1.4533	1.1021	.5601	
	1.5785	1.6654	1.5145	1.6438	1.5283	2.0126	3.9257	
14	1.1438	1.4062	1.2895	1.4212	.9725	.5612		
	1.9259	1.5730	1.7148	1.5591	2.2766	3.9208		
15	.6865	.6940	.7219	.6287	F-SUB-Q			
	3.1854	2.9297	3.0420	3.4938	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8140	1.1888	.8857	1.2027	.8954	1.2413	.9243	.5462
	2.6312	1.8096	2.2550	1.7913	2.2328	1.7393	2.3318	3.9257
9	1.1888	1.0003	1.2167	1.0464	1.2916	1.1117	1.1877	.5890
	1.8096	2.1517	1.7732	2.0636	1.6742	1.9448	1.8179	3.3838
10	.8846	1.2145	.9328	1.3109	1.1149	1.3152	1.0581	.5783
	2.2567	1.7752	2.1388	1.6507	1.9424	1.6472	2.0437	3.7145
11	1.2017	1.0442	1.3109	1.1171	1.3270	1.1385	1.1610	.5066
	1.7943	2.0663	1.6524	1.9377	1.6337	1.9029	1.8649	4.2458
12	.8943	1.2916	1.1149	1.3270	1.0806	1.2381	.7850	
	2.2345	1.6750	1.9413	1.6337	2.0062	1.7517	2.7545	
13	1.2413	1.1117	1.3163	1.1395	1.2424	.8900	.4637	
	1.7393	1.9448	1.6464	1.9017	1.7469	2.4336	4.6431	
14	.9243	1.1888	1.0592	1.1620	.7872	.4637		
	2.3318	1.8169	2.0424	1.8627	2.7497	4.6431		
15	.5462	.5890	.5794	.5077	F-SUB-Q			
	3.9257	3.3799	3.7058	4.2402	M-SUB-Q			

AT 75% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5419	.4605	.2870	.4573	.3020	.4723	.5826	.3352
	3.8778	4.5500	6.7598	4.5894	6.4351	4.4543	3.6172	6.2517
9	.4605	.5955	.4584	.6694	.5152	.6983	.4455	.1778
	4.5500	3.5288	4.5762	3.1569	4.0926	3.0304	4.7190	*10.9158
10	.2870	.4584	.3181	.5269	.6929	.5301	.6651	.3566
	6.7598	4.5828	6.1401	4.0049	3.0537	3.9798	3.1854	5.9031
11	.4562	.6694	.5269	.7154	.5430	.7315	.4295	.3159
	4.5961	3.1601	4.0100	2.9598	3.8920	2.8977	4.9162	6.6720
12	.3020	.5152	.6929	.5430	.6887	.4680	.4980	
	6.4492	4.0926	3.0537	3.8920	3.0774	4.5112	4.2402	
13	.4723	.6983	.5312	.7326	.4691	.5601	.2913	
	4.4543	3.0304	3.9798	2.8951	4.5048	3.7808	7.2344	
14	.5826	.4455	.6651	.4295	.4991	.2913		
	3.6172	4.7190	3.1823	4.9086	4.2345	7.2509		
15	.3363	.1778	.3566	.3159	F-SUB-Q			
	6.2517	*10.9158	5.8922	6.6580	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3888	.3427	.2345	.3620	.2485	.3845	.5077	.3192
	5.5201	6.8742	9.1771	7.2841	8.9936	6.8742	5.2121	8.2562
9	.3427	.4959	.3631	.5344	.3941	.5516	.3684	.1628
	6.8742	5.1334	7.1422	4.8462	6.5618	4.6750	7.0471	*13.5355
10	.2345	.3631	.2495	.3866	.5409	.3984	.5334	.3309
	9.1771	7.1422	8.5926	6.4463	4.6072	6.2847	4.6386	7.7840
11	.3620	.5344	.3866	.5291	.3738	.5409	.3449	.2892
	7.2841	4.8462	6.4463	4.5370	6.1868	4.4274	7.0471	8.6458
12	.2485	.3941	.5409	.3738	.4359	.3106	.4070	
	9.0136	6.5618	4.6072	6.1788	4.5939	6.4902	5.6111	
13	.3845	.5516	.3984	.5409	.3106	.3770	.2378	
	6.8742	4.6750	6.2765	4.4274	6.4726	5.0841	9.0567	
14	.5077	.3684	.5334	.3449	.4070	.2378		
	5.2121	7.0471	4.6341	7.0367	5.6045	9.0740		
15	.3192	.1628	.3320	.2892	F-SUB-Q			
	8.2419	*13.5355	7.7840	8.6458	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5890	.8504	.7336	.8729	.7336	.9168	.7968	.5152
	3.7334	3.0208	3.1747	3.1055	3.1970	2.9830	3.4223	5.2639
9	.8514	.8257	.8975	.8429	.9221	.8846	.9264	.5334
	3.0208	3.1972	2.9867	3.1972	2.8942	3.0343	2.9190	4.3155
10	.7336	.8975	.7775	.9029	.8664	.9221	.8407	.5323
	3.1747	2.9867	2.9655	2.8543	2.9924	2.8023	3.0834	4.9520
11	.8718	.8418	.9029	.8354	.8921	.8450	.8921	.4584
	3.1075	3.1993	2.8560	3.0285	2.7908	2.9154	2.8238	5.6310
12	.7336	.9221	.8664	.8921	.6608	.8075	.5437	
	3.1970	2.8924	2.9924	2.7826	2.9552	2.7426	3.7159	
13	.9168	.8846	.9221	.8461	.8086	.6051	.3813	
	2.9830	3.0343	2.8006	2.9119	2.7363	3.3619	5.9325	
14	.7968	.9264	.8418	.8932	.6437	.3823		
	3.4223	2.9190	3.0814	2.8222	3.7130	5.9325		
15	.5152	.5334	.5323	.4584	F-SUB-Q			
	5.2581	4.3109	4.9469	5.6244	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8011	1.1385	.9189	1.1545	.9114	1.1888	1.0432	.6662
	3.0518	2.3951	2.6511	2.4268	2.6889	2.3712	2.6899	4.1898
9	1.1385	1.0988	1.1813	1.1010	1.1920	1.1406	1.2059	.6587
	2.3951	2.5007	2.3467	2.5286	2.3148	2.4268	2.3114	3.6540
10	.9200	1.1792	.9800	1.1738	1.1224	1.1931	1.0903	.6801
	2.6494	2.3456	2.4650	2.2958	2.4048	2.2535	2.4619	3.9932
11	1.1535	1.0999	1.1727	1.0785	1.1620	1.0978	1.1760	.5826
	2.4280	2.5313	2.2991	2.4632	2.2261	2.3560	2.2209	4.5806
12	.9114	1.1920	1.1213	1.1631	.9104	1.0924	.8439	
	2.6889	2.3148	2.4035	2.2199	2.3525	2.1822	2.9830	
13	1.1888	1.1406	1.1931	1.0988	1.0935	.8472	.4894	
	2.3712	2.4268	2.2513	2.3537	2.1773	2.6793	4.9213	
14	1.0432	1.2059	1.0903	1.1770	.8450	.4905		
	2.6884	2.3114	2.4607	2.2188	2.9793	4.9112		
15	.6662	.6587	.6812	.5837	F-SUB-Q			
	4.1898	3.6508	3.9898	4.5718	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0217	1.4009	1.1085	1.4062	1.0946	1.4448	1.2499	.7904
	2.6838	2.0490	2.3172	2.0748	2.3537	2.0229	2.3284	3.6617
9	1.4009	1.3291	1.4416	1.3205	1.4448	1.3687	1.4641	.7797
	2.0498	2.1683	2.0041	2.1943	1.9891	2.1042	1.9759	3.2370
10	1.1096	1.4426	1.1631	1.4244	1.3441	1.4459	1.3173	.8086
	2.3160	2.0041	2.1924	1.9808	2.0949	1.9397	2.1258	3.4900
11	1.4052	1.3184	1.4234	1.2981	1.4244	1.3377	1.4480	.6940
	2.0766	2.1963	1.9825	2.1497	1.9116	2.0454	1.8934	4.0100
12	1.0946	1.4448	1.3441	1.4255	1.2466	1.3902	1.0314	
	2.3523	1.9891	2.0949	1.9063	2.0419	1.8660	2.5919	
13	1.4448	1.3687	1.4459	1.3388	1.3934	1.0946	.5944	
	2.0229	2.1042	1.9381	2.0428	1.8616	2.3193	4.3466	
14	1.2499	1.4641	1.3184	1.4491	1.0324	.5955		
	2.3272	1.9751	2.1239	1.8912	2.5876	4.3426		
15	.7904	.7797	.8097	.6951	F-SUB-Q			
	3.6589	3.2370	3.4900	4.0032	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1524	1.5658	1.2177	1.5626	1.1995	1.6044	1.3730	.8611
	2.5834	1.9373	2.2411	1.9604	2.2772	1.9048	2.2137	3.5131
9	1.5658	1.4694	1.6076	1.4555	1.6065	1.5112	1.6247	.8461
	1.9365	2.0703	1.8949	2.0903	1.8777	1.9974	1.8623	3.1619
10	1.2177	1.6076	1.2670	1.5829	1.4823	1.6076	1.4608	.8846
	2.2399	1.8942	2.1393	1.8740	1.9991	1.8322	2.0152	3.3430
11	1.5604	1.4535	1.5819	1.4426	1.5990	1.4940	1.6247	.7604
	1.9628	2.0931	1.8763	2.0490	1.8052	1.9444	1.7835	3.8480
12	1.1995	1.6065	1.4823	1.5990	1.4362	1.5969	1.1513	
	2.2760	1.8777	1.9983	1.7990	1.9428	1.7598	2.4721	
13	1.6033	1.5112	1.6076	1.4951	1.6001	1.2563	.6629	
	1.9048	1.9974	1.8308	1.9428	1.7553	2.2055	4.1898	
14	1.3730	1.6247	1.4619	1.6258	1.1524	.6629		
	2.2126	1.8616	2.0143	1.7815	2.4683	4.1861		
15	.8622	.8461	.8857	.7615	F-SUB-Q			
	3.5106	3.1596	3.3454	3.8418	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2209	1.6600	1.2798	1.6515	1.2595	1.6954	1.4469	.9029
	2.6132	1.9452	2.2889	1.9645	2.3210	1.9025	2.2188	3.5393
9	1.6590	1.5497	1.7007	1.5358	1.7018	1.5958	1.7168	.8825
	1.9444	2.0839	1.9017	2.0977	1.8770	2.0016	1.8616	3.2414
10	1.2798	1.7018	1.3302	1.6815	1.5669	1.7061	1.5487	.9296
	2.2876	1.9010	2.1896	1.8770	2.0067	1.8322	2.0186	3.3690
11	1.6493	1.5337	1.6793	1.5305	1.7029	1.5883	1.7275	.7990
	1.9669	2.1005	1.8792	2.0596	1.8072	1.9500	1.7842	3.8888
12	1.2606	1.7018	1.5669	1.7040	1.5422	1.7136	1.2252	
	2.3198	1.8770	2.0058	1.8018	1.9524	1.7624	2.4876	
13	1.6943	1.5969	1.7072	1.5894	1.7179	1.3495	.7058	
	1.9025	2.0016	1.8308	1.9476	1.7579	2.2168	4.2383	
14	1.4469	1.7168	1.5487	1.7297	1.2263	.7058		
	2.2178	1.8609	2.0177	1.7822	2.4837	4.2308		
15	.9029	.8836	.9307	.8000	F-SUB-Q			
	3.5366	3.2389	3.3690	3.8825	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2563	1.7179	1.3173	1.7082	1.2870	1.7554	1.4919	.9275
	2.7394	2.0177	2.4076	2.0324	2.4387	1.9588	2.2947	3.6758
9	1.7168	1.5979	1.7597	1.5851	1.7650	1.6504	1.7779	.9061
	2.0177	2.1693	1.9693	2.1753	1.9342	2.0685	1.9178	3.4146
10	1.3173	1.7607	1.3666	1.7468	1.6226	1.7746	1.6054	.9585
	2.4076	1.9693	2.3115	1.9389	2.0812	1.8912	2.0848	3.4977
11	1.7061	1.5829	1.7447	1.5851	1.7725	1.6504	1.7982	.8236
	2.0341	2.1782	1.9405	2.1353	1.8696	2.0186	1.8415	4.0474
12	1.2981	1.7650	1.6226	1.7736	1.6044	1.7896	1.2702	
	2.4373	1.9342	2.0803	1.8638	2.0298	1.8245	2.5848	
13	1.7554	1.6504	1.7757	1.6515	1.7939	1.4062	.7315	
	1.9588	2.0685	1.8897	2.0169	1.8203	2.3047	4.4232	
14	1.4919	1.7789	1.6065	1.8004	1.2723	.7315		
	2.2936	1.9178	2.0830	1.8393	2.5806	4.4191		
15	.9275	.9061	.9585	.8247	F-SUB-Q			
	3.6730	3.4146	3.4977	4.0406	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2948	1.7854	1.3623	1.7768	1.3430	1.8293	1.5487	.9585
	2.8854	2.0949	2.5376	2.1042	2.5642	2.0177	2.3654	3.7689
9	1.7854	1.6547	1.8314	1.6451	1.8410	1.7179	1.8550	.9361
	2.0958	2.2399	2.0419	2.2577	1.9983	2.1401	1.9751	3.5878
10	1.3634	1.8314	1.4094	1.8228	1.6868	1.8539	1.6761	.9939
	2.5361	2.0419	2.4431	2.0109	2.1644	1.9596	2.1575	3.6337
11	1.7746	1.6429	1.8207	1.6483	1.8518	1.7222	1.8839	.8547
	2.1060	2.2610	2.0126	2.2230	1.9460	2.0977	1.9048	4.2083
12	1.3430	1.8410	1.6868	1.8518	1.6750	1.8753	1.3238	
	2.5627	1.9983	2.1644	1.9405	2.1277	1.8979	2.6975	
13	1.8293	1.7179	1.8550	1.7232	1.8796	1.4705	.7604	
	2.0177	2.1401	1.9588	2.0958	1.8927	2.4072	4.6386	
14	1.5487	1.8560	1.6772	1.8850	1.3248	.7604		
	2.3654	1.9751	2.1556	1.9025	2.6945	4.6341		
15	.9585	.9371	.9939	.8557	F-SUB-Q			
	3.7689	3.5878	3.6337	4.2009	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3045	1.8068	1.3752	1.7982	1.3559	1.8550	1.5669	.9682
	3.1015	2.2355	2.7222	2.2365	2.7442	2.1042	2.4607	3.9208
9	1.8057	1.6718	1.8528	1.6643	1.8678	1.7404	1.8817	.9457
	2.2355	2.4145	2.1773	2.4048	2.1229	2.2739	2.0839	3.7915
10	1.3762	1.8528	1.4234	1.8496	1.7093	1.8839	1.7029	1.0057
	2.7206	2.1773	2.6252	2.1488	2.3159	2.0949	2.2969	3.8699
11	1.7961	1.6622	1.8475	1.6708	1.8807	1.7500	1.9149	.8654
	2.2397	2.4084	2.1507	2.3807	2.0885	2.2460	2.0358	4.4942
12	1.3570	1.8678	1.7093	1.8817	1.7007	1.9085	1.3420	
	2.7425	2.1229	2.3148	2.0821	2.2903	2.0384	2.8977	
13	1.8550	1.7404	1.8850	1.7511	1.9128	1.4940	.7711	
	2.1051	2.2728	2.0931	2.2439	2.0324	2.5919	4.9935	
14	1.5669	1.8828	1.7040	1.9171	1.3441	.7722		
	2.4619	2.0848	2.2958	2.0341	2.8942	4.9883		
15	.9682	.9457	1.0057	.8664	F-SUB-Q			
	3.9208	3.7915	3.8699	4.4857	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2702	1.7671	1.3409	1.7607	1.3238	1.8196	1.5337	.9446
	3.4521	2.4734	3.0177	2.4455	2.9851	2.2696	2.6614	4.2421
9	1.7671	1.6311	1.8121	1.6268	1.8346	1.7050	1.8453	.9221
	2.4747	2.6793	2.4096	2.6599	2.3387	2.4850	2.2482	4.0972
10	1.3420	1.8121	1.3902	1.8153	1.6740	1.8518	1.6708	.9832
	3.0156	2.4096	2.9104	2.3677	2.5584	2.3047	2.5326	4.2195
11	1.7586	1.6247	1.8143	1.6354	1.8485	1.7157	1.8796	.8450
	2.4493	2.6643	2.3701	2.6305	2.3069	2.4786	2.2450	4.9727
12	1.3238	1.8336	1.6740	1.8496	1.6665	1.8742	1.3141	
	2.9851	2.3387	2.5584	2.3003	2.5421	2.2577	3.2123	
13	1.8186	1.7050	1.8518	1.7168	1.8785	1.4651	.7540	
	2.2707	2.4850	2.3025	2.4760	2.2524	2.8819	5.5458	
14	1.5337	1.8453	1.6718	1.8817	1.3163	.7551		
	2.6614	2.2482	2.5313	2.2429	3.2080	5.5393		
15	.9446	.9232	.9832	.8461	F-SUB-Q			
	4.2421	4.0972	4.2158	4.9675	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2948	1.8089	1.3720	1.8036	1.3548	1.8678	1.5733	.9671
	3.6589	2.6060	3.1002	2.4876	3.0405	2.3003	2.6960	4.2956
9	1.8089	1.6686	1.8560	1.6665	1.8817	1.7511	1.8978	.9457
	2.6060	2.8255	2.4863	2.7206	2.3951	2.5219	2.2750	4.1550
10	1.3720	1.8560	1.4201	1.8625	1.7168	1.9010	1.7200	1.0089
	3.1002	2.4902	3.0405	2.4837	2.6914	2.3819	2.6495	4.2917
11	1.8004	1.6643	1.8603	1.6783	1.8978	1.7650	1.9374	.8675
	2.4902	2.7253	2.4863	2.7810	2.4392	2.6189	2.3665	5.1557
12	1.3548	1.8817	1.7168	1.8989	1.7125	1.9289	1.3495	
	3.0405	2.3951	2.6930	2.4367	2.7052	2.3963	3.4125	
13	1.8678	1.7511	1.9021	1.7671	1.9342	1.5080	.7733	
	2.3014	2.5219	2.3819	2.6161	2.3903	3.0577	5.9031	
14	1.5733	1.8978	1.7211	1.9396	1.3516	.7743		
	2.6960	2.2761	2.6495	2.3642	3.4076	5.8958		
15	.9671	.9457	1.0078	.8686	F-SUB-Q			
	4.2956	4.1550	4.2879	5.1501	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2766	1.7939	1.3548	1.7886	1.3388	1.8582	1.5594	.9564
	3.8325	2.7331	3.2772	2.6132	3.2082	2.4108	2.8339	4.5198
9	1.7929	1.6483	1.8410	1.6493	1.8721	1.7382	1.8882	.9350
	2.7331	2.9755	2.6175	2.8698	2.5112	2.6480	2.3831	4.3642
10	1.3548	1.8410	1.4019	1.8507	1.7007	1.8914	1.7115	.9982
	3.2772	2.6218	3.2175	2.6103	2.8356	2.4942	2.7826	4.5069
11	1.7864	1.6461	1.8496	1.6633	1.8882	1.7543	1.9299	.8600
	2.6175	2.8750	2.6132	2.9626	2.6132	2.8122	2.5571	5.4320
12	1.3398	1.8710	1.7007	1.8892	1.6986	1.9214	1.3377	
	3.2082	2.5126	2.8373	2.6117	2.9119	2.5792	3.6958	
13	1.8571	1.7382	1.8925	1.7554	1.9257	1.4983	.7668	
	2.4121	2.6495	2.4942	2.8105	2.5723	3.3105	6.4289	
14	1.5594	1.8882	1.7125	1.9321	1.3398	.7668		
	2.8339	2.3831	2.7826	2.5543	3.6900	6.4203		
15	.9564	.9361	.9982	.8611	F-SUB-Q			
	4.5198	4.3642	4.5027	5.4258	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2359	1.7382	1.3109	1.7350	1.2970	1.8046	1.5133	.9264
	3.8888	2.7713	3.2699	2.6363	3.2317	2.4683	2.9172	4.7213
9	1.7372	1.5947	1.7832	1.5990	1.8186	1.6879	1.8346	.9061
	2.7729	3.0208	2.6204	2.8907	2.5598	2.7206	2.4556	4.5623
10	1.3109	1.7832	1.3591	1.7982	1.6515	1.8400	1.6643	.9693
	3.2699	2.6247	3.2035	2.6407	2.8907	2.5667	2.8872	4.7260
11	1.7318	1.5958	1.7961	1.6140	1.8368	1.7050	1.8764	.8332
	2.6407	2.8977	2.6436	3.0037	2.6451	2.8492	2.5904	5.7189
12	1.2970	1.8186	1.6515	1.8378	1.6504	1.8678	1.2991	
	3.2317	2.5626	2.8924	2.6436	2.9534	2.6132	3.7481	
13	1.8046	1.6879	1.8410	1.7061	1.8721	1.4544	.7443	
	2.4696	2.7222	2.5681	2.8475	2.6060	3.3595	6.5437	
14	1.5133	1.8346	1.6654	1.8785	1.3013	.7454		
	2.9172	2.4556	2.8872	2.5876	3.7452	6.5347		
15	.9264	.9061	.9693	.8354	F-SUB-Q			
	4.7213	4.5623	4.7260	5.7120	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2167	1.7222	1.2948	1.7200	1.2809	1.7939	1.5005	.9157
	3.8636	2.7160	3.1533	2.5353	3.1199	2.3701	2.8089	4.5587
9	1.7211	1.5765	1.7682	1.5819	1.8078	1.6750	1.8250	.8964
	2.7175	2.9137	2.5166	2.7875	2.4619	2.6161	2.3560	4.3989
10	1.2948	1.7682	1.3409	1.7854	1.6354	1.8293	1.6558	.9596
	3.1533	2.5205	3.0915	2.5380	2.7842	2.4658	2.7713	4.5587
11	1.7168	1.5787	1.7843	1.6001	1.8261	1.6933	1.8689	.8257
	2.5394	2.7924	2.5407	2.9718	2.6103	2.8172	2.5530	5.5073
12	1.2820	1.8068	1.6365	1.8271	1.6376	1.8582	1.2873	
	3.1199	2.4645	2.7859	2.6089	2.9244	2.5792	3.7188	
13	1.7939	1.6750	1.8303	1.6943	1.8635	1.4448	.7368	
	2.3712	2.6175	2.4670	2.8138	2.5723	3.3197	6.4902	
14	1.5005	1.8250	1.6568	1.8710	1.2895	.7368		
	2.8105	2.3572	2.7713	2.5502	3.7130	6.4902		
15	.9157	.8964	.9596	.8279	F-SUB-Q			
	4.5587	4.3989	4.5587	5.5010	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1888	1.6965	1.2702	1.6954	1.2574	1.7725	1.4769	.8986
	3.8418	2.6320	3.0743	2.4619	3.0447	2.2991	2.7363	4.4191
9	1.6954	1.5476	1.7436	1.5551	1.7854	1.6504	1.8046	.8814
	2.6320	2.8356	2.4417	2.7160	2.3879	2.5434	2.2837	4.2755
10	1.2702	1.7425	1.3141	1.7629	1.6097	1.8068	1.6354	.9425
	3.0743	2.4455	3.0177	2.4619	2.7098	2.3903	2.6838	4.4397
11	1.6922	1.5519	1.7607	1.5733	1.8036	1.6708	1.8518	.8129
	2.4670	2.7222	2.4658	2.8995	2.5681	2.7729	2.4902	5.3586
12	1.2584	1.7854	1.6097	1.8046	1.6119	1.8389	1.2670	
	3.0447	2.3891	2.7113	2.5667	2.8872	2.5353	3.6673	
13	1.7725	1.6504	1.8078	1.6718	1.8443	1.4244	.7229	
	2.3003	2.5448	2.3927	2.7713	2.5286	3.2786	6.4289	
14	1.4769	1.8046	1.6376	1.8539	1.2691	.7240		
	2.7363	2.2837	2.6838	2.4889	3.6617	6.4289		
15	.8986	.8814	.9436	.8140	F-SUB-Q			
	4.4191	4.2755	4.4356	5.3526	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1567	1.6515	1.2349	1.6515	1.2231	1.7297	1.4394	.8750
	3.7659	2.5421	2.9690	2.3701	2.9355	2.2085	2.6218	4.2458
9	1.6515	1.5048	1.6975	1.5144	1.7414	1.6097	1.7607	.8579
	2.5421	2.7394	2.3560	2.6175	2.2969	2.4455	2.1923	4.0972
10	1.2359	1.6975	1.2788	1.7190	1.5690	1.7639	1.5979	.9178
	2.9690	2.3595	2.9085	2.3736	2.6132	2.2980	2.5806	4.2534
11	1.6483	1.5112	1.7168	1.5337	1.7607	1.6301	1.8078	.7915
	2.3748	2.6247	2.3760	2.8023	2.4968	2.7006	2.3987	5.1279
12	1.2242	1.7414	1.5690	1.7618	1.5722	1.7950	1.2349	
	2.9355	2.3003	2.6146	2.4955	2.8681	2.4981	3.5818	
13	1.7286	1.6097	1.7650	1.6322	1.8004	1.3891	.7047	
	2.2096	2.4468	2.2980	2.6991	2.4915	3.2385	6.2765	
14	1.4394	1.7618	1.5990	1.8100	1.2370	.7047		
	2.6233	2.1933	2.5806	2.3975	3.5764	6.2682		
15	.8750	.8579	.9189	.7936	F-SUB-Q			
	4.2458	4.1010	4.2534	5.1224	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OF MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0988	1.5722	1.1727	1.5722	1.1620	1.6472	1.3677	.8311
	3.6645	2.4825	2.9162	2.3250	2.8876	2.1703	2.5820	4.1935
9	1.5712	1.4309	1.6161	1.4394	1.6600	1.5315	1.6772	.8150
	2.4837	2.6823	2.3069	2.5709	2.2503	2.4011	2.1536	4.0410
10	1.1727	1.6161	1.2177	1.6376	1.4919	1.6815	1.5208	.8729
	2.9162	2.3114	2.8467	2.3227	2.5612	2.2503	2.5232	4.1861
11	1.5701	1.4373	1.6365	1.4587	1.6783	1.5519	1.7211	.7518
	2.3284	2.5764	2.3250	2.7378	2.4380	2.6422	2.3409	5.0304
12	1.1620	1.6600	1.4930	1.6804	1.4951	1.7093	1.1738	
	2.8876	2.2524	2.5626	2.4367	2.8039	2.4480	3.5183	
13	1.6461	1.5315	1.6825	1.5530	1.7136	1.3195	.6694	
	2.1713	2.4023	2.2513	2.6407	2.4417	3.1801	6.1788	
14	1.3687	1.6772	1.5219	1.7232	1.1749	.6694		
	2.5834	2.1536	2.5232	2.3398	3.5131	6.1788		
15	.8311	.8150	.8729	.7540	F-SUB-Q			
	4.1935	4.0410	4.1825	5.0251	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0871	1.5626	1.1631	1.5626	1.1524	1.6386	1.3580	.8225
	3.4223	2.3227	2.7442	2.1883	2.7239	2.0454	2.4417	3.9798
9	1.5626	1.4191	1.6076	1.4287	1.6504	1.5219	1.6697	.8097
	2.3238	2.5152	2.1634	2.4182	2.1144	2.2599	2.0254	3.8144
10	1.1631	1.6076	1.2081	1.6290	1.4812	1.6729	1.5155	.8654
	2.7442	2.1673	2.6745	2.1792	2.4060	2.1154	2.3595	3.9501
11	1.5604	1.4255	1.6268	1.4491	1.6697	1.5433	1.7168	.7465
	2.1913	2.4231	2.1822	2.5584	2.2556	2.4455	2.1822	4.7260
12	1.1524	1.6504	1.4812	1.6708	1.4844	1.7018	1.1642	
	2.7222	2.1154	2.4072	2.2545	2.6089	2.2783	3.2809	
13	1.6386	1.5230	1.6740	1.5444	1.7072	1.3120	.6629	
	2.0472	2.2599	2.1154	2.4442	2.2717	2.9626	5.7884	
14	1.3580	1.6697	1.5165	1.7190	1.1643	.6629		
	2.4417	2.0263	2.3595	2.1812	3.2764	5.7884		
15	.8225	.8097	.8654	.7486	F-SUB-Q			
	3.9798	3.8144	3.9468	4.7167	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0464	1.5080	1.1203	1.5080	1.1096	1.5797	1.3055	.7904
	3.2607	2.2376	2.6712	2.1305	2.6600	1.9991	2.3939	3.9112
9	1.5069	1.3677	1.5508	1.3773	1.5926	1.4673	1.6097	.7786
	2.2386	2.4343	2.0986	2.3525	2.0543	2.2014	1.9775	3.7339
10	1.1203	1.5508	1.1663	1.5733	1.4276	1.6140	1.4608	.8311
	2.6712	2.1023	2.5914	2.1135	2.3352	2.0551	2.2870	3.8636
11	1.5058	1.3741	1.5712	1.3977	1.6108	1.4876	1.6547	.7186
	2.1343	2.3583	2.1163	2.4632	2.1673	2.3479	2.1042	4.5939
12	1.1096	1.5926	1.4276	1.6119	1.4287	1.6408	1.1181	
	2.6600	2.0551	2.3375	2.1664	2.4915	2.1693	3.1444	
13	1.5797	1.4673	1.6151	1.4898	1.6451	1.2616	.6372	
	2.0008	2.2024	2.0560	2.3467	2.1634	2.8373	5.5393	
14	1.3055	1.6097	1.4619	1.6568	1.1203	.6372		
	2.3939	1.9775	2.2870	2.1032	3.1403	5.5329		
15	.7904	.7797	.8322	.7197	F-SUB-Q			
	3.9144	3.7339	3.8605	4.5850	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9789	1.4073	1.0474	1.4094	1.0378	1.4705	1.2134	.7336
	3.2741	2.2230	2.6891	2.1536	2.6875	2.0341	2.4442	3.9999
9	1.4073	1.2766	1.4491	1.2873	1.4876	1.3677	1.4973	.7272
	2.2230	2.4355	2.1126	2.3712	2.0703	2.2271	2.0119	3.7915
10	1.0474	1.4491	1.0967	1.4737	1.3334	1.5080	1.3591	.7722
	2.6891	2.1163	2.5883	2.1239	2.3467	2.0703	2.3058	3.9273
11	1.4073	1.2841	1.4716	1.3088	1.5048	1.3880	1.5358	.6683
	2.1575	2.3760	2.1267	2.4405	2.1536	2.3444	2.0995	4.6431
12	1.0378	1.4876	1.3345	1.5058	1.3313	1.5272	1.0389	
	2.6875	2.0712	2.3479	2.1527	2.4889	2.1713	3.1738	
13	1.4705	1.3687	1.5090	1.3891	1.5315	1.1706	.5923	
	2.0358	2.2271	2.0712	2.3421	2.1654	2.8407	5.5523	
14	1.2134	1.4973	1.3602	1.5380	1.0399	.5933		
	2.4442	2.0126	2.3047	2.0986	3.1674	5.5458		
15	.7336	.7272	.7722	.6694	F-SUB-Q			
	3.9999	3.7915	3.9241	4.6341	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9425	1.3516	1.0121	1.3548	1.0046	1.4073	1.1588	.6994
	3.1362	2.1743	2.6378	2.1239	2.6393	2.0272	2.4417	4.0133
9	1.3505	1.2306	1.3944	1.2434	1.4330	1.3195	1.4309	.6994
	2.1743	2.3748	2.0776	2.3250	2.0350	2.1903	2.0041	3.7593
10	1.0121	1.3923	1.0667	1.4266	1.2916	1.4523	1.3034	.7358
	2.6378	2.0812	2.5162	2.0803	2.2892	2.0350	2.2696	3.9144
11	1.3527	1.2413	1.4244	1.2723	1.4501	1.3388	1.4641	.6383
	2.1277	2.3306	2.0830	2.3537	2.0867	2.2631	2.0641	4.5939
12	1.0046	1.4330	1.2916	1.4512	1.2798	1.4641	.9907	
	2.6393	2.0358	2.2903	2.0857	2.4405	2.1258	3.0974	
13	1.4073	1.3195	1.4533	1.3398	1.4694	1.1192	.5655	
	2.0280	2.1913	2.0358	2.2620	2.1201	2.8138	5.4820	
14	1.1588	1.4309	1.3045	1.4662	.9917	.5666		
	2.4417	2.0041	2.2685	2.0623	3.0934	5.4757		
15	.6994	.6994	.7368	.6394	F-SUB-Q			
	4.0133	3.7593	3.9112	4.5850	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8761	1.2381	.9350	1.2445	.9350	1.2959	1.0528	.6297
	3.1929	2.2503	2.7306	2.2034	2.7189	2.1154	2.5848	4.2917
9	1.2381	1.1320	1.2841	1.1578	1.3334	1.2252	1.2981	.6362
	2.2513	2.4531	2.1536	2.3903	2.0903	2.2588	2.1220	3.9756
10	.9350	1.2831	.9960	1.3398	1.2134	1.3548	1.1888	.6608
	2.7306	2.1575	2.5718	2.1305	2.3295	2.0885	2.3724	4.1715
11	1.2434	1.1545	1.3388	1.2027	1.3537	1.2445	1.3109	.5751
	2.2065	2.3951	2.1324	2.3689	2.1201	2.3081	2.1802	4.8710
12	.9350	1.3334	1.2134	1.3548	1.1813	1.3409	.8954	
	2.7189	2.0903	2.3306	2.1191	2.4632	2.1773	3.2407	
13	1.2948	1.2252	1.3559	1.2456	1.3452	1.0174	.5141	
	2.1163	2.2599	2.0894	2.3058	2.1713	2.8924	5.6712	
14	1.0539	1.2991	1.1899	1.3130	.8964	.5141		
	2.5848	2.1229	2.3712	2.1792	3.2363	5.6712		
15	.6297	.6362	.6619	.5762	F-SUB-Q			
	4.2917	3.9721	4.1678	4.8660	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7390	1.0817	.8065	1.0978	.8161	1.1353	.8429	.4969
	3.6310	2.4773	3.0552	2.4145	3.0115	2.3318	3.1279	5.2814
9	1.0828	.9104	1.1096	.9553	1.1824	1.0164	1.0860	.5355
	2.4773	2.9334	2.4060	2.7973	2.2663	2.6320	2.4543	4.5765
10	.8054	1.1085	.8493	1.2006	1.0207	1.2059	.9682	.5259
	3.0573	2.4084	2.9104	2.2653	2.6763	2.2577	2.8072	5.0679
11	1.0967	.9532	1.2006	1.0228	1.2167	1.0432	1.0624	.4605
	2.4182	2.8023	2.2663	2.6748	2.2685	2.6495	2.5919	5.8740
12	.8161	1.1824	1.0207	1.2167	.9896	1.1342	.7176	
	3.0136	2.2674	2.6763	2.2685	2.8155	2.4709	3.8857	
13	1.1353	1.0164	1.2059	1.0442	1.1374	.8140	.4220	
	2.3329	2.6320	2.2577	2.6480	2.4645	3.4571	6.6256	
14	.8439	1.0871	.9682	1.0635	.7186	.4220		
	3.1279	2.4543	2.8072	2.5890	3.8793	6.6256		
15	.4969	.5355	.5269	.4616	F-SUB-Q			
	5.2814	4.5765	5.0625	5.8596	M-SUB-Q			

AT 50% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4862	.4123	.2570	.4102	.2710	.4241	.5259	.3010
	5.3108	6.2191	9.2294	6.1948	8.6855	5.9847	4.8660	8.4167
9	.4123	.5344	.4113	.6040	.4637	.6308	.4016	.1585
	6.2272	4.8022	6.2110	4.2879	5.5458	4.1138	6.3858	*14.7856
10	.2570	.4113	.2849	.4745	.6265	.4787	.5998	.3202
	9.2294	6.2191	8.4208	5.4883	4.2046	5.4569	4.3906	8.0199
11	.4102	.6030	.4745	.6469	.4894	.6608	.3866	.2838
	6.2029	4.2917	5.4946	4.0786	5.3951	4.0032	6.8152	9.1966
12	.2710	.4637	.6265	.4894	.6233	.4220	.4487	
	8.6855	5.5458	4.2046	5.3951	4.3034	6.3603	5.9772	
13	.4241	.6308	.4787	.6619	.4230	.5055	.2624	
	5.9847	4.1138	5.4569	4.0032	6.3433	5.3526	*10.2891	
14	.5259	.4016	.6008	.3866	.4498	.2613		
	4.8660	6.3858	4.3866	6.8152	5.9697	*10.3113		
15	.3010	.1585	.3202	.2838	F-SUB-Q			
	8.4167	*14.7856	8.0199	9.1966	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.3877	.3427	.2324	.3631	.2474	.3888	.5130	.3181
	5.5201	6.8742	9.1771	7.2841	8.9936	6.8742	5.2121	8.2562
9	.3427	.4948	.3641	.5387	.3995	.5591	.3748	.1606
	6.8742	5.1334	7.1422	4.8462	6.5618	4.6750	7.0471	*13.5355
10	.2324	.3641	.2485	.3909	.5484	.4038	.5419	.3309
	9.1771	7.1422	8.5926	6.4463	4.6072	6.2847	4.6386	7.7840
11	.3620	.5387	.3909	.5355	.3791	.5484	.3513	.2892
	7.2841	4.8462	6.4463	4.5370	6.1868	4.4274	7.0471	8.6458
12	.2474	.3995	.5473	.3791	.4402	.3149	.4102	
	9.0136	6.5618	4.6072	6.1788	4.5939	6.4902	5.6111	
13	.3888	.5591	.4038	.5494	.3149	.3791	.2367	
	6.8742	4.6750	6.2765	4.4274	6.4726	5.0841	9.0567	
14	.5130	.3748	.5419	.3513	.4102	.2367		
	5.2121	7.0471	4.6341	7.0367	5.6045	9.0740		
15	.3181	.1617	.3320	.2892	F-SUB-Q			
	8.2419	*13.5355	7.7840	8.6458	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.5998	.8718	.7497	.8975	.7529	.9521	.8236	.5248
	3.7334	3.0208	3.1747	3.1055	3.1970	2.9830	3.4223	5.2639
9	.8718	.8472	.9253	.8686	.9564	.9178	.9628	.5430
	3.0208	3.1972	2.9867	3.1972	2.8942	3.0343	2.9190	4.3155
10	.7497	.9243	.7947	.9339	.8986	.9575	.8739	.5430
	3.1747	2.9867	2.9655	2.8543	2.9924	2.8023	3.0834	4.9520
11	.8964	.8675	.9328	.8632	.9264	.8782	.9286	.4670
	3.1075	3.1993	2.8560	3.0285	2.7908	2.9154	2.8238	5.6310
12	.7540	.9564	.8975	.9264	.6833	.8397	.6629	
	3.1970	2.8924	2.9924	2.7826	2.9552	2.7426	3.7159	
13	.9510	.9178	.9575	.8793	.8407	.6233	.3877	
	2.9830	3.0343	2.8006	2.9119	2.7363	3.3619	5.9325	
14	.8236	.9628	.8739	.9296	.6640	.3877		
	3.4223	2.9190	3.0814	2.8222	3.7130	5.9325		
15	.5248	.5430	.5430	.4680	F-SUB-Q			
	5.2581	4.3109	4.9469	5.6244	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8225	1.1770	.9478	1.1952	.9414	1.2456	1.0849	.6822
	3.0518	2.3951	2.6511	2.4268	2.6889	2.3712	2.6899	4.1898
9	1.1770	1.1374	1.2274	1.1438	1.2456	1.1920	1.2638	.6758
	2.3951	2.5007	2.3467	2.5286	2.3148	2.4268	2.3114	3.6540
10	.9478	1.2263	1.0100	1.2231	1.1706	1.2477	1.1395	.6972
	2.6494	2.3456	2.4650	2.2958	2.4048	2.2535	2.4619	3.9932
11	1.1942	1.1428	1.2220	1.1224	1.2167	1.1503	1.2349	.5976
	2.4280	2.5313	2.2991	2.4632	2.2261	2.3560	2.2209	4.5806
12	.9414	1.2456	1.1706	1.2167	.9521	1.1449	.8771	
	2.6889	2.3148	2.4035	2.2199	2.3525	2.1822	2.9830	
13	1.2445	1.1920	1.2477	1.1503	1.1470	.8814	.5012	
	2.3712	2.4268	2.2513	2.3537	2.1773	2.6793	4.9213	
14	1.0849	1.2638	1.1406	1.2359	.8782	.5012		
	2.6884	2.3114	2.4607	2.2188	2.9793	4.9112		
15	.6833	.6769	.6983	.5987	F-SUB-Q			
	4.1898	3.6508	3.9898	4.5718	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0496	1.4523	1.1470	1.4608	1.1342	1.5176	1.3034	.8129
	2.6838	2.0490	2.3172	2.0748	2.3537	2.0229	2.3284	3.6617
9	1.4523	1.3784	1.5015	1.3762	1.5155	1.4341	1.5390	.8032
	2.0498	2.1683	2.0041	2.1943	1.9891	2.1042	1.9759	3.2370
10	1.1470	1.5015	1.2017	1.4887	1.4073	1.5165	1.3816	.8322
	2.3160	2.0041	2.1924	1.9808	2.0949	1.9397	2.1258	3.4900
11	1.4598	1.3741	1.4876	1.3570	1.4962	1.4052	1.5251	.7154
	2.0766	2.1963	1.9825	2.1497	1.9116	2.0454	1.8934	4.0100
12	1.1342	1.5155	1.4062	1.4973	1.3077	1.4651	1.0764	
	2.3523	1.9891	2.0949	1.9063	2.0419	1.8660	2.5919	
13	1.5176	1.4341	1.5165	1.4062	1.4683	1.1449	.6105	
	2.0229	2.1042	1.9381	2.0428	1.8616	2.3193	4.3466	
14	1.3034	1.5390	1.3927	1.5262	1.0774	.6115		
	2.3272	1.9751	2.1239	1.8912	2.5876	4.3426		
15	.8129	.8032	.8332	.7165	F-SUB-Q			
	3.6589	3.2370	3.4900	4.0032	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1835	1.6247	1.2595	1.6236	1.2434	1.6858	1.4341	.8868
	2.5834	1.9373	2.2411	1.9604	2.2772	1.9048	2.2137	3.5131
9	1.6236	1.5240	1.6750	1.5176	1.6847	1.5840	1.7082	.8729
	1.9365	2.0703	1.8949	2.0903	1.8777	1.9974	1.8623	3.1619
10	1.2606	1.6750	1.3109	1.6579	1.5519	1.6868	1.5326	.9114
	2.2399	1.8942	2.1393	1.8740	1.9991	1.8322	2.0152	3.3430
11	1.6215	1.5155	1.6558	1.5090	1.6804	1.5701	1.7115	.7850
	1.9628	2.0931	1.8763	2.0490	1.8052	1.9444	1.7835	3.8480
12	1.2434	1.6847	1.5519	1.6815	1.5090	1.6847	1.2027	
	2.2760	1.8777	1.9983	1.7990	1.9428	1.7598	2.4721	
13	1.6858	1.5840	1.6868	1.5712	1.6879	1.3141	.6812	
	1.9048	1.9974	1.8308	1.9428	1.7553	2.2055	4.1898	
14	1.4341	1.7082	1.5337	1.7136	1.2038	.6822		
	2.2126	1.8616	2.0143	1.7815	2.4683	4.1861		
15	.8879	.8729	.9125	.7861	F-SUB-Q			
	3.5106	3.1596	3.3454	3.8418	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2531	1.7200	1.3238	1.7147	1.3055	1.7800	1.5090	.9286
	2.6132	1.9452	2.2889	1.9645	2.3210	1.9025	2.2188	3.5393
9	1.7190	1.6065	1.7704	1.5990	1.7843	1.6708	1.8036	.9093
	1.9444	2.0839	1.9017	2.0977	1.8770	2.0016	1.8616	3.2414
10	1.3238	1.7704	1.3741	1.7607	1.6408	1.7918	1.6226	.9585
	2.2876	1.9010	2.1896	1.8770	2.0067	1.8322	2.0186	3.3690
11	1.7125	1.5969	1.7586	1.5990	1.7886	1.6675	1.8186	.8236
	1.9669	2.1005	1.8792	2.0596	1.8072	1.9500	1.7842	3.8888
12	1.3055	1.7832	1.6418	1.7896	1.6172	1.8057	1.2788	
	2.3198	1.8770	2.0058	1.8018	1.9524	1.7624	2.4876	
13	1.7800	1.6708	1.7929	1.6686	1.8100	1.4105	.7261	
	1.9025	2.0016	1.8308	1.9476	1.7579	2.2168	4.2383	
14	1.5090	1.8036	1.6236	1.8207	1.2798	.7272		
	2.2178	1.8609	2.0177	1.7822	2.4837	4.2308		
15	.9296	.9104	.9585	.8257	F-SUB-Q			
	3.5366	3.2389	3.3690	3.8825	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2863	1.7768	1.3591	1.7693	1.3409	1.8378	1.5519	.9521
	2.7394	2.0177	2.4076	2.0324	2.4387	1.9588	2.2947	3.6758
9	1.7768	1.6526	1.8271	1.6472	1.8453	1.7232	1.8625	.9318
	2.0177	2.1693	1.9693	2.1753	1.9342	2.0685	1.9178	3.4146
10	1.3591	1.8271	1.4084	1.8250	1.6943	1.8603	1.6783	.9864
	2.4076	1.9693	2.3115	1.9389	2.0812	1.8912	2.0848	3.4977
11	1.7671	1.6451	1.8228	1.6526	1.8571	1.7275	1.8882	.8472
	2.0341	2.1782	1.9405	2.1353	1.8696	2.0186	1.8415	4.0474
12	1.3420	1.8453	1.6954	1.8571	1.6793	1.8817	1.3227	
	2.4373	1.9342	2.0803	1.8638	2.0298	1.8245	2.5848	
13	1.8378	1.7232	1.8603	1.7297	1.8860	1.4673	.7508	
	1.9588	2.0685	1.8897	2.0169	1.8203	2.3047	4.4232	
14	1.5519	1.8625	1.6793	1.8892	1.3248	.7518		
	2.2936	1.9178	2.0830	1.8393	2.5806	4.4191		
15	.9521	.9318	.9864	.8482	F-SUB-Q			
	3.6730	3.4146	3.4977	4.0406	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3216	1.8421	1.4019	1.8346	1.3837	1.9096	1.6054	.9810
	2.8854	2.0949	2.5376	2.1042	2.5642	2.0177	2.3654	3.7689
9	1.8421	1.7061	1.8946	1.7029	1.9182	1.7875	1.9364	.9596
	2.0958	2.2599	2.0419	2.2577	1.9983	2.1401	1.9751	3.5878
10	1.4019	1.8946	1.4480	1.8978	1.7554	1.9364	1.7457	1.0196
	2.5361	2.0419	2.4431	2.0109	2.1644	1.9596	2.1575	3.6337
11	1.8314	1.7007	1.8957	1.7136	1.9332	1.7971	1.9706	.8771
	2.1060	2.2610	2.0126	2.2230	1.9460	2.0977	1.9048	4.2083
12	1.3848	1.9182	1.7564	1.9342	1.7468	1.9642	1.3741	
	2.5627	1.9983	2.1644	1.9405	2.1277	1.8979	2.6975	
13	1.9085	1.7875	1.9374	1.7982	1.9696	1.5294	.7786	
	2.0177	2.1401	1.9588	2.0958	1.8927	2.4072	4.6386	
14	1.6054	1.9364	1.7468	1.9717	1.3762	.7797		
	2.3654	1.9751	2.1556	1.9025	2.6945	4.6341		
15	.9821	.9607	1.0196	.8782	F-SUB-Q			
	3.7689	3.5878	3.6337	4.2009	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3270	1.8550	1.4094	1.8485	1.3923	1.9278	1.6183	.9875
	3.1015	2.2355	2.7222	2.2365	2.7442	2.1042	2.4607	3.9208
9	1.8560	1.7157	1.9085	1.7157	1.9374	1.8036	1.9556	.9660
	2.2355	2.4145	2.1773	2.4048	2.1229	2.2739	2.0839	3.7915
10	1.4094	1.9085	1.4566	1.9182	1.7714	1.9589	1.7661	1.0282
	2.7206	2.1773	2.6252	2.1488	2.3159	2.0949	2.2969	3.8699
11	1.8464	1.7136	1.9160	1.7286	1.9546	1.8175	1.9942	.8846
	2.2397	2.4084	2.1507	2.3807	2.0885	2.2460	2.0358	4.4942
12	1.3934	1.9374	1.7725	1.9556	1.7650	1.9888	1.3869	
	2.7425	2.1229	2.3148	2.0821	2.2903	2.0384	2.8977	
13	1.9267	1.8036	1.9599	1.8186	1.9942	1.5476	.7872	
	2.1051	2.2728	2.0931	2.2439	2.0324	2.5919	4.9935	
14	1.6183	1.9556	1.7671	1.9963	1.3891	.7883		
	2.4619	2.0848	2.2958	2.0341	2.8942	4.9883		
15	.9875	.9660	1.0271	.8857	F-SUB-Q			
	3.9208	3.7915	3.8699	4.4857	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2863	1.8046	1.3677	1.8014	1.3516	1.8796	1.5744	.9596
	3.4521	2.4734	3.0177	2.4455	2.9851	2.2696	2.6614	4.2421
9	1.8046	1.6654	1.8571	1.6686	1.8925	1.7564	1.9064	.9382
	2.4747	2.6793	2.4096	2.6599	2.3387	2.4850	2.2482	4.0972
10	1.3677	1.8571	1.4148	1.8732	1.7254	1.9139	1.7232	1.0003
	3.0156	2.4096	2.9104	2.3677	2.5584	2.3047	2.5326	4.2195
11	1.7982	1.6665	1.8710	1.6836	1.9107	1.7725	1.9460	.8600
	2.4493	2.6643	2.3701	2.6305	2.3069	2.4786	2.2450	4.9727
12	1.3527	1.8925	1.7254	1.9117	1.7211	1.9428	1.3516	
	2.9851	2.3387	2.5584	2.3003	2.5421	2.2577	3.2123	
13	1.8796	1.7564	1.9149	1.7736	1.9481	1.5090	.7668	
	2.2707	2.4850	2.3025	2.4760	2.2524	2.8819	5.5458	
14	1.5744	1.9064	1.7243	1.9481	1.3527	.7668		
	2.6614	2.2482	2.5313	2.2429	3.2080	5.5393		
15	.9596	.9382	1.0003	.8611	F-SUB-Q			
	4.2421	4.0972	4.2158	4.9675	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.3034	1.8368	1.3902	1.8346	1.3762	1.9182	1.6065	.9768
	3.6589	2.6060	3.1002	2.4876	3.0405	2.3003	2.6960	4.2956
9	1.8368	1.6933	1.8914	1.6997	1.9310	1.7939	1.9481	.9553
	2.6060	2.8255	2.4863	2.7206	2.3951	2.5219	2.2750	4.1550
10	1.3912	1.8914	1.4384	1.9096	1.7597	1.9535	1.7639	1.0196
	3.1002	2.4902	3.0405	2.4837	2.6914	2.3819	2.6495	4.2917
11	1.8314	1.6965	1.9075	1.7179	1.9503	1.8121	1.9931	.8782
	2.4902	2.7253	2.4863	2.7810	2.4392	2.6189	2.3665	5.1557
12	1.3762	1.9299	1.7597	1.9514	1.7575	1.9878	1.3794	
	3.0405	2.3951	2.6930	2.4367	2.7052	2.3963	3.4125	
13	1.9182	1.7939	1.9556	1.8143	1.9931	1.5444	.7818	
	2.3014	2.5219	2.3819	2.6161	2.3903	3.0577	5.9031	
14	1.6065	1.9492	1.7650	1.9953	1.3816	.7829		
	2.6960	2.2761	2.6495	2.3642	3.4076	5.8958		
15	.9768	.9564	1.0196	.8793	F-SUB-Q			
	4.2956	4.1550	4.2879	5.1501	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2777	1.8089	1.3655	1.8078	1.3516	1.8957	1.5819	.9596
	3.8325	2.7331	3.2772	2.6132	3.2082	2.4108	2.8339	4.5198
9	1.8100	1.6622	1.8635	1.6708	1.9075	1.7682	1.9257	.9403
	2.7331	2.9755	2.6175	2.8698	2.5112	2.6480	2.3831	4.3642
10	1.3655	1.8635	1.4105	1.8860	1.7318	1.9310	1.7425	1.0035
	3.2772	2.6218	3.2175	2.6103	2.8356	2.4942	2.7826	4.5069
11	1.8057	1.6675	1.8839	1.6911	1.9278	1.7886	1.9717	.8643
	2.6175	2.8750	2.6132	2.9626	2.6132	2.8122	2.5571	5.4320
12	1.3516	1.9075	1.7318	1.9289	1.7318	1.9653	1.3591	
	3.2082	2.5126	2.8373	2.6117	2.9119	2.5792	3.6958	
13	1.8946	1.7682	1.9321	1.7907	1.9706	1.5240	.7700	
	2.4121	2.6495	2.4942	2.8105	2.5723	3.3105	6.4289	
14	1.5819	1.9257	1.7436	1.9739	1.3612	.7711		
	2.8339	2.3831	2.7826	2.5543	3.6900	6.4203		
15	.9596	.9403	1.0035	.8664	F-SUB-Q			
	4.5198	4.3642	4.5027	5.4258	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2284	1.7404	1.3120	1.7414	1.3002	1.8271	1.5240	.9243
	3.8888	2.7713	3.2699	2.6363	3.2317	2.4683	2.9172	4.7213
9	1.7404	1.5979	1.7929	1.6086	1.8400	1.7040	1.8560	.9050
	2.7729	3.0208	2.6204	2.8907	2.5598	2.7206	2.4556	4.5623
10	1.3120	1.7929	1.3580	1.8186	1.6686	1.8646	1.6815	.9671
	3.2699	2.6247	3.2035	2.6407	2.8907	2.5667	2.8872	4.7260
11	1.7382	1.6054	1.8164	1.6301	1.8614	1.7254	1.9021	.8322
	2.6407	2.8977	2.6436	3.0037	2.6451	2.8492	2.5904	5.7189
12	1.3002	1.8400	1.6686	1.8625	1.6697	1.8957	1.3098	
	3.2317	2.5626	2.8924	2.6436	2.9534	2.6132	3.7481	
13	1.8271	1.7040	1.8657	1.7275	1.9010	1.4683	.7433	
	2.4696	2.7222	2.5681	2.8475	2.6060	3.3595	6.5437	
14	1.5240	1.8571	1.6825	1.9042	1.3120	.7443		
	2.9172	2.4556	2.8872	2.5876	3.7452	6.5347		
15	.9243	.9050	.9671	.8343	F-SUB-Q			
	4.7213	4.5623	4.7260	5.7120	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.2006	1.7125	1.2863	1.7136	1.2756	1.8025	1.4983	.9071
	3.8636	2.7160	3.1533	2.5353	3.1199	2.3701	2.8089	4.5587
9	1.7115	1.5669	1.7639	1.5797	1.8143	1.6783	1.8325	.8889
	2.7175	2.9137	2.5166	2.7875	2.4619	2.6161	2.3560	4.3989
10	1.2873	1.7639	1.3313	1.7918	1.6397	1.8389	1.6600	.9510
	3.1533	2.5205	3.0915	2.5380	2.7842	2.4658	2.7713	4.5587
11	1.7104	1.5765	1.7896	1.6022	1.8346	1.6997	1.8796	.8193
	2.5394	2.7924	2.5407	2.9718	2.6103	2.8172	2.5530	5.5073
12	1.2756	1.8132	1.6408	1.8368	1.6429	1.8721	1.2884	
	3.1199	2.4645	2.7859	2.6089	2.9244	2.5792	3.7188	
13	1.8014	1.6783	1.8400	1.7018	1.8775	1.4469	.7294	
	2.3712	2.6175	2.4670	2.8138	2.5723	3.3197	6.4902	
14	1.4994	1.8325	1.6611	1.8817	1.2906	.7304		
	2.8105	2.3572	2.7713	2.5502	3.7130	6.4902		
15	.9071	.8889	.9510	.8204	F-SUB-Q			
	4.5587	4.3989	4.5587	5.5010	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1652	1.6729	1.2520	1.6750	1.2424	1.7661	1.4630	.8836
	3.8418	2.6320	3.0743	2.4619	3.0447	2.2991	2.7363	4.4191
9	1.6729	1.5262	1.7254	1.5401	1.7768	1.6408	1.7971	.8664
	2.6320	2.8356	2.4417	2.7160	2.3879	2.5434	2.2837	4.2755
10	1.2531	1.7243	1.2938	1.7543	1.6001	1.8014	1.6258	.9275
	3.0743	2.4455	3.0177	2.4619	2.7098	2.3903	2.6838	4.4397
11	1.6729	1.5369	1.7522	1.5637	1.7982	1.6633	1.8453	.8000
	2.4670	2.7222	2.4658	2.8995	2.5681	2.7729	2.4902	5.3586
12	1.2424	1.7768	1.6011	1.7993	1.6044	1.8357	1.2574	
	3.0447	2.3891	2.7113	2.5667	2.8872	2.5353	3.6673	
13	1.7661	1.6408	1.8025	1.6654	1.8410	1.4159	.7111	
	2.3003	2.5448	2.3927	2.7713	2.5286	3.2786	6.4289	
14	1.4630	1.7971	1.6268	1.8475	1.2595	.7111		
	2.7363	2.2837	2.6838	2.4889	3.6617	6.4289		
15	.8836	.8675	.9275	.8011	F-SUB-Q			
	4.4191	4.2755	4.4356	5.3526	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.1245	1.6161	1.2081	1.6183	1.1984	1.7082	1.4137	.8525
	3.7659	2.5421	2.9690	2.3701	2.9355	2.2085	2.6218	4.2458
9	1.6161	1.4726	1.6665	1.4876	1.7190	1.5862	1.7382	.8365
	2.5421	2.7394	2.3560	2.6175	2.2969	2.4455	2.1923	4.0972
10	1.2081	1.6665	1.2499	1.6965	1.5465	1.7436	1.5744	.8954
	2.9690	2.3595	2.9085	2.3736	2.6132	2.2980	2.5806	4.2534
11	1.6161	1.4844	1.6943	1.5112	1.7393	1.6086	1.7864	.7733
	2.3748	2.6247	2.3760	2.8023	2.4968	2.7006	2.3987	5.1279
12	1.1995	1.7190	1.5465	1.7404	1.5508	1.7757	1.2145	
	2.9355	2.3003	2.6146	2.4955	2.8681	2.4981	3.5818	
13	1.7072	1.5862	1.7447	1.6108	1.7811	1.7687	.6876	
	2.2096	2.4468	2.2980	2.6991	2.4915	3.2385	6.2765	
14	1.4148	1.7382	1.5754	1.7886	1.2167	.6876		
	2.6233	2.1933	2.5806	2.3975	3.5764	6.2682		
15	.8525	.8375	.8964	.7743	F-SUB-Q			
	4.2458	4.1010	4.2534	5.1224	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0603	1.5251	1.1385	1.5283	1.1288	1.6119	1.3323	.8032
	3.6645	2.4825	2.9162	2.3250	2.8876	2.1703	2.5820	4.1935
9	1.5251	1.3880	1.5722	1.4030	1.6236	1.4951	1.6397	.7883
	2.4837	2.6823	2.3069	2.5709	2.2503	2.4011	2.1536	5.0410
10	1.1385	1.5722	1.1802	1.6022	1.4587	1.6472	1.4855	.8429
	2.9162	2.3114	2.8467	2.3227	2.5612	2.2503	2.5232	4.1861
11	1.5262	1.3998	1.6011	1.4244	1.6440	1.5176	1.6847	.7283
	2.3284	2.5764	2.3250	2.7378	2.4380	2.6422	2.3409	5.0304
12	1.1299	1.6236	1.4587	1.6451	1.4619	1.6761	1.1438	
	2.8876	2.2524	2.5626	2.4367	2.8039	2.4480	3.5183	
13	1.6119	1.4951	1.6483	1.5197	1.6804	1.2884	.6469	
	2.1713	2.4023	2.2513	2.6407	2.4417	3.1801	6.1788	
14	1.3334	1.6397	1.4865	1.6868	1.1460	.6480		
	2.5834	2.1536	2.5232	2.3398	3.5131	6.1788		
15	.8032	.7893	.8450	.7294	F-SUB-Q			
	4.1935	4.0410	4.1825	5.0251	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0399	1.5037	1.1192	1.5069	1.1106	1.5894	1.3109	.7883
	3.4223	2.3227	2.7442	2.1883	2.7239	2.0454	2.4417	3.9798
9	1.5037	1.3655	1.5508	1.3794	1.6001	1.4737	1.6183	.7765
	2.3238	2.5152	2.1634	2.4182	2.1144	2.2599	2.0254	3.8144
10	1.1192	1.5508	1.1599	1.5797	1.4341	1.6236	1.4662	.8300
	2.7442	2.1673	2.6745	2.1792	2.4060	2.1154	2.3595	3.9501
11	1.5037	1.3762	1.5776	1.4030	1.6194	1.4962	1.6643	.7165
	2.1913	2.4231	2.1822	2.5584	2.2556	2.4455	2.1822	4.7260
12	1.1106	1.6001	1.4351	1.6215	1.4384	1.6536	1.1245	
	2.7222	2.1154	2.4072	2.2545	2.6089	2.2783	3.2809	
13	1.5894	1.4737	1.6247	1.4973	1.6579	1.2691	.6362	
	2.0472	2.2599	2.1154	2.4442	2.2717	2.9626	5.7884	
14	1.3109	1.6183	1.4673	1.6665	1.1267	.6362		
	2.4417	2.0263	2.3595	2.1812	3.2764	5.7884		
15	.7883	.7765	.8300	.7186	F-SUB-Q			
	3.9798	3.8144	3.9468	4.7167	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUP-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9928	1.4384	1.0689	1.4416	1.0592	1.5176	1.2488	.7508
	3.2607	2.2376	2.6712	2.1305	2.6600	1.9991	2.3939	3.9112
9	1.4373	1.3045	1.4833	1.3184	1.5294	1.4073	1.5455	.7411
	2.2386	2.4343	2.0986	2.3525	2.0543	2.2014	1.9775	3.7339
10	1.0689	1.4833	1.1106	1.5112	1.3698	1.5519	1.4009	.7904
	2.6712	2.1023	2.5914	2.1135	2.3352	2.0551	2.2870	3.8636
11	1.4384	1.3152	1.5101	1.3409	1.5487	1.4287	1.5894	.6833
	2.1343	2.3583	2.1163	2.4632	2.1673	2.3479	2.1042	4.5939
12	1.0603	1.5294	1.3698	1.5497	1.3720	1.5787	1.0710	
	2.6600	2.0551	2.3375	2.1664	2.4915	2.1693	3.1444	
13	1.5176	1.4073	1.5530	1.4309	1.5829	1.2102	.6062	
	2.0008	2.2024	2.0560	2.3467	2.1634	2.8373	5.5393	
14	1.2499	1.5455	1.4019	1.5915	1.0731	.6062		
	2.3939	1.9775	2.2870	2.1032	3.1403	5.5329		
15	.7508	.7411	.7904	.6854	F-SUB-Q			
	3.9144	3.7339	3.8605	4.5850	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9221	1.3313	.9907	1.3345	.9821	1.3998	1.1503	.6908
	3.2741	2.2230	2.6891	2.1536	2.6875	2.0341	2.4442	3.9999
9	1.3313	1.2070	1.3741	1.2209	1.4159	1.3002	1.4234	.6854
	2.2230	2.4355	2.1126	2.3712	2.0703	2.2271	2.0118	3.7915
10	.9907	1.3730	1.0357	1.4030	1.2691	1.4362	1.2906	.7272
	2.6891	2.1163	2.5883	2.1239	2.3467	2.0703	2.3058	3.9273
11	1.3323	1.2177	1.4009	1.2445	1.4341	1.3205	1.4608	.6297
	2.1575	2.3760	2.1267	2.4405	2.1536	2.3444	2.0995	4.6431
12	.9832	1.4159	1.2691	1.4351	1.2659	1.4544	.9853	
	2.6875	2.0712	2.3479	2.1527	2.4889	2.1713	3.1738	
13	1.3998	1.3002	1.4373	1.3216	1.4598	1.1128	.5591	
	2.0358	2.2271	2.0712	2.3421	2.1654	2.8407	5.5523	
14	1.1503	1.4244	1.2916	1.4630	.9875	.5591		
	2.4442	2.0126	2.3047	2.0986	3.1674	5.5458		
15	.6908	.6854	.7283	.6308	F-SUB-Q			
	3.9999	3.7915	3.9241	4.6341	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8804	1.2670	.9489	1.2723	.9436	1.3280	1.0892	.6522
	3.1362	2.1743	2.6378	2.1239	2.6393	2.0272	2.4417	4.0133
9	1.2659	1.1535	1.3109	1.1695	1.3516	1.2424	1.3484	.6533
	2.1743	2.3748	2.0776	2.3250	2.0350	2.1903	2.0041	3.7593
10	.9489	1.3088	.9992	1.3452	1.2177	1.3709	1.2263	.6876
	2.6378	2.0812	2.5162	2.0803	2.2892	2.0350	2.2696	3.9144
11	1.2702	1.1674	1.3441	1.1995	1.3687	1.2627	1.3805	.5965
	2.1277	2.3306	2.0830	2.3537	2.0867	2.2631	2.0641	4.5939
12	.9436	1.3516	1.2177	1.3698	1.2059	1.3827	.9318	
	2.6393	2.0358	2.2903	2.0857	2.4405	2.1258	3.0974	
13	1.3270	1.2424	1.3720	1.2638	1.3859	1.0539	.5291	
	2.0280	2.1913	2.0358	2.2620	2.1201	2.8138	5.4820	
14	1.0892	1.3484	1.2274	1.3816	.9328	.5291		
	2.4417	2.0041	2.2685	2.0623	3.0934	5.4757		
15	.6522	.6544	.6876	.5976	F-SUB-Q			
	4.0133	3.7593	3.9112	4.5850	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8107	1.1513	.8686	1.1599	.8707	1.2102	.9810	.5826
	3.1929	2.2503	2.7306	2.2034	2.7189	2.1154	2.5848	4.2917
9	1.1513	1.0517	1.1974	1.0785	1.2456	1.1428	1.2124	.5890
	2.2513	2.4531	2.1536	2.3903	2.0903	2.2588	2.1220	3.9756
10	.8686	1.1952	.9253	1.2531	1.1331	1.2670	1.1096	.6126
	2.7306	2.1575	2.5718	2.1305	2.3295	2.0885	2.3724	4.1715
11	1.1578	1.0764	1.2520	1.1235	1.2659	1.1631	1.2242	.5334
	2.2065	2.3951	2.1324	2.3689	2.1201	2.3081	2.1802	4.8710
12	.8707	1.2456	1.1331	1.2670	1.1031	1.2541	.8343	
	2.7189	2.0903	2.3306	2.1191	2.4632	2.1773	3.2407	
13	1.2102	1.1438	1.2681	1.1642	1.2574	.9489	.4755	
	2.1163	2.2599	2.0894	2.3058	2.1713	2.8924	5.6712	
14	.9810	1.2124	1.1106	1.2252	.8354	.4766		
	2.5848	2.1229	2.3712	2.1792	3.2363	5.6712		
15	.5826	.5901	.6126	.5344	F-SUB-Q			
	4.2917	3.9721	4.1678	4.8660	M-SUB-Q			

TABLE 2 (CONTINUED)

F-SUB-Q & M-SUB-Q VALUES (F-SUB-Q OP MARGIN) - POWER ESCALATION
AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.6779	.9960	.7422	1.0132	.7529	1.0485	.7775	.4552
	3.6310	2.4773	3.0552	2.4145	3.0115	2.3318	3.1279	5.2814
9	.9960	.8386	1.0239	.8825	1.0946	.9393	1.0035	.4916
	2.4773	2.9334	2.4060	2.7973	2.2663	2.6320	2.4543	4.5765
10	.7422	1.0228	.7818	1.1128	.9446	1.1171	.8943	.4830
	3.0573	2.4084	2.9104	2.2653	2.6763	2.2577	2.8072	5.0679
11	1.0121	.8804	1.1117	.9468	1.1278	.9650	.9821	.4230
	2.4182	2.8023	2.2663	2.6748	2.2685	2.6495	2.5919	5.8740
12	.7529	1.0946	.9446	1.1278	.9157	1.0496	.6629	
	3.0136	2.2674	2.6763	2.2685	2.8155	2.4709	3.8857	
13	1.0485	.9403	1.1171	.9660	1.0528	.7518	.3866	
	2.3329	2.6320	2.2577	2.6480	2.4645	3.4571	6.6256	
14	.7775	1.0035	.8954	.9832	.6640	.3866		
	3.1279	2.4543	2.8072	2.5890	3.8793	6.6256		
15	.4552	.4916	.4841	.4241	F-SUB-Q			
	5.2814	4.5765	5.0625	5.8596	M-SUB-Q			

AT 30% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.4413	.3738	.2324	.3716	.2463	.3856	.4787	.2720
	5.3108	6.2191	9.2294	6.1948	8.6855	5.9847	4.8660	8.4167
9	.3738	.4852	.3727	.5516	.4220	.5751	.3641	.1424
	6.2272	4.8022	6.2110	4.2879	5.5458	4.1138	6.3858	*14.7856
10	.2324	.3727	.2592	.4327	.5719	.4359	.5473	.2902
	9.2294	6.2191	8.4208	5.4883	4.2046	5.4569	4.3906	8.0199
11	.3716	.5505	.4316	.5901	.4455	.6040	.3513	.2570
	6.2029	4.2917	5.4946	4.0786	5.3951	4.0032	6.8152	9.1966
12	.2463	.4220	.5719	.4455	.5687	.3845	.4091	
	8.6855	5.5458	4.2046	5.3951	4.3034	6.3603	5.9772	
13	.3856	.5751	.4359	.6051	.3856	.4605	.2378	
	5.9847	4.1138	5.4569	4.0032	6.3433	5.3526	*10.2891	
14	.4787	.3652	.5473	.3513	.4091	.2367		
	4.8660	6.3858	4.3866	6.8152	5.9697	*10.3113		
15	.2731	.1424	.2902	.2581	F-SUB-Q			
	8.4167	*14.7856	8.0199	9.1966	M-SUB-Q			

TABLE 3

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	4.3362	5.4667	8.2350	5.7842	8.1705	5.5331	4.1553	6.3236
	3.6633	4.4762	6.6723	4.7497	6.7588	4.6663	3.6465	5.4294
	3.2847	3.8848	5.7240	4.1081	5.8065	4.0976	3.3285	4.8016
	2.9554	3.4078	4.8970	3.5790	4.9980	3.6194	3.0746	4.2930
	2.5229	2.9087	4.0404	2.9870	3.9712	2.9730	2.6038	3.4344
9	5.4667	4.0600	5.6912	3.8725	5.2854	3.7672	5.7014	*11.9440
	4.4825	3.4344	4.6800	3.3513	4.4327	3.2823	4.8436	*10.0299
	3.8859	3.0794	4.0519	3.0419	3.8884	2.9869	4.2724	8.6818
	3.4078	2.7715	3.5356	2.7716	3.4518	2.7385	3.8498	7.5509
	2.9087	2.4488	3.0181	2.4521	2.9293	2.4053	3.1935	5.8711
10	8.2350	5.6912	7.8038	5.1992	3.7232	5.0912	3.7495	5.9908
	6.6723	4.6800	6.4924	4.3421	3.2688	4.3244	3.3130	5.2162
	5.7240	4.0519	5.6516	3.7989	2.9702	3.8206	3.0383	4.6643
	4.8970	3.5356	4.8665	3.3684	2.7128	3.4369	2.8203	4.2140
	4.0428	3.0181	3.9683	2.8665	2.3755	2.9292	2.4657	3.4605
11	5.7842	3.8772	5.1992	3.6633	5.0033	3.5891	5.7425	6.6536
	4.7568	3.3513	4.3480	3.1967	4.2213	3.1400	4.9108	5.8158
	4.1081	3.0426	3.8035	2.9064	3.7201	2.8644	4.3500	5.2346
	3.5791	2.7716	3.3684	2.6523	3.3228	2.6349	3.9392	4.7510
	2.9898	2.4530	2.8665	2.2962	2.8046	2.3062	3.3279	3.9919
12	8.1705	5.2854	3.7232	5.0033	3.7059	5.3118	4.4512	
	6.7588	4.4327	3.2688	4.2213	3.2323	4.5207	3.9298	
	5.8065	3.8895	2.9702	3.7168	2.9346	3.9837	3.5859	
	4.9980	3.4518	2.7128	3.3228	2.6810	3.5746	3.3151	
	3.9712	2.9293	2.3765	2.8046	2.2854	2.9954	2.8576	
13	5.5331	3.7672	5.0912	3.5891	5.3030	4.0600	6.9435	
	4.6663	3.2823	4.3244	3.1400	4.5143	3.5570	5.9908	
	4.0976	2.9869	3.8206	2.8638	3.9787	3.2233	5.3070	
	3.6194	2.7385	3.4369	2.6348	3.5706	2.9608	4.7433	
	2.9730	2.4053	2.9292	2.3053	2.9926	2.5276	3.8785	
14	4.1553	5.6912	3.7495	5.7322	4.4450	6.9587		
	3.6465	4.8436	3.3130	4.9108	3.9250	6.0020		
	3.3285	4.2724	3.0361	4.3486	3.5828	5.3138		
	3.0746	3.8498	2.8203	3.9345	3.3132	4.7501		
	2.6038	3.1903	2.4657	3.3268	2.8568	3.8833		
15	6.3236	*11.9440	5.9908	6.6536	4 EFPD 118 % POWER			
	5.4294	*10.0299	5.2076	5.8158	100 EFPD 118 % POWER			
	4.7999	8.6818	4.6643	5.2261	200 EFPD 118 % POWER			
	4.2872	7.5509	4.2140	4.7507	300 EFPD 118 % POWER			
	3.4344	5.8711	3.4567	3.9902	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)
M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.9786	2.4649	2.9219	2.5314	2.9494	2.4725	2.7786	4.0965
	2.5661	2.1177	2.5298	2.1859	2.5671	2.1651	2.4880	3.6465
	2.3599	1.9499	2.3344	2.0205	2.3632	2.0058	2.3369	3.3630
	2.2390	1.8503	2.2173	1.9133	2.2395	1.9123	2.2514	3.1653
	2.0828	1.7201	2.0638	1.7397	2.0098	1.7200	2.0261	2.7124
9	2.4630	2.5953	2.4535	2.6188	2.3945	2.5095	2.4218	3.8586
	2.1177	2.2587	2.1347	2.2962	2.1163	2.2381	2.1651	3.4616
	1.9499	2.0975	1.9830	2.1341	1.9744	2.0948	2.0351	3.2244
	1.8502	2.0101	1.8862	2.0385	1.8778	2.0117	1.9593	3.0555
	1.7196	1.8934	1.7598	1.8892	1.7406	1.8584	1.7835	2.6565
10	2.9246	2.4535	2.7259	2.3643	2.4802	2.3331	2.5497	3.8819
	2.5318	2.1347	2.3743	2.0790	2.2071	2.0790	2.3128	3.5100
	2.3344	1.9827	2.2007	1.9345	2.0612	1.9502	2.1934	3.2704
	2.2188	1.8862	2.0979	1.8423	1.9730	1.8696	2.1214	3.0981
	2.0642	1.7598	1.9572	1.7082	1.8457	1.7371	1.9901	2.7499
11	2.5314	2.6188	2.3643	2.5056	2.3263	2.4329	2.3608	4.4081
	2.1874	2.2962	2.0803	2.2194	2.0722	2.1859	2.1433	3.9888
	2.0205	2.1356	1.9354	2.0676	1.9302	2.0575	2.0319	3.7376
	1.9144	2.0398	1.8429	1.9743	1.8392	1.9761	1.9638	3.5496
	1.7406	1.8903	1.7091	1.8397	1.6949	1.8457	1.8358	3.2021
12	2.9494	2.3945	2.4802	2.3213	2.4592	2.3011	3.0209	
	2.5692	2.1163	2.2071	2.0709	2.2041	2.0535	2.7642	
	2.3650	1.9744	2.0612	1.9302	2.0626	1.9229	2.6294	
	2.2411	1.8784	1.9737	1.8388	1.9715	1.8421	2.5371	
	2.0111	1.7406	1.8457	1.6949	1.8232	1.7076	2.3483	
13	2.4725	2.5095	2.3314	2.4310	2.2962	2.7546	4.6257	
	2.1651	2.2381	2.0776	2.1859	2.0496	2.4997	4.1283	
	2.0068	2.0948	1.9490	2.0572	1.9194	2.3627	3.8073	
	1.9130	2.0112	1.8685	1.9756	1.8394	2.2717	3.5563	
	1.7200	1.8584	1.7365	1.8457	1.7064	2.1016	3.1400	
14	2.7786	2.4200	2.5476	2.3608	3.0181	4.6257		
	2.4880	2.1637	2.3112	2.1419	2.7618	4.1283		
	2.3369	2.0341	2.1919	2.0309	2.6273	3.8073		
	2.2514	1.9593	2.1200	1.9638	2.5350	3.5563		
	2.0261	1.7835	1.9901	1.8347	2.3483	3.1410		
15	4.0965	3.8538	3.8819	4.4020	4 EFPD 118 % POWER			
	3.6465	3.4616	3.5061	3.9838	100 EFPD 118 % POWER			
	3.3630	3.2244	3.2670	3.7332	200 EFPD 118 % POWER			
	3.1653	3.0538	3.0951	3.5457	300 EFPD 118 % POWER			
	2.7124	2.6565	2.7475	3.1988	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A	
8	2.4422	1.9517	2.4109	1.9832	2.4524	1.9541	2.1844	3.2554	
	2.1520	1.7172	2.1304	1.7560	2.1792	1.7492	2.0120	2.9730	
	2.0335	1.6279	2.0268	1.6667	2.0551	1.6658	1.9453	2.8122	
	1.9888	1.5993	1.9786	1.6326	1.9977	1.6325	1.9296	2.7214	
	1.9475	1.5637	1.9186	1.5539	1.8727	1.5449	1.8233	2.4385	
9	1.9517	2.0417	1.9327	2.0722	1.9165	2.0082	1.9176	3.2328	
	1.7172	1.8327	1.7246	1.8660	1.7293	1.8306	1.7598	2.9746	
	1.6279	1.7546	1.6468	1.7826	1.6473	1.7628	1.7017	2.8408	
	1.5993	1.7345	1.6184	1.7488	1.6088	1.7396	1.6834	2.7587	
	1.5629	1.7216	1.5779	1.6962	1.5631	1.6792	1.6072	2.4975	
10	2.4146	1.9327	2.2497	1.9027	1.9932	1.8759	2.0326	3.1246	
	2.1434	1.7246	2.0085	1.7080	1.8160	1.7089	1.8982	2.8921	
	2.0294	1.6468	1.9116	1.6281	1.7419	1.6450	1.8538	2.7697	
	1.9806	1.6184	1.8724	1.5891	1.7105	1.6143	1.8411	2.6938	
	1.9210	1.5783	1.8324	1.5474	1.6727	1.5695	1.8036	2.4880	
11	1.9845	2.0749	1.9050	2.0365	1.8551	1.9637	1.8573	3.5891	
	1.7569	1.8671	1.7098	1.8412	1.7034	1.8088	1.7378	3.3408	
	1.6676	1.7836	1.6290	1.7595	1.6265	1.7479	1.7004	3.2216	
	1.6334	1.7503	1.5899	1.7217	1.5876	1.7251	1.6899	3.1368	
	1.5539	1.6971	1.5477	1.6780	1.5427	1.6857	1.6536	2.9420	
12	2.4563	1.9165	1.9919	1.8508	1.9565	1.8306	2.4273		
	2.1807	1.7293	1.8160	1.6998	1.8119	1.6748	2.2879		
	2.0578	1.6481	1.7419	1.6279	1.7603	1.6185	2.2427		
	1.9990	1.6088	1.7105	1.5883	1.7329	1.5962	2.2110		
	1.8738	1.5638	1.6730	1.5427	1.6812	1.5552	2.1316		
13	1.9541	2.0070	1.8748	1.9625	1.8264	2.1980	3.8445		
	1.7502	1.8306	1.7089	1.8078	1.6721	2.0562	3.5177		
	1.6665	1.7621	1.6443	1.7479	1.6162	2.0080	3.3332		
	1.6330	1.7396	1.6143	1.7246	1.5946	1.9871	3.1900		
	1.5449	1.6801	1.5692	1.6848	1.5539	1.9264	2.9312		
14	2.1844	1.9176	2.0313	1.8551	2.4255	3.8399			
	2.0108	1.7598	1.8982	1.7368	2.2863	3.5139			
	1.9453	1.7017	1.8530	1.6995	2.2411	3.3306			
	1.9296	1.6834	1.8406	1.6899	2.2104	3.1882			
	1.8233	1.6072	1.8036	1.6530	2.1311	2.9321			
15	3.2554	3.2294	3.1215	3.5850	4 EFPD 118 % POWER				
	2.9730	2.9746	2.8895	3.3373	100 EFPD 118 % POWER				
	2.8122	2.8388	2.7673	3.2183	200 EFPD 118 % POWER				
	2.7214	2.7580	2.6925	3.1337	300 EFPD 118 % POWER				
	2.4385	2.4975	2.4880	2.9393	450 EFPD 118 % POWER				

TABLE 3 (CONTINUED)
M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.1404	1.6634	2.0862	1.6854	2.1187	1.6634	1.8781	2.8330
	1.9222	1.4907	1.8920	1.5198	1.9257	1.5169	1.7696	2.6471
	1.8520	1.4448	1.8267	1.4726	1.8440	1.4704	1.7434	2.5505
	1.8491	1.4458	1.8170	1.4754	1.8247	1.4718	1.7677	2.5095
	1.8764	1.4753	1.8141	1.4460	1.7690	1.4428	1.7312	2.3246
9	1.6634	1.7598	1.6394	1.7875	1.6344	1.7265	1.6252	2.8167
	1.4907	1.6137	1.4928	1.6394	1.5012	1.6080	1.5235	2.6542
	1.4448	1.5800	1.4559	1.5982	1.4561	1.5821	1.5049	2.5886
	1.4458	1.5980	1.4628	1.6000	1.4527	1.5951	1.5250	2.5631
	1.4753	1.6504	1.4735	1.6056	1.4553	1.5912	1.5048	2.3924
10	2.0848	1.6394	1.9681	1.6286	1.7218	1.6007	1.7378	2.7194
	1.8943	1.4921	1.7892	1.4865	1.6056	1.4865	1.6651	2.5765
	1.8288	1.4557	1.7336	1.4437	1.5703	1.4598	1.6642	2.5260
	1.8186	1.4632	1.7308	1.4388	1.5714	1.4618	1.6858	2.5060
	1.8151	1.4741	1.7521	1.4560	1.5938	1.4721	1.7101	2.3749
11	1.6863	1.7895	1.6302	1.7637	1.5793	1.6890	1.5684	3.1277
	1.5213	1.6411	1.4879	1.6261	1.4817	1.5904	1.5069	2.9898
	1.4732	1.5990	1.4443	1.5833	1.4435	1.5726	1.5140	2.9484
	1.4759	1.6008	1.4399	1.5780	1.4379	1.5847	1.5347	2.9263
	1.4460	1.6064	1.4567	1.5968	1.4520	1.6037	1.5570	2.8231
12	2.1173	1.6344	1.7218	1.5754	1.6836	1.5547	2.0926	
	1.9293	1.5012	1.6056	1.4789	1.5999	1.4546	2.0261	
	1.8471	1.4562	1.5704	1.4443	1.5909	1.4406	2.0379	
	1.8266	1.4534	1.5721	1.4386	1.5970	1.4536	2.0563	
	1.7700	1.4560	1.5938	1.4527	1.6061	1.4701	2.0437	
13	1.6634	1.7265	1.5999	1.6881	1.5516	1.8870	3.3833	
	1.5169	1.6080	1.4865	1.5896	1.4520	1.8150	3.1681	
	1.4704	1.5820	1.4596	1.5718	1.4387	1.8159	3.0709	
	1.4720	1.5951	1.4615	1.5840	1.4523	1.8363	2.9949	
	1.4428	1.5912	1.4728	1.6029	1.4692	1.8425	2.8348	
14	1.8781	1.6244	1.7378	1.5669	2.0899	3.3797		
	1.7696	1.5235	1.6643	1.5062	2.0248	3.1649		
	1.7434	1.5049	1.6639	1.5134	2.0366	3.0686		
	1.7670	1.5250	1.6858	1.5339	2.0550	2.9949		
	1.7312	1.5048	1.7101	1.5565	2.0437	2.8364		
15	2.8330	2.8167	2.7170	3.1246	4 EFPD 118 % POWER			
	2.6471	2.6542	2.5744	2.9842	100 EFPD 118 % POWER			
	2.5524	2.5886	2.5240	2.9456	200 EFPD 118 % POWER			
	2.5115	2.5631	2.5049	2.9236	300 EFPD 118 % POWER			
	2.3263	2.3924	2.3731	2.8206	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUE (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.0404	1.5562	1.9743	1.5754	2.0060	1.5449	1.7637	2.6918
	1.8594	1.4159	1.8268	1.4415	1.8572	1.4363	1.6944	2.5640
	1.8180	1.3891	1.7770	1.4095	1.7911	1.4076	1.6916	2.5041
	1.8419	1.4139	1.7897	1.4253	1.7918	1.4298	1.7312	2.4860
	1.9111	1.4846	1.8300	1.4408	1.7811	1.4389	1.7435	2.3608
9	1.5562	1.6625	1.5308	1.6845	1.5220	1.6170	1.5083	2.6907
	1.4159	1.5486	1.4152	1.5677	1.4190	1.5322	1.4415	2.5884
	1.3887	1.5388	1.3985	1.5400	1.3918	1.5239	1.4418	2.5524
	1.4139	1.5823	1.4217	1.5644	1.4107	1.5579	1.4850	2.5545
	1.4842	1.6751	1.4701	1.6145	1.4480	1.5991	1.5040	2.4391
10	1.9731	1.5308	1.8806	1.5213	1.6211	1.4907	1.6236	2.5785
	1.8300	1.4152	1.7356	1.4077	1.5352	1.4071	1.5872	2.4958
	1.7800	1.3985	1.6975	1.3864	1.5231	1.4003	1.6142	2.4752
	1.7918	1.4223	1.7158	1.4032	1.5458	1.4230	1.6580	2.4870
	1.8311	1.4707	1.7760	1.4537	1.6067	1.4701	1.7177	2.4090
11	1.5770	1.6863	1.5235	1.6617	1.4687	1.5825	1.4533	2.9703
	1.4421	1.5692	1.4090	1.5539	1.4040	1.5169	1.4285	2.9026
	1.4101	1.5414	1.3875	1.5343	1.3863	1.5264	1.4627	2.9106
	1.4260	1.5658	1.4042	1.5507	1.4026	1.5603	1.5027	2.9254
	1.4415	1.6153	1.4544	1.6094	1.4534	1.6167	1.5605	2.8655
12	2.0034	1.5220	1.6211	1.4647	1.5785	1.4441	1.9698	
	1.8594	1.4190	1.5359	1.4009	1.5308	1.3773	1.9517	
	1.7932	1.3924	1.5237	1.3875	1.5469	1.3896	1.9998	
	1.7939	1.4113	1.5461	1.4036	1.5749	1.4249	2.0[illegible]3	
	1.7831	1.4480	1.6067	1.4540	1.6222	1.4767	2.[illegible]	
13	1.5456	1.6170	1.4900	1.5809	1.4408	1.7696	3.2291	
	1.4363	1.5322	1.4065	1.5162	1.3749	1.7397	3.0853	
	1.4076	1.5239	1.4003	1.5257	1.3878	1.7724	3.0409	
	1.4305	1.5579	1.4230	1.5599	1.4236	1.8206	3.0098	
	1.4389	1.5991	1.4701	1.6167	1.4756	1.8655	2.9054	
14	1.7637	1.5083	1.6227	1.4520	1.9673	3.2258		
	1.6944	1.4415	1.5872	1.4279	1.9493	3.0823		
	1.6907	1.4418	1.6135	1.4622	1.9986	3.0403		
	1.7312	1.4850	1.6580	1.5023	2.0500	3.0082		
	1.7435	1.5040	1.7177	1.5605	2.0774	2.9054		
15	2.6918	2.6907	2.5765	2.9647	4 EFPD 118 % POWER			
	2.5640	2.5862	2.4938	2.9000	100 EFPD 118 % POWER			
	2.5042	2.5524	2.4733	2.9080	200 EFPD 118 % POWER			
	2.4880	2.5545	2.4865	2.9227	300 EFPD 118 % POWER			
	2.3608	2.4391	2.4072	2.8655	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)
M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.0352	1.5389	1.9620	1.5547	1.9894	1.5155	1.7387	2.6737
	1.8803	1.4190	1.8419	1.4415	1.8682	1.4311	1.6989	2.5911
	1.8435	1.3927	1.7997	1.4165	1.8111	1.4133	1.7100	2.5531
	1.8867	1.4341	1.8273	1.4363	1.8162	1.4415	1.7569	2.5456
	1.9877	1.5344	1.8894	1.4831	1.8440	1.4817	1.8016	2.4554
9	1.5389	1.6479	1.5119	1.6634	1.4956	1.5919	1.4796	2.6861
	1.4184	1.5577	1.4159	1.5692	1.4133	1.5322	1.4369	2.6275
	1.3926	1.5521	1.4035	1.5483	1.3926	1.5307	1.4485	2.6108
	1.4341	1.6117	1.4373	1.5866	1.4254	1.5770	1.4998	2.6187
	1.5337	1.7287	1.5052	1.6625	1.4851	1.6471	1.5501	2.5462
10	1.9607	1.5119	1.8727	1.4984	1.5999	1.4647	1.5959	2.5599
	1.8451	1.4159	1.7531	1.4046	1.5397	1.4028	1.5896	2.5234
	1.8017	1.4035	1.7210	1.3883	1.5299	1.4011	1.6244	2.5210
	1.8294	1.4380	1.7540	1.4176	1.5657	1.4375	1.6815	2.5476
	1.8906	1.5052	1.8282	1.4855	1.6499	1.5076	1.7637	2.5036
11	1.5562	1.6651	1.4998	1.6420	1.4434	1.5570	1.4234	2.9565
	1.4428	1.5715	1.4059	1.5570	1.4021	1.5184	1.4273	2.9455
	1.4177	1.5498	1.3890	1.5387	1.3889	1.5380	1.4717	2.9689
	1.4369	1.5874	1.4187	1.5686	1.4176	1.5856	1.5252	3.0093
	1.4837	1.6634	1.4862	1.6524	1.4904	1.6646	1.6011	2.9671
12	1.9881	1.4956	1.5991	1.4395	1.5570	1.4159	1.9469	
	1.8705	1.4133	1.5397	1.3997	1.5367	1.3761	1.9673	
	1.8132	1.3931	1.5306	1.3895	1.5680	1.4071	2.0404	
	1.8183	1.4261	1.5657	1.4187	1.6076	1.4557	2.1124	
	1.8462	1.4858	1.6499	1.4904	1.6787	1.5281	2.1655	
13	1.5155	1.5919	1.4640	1.5554	1.4127	1.7463	3.2160	
	1.4318	1.5315	1.4021	1.5169	1.3737	1.7492	3.1307	
	1.4134	1.5307	1.4011	1.5373	1.4053	1.8073	3.1295	
	1.4421	1.5778	1.4375	1.5854	1.4539	1.8746	3.1269	
	1.4817	1.6471	1.5076	1.6646	1.5274	1.9428	3.0518	
14	1.7378	1.4796	1.5951	1.4222	1.9445	3.2128		
	1.6980	1.4369	1.5896	1.4266	1.9649	3.1277		
	1.7100	1.4485	1.6235	1.4717	2.0379	3.1295		
	1.7569	1.4998	1.6815	1.5244	2.1120	3.1269		
	1.8016	1.5501	1.7637	1.6011	2.1647	3.0518		
15	2.6737	2.6838	2.5578	2.9510	4 EFPD 118 % POWER			
	2.5911	2.6253	2.5214	2.9401	100 EFPD 118 % POWER			
	2.5531	2.6108	2.5191	2.9661	200 EFPD 118 % POWER			
	2.5456	2.6187	2.5456	3.0065	300 EFPD 118 % POWER			
	2.4554	2.5462	2.5016	2.9671	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.0954	1.5638	2.0008	1.5762	2.0254	1.5264	1.7589	2.7263
	1.9601	1.4613	1.9070	1.4810	1.9281	1.4633	1.7454	2.6827
	1.9231	1.4348	1.8680	1.4563	1.8758	1.4510	1.7694	2.6597
	1.9784	1.4847	1.8874	1.4694	1.8761	1.4776	1.8170	2.6493
	2.0853	1.5870	1.9601	1.5330	1.9210	1.5345	1.8781	2.5806
9	1.5638	1.6809	1.5345	1.6899	1.5083	1.6096	1.4900	2.7426
	1.4606	1.6129	1.4560	1.6153	1.4454	1.5715	1.4701	2.7259
	1.4348	1.6096	1.4458	1.5976	1.4290	1.5780	1.4901	2.7245
	1.4846	1.6730	1.4741	1.6302	1.4600	1.6186	1.5397	2.7259
	1.5870	1.7849	1.5510	1.7218	1.5293	1.7034	1.6015	2.6723
10	1.9996	1.5345	1.9163	1.5155	1.6227	1.4782	1.6104	2.6081
	1.9104	1.4560	1.8173	1.4395	1.5840	1.4369	1.6319	2.6124
	1.8702	1.4458	1.7875	1.4234	1.5772	1.4367	1.6744	2.6228
	1.8897	1.4748	1.8162	1.4599	1.6186	1.4721	1.7378	2.6405
	1.9614	1.5518	1.8875	1.5261	1.7075	1.5524	1.8196	2.6060
11	1.5778	1.6917	1.5169	1.6669	1.4593	1.5754	1.4337	3.0124
	1.4817	1.6170	1.4402	1.6015	1.4363	1.5608	1.4647	3.0557
	1.4569	1.5992	1.4246	1.5850	1.4246	1.5843	1.5141	3.0935
	1.4701	1.6311	1.4606	1.6215	1.4599	1.6388	1.5759	3.1338
	1.5330	1.7227	1.5261	1.7066	1.5392	1.7299	1.6549	3.0793
12	2.0241	1.5083	1.6227	1.4553	1.5817	1.4305	1.9783	
	1.9305	1.4447	1.5840	1.4356	1.5872	1.4140	2.0352	
	1.8781	1.4296	1.5780	1.4252	1.6187	1.4465	2.1135	
	1.8783	1.4606	1.6186	1.4605	1.6658	1.5028	2.1994	
	1.9222	1.5300	1.7075	1.5400	1.7476	1.5862	2.2627	
13	1.5264	1.6096	1.4769	1.5746	1.4273	1.7745	3.2924	
	1.4640	1.5715	1.4363	1.5600	1.4115	1.8088	3.2588	
	1.4511	1.5773	1.4367	1.5835	1.4445	1.8729	3.2632	
	1.4776	1.6186	1.4721	1.6388	1.5014	1.9489	3.2718	
	1.5345	1.7034	1.5524	1.7299	1.5846	2.0254	3.2011	
14	1.7589	1.4900	1.6096	1.4324	1.9759	3.2890		
	1.7454	1.4701	1.6311	1.4633	2.0326	3.2554		
	1.7694	1.4895	1.6744	1.5133	2.1121	3.2601		
	1.8170	1.5397	1.7378	1.5751	2.1979	3.2718		
	1.8781	1.6015	1.8196	1.6549	2.2619	3.2029		
15	2.7263	2.7402	2.6038	3.0095	4 EFPD 118 % POWER			
	2.6827	2.7259	2.6102	3.0528	100 EFPD 118 % POWER			
	2.6597	2.7222	2.6208	3.0905	200 EFPD 118 % POWER			
	2.6493	2.7259	2.6405	3.1338	300 EFPD 118 % POWER			
	2.5806	2.6723	2.6060	3.0764	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)
M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.1651	1.5904	2.0426	1.5983	2.0628	. 5367	1.7795	2.7738
	2.0522	1.5062	1.9781	1.5206	1.9932	1.4935	1.7935	2.7690
	2.0171	1.4820	1.9414	1.4952	1.9451	1.4863	1.8276	2.7594
	2.0562	1.5177	1.9497	1.4991	1.9365	1.5062	1.8715	2.7428
	2.1509	1.6219	2.0240	1.5684	1.9843	1.5700	1.9363	2.6760
9	1.5912	1.7144	1.5570	1.7153	1.5220	1.6269	1.4991	2.7915
	1.5055	1.6704	1.4970	1.6625	1.4776	1.6129	1.5012	2.8192
	1.4813	1.6738	1.4882	1.6498	1.4685	1.6265	1.5296	2.8278
	1.5177	1.7227	1.5033	1.6756	1.4900	1.6608	1.5723	2.8217
	1.6211	1.8377	1.5872	1.7696	1.5577	1.7454	1.6352	2.7620
10	2.0413	1.5570	1.9620	1.5330	1.6462	1.4928	1.6244	2.6515
	1.9806	1.4970	1.8840	1.4755	1.6319	1.4714	1.6730	2.6986
	1.9450	1.4896	1.8589	1.4625	1.6290	1.4746	1.7237	2.7235
	1.95?2	1.5040	1.8772	1.4872	1.6582	1.5005	1.7755	2.7263
	2.026ь	1.5872	1.9494	1.5525	1.7491	1.5801	1.8584	2.6850
11	1.5999	1.7181	1.5345	1.6926	1.4782	1.5935	1.4421	3.0645
	1.5220	1.6643	1.4769	1.6496	1.4714	1.6040	1.4991	3.1618
	1.4965	1.6523	1.4638	1.6356	1.4638	1.6341	1.5548	3.2121
	1.4998	1.6765	1.4879	1.6573	1.4879	1.6827	1.6064	3.2258
	1.5684	1.7706	1.5532	1.7472	1.5600	1.7675	1.6842	3.1620
12	2.0615	1.5220	1.6454	1.4741	1.6137	1.4467	2.0108	
	1.9919	1.4776	1.6319	1.4707	1.6454	1.4546	2.1051	
	1.9475	1.4692	1.6298	1.4645	1.6794	1.4912	2.1929	
	1.9389	1.4900	1.6582	1.4886	1.7302	1.5516	2.2781	
	1.9869	1.5577	1.7491	1.5601	1.8042	1.6280	2.3255	
13	1.5367	1.6269	1.4921	1.5919	1.4434	1.8057	3.3690	
	1.4935	1.6129	1.4707	1.6032	1.4520	1.8704	3.3869	
	1.4870	1.6257	1.4746	1.6333	1.4892	1.9396	3.3924	
	1.5069	1.6608	1.5005	1.6818	1.5501	2.0245	3.4144	
	1.5700	1.7454	1.5801	1.7666	1.6271	2.0928	3.3051	
14	1.7795	1.4984	1.6236	1.4408	2.0082	3.3654		
	1.7935	1.5012	1.6730	1.4977	2.1023	3.3869		
	1.8276	1.5296	1.7237	1.5548	2.1914	3.3924		
	1.8715	1.5723	1.7755	1.6064	2.2765	3.4144		
	1.9363	1.6352	1.8584	1.6841	2.3254	3.3083		
15	2.7738	2.7891	2.6493	3.0616	4 EFPD 118 % POWER			
	2.7690	2.8167	2.6963	3.1555	100 EFPD 118 % POWER			
	2.7594	2.8278	2.7212	3.2088	200 EFPD 118 % POWER			
	2.7428	2.8192	2.7240	3.2225	300 EFPD 118 % POWER			
	2.6760	2.7620	2.6827	3.1590	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.2846	1.6651	2.1404	1.6686	2.1552	1.5943	1.8487	2.8868
	2.1934	1.5991	2.0988	1.6088	2.1073	1.5708	1.8881	2.9159
	2.1622	1.5778	2.0642	1.5801	2.0601	1.5654	1.9281	2.9159
	2.1874	1.6048	2.0710	1.5817	2.0547	1.5872	1.9796	2.9106
	2.2810	1.7081	2.1390	1.6471	2.0988	1.6471	2.0417	2.8279
9	1.6651	1.7976	1.6277	1.7915	1.5825	1.6917	1.5554	2.9137
	1.5983	1.7755	1.5864	1.7598	1.5577	1.7016	1.5801	2.9775
	1.5778	1.7845	1.5778	1.7492	1.5539	1.7200	1.6129	2.9917
	1.6040	1.8285	1.5872	1.7716	1.5700	1.7531	1.6565	2.9917
	1.7080	1.9434	1.6634	1.8638	1.6302	1.8348	1.7126	2.9137
10	2.1390	1.6277	2.0574	1.5991	1.7181	1.5524	1.6881	2.7690
	2.1030	1.5864	2.0021	1.5600	1.7293	1.5554	1.7667	2.8558
	2.0683	1.5785	1.9781	1.5525	1.7350	1.5592	1.8275	2.8842
	2.0738	1.5880	1.9919	1.5638	1.7492	1.5801	1.8693	2.8868
	2.1419	1.6643	2.0638	1.6279	1.8394	1.6454	1.9410	2.8229
11	1.6704	1.7935	1.6007	1.7696	1.5449	1.6617	1.5005	3.2063
	1.6104	1.7618	1.5615	1.7483	1.5554	1.6980	1.5848	3.3548
	1.5817	1.7511	1.5532	1.7386	1.5532	1.7361	1.6494	3.4159
	1.5825	1.7736	1.5646	1.7483	1.5646	1.7706	1.6899	3.4123
	1.6471	1.8649	1.6279	1.8372	1.6297	1.8512	1.7628	3.3233
12	2.1537	1.5825	1.7181	1.5411	1.6917	1.5126	2.1051	
	2.1073	1.5577	1.7293	1.5554	1.7521	1.5441	2.2381	
	2.0642	1.5547	1.7331	1.5547	1.7924	1.5866	2.3397	
	2.0561	1.5708	1.7502	1.5654	1.8212	1.6294	2.3999	
	2.1016	1.6302	1.8394	1.6297	1.8915	1.7013	2.4396	
13	1.5943	1.6917	1.5509	1.6608	1.5090	1.8937	3.5412	
	1.5708	1.7016	1.5547	1.6971	1.5411	1.9919	3.6135	
	1.5654	1.7200	1.5592	1.7352	1.5842	2.0706	3.6314	
	1.5872	1.7531	1.5801	1.7696	1.6277	2.1333	3.5972	
	1.6479	1.8338	1.6454	1.8502	1.7004	2.1889	3.4656	
14	1.8487	1.5547	1.6872	1.4991	2.1037	3.5373		
	1.8881	1.5801	1.7657	1.5840	2.2365	3.6094		
	1.9281	1.6129	1.8275	1.6486	2.3380	3.6274		
	1.9796	1.6565	1.8693	1.6890	2.3981	3.5972		
	2.0417	1.7126	1.9398	1.7619	2.4377	3.4692		
15	2.8868	2.9110	2.7666	3.1999	4 EFPD 118 % POWER			
	2.9159	2.9746	2.8532	3.3478	100 EFPD 118 % POWER			
	2.9159	2.9917	2.8842	3.4123	200 EFPD 118 % POWER			
	2.9106	2.9917	2.8842	3.4123	300 EFPD 118 % POWER			
	2.8279	2.9137	2.8229	3.3233	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)
M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.4744	1.7925	2.3095	1.7915	2.3215	1.7034	1.9808	3.1003
	2.4035	1.7425	2.2892	1.7473	2.2942	1.6980	2.0469	3.1649
	2.3838	1.7293	2.2693	1.7274	2.2594	1.7061	2.1079	3.1871
	2.4200	1.7647	2.2842	1.7340	2.2611	1.7359	2.1710	3.1903
	2.5110	1.8661	2.3441	1.7955	2.2993	1.7915	2.2241	3.0853
9	1.7925	1.9398	1.7521	1.9269	1.6944	1.8150	1.6634	3.1324
	1.7425	1.9363	1.7246	1.9119	1.6872	1.8454	1.7089	3.2395
	1.7293	1.9601	1.7255	1.9142	1.6953	1.8781	1.7589	3.2802
	1.7647	2.0146	1.7425	1.9457	1.7190	1.9199	1.8108	3.2906
	1.8661	2.1276	1.8119	2.0339	1.7726	1.9957	1.8584	3.1802
10	2.3078	1.7521	2.2178	1.7190	1.8508	1.6651	1.8129	2.9758
	2.2925	1.7265	2.1807	1.6962	1.8825	1.6863	1.9188	3.1033
	2.2726	1.7274	2.1716	1.6935	1.8937	1.6989	1.9919	3.1587
	2.2875	1.7435	2.1929	1.7098	1.9176	1.7274	2.0443	3.1681
	2.3458	1.8119	2.2549	1.7618	1.9982	1.7825	2.0981	3.0734
11	1.7935	1.9292	1.7209	1.9073	1.6660	1.7905	1.6145	3.4567
	1.7483	1.9142	1.6971	1.9050	1.6908	1.8508	1.7255	3.6549
	1.7284	1.9165	1.6944	1.8993	1.6944	1.8971	1.7986	3.7451
	1.7349	1.9469	1.7107	1.9165	1.7098	1.9363	1.8465	3.7539
	1.7965	2.0352	1.7628	1.9982	1.7716	2.0095	1.9027	3.6135
12	2.3215	1.6944	1.8508	1.6608	1.8317	1.6336	2.2797	
	2.2942	1.6872	1.8825	1.6899	1.9188	1.6872	2.4497	
	2.2627	1.6962	1.8937	1.6962	1.9673	1.7397	2.5661	
	2.2643	1.7190	1.9176	1.7107	1.9944	1.7795	2.6274	
	2.3010	1.7726	1.9994	1.7716	2.0582	1.8454	2.6516	
13	1.7043	1.8150	1.6643	1.7885	1.6294	2.0535	3.8445	
	1.6980	1.8454	1.6863	1.8497	1.6836	2.1859	3.9690	
	1.7061	1.8781	1.6989	1.8971	1.7368	2.2781	3.9988	
	1.7359	1.9199	1.7274	1.9351	1.7775	2.3349	3.9493	
	1.7915	1.9944	1.7825	2.0095	1.8443	2.3768	3.7830	
14	1.9808	1.6625	1.8119	1.6129	2.2765	3.8445		
	2.0456	1.7089	1.9176	1.7246	2.4478	3.9640		
	2.1079	1.7589	1.9919	1.7986	2.5640	3.9988		
	2.1696	1.8108	2.0443	1.8454	2.6274	3.9542		
	2.2241	1.8584	2.0981	1.9027	2.6516	3.7830		
15	3.1003	3.1324	2.9730	3.4530	4 EFPD 118 % POWER			
	3.1649	3.2361	3.1003	3.6507	100 EFPD 118 % POWER			
	3.1871	3.2802	3.1555	3.7407	200 EFPD 118 % POWER			
	3.1903	3.2871	3.1649	3.7495	300 EFPD 118 % POWER			
	3.0853	3.1770	3.0704	3.6094	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.5135	1.8369	2.3635	1.8380	2.3815	1.7359	2.0184	3.1587
	2.4938	1.8160	2.3833	1.8108	2.3815	1.7492	2.1120	3.2722
	2.5115	1.8212	2.3870	1.8057	2.3689	1.7755	2.1965	3.3268
	2.5744	1.8704	2.4183	1.8243	2.3833	1.8181	2.2749	3.3443
	2.6643	1.9685	2.4816	1.8948	2.4334	1.8870	2.3452	3.2488
9	1.8369	1.9944	1.7986	1.9771	1.7349	1.8519	1.6935	3.1964
	1.8160	2.0197	1.7905	1.9870	1.7473	1.9096	1.7618	3.3433
	1.8212	2.0682	1.8098	2.0108	1.7765	1.9649	1.8317	3.4163
	1.8693	2.1390	1.8380	2.0575	1.8119	2.0223	1.8982	3.4426
	1.9673	2.2524	1.9119	2.1520	1.8616	2.1037	1.9505	3.3397
10	2.3617	1.8006	2.2726	1.7677	1.9027	1.7052	1.8540	3.0440
	2.3851	1.7925	2.2742	1.7647	1.9565	1.7463	1.9870	3.2095
	2.3906	1.8119	2.2858	1.7765	1.9919	1.7775	2.0858	3.2993
	2.4202	1.8391	2.3232	1.8067	2.0326	1.8191	2.1520	3.3233
	2.4816	1.9119	2.3880	1.8487	2.1051	1.8638	2.1980	3.2225
11	1.8401	1.9796	1.7696	1.9625	1.7089	1.8338	1.6496	3.5412
	1.8129	1.9894	1.7667	1.9832	1.7569	1.9234	1.7885	3.7941
	1.8078	2.0133	1.7775	1.9982	1.7815	1.9932	1.8836	3.9201
	1.8254	2.0588	1.8078	2.0287	1.8067	2.0456	1.9445	3.9444
	1.8959	2.1534	1.8497	2.1037	1.8444	2.1051	1.9882	3.7762
12	2.3797	1.7349	1.9027	1.7034	1.8803	1.6713	2.3400	
	2.3797	1.7473	1.9565	1.7569	1.9982	1.7521	2.5517	
	2.3725	1.7765	1.9919	1.7825	2.0709	1.8243	2.7009	
	2.3870	1.8129	2.0339	1.8078	2.1106	1.8770	2.7786	
	2.4353	1.8616	2.1051	1.8454	2.1681	1.9351	2.7786	
13	1.7359	1.8519	1.7043	1.8327	1.6678	2.1051	3.9591	
	1.7502	1.9096	1.7463	1.9222	1.7483	2.2716	4.1391	
	1.7755	1.9649	1.7775	1.9919	1.8222	2.3909	4.2046	
	1.8181	2.0223	1.8191	2.0443	1.8748	2.4611	4.1716	
	1.8870	2.1037	1.8638	2.1051	1.9327	2.4977	3.9728	
14	2.0171	1.6935	1.8530	1.6479	2.3383	3.9591		
	2.1106	1.7608	1.9870	1.7875	2.5497	4.1337		
	2.1965	1.8317	2.0844	1.8836	2.6986	4.2046		
	2.2749	1.8971	2.1520	1.9433	2.7762	4.1716		
	2.3452	1.9505	2.1980	1.9882	2.7786	3.9775		
15	3.1587	3.1964	3.0382	3.5373	4 EFPD 118 % POWER			
	3.2722	3.3433	3.2063	3.7851	100 EFPD 118 % POWER			
	3.3268	3.4163	3.2958	3.9153	200 EFPD 118 % POWER			
	3.3443	3.4426	3.3199	3.9395	300 EFPD 118 % POWER			
	3.2488	3.3397	3.2225	3.7762	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)
M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.6166	1.8982	2.4505	1.9039	2.4757	1.8191	2.1219	3.3164
	2.6253	1.9061	2.5015	1.9084	2.5155	1.8562	2.2476	3.4793
	2.6760	1.9398	2.5442	1.9363	2.5380	1.9027	2.3608	3.5610
	2.7690	2.0120	2.6056	1.9722	2.5798	1.9613	2.4592	3.6012
	2.9053	2.1375	2.7070	2.0628	2.6565	2.0496	2.5497	3.5216
9	1.8982	2.0668	1.8671	2.0736	1.8222	1.9469	1.7745	3.3721
	1.9061	2.1261	1.8914	2.1120	1.8584	2.0352	1.8693	3.5641
	1.9386	2.2071	1.9363	2.1622	1.9073	2.1163	1.9637	3.6729
	2.0120	2.3095	1.9845	2.2318	1.9601	2.1919	2.0456	3.7165
	2.1375	2.4573	2.0803	2.3504	2.0235	2.2929	2.1149	3.6261
10	2.4486	1.8671	2.3600	1.8594	2.0070	1.7885	1.9457	3.2095
	2.5055	1.8914	2.3906	1.8759	2.0899	1.8573	2.1120	3.4270
	2.5483	1.9386	2.4410	1.9084	2.1491	1.9084	2.2365	3.5451
	2.6099	1.9357	2.5075	1.9517	2.2041	1.9637	2.3213	3.5891
	2.7047	2.0803	2.6056	2.0082	2.2945	2.0223	2.3838	3.5023
11	1.9061	2.0763	1.8616	2.0709	1.8006	1.9316	1.7312	3.7363
	1.9107	2.1149	1.8770	2.1106	1.8671	2.0483	1.8982	4.0445
	1.9374	2.1651	1.9096	2.1491	1.9130	2.1433	2.0159	4.2101
	1.9734	2.2334	1.9529	2.1995	1.9517	2.2132	2.0940	4.2551
	2.0628	2.3504	2.0082	2.2929	1.9982	2.2863	2.1505	4.0965
12	2.4757	1.8222	2.0070	1.7955	1.9894	1.7618	2.4744	
	2.5176	1.8584	2.0899	1.8660	2.1375	1.8660	2.7263	
	2.5421	1.9073	2.1505	1.9142	2.2365	1.9625	2.9106	
	2.5819	1.9613	2.2041	1.9529	2.2929	2.0300	3.0095	
	2.6565	2.0235	2.2945	1.9982	2.3538	2.0872	3.0095	
13	1.8191	1.9469	1.7875	1.9304	1.7579	2.2272	4.1935	
	1.8562	2.0352	1.8573	2.0469	1.8627	2.4273	4.4265	
	1.9027	2.1163	1.9084	2.1433	1.9601	2.5785	4.5207	
	1.9613	2.1904	1.9637	2.2117	2.0274	2.6715	4.5079	
	2.0496	2.2929	2.0210	2.2863	2.0858	2.6963	4.2895	
14	2.1219	1.7736	1.9445	1.7293	2.4706	4.1880		
	2.2476	1.8682	2.1106	1.8971	2.7240	4.4204		
	2.3608	1.9637	2.2350	2.0159	2.9079	4.5207		
	2.4592	2.0443	2.3196	2.0913	3.0067	4.5079		
	2.5497	2.1149	2.3820	2.1505	3.0067	4.2953		
15	3.3164	3.3685	3.2063	3.7319	4 EFPD 118 % POWER			
	3.4793	3.5641	3.4233	4.0394	100 EFPD 118 % POWER			
	3.5610	3.6729	3.5451	4.2046	200 EFPD 118 % POWER			
	3.6012	3.7165	3.5850	4.2494	300 EFPD 118 % POWER			
	3.5216	3.6261	3.4984	4.0912	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.6210	1.9176	2.4757	1.9316	2.5176	1.8594	2.1785	3.4605
	2.6471	1.9304	2.5421	1.9374	2.5650	1.9142	2.3297	3.6549
	2.7357	1.9870	2.6078	1.9907	2.6121	1.9969	2.4860	3.8077
	2.8790	2.1065	2.7188	2.0749	2.7047	2.1051	2.6493	3.8962
	3.1524	2.3383	2.9522	2.2636	2.9029	2.2587	2.8055	3.8772
9	1.9176	2.0926	1.8914	2.0981	1.8497	1.9845	1.8222	3.4964
	1.9304	2.1563	1.9165	2.1447	1.9027	2.0885	1.9410	3.7387
	1.9857	2.2587	1.9894	2.2225	1.9673	2.2041	2.0763	3.9165
	2.1051	2.4108	2.0844	2.3434	2.0682	2.3366	2.2163	4.0274
	2.3366	2.6805	2.2797	2.5723	2.2272	2.5214	2.3314	3.9966
10	2.4757	1.8914	2.3833	1.8803	2.0365	1.8338	1.9982	3.3303
	2.5462	1.9165	2.4296	1.9073	2.1304	1.9027	2.1995	3.6012
	2.6099	1.9907	2.4995	1.9661	2.2179	1.9882	2.3731	3.7896
	2.7211	2.0844	2.6165	2.0668	2.3331	2.0954	2.5155	3.8867
	2.9550	2.2797	2.8382	2.2086	2.5194	2.2303	2.6274	3.8538
11	1.9339	2.1023	1.8814	2.0899	1.8369	1.9734	1.7855	3.8725
	1.9398	2.1476	1.9084	2.1447	1.9176	2.1191	1.9845	4.2494
	1.9919	2.2256	1.9673	2.2148	1.9832	2.2539	2.1404	4.5079
	2.0763	2.3469	2.0682	2.3162	2.0709	2.3784	2.2700	4.6257
	2.2636	2.5744	2.2102	2.5135	2.2041	2.5155	2.3731	4.5143
12	2.5155	1.8497	2.0365	1.8359	2.0352	1.8088	2.5476	
	2.5650	1.9027	2.1318	1.9188	2.2148	1.9386	2.8507	
	2.6165	1.9685	2.2179	1.9845	2.0417	2.0722	3.0973	
	2.7094	2.0682	2.3331	2.0722	2.4535	2.1904	3.2655	
	2.9056	2.2272	2.5194	2.2041	2.5869	2.3028	3.3164	
13	1.8605	1.9845	1.8338	1.9710	1.8047	2.2896	4.3480	
	1.9153	2.0885	1.9039	2.1177	1.9351	2.5355	4.6595	
	1.9969	2.2041	1.9882	2.2539	2.0695	2.7404	4.8510	
	2.1065	2.3366	2.0954	2.3784	2.1874	2.8947	4.8807	
	2.2587	2.5194	2.2303	2.5155	2.3011	2.9675	4.7286	
14	2.1785	1.8212	1.9969	1.7845	2.5436	4.3480		
	2.3297	1.9410	2.1995	1.9832	2.8481	4.6595		
	2.4860	2.0763	2.3713	2.1404	3.0943	4.8510		
	2.6493	2.2163	2.5135	2.2684	3.2621	4.8882		
	2.8055	2.3314	2.6274	2.3731	3.3130	4.7286		
15	3.4605	3.4964	3.3268	3.8631	4 EFPD 118 % POWER			
	3.6549	3.7387	3.5972	4.2438	100 EFPD 118 % POWER			
	3.8077	3.9165	3.7896	4.5079	200 EFPD 118 % POWER			
	3.9105	4.0274	3.8819	4.6056	300 EFPD 118 % POWER			
	3.8772	3.9915	3.8491	4.5143	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)
M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.5314	1.8369	2.3743	1.8454	2.4109	1.7925	2.1009	3.3408
	2.5456	1.8573	2.4353	1.8649	2.4660	1.8433	2.2492	3.5294
	2.6274	1.9153	2.5135	1.9119	2.5196	1.9130	2.3891	3.6675
	2.7714	2.0146	2.6099	1.9820	2.5926	2.0070	2.5334	3.7539
	3.0152	2.2476	2.8268	2.1919	2.7965	2.2117	2.7428	3.7941
9	1.8369	2.0082	1.8119	2.0235	1.7885	1.9199	1.7550	3.3867
	1.8573	2.0776	1.8508	2.0790	1.8380	2.0197	1.8693	3.6177
	1.9153	2.1859	1.9142	2.1447	1.8926	2.1219	1.9894	3.7703
	2.0146	2.3162	1.9932	2.2492	1.9771	2.2381	2.1163	3.8634
	2.2476	2.5702	2.2010	2.4860	2.1681	2.4573	2.2945	3.9116
10	2.3743	1.8119	2.2892	1.8275	1.9820	1.7775	1.9327	3.2323
	2.4391	1.8508	2.3336	1.8444	2.0695	1.8391	2.1276	3.4908
	2.5155	1.9153	2.4165	1.8914	2.1419	1.9119	2.2846	3.6549
	2.6143	1.9932	2.5155	1.9771	2.2381	2.0032	2.4090	3.7451
	2.8294	2.2025	2.7241	2.1491	2.4497	2.1829	2.5806	3.7851
11	1.8476	2.0274	1.8285	2.0352	1.7815	1.9130	1.7246	3.7583
	1.8671	2.0831	1.8465	2.0844	1.8605	2.0549	1.9188	4.1283
	1.9142	2.1476	1.8926	2.1404	1.9107	2.1755	2.0588	4.3539
	1.9832	2.2508	1.9771	2.2194	1.9796	2.2781	2.1696	4.4512
	2.1919	2.4880	2.1491	2.4366	2.1491	2.4630	2.3263	4.4327
12	2.4090	1.7895	1.9820	1.7795	1.9759	1.7492	2.4744	
	2.4699	1.8380	2.0695	1.8616	2.1520	1.8759	2.7714	
	2.5236	1.8937	2.1433	1.9119	2.2636	1.9957	2.9926	
	2.5969	1.9783	2.2381	1.9808	2.3538	2.0926	3.1338	
	2.7990	2.1681	2.4497	2.1491	2.5234	2.2539	3.2554	
13	1.7925	1.9199	1.7765	1.9119	1.7454	2.2210	4.2381	
	1.8444	2.0197	1.8391	2.0535	1.8725	2.4592	4.5271	
	1.9130	2.1233	1.9119	2.1740	1.9932	2.6449	4.7007	
	2.0070	2.2381	2.0032	2.2781	2.0913	2.7738	4.7286	
	2.2117	2.4573	2.1829	2.4630	2.2524	2.9132	4.6391	
14	2.1009	1.7550	1.9316	1.7237	2.4706	4.2381		
	2.2508	1.8693	2.1276	1.9188	2.7666	4.5271		
	2.3891	1.9394	2.2846	2.0588	2.9926	4.7007		
	2.5334	2.1163	2.4090	2.1696	3.1307	4.7286		
	2.7428	2.2945	2.5785	2.3263	3.2554	4.6459		
15	3.3408	3.3830	3.2291	3.7539	4 EFPD 118 % POWER			
	3.5294	3.6177	3.4870	4.1230	100 EFPD 118 % POWER			
	3.6675	3.7703	3.6549	4.3480	200 EFPD 118 % POWER			
	3.7539	3.8634	3.7451	4.4512	300 EFPD 118 % POWER			
	3.7941	3.9116	3.7806	4.4327	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A	
8	2.4385	1.7550	2.2842	1.7657	2.3163	1.7209	2.0261	3.1903	
	2.4385	1.7637	2.3318	1.7726	2.3600	1.7696	2.1651	3.3478	
	2.4997	1.8139	2.3851	1.8243	2.3961	1.8296	2.2830	3.4530	
	2.5829	1.8726	2.4323	1.8423	2.4185	1.8661	2.3581	3.4924	
	2.8160	2.0962	2.6384	2.0430	2.6097	2.0588	2.5577	3.5315	
9	1.7560	1.9257	1.7293	1.9410	1.7255	1.8594	1.6881	3.2428	
	1.7637	1.9808	1.7560	1.9870	1.7628	1.9505	1.8006	3.4426	
	1.8139	2.0722	1.8212	2.0522	1.8078	2.0404	1.8993	3.5682	
	1.8715	2.1579	1.8516	2.0955	1.8370	2.0837	1.9598	3.5863	
	2.0958	2.4028	2.0526	2.3252	2.0210	2.2967	2.1341	3.6397	
10	2.2842	1.7293	2.2053	1.7502	1.9153	1.7135	1.8671	3.1154	
	2.3353	1.7560	2.2336	1.7628	1.9857	1.7686	2.0522	3.3303	
	2.3888	1.8233	2.2925	1.8078	2.0549	1.8306	2.1874	3.4642	
	2.4354	1.8520	2.3442	1.8370	2.0886	1.8595	2.2331	3.4747	
	2.6406	2.0526	2.5444	2.0057	2.2962	2.0339	2.4059	3.5147	
11	1.7677	1.9457	1.7521	1.9505	1.7218	1.8519	1.6608	3.6217	
	1.7745	1.9907	1.7637	1.9919	1.7795	1.9857	1.8444	3.9493	
	1.8254	2.0549	1.8088	2.0483	1.8296	2.0872	1.9661	4.1337	
	1.8434	2.0983	1.8370	2.0696	1.8423	2.1211	2.0080	4.1147	
	2.0430	2.3269	2.0070	2.2819	2.0070	2.3061	2.1660	4.1172	
12	2.3163	1.7255	1.9142	1.7209	1.9199	1.6917	2.4035		
	2.3600	1.7637	1.9870	1.7815	2.0817	1.8098	2.6782		
	2.3998	1.8088	2.0562	1.8306	2.1799	1.9142	2.8738		
	2.4210	1.8381	2.0886	1.8427	2.1956	1.9443	2.9127		
	2.6119	2.0210	2.2962	2.0070	2.3666	2.1055	3.0409		
13	1.7209	1.8594	1.7116	1.8508	1.6872	2.1563	4.0808		
	1.7706	1.9505	1.7686	1.9845	1.8067	2.3820	4.3421		
	1.8296	2.0404	1.8306	2.0872	1.9107	2.5456	4.4762		
	1.8672	2.0837	1.8595	2.1202	1.9423	2.5781	4.3865		
	2.0588	2.2967	2.0339	2.3061	2.1045	2.7208	4.3240		
14	2.0261	1.6881	1.8660	1.6599	2.3999	4.0808			
	2.1651	1.8006	2.0522	1.8433	2.6760	4.3362			
	2.2830	1.8993	2.1874	1.9661	2.8738	4.4762			
	2.3569	1.9598	2.2331	2.0080	2.9117	4.3865			
	2.5577	2.1341	2.4059	2.1660	3.0409	4.3261			
15	3.1903	3.2395	3.1124	3.6176	4 EFPD 118 % POWER				
	3.3478	3.4426	3.3268	3.9444	100 EFPD 118 % POWER				
	3.4530	3.5682	3.4605	4.1283	200 EFPD 118 % POWER				
	3.4899	3.5863	3.4709	4.1128	300 EFPD 118 % POWER				
	3.5315	3.6397	3.5120	4.1135	450 EFPD 118 % POWER				

TABLE 3 (CONTINUED)
M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.3661	1.6962	2.1914	1.6908	2.2115	1.6462	1.9269	3.0152
	2.3486	1.6863	2.2209	1.6872	2.2384	1.6730	2.0391	3.1493
	2.3873	1.7255	2.2578	1.7237	2.2594	1.7209	2.1433	3.2291
	2.4065	1.7425	2.2730	1.7159	2.2599	1.7374	2.1994	3.2673
	2.6076	1.9335	2.4443	1.8852	2.4179	1.9006	2.3692	3.2818
9	1.6962	1.8605	1.6686	1.8594	1.6522	1.7755	1.6129	3.0590
	1.6872	1.8959	1.6774	1.8903	1.6756	1.8465	1.7025	3.2294
	1.7255	1.9710	1.7255	1.9398	1.7080	1.9199	1.7895	3.3326
	1.7422	2.0133	1.7234	1.9544	1.7098	1.9413	1.8247	3.3548
	1.9332	2.2247	1.8930	2.1506	1.8639	2.1206	1.9699	3.3752
10	2.1914	1.6678	2.1173	1.6836	1.8454	1.6530	1.7986	2.9428
	2.2241	1.6774	2.1273	1.6756	1.8903	1.6765	1.9481	3.1215
	2.2611	1.7265	2.1716	1.7080	1.9433	1.7265	2.0588	3.2291
	2.2752	1.7243	2.1877	1.7098	1.9457	1.7302	2.0767	3.2474
	2.4463	1.8938	2.3569	1.8487	2.1188	1.8737	2.2195	3.2583
11	1.6935	1.8638	1.6854	1.8825	1.6608	1.7935	1.6113	3.4530
	1.6890	1.8926	1.6774	1.9027	1.6998	1.8959	1.7560	3.7059
	1.7255	1.9422	1.7089	1.9433	1.7359	1.9832	1.8562	3.8491
	1.7169	1.9564	1.7104	1.9268	1.7126	1.9714	1.8660	3.8423
	1.8852	2.1521	1.8487	2.1052	1.8466	2.1244	1.9961	3.8135
12	2.2100	1.6530	1.8454	1.6599	1.8616	1.6428	2.3297	
	2.2416	1.6756	1.8914	1.7016	1.9969	1.7378	2.5497	
	2.2627	1.7089	1.9445	1.7368	2.0763	1.8243	2.7101	
	2.2621	1.7107	1.9457	1.7135	2.0408	1.8040	2.7084	
	2.4198	1.8639	2.1188	1.8466	2.1811	1.9367	2.8059	
13	1.6462	1.7765	1.6530	1.7915	1.6394	2.0913	3.9493	
	1.6739	1.8465	1.6765	1.8948	1.7349	2.2846	4.1230	
	1.7209	1.9211	1.7274	1.9820	1.8222	2.4200	4.2101	
	1.7378	1.9413	1.7302	1.9714	1.8020	2.3926	4.0835	
	1.9006	2.1206	1.8737	2.1244	1.9355	2.5051	3.9936	
14	1.9269	1.6129	1.7976	1.6096	2.3263	3.9444		
	2.0391	1.7025	1.9469	1.7550	2.5476	4.1230		
	2.1433	1.7895	2.0588	1.8551	2.7101	4.2101		
	2.1994	1.8247	2.0767	1.8660	2.7061	4.0835		
	2.3692	1.9699	2.2195	1.9961	2.8035	3.9951		
15	3.0152	3.0590	2.9401	3.4455	4 EFPD 118 % POWER			
	3.1462	3.2294	3.1185	3.7016	100 EFPD 118 % POWER			
	3.2291	3.3326	3.2258	3.8445	200 EFPD 118 % POWER			
	3.2673	3.3548	3.2441	3.8393	300 EFPD 118 % POWER			
	3.2795	3.3752	3.2583	3.8089	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.2814	1.6211	2.1087	1.6211	2.1317	1.5801	1.8573	2.9239
	2.2476	1.6104	2.1288	1.6121	2.1478	1.6007	1.9553	3.0353
	2.2765	1.6403	2.1537	1.6386	2.1567	1.6361	2.0430	3.0943
	2.2925	1.6627	2.1689	1.6371	2.1618	1.6561	2.1002	3.1318
	2.4629	1.8216	2.3128	1.7749	2.2886	1.7886	2.2369	3.1088
9	1.6219	1.7815	1.5943	1.7855	1.5785	1.7016	1.5532	2.9550
	1.6113	1.8108	1.6015	1.8067	1.5983	1.7628	1.6244	3.1045
	1.6394	1.8715	1.6378	1.8433	1.6211	1.8233	1.6989	3.1834
	1.6619	1.9210	1.6447	1.8651	1.6304	1.8510	1.7383	3.2096
	1.8216	2.0999	1.7829	2.0298	1.7544	2.0005	1.8559	3.1971
10	2.1073	1.5943	2.0307	1.6096	1.7637	1.5785	1.7237	2.8355
	2.1331	1.6015	2.0373	1.5999	1.8067	1.5991	1.8540	2.9982
	2.1567	1.6394	2.0683	1.6211	1.8454	1.6378	1.9517	3.0853
	2.1719	1.6456	2.0878	1.6299	1.8553	1.6484	1.9781	3.1074
	2.3145	1.7829	2.2250	1.7381	1.9967	1.7628	2.0906	3.0847
11	1.6227	1.7895	1.6104	1.8088	1.5927	1.7246	1.5524	3.3130
	1.6145	1.8098	1.6015	1.8170	1.6203	1.8047	1.6704	3.5491
	1.6403	1.8454	1.6219	1.8433	1.6428	1.8737	1.7569	3.6718
	1.6382	1.8669	1.6299	1.8378	1.6315	1.8772	1.7767	3.6773
	1.7749	2.0311	1.7388	1.9843	1.7369	1.9992	1.8800	3.6106
12	2.1317	1.5793	1.7637	1.5919	1.8108	1.5912	2.2428	
	2.1507	1.5983	1.8078	1.6219	1.9096	1.6548	2.4292	
	2.1596	1.6219	1.8454	1.6445	1.9673	1.7227	2.5640	
	2.1638	1.6307	1.8553	1.6324	1.9443	1.7171	2.5822	
	2.2908	1.7544	1.9967	1.7369	2.0543	1.8213	2.6458	
13	1.5809	1.7016	1.5785	1.7237	1.5880	2.0313	3.8032	
	1.6015	1.7628	1.5991	1.8037	1.6522	2.1755	3.9347	
	1.6369	1.8233	1.6378	1.8737	1.7209	2.2814	3.9888	
	1.6561	1.8510	1.6487	1.8764	1.7152	2.2783	3.9055	
	1.7886	1.9992	1.7628	1.9989	1.8202	2.3614	3.7775	
14	1.8573	1.5532	1.7227	1.5516	2.2413	3.8032		
	1.9553	1.6244	1.8540	1.6704	2.4273	3.9347		
	2.0430	1.6989	1.9517	1.7560	2.5620	3.9888		
	2.0988	1.7383	1.9773	1.7767	2.5801	3.9055		
	2.2365	1.8559	2.0906	1.8800	2.6458	3.7806		
15	2.9212	2.9550	2.8330	3.3061	4 EFPD 118 % POWER			
	3.0353	3.1045	2.9954	3.5451	100 EFPD 118 % POWER			
	3.0943	3.1834	3.0823	3.6675	200 EFPD 118 % POWER			
	3.1298	3.2096	3.1043	3.6730	300 EFPD 118 % POWER			
	3.1088	3.1971	3.0838	3.6065	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)
M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.1037	1.4949	1.9558	1.4991	1.9818	1.4606	1.7255	2.7310
	2.0709	1.4803	1.9718	1.4851	1.9907	1.4741	1.8078	2.8204
	2.0872	1.4956	1.9843	1.4991	1.9881	1.4991	1.8792	2.8584
	2.1102	1.5217	1.9958	1.5030	1.9894	1.5180	1.9331	2.8851
	2.2415	1.6518	2.1039	1.6114	2.0829	1.6233	2.0391	2.8353
9	1.4956	1.6471	1.4687	1.6556	1.4573	1.5715	1.4318	2.7474
	1.4803	1.6713	1.4701	1.6695	1.4694	1.6244	1.4921	2.8709
	1.4956	1.7200	1.4984	1.6953	1.4837	1.6730	1.5532	2.9301
	1.5209	1.7667	1.5087	1.7203	1.4976	1.7032	1.5939	2.9535
	1.6514	1.9120	1.6171	1.8503	1.5919	1.8207	1.6837	2.9113
10	1.9558	1.4687	1.8829	1.4865	1.6302	1.4566	1.5825	2.6339
	1.9743	1.4701	1.8840	1.4721	1.6669	1.4701	1.7016	2.7762
	1.9869	1.4998	1.9046	1.4837	1.6953	1.4984	1.7835	2.8405
	1.9983	1.5094	1.9203	1.4966	1.7102	1.5139	1.8143	2.8656
	2.1053	1.6174	2.0268	1.5762	1.8197	1.5973	1.8993	2.8124
11	1.5012	1.6582	1.4879	1.6643	1.4606	1.5770	1.4152	3.0616
	1.4865	1.6721	1.4735	1.6713	1.4872	1.6530	1.5278	3.2722
	1.4998	1.6980	1.4844	1.6890	1.5012	1.7126	1.6015	3.3690
	1.5037	1.7222	1.4969	1.6923	1.4990	1.7253	1.6273	3.3813
	1.6114	1.8520	1.5770	1.8073	1.5731	1.8186	1.7053	3.2821
12	1.9806	1.4580	1.6302	1.4600	1.6505	1.4474	2.0549	
	1.9894	1.4701	1.6678	1.4886	1.7435	1.5062	2.2287	
	1.9907	1.4844	1.6962	1.5026	1.7945	1.5646	2.3469	
	1.9920	1.4983	1.7105	1.4997	1.7909	1.5737	2.3747	
	2.0823	1.5919	1.8197	1.5731	1.8706	1.6525	2.4082	
13	1.4606	1.5715	1.4560	1.5762	1.4441	1.8508	3.4908	
	1.4748	1.6244	1.4707	1.6530	1.5040	1.9820	3.6135	
	1.4991	1.6730	1.4984	1.7116	1.5631	2.0749	3.6507	
	1.5183	1.7032	1.5139	1.7244	1.5722	2.0917	3.5946	
	1.6233	1.8207	1.5973	1.8186	1.6516	2.1435	3.4367	
14	1.7255	1.4318	1.5817	1.4140	2.0522	3.4908		
	1.8078	1.4921	1.7007	1.5271	2.2256	3.6135		
	1.8792	1.5532	1.7835	1.6007	2.3452	3.6507		
	1.9331	1.5939	1.8143	1.6270	2.3747	3.5961		
	2.0391	1.6837	1.8993	1.7053	2.4077	3.4396		
15	2.7310	2.7450	2.6318	3.0557	4 EFPD 118 % POWER			
	2.8204	2.8709	2.7714	3.2688	100 EFPD 118 % POWER			
	2.8584	2.9273	2.8380	3.3654	200 EFPD 118 % POWER			
	2.8841	2.9535	2.8631	3.3777	300 EFPD 118 % POWER			
	2.8353	2.9113	2.8099	3.2787	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.0197	1.4330	1.8840	1.4389	1.9104	1.4028	1.6625	2.6471
	1.9808	1.4121	1.8908	1.4190	1.9093	1.4071	1.7312	2.7124
	1.9832	1.4165	1.8908	1.4222	1.8954	1.4203	1.7855	2.7263
	2.0009	1.4373	1.8942	1.4215	1.8885	1.4372	1.8347	2.7396
	2.0845	1.5304	1.9586	1.4931	1.9380	1.5059	1.8966	2.6438
9	1.4330	1.5809	1.4071	1.5912	1.3966	1.5076	1.3737	2.6497
	1.4121	1.5983	1.4021	1.5975	1.4015	1.5509	1.4228	2.7523
	1.4165	1.6336	1.4209	1.6113	1.4071	1.5872	1.4701	2.7841
	1.4369	1.6741	1.4253	1.6313	1.4194	1.6153	1.5084	2.7987
	1.5303	1.7773	1.4980	1.7198	1.4759	1.6934	1.5634	2.7055
10	1.8829	1.4071	1.8089	1.4209	1.5615	1.3911	1.5126	2.5395
	1.8931	1.4021	1.8016	1.4046	1.5927	1.4021	1.6186	2.6626
	1.8931	1.4222	1.8099	1.4065	1.6096	1.4196	1.6872	2.7055
	1.8965	1.4260	1.8208	1.4186	1.6246	1.4346	1.7174	2.7185
	1.9573	1.4987	1.8834	1.4617	1.6925	1.4821	1.7656	2.6199
11	1.4408	1.5943	1.4222	1.5919	1.3942	1.5055	1.3493	2.9455
	1.4203	1.5999	1.4059	1.5943	1.4165	1.5731	1.4526	3.1307
	1.4234	1.6137	1.4077	1.6015	1.4215	1.6195	1.5133	3.1999
	1.4221	1.6329	1.4193	1.6058	1.4212	1.6349	1.5394	3.2066
	1.4931	1.7207	1.4623	1.6782	1.4597	1.6907	1.5836	3.0529
12	1.9093	1.3965	1.5608	1.3936	1.5700	1.3755	1.9661	
	1.9081	1.4021	1.5935	1.4177	1.6556	1.4285	2.1233	
	1.8977	1.4077	1.6104	1.4228	1.6980	1.4762	2.2210	
	1.8907	1.4200	1.6249	1.4218	1.7006	1.4900	2.2535	
	1.9356	1.4759	1.6925	1.4597	1.7404	1.5348	2.2412	
13	1.4034	1.5076	1.3905	1.5048	1.3720	1.7618	3.3408	
	1.4077	1.5509	1.4028	1.5723	1.4260	1.8814	3.4492	
	1.4209	1.5872	1.4196	1.6186	1.4741	1.9589	3.4605	
	1.4372	1.6153	1.4342	1.6344	1.4882	1.9818	3.4076	
	1.5059	1.6925	1.4821	1.6907	1.5334	1.9936	3.1996	
14	1.6625	1.3737	1.5119	1.3482	1.9625	3.3373		
	1.7312	1.4228	1.6186	1.4520	2.1205	3.4455		
	1.7855	1.4701	1.6872	1.5126	2.2194	3.4605		
	1.8347	1.5076	1.7174	1.5387	2.2530	3.4098		
	1.8966	1.5634	1.7647	1.5836	2.2397	3.1996		
15	2.6449	2.6497	2.5395	2.9401	4 EFPD 118 % POWER			
	2.7124	2.7523	2.6603	3.1246	100 EFPD 118 % POWER			
	2.7263	2.7841	2.7009	3.1967	200 EFPD 118 % POWER			
	2.7396	2.7987	2.7162	3.2034	300 EFPD 118 % POWER			
	2.6438	2.7055	2.6178	3.0500	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)
M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.0133	1.4305	1.8806	1.4356	1.9081	1.4021	1.6695	2.6692
	1.9673	1.4034	1.8772	1.4096	1.8966	1.3985	1.7237	2.7124
	1.9529	1.3966	1.8627	1.4040	1.8682	1.3991	1.7589	2.6963
	1.9586	1.4070	1.8566	1.3931	1.8501	1.4094	1.7974	2.6895
	1.9893	1.4570	1.8706	1.4220	1.8507	1.4316	1.8042	2.5257
9	1.4305	1.5770	1.4028	1.5864	1.3911	1.5055	1.3743	2.6565
	1.4028	1.5856	1.3917	1.5848	1.3899	1.5382	1.4133	2.7330
	1.3960	1.6088	1.3997	1.5872	1.3851	1.5600	1.4460	2.7378
	1.4064	1.6369	1.3962	1.5958	1.3883	1.5810	1.4779	2.7339
	1.4570	1.6940	1.4264	1.6393	1.4063	1.6096	1.4856	2.5734
10	1.8806	1.4028	1.7943	1.4102	1.5516	1.3833	1.5097	2.5517
	1.8806	1.3917	1.7800	1.3930	1.5778	1.3899	1.6040	2.6537
	1.8660	1.4009	1.7770	1.3845	1.5832	1.3960	1.6556	2.6670
	1.8589	1.3968	1.7777	1.3879	1.5878	1.4050	1.6810	2.6659
	1.8717	1.4270	1.7933	1.3928	1.6112	1.4132	1.6765	2.5000
11	1.4376	1.5888	1.4115	1.5809	1.3851	1.4963	1.3465	2.9565
	1.4115	1.5872	1.3942	1.5778	1.4015	1.5554	1.4395	3.1124
	1.4052	1.5888	1.3857	1.5739	1.3972	1.5880	1.4865	3.1493
	1.3937	1.5974	1.3885	1.5698	1.3919	1.6014	1.5085	3.1425
	1.4226	1.6401	1.3934	1.5983	1.3940	1.6072	1.5058	2.9122
12	1.9070	1.3911	1.5516	1.3845	1.5608	1.3667	1.9649	
	1.8954	1.3899	1.5778	1.4028	1.6361	1.4133	2.1037	
	1.8705	1.3857	1.5832	1.3985	1.6651	1.4480	2.1799	
	1.8523	1.3889	1.5886	1.3925	1.6660	1.4606	2.2095	
	1.8518	1.4063	1.6112	1.3940	1.6580	1.4597	2.1329	
13	1.4028	1.5055	1.3821	1.4956	1.3637	1.7579	3.3408	
	1.3991	1.5382	1.3905	1.5547	1.4102	1.8649	3.4233	
	1.3997	1.5600	1.3966	1.5872	1.4460	1.9222	3.4050	
	1.4094	1.5805	1.4050	1.6009	1.4592	1.9437	3.3431	
	1.4316	1.6096	1.4132	1.6064	1.4584	1.8974	3.0540	
14	1.6695	1.3743	1.5090	1.3448	1.9625	3.3373		
	1.7237	1.4133	1.6032	1.4389	2.1023	3.4233		
	1.7589	1.4460	1.6556	1.4858	2.1785	3.4050		
	1.7974	1.4775	1.6810	1.5078	2.2080	3.3431		
	1.8042	1.4856	1.6765	1.5058	2.1329	3.0541		
15	2.6692	2.6542	2.5517	2.9510	4 EFPD 118 % POWER			
	2.7124	2.7330	2.6515	3.1093	100 EFPD 118 % POWER			
	2.6963	2.7378	2.6648	3.1462	200 EFPD 118 % POWER			
	2.6886	2.7335	2.6629	3.1394	300 EFPD 118 % POWER			
	2.5238	2.5734	2.4981	2.9096	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.9685	1.3997	1.8311	1.4034	1.8539	1.3749	1.6420	2.6427
	1.9176	1.3702	1.8247	1.3743	1.8408	1.3632	1.6836	2.6648
	1.8926	1.3533	1.8016	1.3608	1.8057	1.3533	1.7025	2.6188
	1.8861	1.3535	1.7859	1.3417	1.7788	1.3528	1.7256	2.5887
	1.8646	1.3636	1.7531	1.3323	1.7347	1.3369	1.6859	2.3640
9	1.4003	1.5389	1.3702	1.5411	1.3539	1.4626	1.3476	2.6034
	1.3696	1.5426	1.3551	1.5389	1.3499	1.4907	1.3773	2.6565
	1.3528	1.5570	1.3545	1.5345	1.3385	1.5033	1.3960	2.6341
	1.3529	1.5741	1.3434	1.5352	1.3346	1.5145	1.4179	2.6066
	1.3630	1.5869	1.3357	1.5373	1.3170	1.5041	1.3850	2.3865
10	1.8300	1.3702	1.7356	1.3649	1.5019	1.3442	1.4741	2.5214
	1.8268	1.3551	1.7203	1.3528	1.5256	1.3499	1.5554	2.5996
	1.8047	1.3556	1.7109	1.3385	1.5256	1.3476	1.5927	2.5848
	1.7876	1.3440	1.7031	1.3335	1.5233	1.3491	1.6108	2.5604
	1.7541	1.3357	1.6826	1.3046	1.5090	1.3224	1.5615	2.3364
11	1.4052	1.5441	1.3661	1.5235	1.3465	1.4520	1.3202	2.9079
	1.3755	1.5411	1.3533	1.5220	1.3562	1.5040	1.3997	3.0353
	1.3620	1.5367	1.3391	1.5141	1.3470	1.5256	1.4324	3.0353
	1.3423	1.5370	1.3341	1.5053	1.3369	1.5324	1.4470	3.0071
	1.3323	1.5388	1.3051	1.4963	1.3067	1.4992	1.4045	2.7129
12	1.8539	1.3545	1.5019	1.3453	1.5169	1.3324	1.9304	
	1.8408	1.3499	1.5256	1.3574	1.5840	1.3708	2.0496	
	1.8078	1.3391	1.5264	1.3482	1.6015	1.3936	2.1009	
	1.7808	1.3352	1.5233	1.3374	1.5976	1.4007	2.1164	
	1.7337	1.3170	1.5090	1.3067	1.5515	1.3637	1.9902	
13	1.3749	1.4626	1.3436	1.4507	1.3291	1.7200	3.2856	
	1.3637	1.4907	1.3499	1.5033	1.3678	1.8119	3.3443	
	1.3539	1.5033	1.3482	1.5249	1.3917	1.8497	3.2890	
	1.3530	1.5142	1.3493	1.5316	1.3989	1.8618	3.2062	
	1.3369	1.5034	1.3224	1.4992	1.3631	1.7698	2.8508	
14	1.6420	1.3476	1.4735	1.3192	1.9281	3.2856		
	1.6836	1.3773	1.5547	1.3985	2.0469	3.3408		
	1.7025	1.3954	1.5927	1.4318	2.0995	3.2890		
	1.7256	1.4179	1.6105	1.4466	2.1150	3.2062		
	1.6859	1.3850	1.5615	1.4045	1.9889	2.8532		
15	2.6427	2.6013	2.5194	2.9026	4 EFPD 118 % POWER			
	2.6648	2.6565	2.5975	3.0295	100 EFPD 118 % POWER			
	2.6188	2.6341	2.5806	3.0324	200 EFPD 118 % POWER			
	2.5887	2.6066	2.5583	3.0031	300 EFPD 118 % POWER			
	2.3624	2.3864	2.3347	2.7106	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)
M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.0082	1.4460	1.8772	1.4441	1.8851	1.4083	1.7098	2.7883
	1.9589	1.4077	1.8671	1.4165	1.8772	1.2991	1.7435	2.7908
	1.9281	1.3869	1.8397	1.3917	1.8375	1.3839	1.7463	2.7078
	1.9136	1.3797	1.8180	1.3689	1.8085	1.3768	1.7531	2.6449
	1.8393	1.3485	1.7380	1.3212	1.7181	1.3196	1.6592	2.3353
9	1.4460	1.5817	1.4083	1.5654	1.3731	1.4879	1.4021	2.7164
	1.4077	1.5840	1.3942	1.5684	1.3743	1.5162	1.4273	2.7474
	1.3869	1.5896	1.3863	1.5623	1.3643	1.5227	1.4324	2.6907
	1.3793	1.5983	1.3716	1.5586	1.3580	1.5285	1.4408	2.6377
	1.3484	1.5656	1.3244	1.5195	1.3055	1.4767	1.3641	2.3391
10	1.8772	1.4096	1.7600	1.3702	1.5090	1.3579	1.5264	2.6626
	1.8705	1.3948	1.7482	1.3678	1.5374	1.3737	1.5959	2.7147
	1.8419	1.3875	1.7337	1.3591	1.5397	1.3702	1.6186	2.6603
	1.8201	1.3722	1.7206	1.3505	1.5351	1.3679	1.6258	2.6110
	1.7390	1.3244	1.6582	1.2933	1.4842	1.3098	1.5306	2.3034
11	1.4460	1.5677	1.3720	1.5220	1.3591	1.4714	1.3893	3.0645
	1.4177	1.5708	1.3684	1.5330	1.3702	1.5227	1.4474	3.1555
	1.3923	1.5646	1.3597	1.5271	1.3632	1.5382	1.4667	3.1093
	1.3695	1.5606	1.3511	1.5183	1.3540	1.5406	1.4698	3.0478
	1.3212	1.5202	1.2939	1.4726	1.2970	1.4686	1.3842	2.6662
12	1.8851	1.3737	1.5090	1.3579	1.5509	1.3708	2.0184	
	1.8783	1.3743	1.5382	1.3714	1.6015	1.4059	2.1191	
	1.8408	1.3649	1.5404	1.3643	1.6137	1.4196	2.1447	
	1.8100	1.3586	1.5356	1.3545	1.6078	1.4205	2.1404	
	1.7190	1.3055	1.4842	1.2970	1.5253	1.3446	1.9542	
13	1.4090	1.4879	1.3574	1.4701	1.3673	1.7865	3.4344	
	1.3991	1.5162	1.3743	1.5220	1.4034	1.8682	3.4605	
	1.3845	1.5227	1.3702	1.5374	1.4177	1.8870	3.3584	
	1.3768	1.5280	1.3679	1.5399	1.4186	1.8830	3.2493	
	1.3191	1.4761	1.3098	1.4686	1.3445	1.7376	2.7966	
14	1.7098	1.4015	1.5256	1.3881	2.0159	3.4307		
	1.7435	1.4273	1.5951	1.4467	2.1177	3.4567		
	1.7463	1.4324	1.6186	1.4660	2.1433	3.3584		
	1.7531	1.4408	1.6258	1.4695	2.1390	3.2493		
	1.6592	1.3641	1.5306	1.3842	1.9542	2.7991		
15	2.7883	2.7141	2.6626	3.0586	4 EFPD 118 % POWER			
	2.7908	2.7450	2.7124	3.1493	100 EFPD 118 % POWER			
	2.7078	2.6884	2.6581	3.1063	200 EFPD 118 % POWER			
	2.6449	2.6377	2.6068	3.0449	300 EFPD 118 % POWER			
	2.3337	2.3391	2.3017	2.6640	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	2.2716	1.5692	2.0697	1.5600	2.0534	1.5177	2.0300	3.3761
	2.2163	1.5441	2.0697	1.5456	2.0588	1.5278	2.0469	3.3338
	2.1681	1.5300	2.0268	1.5242	2.0124	1.5119	2.0171	3.1775
	2.1395	1.5243	1.9911	1.5076	1.9735	1.5050	1.9983	3.0559
	1.9884	1.4411	1.8424	1.4150	1.8190	1.4026	1.8108	2.5827
9	1.5684	1.8693	1.5441	1.8037	1.4667	1.7016	1.5840	3.0800
	1.5434	1.8551	1.5352	1.8047	1.4762	1.7302	1.6129	3.0770
	1.5300	1.8359	1.5242	1.7845	1.4694	1.7218	1.6032	2.9606
	1.5239	1.8233	1.5109	1.7688	1.4603	1.7142	1.5974	2.8663
	1.4405	1.7154	1.4225	1.6620	1.3713	1.5957	1.4597	2.4452
10	2.0697	1.5456	1.9644	1.4480	1.7043	1.4441	1.7815	3.1999
	2.0697	1.5359	1.9449	1.4580	1.7331	1.4769	1.8412	3.2063
	2.0281	1.5249	1.9116	1.4533	1.7284	1.4776	1.8369	3.0823
	1.9931	1.5116	1.8845	1.4427	1.7175	1.4701	1.8262	2.9753
	1.8435	1.4225	1.7530	1.3608	1.6077	1.3667	1.6510	2.5236
11	1.5623	1.8067	1.4487	1.6989	1.4350	1.6678	1.6261	3.6549
	1.5464	1.8067	1.4586	1.7237	1.4600	1.7200	1.6783	3.6930
	1.5256	1.7865	1.4540	1.7163	1.4620	1.7218	1.6765	3.5650
	1.5080	1.7708	1.4431	1.7001	1.4506	1.7117	1.6671	3.4408
	1.4150	1.6628	1.3608	1.5956	1.3544	1.5776	1.5043	2.8959
12	2.0547	1.4673	1.7034	1.4350	1.7589	1.5322	2.3927	
	2.0588	1.4762	1.7340	1.4600	1.8078	1.5793	2.4725	
	2.0137	1.4694	1.7284	1.4620	1.8057	1.5809	2.4497	
	1.9747	1.4603	1.7175	1.4506	1.7911	1.5756	2.4135	
	1.8200	1.3713	1.6085	1.3545	1.6499	1.4386	2.1219	
13	1.5177	1.7016	1.4441	1.6660	1.5286	2.1205	3.9988	
	1.5278	1.7302	1.4769	1.7190	1.5762	2.1859	3.9789	
	1.5126	1.7218	1.4776	1.7209	1.5785	2.1710	3.7987	
	1.5050	1.7142	1.4697	1.7114	1.5735	2.1383	3.6298	
	1.4020	1.5957	1.3667	1.5776	1.4391	1.8943	3.0103	
14	2.0300	1.5840	1.7805	1.6244	2.3891	3.9988		
	2.0469	1.6129	1.8401	1.6774	2.4687	3.9838		
	2.0171	1.6024	1.8359	1.6756	2.4478	3.7987		
	1.9983	1.5974	1.8255	1.6666	2.4116	3.6298		
	1.8108	1.4597	1.6510	1.5043	2.1218	3.0132		
15	3.3761	3.0800	3.1935	3.6507	4 EFPD 118 % POWER			
	3.3338	3.0740	3.2031	3.6887	100 EFPD 118 % POWER			
	3.1775	2.9606	3.0793	3.5610	200 EFPD 118 % POWER			
	3.0559	2.8652	2.9726	3.4371	300 EFPD 118 % POWER			
	2.5827	2.4452	2.5216	2.8932	450 EFPD 118 % POWER			

TABLE 3 (CONTINUED)
M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) NORMAL OPERATION
THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A	
8	3.2722	3.8399	6.0064	3.8914	5.7524	3.7851	3.0734	5.2679	
	3.1871	3.5810	5.6081	3.6507	5.4804	3.6217	3.0645	5.0428	
	3.0763	3.3548	5.1385	3.4014	5.0636	3.3905	2.9510	4.6257	
	2.9921	3.1944	4.7611	3.2073	4.6925	3.2117	2.8609	4.3107	
	2.6402	2.7466	3.8981	2.7256	3.7902	2.7050	2.4429	3.4228	
9	3.8399	2.9870	3.8772	2.6918	3.4908	2.5890	4.0140	9.6584	
	3.5850	2.9186	3.6424	2.6918	3.3443	2.6017	3.8631	9.0969	
	3.3548	2.8080	3.4050	2.6253	3.1555	2.5375	3.6053	8.2134	
	3.1944	2.7188	3.2157	2.5605	3.0090	2.4746	3.4142	7.5132	
	2.7467	2.3826	2.7419	2.2678	2.5764	2.1680	2.8270	5.7555	
10	6.0064	3.8819	5.4997	3.4233	2.6145	3.3977	2.7147	4.9798	
	5.6081	3.6465	5.2594	3.2856	2.6383	3.3027	2.7475	4.8436	
	5.1385	3.4050	4.9049	3.1033	2.5848	3.1400	2.6670	4.5015	
	4.7611	3.2170	4.5691	2.9615	2.5228	3.0005	2.5842	4.2272	
	3.8981	2.7419	3.7626	2.5497	2.2038	2.5498	2.1934	3.3687	
11	3.8962	2.6963	3.4233	2.5334	3.3268	2.4783	4.1770	5.6309	
	3.6549	2.6941	3.2856	2.5578	3.2291	2.5174	4.0652	5.5140	
	3.4014	2.6274	3.1063	2.5075	3.0763	2.4611	3.8032	5.1488	
	3.2085	2.5626	2.9626	2.4468	2.9390	2.4003	3.5921	4.8371	
	2.7256	2.2694	2.5497	2.1389	2.5195	2.0929	2.9360	3.8372	
12	5.7630	3.4946	2.6145	3.3303	2.6339	3.8445	3.6012		
	5.4804	3.3478	2.6383	3.2291	2.6805	3.7451	3.6094		
	5.0636	3.1555	2.5848	3.0763	2.6318	3.5216	3.4567		
	4.6925	3.0090	2.5228	2.9407	2.5688	3.3383	3.3140		
	3.7902	2.5764	2.2038	2.5193	2.2502	2.7658	2.7377		
13	3.7851	2.5890	3.3977	2.4783	3.8399	3.2128	6.1055		
	3.6217	2.6038	3.3027	2.5155	3.7363	3.2193	5.9239		
	3.3905	2.5375	3.1400	2.4611	3.5177	3.0853	5.4667		
	3.2117	2.4753	3.0005	2.4003	3.3348	2.9626	5.0857		
	2.7050	2.1694	2.5498	2.0942	2.7657	2.4634	3.9656		
14	3.0734	4.0140	2.7124	4.1716	3.5972	6.1172			
	3.0645	3.8631	2.7475	4.0600	3.6053	5.9350			
	2.9510	3.6053	2.6648	3.7987	3.4530	5.4761			
	2.8609	3.4142	2.5834	3.5921	3.3140	5.0890			
	2.4411	2.8246	2.1934	2.9360	2.7398	3.9705			
15	5.2679	9.6584	4.9720	5.6210	4 EFPD 118 % POWER				
	5.0428	9.0969	4.8362	5.5045	100 EFPD 118 % POWER				
	4.6257	8.1919	4.4952	5.1405	200 EFPD 118 % POWER				
	4.3107	7.5132	4.2216	4.8371	300 EFPD 118 % POWER				
	3.4228	5.7550	3.3652	3.8328	450 EFPD 118 % POWER				

TABLE 4

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION
AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 24 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	4.3362	5.4667	8.2350	5.7842	8.1705	5.5331	4.1553	6.3236
9*	5.4667	4.0600	5.6912	3.8725	5.2854	3.7672	5.7014	11.9440
10*	8.2350	5.6912	7.8038	5.1992	3.7232	5.0912	3.7495	5.9908
11*	5.7842	3.8772	5.1992	3.6633	5.0033	3.5891	5.7425	6.6536
12*	8.1705	5.2854	3.7232	5.0033	3.7059	5.3118	4.4512	
13*	5.5331	3.7672	5.0912	3.5891	5.3030	4.0600	6.9435	
14*	4.1553	5.6912	3.7495	5.7322	4.4450	6.9587		
15 *	6.3236	11.9440	5.9908	6.6536				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 23 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.9786	2.4649	2.9219	2.5314	2.9494	2.4725	2.7786	4.0965
9*	2.4630	2.5953	2.4535	2.6188	2.3945	2.5095	2.4218	3.8586
10*	2.9246	2.4535	2.7259	2.3643	2.4802	2.3331	2.5497	3.8819
11*	2.5314	2.6188	2.3643	2.5056	2.3263	2.4329	2.3608	4.4081
12*	2.9494	2.3945	2.4802	2.3213	2.4592	2.3011	3.0209	
13*	2.4725	2.5095	2.3314	2.4310	2.2962	2.7546	4.6257	
14*	2.7786	2.4200	2.5476	2.3608	3.0181	4.6257		
15 *	4.0965	3.8538	3.8819	4.4020				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 22 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.4422	1.9517	2.4109	1.9832	2.4524	1.9541	2.1844	3.2554
9*	1.9517	2.0417	1.9327	2.0722	1.9165	2.0082	1.9176	3.2328
10*	2.4146	1.9327	2.2497	1.9027	1.9932	1.8759	2.0326	3.1246
11*	1.9845	2.0749	1.9050	2.0365	1.8551	1.9637	1.8573	3.5891
12*	2.4563	1.9165	1.9919	1.8508	1.9565	1.8306	2.4273	
13*	1.9541	2.0070	1.8748	1.9625	1.8264	2.1980	3.8445	
14*	2.1844	1.9176	2.0313	1.8551	2.4255	3.8399		
15 *	3.2554	3.2294	3.1215	3.5850				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 21 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.1404	1.6634	2.0862	1.6854	2.1187	1.6634	1.8781	2.8330
9*	1.6634	1.7598	1.6394	1.7875	1.6344	1.7265	1.6252	2.8167
10*	2.0848	1.6394	1.9681	1.6286	1.7218	1.6007	1.7378	2.7194
11*	1.6863	1.7895	1.6302	1.7637	1.6793	1.6890	1.5684	3.1277
12*	2.1173	1.6344	1.7218	1.5754	1.6836	1.5547	2.0926	
13*	1.6634	1.7265	1.5999	1.6881	1.6516	1.8870	3.3833	
14*	1.8781	1.6244	1.7378	1.5669	2.0899	3.3797		
15 *	2.8330	2.8167	2.7170	3.1246				

TABLE 4 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION
AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 20 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.0404	1.5562	1.9743	1.5754	2.0060	1.5449	1.7637	2.6918
9*	1.5562	1.6625	1.5308	1.6845	1.5220	1.6170	1.5083	2.6907
10*	1.9731	1.5308	1.8806	1.5213	1.6211	1.4907	1.6236	2.5785
11*	1.5770	1.6863	1.5235	1.6617	1.4687	1.5825	1.4533	2.9703
12*	2.0034	1.5220	1.6211	1.4647	1.5785	1.4441	1.9698	
13*	1.5456	1.6170	1.4900	1.5809	1.4408	1.7696	3.2291	
14*	1.7637	1.5083	1.6227	1.4520	1.9673	3.2258		
15 *	2.6918	2.6907	2.5765	2.9647				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 19 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.0352	1.5389	1.9620	1.5547	1.9894	1.5155	1.7387	2.6737
9*	1.5389	1.6479	1.5119	1.6634	1.4956	1.5919	1.4796	2.6861
10*	1.9607	1.5119	1.8727	1.4984	1.5999	1.4647	1.5959	2.5599
11*	1.5562	1.6651	1.4998	1.6420	1.4434	1.5570	1.4234	2.9565
12*	1.9881	1.4956	1.5991	1.4395	1.5570	1.4159	1.9469	
13*	1.5155	1.5919	1.4640	1.5554	1.4127	1.7463	3.2160	
14*	1.7378	1.4796	1.5951	1.4222	1.9445	3.2128		
15 *	2.6737	2.6838	2.5578	2.9510				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 18 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.0954	1.5638	2.0008	1.5762	2.0254	1.5264	1.7589	2.7263
9*	1.5638	1.5809	1.5345	1.6899	1.5083	1.6096	1.4900	2.7426
10*	1.9996	1.5345	1.9163	1.5155	1.6227	1.4782	1.6104	2.6081
11*	1.5778	1.6917	1.5169	1.6669	1.4593	1.5754	1.4337	3.0124
12*	2.0241	1.5083	1.6227	1.4553	1.5817	1.4305	1.9783	
13*	1.5264	1.6096	1.4769	1.5746	1.4273	1.7745	3.2924	
14*	1.7589	1.4900	1.6096	1.4324	1.9759	3.2890		
15 *	2.7263	2.7402	2.6038	3.0095				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 17 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.1651	1.5904	2.0426	1.5983	2.0628	1.5367	1.7795	2.7738
9*	1.5912	1.7144	1.5570	1.7153	1.5220	1.6269	1.4991	2.7915
10*	2.0413	1.5570	1.9620	1.5330	1.6462	1.4928	1.6244	2.6515
11*	1.5999	1.7181	1.5345	1.6926	1.4782	1.5935	1.4421	3.0645
12*	2.0615	1.5220	1.6454	1.4741	1.6137	1.4467	2.0108	
13*	1.5367	1.6269	1.4921	1.5919	1.4434	1.8057	3.3690	
14*	1.7795	1.4984	1.6236	1.4408	2.0082	3.3654		
15 *	2.7738	2.7891	2.6493	3.0616				

TABLE 4 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION
AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 16 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.2846	1.6651	2.1404	1.6686	2.1552	1.5943	1.8487	2.8868
9*	1.6651	1.7976	1.6277	1.7915	1.5825	1.6917	1.5554	2.9137
10*	2.1390	1.6277	2.0574	1.5991	1.7181	1.5524	1.6881	2.7690
11*	1.6704	1.7935	1.6007	1.7696	1.5449	1.6617	1.5005	3.2063
12*	2.1537	1.5825	1.7181	1.5411	1.6917	1.5126	2.1051	
13*	1.5943	1.6917	1.5509	1.6608	1.5090	1.8937	3.5412	
14*	1.8487	1.5547	1.6872	1.4991	2.1037	3.5373		
15 *	2.8868	2.9110	2.7666	3.1999				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 15 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.4744	1.7925	2.3095	1.7915	2.3215	1.7034	1.9808	3.0674
9*	1.7925	1.9398	1.7521	1.9269	1.6944	1.8150	1.6634	3.1324
10*	2.3078	1.7521	2.2178	1.7190	1.8508	1.6651	1.8129	2.9758
11*	1.7935	1.9292	1.7209	1.9073	1.6660	1.7905	1.6145	3.4567
12*	2.3215	1.6944	1.8508	1.6608	1.8317	1.6336	2.2797	
13*	1.7043	1.8150	1.6643	1.7885	1.6294	2.0535	3.8445	
14*	1.9808	1.6625	1.8119	1.6129	2.2765	3.8445		
15 *	3.0674	3.1324	2.9730	3.4530				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 14 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.5135	1.8369	2.3635	1.8380	2.3815	1.7227	1.9894	3.0823
9*	1.8369	1.9944	1.7986	1.9771	1.7349	1.8519	1.6935	3.1673
10*	2.3617	1.8006	2.2726	1.7677	1.9027	1.7052	1.8540	3.0440
11*	1.8401	1.9796	1.7696	1.9625	1.7089	1.8338	1.6496	3.5412
12*	2.3797	1.7349	1.9027	1.7034	1.8803	1.6713	2.3400	
13*	1.7227	1.8519	1.7043	1.8327	1.6678	2.1051	3.9591	
14*	1.9894	1.6935	1.8530	1.6479	2.3383	3.9591		
15 *	3.0823	3.1673	3.0382	3.5373				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 13 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.6166	1.8982	2.4505	1.9039	2.4757	1.7815	2.0655	3.2095
9*	1.8982	2.0668	1.8671	2.0736	1.8222	1.9445	1.7531	3.2975
10*	2.4486	1.8671	2.3600	1.8594	2.0070	1.7885	1.9457	3.2031
11*	1.9061	2.0763	1.8616	2.0709	1.8006	1.9316	1.7312	3.7363
12*	2.4757	1.8222	2.0070	1.7955	1.9894	1.7618	2.4744	
13*	1.7815	1.9457	1.7875	1.9304	1.7579	2.2272	4.1935	
14*	2.0655	1.7531	1.9445	1.7293	2.4706	4.1880		
15 *	3.2095	3.2975	3.1999	3.7319				

TABLE 4 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 12 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.6210	1.9176	2.4757	1.9316	2.5176	1.8530	2.1593	3.4014
9*	1.9176	2.0926	1.8914	2.0981	1.8497	1.9845	1.8222	3.4809
10*	2.4757	1.8914	2.3833	1.8803	2.0365	1.8338	1.9982	3.3303
11*	1.9339	2.1023	1.8814	2.0899	1.8369	1.9734	1.7855	3.8725
12*	2.5155	1.8497	2.0365	1.8359	2.0352	1.8088	2.5476	
13*	1.8540	1.9845	1.8338	1.9710	1.8047	2.2896	4.3480	
14*	2.1593	1.8212	1.9969	1.7845	2.5436	4.3480		
15 *	3.4014	3.4809	3.3268	3.8631				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 11 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.5314	1.8369	2.3743	1.8454	2.4109	1.7637	2.0628	3.2655
9*	1.8369	2.0082	1.8119	2.0235	1.7885	1.9199	1.7416	3.3326
10*	2.3743	1.8119	2.2892	1.8275	1.9820	1.7775	1.9327	3.2323
11*	1.8476	2.0274	1.8285	2.0352	1.7815	1.9130	1.7246	3.7583
12*	2.4090	1.7895	1.9820	1.7795	1.9759	1.7492	2.4744	
13*	1.7647	1.9199	1.7765	1.9119	1.7454	2.2210	4.2381	
14*	2.0628	1.7416	1.9316	1.7237	2.4706	4.2381		
15 *	3.2655	3.3326	3.2291	3.7539				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 10 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.4385	1.7550	2.2842	1.7657	2.2909	1.6881	1.9820	3.1215
9*	1.7560	1.9257	1.7293	1.9398	1.7255	1.8433	1.6617	3.1867
10*	2.2842	1.7293	2.2053	1.7502	1.9153	1.7135	1.8671	3.0943
11*	1.7677	1.9445	1.7521	1.9505	1.7218	1.8519	1.6608	3.6217
12*	2.2892	1.7255	1.9142	1.7209	1.9199	1.6917	2.4035	
13*	1.6881	1.8433	1.7116	1.8508	1.6872	2.1563	4.0808	
14*	1.9820	1.6617	1.8660	1.6599	2.3999	4.0808		
15 *	3.1215	3.1867	3.0913	3.6176				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 9 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.3661	1.6962	2.1807	1.6809	2.1883	1.6088	1.8870	2.9642
9*	1.6962	1.8605	1.6625	1.8454	1.6454	1.7531	1.5809	3.0213
10*	2.1807	1.6651	2.1173	1.6783	1.8454	1.6394	1.7976	2.9258
11*	1.6836	1.8497	1.6801	1.8825	1.6608	1.7935	1.6113	3.4530
12*	2.1883	1.6454	1.8454	1.6599	1.8616	1.6428	2.3297	
13*	1.6096	1.7540	1.6394	1.7915	1.6394	2.0913	3.9493	
14*	1.8870	1.5809	1.7976	1.6096	2.3263	3.9444		
15 *	2.9627	3.0213	2.9231	3.4455				

TABLE 4 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION
AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 8 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.2814	1.6211	2.1039	1.6160	2.1152	1.5585	1.8327	2.8794
9*	1.6219	1.7815	1.5943	1.7792	1.5764	1.6926	1.5278	2.9247
10*	2.1039	1.5943	2.0307	1.6094	1.7637	1.5764	1.7181	2.8219
11*	1.6184	1.7831	1.6104	1.8088	1.5927	1.7246	1.5524	3.3130
12*	2.1152	1.5764	1.7637	1.5919	1.8108	1.5912	2.2428	
13*	1.5592	1.6935	1.5771	1.7237	1.5880	2.0313	3.8032	
14*	1.8327	1.5278	1.7172	1.5516	2.2413	3.8032		
15 *	2.8794	2.9235	2.8169	3.3061				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 7 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.1037	1.4949	1.9469	1.4914	1.9652	1.4435	1.7042	2.6918
9*	1.4956	1.6471	1.4687	1.6465	1.4513	1.5622	1.4152	2.7162
10*	1.9469	1.4687	1.8797	1.4820	1.6284	1.4513	1.5754	2.6176
11*	1.4935	1.6503	1.4833	1.6643	1.4606	1.5770	1.4152	3.0611
12*	1.9645	1.4519	1.6292	1.4600	1.6505	1.4474	2.0549	
13*	1.4438	1.5622	1.4516	1.5762	1.4441	1.8508	3.4908	
14*	1.7037	1.4152	1.5746	1.4140	2.0522	3.4908		
15 *	2.6918	2.7162	2.6145	3.0557				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 6 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.0197	1.4283	1.8695	1.4277	1.8921	1.3858	1.6419	2.6088
9*	1.4286	1.5746	1.4007	1.5793	1.3870	1.4960	1.3592	2.6192
10*	1.8695	1.4007	1.7976	1.4156	1.5554	1.3851	1.5033	2.5201
11*	1.4299	1.5824	1.4172	1.5902	1.3942	1.5055	1.3425	2.9310
12*	1.8915	1.3873	1.5561	1.3936	1.5700	1.3755	1.9661	
13*	1.3864	1.4963	1.3845	1.5048	1.3720	1.7618	3.3408	
14*	1.6419	1.3592	1.5019	1.3414	1.9625	3.3373		
15 *	2.6088	2.6182	2.5172	2.9271				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 5 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.0006	1.4182	1.8622	1.4213	1.8863	1.3846	1.6470	2.6287
9*	1.4188	1.5642	1.3907	1.5711	1.3778	1.4896	1.3578	2.6210
10*	1.8616	1.3907	1.7781	1.4022	1.5429	1.3759	1.4981	2.5257
11*	1.4232	1.5738	1.4035	1.5714	1.3786	1.4910	1.3357	2.9304
12*	1.8863	1.3780	1.5422	1.3777	1.5608	1.3667	1.9618	
13*	1.3849	1.4900	1.3753	1.4895	1.3637	1.7579	3.3408	
14*	1.6470	1.3578	1.4970	1.3346	1.9594	3.3373		
15 *	2.6287	2.6210	2.5257	2.9251				

TABLE 4 (CONTINUED)

M-SUB-C VALUES (F-SUB-Q RPS MARGIN) POWER ESCALATION
AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 4 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.9473	1.3837	1.8093	1.3861	1.8305	1.3558	1.6189	2.6014
9*	1.3843	1.5212	1.3546	1.5234	1.3384	1.4454	1.3301	2.5647
10*	1.8082	1.3546	1.7152	1.3520	1.4875	1.3323	1.4587	2.4887
11*	1.3879	1.5263	1.3532	1.5090	1.3342	1.4396	1.3073	2.8756
12*	1.8305	1.3384	1.4875	1.3334	1.5090	1.3240	1.9163	
13*	1.3561	1.4457	1.3314	1.4386	1.3204	1.7118	3.2653	
14*	1.6189	1.3301	1.4580	1.3062	1.9140	3.2653		
15 *	2.6014	2.5635	2.4878	2.8704				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 3 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	1.9808	1.4263	1.8513	1.4244	1.8590	1.3879	1.6832	2.7402
9*	1.4263	1.5609	1.3891	1.5447	1.3551	1.4673	1.3825	2.6722
10*	1.8513	1.3906	1.7374	1.3543	1.4912	1.3423	1.5068	2.6243
11*	1.4257	1.5477	1.3557	1.5042	1.3429	1.4549	1.3730	3.0215
12*	1.8584	1.3551	1.4912	1.3423	1.5354	1.3569	1.9957	
13*	1.3882	1.4673	1.3415	1.4536	1.3534	1.7690	3.3943	
14*	1.6832	1.3822	1.5057	1.3718	1.9932	3.3943		
15 *	2.7402	2.6711	2.6231	3.0174				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 2 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	2.2356	1.5453	2.0375	1.5360	2.0224	1.4932	1.9954	3.3172
9*	1.5449	1.8411	1.5206	1.7761	1.4446	1.6759	1.5593	3.0259
10*	2.0388	1.5220	1.9350	1.4277	1.6798	1.4243	1.7556	3.1457
11*	1.5375	1.7790	1.4287	1.6763	1.4154	1.6452	1.6027	3.5955
12*	2.0224	1.4452	1.6798	1.4158	1.7365	1.5123	2.3606	
13*	1.4936	1.6763	1.4240	1.6435	1.5087	2.0928	3.9416	
14*	1. 954	1.5585	1.7546	1.6011	2.3579	3.9416		
15 *	3.3172	3.0259	3.1409	3.5914				

AT 118% POWER, 4 EFPD, THIS IS LEVEL 1 OF 24
(LEVEL 24 = TOP OF CORE, LEVEL 1 = BOTTOM)

	H	G	F	E	D	C	B	A
8*	3.2155	3.7719	5.8984	3.8216	5.6486	3.7171	3.0181	5.1585
9*	3.7719	2.9359	3.8125	2.6475	3.4314	2.5452	3.9398	9.4577
10*	5.9044	3.8171	5.4148	3.3681	2.5728	3.3418	2.6686	4.8826
11*	3.8262	2.6508	3.3698	2.4945	3.2765	2.4393	4.1069	5.5244
12*	5.6541	3.4351	2.5728	3.2765	2.5938	3.7878	3.5438	
13*	3.7171	2.5452	3.3399	2.4382	3.7788	3.1644	6.0134	
14*	3.0181	3.9371	2.6664	4.1069	3.5399	6.0248		
15 *	5.1585	9.4577	4.8751	5.5148				

TABLE 5

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9950	1.3520	1.0300	1.3440	1.0160	1.3720	1.1700	.7380
	1.5164	1.1521	1.4538	1.1453	1.4596	1.0960	1.2684	1.9645
9	1.3520	1.2580	1.3800	1.2510	1.3850	1.3050	1.3850	.7150
	1.1521	1.2360	1.1231	1.2257	1.1064	1.1684	1.0830	1.9990
10	1.0310	1.3800	1.0750	1.3750	1.2810	1.3940	1.2760	.7660
	1.4536	1.1247	1.3969	1.1312	1.2083	1.1193	1.1981	1.9272
11	1.3430	1.2490	1.3740	1.2610	1.3930	1.3110	1.4030	.6630
	1.1462	1.2276	1.1321	1.2401	1.1142	1.1861	1.0930	2.2417
12	1.0160	1.3850	1.2810	1.3930	1.2540	1.4000	1.0050	
	1.4596	1.1064	1.2083	1.1137	1.2229	1.1040	1.5203	
13	1.3720	1.3050	1.3950	1.3120	1.4030	1.1170	.5940	
	1.0960	1.1685	1.1193	1.1855	1.1013	1.3289	2.4611	
14	1.1700	1.3850	1.2770	1.4050	1.0070	.5940		
	1.2674	1.0830	1.1981	1.0917	1.5139	2.4570		
15	.7380	.7150	.7660	.6640	F-DEL-H			
	1.9621	1.9964	1.9250	2.2385	M-DEL-H			

AT 100% POWER, 100 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0260	1.3970	1.0410	1.3800	1.0280	1.3820	1.1420	.7270
	1.4772	1.1086	1.4388	1.1239	1.4103	1.0953	1.2707	1.9369
9	1.3980	1.2650	1.4030	1.2640	1.3970	1.2890	1.3550	.6970
	1.1086	1.2179	1.1164	1.2245	1.1043	1.1892	1.1117	1.9888
10	1.0400	1.4030	1.0950	1.3980	1.2730	1.3930	1.2160	.7400
	1.4413	1.1171	1.3719	1.1160	1.2102	1.1129	1.2564	1.9385
11	1.3790	1.2620	1.3970	1.2700	1.3930	1.2730	1.3260	.6330
	1.1247	1.2262	1.1164	1.2162	1.1258	1.1981	1.1430	2.3050
12	1.0290	1.3960	1.2720	1.3920	1.2080	1.3620	.9430	
	1.4129	1.1046	1.2102	1.1272	1.2359	1.1058	1.5754	
13	1.3820	1.2890	1.3930	1.2740	1.3640	1.0570	.5790	
	1.0960	1.1892	1.1129	1.1972	1.1042	1.4021	2.4916	
14	1.1420	1.3550	1.2160	1.3270	.9440	.5790		
	1.2707	1.1121	1.2563	1.1421	1.5739	2.4877		
15	.7280	.6970	.7410	.6340	F-DEL-H			
	1.9369	1.9888	1.9362	2.3017	M-DEL-H			

TABLE 5 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 200 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0300	1.4020	1.0480	1.3900	1.0410	1.3770	1.1170	.7250
	1.4498	1.1051	1.4170	1.0890	1.3977	1.0751	1.3032	1.9155
9	1.4020	1.2480	1.3940	1.2610	1.4020	1.2700	1.3210	.6910
	1.1051	1.2351	1.1103	1.1993	1.1048	1.1781	1.1138	1.9774
10	1.0460	1.3930	1.0970	1.4030	1.2670	1.3840	1.1780	.7320
	1.4187	1.1116	1.3561	1.1039	1.2078	1.1154	1.2759	1.9346
11	1.3890	1.2600	1.4020	1.2720	1.3930	1.2450	1.2820	.6230
	1.0898	1.2002	1.1038	1.2136	1.1065	1.2082	1.1678	2.3121
12	1.0390	1.4020	1.2670	1.3930	1.1850	1.3250	.9070	
	1.3994	1.1056	1.2161	1.1068	1.2420	1.1203	1.6176	
13	1.3770	1.2700	1.3840	1.2460	1.3270	1.0200	.5780	
	1.0759	1.1781	1.1154	1.2080	1.1189	1.4328	2.5023	
14	1.1170	1.3210	1.1780	1.2830	.9080	.5780		
	1.3032	1.1140	1.2757	1.1669	1.6159	2.5022		
15	.7250	.6910	.7320	.6230	F-DEL-H			
	1.9156	1.9775	1.9323	2.3114	M-DEL-H			

AT 100% POWER, 300 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	1.0140	1.3750	1.0420	1.3860	1.0430	1.3630	1.0930	.7290
	1.4651	1.1040	1.4020	1.0750	1.3737	1.0727	1.3115	1.9100
9	1.3760	1.2170	1.3850	1.2460	1.3890	1.2490	1.2900	.6930
	1.1041	1.2460	1.0906	1.1958	1.0800	1.1803	1.1247	1.9740
10	1.0400	1.3850	1.0870	1.3920	1.2550	1.3680	1.1560	.7350
	1.4033	1.0914	1.3476	1.0873	1.2042	1.0989	1.2822	1.9326
11	1.3850	1.2450	1.3920	1.2650	1.3870	1.2280	1.2580	.6260
	1.0757	1.1967	1.0880	1.2035	1.0978	1.2242	1.1899	2.3087
12	1.0420	1.3890	1.2540	1.3860	1.1740	1.3040	.8930	
	1.3750	1.0808	1.2050	1.0979	1.2524	1.1387	1.6478	
13	1.3630	1.2490	1.3680	1.2290	1.3060	1.0030	.5890	
	1.0727	1.1803	1.0990	1.2240	1.1370	1.4608	2.4295	
14	1.0930	1.2900	1.1560	1.2580	.8930	.5890		
	1.3114	1.1247	1.2822	1.1899	1.6459	2.4299		
15	.7290	.6930	.7350	.6260	F-DEL-H			
	1.9096	1.9738	1.9307	2.3052	M-DEL-H			

TABLE 5 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION
AT 100% POWER, 450 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9780	1.3080	1.0170	1.3410	1.0270	1.3270	1.0750	.7600
	1.4828	1.1403	1.4199	1.1130	1.3829	1.1113	1.3362	1.8428
9	1.3090	1.1610	1.3360	1.2010	1.3570	1.2150	1.2700	.7200
	1.1403	1.2832	1.1303	1.2455	1.1061	1.2073	1.1588	1.9016
10	1.0160	1.3360	1.0560	1.3720	1.2240	1.3430	1.1490	.7680
	1.4213	1.1303	1.3673	1.1102	1.2201	1.1295	1.3001	1.8589
11	1.3410	1.2000	1.3710	1.2310	1.3630	1.2130	1.2460	.6610
	1.1131	1.2463	1.1107	1.2161	1.1138	1.2235	1.1920	2.1889
12	1.0260	1.3570	1.2240	1.3630	1.1630	1.2890	.9090	
	1.3843	1.1055	1.2201	1.1138	1.2437	1.1379	1.6016	
13	1.3270	1.2160	1.3430	1.2130	1.2900	1.0120	.6310	
	1.1113	1.2073	1.1295	1.2235	1.1371	1.4287	2.2725	
14	1.0760	1.2700	1.1490	1.2460	.9090	.6310		
	1.3362	1.1588	1.3001	1.1920	1.6008	2.2723		
15	.7610	.7200	.7680	.6610	F-DEL-H			
	1.8429	1.9016	1.8586	2.1891	M-DEL-H			

AT 75% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9430	1.3470	1.0350	1.3550	1.0260	1.4060	1.1940	.7450
	1.9075	1.4209	1.7752	1.3863	1.7602	1.3074	1.5197	2.3626
9	1.3460	1.2570	1.3870	1.2650	1.4080	1.3280	1.4180	.7200
	1.4209	1.5201	1.3703	1.4847	1.3400	1.4035	1.2956	2.4034
10	1.0350	1.3850	1.0760	1.3820	1.2910	1.4090	1.2920	.7680
	1.7736	1.3723	1.7253	1.3820	1.4749	1.3525	1.4644	2.3425
11	1.3530	1.2630	1.3810	1.2610	1.3980	1.3120	1.4150	.6620
	1.3883	1.4869	1.3830	1.5066	1.3527	1.4315	1.3224	2.7786
12	1.0260	1.4080	1.2910	1.3990	1.1410	1.3680	.9940	
	1.7586	1.3410	1.4738	1.3505	1.4550	1.3167	1.8270	
13	1.4050	1.3280	1.4090	1.3130	1.3710	1.0740	.5720	
	1.3083	1.4035	1.3526	1.4305	1.3131	1.6356	3.0739	
14	1.1940	1.4180	1.2930	1.4160	.9950	.5730		
	1.5197	1.2957	1.4645	1.3214	1.8252	3.0728		
15	.7450	.7210	.7680	.6630	F-DEL-H			
	2.3626	2.4035	2.3399	2.7771	M-DEL-H			

TABLE 5 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 100 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9590	1.3880	1.0490	1.3990	1.0450	1.4230	1.1700	.7360
	1.8166	1.3737	1.6826	1.2977	1.6588	1.2519	1.4859	2.2861
9	1.3870	1.2680	1.4200	1.2840	1.4220	1.3160	1.3920	.7050
	1.3737	1.4696	1.3020	1.4044	1.2808	1.3562	1.2629	2.3522
10	1.0490	1.4180	1.1010	1.4210	1.2900	1.4210	1.2310	.7440
	1.6823	1.3038	1.6187	1.3000	1.4157	1.2936	1.4648	2.2887
11	1.3980	1.2820	1.4200	1.2770	1.3960	1.2700	1.3380	.6320
	1.2994	1.4055	1.3009	1.4814	1.3609	1.4512	1.3645	2.7503
12	1.0450	1.4220	1.2890	1.3950	1.0780	1.3090	.9250	
	1.6619	1.2808	1.4168	1.3626	1.4938	1.3367	1.9192	
13	1.4220	1.3160	1.4200	1.2700	1.3120	.9980	.5520	
	1.2527	1.3564	1.2937	1.4501	1.3838	1.7027	3.1137	
14	1.1700	1.3920	1.2310	1.3390	.9260	.5520		
	1.4861	1.2629	1.4648	1.3637	1.9172	3.1135		
15	.7370	.7050	.7450	.6320	F-DEL-H			
	2.2861	2.3522	2.2863	2.7468	M-DEL-H			

AT 75% POWER, 200 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9540	1.3870	1.0590	1.4260	1.0620	1.4260	1.1490	.7360
	1.7966	1.3389	1.6688	1.2665	1.6286	1.2418	1.5213	2.3047
9	1.3870	1.2540	1.4220	1.2870	1.4330	1.3020	1.3620	.7010
	1.3389	1.4832	1.2863	1.3985	1.2711	1.3653	1.2896	2.3771
10	1.0570	1.4210	1.1070	1.4330	1.2890	1.4160	1.1920	.7380
	1.6713	1.2877	1.6092	1.2763	1.4125	1.2818	1.5003	2.3167
11	1.4240	1.2860	1.4320	1.2810	1.3970	1.2380	1.2920	.6200
	1.2677	1.4005	1.2772	1.4704	1.3409	1.4817	1.4043	2.7988
12	1.0600	1.4320	1.2880	1.3960	1.0560	1.2570	.8830	
	1.6309	1.2711	1.4136	1.3419	1.5232	1.3734	2.0068	
13	1.4250	1.3020	1.4160	1.2390	1.2590	.9470	.5440	
	1.2421	1.3659	1.2822	1.4817	1.3713	1.7714	3.1562	
14	1.1490	1.3610	1.1920	1.2920	.8840	.5440		
	1.5213	1.2901	1.5003	1.4044	2.0046	3.1560		
15	.7360	.7010	.7380	.6210	F-DEL-H			
	2.3076	2.3771	2.3169	2.7946	M-DEL-H			

TABLE 5 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION
AT 75% POWER, 300 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9310	1.3610	1.0570	1.4310	1.0710	1.4180	1.1300	.7440
	1.8124	1.3519	1.6706	1.2623	1.6218	1.2539	1.5334	2.2768
9	1.3610	1.2250	1.4180	1.2780	1.4270	1.2860	1.3340	.7060
	1.3514	1.5136	1.2937	1.4104	1.2662	1.3866	1.3236	2.3800
10	1.0560	1.4170	1.1020	1.4260	1.2790	1.4060	1.1710	.7420
	1.6737	1.2946	1.5894	1.2813	1.4230	1.2926	1.5320	2.2975
11	1.4300	1.2760	1.4250	1.2770	1.3910	1.2190	1.2660	.6240
	1.2631	1.4123	1.2821	1.4710	1.3412	1.5041	1.4346	2.7509
12	1.0690	1.4270	1.2790	1.3910	1.0470	1.2200	.8640	
	1.6234	1.2663	1.4230	1.3417	1.5391	1.3992	2.0194	
13	1.4170	1.2860	1.4050	1.2190	1.2210	.9150	.5490	
	1.2540	1.3867	1.2925	1.5041	1.3971	1.7838	3.0702	
14	1.1300	1.3340	1.1710	1.2660	.8640	.5490		
	1.5333	1.3236	1.5320	1.4346	2.0184	3.0699		
15	.7440	.7060	.7430	.6240	F-DEL-H			
	2.2766	2.3814	2.2976	2.7504	M-DEL-H			

AT 75% POWER, 450 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8760	1.2900	1.0410	1.4010	1.0690	1.4000	1.1280	.7880
	1.8484	1.4036	1.6804	1.2709	1.6253	1.2639	1.5575	2.2100
9	1.2910	1.1720	1.3780	1.2440	1.4130	1.2650	1.3270	.7440
	1.4025	1.5436	1.3048	1.4262	1.2656	1.3996	1.3305	2.3202
10	1.0410	1.3780	1.0780	1.4060	1.2500	1.3860	1.1710	.7820
	1.6820	1.3052	1.6308	1.2867	1.4337	1.3048	1.5260	2.2285
11	1.4010	1.2430	1.4050	1.2450	1.3540	1.1990	1.2560	.6630
	1.2713	1.4267	1.2868	1.4694	1.3528	1.5143	1.4366	2.6486
12	1.0680	1.4120	1.2500	1.3540	1.0160	1.1730	.8700	
	1.6268	1.2656	1.4337	1.3528	1.5460	1.4197	2.0322	
13	1.4000	1.2650	1.3860	1.1990	1.1730	.8870	.5760	
	1.2644	1.4003	1.3048	1.5131	1.4186	1.8140	2.9612	
14	1.1280	1.3270	1.1710	1.2560	.8700	.5760		
	1.5570	1.3305	1.5260	1.4371	2.0322	2.9610		
15	.7880	.7440	.7830	.6640	F-DEL-H			
	2.2100	2.3202	2.2270	2.6469	M-DEL-H			

TABLE 5 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9150	1.3430	1.0390	1.3660	1.0350	1.4390	1.2160	.7500
	2.5664	1.9160	2.4976	1.9211	2.4730	1.7975	2.1086	3.2994
9	1.3430	1.2570	1.4010	1.2780	1.4300	1.3500	1.4500	.7250
	1.9160	2.0469	1.8770	2.0509	1.8414	1.9321	1.7805	3.3881
10	1.0390	1.3990	1.0770	1.3980	1.3050	1.4310	1.3070	.7700
	2.4950	1.8770	2.3929	1.8450	1.9606	1.8300	1.9618	3.2742
11	1.3640	1.2760	1.3970	1.2630	1.4010	1.3120	1.4240	.6600
	1.9238	2.0540	1.8463	2.0070	1.7916	1.8948	1.7493	3.7644
12	1.0360	1.4290	1.3050	1.4020	1.1000	1.3360	.9820	
	2.4707	1.8413	1.9606	1.7853	1.9195	1.7335	2.4217	
13	1.4380	1.3500	1.4310	1.3130	1.3390	1.0320	.5520	
	1.7987	1.9322	1.8286	1.8934	1.7300	2.1652	4.1239	
14	1.2160	1.4500	1.3070	1.4260	.9830	.5530		
	2.1087	1.7805	1.9603	1.7481	2.4193	4.1169		
15	.7500	.7250	.7700	.6610	F-DEL-H			
	3.2994	3.3881	3.2702	3.7589	M-DEL-H			

AT 50% POWER, 100 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9110	1.3890	1.0670	1.4390	1.0710	1.4780	1.2060	.7520
	2.4273	1.8039	2.3598	1.7685	2.3268	1.6922	2.0365	3.1767
9	1.3890	1.2760	1.4520	1.3130	1.4580	1.3530	1.4400	.7180
	1.8039	1.9804	1.7648	1.9252	1.7418	1.8536	1.7231	3.3189
10	1.0670	1.4500	1.1110	1.4530	1.3140	1.4550	1.2480	.7560
	2.3597	1.7672	2.2785	1.7705	1.9377	1.7602	2.0074	3.1977
11	1.4370	1.3110	1.4520	1.2840	1.3900	1.2600	1.3480	.6320
	1.7697	1.9280	1.7717	1.9518	1.7742	1.9024	1.8157	3.8582
12	1.0710	1.4580	1.3130	1.3940	1.0130	1.2310	.8990	
	2.3246	1.7429	1.9377	1.7729	1.9483	1.7462	2.5210	
13	1.4780	1.3520	1.4550	1.2610	1.2330	.9130	.5170	
	1.6933	1.8549	1.7615	1.9009	1.7425	2.2306	4.1359	
14	1.2060	1.4390	1.2480	1.3480	.9000	.5180		
	2.0365	1.7231	2.0058	1.8140	2.5183	4.1305		
15	.7520	.7180	.7560	.6330	F-DEL-H			
	3.1767	3.3189	3.1981	3.8529	M-DEL-H			

TABLE 5 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 200 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8920	1.3830	1.0790	1.4630	1.0990	1.4890	1.1430	.7410
	2.3545	1.7737	2.2450	1.6572	2.1819	1.6187	1.9953	3.0232
9	1.3830	1.2580	1.4590	1.3260	1.4780	1.3490	1.4110	.7150
	1.7737	1.9544	1.6852	1.8335	1.6645	1.7875	1.6899	3.1593
10	1.0800	1.4570	1.0770	1.4760	1.3220	1.4640	1.2160	.7520
	2.2490	1.6865	2.1298	1.6713	1.8512	1.6782	1.9844	3.0589
11	1.4820	1.3240	1.4750	1.2870	1.4000	1.2320	1.3090	.6250
	1.6583	1.8361	1.6726	1.9359	1.7646	1.9457	1.8600	3.7018
12	1.0970	1.4770	1.3210	1.3990	.9780	1.1670	.8570	
	2.1858	1.6646	1.8526	1.7659	1.9616	1.7964	2.5961	
13	1.4880	1.3490	1.4640	1.2330	1.1680	.8470	.5070	
	1.6197	1.7887	1.6793	1.9441	1.7931	2.2830	4.1020	
14	1.1430	1.4110	1.2160	1.3090	.8580	.5070		
	1.9968	1.6910	1.9844	1.8599	2.5933	4.0979		
15	.7410	.7150	.7530	.6260	F-DEL-H			
	3.0266	3.1592	3.0558	3.7019	M-DEL-H			

AT 50% POWER, 300 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.8630	1.3460	1.0780	1.4940	1.1120	1.4790	1.0900	.7330
	2.3536	1.7602	2.1947	1.6455	2.1289	1.6188	2.0004	3.0157
9	1.3460	1.2190	1.4440	1.3180	1.4950	1.3370	1.3780	.7160
	1.7599	1.9507	1.6711	1.8137	1.6482	1.7853	1.7092	3.1574
10	1.0790	1.4430	1.0290	1.4730	1.3170	1.4610	1.2030	.7560
	2.1988	1.6720	2.1176	1.6714	1.8098	1.6602	1.9248	3.0234
11	1.4930	1.3170	1.4720	1.2790	1.3990	1.2210	1.2920	.6330
	1.6467	1.8150	1.6725	1.8952	1.7630	1.9066	1.7675	3.4773
12	1.1110	1.4950	1.3170	1.3980	.9700	1.1360	.8450	
	2.1311	1.6489	1.8098	1.7642	1.9732	1.8024	2.6467	
13	1.4790	1.3370	1.4610	1.2220	1.1360	.8190	.5160	
	1.6188	1.7863	1.6602	1.9066	1.7996	2.3348	4.0755	
14	1.0900	1.3780	1.2030	1.2920	.8460	.5160		
	2.0003	1.7092	1.9249	1.7676	2.6438	4.0803		
15	.7330	.7160	.7560	.6330	F-DEL-H			
	3.0182	3.1571	3.0199	3.4777	M-DEL-H			

TABLE 5 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - NORMAL OPERATION
AT 50% POWER, 450 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.7920	1.2630	1.0600	1.4700	1.1180	1.4570	1.0600	.7420
	2.4117	1.8182	2.2084	1.6378	2.1222	1.6299	2.0311	2.9313
9	1.2630	1.1380	1.3840	1.2840	1.4910	1.3270	1.3730	.7500
	1.8181	2.0158	1.6893	1.8448	1.6290	1.8141	1.7342	3.0621
10	1.0610	1.3830	.9790	1.4420	1.3010	1.4600	1.2280	.8080
	2.2063	1.6898	2.1396	1.6622	1.8366	1.6586	1.9358	2.9262
11	1.4690	1.2830	1.4410	1.2320	1.3680	1.2290	1.3120	.6900
	1.6390	1.8462	1.6634	1.9096	1.7345	1.9089	1.7806	3.3288
12	1.1170	1.4910	1.3010	1.3670	.9390	1.1240	.8760	
	2.1254	1.6290	1.8366	1.7344	1.9756	1.8194	2.6011	
13	1.4570	1.3270	1.4590	1.2290	1.1240	.8150	.5590	
	1.6299	1.8141	1.6585	1.9088	1.8166	2.3377	3.8909	
14	1.0600	1.3730	1.2280	1.3120	.8760	.5590		
	2.0312	1.7342	1.9357	1.7805	2.6009	3.8912		
15	.7420	.7500	.8090	.6910	F-DEL-H			
	2.9328	3.0620	2.9262	3.3287	M-DEL-H			

TABLE 6

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - POWER ESCALATION
AT 100% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9890	1.3520	1.0310	1.3450	1.0170	1.3740	1.1710	.7390
	1.5164	1.1521	1.4538	1.1453	1.4596	1.0960	1.2684	1.9645
9	1.3510	1.2580	1.3800	1.2520	1.3860	1.3060	1.3870	.7150
	1.1521	1.2360	1.1231	1.2257	1.1064	1.1684	1.0830	1.9990
10	1.0310	1.3810	1.0760	1.3760	1.2810	1.3940	1.2760	.7660
	1.4536	1.1247	1.3969	1.1312	1.2083	1.1193	1.1981	1.9272
11	1.3440	1.2500	1.3740	1.2610	1.3930	1.3110	1.4030	.6630
	1.1462	1.2276	1.1321	1.2401	1.1142	1.1861	1.0930	2.2417
12	1.0170	1.3860	1.2810	1.3930	1.2450	1.3970	1.0040	
	1.4596	1.1064	1.2083	1.1137	1.2229	1.1040	1.5203	
13	1.3740	1.3060	1.3950	1.3120	1.4000	1.1140	.5930	
	1.0960	1.1685	1.1193	1.1855	1.1013	1.3289	2.4611	
14	1.1710	1.3870	1.2770	1.4050	1.0060	.5930		
	1.2674	1.0830	1.1981	1.0917	1.5189	2.4570		
15	.7390	.7160	.7660	.6640	F-DEL-H			
	1.9621	1.9964	1.9250	2.2385	M-DEL-H			

AT 75% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9610	1.3450	1.0270	1.3430	1.0150	1.3870	1.1780	.7340
	1.9075	1.4209	1.7752	1.3863	1.7602	1.3074	1.5197	2.3626
9	1.3450	1.2540	1.3800	1.2550	1.3960	1.3160	1.4010	.7120
	1.4209	1.5201	1.3703	1.4847	1.3400	1.4035	1.2956	2.4034
10	1.0270	1.3800	1.0690	1.3820	1.2880	1.4040	1.2860	.7620
	1.7736	1.3723	1.7253	1.3820	1.4749	1.3525	1.4644	2.3425
11	1.3410	1.2530	1.3800	1.2640	1.4020	1.3190	1.4170	.6590
	1.3883	1.4869	1.3830	1.5066	1.3527	1.4315	1.3224	2.7786
12	1.0150	1.3960	1.2880	1.4030	1.2310	1.4030	1.0050	
	1.7586	1.3410	1.4738	1.3505	1.4550	1.3167	1.8270	
13	1.3870	1.3160	1.4050	1.3200	1.4060	1.1100	.5840	
	1.3083	1.4035	1.3526	1.4305	1.3131	1.6356	3.0739	
14	1.1780	1.4010	1.2870	1.4190	1.0060	.5850		
	1.5197	1.2957	1.4645	1.3214	1.8252	3.0728		
15	.7340	.7120	.7620	.6600	F-DEL-H			
	2.3626	2.4035	2.3399	2.7771	M-DEL-H			

TABLE 6 (CONTINUED)

F-DEL-H & M-DEL-H VALUES - POWER ESCALATION
AT 50% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9510	1.3390	1.0210	1.3390	1.0110	1.3970	1.1800	.7270
	2.5664	1.9160	2.4976	1.9211	2.4730	1.7975	2.1086	3.2994
9	1.3380	1.2480	1.3790	1.2550	1.4040	1.3220	1.4120	.7060
	1.9160	2.0469	1.8770	2.0509	1.8414	1.9321	1.7805	3.3881
10	1.0210	1.3790	1.0620	1.3880	1.2940	1.4150	1.2940	.7560
	2.4950	1.8770	2.3929	1.8450	1.9606	1.8300	1.9618	3.2742
11	1.3380	1.2520	1.3870	1.2680	1.4120	1.3280	1.4300	.6540
	1.9238	2.0540	1.8463	2.0070	1.7916	1.8948	1.7493	3.7644
12	1.0110	1.4040	1.2940	1.4130	1.2360	1.4160	1.0070	
	2.4707	1.8413	1.9606	1.7853	1.9195	1.7335	2.4217	
13	1.3970	1.3220	1.4150	1.3290	1.4200	1.1130	.5780	
	1.7987	1.9322	1.8286	1.8934	1.7300	2.1652	4.1239	
14	1.1800	1.4120	1.2940	1.4320	1.0080	.5790		
	2.1087	1.7805	1.9603	1.7481	2.4193	4.1169		
15	.7270	.7060	.7560	.6550	F-DEL-H			
	3.2994	3.3881	3.2702	3.7589	M-DEL-H			

AT 30% POWER, 4 EFPD

	H	G	F	E	D	C	B	A
8	.9430	1.3350	1.0160	1.3370	1.0080	1.4050	1.1820	.7210
	2.5664	1.9160	2.4976	1.9211	2.4730	1.7975	2.1086	3.2994
9	1.3350	1.2440	1.3780	1.2550	1.4110	1.3270	1.4200	.7010
	1.9160	2.0469	1.8770	2.0509	1.8414	1.9321	1.7805	3.3881
10	1.0160	1.3780	1.0560	1.3950	1.2990	1.4240	1.2990	.7510
	2.4950	1.8770	2.3929	1.8450	1.9606	1.8300	1.9618	3.2742
11	1.3350	1.2530	1.3930	1.2710	1.4210	1.3350	1.4410	.6490
	1.9238	2.0540	1.8463	2.0070	1.7916	1.8948	1.7493	3.7644
12	1.0080	1.4110	1.3000	1.4220	1.2400	1.4280	1.0080	
	2.4707	1.8413	1.9606	1.7853	1.9195	1.7335	2.4217	
13	1.4050	1.3270	1.4250	1.3360	1.4310	1.1150	.5730	
	1.7987	1.9322	1.8286	1.8934	1.7300	2.1652	4.1239	
14	1.1820	1.4200	1.3000	1.4420	1.0100	.5730		
	2.1087	1.7805	1.9603	1.7481	2.4193	4.1169		
15	.7210	.7010	.7510	.6500	F-DEL-H			
	3.2994	3.3881	3.2702	3.7589	M-DEL-H			

Table 7
Maximum Allowable Radial Peaks (MARPS)
MkBW Fuel

Core Height (ft)	1.1 Axial Peak MARP	1.2 Axial Peak MARP	1.3 Axial Peak MARP	1.4 Axial Peak MARP	1.5 Axial Peak MARP
0.12	1.5809	1.6266	1.6722	1.7113	1.7477
1.2	1.5806	1.6259	1.6677	1.7085	1.7433
2.4	1.5836	1.6265	1.6663	1.7025	1.7126
3.6	1.5859	1.6263	1.6635	1.6960	1.6735
4.8	1.5871	1.6240	1.6571	1.6751	1.6313
6.0	1.5878	1.6196	1.6470	1.6303	1.5868
7.2	1.5864	1.6130	1.6265	1.5848	1.5378
8.4	1.5781	1.5956	1.5773	1.5327	1.4886
9.6	1.5655	1.5612	1.5208	1.4815	1.4399
10.8	1.5459	1.5152	1.4717	1.4292	1.3883
12.0	1.5133	1.4693	1.4274	1.3878	1.3500

Core Height (ft)	1.6 Axial Peak MARP	1.7 Axial Peak MARP	1.8 Axial Peak MARP	1.9 Axial Peak MARP	2.1 Axial Peak MARP
0.12	1.7331	1.7054	1.6438	1.5839	1.5401
1.2	1.7029	1.6789	1.6193	1.5624	1.5154
2.4	1.6616	1.6433	1.5869	1.5328	1.4801
3.6	1.6211	1.6011	1.5504	1.5013	1.4395
4.8	1.5811	1.5622	1.5121	1.4626	1.4030
6.0	1.5415	1.5238	1.4763	1.4291	1.3619
7.2	1.4913	1.4766	1.4344	1.3920	1.3271
8.4	1.4450	1.4296	1.3880	1.3485	1.2824
9.6	1.4013	1.3882	1.3490	1.3126	1.2501
10.8	1.3526	1.3433	1.3081	1.2726	1.2091
12.0	1.3140	1.3078	1.2749	1.2443	1.1890

PGE MkBW Fuel

Core Height (ft)	1.1 Axial Peak MARP	1.2 Axial Peak MARP	1.3 Axial Peak MARP	1.4 Axial Peak MARP	1.5 Axial Peak MARP
0.12	1.5491	1.5942	1.6385	1.6771	1.7127
1.2	1.5491	1.5933	1.6346	1.6743	1.7087
2.4	1.5518	1.5942	1.6331	1.6686	1.6787
3.6	1.5545	1.5942	1.6300	1.6621	1.6400
4.8	1.5555	1.5917	1.6238	1.6414	1.5987
6.0	1.5564	1.5875	1.6138	1.5979	1.5553
7.2	1.5545	1.5808	1.5938	1.5529	1.5073
8.4	1.5464	1.5633	1.5454	1.5021	1.4587
9.6	1.5345	1.5300	1.4900	1.4521	1.4113
10.8	1.5145	1.4850	1.4423	1.4007	1.3607
12.0	1.4827	1.4400	1.3985	1.3600	1.3227

Core Height (ft)	1.6 Axial Peak MARP	1.7 Axial Peak MARP	1.8 Axial Peak MARP	1.9 Axial Peak MARP	2.1 Axial Peak MARP
0.12	1.6988	1.7053	1.6439	1.5837	1.5400
1.2	1.6688	1.6788	1.5194	1.5626	1.5152
2.4	1.6281	1.6435	1.5867	1.5326	1.4800
3.6	1.5888	1.6012	1.5506	1.5011	1.4395
4.8	1.5494	1.5624	1.5122	1.4626	1.4029
6.0	1.5106	1.5235	1.4761	1.4289	1.3619
7.2	1.4613	1.4765	1.4344	1.3921	1.3271
8.4	1.4163	1.4294	1.3878	1.3484	1.2824
9.6	1.3731	1.3882	1.3489	1.3126	1.2500
10.8	1.3256	1.3435	1.3083	1.2726	1.2090
12.0	1.2875	1.3076	1.2750	1.2442	1.1890